СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 2. ГЛАВА 3. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РЕЗУЛЬТАТЫ КАЛИБРОВКИ ЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

2026

НЕВСКАЯ ЭНЕРГЕТИКА

РАЗРАБОТАНО:
Генеральный директор
ООО «Невская Энергетика»

_____Е. А. Кикоть

"___" _____2026 г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора
Муниципального казенного учреждения
«Дирекция дорожно-транспортного и
жилищно-коммунального комплекса»

_____ Е. Н. Клименко

"___" _____ 2026 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 2. ГЛАВА 3. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РЕЗУЛЬТАТЫ КАЛИБРОВКИ ЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Санкт-Петербург
2026

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа
Утверждаемая часть (УЧ)
Книга 1. Схема теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры. Том 1
Книга 1. Схема теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры. Том 2
Обосновывающие материалы (ОМ)
Книга 2. Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Том 1
Книга 2. Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2
Книга 2. Глава 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
Книга 2. Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения городского округа
Книга 2. Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
Книга 2. Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа
Книга 2. Глава 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
Книга 2. Глава 7 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
Книга 2. Глава 8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
Книга 2. Глава 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
Книга 2. Глава 10 Перспективные топливные балансы
Книга 2. Глава 11 Оценка надежности теплоснабжения
Книга 2. Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию
Книга 2. Глава 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа
Книга 2. Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия
Книга 2. Глава 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций
Книга 2. Глава 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения
Книга 2. Глава 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
Книга 2. Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в разработанной схеме теплоснабжения
Книга 2. Глава 19 Оценка экологической безопасности теплоснабжения

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц 5
1. Результаты гидравлического расчета по потребителям зоны теплоснабжения источников г. Сургута в отопительный период 2025 – 2026 гг. 6

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 3.1 - Результаты гидравлического расчета по потребителям зоны теплоснабжения источников г. Сургута в отопительный период 2025 – 2026 гг. 7

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ПО ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЗОНЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ Г. СУРГУТА В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2025 – 2026 ГГ.

Перед выполнением гидравлических расчетов было проведено натурное обследование объектов, подключенных к квартальным и магистральным тепловым сетям. Результаты изысканий представлены в данном отчете, а также занесены в семантическую базу данных электронной модели системы теплоснабжения г. Сургута.

Гидравлические расчеты для определения располагаемых напоров на выходных коллекторах теплоисточников и на вводах потребителей тепловой энергии осуществлены в программно-расчетном комплексе ГИС ZuluThermo 8.0.

Калибровка электронной модели под реальную схему теплоснабжения с отражение результатов расчетов гидравлического режима представлена в таблице ниже.

Таблица 1.1 - Результаты гидравлического расчета по потребителям зоны теплоснабжения источников г. Сургута в отопительный период 2025 – 2026 гг.

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (Промзона)		АБК, Смирнов ИП	Прямое	0,634	0	0,102	7,953	0	1,7	8,1328	53,95	27,52	71,88	2666,2
СГРЭС-2 (Промзона)		11. Начальная школа-детский сад (100 учащ./200 мест)	ЦТП-89	0,2	0		8,336	0	0	8,3362	54,64	17,3	190,1	6772,3
СГРЭС-2 (Промзона)		АБК, Юсифов ИП	Прямое	3,36	0	0	21,11	0	0	21,1104	46,87	34,13	214,42	6674,2
СГРЭС-2 (Промзона)		АБК, Гаджиева ИП	Прямое	0,072	0	0	0,635	0	0	0,6346	57,8	38,16	258,92	6444,8
СГРЭС-2 (Промзона)		АБК, Мухтасипова ИП	Прямое	0,052	0	0	0,524	0	0	0,5238	57,89	38,08	257,67	6426,5
СГРЭС-2 (Промзона)		ОПАО "ОГК-2" СГРЭС-1 (Электромонтажная мастерская)	Прямое	0,155	0	0	1,939	0	0	1,9387	52,93	27,4	300,69	3766,9
СГРЭС-2 (Промзона)		Филиал ПАО "ОГК-2" ГРЭС-1 (пожарная часть)	Прямое	0,221	0,084	0	2,764	1,0551	0	3,8189	53,07	27,08	283,39	3658,3
СГРЭС-2 (Промзона)		КНС-1	Прямое	0,023	0	0	0,288	0	0	0,2876	52,92	26,93	277,42	3597,6
СГРЭС-2 (Промзона)		33. Детский сад на 300мест	Прямое	0,624	0	0,009575363	8,321	0	0,1596	8,3398	55,63	40,29	206,34	6333,8
СГРЭС-2 (Промзона)		21. Жилой дом (25 эт.)	Прямое	0,891	0	0,106573785	11,88	0	0	12,8767	56,67	39,34	185,17	5857
СГРЭС-2 (Промзона)		20. Жилой дом (25 эт.)	Прямое	0,891	0	0,106573785	11,881	0	0	12,8783	56,67	39,34	186,47	5881
СГРЭС-2 (Промзона)		Сургут-порт	Прямое	0,185	0	0	1,896	0	0	1,8963	54,85	47,14	144,61	5281,1
СГРЭС-2 (Промзона)		ООО "ДСК Сибпромстрой"	Прямое	8,686	0	0,152	108,511	0	2,5333	108,7969	56,06	33,58	170,17	5262,2
СГРЭС-2 (Промзона)		АБК, ООО "Фрегат"	Прямое	0,2	0	0	2,498	0	0	2,4983	57,16	35,12	217,75	5880,5
СГРЭС-2 (Промзона)		Филиал ОГК-2 СГРЭС-1 (станция обезжелезов.)	Прямое	0,111	0,02	0	1,388	0,25	0	1,6377	55,12	29,39	92,84	3276
СГРЭС-2 (Промзона)		6. Многоквартирный жилой дом	ЦТП-89	0,445	0	0	18,544	0	0	18,544	55,01	18,92	174,28	6686,4
СГРЭС-2 (Промзона)		ООО "Мармитекс"	Прямое	0,275	0	0	3,438	0	0	3,4376	57,44	34,47	147,75	4695,9
СГРЭС-2 (Промзона)		ООО "ЮТА"	Прямое	0,4	0	0	5,006	0	0	5,0059	55,07	27,75	96,07	2447,9
СГРЭС-2 (Промзона)		КНС	ЦТП-104 п.Кедровый,2	0,095	0	0	3,823	0	0	3,8231	42,96	32,01	225,1	3941,6
СГРЭС-2 (Промзона)		АБК, Ружеевич ИП	Прямое	0,219	0	0	2,736	0	0	2,7359	55,39	31,98	158,37	4832,6

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (Промзона)		АБК, Крупинин ИП	Прямое	0,44	0	0	5,504	0	0	5,5036	50,93	22,43	29,89	1231,6
СГРЭС-2 (Промзона)		Ванесян К.В.	Прямое	0,076	0	0	0,95	0	0	0,95	46,87	32,87	67,29	2591,9
СГРЭС-2 (Промзона)	Базовая, 1/1	АБК, АО "НавГиС"	Прямое	0,068	0	0	0,849	0	0	0,8489	56,68	35,38	203,31	5720,9
СГРЭС-2 (Промзона)	Базовая, 18	ИП Ханахмедов	Прямое	0,389	0	0	4,914	0	0	4,9144	57,04	36,95	262,53	6337
СГРЭС-2 (Промзона)	Базовая, 20	Северторгстандарт	Прямое	0,135	0	0	1,686	0	0	1,6856	58,19	36,86	268,09	6392,9
СГРЭС-2 (Промзона)	Базовая, 20/1, сооружение 1	АБК, Вторчермет	Прямое	0,074	0	0	0,924	0	0	0,9239	57,99	37,1	277,49	6547,9
СГРЭС-2 (Промзона)	Базовая, 26	Паладийчук	Прямое	0,25	0	0	2,496	0	0	2,4957	58,2	39,38	287,25	6767,8
СГРЭС-2 (Промзона)	Базовая, 3	АБК, Ещанов ИП	Прямое	0,124	0	0	1,549	0	0	1,5486	59,73	37,97	198,07	5648,4
СГРЭС-2 (Промзона)	Базовая, 3/1	АБК, ООО "Сириус"	Прямое	0,102	0	0	1,274	0	0	1,2737	61,93	40,8	202,54	5723
СГРЭС-2 (Промзона)	Базовая, 30/1, 30/2, 30/3	Производственный цех, ИП Воронин	Прямое	0,476	0	0	4,76	0	0	4,7604	56,75	40,69	284,72	6750,7
СГРЭС-2 (Промзона)	Базовая, 5	АБК, ООО "Фрегат"	Прямое	1,451	0	0	18,117	0	0	18,1171	56,58	34,83	210,04	5789,4
СГРЭС-2 (Промзона)	Базовая, 7	ИП Стратила (2 врезка)	Прямое	1,507	0	0	16,075	0	0	16,0752	56,92	35,33	219,12	5956,1
СГРЭС-2 (Промзона)	Базовая, 7, строение 7	ПАО "Сурнутнефтегаз"	Прямое	0,061	0	0	0,815	0	0	0,8146	56,93	35,32	256,44	6201,1
СГРЭС-2 (Промзона)	Брусовая, 5	Жилой дом	ПС-9 Кедровый, 1	0,0135	0	0	0,299	0	0	0,2991	35,12	31,18	142,09	3932,2
СГРЭС-2 (Промзона)	Брусовая. 1	Жилой дом	ПС-9 Кедровый, 1	0,013	0	0	0,531	0	0	0,5313	34,75	31,32	150,58	4054,8
СГРЭС-2 (Промзона)	Гидромеханизаторов, 14	Административное здание	ЦТП-89	0,103	0	0	4,121	0	0	4,1206	57,45	20,92	166	6559,9
СГРЭС-2 (Промзона)	Гидростроителей	СГМУП "Горводоканал" ГВС	ЦТП-101	0	0	0,004	0	0	0,0768	0,0833	21,84	6,84	668,25	7420
СГРЭС-2 (Промзона)	Гидростроителей,	СГМУП "Горводоканал"	ЦТП-101	0,1578	0,017	0	5,054	0,6806	0	5,735	55,86	39,99	268,19	7433,7
СГРЭС-2 (Промзона)	Гидростроителей, 2	Административное здание	ЦТП-89	0,02	0	0	0,8	0	0	0,8003	50,52	15,68	206,01	7387
СГРЭС-2 (Промзона)	Гидростроителей, 5	Административное здание	ЦТП-89	0,1535	0	0	6,143	0	0	6,1429	54,13	20,05	190,04	7229,9
СГРЭС-2 (Промзона)	Гидростроителей, 5/1	Магазин ООО "Форс-Сервис"	ЦТП-89	0,007	0	0	0,557	0	0	0,5568	54,97	20,81	308,5	7731,1
СГРЭС-2 (Промзона)	Гидростроителей, 6	Склад	ЦТП-89	0,0825	0	0	3,302	0	0	3,3021	52,51	17,65	225,31	7582,2
СГРЭС-2 (Промзона)	Глухова, 6	ОАО ЭЗСМ з-д Эми	Прямое	0	0	0,0267806	0	0	0	0,2532	56,5	31,29	133,33	3922,6
СГРЭС-2 (Промзона)	Загородная, 1	Жилой дом	т/м Промзона п.Финский	0,196	0	0,040519	2,451	0	0,6753	2,6343	56,93	35,03	254,67	5918,5
СГРЭС-2 (Промзона)	Загородная, 3	Жилой дом	т/м Промзона п.Финский	0,196	0	0,035128	2,452	0	0,5855	2,6215	56,84	34,96	264,47	5975,5

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (Промзона)	ЗАО "АТП" Насосная	ФСК ЕЭС ЦПМЭС (операторная)	Прямое	0,006	0	0	0,075	0	0	0,0751	55,17	27,06	83,07	1916,8
СГРЭС-2 (Промзона)	ЗАО "Электротех комп"	ЗАО "Электротех. комп."	Прямое	0,061	0	0	0,763	0	0	0,763	54,6	26,55	61,3	1904,9
СГРЭС-2 (Промзона)	Имени Глухова	ИП Томилова	Прямое	0,663	0,215	0,045	8,324	2,6992	0	11,4503	58,14	36,2	189,7	5539,2
СГРЭС-2 (Промзона)	Имени Глухова, 1	АБК	Прямое	0,08	0,4	0	1	4,9776	0	5,9778	48,51	29,3	19,97	888
СГРЭС-2 (Промзона)	Имени Глухова, 10	ОАО "ТЭ" филиал "СЭС" (Локомотивное депо)	Прямое	0,204	0	0	2,55	0	0	2,5496	56,63	31,6	138,12	4047,4
СГРЭС-2 (Промзона)	Имени Глухова, 10/1	ООО "НПО экспо"	Прямое	0,123	0	0	1,538	0	0	1,5378	56,63	31,61	146,28	4087
СГРЭС-2 (Промзона)	Имени Глухова, 11	АБК, Ермаков ИП	Прямое	0,071	0	0,062	0,907	0	1,0333	1,0648	56,99	35,08	236,69	5825,3
СГРЭС-2 (Промзона)	Имени Глухова, 12	СФ ОАО "СЭМИ" "Фирма Энергозащита"	Прямое	0,46	0	0	5,748	0	0	5,7479	57,47	34,82	153,57	4782,7
СГРЭС-2 (Промзона)	Имени Глухова, 15	ООО "Защита Югры"	Прямое	0,719	0,161	0,069	9,107	2,0378	0	11,809	57,22	37,8	198,14	5822,3
СГРЭС-2 (Промзона)	Имени Глухова, 16	АБК, Сибпромстрой-18 ЮГОРИЯ	Прямое	2,014	0	0	21,399	0	0	21,3993	56,85	38,96	184,86	5575
СГРЭС-2 (Промзона)	Имени ГЛУХОВА, 16	Филиал СГРЭС-2 ПАО "Юнипро" (АБК)	Прямое	0,228	0	0,075	2,864	0	0	3,5761	58,9	37,24	186,07	5554
СГРЭС-2 (Промзона)	Имени Глухова, 2	ОМТС СТС (арматурный цех)	Прямое	0,051	0	0	0,638	0	0	0,6381	55,29	27,22	58,94	1946
СГРЭС-2 (Промзона)	Имени Глухова, 2	имени Глухова, 2	Прямое	3,342	0	0,666	42,32	0	11,1933	43,2463	53,7	24,7	36,26	1333,2
СГРЭС-2 (Промзона)	Имени Глухова, 2/1	ИП Цуканов А.Н.	Прямое	0,791	0	0,05	9,959	0	0	10,4284	52,88	29,35	64,19	2197,3
СГРЭС-2 (Промзона)	Имени Глухова, 2а	АБК, ФГАУ "АСФ" ЗСПВЧ	Прямое	0,66	0	0,016	8,252	0	0,2667	8,2969	55,47	26,11	32,02	1185,8
СГРЭС-2 (Промзона)	Имени Глухова, 6	Административное здание, ООО "Хайпон Петролиум Пайппайн Сервис (Сургут)"	Прямое	1	0,284	0	12,503	3,5455	0	16,0485	54,72	32,14	126,94	4077
СГРЭС-2 (Промзона)	Имени Глухова, 8	"ЭЗСМ" АТП	Прямое	1,284	0	0	16,049	0	0	16,0491	56,27	31,05	114,54	3817,8
СГРЭС-2 (Промзона)	Имени ГЛУХОВА, 9	ПСК "Маритекс" (ремонтно-эксплутационный блок)	Прямое	0,373	0	0	4,662	0	0	4,6624	57,39	33,64	145,7	4602,7
СГРЭС-2 (Промзона)	Кедровый		ПС-10 Кедровый, 1	0,1515	0	0	6,066	0	0	6,0664	40,28	34,82	98,62	3474,8
СГРЭС-2 (Промзона)	Кедровый-2, 13	Жилой дом	Прямое	0,197	0	0	7,923	0	0	7,9229	42,44	30,84	154,78	3527,6
СГРЭС-2 (Промзона)	Линия 10, 101		ПС-10 Кедровый, 1	0,0075	0	0	0,299	0	0	0,2993	43,59	30,86	131,46	3441,9

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (Промзона)	Линия 12. 135	Жилой дом	ПС-9 Кедровый, 1	0,0083	0	0	0,336	0	0	0,3355	34,96	31,15	117,3	3656,5
СГРЭС-2 (Промзона)	Линия 12. 139	Жилой дом	ПС-9 Кедровый, 1	0,0083	0	0	0,338	0	0	0,3384	35,11	30,97	164,29	3907,3
СГРЭС-2 (Промзона)	Линия 12. 39	Жилой дом	ПС-9 Кедровый, 1	0,0082	0	0	0,343	0	0	0,3425	34,79	31,26	138,54	3912,1
СГРЭС-2 (Промзона)	Линия 13. 29	Жилой дом	ПС-10 Кедровый, 1	0,0058	0	0,0206	0,784	0	0,298	0,7843	43,57	32,14	120,59	3621,3
СГРЭС-2 (Промзона)	Линия 13. 32	Жилой дом	ПС-10 Кедровый, 1	0,00905	0	0,0206	1,151	0	0,2984	1,1508	42,76	32,66	120,13	3623,3
СГРЭС-2 (Промзона)	Линия 14, 165	Жилой дом, откр ГВС	ПС-10 Кедровый, 1	0,0054	0	0	0,216	0	0	0,2159	43,88	31,59	142,81	3593,1
СГРЭС-2 (Промзона)	Линия 16, 11а		ПС-10 Кедровый, 1	0,028	0	0	1,12	0	0	1,1195	40,47	35,26	97,47	3453,9
СГРЭС-2 (Промзона)	Линия 16, 12А	Жилой дом, откр ГВС	ПС-10 Кедровый, 1	0,0116	0	0	0,464	0	0	0,4638	41,04	35,07	114,02	3564,7
СГРЭС-2 (Промзона)	Линия 16, 13Е	Жилой дом, откр ГВС	ПС-10 Кедровый, 1	0,007	0	0	0,28	0	0	0,28	40,77	35,3	108,5	3508,6
СГРЭС-2 (Промзона)	Линия 16, 16	Жилой дом, откр ГВС	ПС-10 Кедровый, 1	0,0145	0	0	0,58	0	0	0,5797	44,23	31,87	98,83	3286,7
СГРЭС-2 (Промзона)	Линия 16, д10	Индивидуальный жилой дом	ПС-10 Кедровый, 1	0,0079	0	0	0,395	0	0	0,3946	41,42	34,64	106,1	3403
СГРЭС-2 (Промзона)	Линия 16. 25д	Жилой дом	ПС-9 Кедровый, 1	0,0095	0	0	0,382	0	0	0,3824	35,53	30,57	121,22	3605,9
СГРЭС-2 (Промзона)	Линия 4. 107	Жилой дом	ПС-9 Кедровый, 1	0,0038	0	0	0,156	0	0	0,1555	35	31,07	158,2	4002,6
СГРЭС-2 (Промзона)	Линия 4. 31	Жилой дом	ПС-9 Кедровый, 1	0,0067	0	0	0,274	0	0	0,2738	35,12	30,96	140,07	3910
СГРЭС-2 (Промзона)	Линия 5, 220а		ПС-9 Кедровый, 1	0,0083	0	0	0,339	0	0	0,3393	34,96	31,08	145,8	3974,5
СГРЭС-2 (Промзона)	Линия 5, 32	Жилой дом	ПС-9 Кедровый, 1	0,0097	0	0	0,395	0	0	0,3955	34,94	30,66	163,8	3896,5
СГРЭС-2 (Промзона)	Линия 7, 219	Жилой дом	ПС-9 Кедровый, 1	0,0088	0	0	0,36	0	0	0,3597	34,94	30,78	140,75	3917,5
СГРЭС-2 (Промзона)	Линия 7, 55	Жилой дом	ПС-9 Кедровый, 1	0,0107	0	0	0,435	0	0	0,4348	35,1	30,63	122,68	3718,6
СГРЭС-2 (Промзона)	Линия 8, 60+баня	Жилой дом, откр ГВС	ПС-9 Кедровый, 1	0,0097	0	0,001	0,2	0	0,0167	0,2038	35,19	30,94	135,93	3865,6
СГРЭС-2 (Промзона)	Линия 8, 74	Жилой дом, откр ГВС	ПС-9 Кедровый, 1	0,0043	0	0	0,173	0	0	0,1731	35,41	30,29	143,18	3696,6
СГРЭС-2 (Промзона)	Линия 8, 75Н		ПС-9 Кедровый, 1	0,0088	0	0	0,354	0	0	0,3544	35,27	30,15	154,69	3728,8
СГРЭС-2 (Промзона)	Линия 8, 75н+баня	Жилой дом, откр ГВС	ПС-10 Кедровый, 1	0,01355	0	0	0,542	0	0	0,5418	43,42	30,31	98,03	3228,5
СГРЭС-2 (Промзона)	Линия 9, 85+пристрой		ПС-10 Кедровый, 1	0,0124	0	0	0,495	0	0	0,4945	43,59	30,86	110,9	3392,9
СГРЭС-2 (Промзона)	Линия 9. 54б	Жилой дом	ПС-9 Кедровый, 1	0,0266	0	0	1,07	0	0	1,0701	35,25	30,84	120,03	3596,4
СГРЭС-2 (Промзона)	Линия 9. 54б	Жилой дом	ПС-9 Кедровый, 1	0,0061	0	0	0,246	0	0	0,2456	35,63	30,47	117,55	3580,7
СГРЭС-2 (Промзона)	Линия, 10, 108	Жилой дом	ПС-10 Кедровый, 1	0,0182	0	0	0,728	0	0	0,7277	43,47	31	107,74	3382,8

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (Промзона)	Линия, 11, 123	Жилой дом	ПС-10 Кедровый, 1	0,0317	0	0	1,267	0	0	1,2674	42,41	32,7	118,37	3585,8
СГРЭС-2 (Промзона)	Линия, 11, 126	Жилой дом	ПС-10 Кедровый, 1	0,0369	0	0	1,475	0	0	1,4754	41,73	33,33	118,84	3602,8
СГРЭС-2 (Промзона)	ЛИНИЯ, 11, 129	Жилой дом, откр ГВС	ПС-10 Кедровый, 1	0,0155	0	0	0,62	0	0	0,6197	43,39	31,3	109,24	3405,7
СГРЭС-2 (Промзона)	Линия, 12, 133	Жилой дом	ПС-10 Кедровый, 1	0,0225	0	0	0,9	0	0	0,8996	43,53	31,61	118,04	3567,4
СГРЭС-2 (Промзона)	Линия, 12, 136	Жилой дом	ПС-10 Кедровый, 1	0,0268	0	0	1,072	0	0	1,0715	43,32	31,82	111,57	3492,6
СГРЭС-2 (Промзона)	Линия, 12, 143	Жилой дом	ПС-10 Кедровый, 1	0,0091	0	0	0,364	0	0	0,3639	44,07	31,12	105,97	3350,2
СГРЭС-2 (Промзона)	ЛИНИЯ, 8, 51		ПС-9 Кедровый, 1	0,0055	0	0	0,124	0	0	0,1237	35,19	31,31	137,09	3883,1
СГРЭС-2 (Промзона)	Монтажников, 1	Многоэтажный жилой дом №3	ЦТП-89	0,439	0	0	18,273	0	0	18,2731	48,27	28,43	162,44	6438,2
СГРЭС-2 (Промзона)	Монтажников, 3	Многоэтажный жилой дом №2	ЦТП-89	0,451	0	0	18,773	0	0	18,7725	50,2	25,95	159,49	6359,6
СГРЭС-2 (Промзона)	Монтажников, 5	Многоэтажный жилой дом №1	ЦТП-89	0,439	0	0	18,273	0	0	18,2732	43,08	33,68	157,45	6326,9
СГРЭС-2 (Промзона)	Народная, 9	Жилой дом, откр ГВС	ПС-10 Кедровый, 1	0,0057	0	0	0,228	0	0	0,2279	43,48	30,83	103,34	3359,1
СГРЭС-2 (Промзона)	Народная, 9+пристрой	Жилой дом, откр ГВС	ПС-10 Кедровый, 1	0,0054	0	0	0,216	0	0	0,2159	43,52	30,8	102,97	3350,8
СГРЭС-2 (Промзона)	Нижневартовское ш, 11	ИП Умаева	Прямое	0,248	0	0	3,098	0	0	3,0978	56,58	32,47	145,14	4479,5
СГРЭС-2 (Промзона)	Нижневартовское ш, 3, сооружение 2	ЗАО Логопарк Югорские ворота, Туйев ИП, ООО "Юдогрант-урал"	Прямое	0,041	0	0	0,516	0	0	0,5162	55,02	33,7	310,62	5397,5
СГРЭС-2 (Промзона)	Нижневартовское ш, 3, сооружение 7		Прямое	0,41	0	0,11	4,373	0	0	5,4274	50,3	30,06	172,99	5405
СГРЭС-2 (Промзона)	Нижневартовское ш, 4, строение 1	АБК, ООО "Фараон-2"	Прямое	0,171	0	0	2,135	0	0	2,1347	64,51	43,01	203,81	5672,3
СГРЭС-2 (Промзона)	Нижневартовское ш, 5, корпус 1	АБК, ОАО "Сургутспецжелезобетонстрой"	Прямое	0,267	0	0	3,339	0	0	3,3388	55,99	33,07	194,04	5192
СГРЭС-2 (Промзона)	Нижневартовское ш, 6	АБК, ООО "Седа", ООО "ИМПЕРИЯ МАШИНЭРИ"	Прямое	0,071	0	0	0,888	0	0	0,8877	64,98	42,67	209,13	5607,9
СГРЭС-2 (Промзона)	Нижневартовское ш, 7, строение 2	ООО "АВТОУНИВЕРСАЛ-ВОСТОК"	Прямое	0,895	0	0	11,935	0	0	11,9348	54,63	34,67	173,4	5377
СГРЭС-2 (Промзона)	Нижневартовское ш, 8	АБК, ОАО "Сургутэкспресс", ООО "НОРД-СНАБ"	Прямое	0,124	0	0	1,549	0	0	1,549	60,05	37,92	191,86	5558,2
СГРЭС-2 (Промзона)	Нижневартовское шоссе, 2	кафе, Епремян	Прямое	0,118	0	0	1,475	0	0	1,4747	62,34	39,91	216,14	5811
СГРЭС-2 (Промзона)	Нижневартовское шоссе, 3	АБК, ООО Логопарк Югорские Ворота	Прямое	2,42	0	0	24,254	0	0	24,2537	47,63	30,17	174,24	5478,1

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (Промзона)	Нижневартовское шоссе, 3/1	АБК	Прямое	0,219	0	0	2,197	0	0	2,1966	49,17	30,69	180,53	5583,2
СГРЭС-2 (Промзона)	Нижневартовское шоссе, 9	ООО "Магнитогорская металлургическая компания", Фабрика комфорта, ООО НПО Экспо	Прямое	0,485	0	0	6,056	0	0	6,0561	56,34	33,26	149,61	4683,3
СГРЭС-2 (Промзона)	Нижневартоское шоссе, 7	АБК, откл	Прямое	2,861	0	0	28,538	0	0	28,5377	54,39	35,69	170,76	5285,4
СГРЭС-2 (Промзона)	Осенняя, 1/1	Жилой дом	ПС-9 Кедровый, 1	0,0141	0	0	0,277	0	0	0,2775	35,01	30,19	113,3	3590,5
СГРЭС-2 (Промзона)	Пионерная, 11	АБК, АО "Э.ОН Россия" СГРЭС-2 (станция обезжелезов.)	Прямое	0,317	0,161	0	3,963	2,0126	0	5,9756	55,08	29,51	93,95	3314,3
СГРЭС-2 (Промзона)	Пионерная, 11, сооружение 3	ООО СК «Сургутеплоэнергомонтаж» Мастерская химпокрытия	Прямое	0,071	0	0	0,947	0	0	0,9468	55,09	29,27	101,97	3351,8
СГРЭС-2 (Промзона)	Пионерская, 11/1	АБК, ИП Сазонов Даниил Владимирович	Прямое	0,074	0,059	0	0,926	0,7375	0	1,6631	54,79	29,76	108,11	3465,1
СГРЭС-2 (Промзона)	Пионерская, 12А	АБК, ООО "Защита Югры"	Прямое	0,758	0,119	0,069	9,486	1,4886	1,15	11,1969	55,73	30,25	119,24	3646,1
СГРЭС-2 (Промзона)	Пионерская, 7	АБК, ООО "Сибирь Инвест Партнер" (производственный корпус)	Прямое	0,331	0	0,031	4,139	0	0	4,4276	55,16	29,18	89,75	3208,5
СГРЭС-2 (Промзона)	пКедровый -1 Полярная, 6	Жилой дом Лука С.Н.	ПС-10 Кедровый, 1	0,029	0	0	1,16	0	0	1,1595	40,94	34,95	113,64	3561,4
СГРЭС-2 (Промзона)	пКедровый, линия, 14, дом, 167	Жилой дом Воинова Н.Н.	ПС-10 Кедровый, 1	0,0091	0	0	0,454	0	0	0,4543	44,13	31,95	133,73	3583,7
СГРЭС-2 (Промзона)	пКедровый, линия, 14, дом,31а	Жилой дом Воинова Н.Н.	ПС-10 Кедровый, 1	0,0082	0	0	0,41	0	0	0,4104	44,4	31,69	205,05	3545,5
СГРЭС-2 (Промзона)	пКедровый, линия, 16, дом, 8	Жилой дом Воинова Н.Н.	ПС-10 Кедровый, 1	0,017	0	0	0,836	0	0	0,836	40,9	35,21	120,89	3602
СГРЭС-2 (Промзона)	Полевая, 9		ПС-10 Кедровый, 1	0,0083	0	0	0,332	0	0	0,3318	42,29	32,03	93,7	3264,4
СГРЭС-2 (Промзона)	Полярная, 12	Жилой дом (строительство)	ПС-10 Кедровый, 1	0,0294	0	0	1,175	0	0	1,1755	40,51	35,83	122,8	3625,8
СГРЭС-2 (Промзона)	Полярная, 2/1	Жилой дом	ПС-10 Кедровый, 1	0,0165	0	0	0,66	0	0	0,6597	40,81	34,91	96,29	3418,5
СГРЭС-2 (Промзона)	Полярная, 4	Жилой дом	ПС-10 Кедровый, 1	0,0101	0	0	0,404	0	0	0,4038	40	35,71	102,38	3500,5
СГРЭС-2 (Промзона)	ПСО-34, 29	Жилой дом	ЦТП-101	0,0103	0	0	0,33	0	0	0,3298	58,25	40,57	259,1	7368,9
СГРЭС-2 (Промзона)	ПСО-34, 29	Жилой дом ГВС	ЦТП-101	0	0	0,0003	0	0	0,006	0,0092	23,3	8,3	566,89	7354,2
СГРЭС-2 (Промзона)	ПСО-34, 30	Жилой дом ГВС	ЦТП-101	0	0	0,0003	0	0	0,006	0,0092	23,3	8,31	577,08	7363,1

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (Промзона)	ПСО-34, 30	Жилой дом	ЦТП-101	0,0296	0	0	0,948	0	0	0,9479	58,01	40,63	259,06	7378,4
СГРЭС-2 (Промзона)	Рационализаторов, 10	АБК, ООО "Строймехзапчасть"	Прямое	0,332	0,196	0	4,145	2,4473	0	6,5923	58,76	36,81	280,29	6580,7
СГРЭС-2 (Промзона)	Рационализаторов, 10 ст1	АБК	Прямое	0,332	0,196	0	4,143	2,4457	0	6,5889	58,01	37,49	282,49	6653,3
СГРЭС-2 (Промзона)	Рационализаторов, 12	АБК, ООО "УМиТ САТС" (2 ввод)	Прямое	0,187	0	0	2,335	0	0	2,335	58,81	37	283,07	6626,7
СГРЭС-2 (Промзона)	Рационализаторов, 12/1	АБК, ООО "УМиТ САТС" (1 ввод)	Прямое	0,187	0	0	2,335	0	0	2,3351	58,96	36,86	282,76	6604
СГРЭС-2 (Промзона)	Рационализаторов, 14	АБК, ООО "СпецРемСервис"	Прямое	0,436	0	0	5,442	0	0	5,4419	58,7	37,59	283,92	6682,4
СГРЭС-2 (Промзона)	Рационализаторов, 14/2 соор1	АБК	Прямое	0,68	0	0	7,298	0	0	7,2977	57,48	39,18	286,15	6771,9
СГРЭС-2 (Промзона)	Рационализаторов, 20	АБК, ООО "Север"	Прямое	0,811	0	0	8,118	0	0	8,1185	59,59	38,99	304,62	7011,2
СГРЭС-2 (Промзона)	Рационализаторов, 3	АБК, ООО "Асс-Авто"	Прямое	0,155	0	0	1,936	0	0	1,9361	58,81	36,39	234,98	6034,5
СГРЭС-2 (Промзона)	Рационализаторов, 6	АБК	Прямое	0,248	0	0	3,133	0	0	3,133	57,42	37,61	283,97	6681,4
СГРЭС-2 (Промзона)	Рационализаторов, 8	АБК	Прямое	0,596	0	0	7,444	0	0	7,4437	58,77	36,58	282,95	6601,3
СГРЭС-2 (Промзона)	Рационализаторов, 9	АБК, ИП Дрыль В.В.	Прямое	0,114	0	0	1,424	0	0	1,424	58,77	36,43	255,92	6257,9
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 28	АБК, РММ	ЦТП-89	0,382	0	0	15,287	0	0	15,2873	47,47	15	225,42	8012,4
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 28	АБК, Филиал АО Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети	ЦТП-89	0,204	0	0	8,115	0	0	8,1151	43,4	12,37	237,63	8283,3
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 28	АБК, Склад №12	ЦТП-89	0,248	0	0	9,927	0	0	9,9266	45,51	13,5	233,43	8176,1
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 28	АБК, Склад	ЦТП-89	0,133	0	0	5,322	0	0	5,3223	46,89	14,3	228,59	8083,1
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 28	АБК, Склад №1	ЦТП-89	0,04	0	0	1,643	0	0	1,6427	45,97	13,37	859,56	8198,7
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 31	АБК, База Комплект	ЦТП-89	0,422	0	0	16,888	0	0	16,8878	52,09	19,38	190,13	7332,7
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 32	ООО "Транспортное управление 86" СКЛАД	ЦТП-89	0,04	0	0	1,601	0	0	1,6012	48,86	15,59	222,65	7893,6
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 35	АБК, Гараж	ЦТП-89	0,1874	0	0	7,499	0	0	7,4992	49,18	17,05	201,83	7494,6
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 35	АБК, ООО "Новотех"	ЦТП-89	0,0162	0	0	0,648	0	0	0,6483	49,01	16,37	218,04	7578,3
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 35	АБК, РММ	ЦТП-89	0,1194	0	0	4,778	0	0	4,7785	49,01	16,95	203,28	7535,3
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 35	АБК, Автобокс	ЦТП-89	0,2407	0	0	9,632	0	0	9,6321	49,06	16,51	203,07	7531,2
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 35	АБК, Депо с помещениями	ЦТП-89	0,094	0,165	0	3,763	6,6027	0	10,3657	50,98	17,98	199,11	7490,3

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
		дежурного персонала												
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 35	АБК, Склад-автосалон	ЦТП-89	0,082	0	0	3,282	0	0	3,2822	50,48	16,87	200,29	7439,6
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 35	АБК, КПП	ЦТП-89	0,002	0	0	0,796	0	0	0,7955	49,01	15,34	221,43	7887
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 37	АБК, КПП (сооружение 1)	ЦТП-89	0,0057	0	0	0,228	0	0	0,228	49,03	15,43	216,66	7807,9
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 37	АБК, Автосервис	ЦТП-89	0,1632	0	0	6,531	0	0	6,5315	50,62	16,99	208,87	7490,3
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 37	АБК, ОАО Управление комплектации и производственно-технического обслуживания	ЦТП-89	0,1632	0	0	6,53	0	0	6,5304	50,17	16,38	207,64	7464,3
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 37/1	АБК, Склад-арочник	ЦТП-89	0,0392	0	0	1,569	0	0	1,5686	50,19	16,19	207,03	7443,6
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 42	АБК, ФБУ "Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей"	ЦТП-89	0,47	0	0	18,807	0	0	18,8068	49,02	15,8	203,81	7549,4
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 43/2	АБК	ЦТП-89	2,942	0	0	11,778	0	0	11,7778	55,4	21,05	235,6	7904,6
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 45/1	АБК, Магазин-пекарня ГВС	ЦТП-101	0	0	0,003	0	0	0,0576	0,0625	23,41	8,41	539,24	7312,3
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 45/1	АБК, Магазин-пекарня	ЦТП-101	0,03	0	0	0,96	0	0	0,9605	58,69	40,6	253,42	7325
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 50	АБК, Промснаб	ЦТП-89	0,1728	0	0	6,915	0	0	6,9152	51,47	17,33	242,47	7945,2
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 50/1	АБК, СпецМашСервис	ЦТП-89	0,101	0	0	4,043	0	0	4,0428	44,56	12,22	239,47	8056,8
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 50/2	АБК	ЦТП-89	0,228	0	0	9,125	0	0	9,1251	44,46	12,18	233,76	8013,2
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 54	АБК, РММ ЗАО МТА-Сервис	ЦТП-101	0,1784	0	0	5,724	0	0	5,7245	64,23	56,15	259,64	7677,6
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 54/1	АБК, ОАО "Плавстройотряд-34"	ЦТП-101	0,0512	0	0	1,644	0	0	1,6439	61,67	58,12	269,12	7721,8
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 54/2	АБК, Автосервис	ЦТП-101	0,0804	0	0	2,584	0	0	2,5837	62,42	57,59	260,19	7813,2
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 56	АБК, Котельная ЗАО "МТА-Сервис"	ЦТП-101	0,1092	0	0	3,511	0	0	3,5105	62,08	57,87	260,65	7840,4
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 56	АБК ЗАО "МТА-Сервис"	ЦТП-101	0,0804	0	0	2,584	0	0	2,5836	62,49	57,52	263,18	7850,8
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 56	АБК, Склад	ЦТП-101	0,1835	0	0	5,903	0	0	5,9034	61,87	58,19	272,52	8014,4
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 56	АБК, Склад	ЦТП-101	0,086	0	0	2,764	0	0	2,764	62,41	57,59	268,78	7904,1

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 56	АБК, КПП	ЦТП-101	0,0026	0	0	0,084	0	0	0,0835	61,48	58,33	260,57	7695,4
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 56	АБК, Гараж	ЦТП-101	0,0421	0	0	1,353	0	0	1,3527	62,64	57,43	272,54	7914,5
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 56	АБК, База	ЦТП-101	0,4175	0	0	8,303	0	0	8,3026	63,25	56,82	257,46	7703,2
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 56	АБК, РММ	ЦТП-101	0,2915	0	0	9,396	0	0	9,3958	60,92	59,14	261,86	7889
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 56/1	АБК	ЦТП-101	0,15	0	0	4,822	0	0	4,8221	61,1	58,69	262,73	7794,8
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 56/1	АБК	ЦТП-101	0,15	0	0	4,821	0	0	4,8209	61,21	58,58	258,67	7731,5
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 56/1	АБК, ЮганСтройТранс	ЦТП-101	0,15	0	0	4,822	0	0	4,8217	61,16	58,62	262,34	7785,9
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 56/1	Производственная база	ЦТП-101	0,45	0	0	14,47	0	0	14,4697	60,95	58,74	259,49	7766,2
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 57	АБК, ООО "Техсервис-Инжиниринг"	Прямое	0,1985	0	0	2,482	0	0	2,4818	59,09	37,45	216,58	5785,9
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 63		Прямое	0,45	0	0	14,42	0	0	14,4196	35,85	25,11	190,69	6137,1
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 65		Прямое	0,45	0	0	14,408	0	0	14,4078	37,31	23,68	188,66	6038
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 67		Прямое	0,45	0	0	14,41	0	0	14,4101	37,02	23,96	189,06	6057,3
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 68, сооружение 1	АБК, ЗАО Гидромонитор	Прямое	0,072	0	0	0,907	0	0	0,907	57,76	38,21	282,72	6626,3
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 70	АБК, ООО "Металлообрабатывающая компания"	Прямое	0,129	0	0	1,613	0	0	1,6125	57,86	38,1	263,26	6474,3
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 70/1	АБК, АБК, Абдуллаев ИП	Прямое	0,105	0	0	1,322	0	0	1,322	57,75	38,14	257,04	6421
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 72	АБК, ООО "Техноцентр"	Прямое	0,145	0	0	1,826	0	0	1,8258	57,83	38,12	249,68	6351,5
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 74	АБК, Лукичева ИП.	Прямое	0,067	0	0	0,841	0	0	0,8415	58,83	37,57	237,74	6104,9
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 74/1	АБК, Югра-ПГС	Прямое	0,221	0	0	2,782	0	0	2,7818	58,13	37,86	242,49	6228,5
СГРЭС-2 (Промзона)	Сосновая, 74/2	Общественное, ООО "Ревитал" Усадьба "На семи ветрах"	Прямое	0,224	0	0,05	2,838	0	0,8333	2,9841	58,09	37,88	270,41	6415,3
СГРЭС-2 (Промзона)	Сургут, Гидростроителей, 3/1		ЦТП-89	0,06	0	0	2,387	0	0	2,3868	53,52	20,33	236,55	7697,9
СГРЭС-2 (Промзона)	Сургут, Линия 13, 158		ПС-10 Кедровый, 1	0,0059	0	0	0,236	0	0	0,2362	40,72	34,38	97,21	3423,7
СГРЭС-2 (Промзона)	Сургут, Линия 13, 159.160		ПС-10 Кедровый, 1	0,006	0	0	0,24	0	0	0,2399	42,12	32,97	94,3	3296,8
СГРЭС-2 (Промзона)	Сургут, Народная, 11		ПС-10 Кедровый, 1	0,01	0	0	0,399	0	0	0,3993	43,97	31,13	113,52	3376,7

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (Промзона)	Сургут, Народная, 13		ПС-10 Кедровый, 1	0,0038	0	0	0,152	0	0	0,1518	43,61	31,5	123,18	3437
СГРЭС-2 (Промзона)	Сургут, Народная, 13		ПС-10 Кедровый, 1	0,0038	0	0	0,152	0	0	0,1516	43,91	31,18	132,1	3424,2
СГРЭС-2 (Промзона)	Сургут, Народная, 15		ПС-10 Кедровый, 1	0,004	0	0	0,16	0	0	0,1597	43,6	31,5	111,65	3424,8
СГРЭС-2 (Промзона)	Сургут, Народная, 17		ПС-10 Кедровый, 1	0,0488	0	0	1,949	0	0	1,9491	43,35	31,76	111,56	3474,7
СГРЭС-2 (Промзона)	Сургут, Народная, 2		ПС-9 Кедровый, 1	0,0088	0	0	0,354	0	0	0,3543	35,88	30,85	113,44	3568,5
СГРЭС-2 (Промзона)	Сургут, Осенняя, 1		ПС-9 Кедровый, 1	0,0224	0	0	0,905	0	0	0,905	35,66	31,07	111,2	3582,9
СГРЭС-2 (Промзона)	Сургут, Осенняя, 10		ПС-9 Кедровый, 1	0,0105	0	0	0,426	0	0	0,4261	35,57	31,16	117,96	3689,5
СГРЭС-2 (Промзона)	Сургут, Осенняя, 12		ПС-9 Кедровый, 1	0,0327	0	0	1,329	0	0	1,3289	34,96	31,75	122,15	3751,7
СГРЭС-2 (Промзона)	Сургут, Осенняя, 13		ПС-10 Кедровый, 1	0,0204	0	0	0,813	0	0	0,8127	43,7	31,38	128,29	3545,6
СГРЭС-2 (Промзона)	Сургут, Осенняя, 4		ПС-9 Кедровый, 1	0,0211	0	0	0,853	0	0	0,8528	35,21	31,54	117,59	3677,3
СГРЭС-2 (Промзона)	Сургут, Осенняя, 6		ПС-9 Кедровый, 1	0,0396	0	0	1,6	0	0	1,6004	35,28	31,47	112,26	3612,4
СГРЭС-2 (Промзона)	Сургут, Осенняя, 8		ПС-9 Кедровый, 1	0,0131	0	0	0,531	0	0	0,531	35,61	31,12	116,93	3667,4
СГРЭС-2 (Промзона)	Сургут, Полярная, 5		ПС-10 Кедровый, 1	0,0115	0	0	0,46	0	0	0,4605	40,59	34,52	110,05	3510,3
СГРЭС-2 (Промзона)	Сургут, Полярная, 5		ПС-10 Кедровый, 1	0,0066	0	0	0,264	0	0	0,2643	40,59	34,52	117,4	3519,2
СГРЭС-2 (Промзона)	Сургут, Сосновая, 52		ЦТП-101	0,2014	0	0	6,455	0	0	6,4549	51,85	40,18	257,42	7566
СГРЭС-2 (Промзона)	Сургут, ул. Монтажников, д. 7		ЦТП-89	0,287	0	0	11,948	0	0	11,9475	58,33	21,61	164,82	6484,5
СГРЭС-2 (Промзона)	Сургут, ул. Монтажников, д. 9		ЦТП-89	0,16	0	0	6,661	0	0	6,6609	58,33	21,62	165,93	6496
СГРЭС-2 (Промзона)	Сургут, Урожайная, 10		ПС-9 Кедровый, 1	0,0119	0	0	0,486	0	0	0,4862	34,56	32,14	152,01	4095,2
СГРЭС-2 (Промзона)	Сургут, Урожайная, 3		ПС-9 Кедровый, 1	0,008	0	0	0,324	0	0	0,3241	35,71	31,02	135,62	3673,6
СГРЭС-2 (Промзона)	Сургут, Урожайная, 8		ПС-9 Кедровый, 1	0,0147	0	0	0,601	0	0	0,6006	34,67	32,03	150,58	4073,9
СГРЭС-2 (Промзона)	Сургут, Энергостроителей, 23, сооружение 34		Прямое	0,228	0	0	3,041	0	0	3,0409	64,79	36,29	11,27	372,5
СГРЭС-2 (Промзона)	Сургут, Энергостроителей, 7		Прямое	0,0085	0	0	0,32	0	0	0,3197	50,93	23,52	101,6	2335,4
СГРЭС-2 (Промзона)	Сургутская, 30	АБК, Склад ООО Трест Запсибгидрострой	ЦТП-89	2,248	0	0	8,954	0	0	8,9536	44,86	11,15	249,63	8088
СГРЭС-2 (Промзона)	Туманная, 1	АБК, ООО "Газпром"	Прямое	1,2	0	0	15,001	0	0	15,0011	48,04	29,98	27,16	1119,8
СГРЭС-2 (Промзона)	Тюменская, 1	АБК, АО "Сургутское	ЦТП-89	1,1656	0	0	18,663	0	0	18,6629	49,35	16,46	211,34	7685,3

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
		судоремонтное предприятие"												
СГРЭС-2 (Промзона)	Тюменская, 1А	АБК, ООО ПТФ "Возрождение"	ЦТП-89	0,1181	0	0	4,728	0	0	4,7284	47,08	18,51	203,51	7560,8
СГРЭС-2 (Промзона)	Цветочная, 4	Жилой дом	ПС-10 Кедровый, 1	0,0312	0	0	1,248	0	0	1,2475	40,2	35,83	98,62	3485,3
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей	АБК, ООО "Югра-ПГС" (кислородная станция)	Прямое	0,221	0	0	2,763	0	0	2,7626	52,68	26,95	277,26	3612,8
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей	АБК, АО ТЭСС	Прямое	1,02	0,02	0,3	12,906	0,3	0	16,065	52,42	27,17	286,68	3684,3
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей	АБК, ООО "Строительное производство"	Прямое	0,458	0	0	5,727	0	0	5,7265	53,66	26,73	31,99	1163,9
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей	АБК, ЗАО "Сибэнергокомплектмонтаж"	Прямое	0,032	0	0	0,4	0	0	0,4003	55,04	26,99	69,36	1965,6
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей 24к1		Прямое	0,168	0	0	2,108	0	0	2,1079	50,83	25,54	151,33	2522,8
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей, 10	АБК, Автосервис	Прямое	0,473	0	0,066	5,914	0	1,1092	6,0972	48,86	21,47	58,86	2117,7
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей, 10	АБК, ООО "Автоуниверсал Трак", ООО "ИК-Капитал", Турсунова Ю.И.	Прямое	0,438	0	0	5,475	0	0	5,4752	54,38	26,99	52,85	2080,8
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей, 10	АБК, ООО "ЮграТранс Авто"	Прямое	2	0,086	0	5	0,2134	0	5,2134	46,96	34,13	67,18	2608,9
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей, 10	АБК, ООО "ЮграТранс Авто"	Прямое	2	0,086	0	20	0,9684	0	20,9689	54,52	27,23	52,6	2087,8
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей, 11/1	АБК, ООО "СЭСК, ООО " ЭКС-Химзащита"	Прямое	1,542	0	0	19,277	0	0	19,2765	53,45	25,83	94,59	2347,8
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей, 12	АБК, ООО Транспортно-топливная компания "Союз"	Прямое	0,074	0	0,05	0,924	0	0,8333	1,0761	55,01	26,88	54,29	1871,9
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей, 12 ст1	АБК, ФСК ЕЭС ЦПМЭС насосная АЗС	Прямое	0,009	0	0	0,113	0	0	0,1126	54,9	26,74	66,16	1833,6
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей, 13	АБК, ЗАО "Электротех.комп." (СЭТК)	Прямое	0,069	0	0	0,863	0	0	0,8627	54,31	26,39	59,04	1991,4
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей, 13, корпус 2	АБК, ООО СК "СТЭМ" (Цех металоконструкций)	Прямое	0,563	0	0	7,038	0	0	7,0383	53,43	25,84	78,47	2250,1
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей, 13, корпус 2, сооружение 3	АБК, ООО СЕВЕРГЕОСТРОЙ	Прямое	0,208	0	0	2,601	0	0	2,6006	53,52	25,76	81,32	2238
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей, 13/1		Прямое	0,165	0	0	2,2	0	0	2,2002	53,93	26,5	56,21	2042,4

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей, 14	АБК, ООО Транспортно-топливная компания "Союз"	Прямое	0,032	0	0	0,4	0	0	0,4001	54,94	26,8	52,76	1852,9
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей, 15	Филиал ПАО "ОГК-2" ГРЭС-1 (склад ОТС)	Прямое	0,43	0	0	5,376	0	0	5,3757	54,18	26,57	55,96	2035,1
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей, 16	АБК, Хозяйственный корпус	Прямое	0,112	0	0	1,402	0	0	1,4019	55,16	27,32	66,32	2048,4
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей, 17	АБК, ЗАО "ПСРЭ"	Прямое	0,888	0	0,022	11,1	0	0,3667	11,1619	53,75	26,97	26,94	1114,5
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей, 17/1	АБК, ЗАО "Сибпромстрой 28" ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДОМОВОЙ"	Прямое	0,027	0	0	0,338	0	0	0,3382	53,99	26,94	36,01	1100,6
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей, 20	АБК, ООО "Янтарь", ООО "Сургутэнергоремонт", ООО "Ространсерсис-С", ООО "Югра-Транс", ИП Смирнов Вал, ИП Данильчев, ИП Тибилов	Прямое	0,591	0	0	7,388	0	0	7,388	54,8	26,8	64,28	2014,7
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей, 21	АБК, Автономная некоммерческая организация "Учебный центр Профессионал"	Прямое	0,109	0	0	1,363	0	0	1,3626	55,28	25,73	27,05	1057,1
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей, 22		Прямое	0,444	0	0	5,92	0	0	5,9202	54,34	28,27	61,75	2092,7
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей, 22/1		Прямое	0	0	0,015	0	0	0	0,1505	54,01	28,62	76,79	2121,4
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей, 24	АБК, ООО "Строй-вент"	Прямое	0,054	0	0	0,675	0	0	0,675	54,78	26,79	144,34	2158,7
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей, 24/2	Пазилов	Прямое	0,09	0	0	1,2	0	0	1,2	54,48	26,51	144,42	2163,3
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей, 3	АБК, Автосалон	Прямое	0,778	0	0	10,377	0	0	10,3768	52,62	25,76	254,61	3378,7
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей, 4	АБК, АО "ЗЭСМ"	Прямое	0,474	0	0	5,926	0	0	5,9259	53,93	27,39	68,83	2591,6
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей, 4 ст4	АБК, "ООО РемАвтотрансСервис"	Прямое	0,062	0	0,078	0,778	0	0	1,5245	54,2	27,28	155,85	2841,9
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей, 4 ст5	АБК, СпецГазКомпрессор	Прямое	0,4	0	0,078	5,006	0	0	5,7363	54,2	27,28	125,03	2815,2
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей, 4Т	АБК, ООО "Стройпромбетон"	Прямое	0,152	0	0,124	1,902	0	0	3,0591	54,7	28,43	82,54	2957,7

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей, 5/1	АБК, ООО "Золотой век", АО "ЭК Восток"	Прямое	0,341	0	0	4,263	0	0	4,2627	52,92	26,36	262,01	3397,9
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей, 5/1	АБК, ИП Кулдашев Т.Б., ООО "СтройИнвест"	Прямое	1,525	2	0,666	19,228	25,2164	0	50,7389	52,37	26,88	263,63	3482,9
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей, 5/3	АБК, Филиал ПАО "ОГК-2" ГРЭС-1	Прямое	0,986	0,084	0	12,325	1,0511	0	13,3761	47,18	30,27	265,5	3516,7
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей, 5/3	АБК, ООО "Мармитэкс"	Прямое	0,648	0	0	8,1	0	0	8,1004	52,68	26,6	263,92	3472
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей, 6	АБК, ООО "Стройинвест"	Прямое	0,491	0	0	6,138	0	0	6,1379	54,3	27,35	61,22	2361,7
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей, 6	ООО "СТК"	Прямое	0,041	0	0	0,513	0	0	0,5126	54,04	27,8	68,92	2453,9
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей, 6	АБК, ЗАО ПСК Геракл	Прямое	0,165	0	0	2,063	0	0	2,0627	54,11	27,71	62,71	2401,9
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей, 6/1	АБК, ЗАО ПСК Геракл	Прямое	0,055	0	0	0,688	0	0	0,6877	54,09	27,76	68,48	2450,3
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей, 6/4	АБК, ОАО Лесосервисная компания	Прямое	0,034	0	0	0,425	0	0	0,425	54,22	27,65	63,83	2396,9
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей, 6/4	АБК, ИП Ткачев А.В.	Прямое	0,162	0	0	2,025	0	0	2,025	53,92	27,87	64,79	2459,3
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей, 6/4	АБК, ЗАО Металлон	Прямое	0,093	0	0	1,163	0	0	1,1626	53,94	27,88	66,85	2478,4
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей, 6/5	АБК, ИП Мальцев	Прямое	0,054	0	0	0,54	0	0	0,5401	47,46	33,66	69,26	2617
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей, 7/4	АБК, ООО Севергидромехстрой	Прямое	0,324	0	0	4,051	0	0	4,0506	52,56	26,65	274,98	3603,8
СГРЭС-2 (Промзона)	Энергостроителей, 8	АБК, ООО ПСРЭ (абк. общежитие)	Прямое	0,666	0	0,022	8,436	0	0	8,4359	54,26	27,22	62,3	2293,9
СГРЭС-1 (Город)		сауна	ЦТП-93	0,1	0	0	4,21	0	0	4,2096	46,49	33,1	152,84	7543
СГРЭС-1 (Город)			ЦТП-93	0,0238	0	0	0,937	0	0	0,9373	50,49	36,7	163,16	7256,9
СГРЭС-1 (Город)		АО "Мостострой-11". Нежилое здание производственного назначения, АБК	ЦТП-93	0,399	0,245	0	7,027	1,8568	0	8,8841	53,23	39,83	120,65	7351,7
СГРЭС-1 (Город)	30 лет Победы,	Кузовная мастерская "Mirka"	ЦТП-93	0,0529	0	0	2,044	0	0	2,044	51,72	37	334,9	7984,1
СГРЭС-1 (Город)	30 лет Победы, 51	Гараж	ЦТП-93	0,128	0	0	2,185	0	0	2,1854	51,49	36,99	266,58	8061,1
СГРЭС-1 (Город)	30 лет Победы, 51/1	Гараж	ЦТП-93	0,127	0	0	2,116	0	0	2,1161	51,38	36,86	261,54	8022,4
СГРЭС-1 (Город)	30 лет Победы, 51/2	Склад	ЦТП-93	0,093	0	0	1,663	0	0	1,6626	51,47	36,96	278,07	8092,7
СГРЭС-1 (Город)	30 лет Победы, 51/3	Гараж	ЦТП-93	0,06	0	0	0,991	0	0	0,9913	51,34	36,75	259,64	7988,7
СГРЭС-1 (Город)	30 лет Победы, 51/4	Бытовое помещение, КПП	ЦТП-93	0,1388	0,037	0	2,56	0,3293	0	2,889	51,82	37,25	328,82	8183,7
СГРЭС-1 (Город)	8 Промузел,	Здание котельной	ЦТП-93	0,013	0	0	0,296	0	0	0,2955	55,69	39,16	98,97	6045,1
СГРЭС-1 (Город)	8 Промузел,	Гараж АООТ Мостострой-11	ЦТП-93	0,1161	0	0	4,463	0	0	4,4631	51,88	40,16	107,82	7111,9
СГРЭС-1 (Город)	8 Промузел,	Административно бытовой корпус	ЦТП-93	0,6093	0	0	23,388	0	0	23,3882	42,83	33,7	109,41	7229,3
СГРЭС-1 (Город)	8 Промузел,	Здание котельной	ЦТП-93	0,0239	0	0	0,907	0	0	0,9072	52,83	39,94	71,27	6406,5

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-1 (Город)	8 Промузел, 4П	Стоянка автобусов на 65 машин	ЦТП-93	0,04	0	0	1,602	0	0	1,6024	46,81	32,94	205,2	7680
СГРЭС-1 (Город)	Аграрная улица, 12	ООО АП "Автолайн"	Прямое	0,36	0	0	6,054	0	0	6,0541	110,93	32,18	30,99	2583,8
СГРЭС-1 (Город)	Аграрная, 1	Горэнерго	Прямое	0,0055	0	0	0,137	0	0	0,1375	110,99	32,53	898,42	2537
СГРЭС-1 (Город)	Аграрная, 16	Боксы легковых машин	Прямое	0,0492	0	0	0,877	0	0	0,877	111,88	32,63	45,25	2754,8
СГРЭС-1 (Город)	Аграрная, 16	Боксы грузовых машин	Прямое	0,0492	0	0	1,191	0	0	1,1911	111,69	32,52	44,07	2736,7
СГРЭС-1 (Город)	Аграрная, 16	Столовая ПСС	Прямое	0,0492	0	0	1,191	0	0	1,191	111,21	32,65	48,17	2782,6
СГРЭС-1 (Город)	Аграрная, 16	АБК ПСС	Прямое	0,0492	0	0	1,191	0	0	1,1913	111,62	32,51	47,46	2764,3
СГРЭС-1 (Город)	Аграрная, 16	КПП	Прямое	0,0492	0	0	0,874	0	0	0,8736	111,6	32,78	44,73	2749,7
СГРЭС-1 (Город)	Аграрная, 3	ИП Орлов Г.Г.	Прямое	0,735	0,68	0	17,667	16,344	0	34,0109	104,62	38,87	24,29	2486,3
СГРЭС-1 (Город)	Андреевский заезд, 10	гараж	ЦТП-93	0,055	0	0	2,097	0	0	2,0972	51,03	36,59	215,37	7460,8
СГРЭС-1 (Город)	Андреевский заезд, 10	гараж	ЦТП-93	0,0903	0	0	3,528	0	0	3,5279	51,22	37,59	161,37	7227,9
СГРЭС-1 (Город)	Андреевский заезд, 10	КПП	ЦТП-93	0,0159	0	0	0,632	0	0	0,6323	49,66	36,13	169,64	7324,6
СГРЭС-1 (Город)	Андреевский заезд, 10	гараж	ЦТП-93	0,1378	0	0	5,359	0	0	5,3593	50,88	37,43	160,53	7205,3
СГРЭС-1 (Город)	Андреевский заезд, 10/2	Склад, №4	ЦТП-93	0,03	0	0	1,163	0	0	1,1633	50,98	36,72	164,54	7181
СГРЭС-1 (Город)	Андреевский заезд, 10/2	Административное здание	ЦТП-93	0,104	0	0	4,034	0	0	4,0335	50,16	35,98	170,53	7253,7
СГРЭС-1 (Город)	Андреевский заезд, 12	Склад, №3	ЦТП-93	0,0848	0	0	3,247	0	0	3,2466	49,67	35,65	157,23	7065,7
СГРЭС-1 (Город)	Андреевский заезд, 12	Общественное здание, Кафе	ЦТП-93	0,057	0	0	2,173	0	0	2,1734	49,88	35,16	156,88	7029,4
СГРЭС-1 (Город)	Андреевский заезд, 12	Склад, №2	ЦТП-93	0,064	0	0	2,451	0	0	2,4506	50,81	36,36	170,05	7110,3
СГРЭС-1 (Город)	Андреевский заезд, 12	Бытовое здание	ЦТП-93	0,0055	0	0	0,211	0	0	0,2107	50,59	36,11	165,82	7039,3
СГРЭС-1 (Город)	Андреевский заезд, 12	Административное здание	ЦТП-93	0,1093	0	0	4,186	0	0	4,1858	50,38	35,89	154,66	7018
СГРЭС-1 (Город)	Андреевский заезд, 12	Склад, №1	ЦТП-93	0,0259	0	0	0,992	0	0	0,9919	50,67	36,2	161,21	7055
СГРЭС-1 (Город)	Андреевский заезд, 12/2	Административно бытовой корпус	ЦТП-93	0,0055	0	0	0,21	0	0	0,2103	47,73	37,44	165,27	7213,3
СГРЭС-1 (Город)	Андреевский заезд, 12/2	Общественное здание, ТЦ "Русская забава"	ЦТП-93	0,1281	0	0	4,895	0	0	4,8953	47,34	37,76	164,6	7221,8
СГРЭС-1 (Город)	Андреевский заезд, 12/2	КПП	ЦТП-93	0,0055	0	0	0,21	0	0	0,2103	47,56	37,6	183,98	7249,3
СГРЭС-1 (Город)	Андреевский заезд, 12/3	Общественное здание, Гостиница	ЦТП-93	0,115	0	0	4,386	0	0	4,3858	50,25	35,48	154,45	6996,7
СГРЭС-1 (Город)	Андреевский заезд, 4	Здание отдыха вахтовых бригад	ЦТП-93	0,0602	0	0	1,291	0	0	1,2907	47,93	36,46	188,22	7716,4
СГРЭС-1 (Город)	Андреевский заезд, 4	Адиминстративное здание СТО	ЦТП-93	0,01	0	0	0,218	0	0	0,2183	48,32	36,75	187,22	7692,5
СГРЭС-1 (Город)	Андреевский заезд, 4/1	гараж	ЦТП-93	0,055	0	0	2,097	0	0	2,0974	50,2	35,83	243,65	7595,4

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-1 (Город)	Андреевский заезд, 4/1	гараж	ЦТП-93	0,055	0	0	2,295	0	0	2,2952	49	37,11	189,96	7659,1
СГРЭС-1 (Город)	Андреевский заезд, 6	Административное здание	ЦТП-93	0,117	0	0	4,827	0	0	4,8271	50,06	38,67	174,19	7544
СГРЭС-1 (Город)	Андреевский заезд, 6	Административное здание	ЦТП-93	0,111	0	0,010086	1,692	0	0,1009	1,7145	49,61	36,93	165,12	7343,4
СГРЭС-1 (Город)	Андреевский заезд, 6	Административное здание	ЦТП-93	0,433	0	0	7,438	0	0	7,4384	49,6	36,94	164,58	7332
СГРЭС-1 (Город)	Андреевский заезд, 6	склад	ЦТП-93	0,433	0	0	9,375	0	0	9,375	46,81	38,57	166,94	7447,4
СГРЭС-1 (Город)	Андреевский заезд, 8	Административное здание	ЦТП-93	0,319	0	0	12,789	0	0	12,7887	50,46	37,78	167,51	7410,4
СГРЭС-1 (Город)	Генерала Иванова, 12	Общественное здание	ЦТП-93	0,1351	0	0	5,114	0	0	5,1138	45,71	34,67	124,08	6901
СГРЭС-1 (Город)	Генерала Иванова, 12В	ООО "Климатех". Склад	ЦТП-93	0,209	0,082	0	4,451	0,5633	0	5,0147	45,84	35,17	125,71	6957,3
СГРЭС-1 (Город)	Индустриальная, 46/2	Хозяйственный корпус	ЦТП-93	0,006	0	0	0,246	0	0	0,2459	43,62	35,37	154,35	7678,1
СГРЭС-1 (Город)	Индустриальная, 48	ООО Аренда-Сервис "Л"	ЦТП-93	0,0797	0	0	3,263	0	0	3,263	42,03	35,4	153,08	7693,2
СГРЭС-1 (Город)	Индустриальная, 48/2	Хозяйственный корпус	ЦТП-93	0,637	0	0	26,066	0	0	26,0662	42,3	36,14	153,19	7705,3
СГРЭС-1 (Город)	Комплектовочная, 3	Кунцевич О.В. откр ГВС	ЦТП РОСА	0,193	0	1,00E-05	5,591	0	0	5,5916	107,81	35,22	74,9	4675,3
СГРЭС-1 (Город)	Комплектовочная, 5	ООО "СГК"	Прямое	2,1	0	0	35,242	0	0	35,2423	107,58	35,17	60,59	4801,2
СГРЭС-1 (Город)	Комплектовочная, 7/1	ЗАО "ЛКМ-Радуга", ООО "Деловая Русь"	Прямое	0,458	0	0	8,076	0	0	8,0765	105,96	33,12	80,37	5047,7
СГРЭС-1 (Город)	Комплектовочная, 8/1	ООО "СургутАвтоПромСтрой"	ЦТП РОСА	0,33	0	0	7,836	0	0	7,8362	108,32	34,64	85,92	4847,8
СГРЭС-1 (Город)	Маяковского, 40	ИП Романченко Р. В.	Прямое	0,103	0,111	0,077	1,988	1,1445	0,7112	3,1323	101,44	40,26	120,58	6418,5
СГРЭС-1 (Город)	Маяковского, 53	ЦИТК	БПТП 8ТК-5	0,07	0	0	2,799	0	0	2,7992	56,06	27,92	83,64	6664,1
СГРЭС-1 (Город)	Маяковского, 53	Рихтовочный цех	БПТП 8ТК-5	0,065	0	0	2,079	0	0	2,0792	56,57	27,42	81,12	6592
СГРЭС-1 (Город)	Маяковского, 53	Цех покраски	БПТП 8ТК-5	0,024	0	0	0,768	0	0	0,7677	56,73	27,26	79,13	6551,9
СГРЭС-1 (Город)	Маяковского, 53	Слесарный цех	БПТП 8ТК-5	0,07	0	0	2,799	0	0	2,7988	56,43	27,56	86,85	6655,1
СГРЭС-1 (Город)	Маяковского, 53	Проходная	БПТП 8ТК-5	0,01	0	0	0,4	0	0	0,3999	56,18	27,8	82,94	6619,7
СГРЭС-1 (Город)	Маяковского, 53	Автомагазин	БПТП 8ТК-5	0,009	0	0	0,36	0	0	0,3599	56,69	27,31	83,29	6587,7
СГРЭС-1 (Город)	Маяковского, 53	ООО "Форвард-Авто"	БПТП 8ТК-5	0,376	0	0	12,027	0	0	12,0268	56,02	27,96	80,16	6622,5
СГРЭС-1 (Город)	Маяковского, 53	Склад	БПТП 8ТК-5	0,03	0	0	0,96	0	0	0,9596	56,49	27,5	87,39	6654,4
СГРЭС-1 (Город)	Маяковского, 57	гипермаркет "Гуливер"	Прямое	1,433	0	0	20,221	0	0	20,2208	100	38,59	63,84	6312,7
СГРЭС-1 (Город)	Маяковского, 7П	Административно бытовой корпус	ЦТП-93	0,058	0	0	2,214	0	0	2,2139	51,58	37,54	73,97	6544,9
СГРЭС-1 (Город)	Маяковского, 7П	Мастерская монтажных установок	ЦТП-93	0,27	0	0	10,29	0	0	10,2902	51,71	37,41	75,17	6535,6
СГРЭС-1 (Город)	Монтажная, 1	Промышленное, Склад	ЦТП-93	0,078	0	0	1,163	0	0	1,1625	49,4	35,19	99,44	6899,8

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-1 (Город)	Монтажная, 1/1	АБК, Административно здание	ЦТП-93	0,0364	0	0	1,408	0	0	1,4082	49,13	34,94	92,12	6888,7
СГРЭС-1 (Город)	Монтажная, 10	АБК, ООО "Роса"	Прямое	0,502	0,194	0,022	8,608	1,7195	0,22	10,3272	107,49	34,4	70,23	4896,6
СГРЭС-1 (Город)	Монтажная, 2	Промышленное, Производственный цех	ЦТП-93	0,09435	0	0	3,627	0	0	3,627	51,31	39,59	109,66	7161,9
СГРЭС-1 (Город)	Монтажная, 2	Промышленное, Автостоянка, ремонтный цех	ЦТП-93	0,09435	0	0	3,61	0	0	3,6097	50,31	36,05	78,58	6688,2
СГРЭС-1 (Город)	Монтажная, 2	Промышленное, Производственный цех	ЦТП-93	0,09435	0	0	3,627	0	0	3,627	52,73	41,21	114,71	7243,8
СГРЭС-1 (Город)	Монтажная, 2	АБК, Административно бытовое здание	ЦТП-93	0,09435	0	0	3,625	0	0	3,6249	42,9	32,43	115,49	7280,7
СГРЭС-1 (Город)	Монтажная, 2	АБК, Административно бытовой корпус	ЦТП-93	0,09435	0	0	3,628	0	0	3,6278	49,62	38,02	116,63	7241,9
СГРЭС-1 (Город)	МОНТАЖНАЯ, 2	гараж	ЦТП-93	0,09435	0	0	3,61	0	0	3,6095	49,96	35,91	81,81	6710,4
СГРЭС-1 (Город)	Монтажная, 2/1	КПП	ЦТП-93	0,015	0	0	0,574	0	0	0,5738	52,23	39,69	100,2	7017,7
СГРЭС-1 (Город)	Монтажная, 2/1	Промышленное, Гаражи	ЦТП-93	0,0215	0	0	0,822	0	0	0,8221	52,28	39,66	89,8	7019,1
СГРЭС-1 (Город)	Монтажная, 2/1	Промышленное, Теплая стоянка, №1	ЦТП-93	0,09435	0	0	3,608	0	0	3,608	43,79	31,4	100,1	7141,6
СГРЭС-1 (Город)	Монтажная, 2/1	Промышленное, Теплая стоянка, №2	ЦТП-93	0,09435	0	0	3,606	0	0	3,6058	43,47	31,72	94,89	7107,6
СГРЭС-1 (Город)	Монтажная, 2/1	АБК, Административно бытовой корпус	ЦТП-93	0,09435	0	0	3,607	0	0	3,6074	52,6	39,85	88,36	6985,2
СГРЭС-1 (Город)	Монтажная, 2/1	Промышленное, Производственный корпус	ЦТП-93	0,031	0	0	1,186	0	0	1,1855	52,2	39,69	101,21	7041,6
СГРЭС-1 (Город)	Нефтеюганское шоссе, 27/1	Станция технического обслуживания	ЦТП-93	0,133989	0	0	2,424	0	0	2,4245	49,33	37,7	192,85	7751,4
СГРЭС-1 (Город)	Нефтеюганское шоссе, 46	АБК, производственный цех №2	ЦТП-93	0,3651	0	0	13,883	0	0	13,8834	47,73	32,59	123,66	6864,2
СГРЭС-1 (Город)	Нефтеюганское шоссе, 46	АБК, цех №3	ЦТП-93	0,2381	0	0	9,055	0	0	9,0547	47,41	32,25	128,73	6905,1
СГРЭС-1 (Город)	Нефтеюганское шоссе, 48	АБК, ООО ВентСервис	ЦТП-93	0,067	0	0	2,54	0	0	2,5402	48,55	33,35	123,34	6836,8
СГРЭС-1 (Город)	Нефтеюганское шоссе, 56	Общественное, спорткомплекс	ЦТП-93	0,08	0	0	1,345	0	0	1,3452	51,57	35,6	257,69	7720,3
СГРЭС-1 (Город)	Нефтеюганское шоссе, 58	АБК	ЦТП-93	0,0776	0	0	2,961	0	0	2,9608	51,27	35,62	259,07	7860,4
СГРЭС-1 (Город)	Нефтеюганское шоссе, 58	Автомойка Соляник Н.Н.	ЦТП-93	0,099	0	0	1,998	0	0	1,9982	55,59	39,33	255,93	7619,4
СГРЭС-1 (Город)	Нефтеюганское шоссе, 58/2	АБК, теплая стоянка	ЦТП-93	0,1057	0	0	4,033	0	0	4,0329	51,36	35,72	258,05	7864,1

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-1 (Город)	Проезд, 10п	АБК, Вагон-оператор	ЦТП-93	0,003	0	0	0,115	0	0	0,1146	44,83	34,87	118,09	7511,2
СГРЭС-1 (Город)	Проезд, 10п	АБК	ЦТП-93	0,007	0	0	0,267	0	0	0,2673	43,69	34,62	121,11	7577,1
СГРЭС-1 (Город)	Проезд, 10п	АБК, Вагон-бытовка, №2	ЦТП-93	0,001	0	0	0,038	0	0	0,0382	45,61	35,17	120,83	7486,1
СГРЭС-1 (Город)	Проезд, 10п	АБК, Вагон-бытовка, №3	ЦТП-93	0,001	0	0	0,038	0	0	0,0382	45,22	35,04	119,18	7498,3
СГРЭС-1 (Город)	Производственная	АБК	ЦТП-93	0	0	0,052	0	0	0	1,4452	53,96	40,25	151,17	7505,4
СГРЭС-1 (Город)	Производственная, 10	АБК	ЦТП-93	0,108	0	0,04904	1,546	0	0,4904	1,6549	49,51	35,54	92,41	6902,8
СГРЭС-1 (Город)	Производственная, 10	АБК	ЦТП-93	0,0629	0	0	2,439	0	0	2,4394	49,42	35,56	94,34	6932,1
СГРЭС-1 (Город)	Производственная, 10/1	АБК, РММ	ЦТП-93	0,2498	0	0	9,67	0	0	9,6704	47,7	37,31	92,09	6915,7
СГРЭС-1 (Город)	Производственная, 12	АБК, Гараж	ЦТП-93	0,111	0	0	1,698	0	0	1,698	51,07	36,51	110,04	7073
СГРЭС-1 (Город)	Производственная, 12	АБК	ЦТП-93	0,044	0	0	0,854	0	0	0,8544	50,4	36	127,23	7197,3
СГРЭС-1 (Город)	Производственная, 12	АБК, Гараж	ЦТП-93	0,146	0	0	2,181	0	0	2,1808	51,58	36,98	106,86	7045,9
СГРЭС-1 (Город)	Производственная, 14/1	АБК, Стоянка автобусов на 65 машин	ЦТП-93	0,35	0	0	13,486	0	0	13,4856	53,57	39,07	149,34	7446,8
СГРЭС-1 (Город)	Производственная, 16	АБК, РММ	ЦТП-93	1,408	0	0,0421	12,858	0	0,421	12,9767	43,46	31,73	164,87	7866,3
СГРЭС-1 (Город)	Производственная, 16	АБК, Здание охраны	ЦТП-93	0,009	0	0	1,706	0	0	1,7063	50,03	38,54	213,28	8088,5
СГРЭС-1 (Город)	Производственная, 16	АБК, КПП, 2	ЦТП-93	0,008	0	0	0,404	0	0	0,4042	44,77	32,17	163,18	7803,2
СГРЭС-1 (Город)	Производственная, 16	АБК, Гараж	ЦТП-93	0,004	0	0	0,188	0	0	0,1879	44,65	31,76	159,26	7708
СГРЭС-1 (Город)	Производственная, 16	АБК	ЦТП-93	0,46	0	0,0101	5,847	0	0,101	5,8748	49,3	37,67	172,99	7973,7
СГРЭС-1 (Город)	Производственная, 16	АБК, КПП, 1	ЦТП-93	0,003	0	0	0,711	0	0	0,7111	49,92	38,27	241,15	8115,7
СГРЭС-1 (Город)	Производственная, 16	АБК, Склад АЗС	ЦТП-93	0,001	0	0	0,044	0	0	0,0442	45,45	32,27	163,43	7617,2
СГРЭС-1 (Город)	Производственная, 16	АБК, Склад	ЦТП-93	0,3035	0	0	11,73	0	0	11,7299	52,37	38,25	154,54	7551
СГРЭС-1 (Город)	Производственная, 16	АБК, Сторожевая вышка	ЦТП-93	0,002	1,4	0	0,087	7,7226	0	7,8092	46,14	32,84	152,38	7563,3
СГРЭС-1 (Город)	Производственная, 16	АБК, Мойка	ЦТП-93	0,0561	0	0	2,17	0	0	2,1697	54,31	39,89	162,79	7465,5
СГРЭС-1 (Город)	Производственная, 16	АБК, СТО	ЦТП-93	0,1824	0	0	7,05	0	0	7,05	53,09	38,81	151,52	7502,7
СГРЭС-1 (Город)	Производственная, 2	Общественное, База ЦБПО ПРНС ОАО "СНГ"	ЦТП-93	0,137	0	0	5,222	0	0	5,222	52,59	37,92	79,55	6444,9
СГРЭС-1 (Город)	Производственная, 2/1	АБК, УНИМО	ЦТП-93	0,1	0	0	3,812	0	0	3,8121	53,22	38,16	65,27	6331,4
СГРЭС-1 (Город)	Производственная, 4	АБК, Спутник, Склад, РММ	ЦТП-93	0,2542	0	0	9,726	0	0	9,7257	50,67	36,33	80,89	6736,3

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-1 (Город)	Производственная, 5/1	АБК, ИП Рындин Д.Д.	ЦТП-93	0,377	0	0	7,771	0	0	7,7709	44,33	39,03	97,34	7047,4
СГРЭС-1 (Город)	Производственная, 6/1	АБК, ЗАО Строительное управление № 14	ЦТП-93	0,207	0	0	7,897	0	0	7,897	47,96	39,54	84,46	6850,3
СГРЭС-1 (Город)	Производственная, 6/2	АБК, ООО Еврогранд	ЦТП-93	0,3689	0	0	14,07	0	0	14,0697	48,16	40,12	85,22	6882,4
СГРЭС-1 (Город)	Производственная, 6/2	АБК	ЦТП-93	0,7378	0	0	28,139	0	0	28,1386	47,8	39,74	84	6849,7
СГРЭС-1 (Город)	Производственная, 8	АБК, Магазин	ЦТП-93	0,0234	0	0	0,895	0	0	0,895	49,9	35,92	75,88	6666,4
СГРЭС-1 (Город)	Производственная, 8	АБК, Проходная	ЦТП-93	0,0021	0	0	0,08	0	0	0,0804	50,35	36,19	94,55	6681,4
СГРЭС-1 (Город)	Производственная, 8	АБК, Здание хранения автомобилей	ЦТП-93	0,0383	0	0	1,465	0	0	1,4652	49,52	35,49	90,81	6750,3
СГРЭС-1 (Город)	Производственная, 8	АБК, Зал выставки новых автомобилей	ЦТП-93	0,0227	0	0	0,868	0	0	0,8685	49,28	35,25	123,25	6804,6
СГРЭС-1 (Город)	Производственная, 8	АБК, Зал обогрева автомобилей	ЦТП-93	0,0195	0	0	0,748	0	0	0,748	49,79	35,73	147,79	6801,8
СГРЭС-1 (Город)	Производственная, 8	АБК, Закрытая стоянка	ЦТП-93	0,0189	0	0	0,723	0	0	0,723	49,55	35,59	87,93	6744,5
СГРЭС-1 (Город)	Производственная, 8	АБК	ЦТП-93	0,0886	0	0	3,39	0	0	3,3895	50,11	35,96	78,59	6670,9
СГРЭС-1 (Город)	Производственная, 8	АБК	ЦТП-93	0,0531	0	0	2,031	0	0	2,0313	49,88	35,82	77,71	6674,4
СГРЭС-1 (Город)	Производственная, 8	АБК, Мастерская	ЦТП-93	0,0759	0	0	2,904	0	0	2,9035	49,77	35,84	76,35	6676,1
СГРЭС-1 (Город)	Производственная, 8	АБК, Гараж	ЦТП-93	0,0573	0	0	2,192	0	0	2,1922	50,14	35,98	75,64	6649,9
СГРЭС-1 (Город)	Профсоюзов, 45	АБК, ИП Петрук Е.С	БПТП 8ТК-5	0,1525	0,1777	0,041388	4,357	2,6688	0,3542	7,0258	56,83	27,15	99,07	6596,1
СГРЭС-1 (Город)	Профсоюзов, 45	АБК, ООО Таити	БПТП 8ТК-5	0,2144	0,0993	0,035997	4,9	1,4915	0,3081	6,3919	56,72	27,25	98,79	6593,7
СГРЭС-1 (Город)	Профсоюзов, 45/1	АБК, ООО ММЦ "Наджа"	БПТП 8ТК-5	0,068	0	0	1,554	0	0	1,5543	56,71	27,27	103,14	6647,8
СГРЭС-1 (Город)	Профсоюзов, 47	АБК, ООО "Мегатех"	Прямое	0,0879	0	0	4,38	0	0	4,3802	101,85	40,56	134,31	6472,6
СГРЭС-1 (Город)	Профсоюзов, 69/1	АБК, РММ	ЦТП-93	0,462	0	0,004	19,079	0	0,0323	19,0788	51,05	37,31	257,3	7987,4
СГРЭС-1 (Город)	Профсоюзов, 69/1	АБК, Теплая стоянка	ЦТП-93	0,2188	0	0	8,429	0	0	8,4293	51,3	36,25	253,36	7854,9
СГРЭС-1 (Город)	Профсоюзов, 69/1	АБК, Склад-арочник	ЦТП-93	0,0573	0	0	2,214	0	0	2,2145	51,8	36,54	281,24	7914,5
СГРЭС-1 (Город)	Профсоюзов, 69/1	АБК, КПП	ЦТП-93	0,0054	0	0	0,209	0	0	0,2087	51,86	36,76	325,02	7975,6
СГРЭС-1 (Город)	Профсоюзов, 69/1	АБК, КОП Буфет (закусочная) РМЦ	ЦТП-93	0,0228	0	0	0,895	0	0	0,8947	51,27	36,89	261,53	7988,3
СГРЭС-1 (Город)	Сургут, Генерала Иванова, 10		ЦТП-93	0,121	0,398	0	4,93	2,7491	0	7,6791	47,66	32,57	133,64	6968,6
СГРЭС-1 (Город)	Технологическая, 11	АБК, Склад	ЦТП-93	1,103	0	0	42,138	0	0	42,1376	51,38	40,29	92,07	7186,9
СГРЭС-1 (Город)	Технологическая, 13	АБК	ЦТП-93	0,099	0	0	3,783	0	0	3,7833	52,56	41,42	104,29	7339,9
СГРЭС-1 (Город)	Технологическая, 13/1	АБК, Склад	ЦТП-93	0,132	0	0	5,041	0	0	5,0408	52,42	42,08	98,65	7297,8
СГРЭС-1 (Город)	Технологическая, 17	АБК, Гараж	ЦТП-93	0,069	0	0	2,634	0	0	2,6341	43,77	34,66	119,43	7564,2

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-1 (Город)	Технологическая, 17	АБК, Склад, №1	ЦТП-93	0,052	0	0	1,987	0	0	1,9866	46,99	36,25	115,59	7463,7
СГРЭС-1 (Город)	Технологическая, 21	АБК, ООО "ТЭКСИБ"	ЦТП-93	0,22	0	0	8,405	0	0	8,4048	47,53	36,54	135,25	7681,6
СГРЭС-1 (Город)	Технологическая, 21/1	АБК, Автостоянка закрытого типа ООО "ТЭКСИБ"	ЦТП-93	0,081	0	0	3,095	0	0	3,0949	47,46	36,29	133,27	7627,1
СГРЭС-1 (Город)	Технологическая, 23	АБК, Склад №1	ЦТП-93	0,1067	0	0	4,07	0	0	4,0697	45,73	37,66	121,65	7655,4
СГРЭС-1 (Город)	Технологическая, 23	АБК	ЦТП-93	0,0349	0	0	1,332	0	0	1,3316	45,99	37,75	129,62	7710,6
СГРЭС-1 (Город)	Технологическая, 23	АБК, Склад №2	ЦТП-93	0,0666	0	0	2,54	0	0	2,5404	45,8	37,61	121,19	7654,1
СГРЭС-1 (Город)	Технологическая, 23	АБК, Склад №3	ЦТП-93	0,1424	0	0	5,432	0	0	5,432	46,11	38,01	132,81	7798,6
СГРЭС-1 (Город)	Технологическая, 23	АБК	ЦТП-93	0,0272	0	0	1,038	0	0	1,0376	46,08	37,95	129,78	7763,8
СГРЭС-1 (Город)	Технологическая, 25	АБК, ООО "Нева-Трейд"	Прямое	0,845	0	0	13,004	0	0	13,0038	101,43	40,3	58,95	5383,1
СГРЭС-1 (Город)	Технологическая, 25/2	АБК, ИП Сеидов А.Р.	Прямое	1,141	0	0	17,254	0	0	17,254	106,33	36,75	58,3	5181
СГРЭС-1 (Город)	Технологическая, 27	АБК, ООО «РЦ «Север-Рыба»	ЦТП РОСА	0,156	0	0	6,439	0	0	6,4393	108,08	34,89	79,69	4778
СГРЭС-1 (Город)	Технологическая, 27а	АБК, СТО 777	ЦТП РОСА	0,068	0	0	1,595	0	0	1,5945	108,25	34,87	78,99	4753,6
СГРЭС-1 (Город)	Технологическая, 9	АБК, Цех	ЦТП-93	0,22	0	0	8,343	0	0	8,3427	46,88	42,44	74,04	6713,9
СГРЭС-1 (Город)	Технологическая, 9	АБК, Гараж, бытовые помещения	ЦТП-93	0,22	0	0	8,376	0	0	8,3758	50,15	39,23	73,41	6649,2
СГРЭС-1 (Город)	Технологическая, 9	АБК, Гараж, бытовые помещения	ЦТП-93	0,22	0	0	8,335	0	0	8,3351	46,6	42,75	74,56	6734,2
СГРЭС-1 (Город)	Технологическая, 9	АБК, ОАО Уралсибгидрострой	ЦТП-93	0,227			8,65	0	0	8,6502	52,29	38,66	79,3	6600,8
СГРЭС-1 (Город)	Технологическая, 9/3	АБК, РММ, ООО Тегра	ЦТП-93	0,138	0	0	5,277	0	0	5,2774	51,51	38,47	96,08	7065,4
СГРЭС-1 (Город)	Технологическая, 9/3	АБК, Склад	ЦТП-93	0,069	0	0	2,639	0	0	2,6387	50,94	37,92	114,67	7158,6
СГРЭС-1 (Город)	Электротехническая, 11	АБК, Спецрегионавтоматика	Прямое	0,503	0,09	0	8,293	2,1668	0	10,4602	114,04	28,79	20,58	2152,2
СГРЭС-1 (Город)	Электротехническая, 5		Прямое	0,805	0	0	19,346	0	0	19,346	90,29	51,61	24,03	2470,7
СГРЭС-1 (Город)	Электротехническая, 5	АБК, ООО "УК Юграгидрострой"	Прямое	0,45	0,032	0,02	10,886	0,3844	0,1694	11,2705	96,45	46,31	24,06	2464,8
СГРЭС-1 (Город)	Электротехническая, 9	АБК, ССИ "Сургутспецизоляция"	Прямое	0,6	0	0	14,439	0	0	14,4387	113,53	29,57	22,15	2249,7
Пиковая котельная		ООО "Ладис"	ЦТП-79	0	0	0,0201	0	0	0,1197	0,1203	60,08	49,03	203,15	2731,6
Пиковая котельная		Объект медицинского обслуживания. Частная клиника, ИП. Цветков	Прямое	0,45	0,5	0,24	12,667	0	0	15,0719	67,25	20,58	1005	2810,4
Пиковая котельная		Станция скорой медицинской помощи в мкр. 31А	Прямое	0,1883	0,6948	0,0214	2,415	9,7456	0	12,2093	72,87	28,86	73,07	2797,2
Пиковая котельная		Проходная ООО СГЭС	Прямое	0,008	0	0	0,091	0	0	0,0912	94,82	20,75	150,48	307,7

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная		Жилой дом №5 в мкр. 31 Б	Прямое	0,385	0	0,214	5,671	0	0	6,1616	66,93	27,14	144,56	3895,8
Пиковая котельная		МУ "УКЗГ". Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р.Сайма	Прямое	3,053	2,089	0,557	68,544	0	0	73,6728	64,73	41,78	111,92	3978,9
Пиковая котельная		Дворец боевых искусств ЕПС 65 человек (площадь застройки 834 м2)	Прямое	0,0732	0,0807	0,195	2,302	0	0	4,3173	66,5	21,28	212,02	3789,7
Пиковая котельная		Станция переливания крови	Прямое	0,1399	0,5474	0,2635	1,814	7,6853	0	11,5191	73,55	28,23	93,45	2968,8
Пиковая котельная		Спортивный комплекс с универсальным игровым залом г.Сургут, в микрорайоне Хоззона"	Прямое	0,142	0,307	0,061	6,702	0	0	7,2679	76,69	21,35	52,86	1458
Пиковая котельная		Спортивно-оздоровительный центр, бульвар писателей,19А	ЦТП-17	0,0931	0,152	0	3,172	0	0	3,1722	60,16	42,84	35,74	1897,2
Пиковая котельная		Спортивный комплекс с универсальным игровым залом ЕПС 90 человек (площадь застройки 942 м2	Прямое	0,0769	0,0932	0,232	2,539	0	0	4,9139	66,47	21,31	188,45	3706,9
Пиковая котельная		Жилой дом № 1	Прямое	2,325	0,135	0,65	36,718	0	0	42,7319	66,14	21,62	156,8	3933,8
Пиковая котельная		Жилой дом №9 в мкр.30А г. Сургут	Прямое	0,301	0	0,127	4,495	0	0	5,7107	72,2	27,56	164,36	4009,6
Пиковая котельная		Религиозная орг-ция "Ханты-Мансийская Епархия Русской Православной Церкови (Московский Патриархат) . Сквер с Православным храмом. 1 этап строительства. Свято-Троцкий кафедральный собор в г.Сургут	Прямое	0,195	0,135	0	4,098	0	0	4,0976	73,75	25,9	31,07	1672,6
Пиковая котельная		Жилой дом № 9/1по ул. И.Захарова в зоне многоэтажной жилой застройки микрорайона №30 г.Сургут	Прямое	0,4147	0	0,267	6,191	0	0	8,6606	65,13	22,55	107,83	3639,9

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная		ООО "Маяк". Одноэтажный административно-бытовой корпус	Прямое	0,075	0	0	0,918	0	0	0,9179	71,2	24,39	117,91	2480,4
Пиковая котельная		ООО "Автоуниверсал-Восток". Автосалон со станцией технического обслуживания (Автоцентр)	Прямое	1,071	0	0,222	13,111	0	0	15,1663	74,26	32,73	58,59	2542,4
Пиковая котельная		Средняя образовательная школа (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) на 1500 уч мкр.34	Прямое	1,44	2,56	0,26	55,833	0	0	56,0117	67,76	30,89	49,88	1791,8
Пиковая котельная		Ганеев О.Р.	Прямое	0,093	0	0	0,973	0	0	0,9729	69,57	30,35	125,38	3258,2
Пиковая котельная		ООО "Спортмастер" Магазин "Спорттовары"	ЦТП-77	0,164	0	0	2,007	0	0	2,0072	57,79	41,23	43,99	2089,4
Пиковая котельная	30 лет Победы	КИПиА ЦТП-64 ГВС	ЦТП-64	0	0	0,0002	0	0	0,0015	0,0045	77,02	47,02	284,13	1956
Пиковая котельная	30 лет Победы	РТС-1 СГМУП "ГТС"	Прямое	0,1268	0	0,0002	4,159	0	0,001	4,1596	80,26	26,46	31,36	1473,9
Пиковая котельная	30 лет Победы	КИПиА ЦТП-64	ЦТП-64	0,0069	0	0	0,082	0	0	0,082	62,4	39,46	60,36	1977
Пиковая котельная	30 лет Победы,	ПНВС-57	КРП-2	0,011	0	0	0,131	0	0	0,1308	68,57	31,1	98,54	2289
Пиковая котельная	30 лет Победы,	РТС-1 КПП при ЦТП-2	ЦТП-2	0,0057	0	0	0,187	0	0	0,1871	79,66	27,55	55,61	1701,8
Пиковая котельная	30 лет Победы, 1	Жилой дом	т/м 3	0,3088	0	0	3,29	0	0	3,2905	79,28	30,4	68,6	2265,9
Пиковая котельная	30 лет Победы, 1	Жилой дом, ГВС	ЦТП-2	0	0	0,0814	0	0	0,5629	0,8341	70,73	46,36	137,84	2337,5
Пиковая котельная	30 лет Победы, 10	Жилой дом	т/м 3	0,272	0	0,269023	3,098	0	0	3,8556	74,9	33,78	61,73	2772,9
Пиковая котельная	30 лет Победы, 10	Жилой дом	ИТП Ленина, 26	0,288	0	0	2,858	0	0	2,8579	59,25	41,32	49,84	2600
Пиковая котельная	30 лет Победы, 10	Жилой дом ГВС	ИТП Ленина, 26	0	0	0,070603	0	0	0,4793	0,7153	42,77	36,27	65,08	2588
Пиковая котельная	30 лет Победы, 11	Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями	ЦТП-2	0,337	0	0	11,054	0	0	11,0539	78,12	29,64	37,26	1808,7
Пиковая котельная	30 лет Победы, 11	Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, ГВС	ЦТП-2	0	0	0,0918	0	0	0,6168	0,9228	69,77	45,31	44,7	1718,6
Пиковая котельная	30 лет Победы, 11А	Сургутская школа-детский сад для обучающихся с ограниченными	ЦТП-2	0,1433	0,118	0	4,7	2,2656	0	6,9659	77,76	29,79	37,56	1834,7

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
		возможностями здоровья												
Пиковая котельная	30 лет Победы, 11А	Сургутская школа-детский сад для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ГВС	ЦТП-2	0	0	0,028694	0	0	0,1942	0,2898	69,23	45,08	47,7	1794,1
Пиковая котельная	30 лет Победы, 13	Жилой дом со встроенным общественным помещением	ЦТП-42	0,4881	0	0	4,905	0	0	4,9053	58,51	39,62	46,95	1407,3
Пиковая котельная	30 лет Победы, 13	Жилой дом со встроенным общественным помещением, ГВС	ЦТП-42	0	0	0,0376	0	0	0,2857	0,4111	67,02	44,14	185,84	1454,5
Пиковая котельная	30 лет Победы, 13	Жилой дом со встроенным общественным помещением, ГВС	ЦТП-42	0	0	0,0376	0	0	0,2633	0,3886	66,82	43,93	83,83	1363,7
Пиковая котельная	30 лет Победы, 17	Гаражи	Прямое	0,026	0	0	0,296	0	0	0,2962	80,48	25,84	45,61	1495,1
Пиковая котельная	30 лет Победы, 17	АБК, столовая, ООО "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района"	т/м 7	0,3013	0	0,109905	3,449	0	0	3,449	79,82	26,33	45,6	1577
Пиковая котельная	30 лет Победы, 17	АБК-4 корпус-2, Гаражи	т/м 7	0,161	0	0	1,834	0	0	1,8337	80,55	25,98	36,7	1481,9
Пиковая котельная	30 лет Победы, 17	Гараж - боксы 35-39	т/м 7	0,026	0	0	0,296	0	0	0,2962	80,35	25,7	43,7	1476,4
Пиковая котельная	30 лет Победы, 19	Административное здание	т/м 7	0,709	0	0	7,218	0	0	7,2185	79,19	26,68	35,56	1660,9
Пиковая котельная	30 лет Победы, 19А	АБК	т/м 7	0,06	0	0	0,64	0	0	0,6402	79,09	26,1	51,14	1805,8
Пиковая котельная	30 лет Победы, 19А	АБК	т/м 7	0,043	0	0	0,489	0	0	0,4893	78,97	26	75,91	1929
Пиковая котельная	30 лет Победы, 19А	Гараж, Ремонтные мастерские, Склад	т/м 7	0,18	0	0	1,965	0	0	1,9653	78,8	26,04	70,43	1924,3
Пиковая котельная	30 лет Победы, 19А	АБК	т/м 7	0,023	0	0	0,245	0	0	0,2448	79,09	26,1	50,83	1802,4
Пиковая котельная	30 лет Победы, 1А	Жилой дом, ГВС	ЦТП-2	0	0	0,0483	0	0	0,3377	0,4986	69,91	45,83	102,24	2346,2
Пиковая котельная	30 лет Победы, 1А	Жилой дом	т/м 3	0,331	0	0	3,77	0	0	3,7703	78,84	30,17	49,94	1949,9
Пиковая котельная	30 лет Победы, 21	Административное здание, ЗАО "Запсибгидростройсервис"	т/м 7	0,282	0	0	2,917	0	0	2,9174	79,45	26,34	46,2	1731,2
Пиковая котельная	30 лет Победы, 21/2	МБУК "Сургутский краеведческий музей"	т/м 7	0,036667	0,063333	0	0,424	0,4282	0	0,8518	79,21	26,12	63,02	1802,7
Пиковая котельная	30 лет Победы, 21/2	МБУК "Сургутский краеведческий музей"	т/м 7	0,036667	0,063333	0	0,424	0,4282	0	0,8521	79,21	26,12	68,36	1808,4
Пиковая котельная	30 лет Победы, 21/2	МБУК "Сургутский краеведческий музей"	т/м 7	0,036667	0,063333	0	0,424	0,4282	0	0,8518	79,21	26,12	63,77	1804,1

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	30 лет Победы, 21/3	Хозяйственно-бытовое здание, Склад, Магазин	т/м 7	0,0973	0	0	1,109	0	0	1,1086	78,55	25,96	62,34	1932,6
Пиковая котельная	30 лет Победы, 21А	АО "Компания МТА"	т/м 7	0,26	0	0	2,962	0	0	2,9622	79,09	26,31	47,76	1834,9
Пиковая котельная	30 лет Победы, 22А	Плавательный бассейн "Водолей"	ЦТП-2	0,266	0,108	0	8,724	2,0736	0	10,798	74,78	34,03	41,23	2008,3
Пиковая котельная	30 лет Победы, 22А	Плавательный бассейн "Водолей" ГВС	ЦТП-2	0	0	0,387971	0	0	2,6492	3,9424	70,09	45,73	69,52	1979,2
Пиковая котельная	30 лет Победы, 23	Административное здание	т/м 7	0,128	0	0	1,458	0	0	1,4578	77,38	26,38	60,35	2190,8
Пиковая котельная	30 лет Победы, 23/1	Гараж, ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная Сеть"	т/м 7	0,04	0	0	0,418	0	0	0,4181	77,44	26,25	58,92	2177,4
Пиковая котельная	30 лет Победы, 23/1	АБК, ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная Сеть"	т/м 7	0,075	0	0	0,797	0	0	0,7972	77,41	26,27	62,22	2205
Пиковая котельная	30 лет Победы, 25	Производственно-административное здание	т/м 7	0,338	1,554	0,206941	12,659	0	0	12,6586	77,45	27,64	47,02	1937,5
Пиковая котельная	30 лет Победы, 25	Хозяйственно-бытовое здание, Кернохарнилищи	т/м 7	0,145	0	0,030085	1,652	0	0	1,6519	78,37	26,27	69,11	2120,9
Пиковая котельная	30 лет Победы, 25	Производственно-административное здание	т/м 7	0,153	0	0,031998	1,743	0	0	1,7428	78,57	26,47	72,26	2129,9
Пиковая котельная	30 лет Победы, 25	Производственное здание, Ремонтно-механический цех	т/м 7	0,093	0	0	1,059	0	0	1,0592	78,48	26,38	63,11	2090,9
Пиковая котельная	30 лет Победы, 25	Административное здание, Лабораторный корпус	т/м 7	0,155	0,193	0,022955	2,838	0	0	2,8382	78,9	26,45	52,46	1956,7
Пиковая котельная	30 лет Победы, 26	Профессиональное училище №2 ГВС	ЦТП-2	0	0	0,199985	0	0	1,3697	2,0368	70,1	45,71	64,7	1928,9
Пиковая котельная	30 лет Победы, 26	Профессиональное училище №2	ЦТП-2	0,518	0,436	0	16,989	8,3712	0	25,3607	74,34	33,86	38,68	1953,7
Пиковая котельная	30 лет Победы, 27	Административное здание	т/м 7	0,3291	0	0	3,748	0	0	3,7481	78,65	26,67	51,49	1943,3
Пиковая котельная	30 лет Победы, 27/1	гараж	т/м 7	0,0203	0	0	0,231	0	0	0,2313	78,66	26,5	70,47	1977
Пиковая котельная	30 лет Победы, 27/1	ООО "Югрпромбезопасность"	т/м 7	0,085	0	0	0,969	0	0	0,9687	78,46	26,51	62,41	1999,5
Пиковая котельная	30 лет Победы, 27/2	Административное здание, ООО ТРК "Сургутинтерновости"	т/м 7	0,171	0	0	1,802	0	0	1,8023	77,68	26,7	53,89	2117,9

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	30 лет Победы, 27А	склад ОАО "Связь Приобья"	т/м 7	0,1328	0	0	1,431	0	0	1,4312	77,35	26,33	59,54	2170,7
Пиковая котельная	30 лет Победы, 27А	Административное здание, ООО "Фрегат"	т/м 7	0,0975	0	0	1,024	0	0	1,0236	77,61	26,4	54,6	2108,4
Пиковая котельная	30 лет Победы, 27А	РММ, ООО Передовые технологии	т/м 7	0,133	0	0	1,405	0	0	1,4054	77,63	26,45	58,02	2133,9
Пиковая котельная	30 лет Победы, 27А	ООО Адгезия	Прямое	0,0586	0	0	0,641	0	0	0,6414	77,42	26,37	62,51	2181
Пиковая котельная	30 лет Победы, 28	Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями	ЦТП-2	0,5894	0	0	19,331	0	0	19,3313	76,28	31,14	34,41	1583,7
Пиковая котельная	30 лет Победы, 28	Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, ГВС	ЦТП-2	0	0	0,0855	0	0	0,5805	0,8655	69,69	44,75	47,96	1562,2
Пиковая котельная	30 лет Победы, 28/1	Нежилое помещение, ГВС	ЦТП-2	0	0	0,030085	0	0	0,2209	0,3212	69,88	44,95	77,17	1643,1
Пиковая котельная	30 лет Победы, 28/1	Нежилое помещение	ЦТП-2	0,0638	0	0	2,093	0	0	2,0926	80,6	27,63	44,91	1662,9
Пиковая котельная	30 лет Победы, 28А	Зоомагазин	ЦТП-2	0,012	0	0	0,394	0	0	0,3936	80,59	27,63	65,01	1725,5
Пиковая котельная	30 лет Победы, 29	Административное здание, АБК-3	т/м 7	0,326	0	0	3,713	0	0	3,7128	78,41	26,84	60,37	2082,3
Пиковая котельная	30 лет Победы, 29/1	Гаражи (1-6)	т/м 7	0,032	0	0	0,365	0	0	0,365	78,4	26,56	167,07	2160,9
Пиковая котельная	30 лет Победы, 29/1	Гаражи (7-18)	т/м 7	0,034	0	0	0,36	0	0	0,3599	78,16	26,58	63,96	2124,3
Пиковая котельная	30 лет Победы, 29/1	Гаражи (19-28)	т/м 7	0,031	0	0	0,326	0	0	0,3263	78,48	26,68	59,93	2063,7
Пиковая котельная	30 лет Победы, 29/1	Гаражи ООО "Газпром переработка"	Прямое	0,0393	0	0	0,448	0	0	0,4476	78,12	26,58	63,74	2130,2
Пиковая котельная	30 лет Победы, 29А	АО "Транснефть-Сибирь" Столярная мастерская	т/м 7	0,01	0	0	0,114	0	0	0,1139	77,82	26,34	148,54	2235,6
Пиковая котельная	30 лет Победы, 29А	АО "Транснефть-Сибирь" Здание ИЛК	т/м 7	0,105	0	0	1,134	0	0	1,1339	77,96	26,58	67,55	2186,1
Пиковая котельная	30 лет Победы, 29А	АО "Транснефть-Сибирь" Гараж на 10 а/м	т/м 7	0,12	0	0	1,26	0	0	1,2602	78,03	26,55	63,82	2148,7
Пиковая котельная	30 лет Победы, 29Б	Административное здание, ОАО "СургутПНИИС"	т/м 7	0,0682	0	0	0,712	0	0	0,7118	77,69	26,44	53,28	2096,1
Пиковая котельная	30 лет Победы, 29Б	Склад	т/м 7	0,079	0	0	0,846	0	0	0,8462	77,29	26,58	58,28	2179,2
Пиковая котельная	30 лет Победы, 29Б	Гараж	т/м 7	0,0347	0	0	0,367	0	0	0,3671	77,46	26,43	57,33	2160,9
Пиковая котельная	30 лет Победы, 3	Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, ГВС	ЦТП-2	0	0	0,1178	0	0	0,8277	1,2202	70,35	46,11	144,53	2409
Пиковая котельная	30 лет Победы, 3	Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями	т/м 3	0,3771	0	0	4,116	0	0	4,1156	78,64	30,08	78,89	2387,3

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	30 лет Победы, 30	Административное здание, АО "Тюменьэнерго"	т/м 7	0,37	0	0,153032	4,274	0	0	4,274	80,97	26,48	55,98	1671,3
Пиковая котельная	30 лет Победы, 30	Производственно-лабораторный корпус	т/м 7	0,0065	0	0	0,075	0	0	0,0751	81,14	26,57	89,93	1610,3
Пиковая котельная	30 лет Победы, 31	ТУСМ-2 АООТ "Ростелеком" (АБК)	т/м 7	0,125	0	0	1,36	0	0	1,3599	78,92	26,47	117,25	2198,7
Пиковая котельная	30 лет Победы, 31	ПОУ "Сургутский УЦ" РО ДОСААФ России ХМАО - Югра тир, боксы легков. авто	т/м 7	0,1913	0	0	2,059	0	0	2,0589	77,95	26,54	71,13	2214,8
Пиковая котельная	30 лет Победы, 31	ПОУ "Сургутский УЦ" РО ДОСААФ России ХМАО - Югра, боксы грузов. авто	т/м 7	0,069	0	0	0,789	0	0	0,7889	78,13	26,73	104,53	2295,4
Пиковая котельная	30 лет Победы, 31	Гаражные боксы "Ростелеком"	т/м 7	0,062	0	0	0,709	0	0	0,7087	78,77	26,46	129,4	2284,5
Пиковая котельная	30 лет Победы, 31	Гаевой А.Г.склад	т/м 7	0,0313	0	0	0,426	0	0	0,4258	78,88	26,5	120,41	2226,1
Пиковая котельная	30 лет Победы, 31	РПОУ "Сургутский УЦ" РО ДОСААФ России ХМАО - Югра Учебный корпус	т/м 7	0,35	0	0	3,664	0	0	3,6645	78,45	26,76	60,41	2094,9
Пиковая котельная	30 лет Победы, 32	Административное здание, ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг"	т/м 7	0,157	0	0,047996	1,788	0	0	1,9233	81,05	26,45	54,2	1603,1
Пиковая котельная	30 лет Победы, 32	ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" Гаражные боксы	т/м 7	0,096	0	0	1,063	0	0	1,063	80,95	26,38	84,47	1708,6
Пиковая котельная	30 лет Победы, 32	Административное здание, ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг"	т/м 7	0,092	0	0,086081	1,048	0	0	1,2987	80,83	26,26	93,92	1716
Пиковая котельная	30 лет Победы, 33А	Административное здание, ООО "СПЕЦАВТОМАТИКА"	т/м 7	0,0587	0	0	0,672	0	0	0,6717	78,69	26,2	141,56	2275,5
Пиковая котельная	30 лет Победы, 33А	Административное здание, ООО "СПЕЦАВТОМАТИКА"	т/м 7	0,0593	0	0	0,678	0	0	0,678	78,79	26,32	129,31	2243,8
Пиковая котельная	30 лет Победы, 34А	Административное здание, ЗАО "Северстроймонтаж"	т/м 7	0,199	0	0	2,267	0	0	2,2665	76,54	30,08	40,74	1827,4
Пиковая котельная	30 лет Победы, 35	Ресторан "KFC"	т/м 7	0,0254	0,2081	0,102427	0,296	1,4069	0	2,001	78,18	25,75	120,28	2331,7
Пиковая котельная	30 лет Победы, 36	Жилой дом	т/м 7	0,967	0	0,199985	10,465	0	0	10,6687	73,21	35,86	41,04	2049,2
Пиковая котельная	30 лет Победы, 37	Жилой дом	т/м 9 ГРЭС-1	1,26	0,125	0,34067	18,806	0,7497	0	19,6713	69,64	22,92	45,67	1576,4
Пиковая котельная	30 лет Победы, 37/1	Жилой дом	ЦТП-43	0,198	0	0	2,032	0	0	2,0323	64,29	40,6	50,05	1931
Пиковая котельная	30 лет Победы, 37/1	Жилой дом	ЦТП-43	0,198	0	0	2,025	0	0	2,0247	64,54	40,37	48,87	1892,1

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	30 лет Победы, 37/1	Магазин Радуга	ЦТП-43	0,01	0	0	0,11	0	0	0,1098	64,97	40,22	45,53	1807,9
Пиковая котельная	30 лет Победы, 37/1	Магазин Радуга ГВС	ЦТП-43	0	0	0,010086	0	0	0,0686	0,1009	71,03	46,06	53,26	1789,7
Пиковая котельная	30 лет Победы, 37/1	Жилой дом	ЦТП-43	0,199	0	0	2,027	0	0	2,0271	64,8	40,13	45,86	1827,6
Пиковая котельная	30 лет Победы, 37/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-43	0	0	0,0603	0	0	0,4054	0,6064	70,54	45,99	49,6	1810,4
Пиковая котельная	30 лет Победы, 37/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-43	0	0	0,0603	0	0	0,4075	0,6085	70,34	46,02	52,08	1874,7
Пиковая котельная	30 лет Победы, 37/2	Жилой дом	ЦТП-43	0,183	0	0	1,898	0	0	1,8982	64	41,85	53,73	2026,2
Пиковая котельная	30 лет Победы, 37/2	Жилой дом	ЦТП-43	0,183	0	0	1,916	0	0	1,9156	63,45	42,36	55,27	2087,3
Пиковая котельная	30 лет Победы, 37/2	Жилой дом	ЦТП-43	0,183	0	0	1,934	0	0	1,9344	63,31	42,48	57,19	2124,1
Пиковая котельная	30 лет Победы, 37/2	Жилой дом	ЦТП-43	0,183	0	0	1,886	0	0	1,8856	64,18	41,68	52,26	1988,1
Пиковая котельная	30 лет Победы, 37/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-43	0	0	0,13	0	0	0,8984	1,331	70,37	47,12	61,26	2051,5
Пиковая котельная	30 лет Победы, 37/3	Жилой дом	ЦТП-43	0,075	0	0	0,82	0	0	0,82	61,99	41,2	63,26	2173,8
Пиковая котельная	30 лет Победы, 37/3	Жилой дом ГВС	ЦТП-43	0	0	0,0467	0	0	0,3451	0,5006	68,58	45,33	104,05	2159,1
Пиковая котельная	30 лет Победы, 37/3	Жилой дом	ЦТП-43	0,075	0	0	0,848	0	0	0,8479	61,97	41,22	66,9	2201,5
Пиковая котельная	30 лет Победы, 37/4	Жилой дом ГВС	ЦТП-43	0	0	0,0708	0	0	0,4926	0,7283	69,23	45,63	63,3	2013,8
Пиковая котельная	30 лет Победы, 37/4	Жилой дом	ЦТП-43	0,1235	0	0	1,308	0	0	1,308	62,56	41,17	54,42	2054,3
Пиковая котельная	30 лет Победы, 37/4	Жилой дом	ЦТП-43	0,1235	0	0	1,3	0	0	1,3003	62,61	41,12	53,7	2041,2
Пиковая котельная	30 лет Победы, 37/5	Магазин Монарх	ЦТП-43	0,044	0,025	0	0,523	0,172	0	0,695	63,08	41,49	54,9	2043,5
Пиковая котельная	30 лет Победы, 37/5	Магазин Монарх ГВС	ЦТП-43	0	0	0,014955	0	0	0,1067	0,1545	69,54	45,94	72,63	2023,7
Пиковая котельная	30 лет Победы, 39	АБК, офис	ЦТП-98	0,027	0	0	0,293	0	0	0,2933	62,07	34,26	91,35	2230,2
Пиковая котельная	30 лет Победы, 39	?Жилой дом	ЦТП-98	0,325667	0	0	3,395	0	0	3,3947	62	34,33	69,31	2116,2
Пиковая котельная	30 лет Победы, 39	Школа	ЦТП-98	0,04	0	0	0,423	0	0	0,4228	62,02	34,31	70,44	2124
Пиковая котельная	30 лет Победы, 39	Школа	ЦТП-98	0,008	0	0	0,088	0	0	0,088	62,08	34,25	75,81	2150,2
Пиковая котельная	30 лет Победы, 39	АБК, ООО ИК Развитие, офис	ЦТП-98	0,006	0	0	0,071	0	0	0,0713	62,08	34,25	79,4	2176,3
Пиковая котельная	30 лет Победы, 39	?Жилой дом с административными помещениями ГВС	ЦТП-98	0	0	0,3125	0	0	2,1152	3,1569	63,15	36,17	79,25	2101
Пиковая котельная	30 лет Победы, 39	?Жилой дом	ЦТП-98	0,325667	0	0	3,546	0	0	3,5456	62,64	35,31	100,55	2275,8
Пиковая котельная	30 лет Победы, 39	АБК, Редакция газеты Сургут регион	ЦТП-98	0,006	0	0	0,071	0	0	0,0713	62,08	34,25	85,33	2202,8
Пиковая котельная	30 лет Победы, 39	?Жилой дом	ЦТП-98	0,325667	0	0	3,435	0	0	3,4355	62,44	34,77	78,53	2183,8
Пиковая котельная	30 лет Победы, 39/1	МБОУ НШ "Перспектива" (школа № 2 спортивный и актовый зал)	ЦТП-43	0,276	0,015	0	3,281	0,1032	0	3,3842	64,28	39,94	58,56	1980,9
Пиковая котельная	30 лет Победы, 39/1	МБОУ НШ "Перспектива" (школа № 2)	ЦТП-43	0,235	0,08	0	2,793	0,5306	0	3,3235	64,32	39,84	52,01	1907
Пиковая котельная	30 лет Победы, 39/1	МБОУ НШ "Перспектива" (школа № 2) ГВС	ЦТП-43	0	0	0,018955	0	0	0,1387	0,2019	70,49	45,54	76,99	1868,5
Пиковая котельная	30 лет Победы, 39/1	МБОУ НШ "Перспектива" (школа № 2 спортивный и актовый зал) ГВС	ЦТП-43	0	0	0,018955	0	0	0,1456	0,2075	70,53	45,58	222,52	1963,3
Пиковая котельная	30 лет Победы, 3А	Жилой дом	т/м 3	0,2194	0	0	2,5	0	0	2,5	78,98	30,15	56,85	1952,3

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	30 лет Победы, 3А	Жилой дом, ГВС	ЦТП-2	0	0	0,088	0	0	0,6083	0,9014	69,86	45,77	98,05	2328,7
Пиковая котельная	30 лет Победы, 3А	Жилой дом	т/м 3	0,2194	0	0	2,499	0	0	2,4988	79	30,13	45,26	1887,5
Пиковая котельная	30 лет Победы, 40/1	Детский сад №8 «Огонёк»	т/м 7	0,17	0,049	0,326932	1,906	0,2896	0	3,2075	72,04	34,68	46,71	2122,3
Пиковая котельная	30 лет Победы, 41	Жилой дом	т/м 9 ГРЭС-1	1,416	0	1,055051	17,333	0	0	20,2643	67,34	23,22	52,43	1938,5
Пиковая котельная	30 лет Победы, 41/1	?Жилой дом с административными помещениями	ЦТП-98	0,203	0	0	2,413	0	0	2,4131	61,5	34,26	67,77	2132,9
Пиковая котельная	30 лет Победы, 41/1	?Жилой дом с административными помещениями ГВС	ЦТП-98	0	0	0,128088	0	0	0,8776	1,3053	62,78	35,87	76,02	2119
Пиковая котельная	30 лет Победы, 41/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-98	0	0	0,101	0	0	0,6971	1,0342	62,56	35,74	74,51	2134,4
Пиковая котельная	30 лет Победы, 41/2	Жилой дом	ЦТП-98	0,183	0	0	1,987	0	0	1,987	61,05	34,26	66,71	2147,9
Пиковая котельная	30 лет Победы, 42	Комплекс РЭО ГИБДД Пункт осмотра	ЦТП-64	0,175	0,24	0	2,08	1,6696	0	3,7494	62,07	39,33	101,01	2339,4
Пиковая котельная	30 лет Победы, 42	Комплекс РЭО ГИБДД ГВС	ЦТП-64	0	0	0,150076	0	0	1,0587	1,5589	76,37	46,78	86,26	2308,8
Пиковая котельная	30 лет Победы, 42	Комплекс РЭО ГИБДД Пункт осмотра ГВС	ЦТП-64	0	0	0,050083	0	0	0,357	0,524	76,46	46,84	90,77	2318,4
Пиковая котельная	30 лет Победы, 42	Комплекс РЭО ГИБДД	ЦТП-64	0,1184	0,12	0	1,407	0,8348	0	2,242	62	39,22	102,84	2335,7
Пиковая котельная	30 лет Победы, 42/1	Салон сервисного обслуживания	ЦТП-64	0,0252	0	0	0,298	0	0	0,298	62,16	39,36	103,19	2215,4
Пиковая котельная	30 лет Победы, 42/1	Салон сервисного обслуживания ГВС	ЦТП-64	0	0	0,010086	0	0	0,0744	0,1081	76,7	46,9	99,27	2190,9
Пиковая котельная	30 лет Победы, 43	Жилой дом с административными помещениями	ЦТП-50	0,08225	0	0	0,902	0	0	0,9015	62,09	37,98	113,76	2446,7
Пиковая котельная	30 лет Победы, 43	Жилой дом с административными помещениями	ЦТП-50	0,08225	0	0	0,893	0	0	0,8928	61,95	37,84	110,68	2427,8
Пиковая котельная	30 лет Победы, 43	Жилой дом с административными помещениями	ЦТП-50	0,08225	0	0	0,914	0	0	0,9139	62,25	38,15	119,13	2468,6
Пиковая котельная	30 лет Победы, 43	Жилой дом с административными помещениями ГВС	ЦТП-50	0	0	0,155956	0	0	1,0665	1,5863	68,84	42,28	110,55	2383,2
Пиковая котельная	30 лет Победы, 43	Жилой дом с административными помещениями	ЦТП-50	0,08225	0	0	0,93	0	0	0,9299	62,37	38,3	121,45	2487,9
Пиковая котельная	30 лет Победы, 43/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-50	0	0	0,0617	0	0	0,4207	0,6263	68,83	42,19	109,31	2360,8
Пиковая котельная	30 лет Победы, 43/1	Жилой дом	ЦТП-50	0,091	0	0	0,972	0	0	0,9716	62,77	38,56	104,72	2372,9
Пиковая котельная	30 лет Победы, 43/1	Жилой дом	ЦТП-50	0,091	0	0	0,968	0	0	0,9678	61,74	37,48	102,56	2347,3
Пиковая котельная	30 лет Победы, 43/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-50	0	0	0,0227	0	0	0,1552	0,2309	69,35	42,52	104,22	2257
Пиковая котельная	30 лет Победы, 43/2	Жилой дом	ЦТП-50	0,134	0	0	1,421	0	0	1,4215	62,2	37,82	98,44	2279,4
Пиковая котельная	30 лет Победы, 43А	кафе-магазин "Мерцана" ГВС	ЦТП-50	0	0	0,007	0	0	0,0503	0,0728	68,88	42,32	131,85	2395,2
Пиковая котельная	30 лет Победы, 43А	кафе-магазин "Мерцана"	ЦТП-50	0,0565	0	0	0,672	0	0	0,6715	61,83	37,7	108,86	2407,9

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	30 лет Победы, 44	Учебно-курсовой комбинат Корпус Б	ЦТП-64	0,178	0	0	1,871	0	0	1,8714	61,98	39,12	66,43	2096,8
Пиковая котельная	30 лет Победы, 44	Учебно-курсовой комбинат Корпус А	ЦТП-64	0,333	0,236	0	3,958	1,5376	0	5,4953	62,11	39,27	52,13	2028,8
Пиковая котельная	30 лет Победы, 44	Учебно-курсовой комбинат Корпус А ГВС	ЦТП-64	0	0	0,221027	0	0	1,4803	2,2171	76,7	46,88	49,42	1995,4
Пиковая котельная	30 лет Победы, 44	Учебно-курсовой комбинат Корпус Б ГВС	ЦТП-64	0	0	0,074951	0	0	0,5142	0,764	76,5	46,67	62,25	2086,2
Пиковая котельная	30 лет Победы, 44/1	Промышленная пристройка, Залевская Екатерина Станиславовна	ЦТП-64	0,102833	0	0	1,222	0	0	1,2221	56,14	45,95	58,67	2316,7
Пиковая котельная	30 лет Победы, 44/1	Жилой дом	ЦТП-64	0,102833	0	0	1,222	0	0	1,2222	61,64	40,89	63,72	2358,9
Пиковая котельная	30 лет Победы, 44/1	Жилой дом	ЦТП-64	0,102833	0	0	1,222	0	0	1,2223	61,62	40,92	65,14	2374,5
Пиковая котельная	30 лет Победы, 44/1	Промышленная пристройка,	ЦТП-64	0,102833	0	0	1,222	0	0	1,2221	57,06	45,1	58,35	2302,4
Пиковая котельная	30 лет Победы, 44/1	Жилой дом	ЦТП-64	0,102833	0	0	1,222	0	0	1,2221	61,69	40,84	61,14	2329,6
Пиковая котельная	30 лет Победы, 44/1	Промышленные пристройки, ГВС	ЦТП-64	0	0	0,1613	0	0	1,0947	1,6322	76,48	47,46	65,68	2263,6
Пиковая котельная	30 лет Победы, 44/1	Магазин	ЦТП-64	0,102833	0	0	1,222	0	0	1,2221	59,98	42,42	58,71	2309,7
Пиковая котельная	30 лет Победы, 44/2	Жилой дом	ЦТП-64	0,146425	0	0	1,518	0	0	1,518	61,79	40,74	61,14	2336,6
Пиковая котельная	30 лет Победы, 44/2	Жилой дом	ЦТП-64	0,146425	0	0	1,518	0	0	1,5176	61,82	41	59,93	2324
Пиковая котельная	30 лет Победы, 44/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-64	0	0	0,07655	0	0	0,5199	0,775	77	47,66	68,61	2277,2
Пиковая котельная	30 лет Победы, 44/2	Жилой дом	ЦТП-64	0,146425	0	0	1,501	0	0	1,5012	61,94	40,79	58,99	2304,1
Пиковая котельная	30 лет Победы, 44/2	Промышленная присройка, ГВС	ЦТП-64	0	0	0,07655	0	0	0,52	0,7752	77	47,66	68,71	2278,3
Пиковая котельная	30 лет Победы, 44/2	Промышленная пристройка	ЦТП-64	0,146425	0	0	1,518	0	0	1,5178	61,56	40,95	60,98	2339,7
Пиковая котельная	30 лет Победы, 44/3	Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями	ЦТП-64	0,284	0	0	3,375	0	0	3,3752	62,65	39,98	50,58	2042
Пиковая котельная	30 лет Победы, 44/3	Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями ГВС	ЦТП-64	0	0	0,0937	0	0	0,6526	0,9653	76,67	47,74	76,76	2354,5
Пиковая котельная	30 лет Победы, 44/4	Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями	ЦТП-64	0,2303	0	0	2,819	0	0	2,8187	62,59	39,9	50,33	2037,8
Пиковая котельная	30 лет Победы, 44/4	Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями ГВС	ЦТП-64	0	0	0,0463	0	0	0,3117	0,4661	77,31	47,39	57,63	2014,1
Пиковая котельная	30 лет Победы, 44А	Гараж	ЦТП-64	0,14	0	0	1,47	0	0	1,4699	62,37	39,57	48,49	1985,2
Пиковая котельная	30 лет Победы, 44А	Гараж ГВС	ЦТП-64	0	0	0,030085	0	0	0,2031	0,3035	77,07	47,07	51,87	1964
Пиковая котельная	30 лет Победы, 44в	ООО "НЕФТЕХИМПРОМЭКСПЕРТ"	ЦТП-64	0,049	0	0	0,582	0	0	0,5824	62,41	39,6	53,06	2005

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	30 лет Победы, 44в	ООО "НЕФТЕХИМПРОМЭКСПЕРТ" ГВС	ЦТП-64	0	0	0,015999	0	0	0,1118	0,1652	77,11	47,11	66,28	1981,2
Пиковая котельная	30 лет Победы, 45	Жилой дом	ЦТП-50	0,174538	0	0	1,848	0	0	1,8477	62,21	38,96	96,61	2267,1
Пиковая котельная	30 лет Победы, 45	Жилой дом	ЦТП-50	0,174538	0	0	1,825	0	0	1,8248	62,49	39,03	94,91	2239
Пиковая котельная	30 лет Победы, 45	Жилой дом	ЦТП-50	0,174538	0	0	1,816	0	0	1,816	62,69	39,09	93,93	2219,9
Пиковая котельная	30 лет Победы, 45	Жилой дом ГВС	ЦТП-50	0	0	0,3115	0	0	2,0919	3,1302	70,37	43,58	97,9	2206
Пиковая котельная	30 лет Победы, 45	Жилой дом	ЦТП-50	0,174538	0	0	1,874	0	0	1,8743	61,53	39,14	99,84	2347,6
Пиковая котельная	30 лет Победы, 45	Жилой дом	ЦТП-50	0,174538	0	0	1,842	0	0	1,8419	61,89	39,2	97,51	2308,4
Пиковая котельная	30 лет Победы, 45	Жилой дом	ЦТП-50	0,174538	0	0	1,829	0	0	1,8289	62,13	39,25	96,26	2283,5
Пиковая котельная	30 лет Победы, 45	Жилой дом	ЦТП-50	0,174538	0	0	1,82	0	0	1,8205	62,44	39,19	95,45	2261,4
Пиковая котельная	30 лет Победы, 45	Жилой дом	ЦТП-50	0,174538	0	0	1,816	0	0	1,816	62,6	39,15	94,53	2238,4
Пиковая котельная	30 лет Победы, 45/1	Магазин, Дом мебели Интерьер Дизайн	ЦТП-50	0,0838	0	0	0,996	0	0	0,9959	62,63	39,29	94,43	2233
Пиковая котельная	30 лет Победы, 45/1	Магазин, Дом мебели Интерьер Дизайн ГВС	ЦТП-50	0	0	0,010086	0	0	0,0701	0,1037	70,39	43,6	111,15	2220,3
Пиковая котельная	30 лет Победы, 46/1	?Жилой дом с административными помещениями ГВС	ЦТП-64	0	0	0,0517	0	0	0,3493	0,5217	77,29	47,38	55,07	2023,1
Пиковая котельная	30 лет Победы, 46/1	?Жилой дом с административными помещениями	ЦТП-64	0,162	0	0	1,68	0	0	1,6801	62,57	39,9	57,73	2090,7
Пиковая котельная	30 лет Победы, 46/1	?Жилой дом с административными помещениями	ЦТП-64	0,162	0	0	1,702	0	0	1,7019	62,46	39,96	59,37	2115,7
Пиковая котельная	30 лет Победы, 46/2	Магазин Продукты ГВС	ЦТП-64	0	0	0,002087	0	0	0,0167	0,0237	77,45	47,6	90,48	2130,5
Пиковая котельная	30 лет Победы, 46/2	Магазин Продукты	ЦТП-64	0,003	0	0	0,036	0	0	0,0357	62,72	40,13	137,81	2159
Пиковая котельная	30 лет Победы, 5	Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями	ЦТП-2	0,376	0	0	12,332	0	0	12,3322	77,19	31,13	53	2185,4
Пиковая котельная	30 лет Победы, 5	Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, ГВС	ЦТП-2	0	0	0,0569	0	0	0,3863	0,5759	69,79	45,4	84,51	2166,3
Пиковая котельная	30 лет Победы, 50	Жилой дом	т/м 9 ГРЭС-1	0,8218	0,234	0,274	12,266	1,5655	0	14,5924	69,72	24,18	39,61	1720,4
Пиковая котельная	30 лет Победы, 52	ОПС № 6 ГВС	ЦТП-79	0	0	0,0101	0	0	0,0808	0,1153	59,72	48,76	254,25	2915,7
Пиковая котельная	30 лет Победы, 52	ОПС № 6	ЦТП-79	0,048	0	0	0,524	0	0	0,5242	58,19	40,05	83,2	2925,4
Пиковая котельная	30 лет Победы, 52/1	Жилой дом	ЦТП-78	0,2525	0	0	3,001	0	0	3,0008	62,39	41,61	58,45	2217,3
Пиковая котельная	30 лет Победы, 52/1	Жилой дом	ЦТП-78	0,2525	0	0	3,001	0	0	3,0011	62,45	41,55	61,12	2230,1
Пиковая котельная	30 лет Победы, 52/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-78	0	0	0,0785	0	0	0,5369	0,7986	58,47	38,53	78,4	2219,7
Пиковая котельная	30 лет Победы, 52/1	ОДН ГВС	ЦТП-78	0	0	0,002	0	0	0,0143	0,021	58,47	38,53	83,21	2221,6
Пиковая котельная	30 лет Победы, 54	Промышленная пристройка, ГВС	ЦТП-79	0	0	0,001	0	0	0,008	0,0114	59,41	48,44	178,57	2749,8
Пиковая котельная	30 лет Победы, 54	Жилой дом	ЦТП-79	0,191667	0	0	1,762	0	0	1,7617	58,27	40,38	82,31	2958,7
Пиковая котельная	30 лет Победы, 54	Жилой дом, ГВС	ЦТП-79	0	0	0,2941	0	0	1,9976	2,9771	59,37	48,44	76,61	2744,1
Пиковая котельная	30 лет Победы, 54	Жилой дом	ЦТП-79	0,191667	0	0	1,649	0	0	1,6491	57,92	39,49	74,18	2820,1
Пиковая котельная	30 лет Победы, 54	Жилой дом	ЦТП-79	0,191667	0	0	1,739	0	0	1,7389	58,15	40,14	80,62	2932,2

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	30 лет Победы, 54	Промышленная пристройка, Савельев Руслан Михайлович	ЦТП-79	0,191667	0	0	2,278	0	0	2,2778	58,16	40,19	80,6	2933,4
Пиковая котельная	30 лет Победы, 54	Жилой дом	ЦТП-79	0,191667	0	0	1,975	0	0	1,9753	58,26	39,27	72,01	2757,9
Пиковая котельная	30 лет Победы, 54	Жилой дом	ЦТП-79	0,191667	0	0	1,975	0	0	1,9753	58,28	39,29	72	2757,7
Пиковая котельная	30 лет Победы, 54	Жилой дом	ЦТП-79	0,191667	0	0	1,779	0	0	1,7787	58,04	39,82	76,32	2866,8
Пиковая котельная	30 лет Победы, 54	Жилой дом	ЦТП-79	0,191667	0	0	1,774	0	0	1,7744	58,02	39,78	76,05	2862,4
Пиковая котельная	30 лет Победы, 54	Жилой дом	ЦТП-79	0,191667	0	0	1,649	0	0	1,649	57,95	39,5	74,11	2819,2
Пиковая котельная	30 лет Победы, 54/2	МБОУ НШ "Перспектива" (детский сад Марьюшка)	ЦТП-78	0,172	0,078	0	2,044	0,5184	0	2,5627	61,62	41,63	53,27	2228,5
Пиковая котельная	30 лет Победы, 54/2	МБОУ НШ "Перспектива" (детский сад Марьюшка) ГВС	ЦТП-78	0	0	0,390058	0	0	2,6123	3,9127	57,54	38,25	52,61	2208,5
Пиковая котельная	30 лет Победы, 56	Кафе на 25 мест с магазином, ГВС	ЦТП-79	0	0	0,179986	0	0	1,221	1,8204	59,04	48,54	71,86	2707,8
Пиковая котельная	30 лет Победы, 56	Кафе на 25 мест с магазином	ЦТП-79	0,17	0,4485	0	1,864	2,6031	0	4,4667	58,57	39,14	70,53	2714,4
Пиковая котельная	30 лет Победы, 56/1	Жилой дом	ЦТП-79	0,196	0	0	2,005	0	0	2,0049	59,04	39,01	67,47	2637,7
Пиковая котельная	30 лет Победы, 56/1	Жилой дом	ЦТП-79	0,196	0	0	2,009	0	0	2,0091	59,02	39,14	68,76	2670,4
Пиковая котельная	30 лет Победы, 56/1	Жилой дом	ЦТП-79	0,196	0	0	2,014	0	0	2,0138	59	39,21	70,05	2696,1
Пиковая котельная	30 лет Победы, 56/1	Жилой дом	ЦТП-79	0,196	0	0	2,001	0	0	2,0006	59,09	38,88	66,22	2603,7
Пиковая котельная	30 лет Победы, 56/1	Жилой дом	ЦТП-79	0,196	0	0	2,001	0	0	2,0006	59,18	38,8	65,24	2575,6
Пиковая котельная	30 лет Победы, 56/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-79	0	0	0,1544	0	0	1,0332	1,5477	59,97	48,54	65,42	2566,6
Пиковая котельная	30 лет Победы, 56/1	Магазин ООО "Ладис", ГВС	ЦТП-79	0	0	0,034954	0	0	0,2359	0,3525	59,95	48,53	67,78	2577,7
Пиковая котельная	30 лет Победы, 56/2	Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями ГВС	ЦТП-78	0	0	0,077	0	0	0,5353	0,792	57,59	38,48	70,58	2432,6
Пиковая котельная	30 лет Победы, 56/2	Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями	ЦТП-78	0,449	0	0	4,674	0	0	4,6738	61,82	41,85	66,83	2492,2
Пиковая котельная	30 лет Победы, 58	Магазин Исток	ЦТП-79	0,13	0	0	1,433	0	0	1,4327	58,85	38,46	85,61	2669,3
Пиковая котельная	30 лет Победы, 58	Магазин ИстокГВС	ЦТП-79	0	0	0,210071	0	0	1,4226	2,1226	59,17	48,2	69,59	2649,5
Пиковая котельная	30 лет Победы, 60	Общежитие	т/м 9 ГРЭС-1	0,5194	0	0,573174	6,173	0	0	7,7703	68,3	23,67	62,87	2493,2
Пиковая котельная	30 лет Победы, 60/1	Общежитие	т/м 9 ГРЭС-1	0,324	0,095	0,476138	4,696	0,6187	0	6,6397	68,98	24,12	59,03	2400
Пиковая котельная	30 лет Победы, 62	?Жилой дом с административными помещениями	ЦТП-79	0,4362	0,019	0	5,184	0,1251	0	5,309	58,94	38,69	67,54	2623,5
Пиковая котельная	30 лет Победы, 62	?Жилой дом с административными помещениями ГВС	ЦТП-79	0	0	0,1483	0	0	1,0017	1,4961	60,28	48,31	80,25	2609,8
Пиковая котельная	30 лет Победы, 64	Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями ГВС	ЦТП-79	0	0	0,1432	0	0	0,9778	1,4552	60,32	48,42	91,75	2685,8

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	30 лет Победы, 64	Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями	ЦТП-79	0,463	0	0	5,502	0	0	5,5024	58,99	38,8	72,52	2701,8
Пиковая котельная	30 лет Победы, 68/1	МБДОУ детский сад №20 "Югорка" ГВС	ЦТП-102	0	0	0,141902	0	0	0,9875	1,4609	53,42	48,56	152,66	3634,5
Пиковая котельная	30 лет Победы, 68/1	МБДОУ детский сад №20 "Югорка"	ЦТП-102	0,2056	0,2975	0	2,443	2,0696	0	4,513	56,96	41,62	120,58	3653,9
Пиковая котельная	30 лет Победы, 7	Общественное здание, ГВС	ЦТП-2	0	0	0,00713	0	0	0,057	0,081	69,78	45,28	132,99	1965,6
Пиковая котельная	30 лет Победы, 7	Общественное здание	ЦТП-2	0,108	0	0	3,542	0	0	3,5423	79,02	29,18	47,47	1995,7
Пиковая котельная	30 лет Победы, 7/1	Торговый центр	ЦТП-2	0,176	0	0	5,773	0	0	5,7729	77,21	31,21	47,88	2094,6
Пиковая котельная	30 лет Победы, 7/1	Торговый центр, ГВС	ЦТП-2	0	0	0,050953	0	0	0,3558	0,5258	69,9	45,43	90,47	2075,3
Пиковая котельная	30 лет Победы, 7/2	ООО «РГ Девелопмент»)	ЦТП-2	0,0044	0	0	0,243	0	0	0,2426	77,2	30,88	159,09	2139,1
Пиковая котельная	30 лет Победы, 7/2	Ресторан, кулинария	ЦТП-2	0,0727	0,0433	0	2,384	0,8314	0	3,2158	77,29	31,13	46,45	2065,7
Пиковая котельная	30 лет Победы, 7/2	ООО «РГ Девелопмент» ГВС	ЦТП-2	0	0	0,007999	0	0	0,064	0,0914	69,9	45,43	281,17	2130,4
Пиковая котельная	30 лет Победы, 7/2	Ресторан, кулинария ГВС	ЦТП-2	0	0	0,008	0	0	0,0554	0,0821	69,9	45,43	84,91	2048
Пиковая котельная	30 лет Победы, 76	Общественное здание, ООО Метро Кэш энд Керри	т/м 9 ГРЭС-1	0,24	1,06	0	2,937	7,594	0	10,5314	67,83	25,09	165	4162,9
Пиковая котельная	30 лет Победы, 9	Жилой дом с административными помещениями, ГВС	ЦТП-2	0	0	0,0524	0	0	0,3544	0,5291	69,67	45,18	67,89	1947,7
Пиковая котельная	30 лет Победы, 9	Жилой дом с административными помещениями	ЦТП-2	0,339	0	0	11,153	0	0	11,1534	79,18	28,78	46,45	1970,7
Пиковая котельная	30 лет Победы, 9А	Жилой дом с административными помещениями	ЦТП-2	0,3533	0	0	11,588	0	0	11,5877	78,61	29,63	36,18	1774
Пиковая котельная	30 лет Победы, 9А	Мамедов Р.М. маг.Продукты	ЦТП-2	0,0177	0	0	0,711	0	0	0,7111	78,74	29,5	63,49	1824,5
Пиковая котельная	30 лет Победы, 9А	Жилой дом с административными помещениями ГВС	ЦТП-2	0	0	0,072443	0	0	0,4873	0,7288	69,75	45,3	43,68	1721,4
Пиковая котельная	30 лет Победы, 9Б	Магазин Продукты Мамедов Саид Махадинович	ЦТП-2	0,0105	0	0	0,345	0	0	0,3445	79,39	28,89	55,38	1967,9
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 1	Административное здание ГВС	ЦТП-42	0	0	0,033041	0	0	0,2337	0,3439	65,79	42,83	57,48	1315,8
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 1	Административное здание	ЦТП-42	0,157	0	0	1,562	0	0	1,5623	57,37	38,12	28,8	1337,2
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 1	Административное здание	ЦТП-42	0,309	0	0	3,519	0	0	3,5192	57,47	38,24	26,95	1315
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 10	Жилой дом ГВС	ЦТП-37	0	0	0,071	0	0	0,4758	0,7124	73,65	48,78	35,25	1775,8
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 10	Жилой дом	ЦТП-37	0,349	0	0	3,389	0	0	3,3886	59,34	40,19	30,29	1792,1
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 10	РТС-2 ЦТП-37	ЦТП-37	0,0151	0	0,001391	0,172	0	0,007	0,1732	59,7	40,15	52,3	1799,1
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 10/2		ЦТП-37	0,0405	0	0	0,603	0	0	0,6035	55,98	37,37	91,37	1998,2

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 10/2	Сургутский государственный педагогический институт	ЦТП-37	0,37	1,015	0	4,214	6,2809	0	10,495	58,51	40,28	37,32	1944,1
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 10/2	Сургутский государственный педагогический институт ГВС	ЦТП-37	0	0	0,241025	0	0	1,633	2,4363	72,83	48,5	45,99	1925
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 11	Жилой дом ГВС	ЦТП-2	0	0	0,0701	0	0	0,4925	0,7261	68,84	44,8	133,28	2505,3
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 11	Жилой дом	т/м 3	0,3913	0	0	4,458	0	0	4,4575	77,95	28,11	32,61	1679,6
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 11А	Жилой дом	т/м 3	0,273	0	0	3,109	0	0	3,1093	78,46	28,52	27,42	1610,7
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 11А	Жилой дом ГВС	ЦТП-2	0	0	0,0242	0	0	0,1691	0,2498	68,96	44,91	131,25	2461,8
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 13	Жилой дом (164 кв) ввод 1	т/м 3	0,43655	0	0	4,972	0	0	4,9719	78,33	28,52	30,57	1796,6
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 13	Жилой дом ГВС	ЦТП-2	0	0	0,1853	0	0	1,3768	1,994	68,92	44,87	190,88	2703,6
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 13	Жилой дом (164 кв) ввод 2	Прямое	0,43655	0	0	4,972	0	0	4,9719	78,31	28,54	62,31	1953,3
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 1А	Спортивная школа "Аверс"	ЦТП-42	0,115	0,379	0	1,31	2,3808	0	3,6908	57,71	38,64	28,38	1343,8
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 1А	Спортивная школа "Аверс" ГВС	ЦТП-42	0	0	0,129034	0	0	0,894	1,3242	65,93	43,09	49,33	1333,4
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 2	Жилой дом	ЦТП-75	0,379	0	0	3,151	0	0	3,1509	61,7	47,24	14,01	763
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 2	Жилой дом ГВС	ЦТП-75	0	0	0,045	0	0	0,3142	0,4642	67,47	47,62	51,44	732
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 2/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-75	0	0	0,0753	0	0	0,5376	0,7885	66,95	47,23	61,01	825,1
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 2/1	Жилой дом	ЦТП-75	0,273	0	0	2,337	0	0	2,3375	60,56	47,06	21,02	895,6
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 2/1	Жилой дом	ЦТП-75	0,273	0	0	2,292	0	0	2,2918	61,01	47,34	15,95	825,5
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 2/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-75	0	0	0,0235	0	0	0,1851	0,2638	66,48	46,76	101,85	912,9
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 2/2		ЦТП-75	0,2107	0	0,1380766	3,21	0	0	3,388	59,25	47,99	19,59	937,4
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 2/2	Жилой дом	ЦТП-75	0,1595	0	0	1,817	0	0	1,8167	60,36	47	22,64	921,1
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 2а	Детский сад "Лель"	ЦТП-75	0,266	0,067	0	3,03	0,4148	0	3,4445	62,59	45,6	13,55	643,6
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 2а	Детский сад "Лель" ГВС	ЦТП-75	0	0	0,190073	0	0	1,2859	1,9197	66,97	47,12	22,59	605,8
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 3	Жилой дом	ЦТП-42	0,43975	0	0	4,44	0	0	4,4397	57,2	39,33	42,26	1619,4
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 3	Жилой дом	ЦТП-42	0,43975	0	0	4,447	0	0	4,4467	57,2	39,33	42,84	1625,2
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 3	Жилой дом ГВС	ЦТП-42	0	0	0,1435	0	0	0,9818	1,4601	66,14	43,35	51,97	1424,4
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 3/1	Профилакторий управления спортивных сооружений Факел ГВС	ЦТП-42	0	0	0,014608	0	0	0,1039	0,153	66,25	43,43	62,97	1421,8
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 3/1	Спортивный комплекс с административно-бытовыми помещениями	ЦТП-42	0,317	0	0	3,198	0	0	3,1976	57,77	39,01	41,7	1481,8
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 3/1	Зимний сад	ЦТП-42	0	0,071	0	0	0,4733	0	0,4733	57,42	39,24	101,97	1619,6
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 3/1	Зимний сад ГВС	ЦТП-42	0	0	0,027998	0	0	0,224	0,3173	66,1	43,31	130,94	1614,6
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 3/1	Спортивный комплекс с административно-бытовыми помещениями ГВС	ЦТП-42	0	0	0,158075	0	0	1,0885	1,6162	66,14	43,36	58,97	1463,9

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 3/1	Профилакторий управления спортивных сооружений Факел	ЦТП-42	0,267	0,163	0	2,661	1,0307	0	3,6921	57,56	39,47	31,25	1431,3
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 4	Жилой дом	ЦТП-75	0,2093	0	0	1,731	0	0	1,7311	62,03	47,15	15,02	778,5
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 4	Жилой дом	ЦТП-75	0,2093	0	0	2,013	0	0	2,013	62,41	46,69	12,41	683,1
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 4	Жилой дом	ЦТП-75	0,2093	0	0	1,763	0	0	1,7629	60,85	47,22	30,35	1108,2
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 4	Жилой дом ГВС	ЦТП-75	0	0	0,2797	0	0	1,9078	2,8397	66,57	47,25	36,49	848,7
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 4	Жилой дом	ЦТП-75	0,2093	0	0	1,742	0	0	1,7425	61,29	47,47	22,04	985
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 4	Жилой дом	ЦТП-75	0,2093	0	0	1,737	0	0	1,7365	61,53	47,46	19,76	924,8
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 4	Жилой дом	ЦТП-75	0,2093	0	0	1,746	0	0	1,7461	61,15	47,44	24,91	1039,9
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 4	Жилой дом	ЦТП-75	0,2093	0	0	1,746	0	0	1,7463	61,17	47,42	23,81	1019,5
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 4	Жилой дом	ЦТП-75	0,2093	0	0	1,721	0	0	1,7208	62,2	47,02	13,66	734,4
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 4	Жилой дом	ЦТП-75	0,2093	0	0	1,734	0	0	1,7343	61,74	47,45	18,19	880,7
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 4	Жилой дом	ЦТП-75	0,2093	0	0	1,736	0	0	1,7361	61,85	47,33	16,9	838,8
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 4/1	Жилой дом	ЦТП-75	0,12	0	0	1,161	0	0	1,1614	62,27	46,72	17,52	750,6
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 4/1	Жилой дом	ЦТП-75	0,12	0	0	1,106	0	0	1,1055	62,25	46,76	19,46	769,6
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 4/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-75	0	0	0,085	0	0	0,5859	0,8692	67,36	47,53	36,7	687,3
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 4/1	Жилой дом	ЦТП-75	0,12	0	0	1,172	0	0	1,172	62,33	46,67	14,32	712,1
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 5	Жилой дом ГВС	ЦТП-2	0	0	0,0783	0	0	0,5712	0,8322	68,38	44,47	138,76	2548,6
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 5	Жилой дом	т/м 3	0,3417	0	0	3,893	0	0	3,8932	77,98	27,58	58,36	1863,1
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 5А	Жилой дом ГВС	ЦТП-2	0	0	0,0284	0	0	0,223	0,3176	68,34	44,43	183,54	2602,8
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 5А	Жилой дом	ЦТП-2	0,273	0	0	8,954	0	0	8,9539	73,98	32,24	46,7	2143,1
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 5в	Теплица	ЦТП-75	0,094	0	0	1,066	0	0	1,0656	60,5	47,38	45,22	1285,1
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 6/1	МБУ ДО Детская школа искусств №1, блок 2 ГВС	ЦТП-75	0	0	0,174074	0	0	1,2137	1,7935	66,39	47,56	45,58	985,9
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 6/1	МБУ ДО Детская школа искусств №1 блок 2	ЦТП-75	0,186	0,234	0	2,118	1,4618	0	3,5802	61,23	47,56	23,68	1019,5
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 6/1	МБУ ДО Детская школа искусств №1 блок 1	ЦТП-75	0,093	0,117	0	1,059	0,7338	0	1,793	61,24	47,56	24,45	1022
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 6А	Общественное помещение	ЦТП-37	0,0613	0	0	0,605	0	0	0,6049	58,53	41,07	34,72	1910,2
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 6А	МБДОУ детский сад №40 "Снегурочка"	ЦТП-37	0,137	0,112	0	1,56	0,7012	0	2,2617	58,87	40,18	37,08	1878,5
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 6А	Жилой дом	ЦТП-37	0,34755	0	0	3,396	0	0	3,3962	58,72	40,89	32,33	1862,1
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 6А	Жилой дом	ЦТП-37	0,34755	0	0	3,138	0	0	3,1376	58,17	41,4	36,27	1975,4
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 6А	Общественное помещение	ЦТП-37	0,041	0,038	0	0,405	0,2125	0	0,6179	58,14	41,29	36,83	1976,8
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 6А	Общественное помещение	ЦТП-37	0,0226	0,0532	0	0,225	0,2972	0	0,5222	58,32	41,2	36,7	1947,1
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 6А	МБДОУ детский сад №40 "Снегурочка" ГВС	ЦТП-37	0	0	0,217027	0	0	1,4602	2,1836	73,16	48,61	38,45	1852
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 6А	Общественное помещение ГВС	ЦТП-37	0	0	0,00313	0	0	0,0225	0,0332	73,72	48,99	203,37	1782,6
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 6А	Жилой дом ГВС	ЦТП-37	0	0	0,117	0	0	0,7863	1,1607	73,63	48,91	35,77	1787
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 6А	Общественное помещение	ЦТП-37	0,0647	0	0	0,634	0	0	0,6341	59,03	40,72	32,42	1840

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 6Б	Общественное помещение	ЦТП-37	0,103	0,065	0	0,887	0,3637	0	1,2502	57,69	41,14	43,37	2078,1
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 6Б	Жилой дом	ЦТП-37	0,266	0	0	2,284	0	0	2,2835	57,55	41,04	43,13	2077,7
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 6Б	Общественное помещение ГВС	ЦТП-37	0	0	0,005043	0	0	0,0359	0,0528	72,58	48,87	60,6	1945,8
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 6Б	Жилой дом ГВС	ЦТП-37	0	0	0,2035	0	0	1,3911	2,069	72,56	48,88	43,07	1942,2
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 6Б	ООО «Радиотовары» ГВС	ЦТП-37	0	0	0,0191	0	0	0,1324	0,1961	72,58	48,87	49,08	1948,3
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 6Б	Жилой дом	ЦТП-37	0,266	0	0	2,253	0	0	2,2535	57,62	40,98	38,48	2016,5
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 6Б	ООО «Радиотовары»	ЦТП-37	0,045	0	0	0,387	0	0	0,387	57,77	41,08	40,31	2018,6
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 6Б	Жилой дом	ЦТП-37	0,266	0	0	2,346	0	0	2,3456	57,55	41,04	50,92	2135,3
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 6В	50 лет ВЛКСМ 6в	ЦТП-75	0	0	0,08382	0	0	0,5784	0,858	65,83	46,39	28,72	745,7
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 6В	МБОУ лицей 3	ЦТП-75	0,592	0,106	0	6,742	0,6694	0	7,4117	60,88	47,49	30,28	1146,1
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 6В	спортивный центр с универсальным игровым залом №4	ЦТП-75	0,0954	0,0732	0	1,088	0,488	0	1,5756	60,1	46,56	67,27	1310,2
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 6В	МБОУ лицей 3 ГВС	ЦТП-75	0	0	0,085037	0	0	0,5884	0,872	66,65	47,28	41,77	882,1
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 7	Жилой дом ГВС	ЦТП-2	0	0	0,069	0	0	0,4943	0,724	68,43	44,51	126,45	2494,8
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 7	Жилой дом	т/м 3	0,3889	0	0	4,43	0	0	4,4302	77,93	27,68	47,27	1802,3
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 8	Жилой дом	ЦТП-37	0,5423	0	0	6,176	0	0	6,1762	59,75	40,54	30,52	1787,2
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 8	Жилой дом ГВС	ЦТП-37	0	0	0,0882	0	0	0,5917	0,8857	74,08	49,15	37,94	1789,2
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 8/1	Начальная школа №1 ГВС	ЦТП-37	0	0	0,118948	0	0	0,805	1,2016	73,67	48,95	40,12	1847,4
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 8/1	Начальная школа №1	ЦТП-37	0,208	0,246	0	2,05	1,5331	0	3,5827	59,36	40,65	36,01	1882,4
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 8/2	маг. "Продукты". Пункт проката коньков	ЦТП-37	0,013	0	0	0,154	0	0	0,1537	59,11	40,5	64,83	1926,2
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 9	Жилой дом ГВС	ЦТП-2	0	0	0,0715	0	0	0,5059	0,744	68,52	44,56	138,32	2608,4
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 9	Жилой дом	т/м 3	0,3335	0	0	3,798	0	0	3,7984	78,26	27,69	31,91	1610,8
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 9А	Спорткомплекс "Дружба" ГВС	ЦТП-2	0	0	0,151989	0	0	1,0815	1,5876	68,25	44,47	140,34	2647,6
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 9А	Спорткомплекс "Дружба"	т/м 3	0,62	0	0	7,061	0	0	7,0613	78,22	27,8	33,68	1652,1
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 9Б	Зал единоборств	т/м 3	0,031	0,046	0	0,353	0,3067	0	0,6599	78,24	27,79	75,08	1701,8
Пиковая котельная	50 лет ВЛКСМ, 9Б	Зал единоборств ГВС	ЦТП-2	0	0	0,030085	0	0	0,2257	0,3261	68,27	44,47	159,33	2692,6
Пиковая котельная	60 лет Октября, 3	Жилой дом ГВС	ЦТП-1	0	0	0,0865	0	0	0,6165	0,9048	70,99	46,18	246,49	5061,4
Пиковая котельная	Андреевский заезд, 2/3	Нежилое здание заявитель Попов Игорь Евгеньевич	Прямое	0,2	0	0	2,448	0	0	2,4483	69	28,03	94,69	2994,2
Пиковая котельная	Андреевский заезд, 2/3	Склад, ИП Попов	т/м 2	0,2469	0,115	0	2,764	0,6521	0	3,4159	69,73	27,35	91,08	2896,8
Пиковая котельная	Бажова, 1	Жилой дом ГВС	ЦТП-9	0	0	0,0827	0	0	0,5687	0,8465	63	45,91	112,78	2428,6
Пиковая котельная	Бажова, 1	Жилой дом	ЦТП-9	0,328	0	0	3,385	0	0	3,3847	61,96	38,98	115,95	2433,2
Пиковая котельная	Бажова, 10	Жилой дом ГВС	ЦТП-34	0	0	0,0832	0	0	0,5618	0,839	65,81	42,42	68,6	2758,8
Пиковая котельная	Бажова, 10	Жилой дом	ЦТП-34	0,546	0	0	6,218	0	0	6,2184	63,48	42,3	62,02	2771,5
Пиковая котельная	Бажова, 11	Жилой дом ГВС	ЦТП-9	0	0	0,0929	0	0	0,6307	0,9431	62,83	45,18	96,58	2148,2
Пиковая котельная	Бажова, 11	Жилой дом	ЦТП-9	0,328	0	0	3,322	0	0	3,3223	62,23	37,55	94,25	2156,2
Пиковая котельная	Бажова, 12	Жилой дом ГВС	ЦТП-34	0	0	0,0514	0	0	0,3504	0,5216	65,76	42,48	80,42	2853,8

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Бажова, 12	Жилой дом	ЦТП-34	0,226	0	0	2,257	0	0	2,2574	63,14	42,69	68,36	2865,3
Пиковая котельная	Бажова, 13	Жилой дом ГВС	ЦТП-9	0	0	0,0949	0	0	0,6405	0,9595	62,71	45,1	94,08	2140,8
Пиковая котельная	Бажова, 13	Жилой дом	ЦТП-9	0,328	0	0	3,352	0	0	3,3518	61,6	37,53	100,15	2194
Пиковая котельная	Бажова, 14	Жилой дом	ЦТП-34	0,328	0	0	3,386	0	0	3,3861	63,26	43,15	77,09	3003,6
Пиковая котельная	Бажова, 14	Жилой дом ГВС	ЦТП-34	0	0	0,0809	0	0	0,5628	0,8324	65,95	42,7	92,38	2910,1
Пиковая котельная	Бажова, 15	Жилой дом	ЦТП-9	0,328	0	0	3,34	0	0	3,3404	61,94	37,07	96,73	2129,8
Пиковая котельная	Бажова, 15	Жилой дом ГВС	ЦТП-9	0	0	0,0806	0	0	0,5427	0,8136	62,8	44,96	91,18	2083,4
Пиковая котельная	Бажова, 16	Сургутская районная администрация	ЦТП-34	0,21	0	0	2,392	0	0	2,3922	65,04	42,94	73,09	2785,6
Пиковая котельная	Бажова, 16	Сургутская районная администрация ГВС	ЦТП-34	0	0	0,270067	0	0	1,8303	2,7305	66,67	43,57	66,67	2731
Пиковая котельная	Бажова, 16/1	Центр социально-медицинской помощи	ЦТП-34	0,339	0	0	3,861	0	0	3,8611	63,28	43,08	70,45	2935,8
Пиковая котельная	Бажова, 16/1	Центр социально-медицинской помощи ГВС	ЦТП-34	0	0	0,033041	0	0	0,2345	0,3447	65,95	42,68	100,17	2908,9
Пиковая котельная	Бажова, 17	Жилой дом	ЦТП-9	0,398	0	0	4,017	0	0	4,0166	61,76	37,71	92,29	2141,3
Пиковая котельная	Бажова, 17	Пристроенные помещения ГВС	ЦТП-9	0	0	0,1146	0	0	0,8009	1,187	62,81	45,02	112,85	2238,3
Пиковая котельная	Бажова, 17	Жилой дом	ЦТП-9	0,398	0	0	4,056	0	0	4,0558	61,15	38,06	95,58	2232,7
Пиковая котельная	Бажова, 17	Жилой дом ГВС	ЦТП-9	0	0	0,151548	0	0	1,0271	1,5365	62,86	45,02	94,23	2119,1
Пиковая котельная	Бажова, 17	Пристроенные помещения	ЦТП-9	0,075	0	0	0,772	0	0	0,7717	61,1	38,1	98,71	2260,3
Пиковая котельная	Бажова, 17	Жилой дом	ЦТП-9	0,398	0	0	4,106	0	0	4,1058	60,84	37,94	99,58	2291,6
Пиковая котельная	Бажова, 19	Жилой дом	ЦТП-34	0,34745	0	0	3,957	0	0	3,9571	61,72	42,85	69,23	3010,3
Пиковая котельная	Бажова, 19	Жилой дом ГВС	ЦТП-34	0	0	0,1332	0	0	0,9109	1,3546	65,27	42,12	82,45	2939,2
Пиковая котельная	Бажова, 19	Жилой дом	ЦТП-34	0,34745	0	0	3,957	0	0	3,9571	62,52	42,55	67,91	2951,1
Пиковая котельная	Бажова, 20	Жилой дом ГВС	ЦТП-33	0	0	0,0505	0	0	0,3403	0,5086	52,53	34,79	66,56	2231,3
Пиковая котельная	Бажова, 20	Жилой дом	ЦТП-33	0,226	0	0	2,574	0	0	2,5739	58,74	40,52	63,89	2242,6
Пиковая котельная	Бажова, 21	Жилой дом ГВС	ЦТП-34	0	0	0,0507	0	0	0,3469	0,5157	65,35	42,23	79,73	2908,2
Пиковая котельная	Бажова, 21	Жилой дом	ЦТП-34	0,226	0	0	2,244	0	0	2,2445	62,61	42,66	66,57	2920,2
Пиковая котельная	Бажова, 22	Жилой дом	ЦТП-33	0,226	0	0	2,258	0	0	2,2577	58,68	40,82	64,33	2249,9
Пиковая котельная	Бажова, 22	Жилой дом ГВС	ЦТП-33	0	0	0,0567	0	0	0,3816	0,5706	52,38	34,46	65,84	2200,5
Пиковая котельная	Бажова, 22/1	Магазин "Пирамида"	ЦТП-33	0,052	0	0	0,592	0	0	0,5923	59,14	41,29	75,1	2304,8
Пиковая котельная	Бажова, 23	Жилой дом	ЦТП-34	0,328	0	0	3,316	0	0	3,3157	61,88	42,68	72,38	3027,3
Пиковая котельная	Бажова, 23	Жилой дом ГВС	ЦТП-34	0	0	0,0761	0	0	0,5311	0,7845	64,99	42,01	88,1	2992,9
Пиковая котельная	Бажова, 24	Жилой дом	ЦТП-33	0,231	0	0	2,631	0	0	2,6309	58,65	40,81	67,67	2314,4
Пиковая котельная	Бажова, 24	Жилой дом ГВС	ЦТП-33	0	0	0,0972	0	0	0,6619	0,9858	52,41	34,81	70,97	2290,6
Пиковая котельная	Бажова, 24	Жилой дом	ЦТП-33	0,231	0	0	2,631	0	0	2,6308	58,99	41,23	77,95	2388,8
Пиковая котельная	Бажова, 25	Реабилиатационный центр для детей с ограниченными возможностями "Росинка"	ЦТП-34	0,266	0,176	0	3,03	1,1569	0	4,1865	61,38	43,68	72,62	3075
Пиковая котельная	Бажова, 25	Реабилиатационный центр для детей с ограниченными	ЦТП-34	0	0	0,035997	0	0	0,2616	0,3817	65,21	42,23	103,3	3039,8

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
		возможностями "Росинка" ГВС												
Пиковая котельная	Бажова, 29	Жилой дом ГВС	ЦТП-33	0	0	0,1034	0	0	0,6961	1,0407	52,1	34,54	67,16	2268,2
Пиковая котельная	Бажова, 29	Жилой дом	ЦТП-33	0,473	0	0	4,721	0	0	4,721	57,72	40,43	67,09	2327,2
Пиковая котельная	Бажова, 2Б	Жилой дом ГВС	ЦТП-7	0	0	0,0505	0	0	0,3626	0,5242	62,69	43	206,65	3185,5
Пиковая котельная	Бажова, 2Б	Жилой дом	ЦТП-7	0,226	0	0	2,398	0	0	2,3978	59,58	41,54	86,82	3204,4
Пиковая котельная	Бажова, 2В	Жилой дом ГВС	ЦТП-7	0	0	0,048	0	0	0,3328	0,4864	62,89	43,18	183,15	3081,2
Пиковая котельная	Бажова, 2В	Жилой дом	ЦТП-7	0,226	0	0	2,329	0	0	2,3292	59,81	41,59	80,15	3122,3
Пиковая котельная	Бажова, 3	Жилой дом ГВС	ЦТП-9	0	0	0,0829	0	0	0,5756	0,8542	62,92	45,83	121,6	2451,7
Пиковая котельная	Бажова, 3	Жилой дом	ЦТП-9	0,328	0	0	3,736	0	0	3,7358	61,66	38,87	118,86	2480,2
Пиковая котельная	Бажова, 3/1	Жилой дом	ЦТП-7	0,328	0	0	3,345	0	0	3,3452	60,81	40,61	69,5	2864,2
Пиковая котельная	Бажова, 3/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-7	0	0	0,0731	0	0	0,4837	0,7176	63,2	43,34	107,84	2779,5
Пиковая котельная	Бажова, 31	Жилой дом ГВС	ЦТП-33	0	0	0,0999	0	0	0,6879	1,0214	52,58	35,05	82,06	2344,9
Пиковая котельная	Бажова, 31	Жилой дом	ЦТП-33	0,4604	0	0	4,622	0	0	4,6218	58,12	41,62	67,47	2362
Пиковая котельная	Бажова, 4	Жилой дом	ЦТП-7	0,328	0	0	3,495	0	0	3,495	61,08	40,56	84,42	3009,2
Пиковая котельная	Бажова, 4	Жилой дом ГВС	ЦТП-7	0	0	0,0775	0	0	0,535	0,7831	62,62	42,76	145,98	2911,7
Пиковая котельная	Бажова, 4/2	Маг. "Елена"	ЦТП-7	0,0406	0	0	0,462	0	0	0,4624	59,45	41,45	92,54	3230,1
Пиковая котельная	Бажова, 4/2	Маг. "Елена" ГВС	ЦТП-7	0	0	0,030085	0	0	0,2195	0,3156	62,18	42,92	207,63	3212,3
Пиковая котельная	Бажова, 42	Административное здание	ЦТП-33	0,257	0	0	2,927	0	0	2,9271	57,98	40,16	68,64	2303,4
Пиковая котельная	Бажова, 42	Административное здание ГВС	ЦТП-33	0	0	0,09008	0	0	0,6179	0,9062	51,75	34,15	79,82	2280,7
Пиковая котельная	Бажова, 4А	МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №38 "Зоренька" ГВС	ЦТП-7	0	0	0,190073	0	0	1,2387	1,8476	62,65	42,74	82,2	2654,4
Пиковая котельная	Бажова, 4А	МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №38 "Зоренька"	ЦТП-7	0,247	0,061	0	2,813	0,3974	0	3,2108	61,62	39,23	70	2710,2
Пиковая котельная	Бажова, 5	Жилой дом ГВС	ЦТП-9	0	0	0,0898	0	0	0,6128	0,9145	62,84	45,68	106,16	2356,2
Пиковая котельная	Бажова, 5	Жилой дом	ЦТП-9	0,328	0	0	3,335	0	0	3,3349	61,73	38,83	105,24	2359,4
Пиковая котельная	Бажова, 6	Жилой дом ГВС	ЦТП-7	0	0	0,0893	0	0	0,6	0,8858	62,38	42,51	128,17	2840,7
Пиковая котельная	Бажова, 6	Жилой дом	ЦТП-7	0,328	0	0	3,354	0	0	3,3539	60,85	39,61	75,18	2856,1
Пиковая котельная	Бажова, 7	Жилой дом ГВС	ЦТП-9	0	0	0,115	0	0	0,7811	1,1677	62,75	45,34	97,48	2217,1
Пиковая котельная	Бажова, 7	Жилой дом	ЦТП-9	0,462	0	0	4,088	0	0	4,0878	60,32	40,09	99,93	2338,1
Пиковая котельная	Бажова, 7/3	Маг. "Плюс"	ЦТП-9	0,015	0	0	0,171	0	0	0,171	60,87	38,77	159,53	2701,4
Пиковая котельная	Бажова, 7А	Детский сад №38 "Зоренька"	ЦТП-9	0,258	0,257	0	2,939	1,7133	0	4,6519	60,96	38,52	118,11	2576,7
Пиковая котельная	Бажова, 7А	Детский сад №38 "Зоренька" ГВС	ЦТП-9	0	0	0,118948	0	0	0,8355	1,2352	62,26	45,18	155,16	2560,1
Пиковая котельная	Бажова, 8	Жилой дом ГВС	ЦТП-7	0	0	0,0507	0	0	0,3352	0,4975	62,22	42,3	111,65	2747,2
Пиковая котельная	Бажова, 8	Жилой дом	ЦТП-7	0,226	0	0	2,574	0	0	2,5739	60,98	39,12	70,59	2762,2
Пиковая котельная	Бажова, 9	Жилой дом ГВС	ЦТП-9	0	0	0,0803	0	0	0,5429	0,8128	62,67	45,19	96	2185
Пиковая котельная	Бажова, 9	Жилой дом	ЦТП-9	0,328	0	0	3,357	0	0	3,3569	61,34	37,88	102,29	2241,5
Пиковая котельная	Бахилова, 1	Жилой дом ГВС	ЦТП-34	0	0	0,1268	0	0	0,8523	1,275	67,28	43,39	59,17	2560,2
Пиковая котельная	Бахилова, 1	Жилой дом	ЦТП-34	0,372	0	0	3,696	0	0	3,6956	65,27	42,6	57,77	2572,7
Пиковая котельная	Бахилова, 11	Жилой дом ГВС	ЦТП-7	0	0	0,0777	0	0	0,5021	0,7508	63,04	43,12	74,1	2633
Пиковая котельная	Бахилова, 11	Жилой дом	ЦТП-7	0,328	0	0	3,235	0	0	3,2348	61,44	40,27	57,79	2645,4
Пиковая котельная	Бахилова, 2	Жилой дом ГВС	ЦТП-7	0	0	0,1056	0	0	0,682	1,0199	63,33	43,38	77,58	2657,3
Пиковая котельная	Бахилова, 2	Жилой дом	ЦТП-7	0,349	0	0	3,975	0	0	3,9748	62,55	40,16	63,54	2706,8

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Бахилова, 2/1	Магазин Продукты	ЦТП-7	0,015	0	0	0,171	0	0	0,1709	62,6	40,2	66,13	2706,2
Пиковая котельная	Бахилова, 2А	Московский финансово-экономический институт (филиал); Московсий Государственные открытый университет ГВС	ЦТП-7	0	0	0,022781	0	0	0,1633	0,2374	63,45	43,49	211,05	2723,3
Пиковая котельная	Бахилова, 2А	Московский финансово-экономический институт (филиал); Московсий Государственные открытый университет	ЦТП-7	0,1987	0	0	2,263	0	0	2,2635	62,4	40,19	73,12	2791,5
Пиковая котельная	Бахилова, 3	Жилой дом	ЦТП-34	0,452	0	0	5,148	0	0	5,1478	64,6	42,28	56,06	2580,8
Пиковая котельная	Бахилова, 3	Жилой дом	ЦТП-34	0,452	0	0	5,148	0	0	5,1478	64,24	42,1	58,32	2644,5
Пиковая котельная	Бахилова, 3	Жилой дом ГВС	ЦТП-34	0	0	0,1303	0	0	0,8739	1,3084	66,69	42,92	63,51	2576,3
Пиковая котельная	Бахилова, 4	Жилой дом	ЦТП-7	0,226	0	0	2,574	0	0	2,5741	61,97	39,71	58,51	2580,4
Пиковая котельная	Бахилова, 4	Жилой дом ГВС	ЦТП-7	0	0	0,0478	0	0	0,3117	0,4647	62,97	42,97	71,24	2528,6
Пиковая котельная	Бахилова, 5	МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа-детский сад №26	ЦТП-34	0,52	0,101	0	5,219	0,6373	0	5,8561	64,78	42,51	64,32	2692,3
Пиковая котельная	Бахилова, 5		ЦТП-34	0	0	0,084515	0	0	0,5785	0,8602	67,33	43,51	68,59	2642,8
Пиковая котельная	Бахилова, 5	МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа-детский сад №26 ГВС	ЦТП-34	0	0	0,415969	0	0	2,7876	4,1742	67,02	43,33	60,29	2605
Пиковая котельная	Бахилова, 5	МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа-детский сад №26 ГВС	ЦТП-34	0	0	0,097036	0	0	0,6626	0,9862	66,51	43,18	69,42	2735,3
Пиковая котельная	Бахилова, 5	МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа-детский сад №26	ЦТП-34	0,217	0,345	0	2,192	2,2036	0	4,3957	64,47	42,74	65,73	2753,6
Пиковая котельная	Бахилова, 5	спортивный центр с универсальным игровым залом №6	ЦТП-34	0,2663	0,0357	0	3,033	0,226	0	3,2589	65,24	42,85	65,23	2657,2
Пиковая котельная	Бахилова, 6	Жилой дом	ЦТП-7	0,349	0	0	3,448	0	0	3,4478	62,05	39,23	56,44	2548,8

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Бахилова, 6	Жилой дом ГВС	ЦТП-7	0	0	0,0752	0	0	0,4835	0,7242	62,81	42,81	62,87	2545,2
Пиковая котельная	Бахилова, 8	Жилой дом ГВС	ЦТП-7	0	0	0,0753	0	0	0,4883	0,7293	62,37	42,43	87,05	2636,8
Пиковая котельная	Бахилова, 8	Жилой дом	ЦТП-7	0,37	0	0	3,683	0	0	3,6831	61,45	38,96	65,61	2652,5
Пиковая котельная	Бахилова, 9А	Жилой дом ГВС	ЦТП-7	0	0	0,0571	0	0	0,3715	0,5543	63,39	43,52	92,84	2742,5
Пиковая котельная	Бахилова, 9А	Жилой дом	ЦТП-7	0,226	0	0	2,236	0	0	2,2359	61,52	40,9	61,51	2760,9
Пиковая котельная	Береговая, 70	Кожно-венерологический диспансер ГВС	2	0	0	0,022955	0	0	0,1836	0,2603	71,28	46,9	450,34	2631,1
Пиковая котельная	Береговая, 70	Кожно-венерологический диспансер	2	0,1345	0	0	4,412	0	0	4,4116	77,71	33,53	109,27	2651,3
Пиковая котельная	Береговая, 72	Жилой дом ГВС	2	0	0	0,0237	0	0	0,1896	0,2687	70,98	46,6	442,05	2613,3
Пиковая котельная	Береговая, 72	Жилой дом	2	0,1202	0	0	3,942	0	0	3,9425	77,92	32,75	108,86	2632,7
Пиковая котельная	Боровая, 10	Жилой дом	ЦТП-2	0,0122	0	0,0004	0,4	0	0	0,4033	78,28	33,23	107,59	2625,3
Пиковая котельная	Быстринская, 10	Жилой дом	т/м 8	1,095	0	0,1593	13,402	0	0	13,4016	68,8	22,83	46,17	1608,3
Пиковая котельная	Быстринская, 11	Административное здание	т/м 8	0,079	0,051	0,01	0,939	0,3548	0	1,308	68,95	22,52	446,24	1779,8
Пиковая котельная	Быстринская, 12	Жилой дом	КРП-2	0,43	0	0,103471	5,11	0	0	5,1104	68,46	30,33	58,35	1915,1
Пиковая котельная	Быстринская, 18	Магазин Продукты ГВС	ЦТП-43	0	0	0,0061	0	0	0,0424	0,0627	70,4	46,24	71,15	2092,5
Пиковая котельная	Быстринская, 18	Жилой дом	ЦТП-43	0,2544	0	0	3,024	0	0	3,0235	62,37	43,14	66	2375,6
Пиковая котельная	Быстринская, 18	Жилой дом	ЦТП-43	0,2544	0	0	3,023	0	0	3,0233	64,68	41,22	62,44	2164,1
Пиковая котельная	Быстринская, 18	Магазин Продукты	ЦТП-43	0,0044	0	0	0,048	0	0	0,0479	64,9	41,02	65,48	2118,8
Пиковая котельная	Быстринская, 18	Жилой дом ГВС	ЦТП-43	0	0	0,085	0	0	0,5835	0,8667	70,4	46,24	66,52	2095,3
Пиковая котельная	Быстринская, 18	Жилой дом ГВС	ЦТП-43	0	0	0,085	0	0	0,5962	0,8793	70,4	46,5	78,86	2232,2
Пиковая котельная	Быстринская, 18	Жилой дом	ЦТП-43	0,2544	0	0	3,023	0	0	3,0233	62,8	42,65	64,3	2329,5
Пиковая котельная	Быстринская, 18	Жилой дом	ЦТП-43	0,2544	0	0	3,023	0	0	3,0233	63,14	42,45	61,8	2273,9
Пиковая котельная	Быстринская, 18/1	Жилой дом	ЦТП-43	0,2025	0	0	2,098	0	0	2,0979	64,55	41,09	60,76	2165,5
Пиковая котельная	Быстринская, 18/1	Жилой дом	ЦТП-43	0,2025	0	0	2,118	0	0	2,1175	64,5	41,21	62,48	2190,5
Пиковая котельная	Быстринская, 18/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-43	0	0	0,0765	0	0	0,5293	0,784	70,42	46,42	70,74	2146,9
Пиковая котельная	Быстринская, 18/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-43	0	0	0,0477	0	0	0,3275	0,4863	70,24	46,19	67,4	2116
Пиковая котельная	Быстринская, 18/2	Жилой дом	ЦТП-43	0,195	0	0	2,008	0	0	2,0076	64,35	40,83	58,8	2138
Пиковая котельная	Быстринская, 18/3	Жилой дом	ЦТП-43	0,313333	0	0	3,295	0	0	3,2951	62,12	41,75	68,14	2360,3
Пиковая котельная	Быстринская, 18/3	Жилой дом	ЦТП-43	0,313333	0	0	3,22	0	0	3,2204	63,15	42,38	61,44	2264,5
Пиковая котельная	Быстринская, 18/3	Жилой дом	ЦТП-43	0,313333	0	0	3,244	0	0	3,2444	62,6	42,14	63,53	2309,8
Пиковая котельная	Быстринская, 18/3	Жилой дом ГВС	ЦТП-43	0	0	0,104	0	0	0,7289	1,0752	70,41	46,52	78,14	2232,3
Пиковая котельная	Быстринская, 18/4	Спорткомплекс "Сургут"	ЦТП-43	0,1955	0,049	0	2,323	0,3257	0	2,6491	64,05	40,63	61,15	2174,9
Пиковая котельная	Быстринская, 18/4	Спорткомплекс "Сургут"	ЦТП-43	0,1955	0,049	0	2,323	0,325	0	2,6484	63,97	40,63	60,72	2171,7
Пиковая котельная	Быстринская, 18/5	Магазин "Золотой ключик" ГВС	ЦТП-43	0	0	0,064169	0	0	0,4609	0,6751	70,58	46,48	83,01	2189,9
Пиковая котельная	Быстринская, 18/5	Магазин "Золотой ключик"	ЦТП-43	0,051	0	0	0,588	0	0	0,5882	64,65	41,12	71,64	2208,1
Пиковая котельная	Быстринская, 18А	Магазин "Эмин"	ЦТП-43	0,007	0	0	0,083	0	0	0,0833	64,53	41,19	100,16	2213,6
Пиковая котельная	Быстринская, 18А	Магазин "Эмин" ГВС	ЦТП-43	0	0	0,018086	0	0	0,1357	0,196	70,52	46,52	103,13	2199,9
Пиковая котельная	Быстринская, 1А	Магазин "Непродовольственные товары"	т/м 8	0,0265	0	0	0,768	0	0	0,7684	64,96	25,4	45,01	1370,6

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Быстринская, 1Б	Магазин "Непродовольственные товары"	т/м 8	0,0265	0	0	0,768	0	0	0,7681	65	25,6	37,16	1361,4
Пиковая котельная	Быстринская, 2	Жилой дом	ЦТП-38	0,481	0	0	5,716	0	0	5,7164	58,66	39,3	47,91	1647,8
Пиковая котельная	Быстринская, 2	Жилой дом ГВС	ЦТП-38	0	0	0,1043	0	0	0,7107	1,0583	64,45	43,59	56,53	1608,5
Пиковая котельная	Быстринская, 2/1	Магазин "Даша"	ЦТП-38	0,005	0	0	0,061	0	0	0,0612	60,05	38,25	78,69	1664,2
Пиковая котельная	Быстринская, 20	Жилой дом ГВС	ЦТП-98	0	0	0,1211	0	0	0,8252	1,229	63,32	37,02	68,85	2149,2
Пиковая котельная	Быстринская, 20	Жилой дом	ЦТП-98	0,2734	0	0	3,25	0	0	3,2496	62,59	35,3	70,33	2158,9
Пиковая котельная	Быстринская, 20	Жилой дом	ЦТП-98	0,2289	0	0	2,72	0	0	2,7205	62,87	36	75,8	2244,3
Пиковая котельная	Быстринская, 20	Жилой дом ГВС	ЦТП-98	0	0	0,1211	0	0	0,838	1,242	63,77	37,58	74,46	2209,7
Пиковая котельная	Быстринская, 20/1	Жилой дом	ЦТП-98	0,3342	0	0	3,972	0	0	3,9717	61,98	34,14	62,84	2050,1
Пиковая котельная	Быстринская, 20/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-98	0	0	0,0931	0	0	0,6246	0,935	63,03	36,31	63,12	2061,1
Пиковая котельная	Быстринская, 20/2	Жилой дом	ЦТП-43	0,172667	0	0	1,797	0	0	1,7968	63,78	41,59	57,69	2107,7
Пиковая котельная	Быстринская, 20/2	Жилой дом	ЦТП-43	0,172667	0	0	1,794	0	0	1,7944	64,53	40,23	61,1	2055,2
Пиковая котельная	Быстринская, 20/2	Жилой дом, ГВС	ЦТП-43	0	0	0,033833	0	0	0,2369	0,3451	70,85	46,27	74,84	2098
Пиковая котельная	Быстринская, 20/2	Жилой дом, ГВС	ЦТП-43	0	0	0,033833	0	0	0,2345	0,3429	70,51	45,86	74,78	2040,2
Пиковая котельная	Быстринская, 20/2	Жилой дом, ГВС	ЦТП-43	0	0	0,033833	0	0	0,2435	0,3519	70,81	46,23	86,59	2133,7
Пиковая котельная	Быстринская, 20/2	Жилой дом	ЦТП-43	0,172667	0	0	1,833	0	0	1,8329	63,59	41,69	60,07	2147
Пиковая котельная	Быстринская, 20/3	Жилой дом	ЦТП-98	0,353	0	0	4,195	0	0	4,1951	61,92	34,07	61,32	2036,6
Пиковая котельная	Быстринская, 20/3	Жилой дом ГВС	ЦТП-98	0	0	0,139	0	0	0,9295	1,3928	62,84	36	61,01	2026,9
Пиковая котельная	Быстринская, 20/4	МБДОУ детский сад №26 "Золотая рыбка" ГВС	ЦТП-98	0	0	0,142076	0	0	0,9655	1,4394	62,79	36,01	68,82	2103,3
Пиковая котельная	Быстринская, 20/4	МБДОУ детский сад №26 "Золотая рыбка"	ЦТП-98	0,205	0,298	0	2,436	2,0004	0	4,4368	61,54	34,8	64,51	2123,8
Пиковая котельная	Быстринская, 20А	Магазин, "Русь" ГВС	ЦТП-43	0	0	0,012521	0	0	0,0899	0,1301	70,91	46,33	85,78	2106
Пиковая котельная	Быстринская, 22	Жилой дом	ЦТП-50	0,091692	0	0	0,966	0	0	0,966	61,88	37,91	99,47	2328,2
Пиковая котельная	Быстринская, 22	Жилой дом ГВС	ЦТП-50	0	0	0,16375	0	0	1,1057	1,6516	69,08	42,32	104,06	2296,6
Пиковая котельная	Быстринская, 22	Жилой дом	ЦТП-50	0,091692	0	0	0,96	0	0	0,96	61,86	37,52	98,05	2290,9
Пиковая котельная	Быстринская, 22	Промышленная пристройка	ЦТП-50	0,091692	0	0	0,714	0	0	0,7137	61,43	38,45	100,4	2365,7
Пиковая котельная	Быстринская, 22	Жилой дом	ЦТП-50	0,091692	0	0	0,972	0	0	0,9717	61,66	38,34	100,48	2361,8
Пиковая котельная	Быстринская, 22	Жилой дом	ЦТП-50	0,091692	0	0	0,963	0	0	0,9635	61,69	37,39	99,58	2311,6
Пиковая котельная	Быстринская, 22	Промышленная пристройка	ЦТП-50	0,091692	0	0	0,963	0	0	0,9629	61,44	37,79	98,03	2296,4
Пиковая котельная	Быстринская, 22	Жилой дом	ЦТП-50	0,091692	0	0	0,951	0	0	0,9512	61,79	38,84	101,73	2395,7
Пиковая котельная	Быстринская, 22	Промышленная пристройка	ЦТП-50	0,091692	0	0	0,884	0	0	0,8835	61,66	38,04	99,25	2329,2
Пиковая котельная	Быстринская, 22	Промышленная пристройка	ЦТП-50	0,091692	0	0	0,717	0	0	0,7165	61,72	39,04	101,74	2399,6
Пиковая котельная	Быстринская, 22	Жилой дом	ЦТП-50	0,091692	0	0	0,904	0	0	0,9044	62,07	39,29	104,08	2433,9
Пиковая котельная	Быстринская, 22	Жилой дом	ЦТП-50	0,091692	0	0	0,739	0	0	0,7391	62,13	39,45	107,92	2477,8
Пиковая котельная	Быстринская, 22	Жилой дом	ЦТП-50	0,091692	0	0	0,742	0	0	0,7416	62,05	39,5	111,57	2515,6
Пиковая котельная	Быстринская, 22	Промышленная пристройка, ГВС	ЦТП-50	0	0	0,16375	0	0	1,1047	1,6505	68,78	42,13	103,01	2298,9
Пиковая котельная	Быстринская, 22	Промышленная пристройка	ЦТП-50	0,091692	0	0	0,739	0	0	0,7389	61,93	39,52	107,58	2478,9
Пиковая котельная	Быстринская, 22/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-50	0	0	0,0967	0	0	0,6657	0,9883	68,83	42,2	111,77	2371,4
Пиковая котельная	Быстринская, 22/1	Жилой дом	ЦТП-50	0,184	0	0	1,976	0	0	1,9762	61,65	37,71	104,47	2385,9

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Быстринская, 22/1	Жилой дом	ЦТП-50	0,184	0	0	1,958	0	0	1,9578	61,63	37,5	103,2	2363,4
Пиковая котельная	Быстринская, 22/2	Магазин	ЦТП-50	0,03	0	0	0,357	0	0	0,357	62,61	37,87	117,94	2263
Пиковая котельная	Быстринская, 22А	Административное здание	ЦТП-50	0,108	0	0	1,141	0	0	1,1414	61,59	37,35	100,91	2330,1
Пиковая котельная	Быстринская, 22А	Административное здание	ЦТП-50	0	0	0,018086	0	0	0,1235	0,1814	68,71	42,01	108,37	2316,8
Пиковая котельная	Быстринская, 23	Административное здание ГВС	ЦТП-50	0	0	0,011999	0	0	0,0933	0,1334	70,23	43,52	154,55	2429,5
Пиковая котельная	Быстринская, 23	Административное здание	ЦТП-50	0,1032	0	0	1,226	0	0	1,2264	62,45	39,21	119,97	2435,5
Пиковая котельная	Быстринская, 23/2	Магазин "Смешанные товары"	ЦТП-50	0	0	0,026955	0	0	0,2104	0,3004	70,12	43,41	158,07	2448,9
Пиковая котельная	Быстринская, 24/1	Жилой дом	ЦТП-50	0,134	0	0	1,457	0	0	1,4569	62,81	38,07	103,26	2212,8
Пиковая котельная	Быстринская, 24/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-50	0	0	0,0204	0	0	0,1536	0,2221	69,9	42,92	233,06	2205,9
Пиковая котельная	Быстринская, 24/2	Жилой дом	ЦТП-50	0,134	0	0	1,406	0	0	1,4064	62,75	37,91	93,39	2160,6
Пиковая котельная	Быстринская, 24/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-50	0	0	0,0242	0	0	0,1669	0,2477	69,79	42,79	105,31	2156,1
Пиковая котельная	Быстринская, 25	Административное здание	ЦТП-50	0,135	0	0	1,513	0	0	1,5128	62,45	39,48	105,28	2379
Пиковая котельная	Быстринская, 25	Административное здание ГВС	ЦТП-50	0	0	0,019999	0	0	0,1548	0,2215	70,35	43,61	155,7	2376
Пиковая котельная	Быстринская, 3	Административное здание	т/м 8	0,63	0,274	0	7,711	1,859	0	9,5696	68,72	22,27	56,63	1647,2
Пиковая котельная	Быстринская, 4	Жилой дом ГВС	ЦТП-38	0	0	0,0532	0	0	0,3769	0,5542	64,48	43,64	68,98	1671,6
Пиковая котельная	Быстринская, 4	ООО СДС Трансторгсервис	ЦТП-38	0,0746	0	0	0,913	0	0	0,9131	59,86	38,34	56,13	1711,9
Пиковая котельная	Быстринская, 4	ООО СДС Трансторгсервис ГВС	ЦТП-38	0	0	0,010956	0	0	0,0827	0,1194	64,47	43,63	96,02	1697,8
Пиковая котельная	Быстринская, 4	Жилой дом	ЦТП-38	0,333	0	0	3,496	0	0	3,4959	59,7	38,56	55,07	1731,8
Пиковая котельная	Быстринская, 4	Жилой дом	ЦТП-38	0,2038	0	0	2,121	0	0	2,1208	59,79	38,43	53,19	1697,2
Пиковая котельная	Быстринская, 6	Промышленная пристройка, Святоха Энже Мубараковна, ГВС	ЦТП-38	0	0	0,05254	0	0	0,3612	0,5362	63,94	43,87	58,69	1681
Пиковая котельная	Быстринская, 6	Жилой дом	ЦТП-38	0,135364	0	0	1,282	0	0	1,2824	59,04	39,37	55,97	1762,7
Пиковая котельная	Быстринская, 6	Промышленная пристройка, Святоха Энже Мубараковна	ЦТП-38	0,135364	0	0	1,657	0	0	1,6567	58,48	39,94	53,89	1702,9
Пиковая котельная	Быстринская, 6	Промышленная пристройка, Кузнецов Владимир Андреевич, ГВС	ЦТП-38	0	0	0,05254	0	0	0,3694	0,5441	62,96	43,96	62,44	1757,7
Пиковая котельная	Быстринская, 6	Промышленная пристройка, Кузнецов Владимир Андреевич	ЦТП-38	0,135364	0	0	1,657	0	0	1,6567	58,28	40,07	56,11	1778,1
Пиковая котельная	Быстринская, 6	Жилой дом ГВС	ЦТП-38	0	0	0,05254	0	0	0,3572	0,5323	64,75	43,98	55,36	1605,3
Пиковая котельная	Быстринская, 6	Промышленная пристройка,	ЦТП-38	0	0	0,05254	0	0	0,3589	0,534	64,47	43,94	56,54	1633,8

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
		Лавренова Алевтина Ивановна, ГВС												
Пиковая котельная	Быстринская, 6	Жилой дом	ЦТП-38	0,135364	0	0	1,394	0	0	1,3939	60,43	38,05	53,11	1649,4
Пиковая котельная	Быстринская, 6	Промышленная пристройка, Лавренова Алевтина Ивановна	ЦТП-38	0,135364	0	0	1,657	0	0	1,6567	59,13	39,53	52,76	1654,8
Пиковая котельная	Быстринская, 6	Жилой дом	ЦТП-38	0,135364	0	0	1,229	0	0	1,2294	58,65	39,69	59,26	1809,6
Пиковая котельная	Быстринская, 6	Жилой дом	ЦТП-38	0,135364	0	0	1,402	0	0	1,4022	58,72	39,66	56,41	1778,8
Пиковая котельная	Быстринская, 6	Жилой дом	ЦТП-38	0,135364	0	0	1,393	0	0	1,3929	59,76	38,72	54,1	1696,9
Пиковая котельная	Быстринская, 6	Жилой дом	ЦТП-38	0,135364	0	0	1,283	0	0	1,2826	59,01	39,35	56,07	1764
Пиковая котельная	Быстринская, 6	Промышленная пристройка, Сивак Леонид Леонидович	ЦТП-38	0,135364	0	0	1,657	0	0	1,6567	58,9	39,4	54,89	1733,1
Пиковая котельная	Быстринская, 6	Промышленная пристройка, Сивак Леонид Леонидович, ГВС	ЦТП-38	0	0	0,05254	0	0	0,3632	0,5381	63,46	43,86	60,06	1713
Пиковая котельная	Быстринская, 6	Жилой дом	ЦТП-38	0,135364	0	0	1,398	0	0	1,3983	59,42	38,97	55,1	1732,3
Пиковая котельная	Быстринская, 6/1	Магазин "Регина"	ЦТП-38	0,02	0	0	0,245	0	0	0,2448	60,92	38,19	110,95	1659,1
Пиковая котельная	Быстринская, 6/1	Магазин "Регина" ГВС	ЦТП-38	0	0	0,005043	0	0	0,0403	0,0572	64,83	44,06	130,27	1640,3
Пиковая котельная	Быстринская, 8	Жилой дом	т/м 8	0,3068	0	0,128164	4,579	0	0	4,9361	68,89	22,73	48,69	1620,4
Пиковая котельная	Быстринская, 8/1	Жилой дом	КРП-2	0,4139	0	0,119643	4,919	0	0	4,9189	68,32	30,59	51,66	1781,8
Пиковая котельная	Генерала Иванова, 1	Общественное здание	КРП-2	0,971	2,125	0,193029	11,885	14,9172	0	27,3445	68,01	32,44	77,31	2469,1
Пиковая котельная	Генерала Иванова, 2	Жилой дом	т/м 9 ГРЭС-1	0,953	0	0,342583	14,224	0	0	14,3724	68,84	22,97	48,26	1652,4
Пиковая котельная	Генерала Иванова, 3	Жилой дом	КРП-2	0,374	0	0,12173	4,445	0	0	4,4447	66,69	30,55	93,93	2431,4
Пиковая котельная	Генерала Иванова, 3/2	Жилой дом	КРП-2	0,3521	0	0,33128	4,184	0	0	5,1223	68,68	31,58	82,41	2308,4
Пиковая котельная	Генерала Иванова, 5	Жилой дом	КРП-2	0,279	0	0,0275	3,316	0	0	3,3943	67,82	30,14	71,38	2111,2
Пиковая котельная	Генерала Иванова, 5/1	Жилой дом	КРП-2	0,2332	0	0,0373	2,771	0	0	2,8768	68,11	30,41	67,93	2076,3
Пиковая котельная	Генерала Иванова, 7	Жилой дом	КРП-2	0,532	0	0,142946	6,323	0	0	6,725	68,46	30,54	65,54	2021,3
Пиковая котельная	Генерала Иванова, 7/1	Жилой дом	КРП-2	0,432	0	0,1101	5,287	0	0	5,5938	68,61	30,44	55,65	1882,9
Пиковая котельная	Генерала Иванова, 7/2	Детский сад №26 "Золотая рыбка"	КРП-2	0,291	0,107	0,209028	3,458	0,7191	0	4,1774	68,38	30,71	54,84	1819,2
Пиковая котельная	Григория Кукуевицкого, 1	Административное здание	т/м 1	0,946	2,139	0,21494	10,926	13,2205	0	24,7416	72,52	26,55	46,56	2395,1
Пиковая котельная	Григория Кукуевицкого, 1 корпус 1	гараж	Прямое	2,322	0	0,02	27,932	0	0	27,9322	68,63	28,99	48,52	2523,6
Пиковая котельная	Григория Кукуевицкого, 1/1	Административное здание	т/м 1	1,008	3,715	0,647082	11,642	23,0627	0	36,499	70,6	27,45	48,25	2497
Пиковая котельная	Григория Кукуевицкого, 11	Административное здание	ЦТП-16	0,058	0,148	0	0,661	0,9867	0	1,6473	64,42	47,32	132,5	3019,3
Пиковая котельная	Григория Кукуевицкого, 11	Административное здание ГВС	ЦТП-16	0	0	0,143989	0	0	0,9928	1,4729	64,99	48,1	127,25	3010,7
Пиковая котельная	Григория Кукуевицкого, 2	Жилой дом	ЦТП-16	0,435	0	0	3,821	0	0	3,8215	56,21	39,49	129,81	3108,5

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Григория Кукуевицкого, 2	Жилой дом ГВС	ЦТП-16	0	0	0,104	0	0	0,7179	1,0645	64,65	46,72	164,04	3078,5
Пиковая котельная	Григория Кукуевицкого, 4	Жилой дом ГВС	ЦТП-16	0	0	0,1099	0	0	0,754	1,1206	64,82	46,92	147,88	3006,9
Пиковая котельная	Григория Кукуевицкого, 4	Жилой дом	ЦТП-16	0,436	0	0	4,966	0	0	4,9657	56,35	39,76	124,27	3033,2
Пиковая котельная	Григория Кукуевицкого, 6	Административное здание	ЦТП-16	0,344	0,017	0	3,475	0,1103	0	3,5851	56,28	40,19	118,9	2920,4
Пиковая котельная	Григория Кукуевицкого, 6	Административное здание ГВС	ЦТП-16	0	0	0,014955	0	0	0,1117	0,1615	65,11	47,12	163,01	2908,2
Пиковая котельная	Григория Кукуевицкого, 6	гараж	ЦТП-16	0,1172	0	0	1,188	0	0	1,1882	57,3	39,68	119,49	2851,2
Пиковая котельная	Григория Кукуевицкого, 6/1	Зооветцентр ГВС	ЦТП-16	0	0	0,023998	0	0	0,1651	0,245	64,79	47,36	126,61	2884,6
Пиковая котельная	Григория Кукуевицкого, 6/1	Зооветцентр	ЦТП-16	0,0133	0	0	0,151	0	0	0,1515	57,21	39,68	132,19	2885,6
Пиковая котельная	Григория Кукуевицкого, 6/2	Оздоровительный комплекс ГВС	ЦТП-16	0	0	0,005043	0	0	0,0371	0,054	65,41	47,41	149,88	2813,8
Пиковая котельная	Григория Кукуевицкого, 6/2	Оздоровительный комплекс	ЦТП-16	0,0264	0	0	0,282	0	0	0,282	57,33	39,65	122,99	2838,9
Пиковая котельная	Григория Кукуевицкого, 6/3	Жилой дом	ЦТП-16	0,107	0	0	1,136	0	0	1,1363	57,22	39,79	123,73	2933,5
Пиковая котельная	Григория Кукуевицкого, 6/3	Жилой дом ГВС	ЦТП-16	0	0	0,0107	0	0	0,0856	0,1213	65,38	47,39	189,02	2931,9
Пиковая котельная	Губкина, 1	хозяйственный корпус	ЦТП-99	0,122	0	0,000174	0,774	0	0,0009	0,774	54,07	40,91	115,03	4971,7
Пиковая котельная	Губкина, 1	пищеблок больничного корпуса	ЦТП-99	0,033	0,062	0,004	0,376	0,4133	0,02	0,7916	54,13	40,93	114,77	4967,4
Пиковая котельная	Губкина, 1	детское инфекционное отделение ГВС	ЦТП-99	0	0	0,102949	0	0	0,6992	1,0423	58,73	41,07	113,34	4545
Пиковая котельная	Губкина, 1	детский больничный корпус ГВС	ЦТП-99	0	0	0,353017	0	0	2,4313	3,6074	58,21	41,07	135,43	4859,5
Пиковая котельная	Губкина, 1	детское инфекционное отделение	ЦТП-99	0,181	0,055	0	2,061	0,352	0	2,4134	57,35	37,93	101,95	4556,1
Пиковая котельная	Губкина, 1	лабораторно-диагностический корпус ГВС	ЦТП-99	0	0	0,141033	0	0	0,9448	1,415	59,29	41,41	98,86	4334,9
Пиковая котельная	Губкина, 1	ожоговый корпус	ЦТП-99	0,1896	1,16	0,111644	2,19	7,6608	0	10,1654	56,8	38,82	116,29	4921,6
Пиковая котельная	Губкина, 1	Утилизаторная	ЦТП-99	0,007	0	0,002087	0,08	0	0,0104	0,0817	58,27	37,73	119,67	4445,1
Пиковая котельная	Губкина, 1	арочник-гараж	ЦТП-99	0,053	0,028	0	0,546	0,185	0	0,7306	58,2	37,58	100,54	4400
Пиковая котельная	Губкина, 1	лабораторно-диагностический корпус	ЦТП-99	0,058	0,144	0	0,587	0,9229	0	1,5097	58,55	37,63	102,37	4359,9
Пиковая котельная	Губкина, 1	отделение хирургии городской больницы № 1	ЦТП-99	0,487	0,257	0	4,912	1,6521	0	6,5637	57,93	38,23	101,3	4441,3

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Губкина, 1	отделение хирургии городской больницы № 1 ГВС	ЦТП-99	0	0	0,353017	0	0	2,3813	3,5581	59,2	41,41	105,82	4426,8
Пиковая котельная	Губкина, 1	детский больничный корпус	ЦТП-99	0,653	0,332	0	6,572	2,1443	0	8,7165	56,22	38,64	111,81	4873,2
Пиковая котельная	Губкина, 1	клинико-диагностический центр	ЦТП-99	0,187	0	0	2,13	0	0	2,1297	58,34	38,6	103,31	4485,5
Пиковая котельная	Губкина, 1	инженерно-технический корпус	ЦТП-99	0,053	0	0	0,604	0	0	0,6036	58,85	37,97	104,42	4380,9
Пиковая котельная	Губкина, 1	инженерно-технический корпус ГВС	ЦТП-99	0	0	0,022085	0	0	0,1556	0,2292	59,57	41,7	109,65	4368,3
Пиковая котельная	Губкина, 1	гараж	ЦТП-99	0,029	0	0	0,315	0	0	0,315	58,6	37,69	110,76	4382,7
Пиковая котельная	Губкина, 1/1	детская поликлиника	ЦТП-99	0,163	0,264	0	1,856	1,7334	0	3,5898	58,83	38,69	104,85	4497,4
Пиковая котельная	Губкина, 1/1	детская поликлиника ГВС	ЦТП-99	0	0	0,199985	0	0	1,3595	2,0257	58,65	42,23	101,77	4486,1
Пиковая котельная	Губкина, 1/1	клинико-диагностический центр ГВС	ЦТП-99	0	0	0,059996	0	0	0,422	0,6219	59,55	41,78	117,44	4474,1
Пиковая котельная	Губкина, 1/2	женская консультация ГВС	ЦТП-99	0	0	0,086081	0	0	0,5882	0,875	58,78	42,26	103,64	4486
Пиковая котельная	Губкина, 1/2	женская консультация	ЦТП-99	0,102	0,16	0	1,052	1,0606	0	2,1125	58,75	38,79	105,04	4503,6
Пиковая котельная	Губкина, 1/3	Акушерский корпус	ЦТП-99	0,696	0,331	0	7,927	2,1483	0	10,0751	56,8	38,82	116,2	4920,4
Пиковая котельная	Губкина, 1/3	Акушерский корпус ГВС	ЦТП-99	0	0	0,269023	0	0	1,869	2,7653	58,56	41,41	142,62	4914,3
Пиковая котельная	Губкина, 11	Жилой дом ГВС	ЦТП-5	0	0	0,04855	0	0	0,3613	0,5245	64,91	46,34	230,53	5111,3
Пиковая котельная	Губкина, 11	Жилой дом	ЦТП-5	0,31215	0	0	3,387	0	0	3,3866	60,91	41,19	139,31	5026,2
Пиковая котельная	Губкина, 11	Жилой дом ГВС	ЦТП-5	0	0	0,04855	0	0	0,3917	0,5549	64,9	46,34	267,11	4991,4
Пиковая котельная	Губкина, 11	Жилой дом	ЦТП-5	0,31215	0	0	3,382	0	0	3,3815	60,94	41,16	152,62	5177,4
Пиковая котельная	Губкина, 11/1	Сургутский клинический перинатальный центр	ЦТП-5	0,358	0	0	3,648	0	0	3,6484	60,64	40,35	131,01	4911
Пиковая котельная	Губкина, 11/1	Сургутский клинический перинатальный центр ГВС	ЦТП-5	0	0	0,102079	0	0	0,7028	1,0459	64,28	45,72	146,07	4891,6
Пиковая котельная	Губкина, 27	ТЦ"Квадро" ГВС	ЦТП-16	0	0	0,008173	0	0	0,0629	0,0901	64,92	47,75	172,86	2947,7
Пиковая котельная	Губкина, 27	ТЦ"Квадро"	ЦТП-16	0,0396	0,0684	0	0,451	0,456	0	0,907	57,49	40,17	129,88	2945,1
Пиковая котельная	Губкина, 3	Жилой дом ГВС	ЦТП-5	0	0	0,04895	0	0	0,3367	0,5013	65,11	46,12	138,51	4664,9
Пиковая котельная	Губкина, 3	Жилой дом	ЦТП-5	0,22285	0	0	2,444	0	0	2,4444	62,09	40,3	347,01	4714,5
Пиковая котельная	Губкина, 3	Жилой дом	ЦТП-5	0,22285	0	0	2,364	0	0	2,3643	62,09	40,3	253,8	4694,6
Пиковая котельная	Губкина, 3	Жилой дом ГВС	ЦТП-5	0	0	0,04895	0	0	0,3377	0,5023	65,11	46,12	140,78	4668,6
Пиковая котельная	Губкина, 3/1	Межбольничная аптека ГВС	ЦТП-5	0	0	0,017042	0	0	0,1212	0,1785	64,93	45,94	143,1	4653,7
Пиковая котельная	Губкина, 3/1	Межбольничная аптека	ЦТП-5	0,15	0,078	0	1,526	0,5048	0	2,0304	61,78	40,13	123,31	4661,8
Пиковая котельная	Губкина, 3/2	Сургутская городская	ЦТП-5	0,063	0,004	0	0,694	0,0267	0	0,7205	61,69	39,86	132,01	4698,5

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
		клиническая больница												
Пиковая котельная	Губкина, 3/2	Сургутская городская клиническая больница ГВС	ЦТП-5	0	0	0,078951	0	0	0,5471	0,8125	64,7	45,77	133,28	4691,5
Пиковая котельная	Губкина, 4	Административное здание	ЦТП-1	0,085	0	0	0,886	0	0	0,8865	61,5	38,7	132,3	4625
Пиковая котельная	Губкина, 4	Административное здание ГВС	ЦТП-1	0	0	0,00104	0	0	0,0083	0,0131	69,59	44,7	596,22	4607,9
Пиковая котельная	Губкина, 5	Жилой дом ГВС	ЦТП-5	0	0	0,0603	0	0	0,4065	0,6092	64,54	45,71	124,84	4680,2
Пиковая котельная	Губкина, 5	Жилой дом	ЦТП-5	0,376	0	0	3,77	0	0	3,7703	61,32	39,95	122,39	4693,2
Пиковая котельная	Губкина, 7	Жилой дом ГВС	ЦТП-5	0	0	0,0762	0	0	0,5142	0,7704	64,33	45,56	126,85	4713,7
Пиковая котельная	Губкина, 7	Жилой дом	ЦТП-5	0,3383	0	0	3,43	0	0	3,4302	60,95	40,01	126,1	4778,2
Пиковая котельная	Губкина, 9	Жилой дом ГВС	ЦТП-5	0	0	0,0827	0	0	0,5683	0,8462	64,25	45,69	144,48	4885,7
Пиковая котельная	Губкина, 9	Жилой дом	ЦТП-5	0,4715	0	0	4,78	0	0	4,7803	60,54	40,33	129,37	4899,4
Пиковая котельная	Декабристов, 1	Жилой дом ГВС	ЦТП-8	0	0	0,0665	0	0	0,4645	0,6844	72,81	40,16	146,07	2734,8
Пиковая котельная	Декабристов, 1	Жилой дом	ЦТП-8	0,3768	0	0	3,792	0	0	3,7925	61,7	41,21	72,32	2743,5
Пиковая котельная	Декабристов, 1/1	Кафе Дрова	ЦТП-8	0,029	0	0	0,33	0	0	0,3303	62,25	40,63	71,54	2680,2
Пиковая котельная	Декабристов, 1/1	Кафе Дрова ГВС	ЦТП-8	0	0	0,02139	0	0	0,1482	0,2189	72,77	40,11	135,06	2681,3
Пиковая котельная	Декабристов, 11	Банно-прачечный комплекс №1, мкр.7, ул. Декабристов, 11	ЦТП-22	0	0	1,6807	0	0	11,222	16,8254	67,42	50,98	66,29	2545,4
Пиковая котельная	Декабристов, 11	Банно-прачечный комплекс №1, мкр.7, ул. Декабристов, 11	ЦТП-22	0,0758	0,6813	0	0,756	3,7893	0	4,5453	58,59	40,72	71,14	2552,8
Пиковая котельная	Декабристов, 12	Жилой дом	ЦТП-36	0,2116	0	0	2,167	0	0	2,1673	59,94	41,04	95,93	2956,4
Пиковая котельная	Декабристов, 12	Жилой дом ГВС	ЦТП-36	0	0	0,0918	0	0	0,653	0,959	71,56	49,73	139,8	2988,4
Пиковая котельная	Декабристов, 12	Жилой дом	ЦТП-36	0,2116	0	0	2,224	0	0	2,2241	59,93	41,03	114,97	2998,9
Пиковая котельная	Декабристов, 12/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-36	0	0	0,0439	0	0	0,3068	0,4531	71,62	49,78	124,62	2943,6
Пиковая котельная	Декабристов, 12/1	Жилой дом	ЦТП-36	0,2211	0	0	2,246	0	0	2,2459	59,9	41,14	87,43	2949,8
Пиковая котельная	Декабристов, 13	Жилой дом ГВС	ЦТП-22	0	0	0,1014	0	0	0,6818	1,0199	67,74	50,82	68,58	2526,9
Пиковая котельная	Декабристов, 13	Жилой дом	ЦТП-22	0,4361	0	0	4,318	0	0	4,3176	58,36	40,7	69,06	2555,7
Пиковая котельная	Декабристов, 14	Жилой дом	ЦТП-36	0,378	0	0	3,975	0	0	3,9752	58,75	42,1	96,65	3092,8
Пиковая котельная	Декабристов, 14	Жилой дом ГВС+продукты	ЦТП-36	0	0	0,097385	0	0	0,6925	1,0173	71,61	49,78	148,13	2992
Пиковая котельная	Декабристов, 14	Магазин Продукты	ЦТП-36	0,008	0	0	0,091	0	0	0,0911	59,87	41,11	141,4	3038,6
Пиковая котельная	Декабристов, 14А	МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №75 "Лебедушка" ГВС	ЦТП-36	0	0	0,190073	0	0	1,2973	1,931	71,54	49,82	126,13	2938,4
Пиковая котельная	Декабристов, 14А	МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №75 "Лебедушка"	ЦТП-36	0,354	0,098	0	3,567	0,6309	0	4,1982	59,59	41,36	83,93	2972,5
Пиковая котельная	Декабристов, 15	Жилой дом	ЦТП-22	0,436	0	0	4,386	0	0	4,3857	58,36	40,72	77,39	2619,5
Пиковая котельная	Декабристов, 15	Жилой дом ГВС	ЦТП-22	0	0	0,1191	0	0	0,8036	1,2001	66,77	50,93	69,96	2588,3
Пиковая котельная	Декабристов, 16	Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	ЦТП-36	0,266	0,082	0	3,03	0,5205	0	3,5504	60,3	40,81	75,95	2713,6

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Декабристов, 16	Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ГВС	ЦТП-36	0	0	0,061039	0	0	0,4149	0,6185	71,73	49,79	84,16	2681,3
Пиковая котельная	Декабристов, 2	Жилой дом	ЦТП-35	0,17675	0	0	1,761	0	0	1,7609	58,27	41,33	72,13	2545,6
Пиковая котельная	Декабристов, 2	Жилой дом	ЦТП-35	0,17675	0	0	1,748	0	0	1,7475	58,23	41,34	70,24	2545,1
Пиковая котельная	Декабристов, 2	Жилой дом ГВС	ЦТП-35	0	0	0,1132	0	0	0,7637	1,1412	68,68	47,74	68,21	2513,8
Пиковая котельная	Декабристов, 2	Жилой дом	ЦТП-35	0,17675	0	0	1,765	0	0	1,7654	58,11	41,28	73,33	2581,5
Пиковая котельная	Декабристов, 2	Жилой дом	ЦТП-35	0,17675	0	0	1,829	0	0	1,8287	58,1	41,31	82,92	2640
Пиковая котельная	Декабристов, 3	Жилой дом ГВС	ЦТП-8	0	0	0,0783	0	0	0,5367	0,7956	73,15	40,46	126,33	2611,8
Пиковая котельная	Декабристов, 3	Жилой дом	ЦТП-8	0,5674	0	0	6,462	0	0	6,4621	63,25	40,37	67,47	2569
Пиковая котельная	Декабристов, 4	Детский сад №78 "Ивушка"	ЦТП-35	0,385	0,054	0	4,385	0,3411	0	4,7263	58,27	41,56	68,01	2564,7
Пиковая котельная	Декабристов, 4	Детский сад №78 "Ивушка" ГВС	ЦТП-35	0	0	0,146076	0	0	0,9878	1,4755	68,82	47,83	77,23	2521,6
Пиковая котельная	Декабристов, 5	Жилой дом ГВС	ЦТП-8	0	0	0,0713	0	0	0,4916	0,7274	73,43	40,7	123,59	2583,3
Пиковая котельная	Декабристов, 5	Жилой дом	ЦТП-8	0,177233	0	0	1,842	0	0	1,8422	62,38	41,83	73,85	2705,2
Пиковая котельная	Декабристов, 5	Жилой дом	ЦТП-8	0,177233	0	0	1,778	0	0	1,7779	63,31	40,76	68,85	2595,7
Пиковая котельная	Декабристов, 5	Жилой дом	ЦТП-8	0,177233	0	0	1,797	0	0	1,7969	62,47	41,52	70,57	2651,1
Пиковая котельная	Декабристов, 5/1	МБОУ гимназия №2 ГВС	ЦТП-8	0	0	0,062082	0	0	0,421	0,6264	73,26	40,66	72,5	2400,5
Пиковая котельная	Декабристов, 5/1	МБОУ гимназия №2	ЦТП-8	0,535	0,114	0	6,094	0,7163	0	6,8103	63,62	40,44	65,71	2443
Пиковая котельная	Декабристов, 6	Жилой дом	ЦТП-36	0,1719	0	0	1,719	0	0	1,7191	60,39	40,8	73,28	2669
Пиковая котельная	Декабристов, 6	Жилой дом	ЦТП-36	0,1719	0	0	1,744	0	0	1,7435	60,17	40,99	75,77	2725,5
Пиковая котельная	Декабристов, 6	Жилой дом ГВС	ЦТП-36	0	0	0,1109	0	0	0,7512	1,1214	71,78	49,8	81,24	2626,5
Пиковая котельная	Декабристов, 6	БУ Сургутский муз. колледж» гараж ГВС	ЦТП-36	0	0	0,3901	0	0	2,6028	3,9033	71,78	49,81	68,9	2589,1
Пиковая котельная	Декабристов, 6	Жилой дом	ЦТП-36	0,1719	0	0	1,786	0	0	1,7862	59,97	41,15	78,99	2777
Пиковая котельная	Декабристов, 7	Жилой дом ГВС	ЦТП-8	0	0	0,0771	0	0	0,5224	0,7774	73,45	40,69	114,57	2508,2
Пиковая котельная	Декабристов, 7	Жилой дом	ЦТП-8	0,4872	0	0	5,549	0	0	5,5487	63,55	40,56	65,07	2511,5
Пиковая котельная	Декабристов, 7/1	Жилой дом	ЦТП-8	0,3376	0	0	3,845	0	0	3,845	64,25	40,25	60,71	2360,3
Пиковая котельная	Декабристов, 7/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-8	0	0	0,0602	0	0	0,4024	0,6015	73,64	40,85	81,7	2363
Пиковая котельная	Декабристов, 7/2	Жилой дом	ЦТП-8	0,3378	0	0	3,847	0	0	3,8472	64,74	40,02	58,11	2265,9
Пиковая котельная	Декабристов, 7/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-8	0	0	0,084	0	0	0,5571	0,8348	73,76	40,96	62,51	2270,3
Пиковая котельная	Декабристов, 8	МБОУ средняя общеобразовательная школа №25	ЦТП-36	0,486	0,894	0	5,535	5,6928	0	11,2281	59,9	41,16	80,2	2876,6
Пиковая котельная	Декабристов, 8	МБОУ средняя общеобразовательная школа №25 ГВС	ЦТП-36	0	0	0,121034	0	0	0,8295	1,233	71,63	49,79	103,41	2853,7
Пиковая котельная	Декабристов, 9	Жилой дом ГВС	ЦТП-22	0	0	0,1228	0	0	0,824	1,2334	67,7	50,83	67,04	2518,2
Пиковая котельная	Декабристов, 9	Жилой дом	ЦТП-22	0,4358	0	0	4,309	0	0	4,3093	58,3	40,78	67,45	2543,8
Пиковая котельная	Декабристов, 9А	Кафе-ресторан "МАО"	ЦТП-22	0,06	0	0	0,64	0	0	0,6403	58,37	40,75	80,62	2579,9
Пиковая котельная	Декабристов, 9А	Кафе-ресторан "МАО" ГВС	ЦТП-22	0	0	0,050083	0	0	0,3449	0,5119	67,71	50,85	77,4	2562,5
Пиковая котельная	Дзержинского, 1	Дмитрищак О.П. маг.Бригантина» ГВС	ЦТП-35	0	0	0,018955	0	0	0,1293	0,1925	68,65	47,7	71,81	2525,8

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Дзержинского, 1	Жилой дом	ЦТП-35	0,162	0	0	1,845	0	0	1,8451	58,02	41,52	71,58	2600,5
Пиковая котельная	Дзержинского, 1	Жилой дом ГВС	ЦТП-35	0	0	0,0513	0	0	0,3488	0,5198	68,65	47,7	70,34	2526,1
Пиковая котельная	Дзержинского, 1	Жилой дом	ЦТП-35	0,162	0	0	1,845	0	0	1,845	58,05	41,53	71,24	2594,9
Пиковая котельная	Дзержинского, 11	Административное здание ГВС	ЦТП-35	0	0	0,04504	0	0	0,3342	0,4844	68,44	47,96	121,93	2953,1
Пиковая котельная	Дзержинского, 11	Административное здание	ЦТП-35	0,093	0	0	0,89	0	0	0,8896	57,53	42,43	103,88	2970,8
Пиковая котельная	Дзержинского, 13	Жилой дом	ЦТП-36	0,184667	0	0	1,874	0	0	1,874	59,33	41,6	86,22	3043
Пиковая котельная	Дзержинского, 13	Жилой дом	ЦТП-36	0,184667	0	0	1,906	0	0	1,9062	59,19	41,69	89,77	3089,4
Пиковая котельная	Дзержинского, 13	Жилой дом	ЦТП-36	0,184667	0	0	1,883	0	0	1,883	59,23	41,67	87,28	3064,2
Пиковая котельная	Дзержинского, 13	Жилой дом ГВС	ЦТП-36	0	0	0,11	0	0	0,7657	1,1324	71,43	49,84	146,59	3006,7
Пиковая котельная	Дзержинского, 13/1	Жилой дом	ЦТП-36	0,102714	0	0	1,035	0	0	1,035	59,45	41,49	83,86	2997,7
Пиковая котельная	Дзержинского, 13/1	Жилой дом	ЦТП-36	0,102714	0	0	1,031	0	0	1,0314	59,44	41,46	84,18	3017,4
Пиковая котельная	Дзержинского, 13/1	Жилой дом	ЦТП-36	0,102714	0	0	1,032	0	0	1,0316	59,4	41,48	85,16	3038,3
Пиковая котельная	Дзержинского, 13/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-36	0	0	0,1214	0	0	0,8281	1,2326	71,41	49,83	130,85	2960,4
Пиковая котельная	Дзержинского, 13/1	Жилой дом	ЦТП-36	0,102714	0	0	1,029	0	0	1,0286	59,47	41,43	83,15	2994,7
Пиковая котельная	Дзержинского, 13/1	Жилой дом	ЦТП-36	0,102714	0	0	1,032	0	0	1,0318	59,53	41,42	82,96	2977,5
Пиковая котельная	Дзержинского, 13/1	Жилой дом	ЦТП-36	0,102714	0	0	1,028	0	0	1,0283	59,52	41,41	82,2	2973,2
Пиковая котельная	Дзержинского, 13/1	Жилой дом	ЦТП-36	0,102714	0	0	1,025	0	0	1,0254	59,57	41,38	81,31	2952
Пиковая котельная	Дзержинского, 15	Жилой дом	ЦТП-36	0,13925	0	0	1,478	0	0	1,4783	59,1	41,73	99,62	3206,5
Пиковая котельная	Дзержинского, 15	Жилой дом	ЦТП-36	0,13925	0	0	1,443	0	0	1,4427	59,2	41,68	93,74	3140,6
Пиковая котельная	Дзержинского, 15	Жилой дом	ЦТП-36	0,13925	0	0	1,443	0	0	1,4428	59,12	41,7	95,37	3173,1
Пиковая котельная	Дзержинского, 15	Жилой дом	ЦТП-36	0,13925	0	0	1,431	0	0	1,4309	59,14	41,7	93,04	3150,7
Пиковая котельная	Дзержинского, 15	Жилой дом ГВС	ЦТП-36	0	0	0,1009	0	0	0,7097	1,047	71,4	49,83	177,14	3093,4
Пиковая котельная	Дзержинского, 16А	Жилой дом ГВС	ЦТП-21	0	0	0,101	0	0	0,6772	1,0139	66,96	44,96	103,52	2684,7
Пиковая котельная	Дзержинского, 16А	Жилой дом	ЦТП-21	0,554	0	0	6,31	0	0	6,3095	60,89	39	100,11	2723
Пиковая котельная	Дзержинского, 16Б	Жилой дом ГВС	ЦТП-21	0	0	0,017	0	0	0,1297	0,1864	66,89	44,89	156,58	2768,2
Пиковая котельная	Дзержинского, 16Б	Жилой дом	ЦТП-21	0,11	0	0	1,253	0	0	1,2528	60,89	38,98	137,9	2827,6
Пиковая котельная	Дзержинского, 2	Жилой дом ГВС	ЦТП-21	0	0	0,0988	0	0	0,6626	0,9919	66,76	45,14	103,74	2820,9
Пиковая котельная	Дзержинского, 2	Жилой дом	ЦТП-21	0,277	0	0	3,155	0	0	3,1548	60,24	40,12	103,78	2916
Пиковая котельная	Дзержинского, 2	Жилой дом	ЦТП-21	0,277	0	0	3,155	0	0	3,1547	60,29	39,86	101,39	2855
Пиковая котельная	Дзержинского, 2/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-21	0	0	0,0926	0	0	0,6189	0,9275	66,84	45,07	98,42	2732,8
Пиковая котельная	Дзержинского, 2/1	Жилой дом	ЦТП-21	0,439	0	0	5	0	0	4,9998	60,62	39,44	99,11	2768,8
Пиковая котельная	Дзержинского, 2/2	МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №47 "Гусельки"	ЦТП-21	0,196	0,095	0	2,233	0,6333	0	2,866	59,94	40,42	113,19	3075,3
Пиковая котельная	Дзержинского, 2/2	МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №47 "Гусельки" ГВС	ЦТП-21	0	0	0,390058	0	0	2,6411	3,9407	65,7	45,44	113,38	3003,1
Пиковая котельная	Дзержинского, 2/3	МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №47 "Гусельки"	ЦТП-21	0,196	0,095	0	2,233	0,6333	0	2,8662	60,49	39,69	107,95	2877,3
Пиковая котельная	Дзержинского, 2/3	МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №47 "Гусельки" ГВС	ЦТП-21	0	0	0,390058	0	0	2,6153	3,9158	65,99	45,23	98,86	2770,3
Пиковая котельная	Дзержинского, 3/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-35	0	0	0,0656	0	0	0,4444	0,6631	68,81	47,94	71,71	2575,2
Пиковая котельная	Дзержинского, 3/2	Жилой дом	ЦТП-35	0,2005	0	0	1,983	0	0	1,9833	58,1	41,98	67,33	2609,9

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Дзержинского, 3/2	Жилой дом	ЦТП-35	0,2005	0	0	1,984	0	0	1,9837	58,05	41,95	67,48	2612,6
Пиковая котельная	Дзержинского, 3/3	Жилой дом	ЦТП-35	0,2005	0	0	1,984	0	0	1,9836	58,06	42,06	69,35	2657,1
Пиковая котельная	Дзержинского, 3/3	Жилой дом ГВС	ЦТП-35	0	0	0,0582	0	0	0,3961	0,5902	68,83	47,99	77,41	2627,3
Пиковая котельная	Дзержинского, 3/3	Жилой дом	ЦТП-35	0,2005	0	0	1,998	0	0	1,998	57,99	42,12	70,27	2673,5
Пиковая котельная	Дзержинского, 3/3	БУ Сургутский муз. колледж» гараж	ЦТП-36	0,196	0,095	0	1,94	0,5923	0	2,5327	60,49	40,67	70,4	2617,6
Пиковая котельная	Дзержинского, 3А	Жилой дом	ЦТП-35	0,1565	0	0	1,539	0	0	1,5394	57,98	42,06	66,73	2618,5
Пиковая котельная	Дзержинского, 3А	Жилой дом	ЦТП-35	0,1565	0	0	1,142	0	0	1,1425	57,57	42,3	69,84	2677
Пиковая котельная	Дзержинского, 3А	Жилой дом ГВС	ЦТП-35	0	0	0,1141	0	0	0,773	1,1534	68,77	47,96	72	2594,4
Пиковая котельная	Дзержинского, 3А	Жилой дом	ЦТП-35	0,1565	0	0	1,132	0	0	1,1316	57,65	42,3	67,98	2654,2
Пиковая котельная	Дзержинского, 3А	Жилой дом	ЦТП-35	0,1565	0	0	1,014	0	0	1,0141	57,39	42,24	77,17	2743
Пиковая котельная	Дзержинского, 3Б	Жилой дом	ЦТП-35	0,162	0	0	1,845	0	0	1,845	58,22	41,57	65,05	2533,4
Пиковая котельная	Дзержинского, 3Б	Жилой дом ГВС	ЦТП-35	0	0	0,0582	0	0	0,3904	0,5844	68,73	47,76	65,08	2495
Пиковая котельная	Дзержинского, 3Б	Жилой дом	ЦТП-35	0,162	0	0	1,845	0	0	1,8452	58,17	41,71	66,82	2562,5
Пиковая котельная	Дзержинского, 4	Жилой дом	ЦТП-21	0,4767	0	0	5,429	0	0	5,4292	60,12	40,79	109,06	3072
Пиковая котельная	Дзержинского, 4	Жилой дом ГВС	ЦТП-21	0	0	0,071	0	0	0,4822	0,7187	66,62	45,6	117,99	3036,8
Пиковая котельная	Дзержинского, 4/1	Жилой дом	ЦТП-21	0,4909	0	0	4,773	0	0	4,7727	59,69	41,21	113,92	3183,1
Пиковая котельная	Дзержинского, 4/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-21	0	0	0,0913	0	0	0,6397	0,9437	66,5	45,63	135,23	3148,9
Пиковая котельная	Дзержинского, 4/2	Общественное здание ГВС	ЦТП-21	0	0	0,002087	0	0	0,0167	0,0237	66,47	45,6	278,03	3174,6
Пиковая котельная	Дзержинского, 4/2	Общественное здание	ЦТП-21	0,0513	0	0	0,478	0	0	0,4778	59,67	41,17	125,11	3207,3
Пиковая котельная	Дзержинского, 5	ОАО «Сбербанк»	ЦТП-35	0	0	0,05	0	0	0,2684	0,2686	68,81	47,96	95,87	2659,6
Пиковая котельная	Дзержинского, 5	ОАО «Сбербанк»	ЦТП-35	0,187	0,081	0	2,616	0	0	2,6161	57,45	42,59	69,13	2687,9
Пиковая котельная	Дзержинского, 6	Жилой дом	ЦТП-21	0,256167	0	0	2,702	0	0	2,7024	59,94	40,96	140,38	3355,8
Пиковая котельная	Дзержинского, 6	Жилой дом	ЦТП-21	0,256167	0	0	2,611	0	0	2,6107	60,04	40,94	116,21	3183,5
Пиковая котельная	Дзержинского, 6	Жилой дом	ЦТП-21	0,256167	0	0	2,729	0	0	2,7287	59,98	40,92	148,02	3375,8
Пиковая котельная	Дзержинского, 6	Жилой дом	ЦТП-21	0,256167	0	0	2,63	0	0	2,6304	60	40,96	120,87	3233,7
Пиковая котельная	Дзержинского, 6	Жилой дом ГВС	ЦТП-21	0	0	0,12855	0	0	0,9338	1,3619	66,46	45,62	180,74	3346,9
Пиковая котельная	Дзержинского, 6	Жилой дом ГВС	ЦТП-21	0	0	0,12855	0	0	0,8797	1,3078	66,56	45,68	124,59	3101,6
Пиковая котельная	Дзержинского, 6	Жилой дом	ЦТП-21	0,256167	0	0	2,658	0	0	2,6584	60,09	40,87	129,4	3174,6
Пиковая котельная	Дзержинского, 6	Жилой дом	ЦТП-21	0,256167	0	0	2,651	0	0	2,6513	59,98	40,96	126,97	3282,5
Пиковая котельная	Дзержинского, 7/1	Жилой дом	ЦТП-35	0,13925	0	0	1,264	0	0	1,264	57,49	42,49	87,3	2950,6
Пиковая котельная	Дзержинского, 7/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-35	0	0	0,0359	0	0	0,2537	0,3733	68,53	47,98	102,75	2846,7
Пиковая котельная	Дзержинского, 7/1	Жилой дом	ЦТП-35	0,13925	0	0	1,214	0	0	1,2138	57,59	42,42	81,05	2879,7
Пиковая котельная	Дзержинского, 7/1	Жилой дом	ЦТП-35	0,13925	0	0	1,222	0	0	1,2217	57,57	42,44	83,02	2901,9
Пиковая котельная	Дзержинского, 7/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-35	0	0	0,0359	0	0	0,2581	0,3776	68,47	47,97	110,09	2903
Пиковая котельная	Дзержинского, 7/1	Жилой дом	ЦТП-35	0,13925	0	0	1,237	0	0	1,2369	57,64	42,41	86,22	2883,6
Пиковая котельная	Дзержинского, 7/2	Жилой дом	ЦТП-35	0,102714	0	0	1,018	0	0	1,0183	57,97	42,12	71,44	2704,7
Пиковая котельная	Дзержинского, 7/2	Жилой дом	ЦТП-35	0,102714	0	0	0,998	0	0	0,9982	57,89	42,18	73,76	2747,7
Пиковая котельная	Дзержинского, 7/2	Жилой дом	ЦТП-35	0,102714	0	0	1,022	0	0	1,0216	57,93	42,16	72,52	2726,1
Пиковая котельная	Дзержинского, 7/2	Жилой дом	ЦТП-35	0,102714	0	0	1,015	0	0	1,0151	58,03	42,08	70,42	2683
Пиковая котельная	Дзержинского, 7/2	Жилой дом	ЦТП-35	0,102714	0	0	1,015	0	0	1,0152	58,02	42,09	70,43	2682,5
Пиковая котельная	Дзержинского, 7/2	Жилой дом	ЦТП-35	0,102714	0	0	1,019	0	0	1,0186	57,96	42,15	71,63	2707,2
Пиковая котельная	Дзержинского, 7/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-35	0	0	0,1335	0	0	0,9112	1,3561	68,78	47,98	88,4	2703,3
Пиковая котельная	Дзержинского, 7/2	Жилой дом	ЦТП-35	0,102714	0	0	0,94	0	0	0,94	57,85	42,2	75,24	2769,6
Пиковая котельная	Дзержинского, 7/3	Жилой дом	ЦТП-35	0,184667	0	0	1,694	0	0	1,6943	57,86	42,24	74,33	2755,8
Пиковая котельная	Дзержинского, 7/3	Жилой дом ГВС	ЦТП-35	0	0	0,0918	0	0	0,6341	0,9401	68,75	47,99	86,8	2712,5
Пиковая котельная	Дзержинского, 7/3	Жилой дом	ЦТП-35	0,184667	0	0	1,611	0	0	1,6108	57,77	42,29	77,97	2800,6
Пиковая котельная	Дзержинского, 7/3	Жилой дом	ЦТП-35	0,184667	0	0	1,704	0	0	1,7037	57,83	42,25	76,42	2778,9

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Дзержинского, 9/1	Жилой дом	ЦТП-36	0,2005	0	0	2,283	0	0	2,2835	59,95	41,07	78,49	2854,3
Пиковая котельная	Дзержинского, 9/1	Жилой дом	ЦТП-36	0,2005	0	0	2,284	0	0	2,2835	59,83	41,2	79,57	2876,3
Пиковая котельная	Дзержинского, 9/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-36	0	0	0,0615	0	0	0,4178	0,6229	71,7	49,81	116,29	2828,9
Пиковая котельная	Дзержинского, 9/2	Жилой дом	ЦТП-36	0,2005	0	0	2,284	0	0	2,2835	59,82	41,17	80,77	2888,8
Пиковая котельная	Дзержинского, 9/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-36	0	0	0,0604	0	0	0,4115	0,613	71,7	49,81	117,85	2833,6
Пиковая котельная	Дзержинского, 9/2	Жилой дом	ЦТП-36	0,2005	0	0	2,284	0	0	2,2835	59,92	41,1	79,05	2863,8
Пиковая котельная	Дружбы пр-д, 10	Жилой дом ГВС	ЦТП-2	0	0	0,0279	0	0	0,1903	0,2833	69,41	44,99	74,38	2010,8
Пиковая котельная	Дружбы пр-д, 10	Жилой дом	ЦТП-2	0,273	0	0	8,954	0	0	8,9539	78,26	29,28	52,67	2030,2
Пиковая котельная	Дружбы пр-д, 11	Жилой дом ГВС	ЦТП-2	0	0	0,0745	0	0	0,5172	0,7658	69,23	44,85	87,92	2100,8
Пиковая котельная	Дружбы пр-д, 11	Жилой дом	ПС- 7	0,554	0	0	5,872	0	0	5,872	77,12	29,2	47,38	2003,4
Пиковая котельная	Дружбы пр-д, 11А	МБВ(с)ОУО(с)ОШ №1	ЦТП-2	0,239	0	0	7,839	0	0	7,8388	75,54	31,25	42,53	2022,1
Пиковая котельная	Дружбы пр-д, 11А	МБВ(с)ОУО(с)ОШ №1 ГВС	ЦТП-2	0	0	0,1002	0	0	0,7036	1,0374	68,62	44,71	75,18	2008,7
Пиковая котельная	Дружбы пр-д, 12	Жилой дом ГВС	ЦТП-2	0	0	0,0993	0	0	0,6756	1,0063	68,96	44,96	50,76	1847,5
Пиковая котельная	Дружбы пр-д, 12	Жилой дом	ЦТП-2	0,3157	0	0	10,355	0	0	10,3555	76,05	30,98	40,12	1954,6
Пиковая котельная	Дружбы пр-д, 12	Жилой дом	ЦТП-2	0,3157	0	0	10,355	0	0	10,3548	76,6	30,7	38,66	1905,9
Пиковая котельная	Дружбы пр-д, 12А	МБОУ средняя общеобразовательная школа №7 ГВС	ЦТП-42	0	0	0,106079	0	0	0,7319	1,0859	66,84	43,96	55,93	1355,1
Пиковая котельная	Дружбы пр-д, 12А	МБОУ средняя общеобразовательная школа №7	ЦТП-42	0,585	0,11	0	6,663	0,6862	0	7,3492	58,4	39,66	30,37	1388,8
Пиковая котельная	Дружбы пр-д, 12А	МБОУ СОШ № 7 теплица ГВС	ЦТП-42	0	0	0,017042	0	0	0,1355	0,1933	66,84	43,96	164,27	1392,3
Пиковая котельная	Дружбы пр-д, 12А	МБОУ СОШ № 7, теплица	ЦТП-42	0,013	0	0	0,148	0	0	0,1481	58,18	39,25	82,62	1405,3
Пиковая котельная	Дружбы пр-д, 13	Жилой дом	ЦТП-2	0,2235	0	0	7,331	0	0	7,3313	74,54	31,23	47,33	2167,3
Пиковая котельная	Дружбы пр-д, 13	Жилой дом ГВС	ЦТП-2	0	0	0,0931	0	0	0,6837	0,9937	68,38	44,48	92,69	2071,3
Пиковая котельная	Дружбы пр-д, 13	Жилой дом	ЦТП-2	0,2235	0	0	7,331	0	0	7,3308	75,11	31,45	45,61	2126,4
Пиковая котельная	Дружбы пр-д, 14	Жилой дом	ЦТП-42	0,4829	0	0	4,699	0	0	4,6991	58,31	39,23	24,11	1284,4
Пиковая котельная	Дружбы пр-д, 14	Жилой дом ГВС	ЦТП-42	0	0	0,0724	0	0	0,486	0,7273	66,59	43,7	32,08	1264,2
Пиковая котельная	Дружбы пр-д, 14 А	Кафе "Бистро"	ЦТП-42	0,0183	0	0	0,208	0	0	0,2085	58,16	39,11	39,9	1315,6
Пиковая котельная	Дружбы пр-д, 14 А	Кафе "Бистро" ГВС	ЦТП-42	0	0	0,072169	0	0	0,4878	0,7284	66,57	43,7	40,03	1303,5
Пиковая котельная	Дружбы пр-д, 15	Жилой дом ГВС	ЦТП-42	0	0	0,0568	0	0	0,3844	0,5737	66,36	43,52	41,21	1347,6
Пиковая котельная	Дружбы пр-д, 15	Жилой дом	ЦТП-42	0,3358	0	0	3,824	0	0	3,8244	57,83	39,06	30,69	1405,9
Пиковая котельная	Дружбы пр-д, 17	Жилой дом ГВС	ЦТП-2	0	0	0,0993	0	0	0,6981	1,0289	68,68	44,74	104,07	2366,5
Пиковая котельная	Дружбы пр-д, 17	Жилой дом	т/м 3	0,6878	0	0	7,834	0	0	7,8341	78,12	28,32	30,61	1668,4
Пиковая котельная	Дружбы пр-д, 3	Жилой дом	ЦТП-2	0,2168	0	0	7,111	0	0	7,1107	76,37	31,87	67,2	2316,3
Пиковая котельная	Дружбы пр-д, 3	Жилой дом ГВС	ЦТП-2	0	0	0,052351	0	0	0,3652	0,5399	69,71	45,45	100,95	2295,4
Пиковая котельная	Дружбы пр-д, 4	станция переливания крови ГВС	ЦТП-2	0	0	0,019999	0	0	0,1536	0,2177	68,98	44,48	122,34	2026,8
Пиковая котельная	Дружбы пр-д, 4	станция переливания крови	ЦТП-2	0,1557	0	0	5,107	0	0	5,1068	77,58	30,24	48,08	2045,7
Пиковая котельная	Дружбы пр-д, 4	аптека №100	ЦТП-2	0,071	0	0	2,329	0	0	2,3287	78,91	28,98	47,35	2004,7
Пиковая котельная	Дружбы пр-д, 4	аптека №100 ГВС	ЦТП-2	0	0	0,005043	0	0	0,0359	0,0528	69,66	45,16	93,81	1964,8
Пиковая котельная	Дружбы пр-д, 5	Жилой дом ГВС	ЦТП-2	0	0	0,0992	0	0	0,6931	1,0235	69,09	45,04	118,15	2457,1
Пиковая котельная	Дружбы пр-д, 5	Жилой дом	т/м 3	0,2325	0	0	2,648	0	0	2,648	78,16	28,68	44,47	1770,2
Пиковая котельная	Дружбы пр-д, 5	Жилой дом	т/м 3	0,2325	0	0	2,648	0	0	2,6482	78,17	28,66	32,98	1701,2
Пиковая котельная	Дружбы пр-д, 6	Жилой дом	ЦТП-2	0,2389	0	0	7,835	0	0	7,8355	75,03	33	53,34	2212,1

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Дружбы пр-д, 6	Жилой дом ГВС	ЦТП-2	0	0	0,0311	0	0	0,2167	0,3204	69,69	45,3	94,19	2191,3
Пиковая котельная	Дружбы пр-д, 7	Административное здание ГВС	ЦТП-2	0	0	0,141033	0	0	0,9674	1,4372	69,26	45,22	98,09	2358,5
Пиковая котельная	Дружбы пр-д, 7	Административное здание	т/м 3	0,575	0,05	0	5,875	0,3078	0	6,1824	78,31	29,19	31,42	1737,9
Пиковая котельная	Дружбы пр-д, 7	теплица	т/м 3	0,209	0	0	2,163	0	0	2,1631	77,99	29,23	33,13	1770,8
Пиковая котельная	Дружбы пр-д, 7	теплица ГВС	ЦТП-2	0	0	0,002956	0	0	0,0236	0,0336	69,12	45,06	224,97	2392
Пиковая котельная	Дружбы пр-д, 8	Жилой дом	т/м 3	0,3216	0	0	3,334	0	0	3,3336	78,06	29,2	38,62	1844,1
Пиковая котельная	Дружбы пр-д, 8	Жилой дом	т/м 3	0,3216	0	0	3,302	0	0	3,3016	78,34	28,94	32,73	1729,5
Пиковая котельная	Дружбы пр-д, 8	Жилой дом ГВС	ЦТП-2	0	0	0,0993	0	0	0,6793	1,0101	69,28	45,02	82,45	2125,3
Пиковая котельная	Дружбы пр-д, 9	Жилой дом ГВС	ЦТП-2	0	0	0,0735	0	0	0,5107	0,7555	68,95	44,9	96,4	2294,7
Пиковая котельная	Дружбы пр-д, 9	Жилой дом	т/м 3	0,554	0	0	6,31	0	0	6,3095	78,57	28,05	27,42	1587,2
Пиковая котельная	Жилой дом №7, 1 этап строительства И.Захарова 18/1	Жилой дом №7 (1этап) ООО СЗ "Столица"	Прямое	0,3939	0	0,1929	5,879	0	0	7,6804	65,05	22,63	161,25	4092,4
Пиковая котельная	Жилой дом №7, 2 этап строительства И.Захарова 18/2	Жилой дом №7 (2этап) ООО СЗ "Столица"	Прямое	0,2181	0	0,1405	3,255	0	0	4,5662	68,24	25,57	160,85	4073,7
Пиковая котельная	Захарова 11/1	Многоквартирный жилой дом поз 40	Прямое	0,8932	0	0,3933	10,932	0	0	11,6117	65,18	22,5	107,25	3613,2
Пиковая котельная	Ивана Захарова, 11	Жилой дом	Прямое	0,555	0	0,113	6,793	0	0	6,7927	67,78	30,76	120,11	3817,9
Пиковая котельная	Ивана Захарова, 13	Жилой дом	Прямое	0,443	0,03	0,2703	5,422	0,2149	0	5,6372	70,34	28,04	129,87	3889,3
Пиковая котельная	Ивана Захарова, 13/1	Жилой дом	Прямое	0,391	0	0,390058	4,786	0	0	4,7861	70,34	28,05	131,42	3902,2
Пиковая котельная	Ивана Захарова, 15	Жилой дом	Прямое	0,387	0	0,219	4,736	0	0	4,915	64,34	23,3	103,77	3606
Пиковая котельная	Ивана Захарова, 15/1	Жилой дом	Прямое	0,4147	0	0,262241	5,075	0	0	5,2736	69,86	27,8	98,88	3506,5
Пиковая котельная	Ивана Захарова, 15/2	Жилой дом	Прямое	0,4147	0	0,262241	5,075	0	0	5,2668	70,28	27,41	96,7	3445,5
Пиковая котельная	Ивана Захарова, 17	ООО «Сургутский бытовой центр» - жилой дом	Прямое	0,792	0	0,4	9,693	0	0	9,9768	69,26	27,69	93,44	3442
Пиковая котельная	Ивана Захарова, 19	Жилой дом	Прямое	0,939767	0,023	0,6403	11,502	0,1393	0	11,9926	69,85	27,14	97,68	3483,7
Пиковая котельная	Ивана Захарова, 19	Жилой дом	Прямое	0,939767	0,023	0,6403	11,502	0,1397	0	13,4256	69,46	27,5	89,64	3357
Пиковая котельная	Ивана Захарова, 19	Жилой дом	Прямое	0,939767	0,023	0,6403	11,504	0,1398	0	13,4316	69,34	27,61	93,05	3422,6
Пиковая котельная	Ивана Захарова, 20	Жилой дом	Прямое	0,8228	0	0,67508	9,366	0	0	10,1166	68,94	24,8	168,15	4130,7
Пиковая котельная	Ивана Захарова, 23	Жилой дом ГВС	ЦТП-102	0	0	0,2078	0	0	1,4056	2,0982	54,91	50,05	105,61	3361
Пиковая котельная	Ивана Захарова, 23	Жилой дом	ЦТП-102	0,47	0	0	5,586	0	0	5,5856	58,75	42,8	102,35	3373,7
Пиковая котельная	Ивана Захарова, 25	Спортивный центр с универсальным игровым залом (№1)	ЦТП-102	0,168	0,247	0	1,997	1,6954	0	3,6925	58,17	42,79	107,01	3479,5
Пиковая котельная	Ивана Захарова, 25	Спортивный центр с универсальным игровым залом (№1) ГВС	ЦТП-102	0	0	0,085037	0	0	0,5874	0,8712	54,65	49,76	123,66	3463,3
Пиковая котельная	Ивана Захарова, 27	Жилой дом ГВС	ЦТП-102	0	0	0,1673	0	0	1,1378	1,6955	54	49,09	133,37	3520,6
Пиковая котельная	Ивана Захарова, 27	Жилой дом	ЦТП-102	0,701	0	0	8,331	0	0	8,3308	57,51	42,15	110,04	3538,7
Пиковая котельная	Ивана Захарова, 27/1	Жилой дом	ЦТП-102	0,4428	0	0	5,419	0	0	5,4194	56,93	41,96	138,95	3716,5
Пиковая котельная	Ивана Захарова, 27/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-102	0	0	0,342	0	0	2,4035	3,5439	53,61	48,7	184,74	3696,4

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Ивана Захарова, 9	Жилой дом	Прямое	0,555	0	0,113	6,793	0	0	6,7928	66,63	32,16	120,43	3837,3
Пиковая котельная	Игоря Киртбая	Потери ООО "Северстрой"	Прямое	0,0106	0	0	0,121	0	0	0,1208	68,32	28,36	75,39	3725,8
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 11	Торговый центр "Альфа" ГВС	ЦТП-95	0	0	0,22207	0	0	1,5147	2,2548	66,29	44,71	147,24	4612,5
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 11	Торговый центр "Альфа"	ЦТП-95	0,115	0,153	0	1,31	0,9804	0	2,2901	61,84	41,82	110,41	4616,2
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 13	Жилой дом	ЦТП-95	0,3757	0	0	4,279	0	0	4,2793	61,74	41,72	108,72	4545,1
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 13	Жилой дом	ЦТП-95	0,3757	0	0	4,279	0	0	4,2788	61,5	42,01	111,06	4598
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 13	Жилой дом ГВС	ЦТП-95	0	0	0,2429	0	0	1,6644	2,4743	66,53	44,59	139,92	4487,2
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 13	Жилой дом	ЦТП-95	0,3757	0	0	4,279	0	0	4,2788	62,05	41,47	106,28	4489,8
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 13/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-95	0	0	0,1387	0	0	0,9467	1,4091	66,43	44,45	116,31	4318,7
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 13/1	Жилой дом	ЦТП-95	0,64	0	0	7,289	0	0	7,2891	62,48	40,88	101,58	4334,4
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 16/1	МБДОУ №43 "Лесная сказка"	Прямое	0,2236	0,1565	0,246764	2,757	1,058	0	3,8146	60,99	50,23	118,85	4476,2
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 17	Жилой дом	ЦТП-49	0,161	0	0	1,834	0	0	1,8337	58,61	39,26	106,12	4473,9
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 17	Жилой дом	ЦТП-49	0,16	0	0	1,822	0	0	1,8223	58,13	39,71	107,36	4544,1
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 17	Жилой дом	ЦТП-49	0,163	0	0	1,856	0	0	1,8565	58,11	39,72	108,71	4562,1
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 17	Жилой дом	ЦТП-49	0,16	0	0	1,822	0	0	1,8223	58,49	39,37	103,22	4457
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 17	Жилой дом	ЦТП-49	0,17	0	0	1,936	0	0	1,9362	58,34	39,51	103,9	4479,3
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 17	Жилой дом	ЦТП-49	0,15	0	0	1,708	0	0	1,7084	58,2	39,65	105,43	4514,7
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 17	Жилой дом	ЦТП-49	0,162	0	0	1,845	0	0	1,8451	58,62	39,25	103,62	4453
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 17	Жилой дом ГВС	ЦТП-49	0	0	0,2833	0	0	1,8972	2,8416	66,71	41,82	104,9	4427,5
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 17	Жилой дом	ЦТП-49	0,171	0	0	1,948	0	0	1,9483	58,61	39,27	114,46	4510,6
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 18	Жилой дом	Прямое	0,38	0	0	6,129	0	0	6,1292	61,38	50,41	209,38	4581,6
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 18	Жилой дом	Прямое	3,638	0,205	2,670061	42,017	1,2996	0	50,7616	61,13	50,59	100,07	4360,7
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 19	Магазин "Магас" ГВС	ЦТП-49	0	0	0,054952	0	0	0,4023	0,5855	66,7	41,79	141,25	4603,2
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 19	Магазин "Магас"	ЦТП-49	0,135	0	0	1,538	0	0	1,5375	57,8	39,68	113,45	4619,1
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 19/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-49	0	0	0,1096	0	0	0,7368	1,1021	66,88	41,97	112,56	4510,5
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 19/1	Жилой дом	ЦТП-49	0,154	0	0	1,542	0	0	1,5422	58,66	39,13	106,79	4532,5
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 19/1	Жилой дом	ЦТП-49	0,162	0	0	1,63	0	0	1,6299	58,65	39,13	108,22	4543,4
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 19/1	Жилой дом	ЦТП-49	0,162	0	0	1,634	0	0	1,6339	58,65	39,13	108,66	4546,8
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 19/2	Жилой дом	ЦТП-49	0,304	0	0	3,06	0	0	3,0601	58,32	39,67	108,66	4599,5
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 19/2	Жилой дом	ЦТП-49	0,258	0	0	2,61	0	0	2,6102	58,32	39,67	109,82	4606,3
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 19/2	Жилой дом	ЦТП-49	0,288	0	0	2,882	0	0	2,8821	58,33	39,66	107,08	4583,1
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 19/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-49	0	0	0,1707	0	0	1,1577	1,7272	66,9	42,03	117,26	4559,5
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 19/3	Жилой дом+Пром встроенная часть ООО УК Западная офис	ЦТП-49	0,372	0	0	3,79	0	0	3,7903	58,7	39,49	110,42	4598,8
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 19/3	Жилой дом ГВС	ЦТП-49	0	0	0,1158	0	0	0,7894	1,1758	66,96	42,05	120,82	4555,8
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 2	ИЭВЦ Здание производственное административное	Прямое	0,233	1,207	0,112	2,655	6,9028	0,5376	9,632	67,39	28,75	78,26	3939,7
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 2/1	архив ОАО "СНГ"	Прямое	0,058	0,219	0,0021	0,661	1,2517	0,0105	1,9135	67,91	28,65	91,14	3880,9
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 20	Жилой дом	ЦТП-103	1,0505	0	0	11,964	0	0	11,9642	68,89	49,6	106,88	4418,2
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 20	Жилой дом ГВС	ЦТП-103	0	0	0,2607	0	0	1,7586	2,6277	79,88	49,92	110,64	4407,6
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 21	Жилой дом	ЦТП-49	0,304	0	0	3,117	0	0	3,1166	58,05	39,27	114,67	4683,4
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 21	Жилой дом	ЦТП-49	0,304	0	0	3,082	0	0	3,082	58,08	39,24	111,36	4649,1
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 21	Жилой дом ГВС	ЦТП-49	0	0	0,1282	0	0	0,8786	1,3064	66,55	41,75	125,77	4625,2

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 21/1	Жилой дом	ЦТП-49	0,162	0	0	1,623	0	0	1,6232	58,43	39,26	109,34	4597,6
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 21/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-49	0	0	0,0694	0	0	0,4683	0,6997	66,75	41,94	119,71	4594,5
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 21/1	Жилой дом	ЦТП-49	0,162	0	0	1,623	0	0	1,6231	58,43	39,26	109,26	4597,1
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 21/2	Жилой дом	ЦТП-49	0,162	0	0	1,63	0	0	1,6296	58,44	39,54	112,75	4673,9
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 21/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-49	0	0	0,0833	0	0	0,569	0,8467	66,63	41,9	134,56	4736,5
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 21/2	Жилой дом	ЦТП-49	0,162	0	0	1,629	0	0	1,6287	58,38	39,59	113,62	4704,2
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 21/2	Жилой дом	ЦТП-49	0,154	0	0	1,564	0	0	1,5641	58,28	39,68	120,05	4792,5
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 21/2	Жилой дом	ЦТП-49	0,161	0	0	1,626	0	0	1,6257	58,31	39,66	116,64	4760,1
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 21/2	Жилой дом	ЦТП-49	0,162	0	0	1,629	0	0	1,6286	58,35	39,62	114,57	4725,9
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 21/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-49	0	0	0,0833	0	0	0,5657	0,8434	66,78	42,02	127,13	4676,9
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 23	ТЦ "Орион" ГВС	ЦТП-49	0	0	0,06	0	0	0,4224	0,6224	66,27	41,59	160,56	4831,5
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 23	ТЦ "Орион"	ЦТП-49	0,109	0,105	0	1,241	0,7	0	1,9415	57,78	39,23	125,64	4845,4
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 25	Жилой дом	ЦТП-49	0,1616	0	0	1,841	0	0	1,8405	58,21	39,75	120,25	4818,2
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 25	Жилой дом	ЦТП-49	0,1616	0	0	1,841	0	0	1,8406	57,98	39,96	124,51	4900,1
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 25	Жилой дом ГВС	ЦТП-49	0	0	0,2344	0	0	1,6286	2,4108	66,61	42,03	150,39	4875,5
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 25	Жилой дом	ЦТП-49	0,1616	0	0	1,841	0	0	1,8405	58,01	39,93	122,95	4880,4
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 25	Жилой дом	ЦТП-49	0,1616	0	0	1,84	0	0	1,8405	57,93	40,01	129,3	4957,4
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 25	Жилой дом	ЦТП-49	0,1616	0	0	1,841	0	0	1,841	57,93	40,01	135,48	4982,9
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 25	Жилой дом	ЦТП-49	0,1616	0	0	1,841	0	0	1,8405	58,08	39,87	121,63	4854,2
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 25	Жилой дом	ЦТП-49	0,1616	0	0	1,841	0	0	1,8406	57,94	40	128,32	4944,4
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 3	ПАО "СНГ"-Асунефть	ЦТП-30	0,289	0,849	0	3,338	5,3963	0	8,7343	48,62	45,9	79,59	3868,3
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 3	ПАО "СНГ"-Асунефть ГВС	ЦТП-30	0	0	0,064169	0	0	0,4399	0,654	58,05	41,17	94,14	3846
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 3/1	ПАО "Сургутнефтегаз"	ЦТП-30	0,14	0,456	0	1,344	2,8825	0	4,2261	51,07	43,2	79,12	3827,2
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 3/1	ПАО "Сургутнефтегаз" ГВС	ЦТП-30	0	0	0,091471	0	0	0,6172	0,9221	57,92	41,03	87,35	3808,5
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 3/2	Административное здание ГВС	ЦТП-30	0	0	0,194072	0	0	1,3136	1,9344	57,93	41,22	88,41	3837
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 3/2	Административное здание	ЦТП-30	0,216	0,766	0	2,495	4,9818	0	7,4765	55,26	39,7	82,1	3853,2
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 4	Административное здание	Прямое	0,387	2,653	0,281022	4,166	15,1987	0	20,1479	66,71	29,2	73,32	3877,3
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 4/1	автомойка	Прямое	0,038	0,211	0	0,416	1,2058	0	1,6222	68,14	28,35	79,17	3813,7
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 4/1	Хозяйственный корпус	Прямое	0,14	1,892	0	1,516	10,813	0	12,3291	67,13	28,22	81,67	3979,9
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 4/2	Хозяйственный корпус	Прямое	0,044	0,074	0	0,501	0,4229	0	0,9241	66,87	28,09	103,66	4111,8
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 4А	Хозяйственный корпус	Прямое	0,0193	0,0676	0	0,22	0,3864	0	0,6065	67,78	28,55	82,06	3857,8
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 4Б	Хозяйственный корпус	Прямое	0,0164	0	0	0,187	0	0	0,1868	67,76	28,48	78,93	3814,5
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 5	Административное здание	ЦТП-30	0,316	1,282	0	3,169	8,2312	0	11,4003	56,01	39,44	105,24	4052,7
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 5	склад	ЦТП-30	0,021	0,362	0	0,243	2,3575	0	2,6001	56,27	39,41	97,86	3950,9
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 5	Административное здание ГВС	ЦТП-30	0	0	0,052866	0	0	0,3927	0,5691	58,36	41,41	189,84	4034,3
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 5/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-30	0	0	0,0564	0	0	0,3945	0,5825	59,1	42,16	141,46	4012,3
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 5/1	Жилой дом	ЦТП-30	0,238	0	0	2,711	0	0	2,7106	56,69	40,23	103,6	4028,1

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 5/2	Жилой дом	ЦТП-30	0,6494	0	0	7,396	0	0	7,396	56,71	40,97	107,64	4127,9
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 5/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-30	0	0	0,1371	0	0	0,9775	1,4344	59,42	42,55	153,91	4113,2
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 6	Административное здание	Прямое	0,208	0	0	2,369	0	0	2,369	68,27	28,82	74,02	3808,7
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 7	Жилой дом ГВС	ЦТП-95	0	0	0,117	0	0	0,8226	1,2126	65,98	44,12	182,33	4774,7
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 7	Жилой дом	ЦТП-95	0,544	0	0	6,196	0	0	6,1956	60,34	42,06	116,22	4779,1
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 9	Жилой дом	ЦТП-95	0,543	0	0	6,184	0	0	6,1843	61,23	41,67	114,74	4725,2
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 9	Жилой дом	ЦТП-95	0,542	0	0	6,174	0	0	6,1745	60,98	42,2	120,08	4841,9
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 9	Жилой дом	ЦТП-95	0,542	0	0	6,174	0	0	6,1737	61,13	41,97	117,11	4780,8
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 9	Жилой дом ГВС	ЦТП-95	0	0	0,3354	0	0	2,31	3,428	66,25	44,35	171,07	4705,9
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 9/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-95	0	0	0,1068	0	0	0,7326	1,0887	66,63	44,76	149,51	4621,8
Пиковая котельная	Игоря Киртбая, 9/1	Жилой дом	ЦТП-95	0,478	0	0	5,444	0	0	5,444	61,63	42,1	110,34	4634
Пиковая котельная	Иосифа Каролинского, 10	Жилой дом	Прямое	1,294	0,204	1,03	15,839	1,4197	0	20,148	70,04	27,49	106,37	3629,1
Пиковая котельная	Иосифа Каролинского, 11	Административное здание	Прямое	0,033	0	0,017042	0,392	0	0	0,4451	70,22	24,71	158,89	3071,7
Пиковая котельная	Иосифа Каролинского, 11	Центр Фитнес-клуба	Прямое	0,0432	0,0658	0,010434	0,513	0,4577	0	1,0039	70,18	24,76	158,4	3104,1
Пиковая котельная	Иосифа Каролинского, 12	Жилой дом	Прямое	1,0224	0	1,032444	12,514	0	0	15,4003	69,26	27,94	95,82	3506,3
Пиковая котельная	Иосифа Каролинского, 13	МАУ ПРСМ "Наше время", ГВС	ЦТП-79	0	0	0,17125	0	0	1,1971	1,7586	55,02	49,5	99,79	2924,6
Пиковая котельная	Иосифа Каролинского, 13	Жилой дом	ЦТП-79	1,0274	0	0	12,21	0	0	12,2098	59,04	39,71	73,6	2778,7
Пиковая котельная	Иосифа Каролинского, 13	МАУ ПРСМ "Наше время"	ЦТП-79	0,0153	0,0849	0	0,182	0,5906	0	0,7729	58,69	40,04	88,83	2940,5
Пиковая котельная	Иосифа Каролинского, 13	Жилой дом ГВС	ЦТП-79	0	0	0,17125	0	0	1,1753	1,7459	60,51	48,93	95,65	2765,7
Пиковая котельная	Иосифа Каролинского, 13/1	Жилой дом	Прямое	0,5199	0	0,2438	6,984	0	0	7,6714	68,5	25,28	65,65	2586,1
Пиковая котельная	Иосифа Каролинского, 14	Жилой дом	Прямое	2,828	0,261	1,247733	36,17	0	0	36,1697	68,57	28,33	91,55	3400,7
Пиковая котельная	Иосифа Каролинского, 15	Жилой дом	ЦТП-79	0,226	0	0	2,686	0	0	2,6858	59,04	38,81	72,11	2688,9
Пиковая котельная	Иосифа Каролинского, 15	Жилой дом ГВС	ЦТП-79	0	0	0,0665	0	0	0,455	0,6767	60,4	48,44	92,5	2675,1
Пиковая котельная	Иосифа Каролинского, 16	Жилой дом	ЦТП-102	0,698	0	0	8,295	0	0	8,2951	58,02	43,12	112,34	3634,6
Пиковая котельная	Иосифа Каролинского, 18	Средняя общеобразовательная школа №31	ЦТП-102	0,7224	1,2467	0	8,585	8,4284	0	17,0136	57,77	42,89	111,98	3636,8
Пиковая котельная	Иосифа Каролинского, 18	Средняя общеобразовательная школа №31 ГВС	ЦТП-102	0	0	0,2678	0	0	1,8742	2,7664	54,44	49,63	160,54	3618,8
Пиковая котельная	Иосифа Каролинского, 8	Жилой дом	Прямое	0,681	0	0,1859	8,093	0	0	8,0931	69,82	28,31	163,14	3870,3
Пиковая котельная	Иосифа Каролинского, 9	Жилой дом	Прямое	0,97	0	1,384244	11,872	0	0	15,736	69,3	27,05	74,73	2893,3
Пиковая котельная	Иосифа Каролинского, здание 6		Прямое	0,115	0	0,031	1,743	0	0	2,0634	70,46	28,06	334,23	3924,5

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	ЛЕНИНА ПР-КТ, 49/4	маг.	ЦТП-16	0,032	0	0	0,346	0	0	0,3459	57,65	40,07	131,24	2951,2
Пиковая котельная	Ленина пр-т	Эл. Цех ЦТП-24 АБК уч.№1	ЦТП-24	0,0152	0	0	0,173	0	0	0,1732	58,08	36,14	61,02	3137,9
Пиковая котельная	Ленина пр-т	Административное здание ООО Газпром переработка	Прямое	0,615	1,168	0,536	6,676	17,0685	0	28,8112	74,88	36,53	48,12	2846,3
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 1	Сургутский Государственный университет	т/м 3	0,375	2,297	0,098949	17,287	0	0	17,2867	73,92	36,01	127,07	3583,3
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 1	УТС	т/м 3	0,422	3,933	0,374059	4,874	42,7365	3,7406	47,7135	68,89	41,37	48,36	2884
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 11	Жилой дом	Прямое	0,3683	0	0,1029	4,254	0	0	4,5389	78,3	31,92	39,85	2283,8
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 13	Жилой дом	ЦТП-76	0,10975	0	0	1,088	0	0	1,0876	60,69	41,82	53,85	2498,5
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 13	Жилой дом	ЦТП-76	0,10975	0	0	1,091	0	0	1,0911	60,69	41,83	56,74	2521,7
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 13	Пром аренда - 1000 мелочей	ЦТП-76	0,162	0,158	0	1,845	0,9728	0	2,8178	60,69	41,83	47,72	2442,1
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 13	Пром аренда - 1000 мелочей ГВС	ЦТП-76	0	0	0,007	0	0	0,048	0,0715	68,24	46,26	95,72	2429,6
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 13	Жилой дом	ЦТП-76	0,10975	0	0	1,081	0	0	1,0812	60,7	41,82	50,64	2469,4
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 13	Жилой дом	ЦТП-76	0,10975	0	0	1,08	0	0	1,0804	61,18	42,37	47,01	2439,8
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 13	Жилой дом	ЦТП-76	0,10975	0	0	1,077	0	0	1,0775	61,21	42,29	46,12	2417,8
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 13	Жилой дом	ЦТП-76	0,10975	0	0	1,081	0	0	1,0805	61,12	42,33	47,58	2449,6
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 13	Жилой дом	ЦТП-76	0,10975	0	0	1,074	0	0	1,0745	61,23	42,31	45,33	2408,4
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 13	Жилой дом ГВС	ЦТП-76	0	0	0,0999	0	0	0,6681	1,0013	68,26	46,26	51,09	2392,6
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 13	Жилой дом	ЦТП-76	0,10975	0	0	1,094	0	0	1,0938	60,91	42,2	50,51	2487,1
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 13	Жилой дом	ЦТП-76	0,10975	0	0	1,098	0	0	1,098	60,69	41,83	62,3	2559,7
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 13	Жилой дом	ЦТП-76	0,10975	0	0	1,115	0	0	1,1148	60,68	41,84	71,51	2614,6
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 13	Жилой дом ГВС	ЦТП-76	0	0	0,0999	0	0	0,7129	1,0459	67,72	45,81	89,86	2621,2
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 13	Жилой дом	ЦТП-76	0,10975	0	0	1,128	0	0	1,1283	60,71	41,91	77,77	2656
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 13	Жилой дом	ЦТП-76	0,10975	0	0	1,118	0	0	1,118	60,73	41,89	75,68	2631,8
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 13А	МБДОУ центр развития ребенка-детский сад №81	ЦТП-77	0,382	0,137	0	3,873	0,8945	0	4,7674	58,42	41,58	67,55	2163,1
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 13А	МБДОУ центр развития ребенка-детский сад №81 ГВС	ЦТП-77	0	0	0,4521	0	0	3,0694	4,5768	67,49	43,7	55,18	2155
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 15	Жилой дом	ЦТП-76	0,235	0	0,0074	2,446	0	0	2,4674	60,81	42,04	82,31	2692
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 16	Жилой дом	Прямое	0,57	0	0,5612	6,492	0	0	8,0533	75,09	35,85	50,19	2779,3
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 16/1	Жилой дом	ЦТП-85	0,06	0	0	0,632	0	0	0,6324	60,1	37,12	71,34	3259,1
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 16/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-85	0	0	0,0206	0	0	0,1447	0,2134	79,78	51,98	104,13	3244
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 16/2	Жилой дом	ЦТП-85	0,108	0	0	1,121	0	0	1,1208	60,47	37,03	67,84	3205
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 16/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-85	0	0	0,0207	0	0	0,1428	0,2119	79,94	52,12	90,65	3185,5
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 17	Бизнес-центр "Рандеву"	Прямое	0,302	0,139	0,048	3,488	0,8914	0	4,3795	77,85	31,44	49,34	2402
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 18	Жилой дом	Прямое	0,864	0	0,582	9,84	0	0	11,4575	75,28	35,23	45,29	2659,3
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 18/1	Жилой дом	ЦТП-85	0,14	0	0	1,594	0	0	1,5945	59,07	37,84	74,38	3362,2
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 18/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-85	0	0	0,0604	0	0	0,425	0,6263	79,54	51,87	107,2	3344,9
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 18/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-85	0	0	0,0392	0	0	0,2727	0,4033	79,62	51,89	101,43	3287,9
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 18/2	Жилой дом	ЦТП-85	0,3702	0,0843	0	4,216	0,5417	0	4,7579	59,23	37,73	69,8	3304,9

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 19	Жилой дом	Прямое	0,625	0	0,0464	7,218	0	0	7,3485	77,35	31,16	52,79	2466,3
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 20	Жилой дом	ЦТП-85	0,108	0	0	1,144	0	0	1,1437	58,91	37,85	73,86	3375
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 20	Жилой дом ГВС	ЦТП-85	0	0	0,0242	0	0	0,1728	0,2535	79,4	51,77	113,32	3359,8
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 20/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-85	0	0	0,0172	0	0	0,1273	0,1847	79,28	51,65	127,27	3376,4
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 20/1	Жилой дом	ЦТП-85	0,072	0	0	0,787	0	0	0,7867	58,76	37,69	77,25	3393
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 21	Общественное здание	Прямое	0,456	0,301	0,047	5,267	1,8688	0	7,2657	78,44	29,62	34,25	1952,8
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 22	Жилой дом	ЦТП-85	0,141	0	0	1,525	0	0	1,5255	58,72	37,93	77,92	3437,6
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 22	Жилой дом ГВС	ЦТП-85	0	0	0,0251	0	0	0,186	0,2697	79,37	51,78	127,87	3419,1
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 23	Жилой дом	Прямое	0,387	0	0,1512	4,47	0	0	4,4698	78,6	28,7	33,97	1831,7
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 24	Жилой дом ГВС	ЦТП-85	0	0	0,0073	0	0	0,0584	0,0827	79,2	51,63	193,13	3484,6
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 24	Жилой дом	ЦТП-85	0,056	0	0	0,651	0	0	0,6512	58,56	37,83	87,53	3501,4
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 24/1	Жилой дом	ЦТП-85	0,056	0	0	0,625	0	0	0,6252	58,53	37,76	82,2	3469,5
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 24/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-85	0	0	0,0053	0	0	0,0424	0,0601	79,13	51,56	162,55	3454,5
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 24/3	Жилой дом ГВС	ЦТП-85	0	0	0,0419	0	0	0,3123	0,4519	78,96	51,4	129,72	3470,6
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 24/3	Жилой дом	ЦТП-85	0,127	0	0	1,415	0	0	1,4147	58,24	37,64	81,84	3490,3
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 25	Жилой дом	ЦТП-77	0,235	0	0,009738	2,319	0	0	2,3459	58,21	41,32	46,02	2051,5
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 26	Жилой дом	ИТП Ленина, 26	0,544	0	0	5,364	0	0	5,3641	59,38	41,49	47,71	2606,2
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 26	Жилой дом ГВС	ИТП Ленина, 26	0	0	0,1853	0	0	1,2456	1,864	42,92	36,42	53,48	2594,3
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 27	Жилой дом	ЦТП-77	0,116842	0	0	1,254	0	0	1,2537	57,9	41,45	83,87	2386,1
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 27	Жилой дом	ЦТП-77	0,116842	0	0	1,148	0	0	1,1476	58,1	41,26	47,04	2080,5
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 27	Жилой дом ГВС	ЦТП-77	0	0	0,04755	0	0	0,342	0,5006	67,17	43,26	106,21	2121,2
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 27	Жилой дом	ЦТП-77	0,116842	0	0	1,155	0	0	1,1546	58,08	41,28	52,05	2134
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 27	Жилой дом	ЦТП-77	0,116842	0	0	1,18	0	0	1,1802	58,06	41,3	68,47	2255
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 27	Жилой дом	ЦТП-77	0,116842	0	0	1,165	0	0	1,1653	58,07	41,29	57,97	2186,8
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 27	Жилой дом	ЦТП-77	0,116842	0	0	1,141	0	0	1,1408	58,12	41,25	44,94	2056,2
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 27	Жилой дом	ЦТП-77	0,116842	0	0	1,141	0	0	1,1407	58,13	41,24	43,47	2036,4
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 27	Жилой дом	ЦТП-77	0,116842	0	0	1,195	0	0	1,1948	58,05	41,31	76,1	2293,3
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 27	Жилой дом	ЦТП-77	0,116842	0	0	1,216	0	0	1,2165	57,98	41,38	80,15	2344,3
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 27	Жилой дом ГВС	ЦТП-77	0	0	0,04755	0	0	0,3198	0,4783	67,31	43,39	43,53	2023,2
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 27	Жилой дом	ЦТП-77	0,116842	0	0	1,206	0	0	1,2058	58,01	41,34	78,59	2323,7
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 27	Жилой дом	ЦТП-77	0,116842	0	0	1,173	0	0	1,1726	58,06	41,3	62,36	2218,3
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 27	Жилой дом	ЦТП-77	0,116842	0	0	1,158	0	0	1,1582	58,08	41,29	54,66	2158,8
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 28	Жилой дом	Прямое	0,345	0	0	3,929	0	0	3,9293	79,43	30,28	51,08	2099,6
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 28	Жилой дом ГВС	ЦТП-2	0	0	0,0727	0	0	0,5035	0,7457	70,71	46,33	150,01	2386,3
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 29	Жилой дом ГВС	ЦТП-77	0	0	0,08855	0	0	0,5958	0,891	67,73	43,75	46,85	2009,3
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 29	Жилой дом	ЦТП-77	0,123	0	0	1,401	0	0	1,4009	57,9	42	37,53	2003,8
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 29	Жилой дом	ЦТП-77	0,123	0	0	1,401	0	0	1,4009	58,38	41,57	37,18	1985,1
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 29	Жилой дом	ЦТП-77	0,123	0	0	1,401	0	0	1,4009	58,24	41,7	45,53	2121,4
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 29	Жилой дом	ЦТП-77	0,123	0	0	1,401	0	0	1,4009	57,66	42,23	38,68	2031,6
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 29	Жилой дом ГВС	ЦТП-77	0	0	0,08855	0	0	0,6082	0,9034	67,74	43,8	72,85	2142,8
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 29	Жилой дом	ЦТП-77	0,123	0	0	1,401	0	0	1,4009	57,64	42,24	39,12	2037,1
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 29	Жилой дом	ЦТП-77	0,123	0	0	1,401	0	0	1,4009	58,21	41,72	47,88	2154,1
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 29	Жилой дом	ЦТП-77	0,123	0	0	1,401	0	0	1,4009	58,18	41,74	51,87	2204,1
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 29	Жилой дом	ЦТП-77	0,123	0	0	1,401	0	0	1,4009	58,17	41,76	54,7	2235,7
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 29	Жилой дом	ЦТП-77	0,123	0	0	1,401	0	0	1,4009	58,28	41,65	41,98	2067,1
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 29	Жилой дом	ЦТП-77	0,123	0	0	1,401	0	0	1,4009	58,33	41,61	39,14	2020,2
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 29	Мастерская ООО "Форус"	ЦТП-77	0,012	0	0	0,137	0	0	0,1367	58,19	41,74	64,04	2240

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 30	Жилой дом ГВС	ЦТП-2	0	0	0,0851	0	0	0,5965	0,88	69,77	45,65	161,95	2543,2
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 30	Жилой дом	Прямое	0,4034	0	0	4,594	0	0	4,5944	78,93	29,66	39,96	1975,1
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 30/1	спортивный центр с универсальным игровым залом №5	Прямое	0,2663	0,0357	0	3,033	0,2217	0	3,2545	78,25	29,75	37,87	1961,1
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 30/1	МБОУ средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов ГВС	ЦТП-2	0	0	0,1748	0	0	1,2151	1,7988	69,56	45,48	115,87	2415,6
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 30/1	МБОУ средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов	Прямое	0,561	0,217	0	6,389	1,3555	0	7,7448	78,57	29,49	34,86	1790,8
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 30/1	спортивный центр с универсальным игровым залом №5 ГВС	ЦТП-2	0	0	0,0845	0	0	0,6007	0,8822	69,52	45,47	168,35	2604,6
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 32	Жилой дом	Прямое	0,27	0	0	3,075	0	0	3,0751	78,58	29,02	33,58	1860
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 32	Жилой дом ГВС	ЦТП-2	0	0	0,0701	0	0	0,4964	0,7299	69,38	45,32	171,81	2624,9
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 33	Жилой дом	ЦТП-77	0,2692	0	0	3,066	0	0	3,0659	57,71	41,34	46,34	2138,4
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 33	Жилой дом	ЦТП-77	0,2692	0	0	3,066	0	0	3,0662	57,03	41,96	50,23	2228,4
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 33	Жилой дом	ЦТП-77	0,2692	0	0	3,066	0	0	3,0659	57,13	41,87	47,84	2189,7
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 33	Магазин Спорттовары	ЦТП-77	0,1252	0	0	1,426	0	0	1,426	57,9	41,16	42,92	2041,6
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 33	Жилой дом	ЦТП-77	0,2692	0	0	3,066	0	0	3,0659	57,91	41,15	39,7	2023,5
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 33	Жилой дом	ЦТП-77	0,2692	0	0	3,066	0	0	3,0662	57,83	41,23	41,54	2053,5
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 33	Жилой дом ГВС	ЦТП-77	0	0	0,3445	0	0	2,3163	3,4648	67,65	43,68	45,22	2011,6
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 33	Магазин Спорттовары	ЦТП-77	0	0	0,0005	0	0	0,004	0,0083	67,65	43,68	411,5	2009,2
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 33	Жилой дом	ЦТП-77	0,2692	0	0	3,066	0	0	3,0659	57,86	41,2	43,43	2078,5
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 33А	Гимназия "Лаборатория Салахова" ГВС	ЦТП-77	0	0	0,057	0	0	0,3851	0,5753	67,26	43,27	44,06	1975,3
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 33А	Гимназия "Лаборатория Салахова"	ЦТП-77	0,269	0,13	0	3,065	0,8244	0	3,889	57,9	41,2	44,78	2068,4
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 34	Жилой дом	ЦТП-37	0,5775	0	0	6,577	0	0	6,5771	60,02	41,16	33,6	1871,1
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 34	Жилой дом ГВС	ЦТП-37	0	0	0,08915	0	0	0,607	0,9041	74,5	49,69	75,4	2084,6
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 34	Жилой дом ГВС	ЦТП-37	0	0	0,08915	0	0	0,6006	0,8978	74,54	49,65	47,86	1873,7
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 34	Жилой дом	ЦТП-37	0,5775	0	0	6,577	0	0	6,5771	60,14	41,68	40,52	2034,8
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 35	Жилой дом	ЦТП-8	0,1325	0	0	1,352	0	0	1,3522	62,99	40,11	80,27	2673,1
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 35	Жилой дом ГВС	ЦТП-8	0	0	0,2073	0	0	1,4218	2,1071	73,02	40,35	134,19	2587,7
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 35	Жилой дом	ЦТП-8	0,1325	0	0	1,355	0	0	1,355	62,86	40,14	80,93	2689,8
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 35	Жилой дом	ЦТП-8	0,1325	0	0	1,37	0	0	1,3702	62,38	40,24	84,17	2761
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 35	Пром встроенная часть ПАО	ЦТП-8	0	0	0,0007	0	0	0,0056	0,0108	73,04	40,35	294,18	2630,8

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
		Сбербанк России ГВС												
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 35	Встроенное нежилое помещение АНО Интеллектуальный клуб	ЦТП-8	0,072	0	0	0,769	0	0	0,7691	62,55	40,1	83,65	2735,9
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 35	Жилой дом	ЦТП-8	0,1335	0	0	1,355	0	0	1,3552	63,27	40,07	77,56	2613,9
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 35	Пром встроенная часть ПАО Сбербанк России	ЦТП-8	0,091	0	0	0,962	0	0	0,962	63,23	40,12	78,5	2630,8
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 35	Магазин Мясной двор	ЦТП-8	0,036	0	0	0,371	0	0	0,3707	63	40,1	81,4	2672,6
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 35/1	Жилой дом	ЦТП-8	0,1815	0	0	2,067	0	0	2,0671	62,29	40,33	85,75	2789,6
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 35/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-8	0	0	0,0578	0	0	0,4433	0,6366	72,68	39,99	239,82	2799,6
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 35/1	Жилой дом	ЦТП-8	0,1815	0	0	2,067	0	0	2,0671	62,33	40,43	90,03	2829,9
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 35/2	МБОУ средняя общеобразовательная школа №24	ЦТП-8	0,2065	0	0	2,084	0	0	2,0842	62,65	40,24	71,16	2589
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 35/2	МБОУ средняя общеобразовательная школа №24	ЦТП-8	0,2065	0,297	0	2,105	1,9236	0	4,0282	62,58	40,3	73,77	2630,7
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 35/2	МБОУ средняя общеобразовательная школа №24 ГВС	ЦТП-8	0	0	0,0861	0	0	0,5837	0,8686	72,31	40,55	87,14	2562,7
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 36	Жилой дом ГВС	ЦТП-37	0	0	0,0716	0	0	0,5025	0,7412	74,67	49,86	105,05	2151,6
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 36	Жилой дом	ЦТП-37	0,443	0	0	5,045	0	0	5,0454	59,58	41,95	45,99	2144,9
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 36	Магазин Мария	ЦТП-37	0,023	0	0	0,262	0	0	0,262	60,08	41,5	47,47	2132,2
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 37	магазин Виктор	ЦТП-8	0,013	0	0	0,148	0	0	0,1481	61,96	40,22	81,94	2672,5
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 37	Жилой дом ту2	ЦТП-8	0,123	0	0	1,401	0	0	1,4009	61,92	40,16	72,15	2631
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 37	Жилой дом ГВС	ЦТП-8	0	0	0,0918	0	0	0,6233	0,9268	71,79	40,23	81,91	2613
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 37	Жилой дом	ЦТП-8	0,081	0	0	0,83	0	0	0,8299	61,85	40,07	73,22	2634,2
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 37	Ленина 37	ЦТП-8	0	0	0,0863	0	0	0,5787	0,864	72,18	40,49	75,74	2542,7
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 37	Жилой дом ту1	ЦТП-8	0,121	0	0	1,248	0	0	1,2481	61,89	40,13	75,71	2646,8
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 37	Жилой дом ту3	ЦТП-8	0,121	0	0	1,285	0	0	1,2855	62,07	40,33	83,3	2689,8
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 37	Жилой дом ГВС	ЦТП-8	0	0	0,066082	0	0	0,4532	0,6718	71,71	40,17	86,26	2637,2
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 37/1	Жилой дом	ЦТП-8	0,1815	0	0	1,868	0	0	1,8679	61,92	40,24	73,28	2652,1
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 37/1	Жилой дом	ЦТП-8	0,1815	0	0	1,856	0	0	1,8564	62,03	40,25	72,6	2640,7
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 37/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-8	0	0	0,03355	0	0	0,235	0,3461	72,01	40,37	93,24	2621,7
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 37/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-8	0	0	0,03355	0	0	0,2453	0,3562	72,4	39,86	163,32	2818,5
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 37/2	Жилой дом	ЦТП-8	0,2425	0	0	2,455	0	0	2,4553	62,9	40,24	72,11	2570,7
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 37/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-8	0	0	0,1253	0	0	0,8396	1,2539	72,32	40,56	76,98	2535,8
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 37/2	Жилой дом	ЦТП-8	0,2425	0	0	2,483	0	0	2,483	62,57	39,92	75,38	2595
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 37/3	Детский сад №78 "Ивушка" ГВС	ЦТП-8	0	0	0,894	0	0	5,9661	8,9219	70,47	40,85	73,29	2531
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 37/3	Детский сад №78 "Ивушка"	ЦТП-8	0,388	0,143	0	4,419	0,9005	0	5,3195	62,81	40,18	67,42	2539,3
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 38	Жилой дом ГВС	ЦТП-7	0	0	0,3076	0	0	2,0356	3,0199	63,87	44,01	116,02	2913,6
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 38	Жилой дом	ЦТП-7	0,15471	0	0	1,762	0	0	1,762	62,91	41,2	74,19	2933,8
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 38	Жилой дом	ЦТП-7	0,15471	0	0	1,762	0	0	1,762	62,86	41,24	75,6	2961,9
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 38	Жилой дом	ЦТП-7	0,15471	0	0	1,762	0	0	1,762	62,7	41,39	76,04	2979,2

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 38	ИП Копытин Анатолий Константинович ГВС	ЦТП-7	0	0	0,0101	0	0	0,069	0,1013	63,87	44,01	146,99	2948,3
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 38	Жилой дом	ЦТП-7	0,15471	0	0	1,762	0	0	1,762	62,56	41,52	76,5	2996,5
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 38	Жилой дом	ЦТП-7	0,15471	0	0	1,762	0	0	1,762	62,44	41,63	77,07	3015,2
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 38	Жилой дом	ЦТП-7	0,15471	0	0	1,762	0	0	1,762	62,35	41,72	77,8	3035,7
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 38	Жилой дом	ЦТП-7	0,15471	0	0	1,762	0	0	1,762	62,29	41,77	78,77	3055,4
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 38	ООО "ФИРМА ПОЛЕТ-СЕРВИС" ГВС	ЦТП-7	0	0	0,0428	0	0	0,3053	0,4423	63,86	44,01	189,91	3021,5
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 38	ООО "ФИРМА ПОЛЕТ-СЕРВИС"	ЦТП-7	0,0912	0,1254	0	1,039	0,6924	0	1,731	62,48	41,84	77,73	3034,5
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 38	ИП Мухутдинов Ахтям Салихович	ЦТП-7	0,0719	0	0	0,819	0	0	0,8189	62,31	42	86,6	3150,8
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 38	Жилой дом	ЦТП-7	0,15471	0	0	1,762	0	0	1,762	62,26	41,8	80,13	3078
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 38	Жилой дом	ЦТП-7	0,15471	0	0	1,762	0	0	1,762	62,22	41,84	82,62	3111,5
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 38	Жилой дом	ЦТП-7	0,15471	0	0	1,762	0	0	1,7621	62,08	41,97	89,98	3192,3
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 38	Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"	ЦТП-7	0,063	0,11	0	0,718	0,607	0	1,3245	62,38	41,93	81,48	3093,5
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 38	ИП Копытин Анатолий Константинович	ЦТП-7	0,024	0,0668	0	0,273	0,37	0	0,6434	63,01	41,35	76,12	2961
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 38/1	маг. "Продукты"	ЦТП-7	0,0033	0	0,021216	0,061	0	0,1061	0,0664	61,87	41,89	96,48	2983,6
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 39	Жилой дом	ЦТП-8	0,2629	0	0	2,46	0	0	2,4598	60,54	41,33	75,9	2851,1
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 39	ООО МКМ маг. «Книжный мир»	ЦТП-8	0,065	0,091	0	0,74	0,6043	0	1,3446	60,68	41,25	78,77	2872,1
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 39	Магазин Книжный мир ГВС	ЦТП-8	0	0	0,0141	0	0	0,1107	0,1576	72,27	39,77	195,23	2866,6
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 39	Жилой дом	ЦТП-8	0,1619	0	0	1,547	0	0	1,5472	60,59	41,3	79,93	2896,7
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 39	Жилой дом	ЦТП-8	0,1619	0	0	1,505	0	0	1,5055	60,71	41,25	75,45	2836,3
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 39	Жилой дом ГВС	ЦТП-8	0	0	0,0818	0	0	0,5826	0,853	72,27	39,77	153,37	2813,2
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 39	ИП Тарасов В.И	ЦТП-8	0,044	0	0	0,445	0	0	0,4446	60,66	41,12	83,3	2854,3
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 39/1	Жилой дом	ЦТП-8	0,2058	0	0	2,144	0	0	2,1438	61,03	41,08	76,28	2836,3
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 39/1	Жилой дом	ЦТП-8	0,2058	0	0,074	2,144	0	0,37	2,181	60,91	41,04	76,94	2849,3
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 40	Жилой дом	ЦТП-7	0,3247	0	0	3,698	0	0	3,698	61,78	41,81	76,23	2940,2
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 40	Жилой дом ГВС	ЦТП-7	0	0	0,0698	0	0	0,4726	0,6961	63,74	43,94	101,92	2818,8
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 41	Паркинг	Прямое	0,1	0,0853	0,01	1,156	0,5767	0	1,7325	78,25	29,15	129,64	2539,2
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 41	ООО "СГС групп"	Прямое	0,2357	0,0853	0,1533	2,723	0,5513	0	3,2744	78,25	29,15	72,54	2450,5
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 41	Жилой дом	Прямое	0,757	0	0,0833	8,746	0	0	8,7457	78	28,92	65,05	2453,6
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 41	ИП Белик АА	Прямое	0,1	0	0	1,139	0	0	1,1391	78,18	29,21	61,76	2432
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 42	Жилой дом ГВС	ЦТП-7	0	0	0,0596	0	0	0,3926	0,5834	63,44	43,6	90,34	2747,9
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 42	Жилой дом	ЦТП-7	0,362	0	0	3,613	0	0	3,6129	61,52	41,02	63,53	2768,4
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 43	Административное здание	Прямое	0,3355	0,5477	0,269719	3,88	3,4763	0	8,1082	78,43	29,24	68,97	2445,1
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 45	Жилой дом ГВС	ЦТП-21	0	0	0,04175	0	0	0,2838	0,423	66,81	44,95	107,78	2764,3
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 45	Жилой дом ГВС	ЦТП-21	0	0	0,04175	0	0	0,2946	0,4338	66,87	45,06	122,29	2838,8
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 45	Жилой дом ГВС	ЦТП-21	0	0	0,04175	0	0	0,2851	0,4243	66,79	44,9	109,52	2759,1
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 45	Жилой дом ГВС	ЦТП-21	0	0	0,04175	0	0	0,2877	0,4269	66,83	45,01	113,16	2804,7

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 46	Жилой дом	ЦТП-7	0,1608	0	0	1,611	0	0	1,6105	62,49	40,6	68,42	2811,2
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 46	Жилой дом	ЦТП-7	0,1608	0	0	1,634	0	0	1,6337	62,59	40,8	72,78	2861,2
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 46	Жилой дом ГВС	ЦТП-7	0	0	0,1848	0	0	1,2056	1,797	63,62	43,74	96,49	2771,8
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 46	Жилой дом	ЦТП-7	0,1608	0	0	1,629	0	0	1,6292	62,32	40,7	69,88	2836,1
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 46	Пристроенные помещения	ЦТП-7	0,0565	0	0	0,606	0	0	0,6058	62,66	40,85	77,53	2874,7
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 46	Жилой дом	ЦТП-7	0,1609	0	0	1,608	0	0	1,6076	62,56	40,6	68,03	2803,8
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 46	Пристроенные помещения ГВС	ЦТП-7	0	0	0,021	0	0	0,1435	0,2108	63,69	43,79	119,5	2807,3
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 46	Пристроенные помещения ГВС	ЦТП-7	0	0	0,0106	0	0	0,0814	0,1157	63,85	43,95	182,25	2856,4
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 46	Жилой дом	ЦТП-7	0,1608	0	0	1,622	0	0	1,6218	62,56	40,75	70,47	2842,3
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 46	Пристроенные помещения	ЦТП-7	0,129	0,043	0	1,356	0,2388	0	1,595	62,46	40,76	69,03	2823,5
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 46	Жилой дом	ЦТП-7	0,1608	0	0	1,614	0	0	1,6141	62,55	40,69	68,99	2821,9
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 46/1	Минимаркет "Легенда"	ЦТП-7	0,021	0	0	0,239	0	0	0,2392	62,54	40,73	146,03	2923,7
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 48	отделение федерального казначейства по городу Сургуту	ЦТП-34	0,089	0	0	0,911	0	0	0,9114	65,58	43,31	70,3	2712,2
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 48	отделение федерального казначейства по городу Сургуту ГВС	ЦТП-34	0	0	0,002956	0	0	0,0223	0,0322	67,67	43,93	111,29	2700,6
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 49	Жилой дом	ЦТП-16	0,4386	0	0	4,543	0	0	4,5428	57,78	40,33	136,45	3060,9
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 49	Жилой дом ГВС	ЦТП-16	0	0	0,134	0	0	0,9283	1,3749	65,75	47,95	151,76	3057,8
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 49/1	Кафе "У Авроры"	ЦТП-16	0,0267	0	0	0,286	0	0	0,2858	57,79	40,2	130,26	2943,9
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 49/1	Кафе "У Авроры" ГВС	ЦТП-16	0	0	0,079994	0	0	0,5424	0,809	65,34	47,9	133,67	2938,7
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 49/2	Торговый центр "Тамара" ГВС	ЦТП-16	0	0	0,001043	0	0	0,0083	0,0124	65,41	47,54	468,92	3079,6
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 49/2	Торговый центр "Тамара"	ЦТП-16	0,0781	0	0	0,718	0	0	0,7183	57,09	40,32	132,53	3095,7
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 49/4	Ленина 49/4	ЦТП-16	0	0	0,002	0	0	0,016	0,0227	65,69	47,72	185,92	2946,1
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 50	Жилой дом	ЦТП-34	0,127529	0	0	1,452	0	0	1,4524	65,43	43,72	69,26	2713,4
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 50	Жилой дом	ЦТП-34	0,127529	0	0	1,452	0	0	1,4524	65,82	43,2	67,89	2672,2
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 50	Магазин, ООО "Рост", ГВС	ЦТП-34	0	0	0,017042	0	0	0,1223	0,1791	67,73	43,99	89,95	2697,3
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 50	Магазин, ООО "Рост"	ЦТП-34	0,0621	0,0513	0	0,707	0,3316	0	1,0389	65,63	43,38	69,85	2710,4
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 50	ООО «Рост»	ЦТП-34	0	0	0,05	0	0	0,901	0,9011	66,79	44,07	69,65	2732,4
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 50	Жилой дом ГВС	ЦТП-34	0	0	0,1643	0	0	1,114	1,6617	67,68	43,94	67,13	2658,5
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 50	Жилой дом	ЦТП-34	0,127529	0	0	1,452	0	0	1,4525	65,76	43,2	69,2	2688,3
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 50	Жилой дом	ЦТП-34	0,127529	0	0	1,452	0	0	1,4524	65,56	43,44	68,57	2691,6
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 50	ООО «Рост»	ЦТП-34	0,127529	0	0	1,453	0	0	1,4526	65,29	43,85	72,68	2753,2
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 50	Жилой дом	ЦТП-34	0,127529	0	0	1,452	0	0	1,4524	65,32	43,88	70,42	2739,8
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 50	Жилой дом	ЦТП-34	0,127529	0	0	1,453	0	0	1,4525	65,27	43,94	72,12	2762
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 50/1	Административное здание ГВС	ЦТП-34	0	0	0,002956	0	0	0,0236	0,0342	67,56	43,68	564,42	2628

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 50/1	Административное здание	ЦТП-34	0,15	0	0	1,528	0	0	1,528	65,49	43	65,22	2645,6
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 51	Жилой дом	ЦТП-16	0,436	0	0	4,105	0	0	4,1046	56,95	40,16	127,39	3067,7
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 51	Жилой дом ГВС	ЦТП-16	0	0	0,0949	0	0	0,6597	0,976	65,28	47,41	153,39	3047,9
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 51/1	Административное здание	ЦТП-16	0,099	0	0	1,027	0	0	1,0267	56,51	39,48	126,8	3018,8
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 51/1	Административное здание ГВС	ЦТП-16	0	0	0,0013	0	0	0,0104	0,0148	64,8	46,86	302,16	3005,2
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 52	Жилой дом ГВС	ЦТП-34	0	0	0,1802	0	0	1,2199	1,8207	67,45	44,05	65,48	2694,6
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 52	Жилой дом	ЦТП-34	0,1397	0	0	1,591	0	0	1,5912	65,29	43,92	68,86	2805,8
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 52	Жилой дом	ЦТП-34	0,1397	0	0	1,591	0	0	1,591	65,34	43,7	63,66	2737,1
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 52	Жилой дом	ЦТП-34	0,1397	0	0	1,591	0	0	1,5911	65,3	43,82	65,47	2769,9
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 52	Жилой дом	ЦТП-34	0,1397	0	0	1,591	0	0	1,591	65,26	43,73	64,75	2754,1
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 52	Жилой дом	ЦТП-34	0,1397	0	0	1,591	0	0	1,591	65,27	43,9	66,52	2787,8
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 52	Жилой дом	ЦТП-34	0,1397	0	0	1,591	0	0	1,591	65,31	43,77	64,44	2753,6
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 52	Жилой дом	ЦТП-34	0,1397	0	0	1,591	0	0	1,5911	65,23	43,76	65,49	2764,7
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 52	Жилой дом	ЦТП-34	0,1397	0	0	1,591	0	0	1,5911	65,32	43,68	63,62	2734,9
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 52/1	Административное здание	ЦТП-33	0,0504	0	0	0,574	0	0	0,5741	59,23	41,52	91,76	2466,5
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 52/1	Административное здание ГВС	ЦТП-33	0	0	0,042084	0	0	0,3134	0,4537	53,04	35,47	108,45	2435
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 53	Жилой дом	ЦТП-16	0,436	0	0	4,462	0	0	4,4624	56,51	39,46	128,25	3060,1
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 53	Жилой дом ГВС	ЦТП-16	0	0	0,1085	0	0	0,7407	1,1024	64,73	46,79	150,9	3018,1
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 54	Жилой дом	ЦТП-33	0,2	0	0	2,278	0	0	2,2779	57,89	43,44	72,34	2491,7
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 54	Жилой дом	ЦТП-33	0,2	0	0	2,278	0	0	2,2778	57,8	42,66	71,79	2441,7
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 54	Жилой дом	ЦТП-33	0,2	0	0	2,278	0	0	2,2779	57,49	42,66	73,09	2468,3
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 54	Жилой дом	ЦТП-33	0,2	0	0	2,278	0	0	2,2778	58,03	43,36	71,39	2472,4
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 54	Жилой дом	ЦТП-33	0,2	0	0	2,278	0	0	2,2778	58,15	43,22	70,47	2450,2
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 54	Жилой дом	ЦТП-33	0,2	0	0	2,278	0	0	2,2778	58	42,82	68,9	2411,6
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 54	Жилой дом	ЦТП-33	0,2	0	0	2,278	0	0	2,2778	58,18	43,19	68,89	2426,1
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 54	Жилой дом ГВС	ЦТП-33	0	0	0,2848	0	0	1,9471	2,898	53,54	35,82	78,36	2354,4
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 54	Жилой дом	ЦТП-33	0,214	0	0	2,437	0	0	2,4372	58,22	43,12	67,66	2401,3
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 55	Жилой дом	ЦТП-16	0,436	0	0	4,239	0	0	4,2393	55,86	39,26	134,16	3163,6
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 55	Жилой дом ГВС	ЦТП-16	0	0	0,1122	0	0	0,7836	1,1578	64,44	46,51	170,87	3115,4
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 55/1	Административное здание	ЦТП-16	0,0602	0,0946	0,103123	1,228	0	0	1,2284	56,12	39,5	134,5	3153,1
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 56	Жилой дом	ЦТП-33	0,2175	0	0	2,115	0	0	2,1146	57,67	42,13	92,02	2789,4
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 56	Жилой дом ГВС	ЦТП-33	0	0	0,09585	0	0	0,6776	0,9968	51,81	34,63	114,65	2676,9
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 56	Жилой дом	ЦТП-33	0,2175	0	0	2,477	0	0	2,4771	57,36	41,48	85,68	2692,6
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 56	Жилой дом ГВС	ЦТП-33	0	0	0,09585	0	0	0,6863	1,0055	51,98	34,87	119,81	2724,6
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 56	Кафе Баскин роббинс, Расчетно-кассовый центр	ЦТП-33	0,074	0	0	0,686	0	0	0,6857	57,61	41,94	94,01	2776
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 56	Жилой дом	ЦТП-33	0,2175	0	0	2,115	0	0	2,1146	57,68	42,16	92,2	2792,7
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 56	Жилой дом	ЦТП-33	0,2175	0	0	2,477	0	0	2,4771	57,02	40,83	79,78	2595,1
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 58	Жилой дом	ЦТП-33	0,221	0	0	2,517	0	0	2,517	49,79	33,14	76,51	2520,3
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 58	Жилой дом	ЦТП-33	0,221	0	0	2,517	0	0	2,517	49,8	33,13	74,56	2496,3
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 58	Жилой дом ГВС	ЦТП-33	0	0	0,067	0	0	0,4616	0,6848	51,62	34,27	95,63	2505,4
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 59	Жилой дом	ЦТП-5	0,3906	0	0	4,449	0	0	4,449	57,6	39,08	144,64	5169
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 59	Жилой дом ГВС	ЦТП-5	0	0	0,11065	0	0	0,7834	1,1557	61,78	43,31	192,57	5109,4
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 59	Жилой дом	ЦТП-5	0,3906	0	0	4,449	0	0	4,4493	58,26	39,25	144,49	5210,9

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 59	Жилой дом ГВС	ЦТП-5	0	0	0,11065	0	0	0,7939	1,1679	62,94	45,38	204,82	5149,5
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 60	Магазин Зимний сад ГВС	ЦТП-33	0	0	0,004	0	0	0,032	0,0454	51,27	33,95	193,67	2607,7
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 60/1	Магазин Продукты ГВС	ЦТП-33	0	0	0,004	0	0	0,032	0,0454	51,3	33,98	170,01	2598,5
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 61	Жилой дом	ЦТП-5	0,554	0	0	5,762	0	0	5,7616	57,75	40,14	141,26	5181,9
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 61	Жилой дом ГВС	ЦТП-5	0	0	0,1036	0	0	0,7435	1,0917	62,74	44,29	205,75	5163,2
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 61/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-5	0	0	0,0791	0	0	0,5464	0,8123	63,11	44,62	166,39	4999,6
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 61/1	Жилой дом	ЦТП-5	0,4736	0	0	4,821	0	0	4,8207	59,01	39,62	135,83	5019,4
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 61/2	Жилой дом	ЦТП-5	0,3415	0	0	3,565	0	0	3,5648	60,02	39,46	167,85	4985,1
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 61/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-5	0	0	0,0744	0	0	0,5217	0,7717	63,55	45,02	185,28	4952,8
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 62	Жилой дом	ЦТП-26	0,1985	0	0	1,964	0	0	1,9642	56,84	38,91	45,06	2507,8
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 62	Жилой дом	ЦТП-26	0,1985	0	0	1,969	0	0	1,969	56,61	38,83	46,25	2534,3
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 62	Жилой дом	ЦТП-26	0,1985	0	0	1,974	0	0	1,9737	56,46	38,74	47,41	2554,9
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 62	Жилой дом	ЦТП-26	0,1985	0	0	1,982	0	0	1,9824	56,35	38,67	48,86	2574,1
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 62	Жилой дом	ЦТП-26	0,1985	0	0	2,029	0	0	2,0294	56,11	38,46	57,82	2629,3
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 62	Жилой дом	ЦТП-26	0,1985	0	0	2,001	0	0	2,0009	56,21	38,55	52,1	2603,6
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 62	Жилой дом	ЦТП-26	0,1985	0	0	1,965	0	0	1,9653	57,83	39,26	43,43	2436,1
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 62	Жилой дом	ЦТП-26	0,1985	0	0	1,983	0	0	1,9835	57,69	39,28	44,64	2457,6
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 62	Жилой дом ГВС	ЦТП-26	0	0	0,4169	0	0	2,8097	4,1993	62,77	41,52	51,37	2404,7
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 62	Жилой дом	ЦТП-26	0,1985	0	0	1,964	0	0	1,9641	57,04	38,99	44,7	2494,5
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 62	Жилой дом	ЦТП-26	0,1985	0	0	1,974	0	0	1,974	57,44	39,33	47,55	2444,6
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 62	Жилой дом	ЦТП-26	0,1985	0	0	2,016	0	0	2,0157	57,15	39,12	47,85	2516,2
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 62	Жилой дом	ЦТП-26	0,1985	0	0	2,001	0	0	2,0012	57,28	39,25	50,4	2477,9
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 63	ТЦ "Триумф"	ЦТП-5	0,085	0	0	0,833	0	0	0,833	57,73	40,1	144,82	5205,7
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 63	ТЦ "Триумф" ГВС	ЦТП-5	0	0	0,002087	0	0	0,0168	0,0239	62,71	44,26	327,48	5185,6
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 65	Жилой дом ГВС	ЦТП-99	0	0	0,046	0	0	0,3281	0,4817	57,65	40,09	147,88	4690,5
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 65	Жилой дом	ЦТП-99	0,376	0	0	3,877	0	0	3,8773	55,95	37,39	111,29	4754,1
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 65/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-99	0	0	0,0837	0	0	0,5747	0,8536	57,99	40,44	138,54	4679,7
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 65/1	Жилой дом	ЦТП-99	0,3366	0	0	3,378	0	0	3,3777	56,18	37,77	106,69	4692
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 65/2	Жилой дом	ЦТП-99	0,3366	0	0	3,41	0	0	3,4102	56,89	37,69	107,15	4658,5
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 65/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-99	0	0	0,0869	0	0	0,6023	0,8919	58,48	40,75	144,36	4652,5
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 65/3	Жилой дом ГВС	ЦТП-99	0	0	0,044	0	0	0,3076	0,4542	57,86	40,33	156,38	4772,5
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 65/3	Жилой дом	ЦТП-99	0,332	0	0	3,361	0	0	3,3609	55,68	38	110,94	4786,1
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 66	Жилой дом	ЦТП-24	0,2126	0	0	1,862	0	0	1,862	56,87	40,02	74,75	3741,8
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 66	Жилой дом	ЦТП-24	0,2127	0	0	1,826	0	0	1,8263	57,22	40,01	71,27	3681
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 66	маг. "Меркурий"	ЦТП-24	0,143	0,049	0	1,238	0,3174	0	1,5552	57,27	40,18	73,06	3710,7
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 66	маг. "Меркурий" ГВС	ЦТП-24	0	0	0,0181	0	0	0,1287	0,189	56,17	41,87	120,42	3691,2
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 66	Жилой дом ГВС	ЦТП-24	0	0	0,1044	0	0	0,7432	1,0909	55,87	41,63	120,86	3725,7
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 66	Жилой дом	ЦТП-24	0,2126	0	0	1,84	0	0	1,8396	57,1	40,07	73,32	3717,8
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 66/1	Жилой дом	ЦТП-24	0,188	0	0	1,871	0	0	1,8715	57,47	38,81	68,1	3570,4
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 66/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-24	0	0	0,1522	0	0	1,0327	1,5399	55,8	41,26	89,94	3508,5
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 66/1	Жилой дом	ЦТП-24	0,188	0	0	1,884	0	0	1,8838	57,39	39,05	69,75	3610,7
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 66/1	Жилой дом	ЦТП-24	0,188	0	0	1,87	0	0	1,8698	57,48	39,39	68,02	3593,8
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 66/1	Жилой дом	ЦТП-24	0,189	0	0	1,873	0	0	1,8726	57,57	38,81	65,9	3529,6
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 66/1	Жилой дом	ЦТП-24	0,188	0	0	1,866	0	0	1,8658	57,56	39,19	66,84	3560,9
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 66/1	Жилой дом	ЦТП-24	0,188	0	0	1,834	0	0	1,8344	57,28	39,79	69,72	3644,6
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 67	Жилой дом ГВС	ЦТП-99	0	0	0,0351	0	0	0,2553	0,3724	57,43	39,95	171,98	4848,4
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 67	Жилой дом	ЦТП-99	0,2616	0	0	2,706	0	0	2,706	55,21	37,72	117,68	4865,9

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 67/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-99	0	0	0,0416	0	0	0,2982	0,4368	57,56	40,08	166,54	4833
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 67/1	Жилой дом	ЦТП-99	0,266	0	0	2,745	0	0	2,7447	55,23	37,87	116	4856
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 67/2	Жилой дом	ЦТП-99	0,2436	0	0	2,285	0	0	2,2848	55,61	38,22	113,34	4838
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 67/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-99	0	0	0,0315	0	0	0,2255	0,3305	57,92	40,43	165,96	4830,8
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 67/3	Жилой дом ГВС	ЦТП-99	0	0	0,0258	0	0	0,1919	0,2778	57,78	40,3	181,37	4881,4
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 67/3	Магазин №10 "Горячий хлеб" ГВС	ЦТП-99	0	0	0,010086	0	0	0,0775	0,1099	57,74	40,26	214,59	4911
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 67/3	Магазин №10 "Горячий хлеб"	ЦТП-99	0,09	0,019	0	0,902	0,1267	0	1,0285	55,43	38,08	130,97	4932,6
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 67/3	Жилой дом	ЦТП-99	0,2355	0	0	2,249	0	0	2,249	55,47	38,12	119,02	4894,7
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 67/4	Жилой дом ГВС	ЦТП-99	0	0	0,0457	0	0	0,3366	0,4893	58,51	40,78	189,54	4735,5
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 67/4	Жилой дом	ЦТП-99	0,319	0	0	3,342	0	0	3,3416	56,81	37,77	115,81	4754,6
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 67А	Сургутский районный центр занятости	ЦТП-99	0,011	0	0	0,126	0	0	0,1257	55,27	37,7	200,72	4895,2
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 68	Жилой дом	ЦТП-24	0,202333	0	0	1,874	0	0	1,8735	57,13	39,36	72,05	3668,1
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 68	Жилой дом	ЦТП-24	0,202333	0	0	1,765	0	0	1,7655	57,1	39,5	74,45	3706,7
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 68	Жилой дом ГВС	ЦТП-24	0	0	0,0956	0	0	0,6717	0,9902	55,7	41,31	103,29	3632,3
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 68	Жилой дом	ЦТП-24	0,202333	0	0	1,787	0	0	1,7871	56,88	39,43	75,92	3730,2
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 68/1	МБОУ НШ №30, клубно-спортивный корпус	ЦТП-24	0,425	0,077	0	4,196	0,4777	0	4,6735	57,24	37,81	60,59	3368,4
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 68/1	МБОУ НШ №30, клубно-спортивный корпус ГВС	ЦТП-24	0	0	0,065039	0	0	0,4396	0,6563	55,19	40,56	70,39	3342,3
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 68/1	МБОУ НОШ №30 ГВС	ЦТП-24	0	0	0,031998	0	0	0,2277	0,3346	55,31	40,69	89,13	3393,7
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 68/1	МБОУ НОШ №30	ЦТП-24	0,337	0,06	0	3,39	0,3836	0	3,7735	57,32	37,98	65,08	3421,4
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 69	РТС-2 ЦТП-30	ЦТП-30	0,0272	0	0	0,31	0	0	0,3098	55,59	38,63	80,13	3764,7
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 69	Жилой дом ГВС	ЦТП-30	0	0	0,1769	0	0	1,2272	1,8169	58,43	41,48	131,03	3964,7
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 69	Жилой дом	ЦТП-30	0,2157	0	0	2,15	0	0	2,1504	56,11	39,43	94,49	3982,6
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 69	Жилой дом	ЦТП-30	0,2157	0	0	2,195	0	0	2,1949	56,09	39,44	108,92	4074,1
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 69	РТС-2 ЦТП-30 ГВС	ЦТП-30	0	0	0,000696	0	0	0,0053	0,0091	57,8	40,8	297,52	3754,3
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 69	Жилой дом	ЦТП-30	0,2157	0	0	2,175	0	0	2,1749	56,09	39,44	102,03	4043
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 69	Жилой дом+Пром нежилая часть	ЦТП-30	0,2454	0	0	2,54	0	0	2,5402	56,09	39,44	120,63	4104,3
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 69	Жилой дом	ЦТП-30	0,2157	0	0	2,161	0	0	2,1605	56,1	39,44	98,18	4016,2
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 69/1	Операционно-реанимационный корпус	Прямое	0,3182	1,3048	0	11,026	0	0	11,0262	68,97	28,17	74,94	3676
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 69/1	Центр диагностики и кардиохирургии МУЗ "Окружной клинико-диагностический центр"	Прямое	0,516	3,174	0	23,841	0	0	23,8412	69,19	29,29	69,43	3679,8
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 69/1	склад	Прямое	0,06	0,032	0	0,683	0,2133	0	0,8967	68,54	27,96	151,77	3893,1
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 69/1	БУ "ОКД "ЦД и ССХ" ввод ГВС	ЦТП-30	0	0	1,0384	0	0	6,9539	10,416	58,02	41,19	84,28	3855

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 69/1	окружной диагностический диспансер	Прямое	0,302	0,653	0	7,167	0	0	7,1668	68,96	29,66	77,28	3845,5
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 69/1	гараж	Прямое	0,149	0,321	0,0981	1,697	2,14	0,4905	3,89	68,66	28,32	103,01	3849,4
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 70	Жилой дом	ЦТП-24	0,2153	0	0	2,279	0	0	2,2788	57,13	38,93	65,79	3458,2
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 70	Жилой дом ГВС	ЦТП-24	0	0	0,1002	0	0	0,7087	1,0435	55,47	40,73	85,16	3359,7
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 70	Жилой дом	ЦТП-24	0,2153	0	0	2,291	0	0	2,2914	56,84	38,86	66,91	3481,1
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 70	Жилой дом	ЦТП-24	0,2153	0	0	2,266	0	0	2,2662	57,03	38,54	63,72	3415
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 70/1	Жилой дом	ЦТП-24	0,1726	0	0	1,721	0	0	1,7215	57,6	36,54	58,84	3210,8
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 70/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-24	0	0	0,1517	0	0	1,0199	1,5256	54,85	39,87	63,78	3169
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 70/1	Жилой дом	ЦТП-24	0,1705	0	0	1,684	0	0	1,6838	57,56	36,69	57,09	3208,5
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 70/1	Жилой дом	ЦТП-24	0,1705	0	0	1,942	0	0	1,9418	56,98	37,99	62,71	3382
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 70/1	Жилой дом	ЦТП-24	0,1705	0	0	1,694	0	0	1,6944	57,08	37,6	61,18	3336,2
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 70/1	Жилой дом	ЦТП-24	0,1705	0	0	1,69	0	0	1,69	57,55	37,18	58,87	3262,5
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 70/1	Жилой дом	ЦТП-24	0,1705	0	0	1,693	0	0	1,6932	57,52	37,35	59,87	3290,5
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 71	ТЦ "Вега"	Прямое	0,146	0,314	0,16	1,663	1,9349	0	4,0426	68,81	27,8	61,22	3409,1
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 72	Жилой дом	ЦТП-96	0,146	0	0	1,468	0	0	1,4685	60,39	40,83	69,2	3533,1
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 72	Жилой дом	ЦТП-96	0,146	0	0	1,48	0	0	1,4801	59,83	40,44	72,07	3571,6
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 72	Жилой дом	ЦТП-96	0,147	0	0	1,452	0	0	1,4521	60,96	40,81	62	3399,2
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 72	Жилой дом	ЦТП-96	0,146	0	0	1,519	0	0	1,5191	58,7	39,64	76,35	3635,4
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 72	Жилой дом	ЦТП-96	0,146	0	0	1,453	0	0	1,4534	60,89	41,14	65,2	3469,5
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 72	Жилой дом ГВС	ЦТП-96	0	0	0,2446	0	0	1,6493	2,4646	66,12	42,39	75,31	3382,2
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 72	Жилой дом	ЦТП-96	0,146	0	0	1,499	0	0	1,4988	58,87	39,67	74,37	3608,5
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 72	Жилой дом	ЦТП-96	0,146	0	0	1,446	0	0	1,446	60,91	40,93	63,02	3424
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 72	Жилой дом	ЦТП-96	0,146	0	0	1,461	0	0	1,4612	60,76	41,1	67,8	3502,3
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 72/1	Аптека "Фармаимпекс"	ЦТП-96	0,04	0	0	0,456	0	0	0,4558	58,83	39,32	99,38	3647,2
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 73	Жилой дом ГВС	ЦТП-30	0	0	0,1292	0	0	0,8972	1,3292	57,63	40,66	122,76	3936,2
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 73	Жилой дом	ЦТП-30	0,162	0	0	1,845	0	0	1,8451	55,43	39,34	100,99	4061,9
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 73	Жилой дом	ЦТП-30	0,162	0	0	1,845	0	0	1,845	55,3	38,85	94,18	3967,1
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 73	Жилой дом	ЦТП-30	0,162	0	0	1,845	0	0	1,845	55,26	38,89	95,13	3985
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 73	Жилой дом	ЦТП-30	0,162	0	0	1,845	0	0	1,845	55,44	39,2	99,85	4043
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 74	Жилой дом	Прямое	0,877	0	0,2573	10,13	0	0	10,8479	69,04	27,36	76,3	3331,1
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 74/1	Детский сад №28 "Калинка"	ЦТП-96	0,334	0,08	0	3,804	0,5	0	4,3039	58,29	40,33	61,77	3417,2
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 74/1	Детский сад №28 "Калинка" ГВС	ЦТП-96	0	0	0,119991	0	0	0,8207	1,2214	64,89	40,9	88,64	3404,8
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 75	Административное здание	Прямое	0,319	1,29	0,17703	3,684	8,1703	0	11,9861	68,58	27,74	66,8	3450
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 75/2	Жилой дом	ЦТП-30	0,2559	0	0	2,535	0	0	2,5345	55,16	38,84	79,72	3813,8
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 75/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-30	0	0	0,0379	0	0	0,2616	0,3879	57,67	40,68	91,44	3794,9
Пиковая котельная	Ленина пр-т, 79	Административное здание	Прямое	0,167	0,093	0,011999	1,902	0,62	0	2,5562	68,37	27,53	98,16	3445,8
Пиковая котельная	Лермонтова, 1/1	Жилой дом	ЦТП-32	0,162	0	0	1,593	0	0	1,5926	60,19	38,27	36,23	2120,5
Пиковая котельная	Лермонтова, 1/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-32	0	0	0,0715	0	0	0,4788	0,7171	62,69	43,77	40,46	2095,8
Пиковая котельная	Лермонтова, 1/1	Жилой дом	ЦТП-32	0,162	0	0	1,592	0	0	1,5923	59,93	38,51	38,06	2149
Пиковая котельная	Лермонтова, 10	Жилой дом	ЦТП-23	0,171	0	0	1,508	0	0	1,5079	58,53	39,08	68,85	2958,5
Пиковая котельная	Лермонтова, 10	Жилой дом ГВС	ЦТП-23	0	0	0,0683	0	0	0,4912	0,7202	64,46	41,8	127,72	2895,8
Пиковая котельная	Лермонтова, 10	Жилой дом	ЦТП-23	0,16	0	0	1,424	0	0	1,4245	58,59	39,22	71,19	2989
Пиковая котельная	Лермонтова, 10	Жилой дом	ЦТП-23	0,16	0	0	1,458	0	0	1,4577	58,62	39,4	73,92	3024,7
Пиковая котельная	Лермонтова, 11	Жилой дом	ЦТП-31	0,18758	0	0	1,893	0	0	1,8931	60,71	39,32	56,4	2506,4

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Лермонтова, 11	Жилой дом	ЦТП-31	0,18758	0	0	1,864	0	0	1,8635	60,81	39,09	51,13	2417,6
Пиковая котельная	Лермонтова, 11	Жилой дом ГВС	ЦТП-31	0	0	0,1542	0	0	1,0386	1,5526	50,86	34,96	49,69	2377
Пиковая котельная	Лермонтова, 11	Жилой дом	ЦТП-31	0,18758	0	0	1,884	0	0	1,884	60,7	39,26	54,69	2484,8
Пиковая котельная	Лермонтова, 11	ИП Поткин Е.Д.	ЦТП-31	0,023	0	0	0,262	0	0	0,262	60,74	39,17	54,62	2454
Пиковая котельная	Лермонтова, 11	Жилой дом	ЦТП-31	0,18758	0	0	1,868	0	0	1,8678	60,78	39,12	52,22	2436,6
Пиковая котельная	Лермонтова, 11	Жилой дом	ЦТП-31	0,18758	0	0	1,909	0	0	1,9091	60,72	39,35	57,87	2521,3
Пиковая котельная	Лермонтова, 11/1	Жилой дом	ЦТП-31	0,17	0	0	1,681	0	0	1,6812	60,63	40,05	48,14	2457,7
Пиковая котельная	Лермонтова, 11/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-31	0	0	0,0906	0	0	0,608	0,91	51,04	35,1	52,14	2407,3
Пиковая котельная	Лермонтова, 11/1	Жилой дом	ЦТП-31	0,17	0	0	1,697	0	0	1,6968	60,66	40,47	51,42	2518,6
Пиковая котельная	Лермонтова, 11/1	Жилой дом	ЦТП-31	0,17	0	0	1,677	0	0	1,6768	60,58	39,62	46,32	2416,3
Пиковая котельная	Лермонтова, 11/2	Жилой дом	ЦТП-31	0,203667	0	0	2,074	0	0	2,0743	60,49	40,55	58,66	2601,4
Пиковая котельная	Лермонтова, 11/2	Жилой дом	ЦТП-31	0,203667	0	0	2,047	0	0	2,0469	60,62	40,61	54,1	2559,5
Пиковая котельная	Лермонтова, 11/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-31	0	0	0,1064	0	0	0,7447	1,0993	51,35	35,43	92,82	2572,4
Пиковая котельная	Лермонтова, 11/2	Жилой дом	ЦТП-31	0,203667	0	0	2,057	0	0	2,0565	60,6	40,64	56,32	2582,1
Пиковая котельная	Лермонтова, 11/3	Жилой дом	ЦТП-31	0,1414	0	0	1,428	0	0	1,428	60,26	40,48	53,48	2534,8
Пиковая котельная	Лермонтова, 11/3	Жилой дом ГВС	ЦТП-31	0	0	0,053	0	0	0,3735	0,5503	51,17	35,42	99,15	2522,5
Пиковая котельная	Лермонтова, 11/3	Жилой дом	ЦТП-31	0,1414	0	0	1,474	0	0	1,4736	60,02	40,45	57,49	2587,9
Пиковая котельная	Лермонтова, 11/4	Жилой дом ГВС	ЦТП-31	0	0	0,058	0	0	0,3912	0,5845	51,02	35,27	58,84	2451,7
Пиковая котельная	Лермонтова, 11/4	Жилой дом	ЦТП-31	0,162	0	0	1,607	0	0	1,6074	60,21	40,34	48,89	2485,3
Пиковая котельная	Лермонтова, 11/4	Жилой дом	ЦТП-31	0,162	0	0	1,6	0	0	1,5997	60,13	40,2	47,39	2462,6
Пиковая котельная	Лермонтова, 11/5	Административное здание ГВС	ЦТП-31	0	0	0,064	0	0	0,4381	0,6515	51,26	35,27	65,66	2384,6
Пиковая котельная	Лермонтова, 11/5	Административное здание	ЦТП-31	0,167	0	0	1,672	0	0	1,6725	61,25	39,3	53,75	2399,1
Пиковая котельная	Лермонтова, 11/5	Административное здание	ЦТП-31	0,167	0	0	1,672	0	0	1,6723	61,26	39,31	53,71	2398,8
Пиковая котельная	Лермонтова, 11А	маг. ООО "Версаль" ГВС	ЦТП-31	0	0	0,016694	0	0	0,1264	0,18	51,18	35,25	125,14	2617,4
Пиковая котельная	Лермонтова, 11А	маг. ООО "Версаль"	ЦТП-31	0,0375	0	0	0,427	0	0	0,4274	60,44	40,44	74,68	2617,8
Пиковая котельная	Лермонтова, 12	Жилой дом	ЦТП-23	0,158	0	0	1,642	0	0	1,6419	58,9	39,08	68,36	2907,7
Пиковая котельная	Лермонтова, 12	Жилой дом	ЦТП-23	0,158	0	0	1,611	0	0	1,611	58,77	38,78	66,07	2873,8
Пиковая котельная	Лермонтова, 12	Жилой дом	ЦТП-23	0,158	0	0	1,614	0	0	1,6137	58,55	38,86	65,55	2902,9
Пиковая котельная	Лермонтова, 12	Жилой дом ГВС	ЦТП-23	0	0	0,1087	0	0	0,7546	1,1168	64,39	41,73	82,34	2826,7
Пиковая котельная	Лермонтова, 12	Жилой дом	ЦТП-23	0,158	0	0	1,606	0	0	1,606	58,6	38,76	64,18	2875,4
Пиковая котельная	Лермонтова, 13	Жилой дом ГВС	ЦТП-31	0	0	0,11	0	0	0,7671	1,1337	50,93	35,11	71,03	2541,5
Пиковая котельная	Лермонтова, 13	Жилой дом	ЦТП-31	0,15625	0	0	1,594	0	0	1,5945	59,93	40,22	54	2572,7
Пиковая котельная	Лермонтова, 13	Жилой дом	ЦТП-31	0,15625	0	0	1,571	0	0	1,5712	59,95	40,12	52,26	2547,8
Пиковая котельная	Лермонтова, 13	Жилой дом	ЦТП-31	0,15625	0	0	1,554	0	0	1,5541	60,14	39,6	48,11	2449,3
Пиковая котельная	Лермонтова, 13	Жилой дом	ЦТП-31	0,15625	0	0	1,561	0	0	1,5607	59,96	39,84	49,91	2496,6
Пиковая котельная	Лермонтова, 13/1	Жилой дом	ЦТП-31	0,345	0	0	3,47	0	0	3,4703	60,21	39,76	51,98	2521,3
Пиковая котельная	Лермонтова, 13/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-31	0	0	0,0796	0	0	0,5473	0,8127	50,91	35,03	67,16	2512
Пиковая котельная	Лермонтова, 13/2	Жилой дом	ЦТП-31	0,1505	0	0	1,492	0	0	1,4925	60,45	39,41	48,46	2431,1
Пиковая котельная	Лермонтова, 13/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-31	0	0	0,0457	0	0	0,3083	0,4606	50,91	34,94	54,11	2407,9
Пиковая котельная	Лермонтова, 13/2	Жилой дом	ЦТП-31	0,1505	0	0	1,504	0	0	1,504	60,45	39,48	49,53	2445,6
Пиковая котельная	Лермонтова, 13А	Торговый центр "Валерия"	ЦТП-31	0,026	0	0	0,296	0	0	0,2961	60,35	39,79	63,04	2545,7
Пиковая котельная	Лермонтова, 13А	Торговый центр "Валерия" ГВС	ЦТП-31	0	0	0,021	0	0	0,1486	0,2187	50,98	35,1	78,97	2529,1
Пиковая котельная	Лермонтова, 2	Жилой дом	ЦТП-18	0,1506	0	0	1,485	0	0	1,4854	60,76	39,14	30,55	1813,7
Пиковая котельная	Лермонтова, 2	Жилой дом ГВС	ЦТП-18	0	0	0,1521	0	0	1,0247	1,5317	69,79	35,14	37,03	1762,9
Пиковая котельная	Лермонтова, 2	Жилой дом	ЦТП-18	0,1506	0	0	1,518	0	0	1,5181	60,77	39,83	38,86	1948,7

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Лермонтова, 2	Жилой дом	ЦТП-18	0,1506	0	0	1,511	0	0	1,5112	60,61	39,45	35,08	1897,4
Пиковая котельная	Лермонтова, 2	Жилой дом	ЦТП-18	0,1506	0	0	1,5	0	0	1,4996	60,54	39,3	33,1	1869,8
Пиковая котельная	Лермонтова, 2	Жилой дом	ЦТП-18	0,1506	0	0	1,483	0	0	1,4832	61,02	39,05	29,25	1774
Пиковая котельная	Лермонтова, 2/1	МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №79 " Садко" ГВС	ЦТП-18	0	0	0,66708	0	0	4,4744	6,6983	67,07	35,25	31,41	1759,5
Пиковая котельная	Лермонтова, 2/1	МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №79 " Садко"	ЦТП-18	0,369	0,103	0	4,203	0,6391	0	4,8417	61,17	38,16	32,21	1773
Пиковая котельная	Лермонтова, 2/2	МБДОУ детский сад №89 "Крепыш" ГВС	ЦТП-18	0	0	0,182073	0	0	1,2262	1,8333	67,23	35,12	31,56	1748,4
Пиковая котельная	Лермонтова, 2/2	МБДОУ детский сад №89 "Крепыш"	ЦТП-18	0,411	0,104	0	4,681	0,6435	0	5,3244	61,28	38,29	31,77	1769,9
Пиковая котельная	Лермонтова, 3	Жилой дом ГВС	ЦТП-32	0	0	0,1717	0	0	1,1577	1,73	62,76	43,98	37,41	2101,8
Пиковая котельная	Лермонтова, 3	Жилой дом	ЦТП-32	0,1584	0	0	1,593	0	0	1,5935	60,96	38,37	42,87	2182,8
Пиковая котельная	Лермонтова, 3	Жилой дом	ЦТП-32	0,1584	0	0	1,59	0	0	1,5896	60,97	38,37	42,03	2174,8
Пиковая котельная	Лермонтова, 3	Жилой дом	ЦТП-32	0,1584	0	0	1,633	0	0	1,6327	60,95	38,38	50,18	2219,2
Пиковая котельная	Лермонтова, 3	РТС-3 ЦТП-32	ЦТП-32	0,0153	0	0,000696	0,174	0	0,0033	0,1748	60,71	37,76	40,93	2072
Пиковая котельная	Лермонтова, 3	Жилой дом	ЦТП-32	0,1584	0	0	1,571	0	0	1,5711	61	38,34	38,75	2140,6
Пиковая котельная	Лермонтова, 3	Жилой дом	ЦТП-32	0,1584	0	0	1,644	0	0	1,6444	60,95	38,39	52,28	2234,4
Пиковая котельная	Лермонтова, 3/1	БУ ХМАО-Югры"Ресурсный центр развития социального обслуживания"	ЦТП-32	0	0	0,006434	0	0	0,0458	0,0673	62,77	43,77	59,67	2082,2
Пиковая котельная	Лермонтова, 3/1	БУ ХМАО-Югры"Ресурсный центр развития социального обслуживания"	ЦТП-32	0,2495	0,08	0	2,842	0,4896	0	3,3312	60,67	37,91	35,99	2096,6
Пиковая котельная	Лермонтова, 3/1	Городская социальная служба, Сургутский филиал Московского государственного социального университета	ЦТП-32	0	0	0,015999	0	0	0,1127	0,166	62,77	43,77	55,2	2081,7
Пиковая котельная	Лермонтова, 3/1	Городская социальная служба, Сургутский филиал Московского государственного социального университета	ЦТП-32	0,2355	0	0	2,682	0	0	2,6821	60,67	37,91	35,99	2095,3
Пиковая котельная	Лермонтова, 4	Жилой дом	ЦТП-18	0,19755	0	0	1,784	0	0	1,7838	59,79	39,19	41,3	1986,3
Пиковая котельная	Лермонтова, 4	Жилой дом	ЦТП-18	0,19755	0	0	1,783	0	0	1,7835	59,91	39,29	36,16	1946,3
Пиковая котельная	Лермонтова, 4	Жилой дом	ЦТП-18	0,19755	0	0	1,783	0	0	1,7835	59,99	39,29	34,93	1926,3
Пиковая котельная	Лермонтова, 4	Жилой дом ГВС	ЦТП-18	0	0	0,108	0	0	0,749	1,1094	69,51	34,87	63,12	1854,9
Пиковая котельная	Лермонтова, 4	Жилой дом	ЦТП-18	0,19755	0	0	2,195	0	0	2,195	60,13	39,24	34,04	1905,4
Пиковая котельная	Лермонтова, 4/1	Жилой дом	ЦТП-18	0,1905	0	0	1,94	0	0	1,9403	62,41	39,16	36,74	1741,5
Пиковая котельная	Лермонтова, 4/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-18	0	0	0,113	0	0	0,7583	1,1351	70,24	35,27	26,84	1605

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Лермонтова, 4/1	Жилой дом	ЦТП-18	0,1905	0	0	1,893	0	0	1,8932	62,15	38,83	28,88	1677,3
Пиковая котельная	Лермонтова, 4/1	Жилой дом	ЦТП-18	0,1905	0	0	1,885	0	0	1,8852	62,11	38,69	27,77	1656,3
Пиковая котельная	Лермонтова, 4/1	Жилой дом	ЦТП-18	0,1905	0	0	1,906	0	0	1,9056	62,24	38,97	30,99	1704,3
Пиковая котельная	Лермонтова, 4/2	Жилой дом	ЦТП-18	0,1474	0	0	1,504	0	0	1,5041	61,48	39,63	35,15	1846,4
Пиковая котельная	Лермонтова, 4/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-18	0	0	0,1526	0	0	1,0266	1,5354	69,82	35,19	33,62	1742,7
Пиковая котельная	Лермонтова, 4/2	Жилой дом	ЦТП-18	0,1474	0	0	1,516	0	0	1,5156	61,27	39,19	39,28	1843,2
Пиковая котельная	Лермонтова, 4/2	Жилой дом	ЦТП-18	0,1474	0	0	1,474	0	0	1,4739	61,37	39,35	32,31	1808,1
Пиковая котельная	Лермонтова, 4/2	Жилой дом	ЦТП-18	0,1474	0	0	1,467	0	0	1,4666	61,22	39,08	31,09	1786,4
Пиковая котельная	Лермонтова, 4/2	Жилой дом	ЦТП-18	0,1474	0	0	1,459	0	0	1,4587	61,25	39,13	29,65	1772
Пиковая котельная	Лермонтова, 5	Жилой дом	ЦТП-32	0,5042	0	0	4,982	0	0	4,9817	59,9	38,31	37,92	2198,7
Пиковая котельная	Лермонтова, 5	Жилой дом ГВС	ЦТП-32	0	0	0,105	0	0	0,7096	1,0595	62,4	43,62	43,71	2188,9
Пиковая котельная	Лермонтова, 5/1	Административное здание	ЦТП-32	0,0696	0,1804	0	0,793	1,1562	0	1,9489	59,53	38,34	44,79	2316,9
Пиковая котельная	Лермонтова, 5/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-32	0	0	0,13	0	0	0,8728	1,3061	62,59	43,73	40,61	2152,8
Пиковая котельная	Лермонтова, 5/1	Жилой дом	ЦТП-32	0,5028	0	0	4,947	0	0	4,9468	60,21	38,21	36,92	2165,1
Пиковая котельная	Лермонтова, 5/2	Жилой дом	ЦТП-32	0,4239	0	0	4,191	0	0	4,1914	59,37	38,43	42,09	2341,2
Пиковая котельная	Лермонтова, 5/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-32	0	0	0,1021	0	0	0,6938	1,0341	62,22	43,44	58,84	2330,7
Пиковая котельная	Лермонтова, 5/3	Административное здание ГВС	ЦТП-32	0	0	0,0414	0	0	0,29	0,428	62,07	43,48	67,87	2300,6
Пиковая котельная	Лермонтова, 6	Жилой дом	ЦТП-18	0,14825	0	0	1,496	0	0	1,4961	59,14	39,13	40,32	2007,8
Пиковая котельная	Лермонтова, 6	Жилой дом	ЦТП-18	0,14825	0	0	1,466	0	0	1,4656	58,99	39,29	41,29	2034,6
Пиковая котельная	Лермонтова, 6	Жилой дом	ЦТП-18	0,14825	0	0	1,476	0	0	1,4765	58,97	39,5	42,95	2069,8
Пиковая котельная	Лермонтова, 6	Жилой дом	ЦТП-18	0,14825	0	0	1,497	0	0	1,4973	59,64	38,67	40,38	1992
Пиковая котельная	Лермонтова, 6	Жилой дом	ЦТП-18	0,14825	0	0	1,485	0	0	1,4848	58,92	39,52	44,62	2093,1
Пиковая котельная	Лермонтова, 6	Жилой дом	ЦТП-18	0,14825	0	0	1,49	0	0	1,4899	59,87	38,43	39	1952,8
Пиковая котельная	Лермонтова, 6	Жилой дом ГВС	ЦТП-18	0	0	0,2881	0	0	1,9629	2,9243	66,7	34,54	46,27	1868,8
Пиковая котельная	Лермонтова, 6	Жилой дом	ЦТП-18	0,14825	0	0	1,48	0	0	1,4803	60,33	38	37,55	1903,2
Пиковая котельная	Лермонтова, 6	Жилой дом	ЦТП-18	0,14825	0	0	1,566	0	0	1,5663	59	39,82	54,24	2180,5
Пиковая котельная	Лермонтова, 6	Жилой дом	ЦТП-18	0,14825	0	0	1,531	0	0	1,5313	59,67	39,13	45,88	2083,7
Пиковая котельная	Лермонтова, 6	Жилой дом	ЦТП-18	0,14825	0	0	1,489	0	0	1,4894	59,5	38,79	39,15	1967,8
Пиковая котельная	Лермонтова, 6	Жилой дом	ЦТП-18	0,14825	0	0	1,562	0	0	1,562	59,7	39,32	48,37	2118,5
Пиковая котельная	Лермонтова, 6	Жилой дом	ЦТП-18	0,14825	0	0	1,508	0	0	1,5085	59,58	38,88	42,33	2033,5
Пиковая котельная	Лермонтова, 6/2	Жилой дом	ЦТП-18	0,177	0	0	1,77	0	0	1,77	60,86	38,03	35,93	1844,1
Пиковая котельная	Лермонтова, 6/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-18	0	0	0,0824	0	0	0,5602	0,8351	66,98	34,76	42,26	1806,4
Пиковая котельная	Лермонтова, 6/2	Жилой дом	ЦТП-18	0,176	0	0	1,813	0	0	1,8133	60,74	37,86	49,05	1880,5
Пиковая котельная	Лермонтова, 6/2	Жилой дом	ЦТП-18	0,176	0	0	1,796	0	0	1,796	60,73	38,17	38,7	1888,7
Пиковая котельная	Лермонтова, 6/3	Жилой дом ГВС	ЦТП-18	0	0	0,0516	0	0	0,3492	0,5213	67	34,78	39,8	1792,1
Пиковая котельная	Лермонтова, 6/3	Жилой дом	ЦТП-18	0,1655	0	0	1,886	0	0	1,8858	60,96	38,07	48,19	1883,4
Пиковая котельная	Лермонтова, 6/3	Жилой дом	ЦТП-18	0,1655	0	0	1,885	0	0	1,8849	60,91	38,04	36,88	1838,9
Пиковая котельная	Лермонтова, 7	Жилой дом	ЦТП-32	0,507	0	0	5,038	0	0	5,0377	59,48	38,06	42,16	2273
Пиковая котельная	Лермонтова, 7	Жилой дом ГВС	ЦТП-32	0	0	0,1212	0	0	0,8216	1,2255	61,92	43,34	47,38	2260,6
Пиковая котельная	Лермонтова, 7/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-32	0	0	0,1141	0	0	0,7737	1,154	61,96	43,31	47,39	2250,6
Пиковая котельная	Лермонтова, 7/1	Жилой дом	ЦТП-32	0,514	0	0	5,106	0	0	5,1062	59,63	37,89	42,24	2263,2
Пиковая котельная	Лермонтова, 7/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-32	0	0	0,119	0	0	0,814	1,2106	61,77	43,14	63,44	2399,6
Пиковая котельная	Лермонтова, 7/2	Жилой дом	ЦТП-32	0,435	0	0	4,319	0	0	4,319	58,89	38,26	44,65	2406,7
Пиковая котельная	Лермонтова, 8/2	МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста Прогимназия	ЦТП-23	0,534	0,104	0	6,082	0,6606	0	6,7423	59,15	38,62	61,64	2722,6

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Лермонтова, 8/2	МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста Прогимназия ГВС	ЦТП-23	0	0	0,069038	0	0	0,4813	0,7115	64,83	41,93	82,04	2708
Пиковая котельная	Лермонтова, 9	Административное здание	ЦТП-32	0,306	0	0	3,485	0	0	3,4851	59,4	38,36	44,09	2357,2
Пиковая котельная	Лермонтова, 9	Административное здание ГВС	ЦТП-32	0	0	0,042953	0	0	0,2965	0,4398	62,22	43,42	64,49	2337,1
Пиковая котельная	Лермонтова, 9	гараж	ЦТП-32	0,011	0	0	0,125	0	0	0,1254	59,1	38,01	91,15	2402
Пиковая котельная	Лермонтова, 9/1	Административное здание ГВС	ЦТП-32	0	0	0,081037	0	0	0,5534	0,8235	61,93	43,36	50,05	2276,3
Пиковая котельная	Лермонтова, 9/1	Административное здание	ЦТП-32	0,1997	0,264	0	2,274	1,6542	0	3,9285	59,22	38,38	43,61	2290,9
Пиковая котельная	Лермонтова, 9А	ТЦ "Борисовский"	ЦТП-32	0,131	0	0	1,492	0	0	1,492	59,63	37,83	54,2	2318,6
Пиковая котельная	Лермонтова, 9А	ТЦ "Борисовский" ГВС	ЦТП-32	0	0	0,099993	0	0	0,6862	1,0194	61,81	43,29	52,05	2300,2
Пиковая котельная	МАГИСТРАЛЬНАЯ	Ресторан быстрого питания	ЦТП-16	0,2215	0,265	0,129	6,666	0	0	7,8696	57,04	42,23	133,22	3081,9
Пиковая котельная	Магистральная, 32	Магистральная, 32	ЦТП-16	0,436	0	0	4,395	0	0	4,3947	57,09	39,91	117,72	2887,2
Пиковая котельная	Магистральная, 32	Магистральная, 32 ГВС	ЦТП-16	0	0	0,117	0	0	0,7871	1,177	64,71	47,49	117,86	2889,5
Пиковая котельная	Магистральная, 34	Магистральная, 34	ЦТП-16	0,4359	0	0	4,964	0	0	4,9645	57,41	40,04	120,67	2925,2
Пиковая котельная	Магистральная, 34	Магистральная, 34 ГВС	ЦТП-16	0	0	0,0968	0	0	0,6598	0,9825	65,51	47,59	132,92	2922,1
Пиковая котельная	Магистральная, 34/1	МБУК "Галерея современного искусства "Стерх" (МБУК ГСИ "СТЕРХ") ГВС	ЦТП-16	0	0	0,001043	0	0	0,0083	0,0124	65,51	47,59	466,99	2954,8
Пиковая котельная	Магистральная, 34/1	МБУК "Галерея современного искусства "Стерх" (МБУК ГСИ "СТЕРХ")	ЦТП-16	0,046	0,092	0	0,524	0,6133	0	1,1373	57,38	40,07	124,65	2955,1
Пиковая котельная	Магистральная, 36	Магазин промтоваров и офисные помещения	ЦТП-16	0,098	0,372	0	1,116	2,4463	0	3,5626	57,76	40,27	126,67	2975,1
Пиковая котельная	Магистральная, 36	Магистральная, 36	ЦТП-16	0,436	0	0	4,536	0	0	4,5355	57,87	40,56	138,98	3093,5
Пиковая котельная	Магистральная, 36	Магистральная, 36 ГВС	ЦТП-16	0	0	0,1131	0	0	0,7801	1,1571	66,04	48,13	153,47	3028,7
Пиковая котельная	Магистральная, 36	Магазин промтоваров и офисные помещения ГВС	ЦТП-16	0	0	0,043997	0	0	0,3065	0,4532	65,75	47,79	145,23	2968,5
Пиковая котельная	Майская, 1	Майская, 1	ЦТП-70	0,267	0	0	8,757	0	0	8,7572	49,64	36,23	108,54	2796,9
Пиковая котельная	Майская, 1	Майская, 1 ГВС	ЦТП-70	0	0	0,0832	0	0	0,5675	0,8448	57,88	40,96	137,82	2779,7
Пиковая котельная	Майская, 10	Майская, 10	Прямое	0,2755	0	0,0826	3,138	0	0	3,3697	49,8	39	91,55	2363,2
Пиковая котельная	Майская, 10	Майская, 10	Прямое	0,2755	0	0,0826	3,138	0	0	3,3684	49,77	39,3	85,2	2348,2
Пиковая котельная	Майская, 10	центр культурных инициатив "Порт"	Прямое	0,0093	0	0,00313	0,106	0	0	0,1149	49,79	38,99	109,38	2363,5

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Майская, 10	ООО "Западно-Сибирское агентство воздушных сообщений"	Прямое	0,045	0	0	0,513	0	0	0,5126	49,8	39,32	88,45	2346,7
Пиковая котельная	Майская, 10/1	кафе «Баскин робинс» ГВС	ЦТП-22	0	0	0,0816	0	0	0,6034	0,8728	66,75	50,92	187,97	2941,6
Пиковая котельная	Майская, 10/1	ГСК №12 гаражи 65 боксов	ЦТП-8	0,1521	0	0	1,55	0	0	1,5502	79,75	40,19	58,37	2254,3
Пиковая котельная	Майская, 13/1	Жилой дом Бл. А	ЦТП-70	0,16345	0	0	5,361	0	0	5,3609	49,4	35,99	101,66	2685,9
Пиковая котельная	Майская, 13/1	Жилой дом Бл. Б	ЦТП-70	0,16345	0	0	5,361	0	0	5,3609	49,1	36,28	105,21	2761,5
Пиковая котельная	Майская, 13/1	Майская, 13/1 ГВС	ЦТП-70	0	0	0,1014	0	0	0,6805	1,0185	57,45	40,78	102,52	2659,3
Пиковая котельная	Майская, 13/2	Майская, 13/2 ГВС	ЦТП-70	0	0	0,115	0	0	0,7994	1,1827	57,35	40,71	140,57	2776,6
Пиковая котельная	Майская, 13/2	Майская, 13/2	ЦТП-70	0,308	0	0	10,105	0	0	10,1053	49	36,4	106,55	2795,2
Пиковая котельная	Майская, 14	Майская, 14	Прямое	0,245	0	0	2,83	0	0	2,8296	49,18	39,01	102,64	2512,7
Пиковая котельная	Майская, 14	Майская, 14	Прямое	0,245	0	0	2,83	0	0	2,8296	49,57	39,31	87,15	2387,6
Пиковая котельная	Майская, 14	Жилой дом ГВС	ЦТП-22	0	0	0,08455	0	0	0,5947	0,8738	66,76	50,92	125,91	2824,7
Пиковая котельная	Майская, 14	маг. "Техника"	Прямое	0,0678	0	0	0,783	0	0	0,7831	49,23	38,97	103,21	2512,7
Пиковая котельная	Майская, 14	Жилой дом ГВС	ЦТП-22	0	0	0,08455	0	0	0,5787	0,8578	66,77	50,92	93,07	2701,4
Пиковая котельная	Майская, 14	строение общественного назначения	Прямое	0,0523	0	0	0,604	0	0	0,6041	49,65	39,3	87,8	2386,8
Пиковая котельная	Майская, 16	Бизнес центр	ЦТП-22	0,206	0,138	0	2,349	0,92	0	3,2694	58,56	40,69	99,77	2661,1
Пиковая котельная	Майская, 2	МБДОУ детский сад компенсирующего вида №24 "Космос"	ЦТП-70	0,264	0,057	0	8,659	1,0944	0	9,7532	49,58	36,13	103,3	2713,9
Пиковая котельная	Майская, 2	МБДОУ детский сад компенсирующего вида №24 "Космос" ГВС	ЦТП-70	0	0	0,219984	0	0	1,4853	2,2186	57,82	40,89	117,77	2705,5
Пиковая котельная	Майская, 20	Майская, 20	ЦТП-36	0,180333	0	0	1,62	0	0	1,6197	58,34	42,54	107,82	3299
Пиковая котельная	Майская, 20	Майская, 20 ГВС	ЦТП-36	0	0	0,0951	0	0	0,6874	1,0043	71,35	49,83	197,29	3244,7
Пиковая котельная	Майская, 20	Майская, 20	ЦТП-36	0,180333	0	0	1,59	0	0	1,5897	58,3	42,49	95,82	3260,5
Пиковая котельная	Майская, 20	Майская, 20	ЦТП-36	0,180333	0	0	1,659	0	0	1,6591	58,32	42,52	123,58	3326,7
Пиковая котельная	Майская, 22	Майская, 22	ЦТП-36	0,18	0	0	1,564	0	0	1,5643	58,58	42,24	89,57	3170,8
Пиковая котельная	Майская, 22	Майская, 22	ЦТП-36	0,179	0	0	1,579	0	0	1,5794	58,27	42,53	93,12	3249,5
Пиковая котельная	Майская, 22	Майская, 22	ЦТП-36	0,179	0	0	1,558	0	0	1,5584	58,41	42,39	90,65	3202,9
Пиковая котельная	Майская, 22	Майская, 22 ГВС	ЦТП-36	0	0	0,0967	0	0	0,6759	0,9982	71,36	49,83	168,2	3150,4
Пиковая котельная	Майская, 24	Майская, 24	ЦТП-36	0,179	0	0	1,563	0	0	1,5635	58,71	42,11	90,83	3170,6
Пиковая котельная	Майская, 24	Майская, 24 ГВС	ЦТП-36	0	0	0,0993	0	0	0,6908	1,0217	71,36	49,82	164,01	3123,5
Пиковая котельная	Майская, 24	Майская, 24	ЦТП-36	0,18	0	0	1,666	0	0	1,6659	58,74	42,07	88,11	3140,3
Пиковая котельная	Майская, 24	Майская, 24	ЦТП-36	0,179	0	0	1,601	0	0	1,6015	58,6	42,22	94	3212,6
Пиковая котельная	Майская, 3	Майская, 3 ГВС	ЦТП-70	0	0	0,0715	0	0	0,4805	0,7189	57,88	40,93	115,39	2682,1
Пиковая котельная	Майская, 3	Майская, 3	ЦТП-70	0,267	0	0	8,757	0	0	8,7571	49,28	36,4	100,15	2649,9
Пиковая котельная	Майская, 4	Майская, 4	ЦТП-8	0,3408	0	0	3,416	0	0	3,4156	63,51	39,94	71,69	2523,2
Пиковая котельная	Майская, 4	Майская, 4 ГВС	ЦТП-8	0	0	0,0656	0	0	0,4468	0,6637	73,08	40,37	125,83	2526
Пиковая котельная	Майская, 5	Майская, 5 ГВС	ЦТП-70	0	0	0,0674	0	0	0,4521	0,6768	57,46	40,78	103,07	2668,9
Пиковая котельная	Майская, 5	Майская, 5	ЦТП-70	0,267	0	0	8,757	0	0	8,7572	49,45	36,07	100,8	2678,5
Пиковая котельная	Майская, 6	Майская, 6	ЦТП-8	0,1315	0	0	1,498	0	0	1,4977	63,8	40,06	64,98	2418,5
Пиковая котельная	Майская, 6	Майская, 6	ЦТП-8	0,1315	0	0	1,498	0	0	1,4977	63,67	40,01	67,05	2454,4
Пиковая котельная	Майская, 6	Майская, 6 ГВС	ЦТП-8	0	0	0,0827	0	0	0,5539	0,8273	73,36	40,64	81,94	2381,1

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Майская, 6	Майская, 6	ЦТП-8	0,1315	0	0	1,498	0	0	1,4977	63,93	40,11	63,32	2386,6
Пиковая котельная	Майская, 6/1	Торговый центр Ягуар, блок А	ЦТП-8	0,101	0	0	1,15	0	0	1,1504	63,62	39,92	79,51	2490,7
Пиковая котельная	Майская, 6/1	Гостиница Берлога ГВС	ЦТП-8	0	0	0,0915	0	0	0,6267	0,9291	73,06	40,54	76,23	2451,4
Пиковая котельная	Майская, 6/1	Торговый центр Ягуар, блок А ГВС	ЦТП-8	0	0	0,0461	0	0	0,3199	0,4723	73,19	40,48	111,56	2492,2
Пиковая котельная	Майская, 6/1	ООО «Новострой» гостиница «Берлога»	ЦТП-8	0,2335	0,064	0	2,414	0,4267	0	2,8403	63,45	40,08	75,19	2455
Пиковая котельная	Майская, 6/2	Жилой дом	ЦТП-8	0,5119	0	0	5,112	0	0	5,1118	62,94	40,39	64,81	2471
Пиковая котельная	Майская, 6/2	Жилой дом	ЦТП-8	0,0052	0	0	0,072	0	0	0,0723	63,11	40,24	341,29	2531,7
Пиковая котельная	Майская, 6/2	Жилой дом	ЦТП-8	0,0079	0	0	0,083	0	0	0,0829	63,22	40,25	70,25	2448,9
Пиковая котельная	Майская, 6/2	Майская, 6/2 ГВС	ЦТП-8	0	0	0,077325	0	0	0,5178	0,7734	72,73	40,87	69,3	2440,7
Пиковая котельная	Майская, 7	Майская, 7	ЦТП-70	0,267	0	0	8,757	0	0	8,7572	49,17	36	107,16	2805,3
Пиковая котельная	Майская, 7	Майская, 7 ГВС	ЦТП-70	0	0	0,0815	0	0	0,5579	0,8294	56,83	40,59	124,93	2840,7
Пиковая котельная	Майская, 8	Майская, 8	ЦТП-8	0,1381	0	0	1,369	0	0	1,3689	64,07	40,13	61,48	2348,5
Пиковая котельная	Майская, 8	Майская, 8 ГВС	ЦТП-8	0	0	0,05	0	0	0,3323	0,4976	73,53	40,79	65,56	2303,9
Пиковая котельная	Майская, 8	Майская, 8	ЦТП-8	0,1382	0	0	1,369	0	0	1,3688	64,21	40,12	59,4	2302,4
Пиковая котельная	Майская, 8/1	Городской отдел соцобеспечения	ЦТП-8	0,0998	0	0,085	1,153	0	0	1,1527	79,89	40,31	58,73	2256
Пиковая котельная	Майская, 8А	маг. "Успех"	ЦТП-70	0,01	0	0	0,328	0	0	0,3281	49,06	36,32	116,13	2779
Пиковая котельная	Маяковского, 10	Маяковского, 10	Прямое	0,7215	0	0,2985	8,333	0	0	9,1624	73,85	33,61	40,72	1977,4
Пиковая котельная	Маяковского, 10/1	ООО «Юграпромстрой» общежитие	Прямое	0,098	0	0,0559	1,194	0	0	1,1937	72,57	34,55	40,36	2011
Пиковая котельная	Маяковского, 11	Маяковского, 11	ИТП-50	0	0	0,2051	0	0	0	1,168	81,58	26,78	94,14	1720,3
Пиковая котельная	Маяковского, 11	Маяковского, 11	ИТП-50	0,8377	0	0	27,475	0	0	27,4751	74,67	33,34	77,64	1718,6
Пиковая котельная	Маяковского, 12	АБК, Гаражи, ООО "Турмалин"	Прямое	0,048	0	0	0,547	0	0	0,547	79,64	25,3	45,45	1275,6
Пиковая котельная	Маяковского, 12	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"+Николайчук Петр Антонович	Прямое	0,141	0	0	1,54	0	0	1,54	79,48	25,45	30,43	1265,2
Пиковая котельная	Маяковского, 12	ООО ТУРМАЛИН	Прямое	0,0133	0	0	0,151	0	0	0,1515	79,76	25,42	28,3	1235,1
Пиковая котельная	Маяковского, 12/1	Гаражи редакции "Сургутская трибуна"	ЦТП-41	0,035	0	0	0,399	0	0	0,3987	78,53	30,8	51,2	1409,8
Пиковая котельная	Маяковского, 12А	редакция газеты "Сургутская трибуна"	ЦТП-41	0,1177	0	0	1,208	0	0	1,2075	79,79	29,89	37,7	1150,3
Пиковая котельная	Маяковского, 14	Промышленное здание, Сургутская типография	ЦТП-41	0,117	0	0	1,195	0	0	1,1951	79,98	29,71	36,65	1124,6
Пиковая котельная	Маяковского, 14А	АБК, РММ, Гаражи, ОАО "Сургутгаз"	ЦТП-41	0,17	0,136	0	1,754	0,7561	0	2,51	80,21	29,99	40,28	1143,9
Пиковая котельная	Маяковского, 14А	АБК, РММ, Гаражи, ОАО "Сургутгаз", ГВС	ЦТП-41	0	0	0,018	0	0	0,1302	0,1902	61,9	41,93	49,17	1144,8
Пиковая котельная	Маяковского, 14Б	АБК, Офис, Склад, Гаражи, АО	ЦТП-41	0,275	0	0	2,824	0	0	2,8243	79,61	30,13	36,52	1141,3

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
		"Газмонтажавтоматика"												
Пиковая котельная	Маяковского, 15	Департамент ЖКХ, Городские тепловые сети ГВС	ЦТП-2	0	0	0,006	0	0	0,048	0,068	69,15	44,35	463,07	1698,4
Пиковая котельная	Маяковского, 15	Здание транкинговой связи	ЦТП-2	0,034	0	0	1,115	0	0	1,1153	79,03	27,36	73,62	1793,7
Пиковая котельная	Маяковского, 15	ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" ГВС	ЦТП-42	0	0	0,006	0	0	0,048	0,0682	66,6	43,71	147,86	1397,9
Пиковая котельная	Маяковского, 15	ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг"	ЦТП-42	0,0846	0	0	0,964	0	0	0,9638	58,3	39,22	59,4	1431,3
Пиковая котельная	Маяковского, 15	Департамент ЖКХ, Городские тепловые сети	ЦТП-2	0,406	0	0	13,359	0	0	13,3588	79,11	27,48	38,72	1713,2
Пиковая котельная	Маяковского, 15	Здание транкинговой связи	ЦТП-2	0	0	0,002087	0	0	0,0167	0,0237	69,31	44,51	1519,91	1779,4
Пиковая котельная	Маяковского, 16	Жилой дом, ГВС	ЦТП-41	0	0	0,0029	0	0	0,0202	0,0299	61,36	41,58	48,2	1212,1
Пиковая котельная	Маяковского, 16	Жилой дом	ЦТП-41	0,4992	0	0	5,115	0	0	5,1153	79,43	29,97	40,98	1244,3
Пиковая котельная	Маяковского, 16	Промышленная пристройка, ГВС	ЦТП-41	0	0	0,0012	0	0	0,0096	0,0139	61,36	41,58	83,7	1226,7
Пиковая котельная	Маяковского, 16	Промышленная пристройка	ЦТП-41	0,092	0	0	0,948	0	0	0,9481	79,36	29,98	41,17	1243,9
Пиковая котельная	Маяковского, 16	Жилой дом, ГВС	ЦТП-41	0	0	0,1027	0	0	0,696	1,0384	61,33	41,56	45,25	1220
Пиковая котельная	Маяковского, 16	АБК, Офис	ЦТП-41	0,0465	0	0	0,481	0	0	0,4809	79,39	29,93	41,13	1241,1
Пиковая котельная	Маяковского, 16/1	ООО "Сиббизнесбанк"	ЦТП-41	0,272	0	0	3,098	0	0	3,098	79,82	29,86	41,17	1211,9
Пиковая котельная	Маяковского, 16/1	ООО "Сиббизнесбанк" ГВС	ЦТП-41	0	0	0,031998	0	0	0,218	0,3247	61,52	41,66	45,59	1178,5
Пиковая котельная	Маяковского, 17	ОП 2 гараж №1,2,3 сооружение 1	ЦТП-2	0,065	0	0	2,132	0	0	2,1319	79,84	26,17	101,92	1640,7
Пиковая котельная	Маяковского, 17	ГОМ-2 УВД г. Сургута и Сургутского района+столовая	ЦТП-42	0,128	0,107	0	1,458	0,7043	0	2,1622	58,03	38,73	39,63	1401,4
Пиковая котельная	Маяковского, 17	ГОМ-2 УВД г. Сургута и Сургутского района ГВС+столовая	ЦТП-42	0	0	0,010086	0	0	0,0736	0,1059	66,26	43,32	96,81	1388,5
Пиковая котельная	Маяковского, 17	изолятор временного содержания ГВС	ЦТП-42	0	0	0,041	0	0	0,2908	0,4279	66,33	43,38	85,35	1358,4
Пиковая котельная	Маяковского, 17/1	изолятор временного содержания	ЦТП-42	0,896	0	0,142946	8,872	0	0,7147	8,957	58,01	38,91	32,32	1388,1
Пиковая котельная	Маяковского, 18	Жилой дом	ЦТП-41	0,4461	0	0	4,631	0	0	4,6314	79,16	30,03	48,59	1346,8
Пиковая котельная	Маяковского, 18	Жилой дом ГВС	ЦТП-41	0	0	0,12	0	0	0,8258	1,2257	61,09	41,56	54,69	1307,7
Пиковая котельная	Маяковского, 18	Промышленная пристройка	ЦТП-41	0,0551	0	0	0,579	0	0	0,579	79,1	30,08	47,99	1343,8
Пиковая котельная	Маяковского, 18	Промышленная пристройка, ГВС	ЦТП-41	0	0	0,0006	0	0	0,0048	0,0088	61,09	41,56	114,16	1322,7

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Маяковского, 18	Жилой дом, ОДН ГВС	ЦТП-41	0	0	0,0026	0	0	0,0198	0,0285	61,09	41,56	67,91	1318,1
Пиковая котельная	Маяковского, 19	ООО "Газпром трансгаз Сургут"	ЦТП-42	0,066	0	0	0,663	0	0	0,6631	58,23	38,76	32,27	1257,6
Пиковая котельная	Маяковского, 19	ООО "Газпром трансгаз Сургут" ГВС	ЦТП-42	0	0	0,005043	0	0	0,0383	0,0552	66,38	43,42	136,27	1246,9
Пиковая котельная	Маяковского, 19	Управление внутренних дел ГВС	ЦТП-42	0	0	0,099993	0	0	0,7145	1,0344	66,05	43,17	76,94	1419,8
Пиковая котельная	Маяковского, 19	Управление внутренних дел	Прямое	0,473	0	0	4,836	0	0	4,8356	80,59	24,85	26,88	1136,9
Пиковая котельная	Маяковского, 19	Гаражи №14-25 строение 3,4, ИВС-1	Прямое	0,1397	0	0	1,484	0	0	1,4843	80,81	25,01	69,78	1163,7
Пиковая котельная	Маяковского, 19	ОП 1 Гаражи строение 1	ЦТП-42	0,091	0	0	0,906	0	0	0,906	58,08	38,89	31,02	1350,2
Пиковая котельная	Маяковского, 19	ОП 2 Гаражи строение 2	ЦТП-42	0,122	0	0	1,212	0	0	1,2116	58,08	38,9	30,71	1349,4
Пиковая котельная	Маяковского, 20	Маяковского, 20 ГВС	ЦТП-39	0	0	0,1103	0	0	0,7451	1,1127	62,12	44,3	59,51	1758,5
Пиковая котельная	Маяковского, 20	Эл.Цех ЦТП-39 АБК уч.№2	ЦТП-39	0,0151	0	0,000696	0,18	0	0,0033	0,18	58,2	38,3	61,11	1698,4
Пиковая котельная	Маяковского, 20	Маяковского, 20	ЦТП-39	0,507	0	0	5,243	0	0	5,243	57,37	39,17	57,28	1822
Пиковая котельная	Маяковского, 20/1	Маяковского, 20/1	ЦТП-39	0,481	0	0	4,938	0	0	4,9376	57,5	39,11	55,87	1785,8
Пиковая котельная	Маяковского, 20/1	Маяковского, 20/1 ГВС	ЦТП-39	0	0	0,0989	0	0	0,6699	0,9996	62,13	44,32	60,53	1766,4
Пиковая котельная	Маяковского, 21	Дом юстиции	ЦТП-42	0,254	0,495	0	2,934	3,049	0	5,9825	58,06	37,92	22,46	1207,6
Пиковая котельная	Маяковского, 21А	Департамент образования и науки г.Сургута ГВС	ЦТП-42	0	0	0,018086	0	0	0,1287	0,1891	66,2	43,2	77,11	1181,2
Пиковая котельная	Маяковского, 21А	Департамент образования и науки г.Сургута+гараж	ЦТП-42	0,163	0	0	1,856	0	0	1,8564	58,74	37,94	26,15	1189,7
Пиковая котельная	Маяковского, 22	Маяковского, 22 ГВС	ЦТП-39	0	0	0,1375	0	0	0,9338	1,3924	61,92	44,19	60,51	1776,8
Пиковая котельная	Маяковского, 22	Маяковского, 22	ЦТП-39	0,449	0	0	4,65	0	0	4,6496	57,89	38,42	58,53	1795,5
Пиковая котельная	Маяковского, 24	Маяковского, 24	ЦТП-39	0,522	0	0	5,268	0	0	5,2677	57,1	38,92	59,54	1869,7
Пиковая котельная	Маяковского, 24	Маяковского, 24 ГВС	ЦТП-39	0	0	0,1005	0	0	0,6874	1,0225	61,84	44,12	65,47	1823,4
Пиковая котельная	Маяковского, 26	Маяковского, 26	ЦТП-39	0,516	0	0	5,213	0	0	5,2129	56,97	38,85	59,78	1875,5
Пиковая котельная	Маяковского, 26	Маяковского, 26 ГВС	ЦТП-39	0	0	0,1095	0	0	0,7468	1,1119	61,76	44,04	64,43	1815,6
Пиковая котельная	Маяковского, 26/1	Маяковского, 26/1 ГВС	ЦТП-39	0	0	0,010086	0	0	0,0744	0,1082	61,84	44,09	94,07	1827,9
Пиковая котельная	Маяковского, 26/1	Маяковского, 26/1	ЦТП-39	0,06	0	0	0,629	0	0	0,629	57,6	38,51	63,46	1842,9
Пиковая котельная	Маяковского, 27	Маяковского, 27	ЦТП-45	0,429	0	0	4,423	0	0	4,4232	64,53	42,46	28,05	1019,4
Пиковая котельная	Маяковского, 27	Маяковского, 27 ГВС	ЦТП-45	0	0	0,0978	0	0	0,6738	1,0001	61,11	43,54	37,76	986,1
Пиковая котельная	Маяковского, 27/1	Маяковского, 27/1	ЦТП-48	0,466	0	0	4,758	0	0	4,7581	57,66	38,59	47,44	1650,5
Пиковая котельная	Маяковского, 27/1	Маяковского, 27/1 ГВС	ЦТП-48	0	0	0,0798	0	0	0,5666	0,8331	59,95	35,15	73,34	1616,8
Пиковая котельная	Маяковского, 28	РТС-3 ООО Сургутлифтремонт	ЦТП-38	0,052	0	0,006956	0,618	0	0,0334	0,6211	60,83	37,87	43,55	1485,1

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
		Диспетчерская служба												
Пиковая котельная	Маяковского, 28	Маяковского, 28	ЦТП-38	0,504	0	0	5,206	0	0	5,2056	60,03	38,78	47,6	1621,7
Пиковая котельная	Маяковского, 28	Маяковского, 28 ГВС	ЦТП-38	0	0	0,1193	0	0	0,8085	1,2064	64,74	43,89	50,18	1566,9
Пиковая котельная	Маяковского, 28/1	АБК	ЦТП-38	0,015	0	0	0,184	0	0	0,1836	60,86	38,11	185,22	1745,8
Пиковая котельная	Маяковского, 30	Маяковского, 30	ЦТП-38	0,481	0	0	4,946	0	0	4,9463	60,11	38,4	46,83	1597,3
Пиковая котельная	Маяковского, 30	Маяковского, 30 ГВС	ЦТП-38	0	0	0,1006	0	0	0,6765	1,0118	64,7	43,79	47,3	1535,2
Пиковая котельная	Маяковского, 31	"Тюменьэнерго" ГВС	ЦТП-42	0	0	0,014086	0	0	0,0999	0,1471	65,69	42,72	78,54	1272,5
Пиковая котельная	Маяковского, 31	"Тюменьэнерго"	ЦТП-42	0,309	0	0	3,519	0	0	3,5194	57,63	38,04	26,61	1282,2
Пиковая котельная	Маяковского, 32	Маяковского, 32 ГВС	ЦТП-38	0	0	0,1134	0	0	0,7655	1,1436	64,63	43,74	48,74	1550,5
Пиковая котельная	Маяковского, 32	Маяковского, 32	ЦТП-38	0,507	0	0	5,192	0	0	5,1919	60,41	38,01	47,26	1573
Пиковая котельная	Маяковского, 33	молодежно-досуговый центр "Аквилон" ГВС	ЦТП-45	0	0	0,055996	0	0	0,3966	0,5831	60,23	43,12	67,33	1228,8
Пиковая котельная	Маяковского, 33	Общественное здание, молодежно-досуговый центр "Аквилон"	ЦТП-45	0,09	0,7	0	1,102	4,8236	0	5,9254	62,6	43,27	31,94	1253,9
Пиковая котельная	Маяковского, 33/2	Маяковского, 33/2 ГВС	ЦТП-45	0	0	0,0313	0	0	0,2176	0,3226	60,14	43,03	251,01	1170,5
Пиковая котельная	Маяковского, 33/2	Маяковского, 33/2	ЦТП-45	0,2765	0	0	3,384	0	0	3,3841	62,77	42,99	28,41	1179,5
Пиковая котельная	Маяковского, 34	Маяковского, 34	ЦТП-38	0,2405	0	0	2,522	0	0	2,5215	59,98	38,13	54,3	1658
Пиковая котельная	Маяковского, 34	Маяковского, 34 ГВС	ЦТП-38	0	0	0,1241	0	0	0,8454	1,2592	64,49	43,63	56,26	1608,9
Пиковая котельная	Маяковского, 34А	МБОУ НОШ №40 ГВС	ЦТП-38	0	0	0,021042	0	0	0,1496	0,2198	64,81	43,82	80,68	1542,7
Пиковая котельная	Маяковского, 34А	МБОУ НОШ №40	ЦТП-38	0,376	0,068	0	3,876	0,4484	0	4,3247	60,79	37,89	50,88	1568,8
Пиковая котельная	Маяковского, 36	маг. "Круиз ГВС	ЦТП-38	0	0	0,007	0	0	0,0548	0,0782	64,38	43,53	74,89	1656,2
Пиковая котельная	Маяковского, 36	маг. "Круиз	ЦТП-38	0,032	0	0	0,379	0	0	0,3794	59,63	38,29	65,06	1679,8
Пиковая котельная	Маяковского, 37	Маяковского, 37	ЦТП-45	0,4706	0	0	5,593	0	0	5,5927	65,38	42,36	18,36	751,8
Пиковая котельная	Маяковского, 37	Маяковского, 37 ГВС	ЦТП-45	0	0	0,1218	0	0	0,8302	1,2364	61,85	43,9	29,58	729,3
Пиковая котельная	Маяковского, 38	ОАОЛ "Ханты-Мансийскдорстрой"	Прямое	0,103	0	0,005043	1,123	0	0	1,1375	67,55	22,85	36,22	1299,1
Пиковая котельная	Маяковского, 39	Маяковского, 39	ЦТП-45	0,466	0	0	5,538	0	0	5,538	65,75	42,28	16,55	707,1
Пиковая котельная	Маяковского, 39	Маяковского, 39 ГВС	ЦТП-45	0	0	0,1084	0	0	0,7294	1,0908	61,96	44,02	18,45	687,1
Пиковая котельная	Маяковского, 41	Общественное здание, Ученбный корпус	ЦТП-45	0,189	0	0	2,314	0	0	2,3136	65,42	42,07	22,65	788,8
Пиковая котельная	Маяковского, 41	Сургутский профессиональный колледж №56 ГВС	ЦТП-45	0	0	0,2949	0	0	1,975	2,9579	61,31	43,61	21,56	803,3
Пиковая котельная	Маяковского, 41	АБК, АУ "Сургутский политехнический колледж"	ЦТП-45	0,291	0,136	0	3,459	0,8737	0	4,3324	65,02	42,07	21,01	837,9

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Маяковского, 41	Сургутский профессиональный колледж №56 ГВС	ЦТП-45	0	0	0,048	0	0	0,3239	0,484	61,64	43,76	21,33	741,9
Пиковая котельная	Маяковского, 41	Производственное здание, Мастерская	ЦТП-45	0,172	0	0	1,753	0	0	1,7527	65,42	42,03	20,05	760,5
Пиковая котельная	Маяковского, 41	Гараж	ЦТП-45	0,1	0	0	1,022	0	0	1,022	65,23	42,04	18,89	783,5
Пиковая котельная	Маяковского, 45	Маяковского, 45 ГВС	ЦТП-45	0	0	0,1135	0	0	0,7731	1,1513	60,9	43,46	43,09	1078
Пиковая котельная	Маяковского, 45	Жилой дом	ЦТП-45	0,481	0	0	4,91	0	0	4,9101	63,88	42,79	28,43	1096,7
Пиковая котельная	Маяковского, 45/1	Маяковского, 45/1	ЦТП-45	0,488	0	0	4,933	0	0	4,9331	64,04	42,28	24,93	1031,1
Пиковая котельная	Маяковского, 45/1	Маяковского, 45/1 ГВС	ЦТП-45	0	0	0,1058	0	0	0,7153	1,0679	60,78	43,25	36,25	1019,2
Пиковая котельная	Маяковского, 45А	маг. "Продукты"	ЦТП-45	0	0	0,004	0	0	0,032	0,0453	60,85	43,31	139,98	1053,9
Пиковая котельная	Маяковского, 45Б	торговый центр "Белые ночи" ЗАО "Заман"	ЦТП-45	0,118	0	0	1,444	0	0	1,4443	64,1	42,69	30,54	1117,8
Пиковая котельная	Маяковского, 45Б	торговый центр "Белые ночи" ЗАО "Заман" ГВС	ЦТП-45	0	0	0,122078	0	0	0,8371	1,2439	60,91	43,52	45,8	1107,6
Пиковая котельная	Маяковского, 45В	маг. "Элегия" ГВС	ЦТП-45	0	0	0,025563	0	0	0,1865	0,2719	60,87	43,42	70,38	1137,6
Пиковая котельная	Маяковского, 45В	маг. "Элегия"	ЦТП-45	0,0634	0,0507	0	0,754	0,3527	0	1,1062	64,03	42,56	37,71	1144,3
Пиковая котельная	Маяковского, 47	бытовой центр ГВС	ЦТП-45	0	0	0,181	0	0	1,2285	1,8311	58,8	43,34	39,19	1109
Пиковая котельная	Маяковского, 47	бытовой центр	ЦТП-45	0,09	0	0	0,927	0	0	0,9272	63,32	42,71	29,6	1124,2
Пиковая котельная	Маяковского, 47	Маяковского, 47 ГВС	ЦТП-45	0	0	0,1022	0	0	0,7055	1,0463	60,39	43,24	48,33	1150,6
Пиковая котельная	Маяковского, 47	Маяковского, 47	ЦТП-45	0,493	0	0	5,078	0	0	5,0784	62,85	43,44	29,93	1191,8
Пиковая котельная	Маяковского, 47/1	Маяковского, 47/1 ГВС	ЦТП-45	0	0	0,1228	0	0	0,8409	1,2499	59,99	43,22	48,57	1239,5
Пиковая котельная	Маяковского, 47/1	Маяковского, 47/1	ЦТП-45	0,435	0	0	5,044	0	0	5,0435	61,81	43,87	30,11	1251,4
Пиковая котельная	Маяковского, 49	Жилой дом	ЦТП-45	0,4506	0	0	5,355	0	0	5,355	62,38	43,22	38,51	1353,2
Пиковая котельная	Маяковского, 49	Общественное здание, Почта	ЦТП-45	0,035	0	0	0,391	0	0	0,3912	62,53	42,96	39,67	1307,9
Пиковая котельная	Маяковского, 49	Общественно адиминистративное здание, КУ "Бюро судебно-медицинской экспертизы"	ЦТП-45	0,026	0	0	0,285	0	0	0,2853	62,6	42,84	41,13	1281
Пиковая котельная	Маяковского, 49	Общественно адиминистративное здание, КУ "Бюро судебно-медицинской экспертизы", ГВС	ЦТП-45	0	0	0,011999	0	0	0,0855	0,1255	59,98	42,94	70,79	1272,1
Пиковая котельная	Маяковского, 49	Общественное здание, Почта, ГВС	ЦТП-45	0	0	0,001043	0	0	0,0083	0,0124	59,99	42,95	261,63	1295,8
Пиковая котельная	Маяковского, 49	АБК, Моечная ГВС	ЦТП-45	0	0	0,004348	0	0	0,0348	0,0493	59,98	42,94	121,78	1293,2
Пиковая котельная	Маяковского, 49	АБК, Администрация города Сургута	ЦТП-45	0	0	0,004	0	0	0,0299	0,0433	59,98	42,94	90,67	1279,6
Пиковая котельная	Маяковского, 49	Жилой дом ГВС	ЦТП-45	0	0	0,1011	0	0	0,7112	1,0479	60,01	43,04	74,13	1344,1

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Маяковского, 49	АБК, Администрация города Сургута	ЦТП-45	0,0074	0	0	0,091	0	0	0,0906	62,55	42,92	39,95	1294,8
Пиковая котельная	Маяковского, 49	АБК, Лаборантская ГВС	ЦТП-45	0	0	0,007999	0	0	0,0576	0,0842	59,98	42,94	74,85	1273,7
Пиковая котельная	Маяковского, 49/1	Маяковского, 49/1	ЦТП-45	0,435	0	0	4,954	0	0	4,9542	61,81	43,84	28,95	1232,6
Пиковая котельная	Маяковского, 49/1	Маяковского, 49/1 ГВС	ЦТП-45	0	0	0,1026	0	0	0,6995	1,0412	60,01	43,2	46,91	1221,2
Пиковая котельная	Маяковского, 51	ООО "Запсибинвест" ГВС	ЦТП-48	0	0	0,025042	0	0	0,1856	0,2692	59,64	34,85	92,82	1666,1
Пиковая котельная	Маяковского, 51	ООО "Запсибинвест"	ЦТП-48	0,329	0	0	3,358	0	0	3,3575	56,98	38,6	49,14	1666,8
Пиковая котельная	Маяковского, 51	Ремонтные мастерские	ЦТП-48	0,032	0	0	0,329	0	0	0,329	57,45	38,09	50,09	1630,8
Пиковая котельная	Маяковского, 7	Жилой дом	ИТП-50	0,384	0	0,175987	12,595	0	0	13,5659	80,13	28,97	81,5	1871
Пиковая котельная	Маяковского, 7	Жилой дом	ИТП-50	0,11	0	0,1164	3,608	0	0	4,2523	80,17	28,93	82,82	1877,2
Пиковая котельная	Маяковского, 8	ИТП Маяковского, 8.8/1, 8/2	Прямое	2,01	0	0,93	23,215	0	0	23,2145	71,7	35,51	41,55	2092,8
Пиковая котельная	Маяковского, 9	Жилой дом	ИТП-50	0,145	0	0,0103	4,756	0	0	4,8125	80,23	28,67	79,65	1801,3
Пиковая котельная	Маяковского, 9	Жилой дом	ИТП-50	0,345	0	0,0729	11,315	0	0	11,7166	80,53	28,38	79,73	1804,5
Пиковая котельная	Маяковского, 9	Жилой дом	ИТП-50	0,181	0	0,0352	5,937	0	0	6,1304	80,19	28,72	79,67	1805,1
Пиковая котельная	Маяковского, 9/1	Жилой дом	ИТП-50	0,235	0	0,0511	7,708	0	0	7,9887	78,75	30,31	79,22	1798,6
Пиковая котельная	Маяковского, 9/1	Жилой дом	ИТП-50	0,03	0	0,026607	0,984	0	0	1,1331	79,17	29,9	82,22	1822,3
Пиковая котельная	Маяковского, 9/2	Маяковского, 9/2	ИТП-50	0,2859	0	0,0647	9,377	0	0	9,7323	79,03	29,62	78,03	1740,7
Пиковая котельная	Маяковского, 9А	Гаражи №4, 5	ЦТП-41	0,01	0	0,003	0,114	0	0,015	0,1158	80,13	30,06	43,58	1116
Пиковая котельная	Маяковского, 9А	АБК, ОАО "Сургутгаз" ГВС	ЦТП-41	0	0	0,003	0	0	0,024	0,034	61,89	41,9	67,94	1115,3
Пиковая котельная	Маяковского, 9А	АБК, Гаражи, ОАО "Сургутгаз"	ЦТП-41	0,079	0	0	0,821	0	0	0,8215	80,22	29,93	38,42	1121,2
Пиковая котельная	Маяковского, 9А	мастерские авторемонта	ЦТП-41	0,069	0	0	0,786	0	0	0,7864	80,24	30,34	51,84	1224,4
Пиковая котельная	Мира пр-т, 1	Мира проспект, 1	ЦТП-26	0,162333	0	0	1,622	0	0	1,6224	58,12	39,13	47,71	2460,5
Пиковая котельная	Мира пр-т, 1	Ресторанно-торговый комплекс	Прямое	0,095	0,209	0	1,082	1,2918	0	2,3742	72,8	26,06	38,13	2168,3
Пиковая котельная	Мира пр-т, 1	Мира проспект, 1	ЦТП-26	0,162333	0	0	1,61	0	0	1,6104	58,09	39,1	45,08	2441,2
Пиковая котельная	Мира пр-т, 1	Мира проспект, 1 ГВС	ЦТП-26	0	0	0,1302	0	0	0,8889	1,323	63,5	41,61	64,16	2409,9
Пиковая котельная	Мира пр-т, 1	Мира проспект, 1	ЦТП-26	0,162333	0	0	1,652	0	0	1,6516	58,03	39,09	51,29	2491,9
Пиковая котельная	Мира пр-т, 1	РТС-3 ЦТП-26	ЦТП-26	0,0161	0	0,000696	0,183	0	0,0033	0,1838	58,13	38,18	40,1	2275
Пиковая котельная	Мира пр-т, 1/1	Мира проспект, 1/1 ГВС	ЦТП-26	0	0	0,0618	0	0	0,4291	0,6351	62,66	40,77	62,39	2473,1
Пиковая котельная	Мира пр-т, 1/1	Мира проспект, 1/1	ЦТП-26	0,131	0	0	1,351	0	0	1,3508	57,64	38,92	51,82	2554,9
Пиковая котельная	Мира пр-т, 1/1	Мира проспект, 1/1	ЦТП-26	0,131	0	0	1,325	0	0	1,3247	57,46	38,63	49,31	2524,6
Пиковая котельная	Мира пр-т, 1/1	Мира проспект, 1/1	ЦТП-26	0,131	0	0	1,314	0	0	1,3137	57,39	38,13	48,05	2494,9
Пиковая котельная	Мира пр-т, 10	Жилой дом	ЦТП-9	0,2064	0	0	2,157	0	0	2,1574	61,16	37,03	105,05	2302,6
Пиковая котельная	Мира пр-т, 10	Жилой дом	ЦТП-9	0,2064	0	0	2,136	0	0	2,1364	61,29	36,91	103,76	2277,7
Пиковая котельная	Мира пр-т, 10	Мира проспект, 10 ГВС	ЦТП-9	0	0	0,0607	0	0	0,4299	0,6344	62,36	44,48	119,42	2234,9
Пиковая котельная	Мира пр-т, 10	обувной салон "Пара"	ЦТП-9	0,051	0	0,008	0,581	0	0,04	0,5854	61,28	36,88	106,2	2288,8

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Мира пр-т, 11	Мира проспект, 11 ГВС	ЦТП-32	0	0	0,0545	0	0	0,3679	0,5495	63,02	44,28	54,94	2284,6
Пиковая котельная	Мира пр-т, 11	Жилой дом	ЦТП-32	0,1576	0	0	1,585	0	0	1,5853	59,46	39,72	46,97	2369,3
Пиковая котельная	Мира пр-т, 11	Жилой дом	ЦТП-32	0,1576	0	0	1,561	0	0	1,561	59,56	39,63	42,05	2320,3
Пиковая котельная	Мира пр-т, 11/1	Жилой дом	ЦТП-32	0,096	0	0	0,99	0	0	0,9896	59,87	39,08	56,23	2460
Пиковая котельная	Мира пр-т, 11/1	ИП Мадьяров Тимур Шарападиенович ГВС	ЦТП-32	0	0	0,02595	0	0	0,1807	0,2672	62,65	43,96	74,14	2440,6
Пиковая котельная	Мира пр-т, 11/1	Шашков Леонид Владимирович	ЦТП-32	0,0135	0	0	0,154	0	0	0,1538	59,84	39,11	52,59	2456,9
Пиковая котельная	Мира пр-т, 11/1	ИП Мадьяров Тимур Шарападиенович	ЦТП-32	0,014	0	0	0,159	0	0	0,1595	59,84	39,11	53,15	2457,9
Пиковая котельная	Мира пр-т, 11/1	Попова Александра Евгеньевна ГВС	ЦТП-32	0	0	0,02595	0	0	0,1817	0,2682	62,66	43,96	76,32	2435,4
Пиковая котельная	Мира пр-т, 11/1	Попова Александра Евгеньевна	ЦТП-32	0,0082	0	0	0,093	0	0	0,0934	59,87	39,08	61,97	2453,8
Пиковая котельная	Мира пр-т, 11/1	Жилой дом	ЦТП-32	0,096	0	0	0,968	0	0	0,968	59,88	39,08	49,84	2437,4
Пиковая котельная	Мира пр-т, 11/1	Жилой дом	ЦТП-32	0,096	0	0	0,993	0	0	0,9931	59,81	39,14	52,81	2474,5
Пиковая котельная	Мира пр-т, 11/1	Мира проспект, 11/1 ГВС	ЦТП-32	0	0	0,02595	0	0	0,1791	0,2656	62,66	43,96	70,15	2421,1
Пиковая котельная	Мира пр-т, 11/1	Шашков Леонид Владимирович ГВС	ЦТП-32	0	0	0,02595	0	0	0,1809	0,2673	62,65	43,96	74,44	2441,3
Пиковая котельная	Мира пр-т, 12	Мира проспект, 12 ГВС	ЦТП-9	0	0	0,0436	0	0	0,302	0,4487	62,45	44,57	111,58	2189,1
Пиковая котельная	Мира пр-т, 12	Жилой дом	ЦТП-9	0,162	0	0	1,663	0	0	1,6635	61,65	37,23	100,2	2237,5
Пиковая котельная	Мира пр-т, 12	Жилой дом	ЦТП-9	0,162	0	0	1,682	0	0	1,6817	61,65	37,23	103,16	2254,2
Пиковая котельная	Мира пр-т, 13	Жилой дом	ЦТП-32	0,162	0	0	1,598	0	0	1,5981	59,5	39,13	39,31	2243,7
Пиковая котельная	Мира пр-т, 13	Жилой дом	ЦТП-32	0,162	0	0	1,594	0	0	1,5945	59,61	39,03	37,71	2202
Пиковая котельная	Мира пр-т, 13	Мира проспект, 13 ГВС	ЦТП-32	0	0	0,0514	0	0	0,3453	0,5167	62,75	43,93	44,03	2174,5
Пиковая котельная	Мира пр-т, 14	Мира проспект, 14 ГВС	ЦТП-9	0	0	0,1261	0	0	0,8855	1,3098	62,28	44,46	116,66	2278,5
Пиковая котельная	Мира пр-т, 14	Мира проспект, 14	ЦТП-9	0,449	0	0	5,114	0	0	5,1137	60,46	37,81	99,59	2304,7
Пиковая котельная	Мира пр-т, 14	Мира проспект, 14	ЦТП-9	0,449	0	0	5,114	0	0	5,1137	59,91	38,49	102,28	2381,4
Пиковая котельная	Мира пр-т, 14/1	маг.	ЦТП-9	0,0213	0	0	0,243	0	0	0,2427	53,16	31,72	128,16	2432,2
Пиковая котельная	Мира пр-т, 15	Мира проспект, 15 ГВС	ЦТП-32	0	0	0,1055	0	0	0,7326	1,0841	62,62	44,26	59,27	2365,5
Пиковая котельная	Мира пр-т, 15	Жилой дом	ЦТП-32	0,184	0	0	1,884	0	0	1,8836	58,77	40,36	50,13	2394,7
Пиковая котельная	Мира пр-т, 15	ООО "ТТН-Центр"	ЦТП-32	0,1613	0	0	1,837	0	0	1,8371	58,78	40,34	41,78	2342,3
Пиковая котельная	Мира пр-т, 15	Жилой дом	ЦТП-32	0,184	0	0	1,822	0	0	1,8218	58,84	40,29	40,93	2321,6
Пиковая котельная	Мира пр-т, 15	Жилой дом	ЦТП-32	0,184	0	0	1,83	0	0	1,83	58,78	40,35	42,28	2345,3
Пиковая котельная	Мира пр-т, 15	ООО "ТТН-Центр" ГВС	ЦТП-32	0	0	0,014434	0	0	0,0991	0,1472	62,73	44,25	54,24	2288,4
Пиковая котельная	Мира пр-т, 16	Мира проспект, 16	ЦТП-9	0,1965	0	0	2,054	0	0	2,0544	60,62	38,16	119,43	2583,2
Пиковая котельная	Мира пр-т, 16	Мира проспект, 16	ЦТП-9	0,1999	0	0	2,105	0	0	2,1054	60,25	38,3	120,11	2610,6
Пиковая котельная	Мира пр-т, 16	маг. "Арсения"	ЦТП-9	0,084	0	0,003	0,893	0	0,015	0,8945	53,64	31,27	121,6	2612
Пиковая котельная	Мира пр-т, 16	Мира проспект, 16 ГВС	ЦТП-9	0	0	0,094	0	0	0,6688	0,9856	61,98	44,83	176,39	2575,3
Пиковая котельная	Мира пр-т, 17	Жилой дом	ЦТП-32	0,192667	0	0	1,896	0	0	1,8958	59,3	40,29	39,01	2275,5

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Мира пр-т, 17	Жилой дом	ЦТП-32	0,192667	0	0	1,899	0	0	1,8991	59,19	40,39	39,39	2290
Пиковая котельная	Мира пр-т, 17	Жилой дом	ЦТП-32	0,192667	0	0	1,909	0	0	1,9088	59,24	40,35	41,39	2313,2
Пиковая котельная	Мира пр-т, 17	Жилой дом	ЦТП-32	0,192667	0	0	1,918	0	0	1,9177	59,21	40,37	43,24	2337
Пиковая котельная	Мира пр-т, 17	Жилой дом	ЦТП-32	0,192667	0	0	1,973	0	0	1,9729	59,19	40,39	54,24	2402,8
Пиковая котельная	Мира пр-т, 17	Жилой дом	ЦТП-32	0,192667	0	0	1,936	0	0	1,9359	59,2	40,38	47,02	2370,9
Пиковая котельная	Мира пр-т, 17	Мира проспект, 17 ГВС	ЦТП-32	0	0	0,2144	0	0	1,4473	2,1619	63,19	44,68	47,12	2250,6
Пиковая котельная	Мира пр-т, 19	ИП Лапардина Ксения Алексеевна ГВС	ЦТП-18	0	0	0,0689	0	0	0,4694	0,6991	70,05	35,84	40,49	1848,1
Пиковая котельная	Мира пр-т, 19	Жилой дом	ЦТП-18	0,179385	0	0	1,794	0	0	1,7937	61,64	40,13	35,49	1912,5
Пиковая котельная	Мира пр-т, 19	Жилой дом	ЦТП-18	0,179385	0	0	1,786	0	0	1,7858	61,77	40,01	34,41	1885,6
Пиковая котельная	Мира пр-т, 19	Жилой дом	ЦТП-18	0,179385	0	0	1,778	0	0	1,7781	61,83	39,96	33,44	1865,1
Пиковая котельная	Мира пр-т, 19	Мира проспект, 19 ГВС	ЦТП-18	0	0	0,298413	0	0	2,0209	3,0155	70,04	35,85	37,89	1833,7
Пиковая котельная	Мира пр-т, 19	Жилой дом	ЦТП-18	0,179385	0	0	1,84	0	0	1,8396	61,44	40,32	39,73	1982,7
Пиковая котельная	Мира пр-т, 19	Магазин Метро-Престиж ГВС	ЦТП-18	0	0	0,001043	0	0	0,0083	0,014	70,06	35,84	832,72	1959
Пиковая котельная	Мира пр-т, 19	Жилой дом	ЦТП-18	0,179385	0	0	1,806	0	0	1,8062	61,58	40,19	37,25	1941,7
Пиковая котельная	Мира пр-т, 19	Жилой дом	ЦТП-18	0,179385	0	0	1,781	0	0	1,7815	61,57	40,2	33,99	1888,2
Пиковая котельная	Мира пр-т, 19	Магазин Продукты ГВС	ЦТП-18	0	0	0,001043	0	0	0,0083	0,014	70,06	35,84	688,92	1941,7
Пиковая котельная	Мира пр-т, 19	Жилой дом	ЦТП-18	0,179385	0	0	1,774	0	0	1,7742	60,35	41,33	38,76	2034,3
Пиковая котельная	Мира пр-т, 19	Жилой дом	ЦТП-18	0,179385	0	0	1,759	0	0	1,7587	60,94	40,78	37,58	1992,9
Пиковая котельная	Мира пр-т, 19	Жилой дом	ЦТП-18	0,179385	0	0	1,793	0	0	1,793	61,08	40,65	36,08	1956,5
Пиковая котельная	Мира пр-т, 19	Жилой дом	ЦТП-18	0,179385	0	0	1,785	0	0	1,7854	61,3	40,45	34,88	1919,9
Пиковая котельная	Мира пр-т, 19	Магазин Продукты	ЦТП-18	0,179385	0	0	1,759	0	0	1,7588	60,9	40,74	37,64	1994
Пиковая котельная	Мира пр-т, 19	ИП Лапардина Ксения Алексеевна	ЦТП-18	0,179385	0	0	1,778	0	0	1,7783	61,72	39,76	33,28	1857,9
Пиковая котельная	Мира пр-т, 19	Магазин Метро-Престиж	ЦТП-18	0,179385	0	0	1,774	0	0	1,7743	60,3	41,29	38,8	2034,9
Пиковая котельная	Мира пр-т, 20	Жилой дом	ЦТП-9	0,4472	0	0	5,093	0	0	5,0932	60,68	38,77	124,35	2691,5
Пиковая котельная	Мира пр-т, 20	Жилой дом	ЦТП-9	0,4567	0	0	5,201	0	0	5,2014	60,84	38,63	116,38	2583
Пиковая котельная	Мира пр-т, 20	Мира проспект, 20 ГВС	ЦТП-9	0	0	0,1524	0	0	1,0635	1,5755	62	44,9	152,8	2538,4
Пиковая котельная	Мира пр-т, 21	Магазин Смешанные товары ГВС	ЦТП-18	0	0	0,002087	0	0	0,0167	0,024	70,25	36,03	1119,12	1979,9
Пиковая котельная	Мира пр-т, 21	Магазин Смешанные товары	ЦТП-18	0,03	0	0	0,31	0	0	0,3103	60,43	41,38	44,67	2045,6
Пиковая котельная	Мира пр-т, 22	торговый центр "Кировский" ГВС	ЦТП-40	0	0	0,039997	0	0	0,2798	0,4132	66,39	46,51	46,05	986,1
Пиковая котельная	Мира пр-т, 22	торговый центр "Кировский"	ЦТП-40	0,06	0,06	0	0,605	0,389	0	0,9941	58,62	41,4	22,72	1001,1
Пиковая котельная	Мира пр-т, 23	МБОУ средняя общеобразовательная школа №27 ГВС	ЦТП-17	0	0	0,075994	0	0	0,5231	0,7766	65,64	41,86	54,45	1850,3
Пиковая котельная	Мира пр-т, 23	спортивный центр с универсальным игровым залом №2	ЦТП-17	0,0954	0,0732	0	1,089	0,488	0	1,5767	60,8	42,14	64,31	1899,3

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Мира пр-т, 23	МБОУ средняя общеобразовательная школа №27	ЦТП-17	0,554	0,108	0	6,31	0,6765	0	6,986	59,98	43,9	36,25	1894,7
Пиковая котельная	Мира пр-т, 23/1	Мира проспект, 23/1	ЦТП-17	0,2715	0	0	2,654	0	0	2,6537	60,42	41,99	29,92	1761,8
Пиковая котельная	Мира пр-т, 23/1	Мира проспект, 23/1	ЦТП-17	0,2705	0	0	2,684	0	0	2,6838	59,83	42,11	34,62	1854,7
Пиковая котельная	Мира пр-т, 23/1	Мира проспект, 23/1 ГВС	ЦТП-17	0	0	0,1519	0	0	1,0184	1,5249	65,05	41,07	30,82	1722,3
Пиковая котельная	Мира пр-т, 23/1	Мира проспект, 23/1	ЦТП-17	0,2705	0	0	2,647	0	0	2,6465	60,14	42,07	30,37	1778,3
Пиковая котельная	Мира пр-т, 23/1	Мира проспект, 23/1	ЦТП-17	0,2705	0	0	2,705	0	0	2,7048	59,61	42,24	35,59	1878,4
Пиковая котельная	Мира пр-т, 24	Мира проспект, 24 ГВС	ЦТП-40	0	0	0,0464	0	0	0,3264	0,4812	66,41	46,54	48,32	1003,1
Пиковая котельная	Мира пр-т, 24	Мира проспект, 24	ЦТП-40	0,478	0	0	5,444	0	0	5,4441	56,67	43,25	19,43	1038,9
Пиковая котельная	Мира пр-т, 26А	Мира проспект, 26А ГВС	ЦТП-40	0	0	0,1578	0	0	1,0612	1,5874	66,43	46,6	18,06	856,6
Пиковая котельная	Мира пр-т, 26А	молодежный салон "Стиль"	ЦТП-40	0,02	0	0	0,228	0	0	0,2279	59,24	41,31	32,07	925,1
Пиковая котельная	Мира пр-т, 26А	Мира проспект, 26А	ЦТП-40	0,166	0	0	1,636	0	0	1,6359	59,2	41,35	19,4	914,6
Пиковая котельная	Мира пр-т, 26А	Мира проспект, 26А	ЦТП-40	0,166	0	0	1,623	0	0	1,6233	59,05	41,14	17,79	901,7
Пиковая котельная	Мира пр-т, 26А	Мира проспект, 26А	ЦТП-40	0,166	0	0	1,623	0	0	1,6233	59,12	41,23	17,52	900,4
Пиковая котельная	Мира пр-т, 26А	Мира проспект, 26А	ЦТП-40	0,166	0	0	1,666	0	0	1,6655	58,88	41,24	21,24	953,2
Пиковая котельная	Мира пр-т, 28	Мира проспект, 28	ЦТП-40	0,3475	0	0	3,484	0	0	3,4836	58,63	40,28	26,1	985,7
Пиковая котельная	Мира пр-т, 28	Мира проспект, 28 ГВС	ЦТП-40	0	0	0,0932	0	0	0,6355	0,9462	67,09	47,13	29,15	886,9
Пиковая котельная	Мира пр-т, 28	Мира проспект, 28	ЦТП-40	0,3475	0	0	3,399	0	0	3,3993	59,84	41,36	19,35	907,1
Пиковая котельная	Мира пр-т, 28/1	маг. "Продукты" ГВС	ЦТП-75	0	0	0,02765	0	0	0,2054	0,2974	64,72	45,73	29,85	768,3
Пиковая котельная	Мира пр-т, 28/1	маг. "Продукты"	ЦТП-75	0,0114	0	0	0,13	0	0	0,1298	61,33	44,02	219,21	775,9
Пиковая котельная	Мира пр-т, 3	Мира проспект, 3	Прямое	0,335	0	0,0363	3,869	0	0	3,9695	72,8	26,09	34,18	2156,7
Пиковая котельная	Мира пр-т, 3/1	полузаглубленная автостоянка с офисными помещениями "Сургутгазстрой"	Прямое	0,183	0,203	0,022955	2,114	1,337	0	3,5152	71,85	25,96	41,18	2278,8
Пиковая котельная	Мира пр-т, 30	маг. "Мясной двор"	ЦТП-75	0,095	0	0	1,082	0	0	1,082	61,58	44,25	24,16	671,7
Пиковая котельная	Мира пр-т, 30	Мира проспект, 30 ГВС	ЦТП-75	0	0	0,138	0	0	0,9319	1,3918	65,33	46,21	17,12	643,1
Пиковая котельная	Мира пр-т, 30	Жилой дом	ЦТП-75	0,664	0	0	7,562	0	0	7,5622	61,57	44,63	20,96	665,3
Пиковая котельная	Мира пр-т, 30	маг. "Мясной двор" ГВС	ЦТП-75	0	0	0,002956	0	0	0,0228	0,0327	65,43	45,92	70,54	650
Пиковая котельная	Мира пр-т, 30/1	Мира проспект, 30/1	ЦТП-75	0,273	0	0	2,342	0	0	2,342	60,5	46,95	40,87	1179,4
Пиковая котельная	Мира пр-т, 30/1	Мира проспект, 30/1	ЦТП-75	0,273	0	0	2,415	0	0	2,4148	60,01	46,55	51,56	1267,8
Пиковая котельная	Мира пр-т, 30/1	Мира проспект, 30/1 ГВС	ЦТП-75	0	0	0,068	0	0	0,4593	0,6859	65,89	46,38	19,84	670,4
Пиковая котельная	Мира пр-т, 30/2	Магазин Золотой век	ЦТП-75	0,0082	0	0	0,093	0	0	0,0934	60,02	46,47	78,1	1273
Пиковая котельная	Мира пр-т, 31	банк "Уралсиб"	ЦТП-13	0,0626	0,072	0	0,713	0,4744	0	1,1875	56,67	37,83	32,01	1270,8
Пиковая котельная	Мира пр-т, 31	банк "Уралсиб" ГВС	ЦТП-13	0	0	0,0101	0	0	0,075	0,1087	65,52	40,22	63,09	1241,5
Пиковая котельная	Мира пр-т, 31	общежитие №1	ЦТП-13	0,466	0	0	5,307	0	0	5,3073	56,69	37,66	26,43	1208,5
Пиковая котельная	Мира пр-т, 31	общежитие №1 ГВС	ЦТП-13	0	0	0,0877	0	0	0,5917	0,884	65,73	40,09	27,83	1194,4
Пиковая котельная	Мира пр-т, 31/1	ООО "Эл-Техника"	ЦТП-13	0,052	0	0	0,592	0	0	0,5922	57,08	37,97	29,35	1169,8

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Мира пр-т, 32	Мира проспект, 32 ГВС	ЦТП-75	0	0	0,1224	0	0	0,8195	1,2275	66,2	46,34	10,01	507
Пиковая котельная	Мира пр-т, 32	Мира проспект, 32	ЦТП-75	0,3476	0	0	3,377	0	0	3,3774	62,07	44,42	16,16	572,4
Пиковая котельная	Мира пр-т, 32	Мира проспект, 32	ЦТП-75	0,3476	0	0	3,377	0	0	3,3768	61,93	44,83	12,08	537,7
Пиковая котельная	Мира пр-т, 32/1	Мира проспект, 32/1	ЦТП-75	0,082	0	0	0,934	0	0	0,9339	62,07	44,9	23,94	710,6
Пиковая котельная	Мира пр-т, 32/1	Мира проспект, 32/1	ЦТП-75	0,082	0	0	0,934	0	0	0,9339	62,11	44,94	23,84	709,8
Пиковая котельная	Мира пр-т, 32/1	Мира проспект, 32/1	ЦТП-75	0,084	0	0	0,957	0	0	0,9567	62,36	45,13	20,63	678,3
Пиковая котельная	Мира пр-т, 32/1	Мира проспект, 32/1 ГВС	ЦТП-75	0	0	0,0445	0	0	0,3203	0,4686	66,67	46,77	47,33	663,4
Пиковая котельная	Мира пр-т, 32/2	Жилой дом	ЦТП-75	0,12	0	0	1,367	0	0	1,3667	62,71	45,27	12,13	585,3
Пиковая котельная	Мира пр-т, 32/2	Мира проспект, 32/2 ГВС	ЦТП-75	0	0	0,0804	0	0	0,5452	0,8132	66,89	46,97	22,67	566,6
Пиковая котельная	Мира пр-т, 32/2	Жилой дом	ЦТП-75	0,12	0	0	1,367	0	0	1,3667	62,64	45,2	17,12	628,3
Пиковая котельная	Мира пр-т, 32/2	Жилой дом	ЦТП-75	0,12	0	0	1,367	0	0	1,3667	62,72	45,24	11,34	575,6
Пиковая котельная	Мира пр-т, 33	общежитие №4 ГВС	ЦТП-13	0	0	0,232504	0	0	1,5586	2,3336	66,1	40,42	22,04	1118,1
Пиковая котельная	Мира пр-т, 33	общежитие №4	ЦТП-13	0,465	0	0	4,531	0	0	4,5312	56,94	38,02	22,83	1139,2
Пиковая котельная	Мира пр-т, 33/1	Мира проспект, 33/1 ГВС	ЦТП-13	0	0	0,021216	0	0	0,145	0,2158	66,23	40,52	29,8	1127,6
Пиковая котельная	Мира пр-т, 33/1	Мира проспект, 33/1	ЦТП-13	0,067	0,0048	0	0,763	0,0306	0	0,7937	57,09	37,86	26,28	1151,8
Пиковая котельная	Мира пр-т, 33/2	фитнес-центр "Пять звезд" ООО "Эстетический центр"	ЦТП-13	0,116	0,411	0	1,321	2,5351	0	3,8563	57,08	38,21	24,27	1166,4
Пиковая котельная	Мира пр-т, 33/2	фитнес-центр "Пять звезд" ООО "Эстетический центр" ГВС	ЦТП-13	0	0	0,13999	0	0	0,9457	1,4124	66,26	40,65	25,11	1153,3
Пиковая котельная	Мира пр-т, 34	маг. "Факел"	ЦТП-75	0,0599	0	0	0,606	0	0	0,6058	62,15	44,49	23,85	617,1
Пиковая котельная	Мира пр-т, 34/1	Мира проспект, 34/1 ГВС	ЦТП-75	0	0	0,0775	0	0	0,5316	0,79	66,81	46,94	31,12	629,3
Пиковая котельная	Мира пр-т, 34/1	Мира проспект, 34/1	ЦТП-75	0,124	0	0	1,241	0	0	1,2405	62,43	45,24	17,17	660
Пиковая котельная	Мира пр-т, 34/1	Мира проспект, 34/1	ЦТП-75	0,124	0	0	1,218	0	0	1,2182	62,62	45,33	14,96	633,4
Пиковая котельная	Мира пр-т, 34/2	Магазин	ЦТП-75	0,027	0	0,02365	0,27	0	0,1182	0,2882	62,72	45,4	18,59	632,8
Пиковая котельная	Мира пр-т, 34/3	институт мировой экономики и бизнеса "Планета" ГВС	ЦТП-75	0	0	0,1181	0	0	0,7999	1,1937	67,07	47,17	20,67	565,5
Пиковая котельная	Мира пр-т, 34/3	институт мировой экономики и бизнеса "Планета"	ЦТП-75	0,257	0	0	2,521	0	0	2,5208	62,93	45,52	12,77	592,6
Пиковая котельная	Мира пр-т, 34/4	Мини-пекарня	ЦТП-75	0,094	0	0	1,071	0	0	1,0706	62,77	45,37	11,42	590,7
Пиковая котельная	Мира пр-т, 34А	Мира проспект, 34А ГВС	ЦТП-75	0	0	0,1496	0	0	1,0036	1,5023	66,44	46,48	13,71	503,9
Пиковая котельная	Мира пр-т, 34А	Мира проспект, 34А	ЦТП-75	0,221	0	0	2,19	0	0	2,1895	62,19	44,58	18,75	597,9
Пиковая котельная	Мира пр-т, 34А	Мира проспект, 34А	ЦТП-75	0,221	0	0	2,165	0	0	2,1652	62,31	44,72	15,45	576,2
Пиковая котельная	Мира пр-т, 34А	Мира проспект, 34А	ЦТП-75	0,222	0	0	2,142	0	0	2,142	62,35	44,69	9,08	513,9
Пиковая котельная	Мира пр-т, 35	Магазин ИП Лушпеева О.А ГВС	ЦТП-12	0	0	0,019999	0	0	0,1406	0,2074	64,17	46,35	85,3	1285,1
Пиковая котельная	Мира пр-т, 35	Магазин ИП Лушпеева О.А	ЦТП-12	0,026	0	0	0,267	0	0	0,2669	60,64	32,75	32,93	1289,6
Пиковая котельная	Мира пр-т, 35	Мира проспект, 35	ЦТП-12	0,554	0	0	5,614	0	0	5,6141	60,63	32,76	28,64	1288,9

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Мира пр-т, 35	Мира проспект, 35 ГВС	ЦТП-12	0	0	0,0789	0	0	0,5496	0,8126	64,17	46,35	76,24	1282,4
Пиковая котельная	Мира пр-т, 35/1	Аптека	ЦТП-13	0,052	0	0	0,533	0	0	0,5328	57,01	37,61	26,65	1145,9
Пиковая котельная	Мира пр-т, 35/1	Мира проспект, 35/1	ЦТП-12	0,222	0	0	2,292	0	0	2,2915	59,69	32,23	33,24	1365,8
Пиковая котельная	Мира пр-т, 35/1	Мира проспект, 35/1	ЦТП-12	0,222	0	0	2,313	0	0	2,3133	59,43	32,3	34,5	1394,9
Пиковая котельная	Мира пр-т, 35/1	Мира проспект, 35/1 ГВС	ЦТП-12	0	0	0,1074	0	0	0,7514	1,1094	63,64	45,82	79,64	1299,7
Пиковая котельная	Мира пр-т, 35/2	Мира проспект, 35/2	ЦТП-12	0,332	0	0	3,429	0	0	3,4289	60,05	32,39	33,15	1348,9
Пиковая котельная	Мира пр-т, 35/2	Мира проспект, 35/2 ГВС	ЦТП-12	0	0	0,0724	0	0	0,503	0,7444	63,96	46,14	74,06	1265,6
Пиковая котельная	Мира пр-т, 35/3	Мира проспект, 35/3	ЦТП-12	0,343	0	0	3,477	0	0	3,4773	60,19	31,86	25,6	1169,8
Пиковая котельная	Мира пр-т, 35/3	Мира проспект, 35/3 ГВС	ЦТП-12	0	0	0,0823	0	0	0,5624	0,8367	64,03	46,17	48,47	1135,3
Пиковая котельная	Мира пр-т, 35/4	маг. "Стерх" ЗАО "Нарс" ГВС	ЦТП-12	0	0	0,026085	0	0	0,1894	0,2764	63,97	46,12	72,51	1191,9
Пиковая котельная	Мира пр-т, 35/4	маг. "Стерх" ЗАО "Нарс"	ЦТП-12	0,037	0	0	0,422	0	0	0,4218	61,26	31,87	43,96	1195,7
Пиковая котельная	Мира пр-т, 36	Мира проспект, 36 ГВС	ЦТП-75	0	0	0,2398	0	0	1,6451	2,4448	66,27	46,32	63,23	617,7
Пиковая котельная	Мира пр-т, 36	Жилой дом	ЦТП-75	0,229667	0	0	2,616	0	0	2,6157	62,38	45,07	38,95	851,3
Пиковая котельная	Мира пр-т, 36	Жилой дом	ЦТП-75	0,229667	0	0	2,361	0	0	2,3613	62,33	45,12	46,24	921,6
Пиковая котельная	Мира пр-т, 36	Жилой дом	ЦТП-75	0,229667	0	0	2,616	0	0	2,6157	62,45	45,01	24,7	684,9
Пиковая котельная	Мира пр-т, 36	Жилой дом	ЦТП-75	0,229667	0	0	2,616	0	0	2,6157	62,45	45,01	31,65	767,9
Пиковая котельная	Мира пр-т, 36	Жилой дом	ЦТП-75	0,229667	0	0	2,616	0	0	2,6157	62,35	45,1	42,23	890,6
Пиковая котельная	Мира пр-т, 36	Жилой дом	ЦТП-75	0,229667	0	0	2,616	0	0	2,6157	62,43	45,03	36,91	821,8
Пиковая котельная	Мира пр-т, 36/1	Мира проспект, 36/1 ГВС	ЦТП-75	0	0	0,0525	0	0	0,3613	0,5362	66,62	46,82	32,03	674,6
Пиковая котельная	Мира пр-т, 36/1	Мира проспект, 36/1	ЦТП-75	0,2	0	0	1,991	0	0	1,9912	62,1	45,27	17,99	709,4
Пиковая котельная	Мира пр-т, 36/2	Мира проспект, 36/2 ГВС	ЦТП-75	0	0	0,0972	0	0	0,6737	0,9977	66,62	46,83	36,18	697,5
Пиковая котельная	Мира пр-т, 36/2	Мира проспект, 36/2	ЦТП-75	0,422	0	0	4,808	0	0	4,8077	62,19	45,21	26,14	783,6
Пиковая котельная	Мира пр-т, 37	Мира проспект, 37 ГВС	ЦТП-12	0	0	0,0728	0	0	0,5025	0,7452	63,85	46	67,76	1202,9
Пиковая котельная	Мира пр-т, 37	Мира проспект, 37	ЦТП-12	0,554	0	0	6,31	0	0	6,3098	60,28	31,76	26,71	1229,9
Пиковая котельная	Мира пр-т, 37/1	Мира проспект, 37/1	ЦТП-12	0,361	0	0	3,641	0	0	3,6412	59,18	29,89	25,04	1145,7
Пиковая котельная	Мира пр-т, 37/1	Мира проспект, 37/1 ГВС	ЦТП-12	0	0	0,0748	0	0	0,5092	0,7586	62,04	44,17	45,79	1115,6
Пиковая котельная	Мира пр-т, 37/2	Мира проспект, 37/2 ГВС	ЦТП-12	0	0	0,0917	0	0	0,6335	0,9392	62,13	44,3	69,59	1256,1
Пиковая котельная	Мира пр-т, 37/2	Мира проспект, 37/2	ЦТП-12	0,361	0	0	3,693	0	0	3,6933	58,49	30,68	30,87	1317,3
Пиковая котельная	Мира пр-т, 39	Магазин Офис плюс	ЦТП-12	0,0625	0	0	0,647	0	0	0,6465	58,76	31,06	35,89	1353,2
Пиковая котельная	Мира пр-т, 39	Мира проспект, 39 ГВС	ЦТП-12	0	0	0,0477	0	0	0,3389	0,4979	62,22	44,43	81,88	1326,8
Пиковая котельная	Мира пр-т, 39	Мира проспект, 39	ЦТП-12	0,457	0	0	4,681	0	0	4,6814	58,33	31,42	32,01	1360,6
Пиковая котельная	Мира пр-т, 4	Мира проспект, 4 ГВС	ЦТП-33	0	0	0,0658	0	0	0,4479	0,667	51,44	34,07	79,54	2414,2
Пиковая котельная	Мира пр-т, 4	Мира проспект, 4	ЦТП-33	0,281	0	0	2,872	0	0	2,8722	56,28	40,01	75,62	2493,8
Пиковая котельная	Мира пр-т, 4	Мира проспект, 4	ЦТП-33	0,2811	0	0	2,811	0	0	2,8114	57,36	40,22	72,02	2439,1
Пиковая котельная	Мира пр-т, 4	Мира проспект, 4	ЦТП-33	0,281	0	0	2,84	0	0	2,8395	56,28	39,23	74,2	2454,1
Пиковая котельная	Мира пр-т, 4	Мира проспект, 4 ГВС	ЦТП-33	0	0	0,0658	0	0	0,4533	0,6726	50,07	32,69	81,87	2397,9

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Мира пр-т, 4/1	Мира проспект, 4/1	ЦТП-33	0,113	0	0	1,287	0	0	1,287	56,65	39,38	68,03	2361,3
Пиковая котельная	Мира пр-т, 4/1	Мира проспект, 4/1 ГВС	ЦТП-33	0	0	0,0454	0	0	0,3087	0,4599	50,43	33,03	77,54	2366,3
Пиковая котельная	Мира пр-т, 4/1	Мира проспект, 4/1	ЦТП-33	0,113	0	0	1,287	0	0	1,287	56,48	39,29	68,92	2385,3
Пиковая котельная	Мира пр-т, 40	АБК, ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг"	ЦТП-41	0,0566	0	0	0,613	0	0	0,6131	78,32	30,86	48,92	1409,2
Пиковая котельная	Мира пр-т, 40	АБК, Офис, МКУ "ДЭАЗиИС", ГВС	ЦТП-41	0	0	0,010086	0	0	0,0758	0,1095	60,46	41,62	62,2	1375,6
Пиковая котельная	Мира пр-т, 40	Жилой дом, ГВС	ЦТП-41	0	0	0,0842	0	0	0,5765	0,8567	60,49	41,63	49,66	1329,6
Пиковая котельная	Мира пр-т, 40	Жилой дом	ЦТП-41	0,365	0	0	3,764	0	0	3,7638	78,58	30,66	44,18	1351,1
Пиковая котельная	Мира пр-т, 40	АБК, Офис, МКУ "ДЭАЗиИС"	ЦТП-41	0,0426	0	0	0,461	0	0	0,4614	78,19	30,99	47,31	1395,6
Пиковая котельная	Мира пр-т, 41	ГРП	Прямое	0,0096	0	0	0,109	0	0	0,1094	94,85	20,77	7,09	114,6
Пиковая котельная	Мира пр-т, 42	АБК, Офис-центр ГВС	ЦТП-41	0	0	0,002087	0	0	0,0164	0,0234	57,74	39,01	66,13	1362
Пиковая котельная	Мира пр-т, 42	АБК, Офис-центр ГВС	ЦТП-41	0	0	0,059996	0	0	0,4188	0,6185	60,39	41,68	56,77	1385,3
Пиковая котельная	Мира пр-т, 42	АБК, Офис-центр	ЦТП-41	0,1849	0	0	2,136	0	0	2,1355	78,65	30,67	52,1	1414,1
Пиковая котельная	Мира пр-т, 42	Гараж	ЦТП-41	0,1155	0,036	0	1,199	0,232	0	1,4311	75,93	28,46	46	1379,8
Пиковая котельная	Мира пр-т, 42/1	ООО «Полет-Сервис» гаражи	ЦТП-41	0	0	0,0061	0	0	0,0428	0,0623	58,72	40,01	56,44	1359,1
Пиковая котельная	Мира пр-т, 42/1	ООО «Полет-Сервис» гаражи	ЦТП-41	0,004	0	0	0,046	0	0	0,0456	78,64	30,63	93,32	1384,9
Пиковая котельная	Мира пр-т, 42/1	Общественное здание, Гостиница	ЦТП-41	0,1	0	0	1,139	0	0	1,1389	78,64	30,63	49	1381,3
Пиковая котельная	Мира пр-т, 42/1	Общественное здание, Гостиница, ГВС	ЦТП-41	0	0	0,12	0	0	0,8272	1,2105	58,71	40,01	51,63	1366,7
Пиковая котельная	Мира пр-т, 43	торгово-офисный центр (ОАО "ТЭК")	Прямое	0,71	0	0,243	9,861	0	1,215	9,932	66,89	23,83	2,35	190,4
Пиковая котельная	Мира пр-т, 44	Жилой дом, ГВС	ЦТП-41	0	0	0,1055	0	0	0,7628	1,1145	61,15	41,55	66,34	1389,5
Пиковая котельная	Мира пр-т, 44	Промышленная пристройка, ПАО Ханты Мансийский банк Открытие	ЦТП-41	0,0085	0,013	0	0,097	0,0867	0	0,1835	78,78	30,54	49,32	1371,1
Пиковая котельная	Мира пр-т, 44	Промышленная пристройка, Типография, ООО "Фирма АНБ"	ЦТП-41	0,0085	0,013	0	0,097	0,0867	0	0,1835	78,83	30,57	53,55	1381,8
Пиковая котельная	Мира пр-т, 44	Промышленная пристройка, ПАО Ханты Мансийский банк Открытие	ЦТП-41	0	0	0,0001	0	0	0,0008	0,0022	61,24	41,56	248,43	1349,2
Пиковая котельная	Мира пр-т, 44	Жилой дом	ЦТП-41	0,29	0	0	3,122	0	0	3,1216	78,15	31,08	48,94	1412,2
Пиковая котельная	Мира пр-т, 44/1	Фонд реализации образовательных, научно-технических и общественных ресурсов"Сфера"	Прямое	0,0369	0	0	0,42	0	0	0,4203	77,1	26,12	160,84	2305,1
Пиковая котельная	Мира пр-т, 44/2	Гараж СЛХ	Прямое	0,073	0,092	0	0,843	0,622	0	1,4654	77,1	26,43	65,59	2259,5
Пиковая котельная	Мира пр-т, 44/2	Московская Ярмарка	Прямое	0,104	0,132	0	1,201	0,8924	0	2,0936	76,89	26,55	62,19	2260,3

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Мира пр-т, 44А	Склад	Прямое	0,0706	0	0	0,804	0	0	0,8041	77,1	26,22	93,67	2290,3
Пиковая котельная	Мира пр-т, 44А	Плесовских СТО	Прямое	0,135	0	0	1,538	0	0	1,5375	77,23	26,27	59,1	2201,1
Пиковая котельная	Мира пр-т, 44А	Хозяйственно-бытовое здание, Рихтовочный цех	Прямое	0,0822	0	0	0,898	0	0	0,8977	76,87	26,22	69,9	2283,3
Пиковая котельная	Мира пр-т, 44А к5	Гаражи, РММ	Прямое	0,0963	0	0	1,046	0	0	1,0459	77	26,1	69,66	2275,2
Пиковая котельная	Мира пр-т, 44Б	СТО фирмы "АНБ"	ЦТП-41	0,017	0	0,182	0,196	0	0	0,712	79,07	30,39	45,82	1294
Пиковая котельная	Мира пр-т, 45	торговый центр "Эльдорадо" ГВС	ЦТП-45	0	0	0,002087	0	0	0,0167	0,0237	61,98	44,02	157,11	732,5
Пиковая котельная	Мира пр-т, 45	торговый центр "Эльдорадо"	ЦТП-45	0,15	0	0	1,545	0	0	1,5452	65,79	42,21	20,48	744,3
Пиковая котельная	Мира пр-т, 47/2	ТЦ "Рубин"	ЦТП-39	0,0811	0	0	0,964	0	0	0,9642	58,2	38,54	68,75	1840
Пиковая котельная	Мира пр-т, 48	ООО Гарант-ПроНет	Прямое	0,022	0	0	0,251	0	0	0,2506	77,11	26,13	85,84	2255,2
Пиковая котельная	Мира пр-т, 48/2		Прямое	0,0912	0	0	0,974	0	0	0,9738	77,15	26,34	63,55	2248,5
Пиковая котельная	Мира пр-т, 48/2	магазин	Прямое	0,0912	0	0	0,963	0	0	0,9626	77,2	26,36	61,96	2234,6
Пиковая котельная	Мира пр-т, 48/2	торговый комплекс	Прямое	0,2283	0	0	2,411	0	0	2,4111	77,3	26,3	64,28	2231,1
Пиковая котельная	Мира пр-т, 49	Мира проспект, 49 ГВС	ЦТП-39	0	0	0,1205	0	0	0,8234	1,225	62,38	44,48	70,45	1770,1
Пиковая котельная	Мира пр-т, 49	Мира проспект, 49	ЦТП-39	0,488	0	0	5,027	0	0	5,0274	58,14	38,79	59,98	1787,3
Пиковая котельная	Мира пр-т, 5	ООО"Гармония"	Прямое	0,174	0,1616	0,173031	2,13	2,8	0	6,5691	72,33	26,6	39,04	2259,6
Пиковая котельная	Мира пр-т, 5	Мира проспект, 5 ГВС	ЦТП-32	0	0	0,1016	0	0	0,7387	1,0794	63,45	44,83	106,42	2577,8
Пиковая котельная	Мира пр-т, 5	Жилой дом	ЦТП-32	0,218567	0	0	2,201	0	0	2,2006	59,39	40,88	50,66	2530,8
Пиковая котельная	Мира пр-т, 5	Жилой дом	ЦТП-32	0,218567	0	0	2,214	0	0	2,2145	59,35	40,92	52,13	2552,8
Пиковая котельная	Мира пр-т, 5	Жилой дом	ЦТП-32	0,218567	0	0	2,273	0	0	2,2731	59,32	40,94	59,54	2609,1
Пиковая котельная	Мира пр-т, 5/1	Мира проспект, 5/1 ГВС	ЦТП-32	0	0	0,0995	0	0	0,7041	1,0355	62,33	43,92	82,52	2584,9
Пиковая котельная	Мира пр-т, 5/1	Жилой дом	ЦТП-32	0,1605	0	0	1,64	0	0	1,6403	59,61	40,23	57,52	2648
Пиковая котельная	Мира пр-т, 5/1	Жилой дом	ЦТП-32	0,1605	0	0	1,669	0	0	1,6689	59,51	40,32	60,64	2693,1
Пиковая котельная	Мира пр-т, 5/1	Жилой дом	ЦТП-32	0,1605	0	0	1,644	0	0	1,644	59,62	40,22	55,81	2625,7
Пиковая котельная	Мира пр-т, 5/1	Жилой дом	ЦТП-32	0,1605	0	0	1,656	0	0	1,656	59,56	40,27	59,47	2675,6
Пиковая котельная	Мира пр-т, 50	Общественно-административное, Капуценко	Прямое	0,168	0	0	1,913	0	0	1,9134	77,22	26,34	59,78	2212,4
Пиковая котельная	Мира пр-т, 51	Мира проспект, 51 ГВС	ЦТП-39	0	0	0,1104	0	0	0,7707	1,139	62,45	44,67	78,49	1848,8
Пиковая котельная	Мира пр-т, 51	Мира проспект, 51	ЦТП-39	0,488	0	0	4,966	0	0	4,9657	57,75	39,51	63,12	1869,7
Пиковая котельная	Мира пр-т, 53	Мира проспект, 53	Прямое	0,712	0	0,321541	8,714	0	0	9,6255	68,35	31,76	98,43	2433,1
Пиковая котельная	Мира пр-т, 53/1	Встроенно-пристроенные помещения в составе жилого дома	Прямое	0,065	0	0	0,773	0	0	0,7731	68,62	31,4	117,17	2558,8
Пиковая котельная	Мира пр-т, 54/1	АБК АООТ "Сургутлесторг" (ООО Федоровское)	Прямое	0,144	0	0	1,628	0	0	1,6278	78	26,54	92,9	2277,6
Пиковая котельная	Мира пр-т, 55	Жилой дом, А	Прямое	0,2844	0	0	3,38	0	0	3,38	68,96	31,53	106,12	2422
Пиковая котельная	Мира пр-т, 55	Жилой дом	КРП №2 (63)	0,077	0	0	2,87	0	0	2,8699	63,37	38,76	72,21	2364,8
Пиковая котельная	Мира пр-т, 55	Мира проспект, 55 ГВС	КРП №2 (63)	0	0	0,72412	0	0	4,8424	7,2564	49,7	46,8	73,03	2297,1

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Мира пр-т, 55	Жилой дом	КРП №2 (63)	0,005	0	0	0,186	0	0	0,1864	68,28	34,03	72,02	2316,5
Пиковая котельная	Мира пр-т, 55	Жилой дом	КРП №2 (63)	0,536	0	0	19,977	0	0	19,977	64,08	38,21	71,98	2374,5
Пиковая котельная	Мира пр-т, 55	Жилой дом	КРП №2 (63)	0,052	0	0	1,938	0	0	1,9381	59,25	43,27	73,18	2451,5
Пиковая котельная	Мира пр-т, 55	Жилой дом	КРП №2 (63)	0,443	0	0	16,511	0	0	16,5107	63,12	39,31	72,68	2420,7
Пиковая котельная	Мира пр-т, 55	Жилой дом	КРП №2 (63)	0,348	0	0	12,971	0	0	12,9708	60,29	42,08	74,11	2513,3
Пиковая котельная	Мира пр-т, 55	Жилой дом	КРП №2 (63)	0,0549	0	0	2,046	0	0	2,0462	59,87	42,37	73,03	2443,3
Пиковая котельная	Мира пр-т, 55	Жилой дом	КРП №2 (63)	0,348	0	0	12,97	0	0	12,97	65,66	36,59	71,79	2355,5
Пиковая котельная	Мира пр-т, 55	Жилой дом	КРП №2 (63)	0,052	0	0	1,938	0	0	1,9381	62,56	39,62	72,14	2376,6
Пиковая котельная	Мира пр-т, 55/1	Мира проспект, 55/1	Прямое	0,099	0	0,045214	1,177	0	0	1,3068	68,67	31,32	103,56	2454
Пиковая котельная	Мира пр-т, 55/2	Мира проспект, 55/2	Прямое	0,173	0	0,0719	2,056	0	0	2,2625	68,78	31,41	104,19	2461,7
Пиковая котельная	Мира пр-т, 55/3	Общественное, д/с №2	Прямое	0,1642	0,116	0,2097	1,951	0,7843	0	3,325	68,69	31,22	75,55	2220
Пиковая котельная	Мира пр-т, 56	АБК, ООО "ИК-Капитал"	Прямое	0,1716	0	0	1,955	0	0	1,9553	78,54	26,25	130,22	2291,5
Пиковая котельная	Мира пр-т, 6	ИП Тихонов Максим Викторович	ЦТП-34	0,073	0	0	0,64	0	0	0,6397	60,14	43,34	80,94	3282,5
Пиковая котельная	Мира пр-т, 6	Мира проспект, 6 ГВС	ЦТП-34	0	0	0,03125	0	0	0,2351	0,3391	64,47	41,49	133,04	3265,6
Пиковая котельная	Мира пр-т, 6	ИП Тихонов Максим Викторович ГВС	ЦТП-34	0	0	0,03125	0	0	0,2351	0,3391	64,47	41,49	133,18	3266
Пиковая котельная	Мира пр-т, 6	Жилой дом	ЦТП-34	0,2375	0	0	2,085	0	0	2,085	59,82	43,52	81,17	3299,9
Пиковая котельная	Мира пр-т, 6	Жилой дом	ЦТП-34	0,2375	0	0	2,109	0	0	2,1093	59,69	43,64	82,3	3328,1
Пиковая котельная	Мира пр-т, 6/1	гостиница ГВС	ЦТП-33	0	0	0,138077	0	0	0,9408	1,4008	50,55	33,17	77,16	2383,7
Пиковая котельная	Мира пр-т, 6/1	Общественное, гостиница «Поларис»	ЦТП-34	0,16	0,027	0	1,727	0,18	0	1,9069	60,28	43,58	81,21	3288,9
Пиковая котельная	Мира пр-т, 6/1	гостиница	ЦТП-33	0,211	0,063	0	2,403	0,4055	0	2,8086	56,22	39,7	68,7	2400,1
Пиковая котельная	Мира пр-т, 7	Мира проспект, 7 ГВС	ЦТП-32	0	0	0,2042	0	0	1,382	2,0626	63,11	44,41	60,37	2327,6
Пиковая котельная	Мира пр-т, 7	Жилой дом	ЦТП-32	0,2073	0	0	2,068	0	0	2,0683	59,64	40,56	47,61	2451,8
Пиковая котельная	Мира пр-т, 7	Жилой дом	ЦТП-32	0,2073	0	0	2,077	0	0	2,0775	59,51	40,68	49,53	2494,2
Пиковая котельная	Мира пр-т, 7	Жилой дом	ЦТП-32	0,2073	0	0	2,064	0	0	2,0641	59,76	40,44	46,8	2426,6
Пиковая котельная	Мира пр-т, 7	Жилой дом	ЦТП-32	0,2073	0	0	2,073	0	0	2,0725	59,55	40,63	48,38	2473,6
Пиковая котельная	Мира пр-т, 7	Жилой дом	ЦТП-32	0,2073	0	0	2,056	0	0	2,0562	60,04	40,19	45,44	2384,6
Пиковая котельная	Мира пр-т, 7	Жилой дом	ЦТП-32	0,2073	0	0	2,056	0	0	2,0557	60,06	40,17	44,31	2365,1
Пиковая котельная	Мира пр-т, 7/1	Жилой дом	ЦТП-32	0,162	0	0	1,635	0	0	1,6353	59,69	39,99	52,35	2556,3
Пиковая котельная	Мира пр-т, 7/1	Мира проспект, 7/1 ГВС	ЦТП-32	0	0	0,0536	0	0	0,3761	0,5547	62,62	44,11	79,37	2533,7
Пиковая котельная	Мира пр-т, 7/1	Жилой дом	ЦТП-32	0,162	0	0	1,689	0	0	1,6892	59,68	40,01	61,72	2609,1
Пиковая котельная	Мира пр-т, 7/2	Жилой дом	ЦТП-32	0,1675	0	0	1,667	0	0	1,6669	59,58	39,31	47,71	2460,6
Пиковая котельная	Мира пр-т, 7/2	Жилой дом	ЦТП-32	0,1675	0	0	1,674	0	0	1,6741	59,3	39,57	49,02	2525,5
Пиковая котельная	Мира пр-т, 7/2	Мира проспект, 7/2 ГВС	ЦТП-32	0	0	0,0454	0	0	0,3157	0,467	62,55	44,04	76,19	2516,7
Пиковая котельная	Мира пр-т, 7/3	МБДОУ детский сад №4 "Умка" ГВС	ЦТП-32	0	0	0,6679	0	0	4,5118	6,739	62,83	44,86	57,31	2363,3
Пиковая котельная	Мира пр-т, 7/3	МБДОУ детский сад №4 "Умка"	ЦТП-32	0,388	0,103	0	3,895	0,6517	0	4,5463	59,4	39,99	46,15	2406,9
Пиковая котельная	Мира пр-т, 8	Мира проспект, 8	ЦТП-34	0,446	0	0	4,456	0	0	4,4557	60,76	43,29	71,81	3107,3
Пиковая котельная	Мира пр-т, 8	Мира проспект, 8	ЦТП-34	0,446	0	0	4,387	0	0	4,387	60,36	43,37	75,69	3202,9

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Мира пр-т, 8	Мира проспект, 8 ГВС	ЦТП-34	0	0	0,1627	0	0	1,1371	1,679	64,74	41,66	103,36	3094,4
Пиковая котельная	Мира пр-т, 9	Мира проспект, 9 ГВС	ЦТП-32	0	0	0,1002	0	0	0,6814	1,0153	62,68	43,92	64,35	2376,6
Пиковая котельная	Мира пр-т, 9	Жилой дом	ЦТП-32	0,1488	0	0	1,473	0	0	1,4735	59,64	38,73	44,23	2375,2
Пиковая котельная	Мира пр-т, 9	Жилой дом	ЦТП-32	0,1488	0	0	1,473	0	0	1,4732	59,58	38,79	45,1	2406,5
Пиковая котельная	Мира пр-т, 9	Жилой дом	ЦТП-32	0,1488	0	0	1,484	0	0	1,4844	59,57	38,8	50,45	2449,3
Пиковая котельная	Мира пр-т, 9	Жилой дом	ЦТП-32	0,1488	0	0	1,5	0	0	1,5002	59,63	38,75	49,83	2411,3
Пиковая котельная	Мира пр-т, 9/1	Жилой дом	ЦТП-32	0,2073	0	0	2,09	0	0	2,0898	58,78	39,12	52,56	2516,3
Пиковая котельная	Мира пр-т, 9/1	Жилой дом	ЦТП-32	0,2073	0	0	2,076	0	0	2,0763	58,96	38,96	51,19	2483,8
Пиковая котельная	Мира пр-т, 9/1	Жилой дом	ЦТП-32	0,2073	0	0	2,113	0	0	2,1127	58,75	39,15	54,69	2540,2
Пиковая котельная	Мира пр-т, 9/1	Мира проспект, 9/1 ГВС	ЦТП-32	0	0	0,0998	0	0	0,692	1,0245	62,22	43,64	70,97	2463,4
Пиковая котельная	Мира пр-т, 9/2	Мира проспект, 9/2	ЦТП-32	0,032	0	0,005	0,336	0	0,025	0,3398	59,19	39,18	57,6	2498,4
Пиковая котельная	Набережный проспект	АБК, КНС "Кедровый Лог"	Прямое	0,018	0	0	0,205	0	0	0,205	71,91	32,3	191,43	4737,2
Пиковая котельная	Набережный проспект, 37	АБК, КНС-2	Прямое	0,04	0	0	0,463	0	0	0,463	72,25	32,55	152,49	4733,7
Пиковая котельная	Набережный проспект, 37	Общественное, спорткомплекс "Нефтяник"	Прямое	0,445	0,4	0,9599	5,073	2,6359	4,7995	8,1844	72,12	32,44	123,77	4708,2
Пиковая котельная	Набережный проспект, 39/1	Общественное, санаторий-профилакторий "Кедровый лог"	Прямое	1,392	1,877	0,8599	16,077	12,3446	0	29,0928	72,11	32,59	119,28	4719,1
Пиковая котельная	Набережный проспект, 41	Общественное, поликлиника "Нефтяник"	Прямое	0,483	0,0048	0	5,501	0,031	0	5,532	71,63	32,24	102,52	4422,6
Пиковая котельная	Набережный проспект, 41	Общественное, поликлиника "Нефтяник" ГВС	ЦТП-1	0	0	0,15	0	0	1,0406	1,541	70,18	45,55	188,18	4971,3
Пиковая котельная	Набережный проспект, 43	Общественное, общежитие №8	Прямое	0,465	0	0,2501	5,296	0	0	5,9953	70,21	32,99	99,23	4351,2
Пиковая котельная	Набережный проспект, 70	Жилой дом ГВС	ЦТП-1	0	0	0,0668	0	0	0,4751	0,6981	70,38	45,7	240,38	5071,1
Пиковая котельная	Набережный проспект, 70	Жилой дом	Прямое	0,2965	0	0	3,225	0	0	3,2246	71,77	32,31	117,24	4559,8
Пиковая котельная	Набережный проспект, 76/1	Жилой дом	Прямое	0,1543	0	0	1,636	0	0	1,6363	71,47	31,08	96,15	4196,1
Пиковая котельная	Набережный проспект, 76/1	Жилой дом	ЦТП-1	0,1543	0	0	1,66	0	0	1,6602	61,45	38,73	162,42	4804,9
Пиковая котельная	Набережный пр-т, 39	Общественное, Поликлиника № 4	Прямое	0,13	0,225	0,062952	1,481	1,2893	0,3148	2,8037	71,97	32,26	123,17	4670,1
Пиковая котельная	Набережный пр-т, 45	Общественное, общежитие №10	Прямое	0,336	0	0,199985	3,827	0	0	4,386	71,6	31,28	98,01	4270,3
Пиковая котельная	Набережный пр-т, 47	АБК, маг. "Адамас"	Прямое	0,0235	0	0	0,268	0	0	0,2677	71,56	31,24	129,26	4326
Пиковая котельная	Набережный пр-т, 64	Жилой дом ГВС	ЦТП-1	0	0	0,1507	0	0	1,1598	1,6621	70,94	46,14	372,65	5310,5
Пиковая котельная	Набережный пр-т, 66	Жилой дом ГВС	ЦТП-1	0	0	0,0763	0	0	0,5714	0,8258	70,73	46,05	382,29	5200,3

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Набережный пр-т, 66	Жилой дом	Прямое	0,2965	0	0	3,32	0	0	3,3202	72,02	32,79	142,06	4686,9
Пиковая котельная	Набережный пр-т, 68	Жилой дом ГВС	ЦТП-1	0	0	0,0824	0	0	0,5848	0,8595	70,61	45,93	266,57	5101,4
Пиковая котельная	Набережный пр-т, 68	Жилой дом	Прямое	0,338	0	0	3,626	0	0	3,6255	72,08	32,52	118,93	4543,8
Пиковая котельная	Набережный пр-т, 72	Жилой дом	Прямое	0,338	0	0	3,559	0	0	3,5587	71,71	32,05	101,49	4396,1
Пиковая котельная	Набережный пр-т, 72	Жилой дом ГВС	ЦТП-1	0	0	0,0785	0	0	0,5407	0,8024	70,2	45,52	192,92	4958,9
Пиковая котельная	Набережный пр-т, 74	Жилой дом	Прямое	0,2921	0	0	3,171	0	0	3,1712	71,39	31,85	112,32	4486,6
Пиковая котельная	Набережный пр-т, 74	Жилой дом ГВС	ЦТП-1	0	0	0,0742	0	0	0,5222	0,7698	69,92	45,28	209,32	5004,2
Пиковая котельная	Набережный пр-т, 76	Жилой дом ГВС	ЦТП-1	0	0	0,0873	0	0	0,5943	0,8853	69,75	45,03	164,94	4828,4
Пиковая котельная	Набережный пр-т, 76	Жилой дом	Прямое	0,4815	0	0	5,033	0	0	5,0327	71,34	31,51	94,51	4262,2
Пиковая котельная	Набережный пр-т, 76/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-1	0	0	0,1103	0	0	0,7549	1,1227	69,45	44,73	167,03	4791,8
Пиковая котельная	Набережный пр-т, 78	Жилой дом	ЦТП-1	0,4963	0	0	5,041	0	0	5,0409	61,7	38,88	129,89	4611,6
Пиковая котельная	Набережный пр-т, 78	Жилой дом ГВС	ЦТП-1	0	0	0,0842	0	0	0,5652	0,8459	69,71	44,83	132,36	4589,9
Пиковая котельная	Набережный пр-т, 80	Жилой дом	ЦТП-1	0,5086	0	0	5,33	0	0	5,3302	61,44	38,73	152,52	4771,1
Пиковая котельная	Набережный пр-т, 80	Жилой дом ГВС	ЦТП-1	0	0	0,0688	0	0	0,4658	0,6952	69,48	44,74	153,96	4759,8
Пиковая котельная	Нефтеюганское шоссе, 20	Общественное, Окружная травматологическая больница	ЦТП-20	1,048	0,52	0	11,936	3,3117	0	15,2474	51,64	39,07	47,18	2385,8
Пиковая котельная	Нефтеюганское шоссе, 20	Общественное, Окружная травматологическая больница	ЦТП-20	0,178	0,472	0	1,798	3,0913	0	4,8894	53,05	37,49	52,12	2379,9
Пиковая котельная	Нефтеюганское шоссе, 20	Общественное, Окружная травматологическая больница ГВС	ЦТП-20	0	0	0,31702	0	0	2,1597	3,216	65,4	34,17	50,19	2364
Пиковая котельная	Нефтеюганское шоссе, 20	Общественное, Реабилитационный центр окружной травматологической больницы. Отделение ортопедии ГВС	ЦТП-20	0	0	0,274066	0	0	1,8335	2,7471	67,45	34,76	39,97	2128,2
Пиковая котельная	Нефтеюганское шоссе, 20	Общественное, Реабилитационный центр окружной травматологической больницы.	ЦТП-20	0,37	0,464	0	4,214	2,8918	0	7,1057	54,38	38,02	39,66	2149,9

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
		Отделение ортопедии												
Пиковая котельная	Нефтеюганское шоссе, 20	АБК, кислородная станция	ЦТП-20	0,022	0	0	0,251	0	0	0,2506	53,15	38,34	62,31	2362,8
Пиковая котельная	Нефтеюганское шоссе, 20	АБК, пищеблок травматологической больницы ГВС	ЦТП-20	0	0	0,055996	0	0	0,3826	0,5692	66,22	34,25	53,15	2318,9
Пиковая котельная	Нефтеюганское шоссе, 20	АБК, хоз. корпус ОТЦ	ЦТП-20	0,195	0,078	0,0781	1,916	0,4885	0,3905	2,4528	54,33	37,97	39,14	2131,7
Пиковая котельная	Нефтеюганское шоссе, 20	АБК, Храм Святителя Луки Войно-Ясенецкого ГВС	ЦТП-20	0	0	0,062	0	0	0,4407	0,6473	66,15	34	65,31	2387,7
Пиковая котельная	Нефтеюганское шоссе, 20	АБК, пищеблок травматологической больницы	ЦТП-20	0,084	0,037	0	0,712	0,2033	0	0,9156	53,01	38,22	47,91	2341,9
Пиковая котельная	Нефтеюганское шоссе, 20	Общественное, Окружная травматологическая больница ГВС	ЦТП-20	0	0	0,154945	0	0	1,0653	1,5823	66,39	34,19	56,33	2333,6
Пиковая котельная	Нефтеюганское шоссе, 20/1	Общественное, многопрофильная поликлиника ГВС	ЦТП-20	0	0	0,22	0	0	1,498	2,2313	67,18	34,42	48,78	2210,5
Пиковая котельная	Нефтеюганское шоссе, 20/1	Общественное, многопрофильная поликлиника	ЦТП-20	0,48	1,044	0	5,467	5,7797	0	11,2465	53,71	38,02	43,09	2233,4
Пиковая котельная	Нефтеюганское шоссе, 20/2	АБК, Дом причта	ЦТП-20	0,045	0	0	0,513	0	0	0,5125	53,36	37,44	63,55	2382,4
Пиковая котельная	Нефтеюганское шоссе, 20/2	АБК, Дом причта ГВС	ЦТП-20	0	0	0,027824	0	0	0,1972	0,2899	66,2	34,04	64,61	2362,9
Пиковая котельная	Нефтеюганское шоссе, 20/2	АБК, Храм Святителя Луки Войно-Ясенецкого	ЦТП-20	0,13	0	0	1,481	0	0	1,4806	53,21	37,49	63,19	2409,4
Пиковая котельная	Нефтеюганское шоссе, 20/3	АБК, Архив травматологии	ЦТП-20	0,017	0,012	0,0059	0,194	0,08	0,0295	0,2767	54,59	38,02	44,21	2134,9
Пиковая котельная	Нефтеюганское шоссе, 27/1	АБК, Магазин, мелкооптовый рынок ООО "Торговый град" (павильон смешанных товаров)	Прямое	0,133989	0	0	1,526	0	0	1,5261	69,96	27,47	85,08	2789
Пиковая котельная	Нефтеюганское шоссе, 27/1	АБК, мелкооптовый рынок ООО "Торговый град" (павильон смешанных товаров)	Прямое	0,133989	0	0	1,527	0	0	1,5267	73,83	30,48	92,45	2642,2
Пиковая котельная	Нефтеюганское шоссе, 27/1	АБК, Склад	Прямое	0,133989	0	0	1,526	0	0	1,526	74,21	30,86	68,73	2514,2
Пиковая котельная	Нефтеюганское шоссе, 27/1	АБК, мелкооптовый рынок ООО	Прямое	0,133989	0	0	1,526	0	0	1,5263	73	29,65	155,18	2749,6

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
		"Торговый град" (павильон смешанных товаров)												
Пиковая котельная	Нефтеюганское шоссе, 27/1	АБК, мелкооптовый рынок ООО "Торговый град" (павильон смешанных товаров)	Прямое	0,133989	0	0	1,526	0	0	1,5262	74,1	30,73	106,99	2671,4
Пиковая котельная	Нефтеюганское шоссе, 27/1	АБК, ООО «Райские фрукты» склад	Прямое	0,133989	0	0	1,526	0	0	1,526	72,27	30,32	92,06	2911,6
Пиковая котельная	Нефтеюганское шоссе, 27/1	Нежилое здание. Производственное здание. Ул. Нефтеюганское шоссе д.27 корпус 1	Прямое	0,2	0	0	2,907	0	0	2,9069	59,34	17,09	90,17	2897,1
Пиковая котельная	Нефтеюганское шоссе, 27/1	АБК, ООО "Торговый град"	Прямое	0,133989	0	0	1,526	0	0	1,5261	74,48	31,11	83,6	2597,4
Пиковая котельная	Нефтеюганское шоссе, 27/1	АБК, Автомойка ООО "Семочка"	Прямое	0,133989	0	0	1,526	0	0	1,5263	74,52	31,93	66	2603,1
Пиковая котельная	Островского, 10	Жилой дом ГВС	ЦТП-37	0	0	0,0733	0	0	0,5093	0,7536	73,73	49,07	103,37	2318,5
Пиковая котельная	Островского, 10	Жилой дом	ЦТП-37	0,546	0	0	5,42	0	0	5,4196	58,66	41,18	53,34	2317,6
Пиковая котельная	Островского, 11	Жилой дом ГВС	ЦТП-9	0	0	0,1283	0	0	0,8969	1,3281	63,09	46,01	128,26	2493,6
Пиковая котельная	Островского, 12	Жилой дом ГВС	ЦТП-37	0	0	0,0885	0	0	0,6255	0,9204	73,37	48,77	114,32	2404,3
Пиковая котельная	Островского, 12	Жилой дом	ЦТП-37	0,328	0	0	2,901	0	0	2,9008	57,25	41,18	62,71	2471,7
Пиковая котельная	Островского, 14	Жилой дом	ЦТП-37	0,224	0	0	1,928	0	0	1,9285	57,81	41,56	58	2426
Пиковая котельная	Островского, 14	Жилой дом ГВС	ЦТП-37	0	0	0,077	0	0	0,5472	0,8038	73,38	48,83	117,22	2429,4
Пиковая котельная	Островского, 14	Жилой дом	ЦТП-37	0,224	0	0	1,962	0	0	1,9624	57,7	41,45	63,31	2458,1
Пиковая котельная	Островского, 14/1		ЦТП-40	0,208	0,408	0,0439967	2,289	4,1999	0	6,7664	55,21	45,21	33,66	1193,6
Пиковая котельная	Островского, 14/1	АБК, Центральный рынок МП "Городской рынок"	Прямое	0,384	0,408	0,043997	3,979	2,5567	0	6,6587	78,13	25,06	28,47	969,8
Пиковая котельная	Островского, 14/2	АБК, маг. "Европа"	ЦТП-37	0,053	0	0	0,602	0	0	0,6024	58,1	41,16	89,79	2472,4
Пиковая котельная	Островского, 14/2	АБК, маг. "Европа" ГВС	ЦТП-37	0	0	0,002087	0	0	0,0167	0,0238	73,41	48,85	327,76	2463,3
Пиковая котельная	Островского, 15	Общественное, детская поликлиника №2 ГВС	ЦТП-19	0	0	0,260676	0	0	1,8039	2,6727	67,75	44,1	105,62	2986,6
Пиковая котельная	Островского, 15	Общественное, детская поликлиника №2	ЦТП-19	0,2577	0,4301	0	2,935	2,8673	0	5,8023	63,22	41,41	74,4	2995,8
Пиковая котельная	Островского, 15/1	АБК, маг. "Продукты"	ЦТП-19	0,0209	0	0	0,238	0	0	0,238	63,26	41,33	109,43	3035,7
Пиковая котельная	Островского, 16	АБК "Сургутгазэнергомонталадка" ГВС	ЦТП-13	0	0	0,381015	0	0	2,5782	3,8481	64,55	39,94	28,91	1247,5
Пиковая котельная	Островского, 16	АБК "Сургутгазэнергомонталадка"	ЦТП-13	0,038	0	0	0,397	0	0	0,3973	56,26	37,55	41,22	1276,7

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Островского, 16	АБК "Сургутгазэнергоремонтналадка"	ЦТП-13	0,0034	0	0	0,047	0	0	0,0471	56,52	37,61	49,23	1293,3
Пиковая котельная	Островского, 16	АБК "Сургутгазэнергоремонтналадка"	ЦТП-13	0,31	0	0	3,105	0	0	3,1049	56,24	37,34	31,39	1267,5
Пиковая котельная	Островского, 16/1	Общественное, спорткомплекс "Газовик"	ЦТП-13	0,158	0,66	0	1,551	4,052	0	5,6031	56,72	36,96	24,49	1126,3
Пиковая котельная	Островского, 16/1	Общественное, спорткомплекс "Газовик" ГВС	ЦТП-13	0	0	0,014955	0	0	0,1093	0,1592	65,87	39,91	52,78	1099,4
Пиковая котельная	Островского, 16/2	АБК, ЦКиД "Камертон"	ЦТП-13	0,05	0,025	0	0,57	0,1658	0	0,7354	56,26	36,94	42,25	1206,9
Пиковая котельная	Островского, 16/2	АБК, ЦКиД "Камертон"	ЦТП-13	0,05	0,025	0	0,57	0,1647	0	0,7343	56,22	36,9	41,06	1204
Пиковая котельная	Островского, 16/2	АБК, ЦКиД "Камертон" ГВС	ЦТП-13	0	0	0,019999	0	0	0,1375	0,2042	65,5	39,75	38,01	1154,2
Пиковая котельная	Островского, 17	Жилой дом	ЦТП-19	0,157	0	0	1,43	0	0	1,4301	62	41,91	73,43	3059,1
Пиковая котельная	Островского, 17	Жилой дом	ЦТП-19	0,157	0	0	1,386	0	0	1,3864	62,87	41,59	70,01	2970,4
Пиковая котельная	Островского, 17	Жилой дом	ЦТП-19	0,157	0	0	1,401	0	0	1,4009	62,86	41,6	72,58	2988,4
Пиковая котельная	Островского, 17	Жилой дом ГВС	ЦТП-19	0	0	0,1096	0	0	0,7738	1,1395	67,89	43,92	116,54	2920,5
Пиковая котельная	Островского, 17	Жилой дом	ЦТП-19	0,157	0	0	1,38	0	0	1,38	62,91	41,61	69,23	2958,9
Пиковая котельная	Островского, 17	Жилой дом	ЦТП-19	0,157	0	0	1,407	0	0	1,4066	62,23	42,01	71,96	3031,8
Пиковая котельная	Островского, 18	Жилой дом	ЦТП-13	0,2545	0	0	2,898	0	0	2,8985	56,21	37,35	22,45	1178,7
Пиковая котельная	Островского, 18	Жилой дом ГВС	ЦТП-13	0	0	0,1178	0	0	0,7909	1,1836	65,9	40,05	26,76	1125,2
Пиковая котельная	Островского, 18	Жилой дом	ЦТП-13	0,2545	0	0	2,898	0	0	2,8985	55,38	37,36	24,7	1244,8
Пиковая котельная	Островского, 19	Жилой дом	ЦТП-17	0,133	0	0	1,354	0	0	1,3541	60,9	43,03	44,58	2013,8
Пиковая котельная	Островского, 19	Жилой дом ГВС	ЦТП-17	0	0	0,0627	0	0	0,4426	0,652	65,53	41,89	71,45	1945,8
Пиковая котельная	Островского, 19	Жилой дом	ЦТП-17	0,131	0	0	1,351	0	0	1,3509	60,65	42,88	47,58	2051,3
Пиковая котельная	Островского, 19	Жилой дом	ЦТП-17	0,131	0	0	1,396	0	0	1,3962	60,29	42,72	51,55	2101,1
Пиковая котельная	Островского, 1А	Общественное, МБОУ средняя общеобразовательная школа №1 ГВС	ЦТП-7	0	0	0,1069	0	0	0,7115	1,0536	63,76	44,09	110,73	2921,9
Пиковая котельная	Островского, 1А	Общественное, МБОУ средняя общеобразовательная школа №1	ЦТП-7	0,718	0,136	0	8,178	0,8725	0	9,0509	61,45	42	71,7	3000,7
Пиковая котельная	Островского, 2	Жилой дом ГВС	ЦТП-37	0	0	0,0776	0	0	0,5371	0,7958	74,45	49,68	91,18	2183,1
Пиковая котельная	Островского, 2	Жилой дом	ЦТП-37	0,328	0	0	3,311	0	0	3,3107	59,52	41,06	53,06	2227
Пиковая котельная	Островского, 20	Жилой дом	ЦТП-13	0,295	0	0	2,987	0	0	2,9867	54,43	37,05	33,7	1392,2
Пиковая котельная	Островского, 20	Жилой дом ГВС	ЦТП-13	0	0	0,1278	0	0	0,8845	1,3121	65,07	39,25	55,15	1247,1
Пиковая котельная	Островского, 20	Жилой дом	ЦТП-13	0,295	0	0	2,93	0	0	2,9298	54,75	37,22	29,02	1329,9
Пиковая котельная	Островского, 20/1	Общественное, МБДОУ детский сад присмотра и оздоровления №64 "Радуга" ГВС	ЦТП-13	0	0	0,197	0	0	1,3252	1,9819	65,43	39,89	30,66	1243
Пиковая котельная	Островского, 20/1	Общественное, МБДОУ детский сад присмотра и	ЦТП-13	0,335	0,088	0	3,816	0,5478	0	4,3636	55,75	37,39	27,32	1302,8

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
		оздоровления №64 "Радуга"												
Пиковая котельная	Островского, 21	Жилой дом	ЦТП-17	0,1565	0	0	1,476	0	0	1,476	59,94	42,6	48,83	2086,2
Пиковая котельная	Островского, 21	Жилой дом ГВС	ЦТП-17	0	0	0,1054	0	0	0,7297	1,081	64,53	40,82	59,63	1992,3
Пиковая котельная	Островского, 21	Жилой дом	ЦТП-17	0,1565	0	0	1,575	0	0	1,5745	60,24	42,31	45,57	2031,3
Пиковая котельная	Островского, 21	Жилой дом	ЦТП-17	0,1565	0	0	1,582	0	0	1,5824	60,01	42,53	46,36	2054
Пиковая котельная	Островского, 21	Жилой дом	ЦТП-17	0,1565	0	0	1,595	0	0	1,5946	60,13	42,42	49,51	2092,3
Пиковая котельная	Островского, 21/1	Жилой дом	ЦТП-17	0,222	0	0	2,191	0	0	2,1914	59,98	41,57	38,02	1903,8
Пиковая котельная	Островского, 21/1	Жилой дом	ЦТП-17	0,222	0	0	2,2	0	0	2,2002	60,01	41,63	40,17	1929,9
Пиковая котельная	Островского, 21/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-17	0	0	0,1253	0	0	0,85	1,2677	64,42	40,59	48,15	1877,3
Пиковая котельная	Островского, 21/1	Жилой дом	ЦТП-17	0,222	0	0	2,282	0	0	2,2819	59,85	41,36	68,03	1944,2
Пиковая котельная	Островского, 21/2	Общественное, МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №63 "Катюша" ГВС	ЦТП-17	0	0	0,2549	0	0	1,7211	2,5713	64,81	41,07	36,09	1819,2
Пиковая котельная	Островского, 21/2	Общественное, МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №63 "Катюша"	ЦТП-17	0,378	0,098	0	4,305	0,6186	0	4,9239	60,45	42,02	35,73	1850,7
Пиковая котельная	Островского, 21А	Жилой дом ГВС	ЦТП-17	0	0	0,0755	0	0	0,544	0,7965	64,5	40,81	85,9	2097,1
Пиковая котельная	Островского, 21А	Жилой дом	ЦТП-17	0,133	0	0	1,352	0	0	1,3522	59,34	41,82	55,36	2168,1
Пиковая котельная	Островского, 21А	Жилой дом	ЦТП-17	0,131	0	0	1,187	0	0	1,1866	59,24	41,8	59,66	2213,2
Пиковая котельная	Островского, 21А	Жилой дом	ЦТП-17	0,131	0	0	1,151	0	0	1,1514	59,13	41,84	64,72	2265
Пиковая котельная	Островского, 22	Жилой дом ГВС	ЦТП-13	0	0	0,1394	0	0	0,9642	1,4293	63,85	38,43	71,89	1510,8
Пиковая котельная	Островского, 22	Жилой дом	ЦТП-13	0,353	0	0	3,49	0	0	3,49	53,62	36,52	37,22	1541,8
Пиковая котельная	Островского, 22	Жилой дом	ЦТП-13	0,353	0	0	3,585	0	0	3,5846	53,98	36,94	47,37	1623,5
Пиковая котельная	Островского, 24	Жилой дом	ЦТП-13	0,361	0	0	4,112	0	0	4,1122	54,23	37,66	37,62	1579,8
Пиковая котельная	Островского, 24	Жилой дом ГВС	ЦТП-13	0	0	0,0728	0	0	0,5015	0,7443	64,32	38,87	68,24	1477,1
Пиковая котельная	Островского, 26	Жилой дом ГВС	ЦТП-13	0	0	0,0545	0	0	0,3746	0,5562	64,15	38,74	69,68	1493,8
Пиковая котельная	Островского, 26	Жилой дом	ЦТП-13	0,249	0	0	2,431	0	0	2,431	53,95	37,09	33,78	1508,8
Пиковая котельная	Островского, 26/1	Жилой дом	ЦТП-13	0,21	0	0	2,042	0	0	2,0417	53,72	37,86	39,79	1653,7
Пиковая котельная	Островского, 26/1	Жилой дом	ЦТП-13	0,209	0	0	2,032	0	0	2,032	53,57	37,87	41,21	1680,1
Пиковая котельная	Островского, 26/1	Жилой дом	ЦТП-13	0,209	0	0	2,032	0	0	2,0322	53,52	37,83	43,81	1702,4
Пиковая котельная	Островского, 26/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-13	0	0	0,0917	0	0	0,6521	0,9581	64,42	39,11	85,34	1611,5
Пиковая котельная	Островского, 26/2	АБК, ОПС № 25	ЦТП-13	0,062	0	0	0,647	0	0	0,6474	53,62	37,22	42,45	1604,5
Пиковая котельная	Островского, 26/2	АБК, Кафе Дуплет	ЦТП-13	0,0445	0	0	0,456	0	0	0,456	52,96	37,58	41,5	1624,9
Пиковая котельная	Островского, 26/2	АБК, Магазин Боярыня	ЦТП-13	0,073	0,24	0	0,831	1,5515	0	2,383	52,64	37,43	37,48	1620,1
Пиковая котельная	Островского, 26/2	АБК,Кафе Дуплет ГВС	ЦТП-13	0	0	0,0179	0	0	0,1278	0,1875	63,81	38,41	87,49	1567,1
Пиковая котельная	Островского, 26/2	АБК, Парикмахерская Лада,Магазин ЗООДом ГВС	ЦТП-13	0	0	0,0091	0	0	0,0662	0,0966	63,96	38,56	95,62	1572
Пиковая котельная	Островского, 26/2	АБК, Магазин Боярыня ГВС	ЦТП-13	0	0	0,007	0	0	0,0508	0,0741	63,81	38,41	94,03	1569
Пиковая котельная	Островского, 26/2	АБК, Парикмахерская Лада,Магазин ЗООДом	ЦТП-13	0,047	0	0	0,535	0	0	0,5353	53,09	37,7	38,46	1613,7

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Островского, 26/2	АБК, ОПС № 25 ГВС	ЦТП-13	0	0	0,003	0	0	0,024	0,034	63,96	38,56	162,94	1572,8
Пиковая котельная	Островского, 26/3	АБК, маг. "Евро-офис"	ЦТП-13	0,155	0	0	1,765	0	0	1,7654	53,11	36,88	37,31	1593,7
Пиковая котельная	Островского, 26/3	АБК, маг. "Евро-офис" ГВС	ЦТП-13	0	0	0,013	0	0	0,0933	0,1367	63,77	38,37	88,88	1558,6
Пиковая котельная	Островского, 28	Жилой дом	ЦТП-13	0,2545	0	0	2,898	0	0	2,8985	54,75	37,35	32,02	1434,8
Пиковая котельная	Островского, 28	Жилой дом	ЦТП-13	0,2545	0	0	2,898	0	0	2,8985	54,99	38,03	30,55	1430,3
Пиковая котельная	Островского, 28	Жилой дом ГВС	ЦТП-13	0	0	0,1043	0	0	0,7092	1,0572	65,02	39,55	46	1372,4
Пиковая котельная	Островского, 29	Жилой дом	ЦТП-19	0,12025	0	0	1,203	0	0	1,2028	62,73	40,57	59,01	2768,1
Пиковая котельная	Островского, 29	Жилой дом ГВС	ЦТП-19	0	0	0,0764	0	0	0,5162	0,7709	67,34	43,36	76,02	2772,5
Пиковая котельная	Островского, 29	Жилой дом	ЦТП-19	0,12025	0	0	1,2	0	0	1,2001	62,69	40,6	59,32	2779,4
Пиковая котельная	Островского, 29	Жилой дом	ЦТП-19	0,12025	0	0	1,192	0	0	1,1916	62,48	40,8	64,69	2885,4
Пиковая котельная	Островского, 29	Жилой дом	ЦТП-19	0,12025	0	0	1,215	0	0	1,2148	62,54	40,74	62,52	2845,8
Пиковая котельная	Островского, 29А	АБК, Магазин смешанных товаров ГВС	ЦТП-19	0	0	0,008	0	0	0,0548	0,0815	67,31	43,33	79,51	2760,4
Пиковая котельная	Островского, 29А	АБК, Магазин смешанных товаров	ЦТП-19	0,0199	0	0	0,227	0	0	0,2267	62,73	40,55	60,5	2765,7
Пиковая котельная	Островского, 3	Жилой дом ГВС	ЦТП-7	0	0	0,1054	0	0	0,7022	1,0394	63,44	43,73	125,06	2953,8
Пиковая котельная	Островского, 3	Жилой дом	ЦТП-7	0,3475	0	0	3,476	0	0	3,4762	60,53	42,04	68,9	2972,5
Пиковая котельная	Островского, 3	Жилой дом	ЦТП-7	0,3475	0	0	3,499	0	0	3,4995	60,14	41,88	71,58	3024,4
Пиковая котельная	Островского, 30	Жилой дом	ЦТП-14	0,236	0	0	2,394	0	0	2,3941	57,9	39,86	48,08	1807,6
Пиковая котельная	Островского, 30	Жилой дом	ЦТП-14	0,235	0	0	2,436	0	0	2,4362	57,88	40,42	53,91	1912,9
Пиковая котельная	Островского, 30	Жилой дом ГВС	ЦТП-14	0	0	0,1251	0	0	0,8713	1,2879	64,82	41	67,55	1796,6
Пиковая котельная	Островского, 30	Жилой дом	ЦТП-14	0,235	0	0	2,401	0	0	2,4012	57,83	40,14	49,99	1852,2
Пиковая котельная	Островского, 30А	Жилой дом ГВС	ЦТП-14	0	0	0,0557	0	0	0,4135	0,5922	65,14	41,37	94,46	1931,2
Пиковая котельная	Островского, 30А	Жилой дом	ЦТП-14	0,237	0	0	2,178	0	0	2,1776	57,97	41,19	59,65	2000,1
Пиковая котельная	Островского, 31	АБК, ООО Шин-трейд	Прямое	0,016	0	0	0,182	0	0	0,1822	70,79	23,63	207,79	3087,6
Пиковая котельная	Островского, 32	Жилой дом ГВС	ЦТП-14	0	0	0,077	0	0	0,5293	0,7857	65,3	41,43	58,46	1726
Пиковая котельная	Островского, 32	Жилой дом	ЦТП-14	0,328	0	0	3,34	0	0	3,3399	58,69	40,35	47,94	1780,1
Пиковая котельная	Островского, 33	АБК, Магазин Автомасла	Прямое	0,013	0	0	0,148	0	0	0,1481	71,1	23,94	214,17	3109,6
Пиковая котельная	Островского, 34	Жилой дом	ЦТП-14	0,344	0	0	3,528	0	0	3,5282	59	40,93	47,14	1773
Пиковая котельная	Островского, 34	Жилой дом ГВС	ЦТП-14	0	0	0,0862	0	0	0,6062	0,8933	65,84	42,06	62,65	1765,3
Пиковая котельная	Островского, 35	Магазин Автостоп	Прямое	0,019	0	0	0,216	0	0	0,2164	71,11	23,97	225,4	3144,2
Пиковая котельная	Островского, 36	Общественное, дс №63	ЦТП-14	0,26	0,062	0	2,961	0,3972	0	3,3583	59,57	40,25	37,81	1545,4
Пиковая котельная	Островского, 36	Общественное, дс №63 ГВС	ЦТП-14	0	0	0,153	0	0	1,0433	1,5533	65,86	41,93	40,4	1540,2
Пиковая котельная	Островского, 36/1	АБК, маг. "Хозтовары" ГВС	ЦТП-14	0	0	0,003	0	0	0,024	0,0341	66,01	42,23	173,17	1795,2
Пиковая котельная	Островского, 36/1	АБК, маг. "Хозтовары"	ЦТП-14	0,01	0	0	0,114	0	0	0,1139	59,27	41,1	90,64	1806,2
Пиковая котельная	Островского, 37	АБК, Магазин Автошанс	Прямое	0,019	0	0	0,216	0	0	0,2164	71,14	24	245,74	3178,3
Пиковая котельная	Островского, 37/1	АБК	Прямое	0,715	0	0	8,144	0	0	8,1436	67,9	25,48	43,03	2166
Пиковая котельная	Островского, 38	Жилой дом ГВС	ЦТП-14	0	0	0,0867	0	0	0,5933	0,8822	66,04	42,14	49,12	1647,8
Пиковая котельная	Островского, 38	Жилой дом	ЦТП-14	0,328	0	0	3,37	0	0	3,3703	59,49	41,16	46,86	1746,7

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Островского, 39	Магазин Автозапчасти	Прямое	0,0092	0	0	0,105	0	0	0,1048	71,2	24,06	274,95	3202,7
Пиковая котельная	Островского, 4	Жилой дом	ЦТП-37	0,546	0	0	5,398	0	0	5,3978	59,23	41,53	49,25	2223,5
Пиковая котельная	Островского, 4	Жилой дом ГВС	ЦТП-37	0	0	0,0681	0	0	0,4689	0,6959	74,21	49,49	93,01	2223,8
Пиковая котельная	Островского, 40	Жилой дом	ЦТП-14	0,344	0	0	3,506	0	0	3,5064	59,96	41,39	43,53	1680,8
Пиковая котельная	Островского, 40	Жилой дом ГВС	ЦТП-14	0	0	0,0751	0	0	0,5107	0,7609	66,48	42,51	43,89	1583,2
Пиковая котельная	Островского, 41	АБК, маг. "Хозтовары"	Прямое	0,0064	0	0	0,077	0	0	0,0771	69,08	25,78	106,13	2042,1
Пиковая котельная	Островского, 42	Жилой дом ГВС	ЦТП-14	0	0	0,0933	0	0	0,645	0,9559	65,21	41,35	61,46	1742,6
Пиковая котельная	Островского, 42	Жилой дом	ЦТП-14	0,328	0	0	3,34	0	0	3,3403	58,61	40,22	48,15	1777,2
Пиковая котельная	Островского, 43	АБК, маг. "Сургутмебель"	Прямое	0,31	0	0	3,531	0	0	3,5306	69,15	26,12	36,02	2016,9
Пиковая котельная	Островского, 43 А	АБК, склад маг. "Сургутмебель"	Прямое	0,12	0	0	1,367	0	0	1,3667	69,19	26,03	37,38	2029
Пиковая котельная	Островского, 43/2	АБК, столярный цех	Прямое	0,3274	0	0	3,729	0	0	3,7292	68,23	25,55	56,79	2226,2
Пиковая котельная	Островского, 44	Жилой дом	ЦТП-14	0,241	0	0	2,745	0	0	2,7449	59,03	41,17	44,55	1730,9
Пиковая котельная	Островского, 44	Жилой дом ГВС	ЦТП-14	0	0	0,0582	0	0	0,4012	0,5952	65,79	41,9	55,46	1677,3
Пиковая котельная	Островского, 45	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре	Прямое	0,0638	0	0	0,694	0	0	0,6943	68,53	25,36	43,06	2128,7
Пиковая котельная	Островского, 45	АО "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ"	Прямое	0,067	0	0	0,728	0	0	0,7281	68,53	25,36	42,73	2126,9
Пиковая котельная	Островского, 45/1	АБК	Прямое	0,16	0,104	0	1,822	0,6799	0	2,5021	68,14	25,33	42,48	2145,3
Пиковая котельная	Островского, 46	Жилой дом	ЦТП-14	0,333	0	0	3,793	0	0	3,7934	59,7	40,71	41,29	1605,4
Пиковая котельная	Островского, 46	Жилой дом ГВС	ЦТП-14	0	0	0,0824	0	0	0,5592	0,8338	65,95	41,85	38,61	1496
Пиковая котельная	Островского, 47	АБК, ФГУП "Управление дорожного строительства №3"	Прямое	0,426	0	0,039997	4,504	0	0	4,6166	68,02	24,89	42,69	2137,8
Пиковая котельная	Островского, 47	ИП Шикула ресторан «Лесной»	Прямое	0,0477	0	0,021042	0,555	0	0,1052	0,5716	68,06	24,85	116,18	2264,8
Пиковая котельная	Островского, 47	АБК, КПП "Управление дорожного строительства №3"	Прямое	0,007	0	0	0,08	0	0	0,0798	68,31	25,1	205,45	2140,4
Пиковая котельная	Островского, 47	Терентьева О.С. гаражи	Прямое	0,024	0	0	0,273	0	0	0,2734	68,06	24,85	59,82	2151,7
Пиковая котельная	Островского, 5	Жилой дом	ЦТП-7	0,328	0	0	3,736	0	0	3,7356	61,46	41,21	65,38	2855,2
Пиковая котельная	Островского, 5	Жилой дом ГВС	ЦТП-7	0	0	0,077	0	0	0,5048	0,7511	63,49	43,72	102,41	2837,8
Пиковая котельная	Островского, 52/1	АБК, Автомастерская	Прямое	0,233	0	0	2,675	0	0	2,6752	70,52	30,84	93,66	2986,1
Пиковая котельная	Островского, 6	Жилой дом	ЦТП-37	0,328	0	0	3,295	0	0	3,295	58,83	40,77	55,96	2316,9
Пиковая котельная	Островского, 6	Жилой дом ГВС	ЦТП-37	0	0	0,0969	0	0	0,6696	0,9925	73,82	49,13	98,99	2278,2
Пиковая котельная	Островского, 8	Жилой дом ГВС	ЦТП-37	0	0	0,0709	0	0	0,495	0,7315	74,06	49,37	98,99	2261,8
Пиковая котельная	Островского, 8	Жилой дом	ЦТП-37	0,2215	0	0	2,217	0	0	2,2166	59,27	41,18	52,83	2271,1

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Островского, 8	Жилой дом	ЦТП-37	0,2215	0	0	2,231	0	0	2,231	59,12	41,22	53,67	2288
Пиковая котельная	Островского, 8/1	Общественное, центр иностранных языков ГВС	ЦТП-37	0	0	0,0581	0	0	0,4147	0,6084	73,65	49,08	118,05	2422,7
Пиковая котельная	Островского, 8/1	Общественное, центр иностранных языков	ЦТП-37	0,179	0,278	0	2,039	1,8041	0	3,8428	58,24	41,61	58,42	2431,9
Пиковая котельная	Островского, 9	Жилой дом	ЦТП-17	0,18	0	0	1,799	0	0	1,7988	61	43,34	41,38	1976,1
Пиковая котельная	Островского, 9	Жилой дом	ЦТП-17	0,18	0	0	1,812	0	0	1,8121	60,89	43,37	43,15	2005,6
Пиковая котельная	Островского, 9	Жилой дом	ЦТП-17	0,18	0	0	1,791	0	0	1,7905	61,17	43,3	40,38	1951,6
Пиковая котельная	Островского, 9	Жилой дом	ЦТП-17	0,18	0	0	1,649	0	0	1,6492	60,91	43,6	41,35	1979,2
Пиковая котельная	Островского, 9	Жилой дом	ЦТП-17	0,18	0	0	1,844	0	0	1,8436	60,84	43,32	47,19	2037,2
Пиковая котельная	Островского, 9	Жилой дом ГВС	ЦТП-17	0	0	0,1834	0	0	1,2572	1,8685	65,66	42,03	55,69	1905,1
Пиковая котельная	Островского, 9	Жилой дом	ЦТП-17	0,18	0	0	1,578	0	0	1,5778	60,86	43,7	44,43	2020,7
Пиковая котельная	Островского, 9/1	Жилой дом	ЦТП-17	0,188	0	0	1,894	0	0	1,8945	60,95	42,97	36,89	1852,5
Пиковая котельная	Островского, 9/1	Жилой дом	ЦТП-17	0,188	0	0	1,845	0	0	1,8449	61,05	42,87	30,56	1780,9
Пиковая котельная	Островского, 9/1	Жилой дом	ЦТП-17	0,188	0	0	1,833	0	0	1,8328	61,26	42,68	29,13	1743,3
Пиковая котельная	Островского, 9/1	Жилой дом	ЦТП-17	0,188	0	0	1,863	0	0	1,8627	60,95	42,96	32,83	1819,9
Пиковая котельная	Островского, 9/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-17	0	0	0,1065	0	0	0,715	1,07	65,18	41,25	31,87	1731,7
Пиковая котельная	Парковая, 1	Жилой дом	Прямое	0,023	0	0	0,754	0	0	0,7544	75,46	35,47	89,08	2523,1
Пиковая котельная	Парковая, 4	Жилой дом	Прямое	0,0168	0	0	0,551	0	0	0,5511	75,97	35,94	87,97	2507,7
Пиковая котельная	Писателей бульвар, 15	Жилой дом	ЦТП-23	0,1604	0	0	1,827	0	0	1,8268	59,27	38,8	65,66	2793,4
Пиковая котельная	Писателей бульвар, 15	Жилой дом	ЦТП-23	0,1604	0	0	1,827	0	0	1,8268	59,42	38,52	62,28	2727,1
Пиковая котельная	Писателей бульвар, 15	Жилой дом	ЦТП-23	0,1604	0	0	1,827	0	0	1,8268	59,14	38,92	68	2831,6
Пиковая котельная	Писателей бульвар, 15	Жилой дом	ЦТП-23	0,1604	0	0	1,827	0	0	1,8268	59,31	38,7	63,52	2757,8
Пиковая котельная	Писателей бульвар, 15	Жилой дом	ЦТП-23	0,1604	0	0	1,827	0	0	1,8268	59,42	38,19	60,48	2682,9
Пиковая котельная	Писателей бульвар, 17	Общественное, МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста Прогимназия	ЦТП-23	0,393	0,073	0	4,476	0,4651	0	4,941	58,99	38,38	57,49	2694,4
Пиковая котельная	Писателей бульвар, 17	Общественное, МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста Прогимназия ГВС	ЦТП-23	0	0	0,065	0	0	0,4532	0,6699	64,63	41,73	75,84	2681,6
Пиковая котельная	Писателей бульвар, 19	Общественное, Региональное дисп. управление (гостиничный комплекс)	Прямое	0,237	0,591	0,113	2,74	3,8687	0	6,9267	71,37	24,65	56,78	2546,7
Пиковая котельная	Писателей бульвар, 19Б	Общественное, Торговый центр "Бульвар Писателей" ГВС	ЦТП-17	0	0	0,1	0	0	0,6928	1,0262	64,41	40,58	54,01	1894,1

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Писателей бульвар, 19Б	Нежилое помещение, Бульвар писателей,19Б	ЦТП-17	0	0,0266	0	0,148	0	0	0,1478	60,06	41,5	97,17	1915,7
Пиковая котельная	Писателей бульвар, 2	Жилой дом	ЦТП-32	0,204	0	0	2,323	0	0	2,3234	58,58	38,7	47,62	2466,2
Пиковая котельная	Писателей бульвар, 21	Жилой дом	ЦТП-19	0,155	0	0	1,765	0	0	1,7653	62,46	42,38	72,86	3058,9
Пиковая котельная	Писателей бульвар, 21	Жилой дом	ЦТП-19	0,155	0	0	1,765	0	0	1,7654	62,39	42,44	74,21	3080,2
Пиковая котельная	Писателей бульвар, 21	Жилой дом	ЦТП-19	0,155	0	0	1,765	0	0	1,7653	62,76	41,42	66,61	2919,2
Пиковая котельная	Писателей бульвар, 21	Жилой дом	ЦТП-19	0,156	0	0	1,777	0	0	1,7767	62,72	41,05	65,54	2888,4
Пиковая котельная	Писателей бульвар, 21	Жилой дом	ЦТП-19	0,155	0	0	1,765	0	0	1,7653	62,62	41,78	67,58	2950,9
Пиковая котельная	Писателей бульвар, 21	Жилой дом	ЦТП-19	0,155	0	0	1,765	0	0	1,7653	62,47	42,24	70,46	3020,3
Пиковая котельная	Писателей бульвар, 21/1	Жилой дом	ЦТП-19	0,162	0	0	1,649	0	0	1,6493	63,19	41,32	63,41	2834,7
Пиковая котельная	Писателей бульвар, 21/1	Жилой дом	ЦТП-19	0,162	0	0	1,685	0	0	1,6846	63,23	41,59	66,75	2885,2
Пиковая котельная	Писателей бульвар, 21/1	Жилой дом	ЦТП-19	0,162	0	0	1,657	0	0	1,657	63,22	41,41	64,51	2851,6
Пиковая котельная	Писателей, 15	Жилой дом ГВС	ЦТП-23	0	0	0,1281	0	0	0,8684	1,2954	64,68	41,77	71,77	2652,2
Пиковая котельная	Писателей, 2	Жилой дом ГВС	ЦТП-32	0	0	0,0696	0	0	0,4908	0,7228	61,86	43,18	81,68	2447,4
Пиковая котельная	Писателей, 21	Жилой дом ГВС	ЦТП-19	0	0	0,1533	0	0	1,0436	1,5546	67,42	43,46	96,6	2858,5
Пиковая котельная	Писателей, 21/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-19	0	0	0,0768	0	0	0,5184	0,7746	67,61	44,15	63,9	2771,1
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 1	Жилой дом	ЦТП-78	0,218	0	0	2,216	0	0	2,2155	62,33	42,43	54,36	2265,7
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 1	Жилой дом ГВС	ЦТП-78	0	0	0,237	0	0	1,597	2,3871	58,51	38,6	58,91	2230,1
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 1	ОДН ГВС	ЦТП-78	0	0	0,0054	0	0	0,0373	0,0553	58,52	38,6	81,53	2226,2
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 1	Жилой дом	ЦТП-78	0,218	0	0	2,257	0	0	2,2568	61,81	42,74	59,44	2377,2
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 1	Жилой дом	ЦТП-78	0,218	0	0	2,22	0	0	2,2203	62,35	42,55	54,89	2279,7
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 1	Жилой дом	ЦТП-78	0,218	0	0	2,225	0	0	2,2251	62,3	42,75	55,52	2298,4
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 1	Жилой дом	ЦТП-78	0,218	0	0	2,305	0	0	2,3046	61,44	42,63	63,51	2420,9
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 1	Жилой дом	ЦТП-78	0,218	0	0	2,236	0	0	2,2355	62,11	42,91	56,79	2336,9
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 1/1	АБК, ООО "УК ДЕЗ ВЖР"	ЦТП-78	0	0	0,0005	0	0	0,004	0,0099	58,57	38,65	5132,4	2381,8
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 1/1	АБК, ООО "УК ДЕЗ ВЖР"	ЦТП-78	0,016	0	0	0,19	0	0	0,1904	62,03	42,25	81,61	2412,5
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 15	Общественное, Клинический перинатальный центр на 315 коек	Прямое	1,915	8,288	0,7500307	23,451	49,8484	0	75,3355	61,36	16,41	64,86	2550,2

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 15к1	Пищевой блок	Прямое	0,12	0,267	0,3690158	1,412	1,5596	0	3,4667	68,61	22,52	178,65	2923,5
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 15к2	Хозяйственный блок	Прямое	0,133	0,595	0,1570317	1,597	3,4793	0	5,2188	68,86	23,37	185,75	3053,8
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 2	ОДН ГВС	ЦТП-64	0,018	0	0,2059	0	0	1,3967	2,0832	77,2	47,35	84,13	2174,3
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 2	Жилой дом	ЦТП-64	0,200667	0	0	2,099	0	0	2,099	61,48	40,85	71,22	2308,5
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 2	Жилой дом ГВС	ЦТП-64	0	0	0,2148	0	0	1,4567	2,1729	77,2	47,35	83,54	2173,3
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 2	Жилой дом	ЦТП-64	0,200667	0	0	2,071	0	0	2,071	62,22	39,91	67,7	2204,6
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 2	Жилой дом	ЦТП-64	0,200667	0	0	2,089	0	0	2,089	61,47	40,6	70,15	2284,7
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 2	Жилой дом	ЦТП-64	0,200667	0	0	2,08	0	0	2,0801	61,65	40,13	69,29	2255,4
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 2	Жилой дом	ЦТП-64	0,200667	0	0	2,134	0	0	2,134	61,47	41,22	73,24	2347,3
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 2	Жилой дом	ЦТП-64	0,200667	0	0	2,075	0	0	2,0753	61,84	40,09	68,55	2235,2
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 2/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-64	0	0	0,058	0	0	0,4041	0,5978	77,57	47,72	85,79	2168,2
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 2/1	Жилой дом	ЦТП-64	0,2482	0	0	2,95	0	0	2,9497	62,8	40,3	64,94	2196,6
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 2А	Жилой дом	Прямое	0,29	0	0,2	3,446	0	0	3,4465	71,88	25,65	56,72	2124,3
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 3	АБК, АТС-31	ЦТП-78	0,143	0	0	1,482	0	0	1,4821	62,95	42,52	57,28	2303,6
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 3	АБК, АТС-31 ГВС	ЦТП-78	0	0	0,002956	0	0	0,0236	0,0335	58,87	39,21	174,83	2254,6
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 3/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-78	0	0	0,1434	0	0	0,9613	1,4393	58,57	38,95	53,63	2232,5
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 3/1	Жилой дом	ЦТП-78	0,1875	0	0	1,9	0	0	1,9005	62,59	42,25	55,53	2293,4
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 3/1	Жилой дом	ЦТП-78	0,1875	0	0	1,963	0	0	1,9631	62,04	42,3	59,49	2363,1
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 3/1	Жилой дом	ЦТП-78	0,1875	0	0	1,915	0	0	1,9148	62,68	42,46	56,41	2308,5
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 3/1	Жилой дом	ЦТП-78	0,1875	0	0	1,934	0	0	1,9342	62,41	42,38	57,7	2331,1
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 4/1	АБК, Торговый комплекс (ООО "Компания Беркут")	Прямое	0,405	0,889	0,277	4,988	5,8817	0	10,8692	72,12	25,55	46,25	1982,1
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 4/2	Жилой дом	Прямое	2,086	0	1,074	24,79	0	0	24,7904	72,08	25,68	47,63	2023,5
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 5	Жилой дом ГВС	ЦТП-78	0	0	0,1745	0	0	1,1786	1,7602	58,94	39,67	58,58	2333,2
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 5	Жилой дом	ЦТП-78	0,4375	0	0	4,522	0	0	4,5219	62,29	43,92	67,37	2458,5
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 5	Жилой дом	ЦТП-78	0,4375	0	0	4,489	0	0	4,4891	63,2	43,04	66,38	2418,6

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 5/1	Общественное, МБОУ средняя общеобразовательная школа №44 ГВС	ЦТП-78	0	0	0,6	0	0	4,0454	6,0451	57,91	38,86	60,47	2388,1
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 5/1	Общественное, МБОУ средняя общеобразовательная школа №44	ЦТП-78	0,55	1,456	0	6,539	9,6345	0	16,1734	62,25	42,09	65,94	2481,3
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 6/1	Общественное, Спортивный центр "Ледовая арена"	Прямое	0,138	0,049	0,0621	1,572	0,3267	0	1,9842	71,48	35,5	649,42	4879,7
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 7/1	Жилой дом	ЦТП-78	0,2415	0	0	2,548	0	0	2,548	62,81	43,29	69,35	2544,6
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 7/1	Жилой дом	ЦТП-78	0,2415	0	0	2,52	0	0	2,52	62,74	43,25	66,44	2522,6
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 7/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-78	0	0	0,078	0	0	0,5441	0,8041	58,84	39,55	76,36	2457,4
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 7/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-78	0	0	0,078	0	0	0,5446	0,8045	58,73	39,43	78	2457,8
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 7/1	Жилой дом	ЦТП-78	0,2415	0	0	2,548	0	0	2,5483	62,6	43,08	69,56	2545
Пиковая котельная	Пролетарский пр-т, 7/1	Жилой дом	ЦТП-78	0,2415	0	0	2,52	0	0	2,5198	62,62	43,13	66,29	2520,2
Пиковая котельная	Профсоюзов	АБК, КПП	Прямое	0,0016	0	0	0,02	0	0	0,0196	67,57	21,5	114,22	1845,4
Пиковая котельная	Профсоюзов, 11	АБК, Торгово-офисный комплекс Континент	Прямое	0,693	0	0,299978	8,112	0	0	8,1123	68,89	24,72	157,54	3042,1
Пиковая котельная	Профсоюзов, 11/1	ПАО "СНГ" Здание производственное административное НГДУ "Талаканнефть"	Прямое	0,618	0,472	0,253024	7,248	2,6998	0	9,9483	72,48	25,13	151,35	2846,4
Пиковая котельная	Профсоюзов, 11/2	ОАО "СНГ" Здание производственное административное УПНП и КРС	Прямое	0,397	0,324	0,229026	4,658	1,854	0	6,5118	72,69	24,94	149	2777,8
Пиковая котельная	Профсоюзов, 11/3	ПАО СНГ, СМТ-1	Прямое	0,397	0,377	0,250938	4,659	2,1565	0	6,816	72,4	25,21	163,64	3008,8
Пиковая котельная	Профсоюзов, 12	Жилой дом	ЦТП-96	0,19	0	0	1,887	0	0	1,8867	60,06	41,92	64,64	3530,1
Пиковая котельная	Профсоюзов, 12	Жилой дом	ЦТП-96	0,19	0	0	1,912	0	0	1,9118	59,39	42,43	68	3626,6
Пиковая котельная	Профсоюзов, 12	Жилой дом	ЦТП-96	0,19	0	0	1,973	0	0	1,9728	59,3	42,43	76,28	3697,5
Пиковая котельная	Профсоюзов, 12	Жилой дом ГВС	ЦТП-96	0	0	0,2656	0	0	1,7906	2,6759	65,55	42,15	70,81	3420,5
Пиковая котельная	Профсоюзов, 12	Жилой дом	ЦТП-96	0,196	0	0	1,934	0	0	1,9345	60,26	40,91	61,89	3434,9
Пиковая котельная	Профсоюзов, 12	Жилой дом	ЦТП-96	0,19	0	0	1,883	0	0	1,8827	60,17	41,28	63,13	3476,2
Пиковая котельная	Профсоюзов, 12	Жилой дом	ЦТП-96	0,19	0	0	1,895	0	0	1,8949	59,84	42,08	65,78	3561,4
Пиковая котельная	Профсоюзов, 12	Жилой дом	ЦТП-96	0,19	0	0	1,903	0	0	1,9035	59,68	42,19	67,05	3593,7
Пиковая котельная	Профсоюзов, 12	Жилой дом	ЦТП-96	0,19	0	0	1,93	0	0	1,93	59,33	42,44	70,35	3658,6
Пиковая котельная	Профсоюзов, 12	Жилой дом	ЦТП-96	0,19	0	0	1,883	0	0	1,883	60,26	41,6	63,97	3501,5
Пиковая котельная	Профсоюзов, 12/1	Жилой дом	ЦТП-96	0,158	0	0	1,574	0	0	1,5739	60,27	40,42	74,69	3655,4
Пиковая котельная	Профсоюзов, 12/1	Жилой дом	ЦТП-96	0,1576	0	0	1,562	0	0	1,5615	60,24	40,18	68	3527
Пиковая котельная	Профсоюзов, 12/1	Жилой дом	ЦТП-96	0,1576	0	0	1,561	0	0	1,5612	60,37	40,25	66,56	3496,3
Пиковая котельная	Профсоюзов, 12/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-96	0	0	0,1332	0	0	0,899	1,343	65,82	41,88	83,79	3458,8
Пиковая котельная	Профсоюзов, 12/1	Жилой дом	ЦТП-96	0,1576	0	0	1,569	0	0	1,5688	60,15	40,24	72,65	3617,9

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Профсоюзов, 12/1	Жилой дом	ЦТП-96	0,1576	0	0	1,565	0	0	1,5654	60,1	40,1	70,05	3564,9
Пиковая котельная	Профсоюзов, 12/2	Жилой дом	ЦТП-96	0,1693	0	0	1,668	0	0	1,6679	60,4	40,34	60,76	3385,1
Пиковая котельная	Профсоюзов, 12/2	Жилой дом	ЦТП-96	0,1693	0	0	1,685	0	0	1,6849	60,34	39,95	63,59	3384
Пиковая котельная	Профсоюзов, 12/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-96	0	0	0,0498	0	0	0,3347	0,5007	65,68	41,71	69,61	3360,5
Пиковая котельная	Профсоюзов, 12/3	Общественные, Психоневрологический диспансер (детско-подростковое отделение) ГВС	ЦТП-24	0	0	0,09408	0	0	0,6423	0,9561	56,07	41,36	71,12	3327,5
Пиковая котельная	Профсоюзов, 12/3	Общественные, Психоневрологический диспансер (детско-подростковое отделение)	ЦТП-24	0,379	0,158	0	4,317	0,9947	0	5,3113	57,76	38,82	60,89	3368,7
Пиковая котельная	Профсоюзов, 14	Жилой дом	ЦТП-96	0,1935	0	0	1,961	0	0	1,9608	60,6	41,19	89,41	3878,2
Пиковая котельная	Профсоюзов, 14	Жилой дом	ЦТП-96	0,1935	0	0	1,934	0	0	1,9341	60,69	41,09	78,38	3741,8
Пиковая котельная	Профсоюзов, 14	Жилой дом	ЦТП-96	0,1935	0	0	1,951	0	0	1,9513	60,49	41,05	84,47	3830,9
Пиковая котельная	Профсоюзов, 14	Жилой дом	ЦТП-96	0,1935	0	0	1,934	0	0	1,9343	60,66	41,1	78,89	3752,6
Пиковая котельная	Профсоюзов, 14	Жилой дом	ЦТП-96	0,1935	0	0	1,943	0	0	1,9432	60,57	41,11	82,29	3805,6
Пиковая котельная	Профсоюзов, 14	Жилой дом ГВС	ЦТП-96	0	0	0,2358	0	0	1,629	2,4148	66,1	42,4	114,31	3778,5
Пиковая котельная	Профсоюзов, 14	Жилой дом	ЦТП-96	0,1935	0	0	1,938	0	0	1,9381	60,63	41,1	79,49	3764,1
Пиковая котельная	Профсоюзов, 14	Жилой дом	ЦТП-96	0,1935	0	0	1,939	0	0	1,9388	60,59	41,11	80,7	3784,1
Пиковая котельная	Профсоюзов, 14	Жилой дом	ЦТП-96	0,1935	0	0	1,938	0	0	1,9385	60,61	41,11	80,08	3774,5
Пиковая котельная	Профсоюзов, 14/1	Жилой дом	ЦТП-96	0,1908	0	0	1,903	0	0	1,903	60,22	40,48	76,68	3702,2
Пиковая котельная	Профсоюзов, 14/1	Жилой дом	ЦТП-96	0,1908	0	0	1,916	0	0	1,9159	60	40,43	79,4	3749,8
Пиковая котельная	Профсоюзов, 14/1	Жилой дом	ЦТП-96	0,191	0	0	2,027	0	0	2,0266	59,77	41,23	90,49	3927,5
Пиковая котельная	Профсоюзов, 14/1	Жилой дом	ЦТП-96	0,1908	0	0	1,929	0	0	1,9286	59,81	40,46	81,27	3786,6
Пиковая котельная	Профсоюзов, 14/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-96	0	0	0,1323	0	0	0,9069	1,3479	65,58	41,85	104,49	3693
Пиковая котельная	Профсоюзов, 14/1	Жилой дом	ЦТП-96	0,1908	0	0	1,964	0	0	1,9641	59,71	40,55	86,72	3859
Пиковая котельная	Профсоюзов, 15	АБК, маг. "Дом уюта"	Прямое	0,0492	0	0	0,561	0	0	0,5607	71,33	23,38	160,47	2709,6
Пиковая котельная	Профсоюзов, 15/1	ИП Сердюк М.И.	Прямое	0,0349	0,049	0	0,398	0,3267	0	0,7242	66,56	27,77	149,01	2791,2
Пиковая котельная	Профсоюзов, 15/1	АБК, ИП Фролова, склад	Прямое	0,036	0	0	0,41	0	0	0,41	66,38	27,94	148,31	2800,7
Пиковая котельная	Профсоюзов, 16	Жилой дом ГВС	ЦТП-31	0	0	0,1573	0	0	1,1017	1,6256	50,71	35,66	94,31	2887,4
Пиковая котельная	Профсоюзов, 16	Асланов Э.В.	ЦТП-31	0,016	0	0	0,182	0	0	0,1822	60,13	40,93	67,78	2902,8
Пиковая котельная	Профсоюзов, 16	Жилой дом	ЦТП-31	0,2026	0	0	1,818	0	0	1,8181	59,91	40,96	78,38	3028,6
Пиковая котельная	Профсоюзов, 16	Данщиков А.Н.	ЦТП-31	0,009	0	0	0,103	0	0	0,1025	59,92	40,97	78,89	3027,8
Пиковая котельная	Профсоюзов, 16	Жилой дом	ЦТП-31	0,2026	0	0	2,061	0	0	2,0606	60,13	40,93	67,53	2903,1
Пиковая котельная	Профсоюзов, 16	ООО "Сургутстройизоляция"	ЦТП-31	0,042	0	0	0,432	0	0	0,4319	60	40,94	69,89	2943,2
Пиковая котельная	Профсоюзов, 16	ИП Зарипова Ф.Ф	ЦТП-31	0,0248	0	0	0,223	0	0	0,2233	59,95	40,96	76,95	3009,3
Пиковая котельная	Профсоюзов, 16	Жилой дом	ЦТП-31	0,2026	0	0	2,07	0	0	2,07	60,01	40,96	69,71	2944,4
Пиковая котельная	Профсоюзов, 16	Жилой дом	ЦТП-31	0,2026	0	0	1,775	0	0	1,7754	59,98	40,95	71,09	2961,7
Пиковая котельная	Профсоюзов, 16	Гайбура П.С.	ЦТП-31	0,026	0	0	0,23	0	0	0,23	59,96	40,93	71,48	2961,2
Пиковая котельная	Профсоюзов, 16	Жилой дом	ЦТП-31	0,2026	0	0	1,801	0	0	1,8013	59,95	40,96	76,62	3010,6
Пиковая котельная	Профсоюзов, 16/1	ИП Мартынова Л.Р. ГВС	ЦТП-31	0	0	0,015	0	0	0,1082	0,1582	50,71	35,67	100,64	2906,1

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Профсоюзов, 16/1	ИП Мартынова Л.Р.	ЦТП-31	0,008	0	0	0,091	0	0	0,0911	60,09	40,93	69,89	2917,5
Пиковая котельная	Профсоюзов, 17	АБК, Дом мебели "Камея"	Прямое	0,192	0	0	2,187	0	0	2,187	69,34	22,62	135,59	2721,6
Пиковая котельная	Профсоюзов, 18	Жилой дом	ЦТП-31	0,415	0	0	4,157	0	0	4,1571	59,9	40,83	59,26	2791,5
Пиковая котельная	Профсоюзов, 18	Жилой дом ГВС	ЦТП-31	0	0	0,2245	0	0	1,5411	2,2886	50,54	35,52	74,97	2787,9
Пиковая котельная	Профсоюзов, 18	ИП Банных С.В. маг. "Автомасла Плюс", ИП Мошчиц Л.А. маг. "Автосила"	ЦТП-31	0,037	0	0	0,378	0	0	0,3782	59,71	41,22	61,2	2840,7
Пиковая котельная	Профсоюзов, 18	Коник В.Н.	ЦТП-31	0,012	0	0	0,137	0	0	0,1367	59,81	41,24	61,74	2837,1
Пиковая котельная	Профсоюзов, 18	Жилой дом	ЦТП-31	0,415	0	0	4,187	0	0	4,1874	59,63	41,07	60,69	2834,7
Пиковая котельная	Профсоюзов, 18/1	Жилой дом	ЦТП-31	0,15625	0	0	1,549	0	0	1,549	60,26	40,29	53,94	2653,5
Пиковая котельная	Профсоюзов, 18/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-31	0	0	0,1145	0	0	0,7755	1,1569	50,62	35,34	65,42	2666,4
Пиковая котельная	Профсоюзов, 18/1	Жилой дом	ЦТП-31	0,15625	0	0	1,552	0	0	1,5525	60,17	40,29	54,82	2676,7
Пиковая котельная	Профсоюзов, 18/1	Жилой дом	ЦТП-31	0,15625	0	0	1,556	0	0	1,5561	60,17	40,45	56,46	2717,8
Пиковая котельная	Профсоюзов, 18/1	Жилой дом	ЦТП-31	0,15625	0	0	1,545	0	0	1,5452	60,53	40,27	51,85	2594,7
Пиковая котельная	Профсоюзов, 18/2	Жилой дом	ЦТП-31	0,224	0	0	2,243	0	0	2,2425	60,15	40,52	56,37	2675,1
Пиковая котельная	Профсоюзов, 18/2	Жилой дом	ЦТП-31	0,224	0	0	2,265	0	0	2,2654	59,88	40,49	58,56	2717,4
Пиковая котельная	Профсоюзов, 18/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-31	0	0	0,0815	0	0	0,5585	0,8302	50,97	35,5	72,5	2632,2
Пиковая котельная	Профсоюзов, 18/2	Жилой дом	ЦТП-31	0,225	0	0	1,983	0	0	1,9828	59,74	40,69	61,26	2764,7
Пиковая котельная	Профсоюзов, 19	АБК, Гараж	Прямое	0,12	0	0	1,386	0	0	1,3857	70,38	22,67	186,75	2687
Пиковая котельная	Профсоюзов, 19	АБК, Арочник	Прямое	0,076	0	0	0,813	0	0	0,8135	70,65	22,95	131,13	2618,3
Пиковая котельная	Профсоюзов, 19	АБК, Арочник	Прямое	0,15	0	0	1,593	0	0	1,593	70,77	23,02	129,8	2604,4
Пиковая котельная	Профсоюзов, 19	АБК, РММ	Прямое	0,15	0	0	1,628	0	0	1,6276	70,39	22,76	135,37	2647,5
Пиковая котельная	Профсоюзов, 19	АБК, СГМУЭП "Горсвет"	Прямое	0,263	0	0	2,995	0	0	2,9954	70,8	23,34	129,76	2611,8
Пиковая котельная	Профсоюзов, 19А	АБК	Прямое	0,0023	0	0	0,064	0	0	0,064	70,16	22,5	175,41	2664,7
Пиковая котельная	Профсоюзов, 20	ИП Мошчиц М.М.,м-н "Стоп" ГВС	ЦТП-31	0	0	0,002087	0	0	0,0167	0,0238	50,85	35,78	906,25	2871,9
Пиковая котельная	Профсоюзов, 20	ИП Мошчиц М.М.,м-н "Стоп"	ЦТП-31	0,071	0	0	0,761	0	0	0,7609	59,84	41,31	68,25	2880,5
Пиковая котельная	Профсоюзов, 20/1	АБК, маг. "Россинка" ГВС	ЦТП-31	0	0	0,002956	0	0	0,0236	0,0335	50,69	35,42	181,6	2700,3
Пиковая котельная	Профсоюзов, 20/1	АБК, маг. "Россинка"	ЦТП-31	0,038	0	0	0,433	0	0	0,4328	60,26	40,4	63,76	2714,2
Пиковая котельная	Профсоюзов, 21	АБК, маг. "Зайди-купи"	Прямое	0,3695	0	0	3,885	0	0	3,8853	70,97	23,21	124,92	2517,7
Пиковая котельная	Профсоюзов, 21/1	Общественные, Крытый рынок	Прямое	0,1221	0	0	1,383	0	0	1,3828	70,61	22,65	159,29	2673,3
Пиковая котельная	Профсоюзов, 21/2	Общественные, Детский центр "Джунгли"	Прямое	0,0327	0	0	0,378	0	0	0,3785	69,82	21,85	246,68	2753
Пиковая котельная	Профсоюзов, 21/3	АБК, ГСК-21 "Буровик"	Прямое	0,0279	0	0	0,323	0	0	0,3231	69,56	21,59	234,32	2740
Пиковая котельная	Профсоюзов, 22	Жилой дом ГВС	ЦТП-31	0	0	0,0752	0	0	0,5205	0,7711	51,2	35,36	77,42	2602,6
Пиковая котельная	Профсоюзов, 22	Жилой дом	ЦТП-31	0,4815	0	0	4,902	0	0	4,9016	60,72	40,12	62,25	2653,1
Пиковая котельная	Профсоюзов, 22	Жилой дом ГВС	ЦТП-31	0	0	0,0752	0	0	0,5308	0,7814	51,32	35,48	96,07	2639,7
Пиковая котельная	Профсоюзов, 22	Жилой дом	ЦТП-31	0,4815	0	0	4,848	0	0	4,848	60,69	39,95	59,78	2612,5

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Профсоюзов, 23	Мебельный центр "Виктория"	Прямое	0,178	0	0	2,179	0	0	2,1795	70,95	22,98	147,58	2621,8
Пиковая котельная	Профсоюзов, 23	АБК, маг. "Vito Ponti"	Прямое	0,178	0,1551	0	2,028	1,034	0	3,0622	70,95	22,98	144,31	2620,8
Пиковая котельная	Профсоюзов, 24	Жилой дом	ЦТП-31	0,15625	0	0	1,577	0	0	1,5774	60,69	39,76	57,52	2522,2
Пиковая котельная	Профсоюзов, 24	Жилой дом	ЦТП-31	0,15625	0	0	1,554	0	0	1,5543	60,48	39,55	51,35	2484,1
Пиковая котельная	Профсоюзов, 24	Жилой дом	ЦТП-31	0,15625	0	0	1,601	0	0	1,6011	60,65	39,86	59,56	2551,5
Пиковая котельная	Профсоюзов, 24	Жилой дом	ЦТП-31	0,15625	0	0	1,566	0	0	1,5663	60,4	39,53	52,48	2500
Пиковая котельная	Профсоюзов, 24	Жилой дом ГВС	ЦТП-31	0	0	0,1177	0	0	0,7918	1,1841	51	35,09	55,94	2448,6
Пиковая котельная	Профсоюзов, 24/1	Жилой дом	ЦТП-31	0,224	0	0	2,224	0	0	2,2236	59,94	40,12	48,73	2505,7
Пиковая котельная	Профсоюзов, 24/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-31	0	0	0,0808	0	0	0,548	0,8172	50,77	35,05	56,76	2467,7
Пиковая котельная	Профсоюзов, 24/1	Жилой дом	ЦТП-31	0,225	0	0	2,288	0	0	2,2877	59,81	40,7	52,9	2591,5
Пиковая котельная	Профсоюзов, 24/1	Жилой дом	ЦТП-31	0,224	0	0	2,242	0	0	2,2419	60,03	40,47	50,65	2545,4
Пиковая котельная	Профсоюзов, 25	АБК, ГСК-21 "Буровик"	Прямое	0,05	0	0	0,579	0	0	0,5787	70,87	23,64	172,57	2927,5
Пиковая котельная	Профсоюзов, 26	Жилой дом ГВС	ЦТП-31	0	0	0,0687	0	0	0,4837	0,7127	51,26	35,44	82,57	2635,2
Пиковая котельная	Профсоюзов, 26	Жилой дом	ЦТП-31	0,1475	0	0	1,536	0	0	1,5362	60,68	39,94	67,29	2670,7
Пиковая котельная	Профсоюзов, 26	Жилой дом	ЦТП-31	0,1475	0	0	1,521	0	0	1,5206	60,76	40	65,19	2653,6
Пиковая котельная	Профсоюзов, 28	Жилой дом	ЦТП-31	0,4867	0	0	4,838	0	0	4,838	60,44	39,71	52,44	2529,1
Пиковая котельная	Профсоюзов, 28	Жилой дом ГВС	ЦТП-31	0	0	0,137	0	0	0,9294	1,3861	51,07	35,17	64,86	2496,3
Пиковая котельная	Профсоюзов, 28	Жилой дом	ЦТП-31	0,4867	0	0	4,823	0	0	4,8232	60,53	39,74	51,34	2511,4
Пиковая котельная	Профсоюзов, 29	АБК, Городская станция скорой помощи	ЦТП-20	0,311	0,288	0	2,68	1,8881	0	4,5685	54,22	38,74	59,91	2309,1
Пиковая котельная	Профсоюзов, 29	АБК, Городская станция скорой помощи ГВС	ЦТП-20	0	0	0,257024	0	0	1,7584	2,6151	67,8	35,08	58,77	2313,1
Пиковая котельная	Профсоюзов, 29/1	АБК, ГУ "Ветеринарное управление" ГВС	ЦТП-20	0	0	0,007652	0	0	0,0606	0,0866	67,7	34,82	169,77	2193,8
Пиковая котельная	Профсоюзов, 29/1	АБК, ГУ "Ветеринарное управление"	ЦТП-20	0,092	0	0	0,949	0	0	0,9486	54,73	37,85	58,88	2201,9
Пиковая котельная	Профсоюзов, 29Б	АБК, Гараж	ЦТП-20	0,015	0	0	0,171	0	0	0,1709	54,87	37,97	88,47	2239,4
Пиковая котельная	Профсоюзов, 30	АБК, Магазин Овен	ЦТП-31	0,2	0	0	2,278	0	0	2,2779	59,66	40,47	53,92	2589,7
Пиковая котельная	Профсоюзов, 30	АБК,Магазин Овен ГВС	ЦТП-31	0	0	0,033041	0	0	0,2375	0,3477	50,92	35,1	83,53	2577,5
Пиковая котельная	Профсоюзов, 30/1	АБК, ИП Романченко Ю.В.	ЦТП-31	0,0907	0	0	1,033	0	0	1,033	59,79	40,35	53,02	2567,1
Пиковая котельная	Профсоюзов, 30/1	АБК, ИП Романченко Ю.В. ГВС	ЦТП-31	0	0	0,009043	0	0	0,065	0,0952	50,93	35,1	83,45	2559,5
Пиковая котельная	Профсоюзов, 32	Жилой дом	ЦТП-23	0,1884	0	0	1,891	0	0	1,8908	58,82	39,3	60,83	2829
Пиковая котельная	Профсоюзов, 32	Жилой дом	ЦТП-23	0,1884	0	0	1,882	0	0	1,8821	58,69	39,58	65,48	2908,3
Пиковая котельная	Профсоюзов, 32	Жилой дом	ЦТП-23	0,1884	0	0	1,913	0	0	1,9128	58,73	39,5	64,38	2889,9
Пиковая котельная	Профсоюзов, 32	Жилой дом ГВС	ЦТП-23	0	0	0,1458	0	0	0,997	1,4829	64,99	42,2	83,56	2792,5
Пиковая котельная	Профсоюзов, 32	Жилой дом	ЦТП-23	0,1884	0	0	1,903	0	0	1,9034	58,74	39,46	62,58	2867,1
Пиковая котельная	Профсоюзов, 32	Жилой дом	ЦТП-23	0,1884	0	0	1,895	0	0	1,895	58,77	39,41	61,54	2847,5
Пиковая котельная	Профсоюзов, 33	тепловая стоянка Таможни	ЦТП-20	0,075	0	0	0,828	0	0	0,8283	54,79	38,34	59,76	2330,6

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Профсоюзов, 33	АБК, ГУ "Сургутская таможня" ГВС	ЦТП-20	0	0	0,005565	0	0	0,0445	0,0631	67,99	35,11	423,9	2366,1
Пиковая котельная	Профсоюзов, 33	АБК, ГУ "Сургутская таможня"	ЦТП-20	0,12	0	0	1,367	0	0	1,3667	54,74	38,46	61,99	2364,8
Пиковая котельная	Профсоюзов, 34	Жилой дом	ЦТП-23	0,1463	0	0	1,475	0	0	1,4746	58,83	39,12	62,32	2839,2
Пиковая котельная	Профсоюзов, 34	Жилой дом	ЦТП-23	0,1463	0	0	1,482	0	0	1,4818	58,77	39,1	63,44	2855,9
Пиковая котельная	Профсоюзов, 34	Жилой дом ГВС	ЦТП-23	0	0	0,134	0	0	0,9237	1,3703	64,83	42,08	90,63	2824
Пиковая котельная	Профсоюзов, 34	Жилой дом	ЦТП-23	0,1463	0	0	1,494	0	0	1,4938	58,64	39,01	66,12	2882,8
Пиковая котельная	Профсоюзов, 34	Жилой дом	ЦТП-23	0,1463	0	0	1,521	0	0	1,5211	58,52	38,9	71,48	2909,8
Пиковая котельная	Профсоюзов, 34/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-23	0	0	0,112	0	0	0,7579	1,1313	64,88	42,08	70,21	2710,8
Пиковая котельная	Профсоюзов, 34/1	Жилой дом	ЦТП-23	0,211	0	0	2,128	0	0	2,128	59,05	38,75	60,98	2789,9
Пиковая котельная	Профсоюзов, 34/1	Жилой дом	ЦТП-23	0,213	0	0	2,15	0	0	2,1502	59,34	38,74	60,91	2759,4
Пиковая котельная	Профсоюзов, 34/1	Жилой дом	ЦТП-23	0,211	0	0	2,16	0	0	2,1597	58,81	38,84	62,94	2828
Пиковая котельная	Профсоюзов, 35/4	АБК, маг. "Автозапчаси"	Прямое	0,0227	0	0	0,259	0	0	0,2587	76,36	22,27	102,96	1373
Пиковая котельная	Профсоюзов, 35/5	АБК, ГСК-17 "Градостроитель"	Прямое	0,0594	0	0	0,681	0	0	0,6815	76,35	22,26	86,36	1365,6
Пиковая котельная	Профсоюзов, 36	Жилой дом	ЦТП-23	0,1305	0	0	1,325	0	0	1,3247	58,47	38,73	65,57	2865,1
Пиковая котельная	Профсоюзов, 36	Жилой дом	ЦТП-23	0,1305	0	0	1,307	0	0	1,307	58,57	38,76	63,97	2846,1
Пиковая котельная	Профсоюзов, 36	Жилой дом	ЦТП-23	0,1305	0	0	1,324	0	0	1,3243	58,97	38,63	62,23	2804,9
Пиковая котельная	Профсоюзов, 36	Жилой дом ГВС	ЦТП-23	0	0	0,0816	0	0	0,556	0,8282	64,89	42,07	74,51	2722,7
Пиковая котельная	Профсоюзов, 36	Жилой дом	ЦТП-23	0,1306	0	0	1,311	0	0	1,3108	59,25	38,7	59,9	2762,3
Пиковая котельная	Профсоюзов, 37	АБК, Управление Судебного департамента в ХМАО-Югре	ЦТП-20	0,33	0	0	3,373	0	0	3,3728	55,17	38,35	63,63	2308,3
Пиковая котельная	Профсоюзов, 37	АБК, Управление Судебного департамента в ХМАО-Югре ГВС	ЦТП-20	0	0	0,1099	0	0	0,759	1,1106	67,94	35,25	57,28	2306,1
Пиковая котельная	Профсоюзов, 38	Жилой дом	Прямое	0,4	0	0,2802	4,62	0	0	5,4035	70,08	24,16	56,53	2664,6
Пиковая котельная	Профсоюзов, 40	Жилой дом	ЦТП-19	0,1884	0	0	1,911	0	0	1,9112	62,92	40,56	62,31	2786,6
Пиковая котельная	Профсоюзов, 40	Жилой дом	ЦТП-19	0,1884	0	0	1,89	0	0	1,8896	63,12	40,45	59,05	2726,8
Пиковая котельная	Профсоюзов, 40	Жилой дом	ЦТП-19	0,1884	0	0	1,881	0	0	1,8814	63,18	40,44	57,43	2699,3
Пиковая котельная	Профсоюзов, 40	Жилой дом ГВС	ЦТП-19	0	0	0,1378	0	0	0,9246	1,3843	67,49	43,49	60,5	2663,7
Пиковая котельная	Профсоюзов, 40	Жилой дом	ЦТП-19	0,1884	0	0	1,907	0	0	1,9069	62,94	40,55	62	2781,3
Пиковая котельная	Профсоюзов, 40	Жилой дом	ЦТП-19	0,1884	0	0	1,899	0	0	1,8986	63,01	40,5	60,85	2761,2
Пиковая котельная	Профсоюзов, 40/1	Общественные, МБДОУ детский сад комбинированного вида №11 "Машенька"	ЦТП-19	0,388	0,143	0	4,419	0,9164	0	5,3354	63,08	40,88	62,15	2802,9
Пиковая котельная	Профсоюзов, 40/1	Общественные, МБДОУ детский сад комбинированного вида №11 "Машенька" ГВС	ЦТП-19	0	0	0,8932	0	0	5,9896	8,9677	66,84	44,04	60,52	2782,4
Пиковая котельная	Профсоюзов, 42	Жилой дом	ЦТП-19	0,146	0	0	1,663	0	0	1,6628	62,71	41,37	64,27	2879,5
Пиковая котельная	Профсоюзов, 42	Жилой дом	ЦТП-19	0,146	0	0	1,622	0	0	1,6224	62,8	41,6	66,04	2905,2

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Профсоюзов, 42	Жилой дом	ЦТП-19	0,147	0	0	1,674	0	0	1,6742	62,57	40,95	61,54	2830,6
Пиковая котельная	Профсоюзов, 42	Жилой дом ГВС	ЦТП-19	0	0	0,1282	0	0	0,8745	1,3023	67,36	43,41	77,26	2800,3
Пиковая котельная	Профсоюзов, 42	Жилой дом	ЦТП-19	0,146	0	0	1,663	0	0	1,6628	62,61	41,18	62,62	2854,8
Пиковая котельная	Профсоюзов, 50	АБК, Кафе "Встреча"	ЦТП-48	0,06	0	0	0,63	0	0	0,6299	57,25	37,81	44,12	1500,8
Пиковая котельная	Профсоюзов, 50	Жилой дом ГВС	ЦТП-48	0	0	0,1004	0	0	0,6899	1,0246	59,32	34,67	48,09	1501
Пиковая котельная	Профсоюзов, 50	АБК, Кафе "Встреча" ГВС	ЦТП-48	0	0	0,0591	0	0	0,4094	0,6064	59,3	34,65	49,52	1508,5
Пиковая котельная	Профсоюзов, 50	Жилой дом	ЦТП-48	0,435	0	0	4,954	0	0	4,9543	57,19	37,9	41,16	1515,8
Пиковая котельная	Профсоюзов, 54	АБК, ФМС России ГВС	ЦТП-48	0	0	0,154945	0	0	1,0895	1,6061	59,42	34,83	83,24	1752,7
Пиковая котельная	Профсоюзов, 54	АБК, ФМС России	ЦТП-48	0,141	0,45	0	1,606	2,9458	0	4,5519	57	38,32	53,7	1744,7
Пиковая котельная	Профсоюзов, 54/1	АБК, Специальное учреждение для содержания иностранных граждан ГВС	ЦТП-48	0	0	0,081733	0	0	0,5726	0,845	59,42	34,82	79,1	1732,5
Пиковая котельная	Профсоюзов, 54/1	АБК, Гараж	ЦТП-48	0,152	0,522	0	1,731	3,3759	0	5,1071	57,3	38,1	50,75	1676,5
Пиковая котельная	Профсоюзов, 54/1	АБК, Гараж ГВС	ЦТП-48	0	0	0,097732	0	0	0,6859	1,0117	59,49	34,8	80,3	1683,8
Пиковая котельная	Профсоюзов, 54/1	АБК, Специальное учреждение для содержания иностранных граждан	ЦТП-48	0,146	0,327	0	1,663	2,129	0	3,7918	56,92	38,39	52,4	1729,3
Пиковая котельная	Профсоюзов, 56	АБК, маг. "Элитная мебель"	ЦТП-45	0,068	0	0	0,832	0	0	0,8323	62,21	43,09	76,19	1516,8
Пиковая котельная	Профсоюзов, 56	АБК, маг. "Элитная мебель" ГВС	ЦТП-45	0	0	0,0649	0	0	0,4889	0,7056	59,83	42,94	100,43	1503,1
Пиковая котельная	Профсоюзов, 58/1	АБК, СТО	Прямое	0,1216	0,1327	0,01	1,488	0,9507	0	2,4674	67,33	21,44	74,17	1841,9
Пиковая котельная	Профсоюзов, 58/2	АБК, Здание автосалона	Прямое	0,0984	0,1073	0	1,469	0,6411	0	2,1099	67,28	21,38	74,49	1845,9
Пиковая котельная	Профсоюзов, 58а	База ОМОН УМВД России по ХМАО-Югре	Прямое	0,12	0	0,111992	1,739	0	0	2,2287	67,58	20,52	81,87	1517,5
Пиковая котельная	Профсоюзов, 60	АБК, Автосалон "SUBARU"	Прямое	0,1055	0,1096	0,01	1,291	0,655	0	1,954	67,22	21,35	101,72	2017,1
Пиковая котельная	Профсоюзов, 61	АБК, маг. "Автозапчасти"	Прямое	0,0541	0	0	0,644	0	0	0,6443	66,47	20	632,76	2069,4
Пиковая котельная	Пушкина	АБК, ГРП-1	Прямое	0,00744	0	0	0,085	0	0	0,0848	94,51	20,43	64,79	237,1
Пиковая котельная	Пушкина, 1	Жилой дом	ЦТП-12	0,2046	0	0	2,091	0	0	2,091	58,53	30,93	31,07	1338,7
Пиковая котельная	Пушкина, 1	Жилой дом ГВС	ЦТП-12	0	0	0,1088	0	0	0,7607	1,1233	62,2	44,41	76,96	1312,4
Пиковая котельная	Пушкина, 1	Жилой дом	ЦТП-12	0,2046	0	0	2,161	0	0	2,1615	58,36	30,87	39,85	1421,8
Пиковая котельная	Пушкина, 10	Общественное, Сургутский профессиональный колледж	ЦТП-48	0,102667	0	0	1,048	0	0	1,0479	57,66	37,93	38,86	1412,2
Пиковая котельная	Пушкина, 10	Общественное, Сургутский профессиональный колледж ГВС	ЦТП-48	0	0	0,073	0	0	0,4914	0,7348	59,8	34,85	36,77	1341
Пиковая котельная	Пушкина, 10	Общественное, Сургутский	ЦТП-48	0,102667	0	0	1,08	0	0	1,0803	57,63	37,92	44,67	1446,7

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
		профессиональный колледж												
Пиковая котельная	Пушкина, 10	Общественное, Сургутский профессиональный колледж	ЦТП-48	0,102667	0	0	1,025	0	0	1,0246	57,74	37,99	33,96	1384,7
Пиковая котельная	Пушкина, 10	Общественное, Сургутский профессиональный колледж	ЦТП-48	0,308	0	0	3,508	0	0	3,508	57,77	38,07	36,99	1443,7
Пиковая котельная	Пушкина, 10	Общественное, Сургутский профессиональный колледж ГВС	ЦТП-48	0	0	0,073	0	0	0,4943	0,7377	59,83	34,94	38,51	1405,9
Пиковая котельная	Пушкина, 11	Общественное, МБДОУ детский сад комбинированного вида №55 "Улыбка"	ЦТП-12	0,236	0,059	0	2,688	0,3722	0	3,0603	59,91	29,7	25,44	1086,2
Пиковая котельная	Пушкина, 11	Общественное, МБДОУ детский сад комбинированного вида №55 "Улыбка" ГВС	ЦТП-12	0	0	0,1461	0	0	0,9874	1,4747	62,12	44,24	34,03	1045,6
Пиковая котельная	Пушкина, 13	Общественное, МБДОУ детский сад комбинированного вида №56 "Искорка" ГВС	ЦТП-12	0	0	0,14	0	0	0,9665	1,4331	61,49	43,79	48,09	1173,5
Пиковая котельная	Пушкина, 13	Общественное, МБДОУ детский сад комбинированного вида №56 "Искорка"	ЦТП-12	0,236	0,057	0	2,688	0,3792	0	3,0674	59,56	29,45	46,46	1222,2
Пиковая котельная	Пушкина, 14	Жилой дом	ЦТП-45	0,503	0	0	4,891	0	0	4,8908	61,51	43,98	35,35	1362,4
Пиковая котельная	Пушкина, 14	Жилой дом ГВС	ЦТП-45	0	0	0,1169	0	0	0,8096	1,1989	59,91	43,21	59,48	1318,7
Пиковая котельная	Пушкина, 14/1	Жилой дом	ЦТП-45	0,504	0	0	5,74	0	0	5,7401	61,59	43,98	33,57	1335,8
Пиковая котельная	Пушкина, 14/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-45	0	0	0,1158	0	0	0,803	1,1886	59,92	43,23	59,95	1323,5
Пиковая котельная	Пушкина, 14/3	АБК, маг. "Продукты"	ЦТП-48	0,024	0	0	0,273	0	0	0,2728	57,75	37,89	45	1393,8
Пиковая котельная	Пушкина, 15	Жилой дом ГВС	ЦТП-12	0	0	0,1345	0	0	0,9147	1,363	61,72	43,83	42,49	1095,1
Пиковая котельная	Пушкина, 15	Жилой дом (Узел 2)	ЦТП-12	0,2545	0	0	2,899	0	0	2,8985	58,92	29,75	28,57	1158
Пиковая котельная	Пушкина, 15	Жилой дом (Узел 1)	ЦТП-12	0,2545	0	0	2,899	0	0	2,8985	59,53	29,19	26,51	1100,3
Пиковая котельная	Пушкина, 15/1	Общественное, МБОУ средняя общеобразовательная школа №5 ГВС	ЦТП-13	0	0	0,3549	0	0	2,4287	3,6116	64,38	39,79	51,2	1534,2
Пиковая котельная	Пушкина, 15/1	Общественное, МБОУ средняя общеобразовательная школа №5	ЦТП-13	0,371	0,756	0	4,226	4,8251	0	9,0507	54,35	37,93	36,25	1563,8
Пиковая котельная	Пушкина, 15/2	Общественное, ДЮСШ МУ УКЗГ ГВС	ЦТП-13	0	0	0,247981	0	0	1,7053	2,5315	63,2	39,34	48,27	1561,4

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Пушкина, 15/2	Общественное, ДЮСШ МУ УКЗГ	ЦТП-13	0,19	0,222	0	2,164	1,4546	0	3,6186	53,66	37,63	37,27	1577,2
Пиковая котельная	Пушкина, 15А	Общественное, МБОУ средняя общеобразовательная школа №15 ГВС	ЦТП-12	0	0	0,099993	0	0	0,7064	1,0397	61,46	43,74	56,46	1227,2
Пиковая котельная	Пушкина, 15А	Общественное, МБОУ средняя общеобразовательная школа №15	ЦТП-12	0,697	0,13	0	7,938	0,8287	0	8,7669	58,94	29,45	32,42	1229,8
Пиковая котельная	Пушкина, 16	Жилой дом	ЦТП-48	0,313	0	0	3,161	0	0	3,1612	57,58	37,79	41,49	1451,1
Пиковая котельная	Пушкина, 16	Жилой дом ГВС	ЦТП-48	0	0	0,0848	0	0	0,5772	0,8599	59,51	34,76	40,88	1429,3
Пиковая котельная	Пушкина, 17	Жилой дом	ЦТП-13	0,361	0	0	4,112	0	0	4,1118	54,98	37,87	32,89	1463,9
Пиковая котельная	Пушкина, 17	Жилой дом ГВС	ЦТП-13	0	0	0,0764	0	0	0,5281	0,7835	65,51	40,04	59,33	1398,8
Пиковая котельная	Пушкина, 18	Жилой дом ГВС	ЦТП-12	0	0	0,081	0	0	0,5504	0,8204	61,94	44	32,49	990,6
Пиковая котельная	Пушкина, 18	Жилой дом	ЦТП-12	0,2669	0	0	3,04	0	0	3,0397	59,49	29,23	26,12	1065,2
Пиковая котельная	Пушкина, 18/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-45	0	0	0,1056	0	0	0,7194	1,0714	60,4	43,13	41,99	1090,7
Пиковая котельная	Пушкина, 18/1	Жилой дом	ЦТП-45	0,4704	0	0	4,757	0	0	4,7566	63,38	42,66	27,2	1105,6
Пиковая котельная	Пушкина, 19	Жилой дом ГВС	ЦТП-13	0	0	0,0919	0	0	0,6206	0,9271	65,37	39,8	39,04	1306,6
Пиковая котельная	Пушкина, 19	Жилой дом	ЦТП-13	0,361	0	0	4,111	0	0	4,1115	55,86	37,42	27,55	1332,7
Пиковая котельная	Пушкина, 2	АБК, Гараж	ЦТП-48	0,0454	0	0	0,523	0	0	0,5229	56,35	39,75	67,96	1872,2
Пиковая котельная	Пушкина, 2	АБК, ОАО "Сургутстройтрест"	ЦТП-48	0,0308	0	0	0,355	0	0	0,3546	56,36	39,74	65,64	1855,7
Пиковая котельная	Пушкина, 2	АБК, Гараж, склад РММ	ЦТП-48	0,0388	0	0	0,408	0	0	0,408	56,38	39,64	54,3	1775
Пиковая котельная	Пушкина, 21	Жилой дом ГВС	ЦТП-13	0	0	0,0754	0	0	0,5154	0,767	65,02	39,46	43,85	1331,6
Пиковая котельная	Пушкина, 21	Жилой дом	ЦТП-13	0,335	0	0	3,815	0	0	3,8154	55,46	37,05	30	1360,6
Пиковая котельная	Пушкина, 22	Жилой дом	ЦТП-48	0,368	0	0	4,191	0	0	4,1913	57,19	37,87	42,3	1524,2
Пиковая котельная	Пушкина, 22	Жилой дом ГВС	ЦТП-48	0	0	0,0722	0	0	0,5015	0,7422	59,26	34,63	50,41	1521,6
Пиковая котельная	Пушкина, 23	Жилой дом	ЦТП-14	0,22	0	0	2,506	0	0	2,5058	59,84	40,25	32,17	1387,4
Пиковая котельная	Пушкина, 23	Жилой дом	ЦТП-14	0,22	0	0	2,506	0	0	2,5056	60,24	39,96	29,97	1337,9
Пиковая котельная	Пушкина, 23	Жилой дом ГВС	ЦТП-14	0	0	0,1176	0	0	0,792	1,1841	66,89	42,06	28,63	1282,9
Пиковая котельная	Пушкина, 24	Жилой дом ГВС	ЦТП-48	0	0	0,1033	0	0	0,6936	1,038	59,64	34,74	31,78	1343,4
Пиковая котельная	Пушкина, 24	Жилой дом	ЦТП-48	0,434	0	0	4,943	0	0	4,943	56,67	38,69	30,63	1368,7
Пиковая котельная	Пушкина, 25	Жилой дом	ЦТП-14	0,237	0	0	2,699	0	0	2,6994	59,97	40,03	32,61	1359,1
Пиковая котельная	Пушкина, 25	Жилой дом ГВС	ЦТП-14	0	0	0,0524	0	0	0,3551	0,5298	66,88	42,03	30,86	1287,1
Пиковая котельная	Пушкина, 25А	Жилой дом	ЦТП-14	0,2467	0	0	2,488	0	0	2,4879	59,93	40,05	30,33	1344,5
Пиковая котельная	Пушкина, 25А	Жилой дом ГВС	ЦТП-14	0	0	0,1184	0	0	0,7946	1,1894	66,97	42,01	27,44	1258,3
Пиковая котельная	Пушкина, 25А	Жилой дом	ЦТП-14	0,2468	0	0	2,459	0	0	2,4594	60,51	39,77	29,67	1303,6
Пиковая котельная	Пушкина, 27	Жилой дом ГВС	ЦТП-14	0	0	0,0561	0	0	0,3789	0,5659	66,34	41,94	33,5	1386,3
Пиковая котельная	Пушкина, 27	Жилой дом	ЦТП-14	0,237	0	0	2,389	0	0	2,3895	59,85	40,23	34,32	1454,3
Пиковая котельная	Пушкина, 29	Жилой дом	ЦТП-14	0,237	0	0	2,392	0	0	2,3917	59,57	40,4	35,4	1498,2
Пиковая котельная	Пушкина, 29	Жилой дом ГВС	ЦТП-14	0	0	0,0621	0	0	0,4195	0,6265	66,19	41,92	35,03	1431,3
Пиковая котельная	Пушкина, 3	Жилой дом ГВС	ЦТП-12	0	0	0,1059	0	0	0,7166	1,0696	61,96	44,06	34,75	1041,3
Пиковая котельная	Пушкина, 3	Жилой дом	ЦТП-12	0,2215	0	0	2,523	0	0	2,5227	59,46	29,6	21,96	1069,6
Пиковая котельная	Пушкина, 3	Жилой дом	ЦТП-12	0,2215	0	0	2,523	0	0	2,5231	58,92	30,29	25,82	1156,9
Пиковая котельная	Пушкина, 33	Жилой дом	ЦТП-14	0,2425	0	0	2,439	0	0	2,4392	59,63	40,1	34,57	1465,9
Пиковая котельная	Пушкина, 33	Жилой дом ГВС	ЦТП-14	0	0	0,1139	0	0	0,7693	1,1489	66,23	41,88	33,54	1404,9
Пиковая котельная	Пушкина, 33	Жилой дом	ЦТП-14	0,2425	0	0	2,464	0	0	2,4638	59,81	40,05	37,73	1499,4
Пиковая котельная	Пушкина, 33/1	АБК, маг. "Старый замок" ГВС	ЦТП-14	0	0	0,0096	0	0	0,0737	0,1049	61,87	37,51	129,47	1488,2

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Пушкина, 33/1	АБК, маг. "Старый замок"	ЦТП-14	0,037	0	0	0,391	0	0	0,3915	59,84	40,02	42,92	1514,3
Пиковая котельная	Пушкина, 4	АБК, Пожарная часть №41 ГУ ОГПС №1 УВД ХМАО	ЦТП-48	0,41	0,2	0	3,557	1,2966	0	4,854	56,11	39,82	46,13	1758,4
Пиковая котельная	Пушкина, 4	АБК, ГВС	ЦТП-48	0	0	0,0338	0	0	0,2704	0,3836	60	35,22	106,52	1711,4
Пиковая котельная	Пушкина, 4	АБК, Гараж	ЦТП-48	0,0627	0	0	0,714	0	0	0,7144	56,3	39,62	56,46	1789,5
Пиковая котельная	Пушкина, 4	АБК, Пожарная часть №41 ГУ ОГПС №1 УВД ХМАО	ЦТП-48	0,1109	0	0	1,128	0	0	1,1278	56,34	39,63	46	1748,1
Пиковая котельная	Пушкина, 4/1	АБК, База ГДЗС	ЦТП-48	0,1	0	0	1,004	0	0	1,0039	56,79	39,24	40,34	1621,5
Пиковая котельная	Пушкина, 4/1	Общественное, Спортивно-тренировочный комплекс ВПЧ-41	ЦТП-48	0,1215	0,07	0	1,221	0,4426	0	1,6634	56,62	39,35	40,29	1633,5
Пиковая котельная	Пушкина, 4/1	Спортивно-тренировочный корпус, ГВС	ЦТП-48	0	0	0,0191	0	0	0,1469	0,2107	60,07	35,28	92,14	1629
Пиковая котельная	Пушкина, 4/1	Общественное здание, Спортивно-тренировочный корпус	ЦТП-48	0,1215	0,07	0	1,228	0,4466	0	1,6748	56,61	39,41	41,06	1645,1
Пиковая котельная	Пушкина, 4А	АБК, ИП Шатохина	Прямое	0,15	0	0	1,712	0	0	1,7118	94,41	20,36	72,11	371,6
Пиковая котельная	Пушкина, 4А	АБК, ООО "Фабрика Кристалл"	ЦТП-48	0,256	0,09	0,133	3,556	1,439	2,2167	5,1875	54,95	39,91	41,27	1690,1
Пиковая котельная	Пушкина, 5	Жилой дом	ЦТП-12	0,2175	0	0	2,231	0	0	2,2312	58,32	30,43	23,6	1032,3
Пиковая котельная	Пушкина, 5	Жилой дом	ЦТП-12	0,2175	0	0	2,185	0	0	2,1845	58,43	30,47	18,14	978,3
Пиковая котельная	Пушкина, 5	Жилой дом ГВС	ЦТП-12	0	0	0,0967	0	0	0,6498	0,9722	62,06	44,09	21,22	902,1
Пиковая котельная	Пушкина, 5/1	Общественное, Детская стоматологическая поликлиника ГВС	ЦТП-12	0	0	0,1149	0	0	0,7738	1,157	62,09	44,12	23,36	911,2
Пиковая котельная	Пушкина, 5/1	Общественное, Детская стоматологическая поликлиника	ЦТП-12	0,07	0,245	0	0,797	1,509	0	2,3063	59,7	29,48	17,5	937,4
Пиковая котельная	Пушкина, 7	Жилой дом	ЦТП-12	0,331	0	0	3,287	0	0	3,2869	59,84	29,15	18,2	933,3
Пиковая котельная	Пушкина, 7	Жилой дом ГВС	ЦТП-12	0	0	0,0751	0	0	0,5054	0,7558	61,9	43,96	29,86	978,9
Пиковая котельная	Пушкина, 8	Жилой дом	ЦТП-48	0,338	0	0	3,85	0	0	3,8496	57,08	38,84	42,74	1588,1
Пиковая котельная	Пушкина, 8	Жилой дом ГВС	ЦТП-48	0	0	0,082	0	0	0,568	0,8413	59,73	34,98	51,55	1529,3
Пиковая котельная	Пушкина, 8/1	Жилой дом	ЦТП-48	0,357	0	0	4,066	0	0	4,0659	57,77	38,27	36,77	1488,3
Пиковая котельная	Пушкина, 8/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-48	0	0	0,0901	0	0	0,6095	0,9098	59,84	35,04	42,01	1460,3
Пиковая котельная	Пушкина, 8/2	Жилой дом	ЦТП-48	0,351	0	0	3,998	0	0	3,9976	57,79	38,32	40,09	1529,1
Пиковая котельная	Пушкина, 8/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-48	0	0	0,092	0	0	0,625	0,9316	59,89	35,07	46,59	1491,7
Пиковая котельная	Пушкина, 8/3	Жилой дом ГВС	ЦТП-48	0	0	0,0784	0	0	0,5375	0,7988	59,9	35,08	54,62	1532,8
Пиковая котельная	Пушкина, 8/3	Жилой дом	ЦТП-48	0,341	0	0	3,884	0	0	3,8838	57,68	38,46	42,6	1579
Пиковая котельная	Пушкина, 9	Общественное, Торговый центр "Пушкинский" ГВС	ЦТП-13	0	0	0,047996	0	0	0,3393	0,4993	66,09	40,27	42,72	1192,6

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Пушкина, 9	Общественное, Торговый центр "Пушкинский"	ЦТП-13	0,1185	0	0	1,35	0	0	1,3498	56,77	37,47	35,77	1226,9
Пиковая котельная	Рабочая, 31	Жилой дом ГВС	ЦТП-85	0	0	0,08	0	0	0,5403	0,8071	80,13	52,29	76,81	3116
Пиковая котельная	Рабочая, 31	Жилой дом	ЦТП-85	0,5803	0	0	6,069	0	0	6,069	60,14	36,83	71,08	3251,3
Пиковая котельная	Рабочая, 31/2	Общественное, Общежитие СурГУ	ЦТП-85	0,481	0	0	5,042	0	0	5,0425	58,98	37,73	66,04	3255
Пиковая котельная	Рабочая, 31/2	Общественное, Общежитие СурГУ ГВС	ЦТП-85	0	0	0,199985	0	0	1,3779	2,0445	79,37	51,86	76,49	3241,8
Пиковая котельная	Рабочая, 31А	АБК, РТС-3 ЦТП-85	ЦТП-85	0,0151	0	0	0,172	0	0	0,172	61,25	37,31	60,21	3014,7
Пиковая котельная	Рабочая, 31А	Жилой дом ГВС	ЦТП-85	0	0	0,0991	0	0	0,6669	0,9975	80,31	52,47	66,2	3081,8
Пиковая котельная	Рабочая, 31А	Жилой дом	ЦТП-85	0,5974	0	0	6,108	0	0	6,1079	60,89	37,32	60,59	3102,6
Пиковая котельная	Рабочая, 41	Жилой дом Блок Б ГВС + Нежилые помещения	ЦТП-85	0	0	0,0401	0	0	0,2847	0,4183	80,01	52,27	143,32	3252,8
Пиковая котельная	Рабочая, 41	Жилой дом Блок А ГВС + Нежилые помещения	ЦТП-85	0	0	0,0179	0	0	0,1275	0,1872	80,01	52,27	144,58	3251,1
Пиковая котельная	Рабочая, 41	Нежилые помещения Блок А	ЦТП-85	0,0357	0	0	0,407	0	0	0,4067	60,55	37,05	117,39	3293,4
Пиковая котельная	Рабочая, 41	Нежилые помещения Блок Б	ЦТП-85	0,0504	0	0	0,564	0	0	0,5642	60,55	37,05	113,14	3288,7
Пиковая котельная	Рабочая, 41	Жилой дом	ЦТП-85	0,135	0	0,036	1,538	0	0,18	1,5592	60,55	37,05	109,83	3278,5
Пиковая котельная	Рабочая, 43	Общественное, МБОУ МУК "Центр индивидуального развития"	ЦТП-2	0,486	0	0	15,94	0	0	15,94	76,06	35,2	74,58	2339,8
Пиковая котельная	Рабочая, 43/1	Общественное, Сургутский институт экономики, управления и права (филиал) ФГАОУ ВО "ТюмГУ"	ЦТП-2	0,294	0,066	0	9,644	1,2672	0	10,9109	75,89	34,69	52,7	2220,4
Пиковая котельная	Рабочая, 43/1	Общественное, Сургутский институт экономики, управления и права (филиал) ФГАОУ ВО "ТюмГУ" ГВС	ЦТП-2	0	0	0,016	0	0	0,128	0,1816	71,07	46,51	441,07	2119,7
Пиковая котельная	Республики, 70	АБК, Встроенное нежилое помещение СПСК Ермак-Агро ГВС	ЦТП-71	0	0	0,0059	0	0	0,0472	0,0669	51,13	41,5	859,12	3510,1
Пиковая котельная	Республики, 70	Жилой дом ГВС	ЦТП-71	0	0	0,163	0	0	1,1319	1,675	51,13	41,5	158,83	3330,3
Пиковая котельная	Республики, 70	Жилой дом	ЦТП-71	0,2644	0	0	8,672	0	0	8,672	48,4	41,47	136,6	3353,8
Пиковая котельная	Республики, 70	АБК, Встроенное нежилое помещение СПСК Ермак-Агро	ЦТП-71	0,0145	0	0	0,475	0	0	0,4753	48,39	41,52	199,3	3516,7

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Республики, 70	АБК, Пристроенное нежилое помещение ГВС	ЦТП-71	0	0	0,0049	0	0	0,0392	0,0556	51,13	41,5	875,26	3511,4
Пиковая котельная	Республики, 70	Жилой дом	ЦТП-71	0,2644	0	0	8,672	0	0	8,672	48,37	41,5	143,41	3423,5
Пиковая котельная	Республики, 70	АБК, Пристроенное нежилое помещение	ЦТП-71	0,044	0	0	1,442	0	0	1,4417	48,39	41,52	193,05	3515,2
Пиковая котельная	Республики, 78/1	Общественное, Центральная городская библиотека ГВС	ЦТП-71	0	0	0,113	0	0	0,7716	1,1481	51,24	41,58	142,76	3234,7
Пиковая котельная	Республики, 78/1	Общественное, Центральная городская библиотека	ЦТП-71	0,512	0,1673	0	16,793	3,2122	0	20,0049	48,51	41,6	128,49	3244,9
Пиковая котельная	Республики, 78а	АБК	ЦТП-71	0,0897	0	0	2,942	0	0	2,9421	48,42	41,51	141,28	3387,7
Пиковая котельная	Республики, 78а	АБК, ОАО "Сургутбытсервис" ГВС	ЦТП-71	0	0	0,026	0	0	0,1896	0,2763	51,09	41,51	165,13	3373,3
Пиковая котельная	Республики, 80	Жилой дом	ЦТП-71	0,2032	0	0	6,665	0	0	6,6647	48,58	41,55	126,07	3192,7
Пиковая котельная	Республики, 80	Жилой дом ГВС	ЦТП-71	0	0	0,1025	0	0	0,6934	1,0349	51,34	41,61	135,24	3156,6
Пиковая котельная	Республики, 80	Жилой дом	ЦТП-71	0,2032	0	0	6,666	0	0	6,666	48,49	41,64	130,73	3260,3
Пиковая котельная	Республики, 82	Жилой дом	ЦТП-71	0,411	0	0	13,48	0	0	13,4801	48,81	41,35	123,33	3116,3
Пиковая котельная	Республики, 82	Жилой дом ГВС	ЦТП-71	0	0	0,0974	0	0	0,6557	0,9803	51,38	41,61	129,85	3103,3
Пиковая котельная	Республики, 82а	Общественное, МБДОУ центр развития ребенка-детский сад 1 категории №25 "Родничок" ГВС	ЦТП-71	0	0	0,193	0	0	1,2979	1,9411	51,1	41,44	126,73	3049,1
Пиковая котельная	Республики, 82а	АБК, Прачечная ГВС	ЦТП-71	0	0	0,068	0	0	0,4554	0,6821	51,39	41,41	122	2973,3
Пиковая котельная	Республики, 82а	Общественное, МБДОУ центр развития ребенка-детский сад 1 категории №25 "Родничок"	ЦТП-71	0,3	0,392	0	9,84	7,5264	0	17,366	47,91	41,77	122,19	3068
Пиковая котельная	Республики, 82а	Общественное, Бассейн д/с №25 Родничок	ЦТП-71	0	0	0,087	0	0	0,5949	0,8849	51,09	41,47	133,94	3102,3
Пиковая котельная	Республики, 82А	Общественное, Бассейн д/с №25 Родничок	ЦТП-71	0,013	0,014	0	0,426	0,2688	0	0,6952	48,31	41,54	131,77	3112,8
Пиковая котельная	Республики, 82А	Общественное, Прачечная	ЦТП-71	0,013	0,014	0	0,426	0,2688	0	0,6952	49,35	40,48	122,23	2986,2
Пиковая котельная	Республики, 84	ПАО Сбербанк России Сургутское отделение №5940	ЦТП-71	0,019	0,0192	0	0,623	0,3686	0	0,9919	48,38	41,39	142,46	3283,1
Пиковая котельная	Республики, 84	Жилой дом	ЦТП-71	0,2665	0	0	8,741	0	0	8,7408	48,37	41,4	139,52	3281,1
Пиковая котельная	Республики, 84	Жилой дом	ЦТП-71	0,2665	0	0	8,741	0	0	8,7408	48,6	41,18	126,37	3152

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Республики, 84	ПАО Сбербанк России Сургутское отделение №5940	ЦТП-71	0	0	0,011	0	0	0,088	0,1253	51,34	41,66	252,23	3265,2
Пиковая котельная	Республики, 84	Жилой дом ГВС	ЦТП-71	0	0	0,1552	0	0	1,0496	1,5668	51,33	41,66	132,31	3139,7
Пиковая котельная	Республики, 86	Жилой дом	ЦТП-71	0,1765	0	0	5,789	0	0	5,789	48,54	40,58	124,16	3086,3
Пиковая котельная	Республики, 86	Жилой дом ГВС	ЦТП-71	0	0	0,1076	0	0	0,7294	1,088	51	41,08	137,82	3079,9
Пиковая котельная	Республики, 86	Жилой дом	ЦТП-71	0,1765	0	0	5,789	0	0	5,7889	47,7	41,4	126,6	3172,4
Пиковая котельная	Республики, 86/1	АБК, маг. "Продукты" ЧП Азизов	ЦТП-71	0,0275	0	0	0,902	0	0	0,902	48,24	41,53	128,64	3183,2
Пиковая котельная	Республики, 86/1	АБК, маг. "Продукты" ЧП Азизов ГВС	ЦТП-71	0	0	0,011999	0	0	0,096	0,136	51,32	41,4	226,75	3182,3
Пиковая котельная	Республики, 88	Жилой дом	ЦТП-71	0,2055	0	0	6,74	0	0	6,7401	48,28	40,38	128,46	3139,8
Пиковая котельная	Республики, 88	Жилой дом	ЦТП-71	0,2055	0	0	6,742	0	0	6,7416	48,17	40,49	133,72	3220,6
Пиковая котельная	Республики, 88	Жилой дом ГВС	ЦТП-71	0	0	0,0983	0	0	0,6777	1,0054	50,75	40,84	146,91	3127,4
Пиковая котельная	Республики, 90	Жилой дом	ЦТП-70	0,3325	0	0	10,906	0	0	10,9056	49,18	36,17	117,96	2959,7
Пиковая котельная	Республики, 90	Жилой дом	ЦТП-70	0,3325	0	0	10,909	0	0	10,9089	49,15	36,2	125,17	3035,9
Пиковая котельная	Республики, 90	Жилой дом ГВС	ЦТП-70	0	0	0,1585	0	0	1,105	1,633	56,92	40,74	137,96	2935
Пиковая котельная	Республики, 90А	Общественное, МБДОУ детский сад комбинированного вида №32 "Аист" ГВС	ЦТП-70	0	0	0,219984	0	0	1,4928	2,2257	56,9	40,71	109,94	2779
Пиковая котельная	Республики, 90А	Общественное, МБДОУ детский сад комбинированного вида №32 "Аист"	ЦТП-70	0,206	0,06	0	6,756	1,152	0	7,9085	49,02	36,26	105,21	2783,8
Пиковая котельная	Республики, 92	Жилой дом	ЦТП-70	0,184	0	0	6,035	0	0	6,035	49,09	36,06	117,77	2953,5
Пиковая котельная	Республики, 92	Жилой дом ГВС	ЦТП-70	0	0	0,0262	0	0	0,185	0,2723	56,84	40,64	144,37	2939,7
Пиковая котельная	Свободы, 1	АБК, ЗАО "Сургутское молодежное информационное агентство СИА-ПРЕСС"	Прямое	0,248	0,163	0,01	3,73	0	0	3,73	76,98	33,15	49,9	2380,6
Пиковая котельная	Свободы, 10	Жилой дом ГВС	ЦТП-76	0	0	0,1254	0	0	0,8739	1,2918	67,73	46,02	102,9	2804,9
Пиковая котельная	Свободы, 10	Жилой дом	ЦТП-76	0,2192	0	0	2,193	0	0	2,1926	59,42	43,27	59,42	2834,2
Пиковая котельная	Свободы, 10	Жилой дом	ЦТП-76	0,2192	0	0	2,188	0	0	2,188	59,54	43,17	58,78	2816,4
Пиковая котельная	Свободы, 10	Жилой дом	ЦТП-76	0,2192	0	0	1,913	0	0	1,9134	59,35	43,22	65,87	2912,9
Пиковая котельная	Свободы, 10	Жилой дом	ЦТП-76	0,2192	0	0	1,899	0	0	1,8992	59,35	43,22	63,53	2898,3
Пиковая котельная	Свободы, 10	Жилой дом	ЦТП-76	0,2192	0	0	2,203	0	0	2,2029	59,33	43,29	61,15	2868,4
Пиковая котельная	Свободы, 10/1	АБК, Кафе	ЦТП-76	0,033	0	0	0,376	0	0	0,3757	59,86	42,9	126,51	2947
Пиковая котельная	Свободы, 10/1	АБК, Кафе ГВС	ЦТП-76	0	0	0,02	0	0	0,16	0,2273	67,74	46,03	169,75	2932,4
Пиковая котельная	Свободы, 12	Жилой дом	ЦТП-77	0,1796	0	0	1,797	0	0	1,7968	58,34	42,12	58,95	2294,6
Пиковая котельная	Свободы, 12	Жилой дом	ЦТП-77	0,1796	0	0	1,833	0	0	1,8327	58,06	42,38	64,5	2390,4
Пиковая котельная	Свободы, 12	Жилой дом	ЦТП-77	0,1796	0	0	1,801	0	0	1,8009	58,21	42,24	59,9	2317,5
Пиковая котельная	Свободы, 12	Жилой дом	ЦТП-77	0,1796	0	0	1,861	0	0	1,8606	58,05	42,39	68,53	2415,6
Пиковая котельная	Свободы, 12	Жилой дом	ЦТП-77	0,1796	0	0	1,81	0	0	1,8099	58,1	42,34	61,31	2351,6
Пиковая котельная	Свободы, 12	Филиал "Газпромбанк"(Акц	ЦТП-77	0,053	0	0	0,541	0	0	0,5406	58,1	42,34	63,72	2355,7

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
		ионерное общество) в г.Сургуте (Ф-л Банка ГПБ (АО)												
Пиковая котельная	Свободы, 12	Жилой дом ГВС	ЦТП-77	0	0	0,1429	0	0	1,0129	1,4894	67,88	43,94	112,21	2271,4
Пиковая котельная	Свободы, 2	АБК, Встроенно-пристроенные помещения 3 очередь	ЦТП-76	0,0231	0	0	0,263	0	0	0,2631	61,14	42,66	51,13	2487
Пиковая котельная	Свободы, 2	Жилой дом ГВС	ЦТП-76	0	0	0,22	0	0	1,4717	2,205	68,06	46,36	47,68	2431,8
Пиковая котельная	Свободы, 2	Жилой дом	ЦТП-76	0,185	0	0	1,813	0	0	1,8127	61,01	42,49	46,26	2471,7
Пиковая котельная	Свободы, 2	АБК, Встроенно-пристроенные помещения 2 очередь	ЦТП-76	0,2659	0	0	3,028	0	0	3,0284	61,11	42,69	48,54	2507,2
Пиковая котельная	Свободы, 2	АБК, Встроенно-пристроенные помещения 1 очередь	ЦТП-76	0,0325	0,0657	0	0,37	0,4361	0	0,8066	61,12	42,68	56,96	2536,9
Пиковая котельная	Свободы, 2	АБК, Встроенно-пристроенные помещения 1 очередь ГВС	ЦТП-76	0	0	0,099471	0	0	0,6771	0,9956	59,4	37,75	54,46	2488,5
Пиковая котельная	Свободы, 2	АБК, Встроенно-пристроенные помещения 2 очередь ГВС	ЦТП-76	0	0	0,141033	0	0	0,9492	1,4193	68,01	46,37	49,91	2459
Пиковая котельная	Свободы, 2	АБК, Встроенно-пристроенные помещения 3 очередь ГВС	ЦТП-76	0	0	0,0059	0	0	0,041	0,0607	68,02	46,36	61,06	2458,2
Пиковая котельная	Свободы, 2	Жилой дом	ЦТП-76	0,185	0	0	1,84	0	0	1,8397	61,03	42,48	49,46	2490,8
Пиковая котельная	Свободы, 2	Жилой дом	ЦТП-76	0,185	0	0	1,818	0	0	1,8181	61,04	42,46	47,32	2469,9
Пиковая котельная	Свободы, 2	Жилой дом	ЦТП-76	0,185	0	0	1,826	0	0	1,8258	60,97	42,53	48,91	2507,4
Пиковая котельная	Свободы, 2	Жилой дом	ЦТП-76	0,185	0	0	1,817	0	0	1,8167	60,99	42,51	47,05	2485,2
Пиковая котельная	Свободы, 4	Жилой дом	ЦТП-76	0,19525	0	0	1,923	0	0	1,9231	60,84	42,44	49,22	2534,5
Пиковая котельная	Свободы, 4	Жилой дом ГВС	ЦТП-76	0	0	0,1205	0	0	0,8125	1,2142	68,11	46,21	59,62	2507
Пиковая котельная	Свободы, 4	Жилой дом	ЦТП-76	0,19525	0	0	1,978	0	0	1,9776	60,79	42,49	57,34	2606,2
Пиковая котельная	Свободы, 4	Жилой дом	ЦТП-76	0,19525	0	0	1,941	0	0	1,9412	60,8	42,48	52,02	2571,1
Пиковая котельная	Свободы, 4	Жилой дом	ЦТП-76	0,19525	0	0	1,955	0	0	1,9551	60,83	42,45	54,22	2567,1
Пиковая котельная	Свободы, 4/1	Общественное, прогимназия Алиса ГВС	ЦТП-76	0	0	0,89002	0	0	5,9763	8,9441	67,24	46,25	52	2531,6
Пиковая котельная	Свободы, 4/1	Общественное, прогимназия Алиса	ЦТП-76	0,382	0,142	0	4,351	0,9087	0	5,2593	60,97	42,32	55,1	2544,1
Пиковая котельная	Свободы, 5	Общественное, Дворец бракосочетаний (городской ЗАГС)	Прямое	0,1512	0,3716	0,206941	1,748	2,5122	0	4,8496	78,15	31,93	63,65	2522,5
Пиковая котельная	Свободы, 6	Общественное, Бассейн "Нептун" (Технология)	Прямое	0,04	0	0	0,462	0	0	0,4621	79,34	29,76	54,44	2113,1

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Свободы, 6	Общественное, МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"	ЦТП-76	0,597	1,098	0	6,799	6,9417	0	13,741	59,91	42,91	57,17	2782,1
Пиковая котельная	Свободы, 6	Общественное, Бассейн "Нептун"	Прямое	0,1051	0,7329	0,265371	8,547	4,6846	0,7801	13,2318	79,34	29,76	48,37	2114
Пиковая котельная	Свободы, 6	Общественное, МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова" ГВС	ЦТП-76	0	0	0,276	0	0	1,9035	2,8234	67,75	46,07	96,79	2773,2
Пиковая котельная	Свободы, 8	Жилой дом ГВС	ЦТП-76	0	0	0,1295	0	0	0,8903	1,3222	67,99	46,14	89,2	2670,3
Пиковая котельная	Свободы, 8	Жилой дом	ЦТП-76	0,2189	0	0	2,169	0	0	2,1686	60,15	42,75	53,9	2690,2
Пиковая котельная	Свободы, 8	Жилой дом	ЦТП-76	0,2189	0	0	2,183	0	0	2,1834	60,1	42,8	56,76	2732,1
Пиковая котельная	Свободы, 8	Жилой дом	ЦТП-76	0,2189	0	0	2,169	0	0	2,1692	60,13	42,77	54,6	2703
Пиковая котельная	Свободы, 8	Жилой дом	ЦТП-76	0,2189	0	0	1,907	0	0	1,907	59,46	43,39	59,67	2800,6
Пиковая котельная	Свободы, 8	Жилой дом	ЦТП-76	0,2189	0	0	1,879	0	0	1,8794	59,57	43,29	57,91	2770,5
Пиковая котельная	Северная, 42	Деловое управление Бурков С.В.	Прямое	0,291	0,258	0,03	7,413	0	0	7,6878	74,98	37,28	54,05	2962,9
Пиковая котельная	Северная, 68	АБК, ООО "Мамас"	Прямое	0,142	0	0	4,658	0	0	4,6576	77,34	33,64	101,84	2597,1
Пиковая котельная	Северная, 71	Жилой дом	Прямое	0,1056	0	0	3,464	0	0	3,4635	78,2	33,27	101,76	2584,2
Пиковая котельная	Северная, 71	Жилой дом ГВС	Прямое	0	0	0,0235	0	0	0,188	0,2664	71,44	47,04	423,19	2561,1
Пиковая котельная	Сибирская, 11А	Жилой дом	ЦТП-85	0,1885	0	0	2,147	0	0	2,1469	60,17	37,06	85,65	3403,1
Пиковая котельная	Сибирская, 11А	Жилой дом ГВС	ЦТП-85	0	0	0,0475	0	0	0,3409	0,4992	79,4	51,8	104,82	3384,6
Пиковая котельная	Сибирская, 11А	Жилой дом	ЦТП-85	0,23	0	0	2,619	0	0	2,6195	59,62	37,12	81,16	3401,3
Пиковая котельная	Сибирская, 11А	Жилой дом ГВС	ЦТП-85	0	0	0,0373	0	0	0,2694	0,3939	79,41	51,8	106,96	3382,8
Пиковая котельная	Сибирская, 11Б	Жилой дом	ЦТП-85	0,309	0	0	3,519	0	0	3,5194	61,09	37,42	69,64	3163,1
Пиковая котельная	Сибирская, 11Б	Жилой дом ГВС	ЦТП-85	0	0	0,116165	0	0	0,7817	1,1689	80,41	52,66	66,82	3140,1
Пиковая котельная	Сибирская, 12	АБК, маг. "Товары для детей"	ЦТП-2	0,028	0	0	0,918	0	0	0,9184	76,99	32,94	71,56	2404,5
Пиковая котельная	Сибирская, 12/1	АБК, Кафе ГВС	ЦТП-2	0	0	0,002087	0	0	0,0167	0,0237	70,51	46,05	299,89	2276,6
Пиковая котельная	Сибирская, 12/1	АБК, Кафе	ЦТП-2	0,037	0	0	1,214	0	0	1,2136	77,45	32,18	65,96	2318,4
Пиковая котельная	Сибирская, 12/2	АБК, Туалет ГВС	ЦТП-2	0	0	0,001	0	0	0,008	0,0128	70,37	45,9	378,92	2221,8
Пиковая котельная	Сибирская, 12/2	АБК, Туалет	ЦТП-2	0,006	0	0	0,197	0	0	0,1968	77,92	31,46	76,06	2257,2
Пиковая котельная	Сибирская, 13/1	АБК, офис «МТС»	ЦТП-2	0,112	0	0	3,674	0	0	3,6737	76,11	34,17	71,83	2508,7
Пиковая котельная	Сибирская, 13/1	АБК, офис «МТС» ГВС	ЦТП-2	0	0	0,005913	0	0	0,0473	0,0672	70,81	46,37	372,47	2460,6
Пиковая котельная	Сибирская, 14	АБК, «Наше время»	ЦТП-2	0,037	0	0	1,214	0	0	1,2136	77,05	33,04	69,36	2396,7
Пиковая котельная	Сибирская, 14/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-2	0	0	0,0198	0	0	0,1584	0,2246	70,88	46,45	283,52	2440,3
Пиковая котельная	Сибирская, 14/1	Жилой дом	ЦТП-2	0,0753	0	0	2,47	0	0	2,4697	76,32	34,04	71,98	2488,2
Пиковая котельная	Сибирская, 14/2	Общественное, Детская поликлиника ГВС	ЦТП-85	0	0	0,349017	0	0	2,3987	3,5619	79,43	51,86	93,82	3368,9
Пиковая котельная	Сибирская, 14/2	Общественное, Детская поликлиника	ЦТП-85	0,438	0,722	0	4,988	4,7495	0	9,7379	59,87	37,03	79,25	3387,3
Пиковая котельная	Сибирская, 15	Жилой дом	Прямое	0,338	0	0,288	3,85	0	0	4,6692	74,95	34,06	71,43	2890,1
Пиковая котельная	Сибирская, 15	Жилой дом	Прямое	0,338	0	0,288	3,85	0	0	4,6662	74,71	33,78	69,52	2860,4
Пиковая котельная	Сибирская, 16/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-2	0	0	0,0148	0	0	0,1184	0,1677	70,72	46,27	234,41	2324,1
Пиковая котельная	Сибирская, 16/1	Жилой дом	ЦТП-2	0,0904	0	0	2,965	0	0	2,965	76,99	33,07	66,01	2368,2
Пиковая котельная	Сибирская, 26	Общественное, МАДОУ Центр	ЦТП-2	0,275	0,1062	0	9,02	2,039	0	11,0586	74,79	35,05	44,6	2099,9

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
		развития ребенка - детский сад №8 "Огонек"												
Пиковая котельная	Сибирская, 26	Общественное, МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад №8 "Огонек" ГВС	ЦТП-2	0	0	0,076	0	0	0,5407	0,7941	70,56	46,18	86,09	2056,7
Пиковая котельная	Студенческая, 11	Жилой дом	ЦТП-40	0,688	0	0	7,836	0	0	7,8358	56,49	44,15	20,46	1107,5
Пиковая котельная	Студенческая, 11	Жилой дом ГВС	ЦТП-40	0	0	0,072	0	0	0,521	0,7611	66,8	46,91	110,43	1072,1
Пиковая котельная	Студенческая, 11/1	АБК, маг. "Вояж-авто"	ЦТП-40	0,02	0	0	0,228	0	0	0,2278	56,63	44,12	29,61	1107,3
Пиковая котельная	Студенческая, 12/1	АБК, маг. "Продукты"	ЦТП-37	0,03	0	0	0,326	0	0	0,3265	58,19	41,14	68,79	2428,3
Пиковая котельная	Студенческая, 13	Жилой дом	ЦТП-40	1,317	0	0	14,999	0	0	14,9992	55,7	44,7	18,37	1049,4
Пиковая котельная	Студенческая, 13	Жилой дом ГВС	ЦТП-40	0	0	0,1576	0	0	1,0694	1,5948	66,5	46,61	33,01	941,8
Пиковая котельная	Студенческая, 14	Жилой дом ГВС	ЦТП-37	0	0	0,1171	0	0	0,832	1,2231	72,74	48,18	94,51	2196,4
Пиковая котельная	Студенческая, 14	Жилой дом	ЦТП-37	0,473	0	0	5,387	0	0	5,3872	57,31	40,95	49,56	2237
Пиковая котельная	Студенческая, 14/1	Общественное, РЦ "Зазеркалье"	ЦТП-37	0,148	0,026	0	1,578	0,1733	0	1,7515	58,56	40,01	55,35	2004,7
Пиковая котельная	Студенческая, 14/1	Общественное, РЦ "Зазеркалье" ГВС	ЦТП-37	0	0	0,141033	0	0	0,9755	1,447	73,09	48,4	66,86	1975,5
Пиковая котельная	Студенческая, 15	Общественное, МБДОУ детский сад присмотра и оздоровления №61 "Лель"	ЦТП-40	0,359	0,101	0	4,089	0,6304	0	4,7194	59,2	41,29	19,9	931,8
Пиковая котельная	Студенческая, 15	Общественное, МБДОУ детский сад присмотра и оздоровления №61 "Лель" ГВС	ЦТП-40	0	0	0,210941	0	0	1,4232	2,1265	66,36	46,77	19,25	888,8
Пиковая котельная	Студенческая, 16	Жилой дом ГВС	ЦТП-37	0	0	0,126	0	0	0,8714	1,2913	72,71	48,15	71,15	2106,7
Пиковая котельная	Студенческая, 16	Жилой дом	ЦТП-37	0,4717	0	0	5,372	0	0	5,3722	57,28	40,89	44,96	2158,4
Пиковая котельная	Студенческая, 17	Жилой дом ГВС	ЦТП-40	0	0	0,0856	0	0	0,579	0,8644	66,69	46,78	25,57	895,4
Пиковая котельная	Студенческая, 17	Жилой дом	ЦТП-40	0,328	0	0	3,736	0	0	3,7356	59,31	41,31	16,96	905,6
Пиковая котельная	Студенческая, 18	Общественное, Городская поликлиника №1 "Строитель"	ЦТП-37	0,428	0,382	0	4,875	2,4121	0	7,2869	57,85	40,4	43,86	2111,6
Пиковая котельная	Студенческая, 18	Общественное, Городская поликлиника №1 "Строитель" ГВС	ЦТП-37	0	0	0,070082	0	0	0,4855	0,7192	72,85	48,27	64,41	2057,8
Пиковая котельная	Студенческая, 19	Жилой дом	ЦТП-40	0,328	0	0	3,736	0	0	3,7359	59,51	41,2	22,36	960,6
Пиковая котельная	Студенческая, 19	Жилой дом ГВС	ЦТП-40	0	0	0,1048	0	0	0,7129	1,0623	66,68	46,75	33,58	926,6
Пиковая котельная	Студенческая, 21	Жилой дом	ЦТП-40	0,388	0	0	3,865	0	0	3,8649	59,47	41,18	25,72	988,6
Пиковая котельная	Студенческая, 21	Жилой дом	ЦТП-40	0,388	0	0	3,281	0	0	3,2812	58,52	42,4	22,13	1053,8
Пиковая котельная	Студенческая, 21	Жилой дом ГВС	ЦТП-40	0	0	0,099	0	0	0,6824	1,0129	66,68	46,75	44,25	961,1
Пиковая котельная	Студенческая, 21	Жилой дом	ЦТП-40	0,389	0	0	3,889	0	0	3,8891	58,88	41,98	26,13	1068,4
Пиковая котельная	Студенческая, 21	Жилой дом ГВС	ЦТП-40	0	0	0,098	0	0	0,677	1,0038	66,83	46,94	38,58	961,2
Пиковая котельная	Студенческая, 21	Жилой дом	ЦТП-40	0,388	0	0	3,809	0	0	3,8087	58,86	42,04	20,83	1016,4

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Студенческая, 7	Жилой дом	ЦТП-37	0,12	0	0	1,186	0	0	1,1858	57,92	40,33	43,51	2101
Пиковая котельная	Студенческая, 7	Жилой дом	ЦТП-37	0,12	0	0	1,182	0	0	1,1818	58,27	40,24	41,21	2043,2
Пиковая котельная	Студенческая, 7	Жилой дом	ЦТП-37	0,12	0	0	1,179	0	0	1,1795	58,39	40,26	39,56	2008,5
Пиковая котельная	Студенческая, 7	Жилой дом ГВС	ЦТП-37	0	0	0,0835	0	0	0,569	0,8473	73	48,39	52,64	1989,1
Пиковая котельная	Студенческая, 9/1	АБК, Мастерские авторемонта	ЦТП-40	0,075	0	0,022259	0,757	0	0,1113	0,7693	55,34	45,32	21,1	1109,3
Пиковая котельная	Сургут, 30 лет Победы, 44/1		ЦТП-64	0,016	0	0	0,212	0	0	0,2116	62,97	40,05	52,94	1983,9
Пиковая котельная	Сургут, 30 лет Победы, 56/1		Прямое	0,0078	0	0	0,102	0	0	0,1016	69,28	24,56	65,64	2474,3
Пиковая котельная	Сургут, 50 лет ВЛКСМ, 10		Прямое	0,0184	0	0	0,236	0	0	0,2362	79,97	29,72	29,22	1685,9
Пиковая котельная	Сургут, Быстринская, 24/1		Прямое	0,0155	0	0	0,199	0	0	0,1995	68,55	21,86	94,21	2114,1
Пиковая котельная	Сургут, Декабристов, 2		Прямое	0,0041	0	0	0,058	0	0	0,0577	81,77	32,73	79,64	2464,5
Пиковая котельная	Сургут, Игоря Киртбая, 17		Прямое	0,0194	0	0	0,259	0	0	0,2587	70,35	30,79	103,08	4381
Пиковая котельная	Сургут, Игоря Киртбая, 21		ЦТП-49	0	0	0,0001739	0	0	0,0036	0,0037	67	42	279,75	4399,8
Пиковая котельная	Сургут, Игоря Киртбая, 21		Прямое	0,0102	0	0	0,146	0	0	0,1461	70,27	30,71	117,27	4396,3
Пиковая котельная	Сургут, Ленина пр-т, 74		Прямое	0,0143	0	0	0,19	0	0	0,1903	69,05	27,36	61,37	3263,7
Пиковая котельная	Сургут, Лермонтова, 11		Прямое	0,0141	0	0	0,186	0	0	0,1862	73,52	26,29	48,55	2323,2
Пиковая котельная	Сургут, Майская, 3		ЦТП-70	0,0058	0	0	0,232	0	0	0,2321	55,98	42,05	108,12	2608,6
Пиковая котельная	Сургут, Маяковского, 28		Прямое	0,0156	0	0	0,197	0	0	0,1973	68,97	22,47	43,98	1455,9
Пиковая котельная	Сургут, Маяковского, 28		ЦТП-38	0	0	0,0001739	0	0	0,0036	0,0037	64,88	43,88	416,29	1472,6
Пиковая котельная	Сургут, пос. МК-37, ул. Строителей, 13/1		Прямое	0,0658	0	0	0,999	0	0	0,9988	76,73	38,35	60,23	2923
Пиковая котельная	Сургут, Пролетарский, д. 9	Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой в границах жилой застройки в мкр. 32 в г.Сургут (увеличение встроенная часть)	Прямое	0,4	0	0	5,464	0	0	5,4635	72,53	26,64	75,08	2549,6
Пиковая котельная	Сургут, Профсоюзов, 25		Прямое	0,028	0	0	0,395	0	0	0,3952	71,42	24,19	170,25	2922,4
Пиковая котельная	Сургут, Профсоюзов, 25		Прямое	0,0241	0	0	0,34	0	0	0,3402	71,42	24,19	172,95	2928,5
Пиковая котельная	Сургут, Профсоюзов, 35/2		Прямое	0,0409	0	0	0,572	0	0	0,5724	75,17	21,23	98,81	1471,6

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Сургут, Профсоюзов, 37/2		Прямое	0,0185	0	0	0,259	0	0	0,2591	74,95	21,02	118,97	1538,5
Пиковая котельная	Сургут, Республики, 82		ЦТП-71	0,0052	0	0	0,208	0	0	0,2081	56,41	47,47	129,71	2977,7
Пиковая котельная	Сургут, Университетская, 29		Прямое	0,0145	0	0	0,188	0	0	0,1878	72,9	26,9	67,53	2458,1
Пиковая котельная	Сургут, Университетская, 39/1		Прямое	0,0143	0	0,0006956	0,188	0	0	0,1941	70,37	25,4	100,54	3271,8
Пиковая котельная	Таежная, 30	Жилой дом	Прямое	0,009	0	0	0,295	0	0	0,2952	76,17	36,02	73,15	2440,6
Пиковая котельная	Таежная, 32	Жилой дом	Прямое	0,0119	0	0	0,39	0	0	0,3903	76,21	35,94	71,55	2420,6
Пиковая котельная	Таежная, 34	Жилой дом	Прямое	0,0086	0	0	0,282	0	0	0,2821	76,32	35,78	70,53	2395,2
Пиковая котельная	Таежная, 36	Жилой дом	Прямое	0,0268	0	0	0,879	0	0	0,879	76,35	35,69	68,68	2375,8
Пиковая котельная	Технологическая, 1	Общественное, Столовая ГВС	ЦТП	0	0	0,257024	0	0	1,7441	2,6007	70,2	38,5	89,66	3075,5
Пиковая котельная	Технологическая, 1	Общественное, Учебный корпус СТО	ЦТП	0,06	0	0	0,693	0	0	0,693	72,68	31,32	92,8	3084,3
Пиковая котельная	Технологическая, 1	Общественное, Учебный корпус СТО ГВС	ЦТП	0	0	0,010956	0	0	0,0794	0,1159	70,61	38,6	96,87	3075,7
Пиковая котельная	Технологическая, 1	Общественное, Главный корпус ресурсного центра производственного обучения	ЦТП	0,434	0,539	0	5,013	3,6439	0	8,6565	72,81	31,5	88,72	3076
Пиковая котельная	Технологическая, 1	Общественное, Главный корпус ресурсного центра производственного обучения ГВС	ЦТП	0	0	0,050953	0	0	0,3479	0,5177	70,56	38,84	89,79	3067,5
Пиковая котельная	Технологическая, 1	Общественное, Учебно производственный корпус ГВС	ЦТП	0	0	0,014086	0	0	0,1023	0,1492	71,34	38,85	107,84	3053,2
Пиковая котельная	Технологическая, 1	АБК, Гараж	ЦТП	0,084	0,138	0	0,97	0,933	0	1,9031	73,23	31,5	92,55	3006,4
Пиковая котельная	Технологическая, 1	Общественное, Гараж ГВС	ЦТП	0	0	0,013043	0	0	0,1024	0,1458	70,11	39,2	97,34	2999
Пиковая котельная	Технологическая, 1	Общественное, Общежитие ГВС	ЦТП	0	0	0,150076	0	0	1,01	1,5103	72,27	39,98	83,29	2989,8
Пиковая котельная	Технологическая, 1	АБК, ЦТП	ЦТП	0,009	0	0,006956	0,108	0	0,0556	0,1155	74,09	32,16	85,27	2891,7
Пиковая котельная	Технологическая, 1	Общественное, Лабораторный корпус	ЦТП	0,054	0	0	0,624	0	0	0,6237	73,63	31,74	88,96	2944,5
Пиковая котельная	Технологическая, 1	Общественное, Лабораторный корпус ГВС	ЦТП	0	0	0,097036	0	0	0,6554	0,9787	69,31	39,95	79,38	2935,8
Пиковая котельная	Технологическая, 1	Общественное, Столовая	ЦТП	0,08	0	0	0,924	0	0	0,924	72,47	31,14	91,26	3083,2
Пиковая котельная	Технологическая, 1	Общественное, Столярный цех ГВС	ЦТП	0	0	0,010086	0	0	0,0807	0,1143	69,94	37,99	138,14	3168,8

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Технологическая, 1	Общественное, Столярный цех	ЦТП	0,045	0,078	0	0,52	0,5273	0	1,0471	71,91	30,82	100,53	3177,5
Пиковая котельная	Технологическая, 1	Общественное, Общежитие	ЦТП	0,232	0	0	2,68	0	0	2,6797	74,28	32,62	95,41	2996,2
Пиковая котельная	Технологическая, 1	Общественное, Спортивный зал ГВС	ЦТП	0	0	0,250068	0	0	1,7083	2,5429	71,11	44,13	89,07	3127,8
Пиковая котельная	Технологическая, 1	Общественное, Учебно производственный корпус	ЦТП	0,048	0	0	0,554	0	0	0,5544	73,08	31,64	93,76	3061,8
Пиковая котельная	Технологическая, 1	Общественное, Спортивный зал	ЦТП	0,15	0	0	1,732	0	0	1,7324	73,6	32,97	99,98	3136
Пиковая котельная	Трубная, 3	АБК, Склад	Прямое	0,066	0	0	0,768	0	0	0,7679	74,9	31,62	99,44	2658,6
Пиковая котельная	Трубная, 3	Общественное, Общежитие	Прямое	0,038	0	0,284327	0,439	0	0	1,3918	73,81	30,68	128,91	2807,1
Пиковая котельная	Трубная, 3	АБК, Гараж	Прямое	0,05	0	0	0,582	0	0	0,5819	74,18	30,87	129,31	2781,3
Пиковая котельная	Трубная, 3	БРУ, производственный корпус	Прямое	0,175	0	0	1,941	0	0	1,9414	73,94	30,57	82,99	2586,4
Пиковая котельная	Трубная, 3	АБК ООО «Сургутстройцентр»	Прямое	0,023	0	0,018781	0,265	0	0	0,2846	74,63	31,28	115,26	2713,9
Пиковая котельная	Тюменский тракт, 3/1	АБК, Автостоянка закрытого типа	Прямое	0,2065	0,6604	0	2,354	3,7723	0	6,1265	66,15	28,32	89,84	4157,1
Пиковая котельная	Университетская, 1	АБК, Блок А	Прямое	1,41	1,825	0,639952	34,278	0	0	34,2779	74	37,66	49,74	2926,5
Пиковая котельная	Университетская, 1	АБК, Блок В	Прямое	0,147	0,353	0,063995	5,178	0	0	5,1784	74,9	37	50,86	2919,5
Пиковая котельная	Университетская, 1/1	АБК, Блок Б ЦОД	Прямое	0,093	0,2695	0,028	3,731	0	0	3,7312	75,1	36,81	56,94	2931,8
Пиковая котельная	Университетская, 1/1	АБК, ЗАО "Сибирьгазбанк"	Прямое	0,093	0,2695	0,028	3,731	0	0	3,7313	75,08	36,76	57,48	2928,2
Пиковая котельная	Университетская, 10	ИП Остапец В.Ю. Кафе	Прямое	0,0134	0,3636	0	0,153	2,3174	0	2,4701	72,53	39,24	76,12	3593,7
Пиковая котельная	Университетская, 10	ИП Остапец В.Ю. Общественно-деловой центр	Прямое	0,1816	0	0,0636	2,068	0	0	2,1238	72,56	39,21	76,09	3591,6
Пиковая котельная	Университетская, 11	Жилой дом	Прямое	2,08	0,317333	1,13064	24,023	1,9951	0	29,1636	73,01	37,47	74,14	3526,3
Пиковая котельная	Университетская, 11	Жилой дом	Прямое	2,08	0,317333	1,13064	24,023	2,0243	0	29,2049	72,06	37,73	84,9	3767,7
Пиковая котельная	Университетская, 11	Жилой дом	Прямое	2,08	0,317333	1,13064	24,023	2,0361	0	29,2222	71,63	37,53	89,22	3821,5
Пиковая котельная	Университетская, 11	ООО «НДУ-ЦРР «Гулливер» частный детский сад	Прямое	0,164	0	0	1,894	0	0	1,8943	72,5	36,63	104,56	3815,8
Пиковая котельная	Университетская, 15	ООО СЗ ДСК-За ручьём" Многоэтажный жилой комплекс №5	Прямое	1,7201	0	0,525874	20,756	0	0	20,7559	66,47	30,51	57,11	2275,6
Пиковая котельная	Университетская, 17	Жилой дом	Прямое	1,915	0,405	0,563784	22,117	2,389	0	24,9149	71,08	36,06	65,51	2409,9
Пиковая котельная	Университетская, 19	Жилой дом	Прямое	1,8115	0,6367	0,405535	20,458	3,756	0	25,3624	71,86	36,63	70,4	2520,8
Пиковая котельная	Университетская, 21	Жилой дом ГВС	КРП-3	0	0	1,908	0	0	12,7223	19,0827	40,89	20,99	68,76	2505,6
Пиковая котельная	Университетская, 21	Жилой дом	КРП-3	2,373	0	0	95,385	0	0	95,3855	70,9	28,8	68,68	2513,8
Пиковая котельная	Университетская, 21/2	Общественное, Плавательный	Прямое	0,505	1,48	0,410056	14,626	0	0	15,9552	71,44	35,54	651,91	4928,8

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
		бассейн на 50 метров												
Пиковая котельная	Университетская, 23	Жилой дом ГВС	ЦТП-64	0	0	0,0501	0	0	0,3565	0,5235	77,58	48,34	94,66	2456,4
Пиковая котельная	Университетская, 23	Жилой дом	ЦТП-64	0,2929	0	0	3,481	0	0	3,4812	62,52	41,37	76,41	2496,4
Пиковая котельная	Университетская, 23/1	Жилой дом ГВС	КРП-3	0	0	0,145	0	0	0,9804	1,4638	40,62	20,73	74,94	2573,4
Пиковая котельная	Университетская, 23/1	Жилой дом	КРП-3	0,147	0	0	5,333	0	0	5,3331	70,28	28,83	74,09	2582,3
Пиковая котельная	Университетская, 23/2	Жилой дом ГВС	КРП-3	0	0	0,22	0	0	1,5	2,2341	40,67	20,76	81,61	2612
Пиковая котельная	Университетская, 23/2	Жилой дом	КРП-3	0,14	0	0	5,74	0	0	5,7399	70,91	28,32	78,2	2621,8
Пиковая котельная	Университетская, 23/3	Общественное, МБДОУ детский сад №17 "Белочка"	Прямое	0,631	0	0,2	7,5	0	0	7,5002	72,37	26,68	64,69	2400,5
Пиковая котельная	Университетская, 23/4	Жилой дом	ИТП (ГВС)	0,272	0	0	3,33	0	0	3,3303	71,78	26,53	64,55	2365,6
Пиковая котельная	Университетская, 23/4	Жилой дом ГВС	ИТП (ГВС)	0	0	0,2	0	0	1,3459	2,0128	40,24	20,5	61,46	2292,6
Пиковая котельная	Университетская, 23/5	Пром Встроенные помещения	ЦТП-64	0,128	0	0	1,523	0	0	1,5228	62,57	41,4	101,56	2534,8
Пиковая котельная	Университетская, 23/5	Пром Встроенные помещения ГВС	ЦТП-64	0,018	0	0,015	0	0	0,1119	0,1623	77,57	48,33	157,35	2503,6
Пиковая котельная	Университетская, 23/5	Жилой дом	ЦТП-64	0,5388	0	0	6,403	0	0	6,4032	62,57	41,4	76,61	2498,5
Пиковая котельная	Университетская, 23/5	ОДН ГВС	ЦТП-64	0,018	0	0,0033	0	0	0,0264	0,0377	77,57	48,33	312,51	2497,5
Пиковая котельная	Университетская, 23/5	Жилой дом ГВС	ЦТП-64	0	0	0,1448	0	0	1,0117	1,4942	77,57	48,33	95,54	2473,2
Пиковая котельная	Университетская, 23/6	Жилой дом ГВС	ЦТП-64	0	0	0,050083	0	0	0,3648	0,5317	77,68	48,39	102,85	2475
Пиковая котельная	Университетская, 23/6	Общественное, Гостинница ООО "Фарт"	ЦТП-64	0,054	0,058	0	0,642	0,3355	0	0,9773	62,52	41,6	80,26	2531,5
Пиковая котельная	Университетская, 25/1	Жилой дом ГВС	ИТП (ГВС)	0	0	0,404	0	0	2,6992	4,046	39,93	20,35	55,75	2221,8
Пиковая котельная	Университетская, 25/1	Жилой дом	ИТП (ГВС)	0,519	0	0	6,352	0	0	6,3522	72,14	26,24	57,16	2242,5
Пиковая котельная	Университетская, 25/2	Жилой дом	ИТП (ГВС)	0,598	0	0	7,319	0	0	7,3191	72,03	26,51	58,6	2283,8
Пиковая котельная	Университетская, 25/2	Жилой дом ГВС	ИТП (ГВС)	0	0	0,395	0	0	2,6551	3,9719	40,28	20,35	63,86	2287,9
Пиковая котельная	Университетская, 25А	АБК, Полуподземный гаражный комплекс (ООО "СПС-18")	ИТП (ГВС)	0,4	0,4	0	4,754	2,6455	0	7,3994	70,52	27,49	58,7	2331,2
Пиковая котельная	Университетская, 27	Жилой дом	ЦТП-64	0,1525	0	0	1,586	0	0	1,5859	62,18	41,2	67,32	2442
Пиковая котельная	Университетская, 27	Жилой дом	ЦТП-64	0,1525	0	0	1,595	0	0	1,5946	62,01	41,51	68,09	2463,4
Пиковая котельная	Университетская, 27	ОДН ГВС	ЦТП-64	0	0	0,0031	0	0	0,0217	0,0321	77,31	48,01	101,97	2409,1
Пиковая котельная	Университетская, 27	Жилой дом	ЦТП-64	0,1525	0	0	1,611	0	0	1,6112	61,87	41,7	68,88	2481,3
Пиковая котельная	Университетская, 27	Жилой дом ГВС	ЦТП-64	0	0	0,1483	0	0	1,0249	1,5191	77,31	48,01	88,04	2410,9
Пиковая котельная	Университетская, 27	Жилой дом	ЦТП-64	0,1525	0	0	1,612	0	0	1,6116	61,74	41,35	68,66	2471,6

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Университетская, 29	Жилой дом	Прямое	2,011	0	0,297717	24,612	0	0	24,6123	67,5	29,82	58,28	2364,3
Пиковая котельная	Университетская, 29/1	Общественное, МБДОУ детский сад №31 "Снегирек"	Прямое	0,205	0,298	0,142076	2,436	1,9737	0	4,5169	71,1	25,8	73,5	2617
Пиковая котельная	Университетская, 29/2	Жилой дом	Прямое	0,77	0	0,810026	9,427	0	0	9,4269	71,69	25,95	65,83	2460,4
Пиковая котельная	Университетская, 29/3	Обществененое питание, кафе	Прямое	0,023	0,188	0,077038	3,001	0	0	3,0006	71,7	26,1	102,66	2804,6
Пиковая котельная	Университетская, 29/4	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута ООО "Стройинвестгрупп"	Прямое	0,6733	1,433	0,558	8,298	8,6138	0	16,912	71,64	26,15	83,13	2743,1
Пиковая котельная	Университетская, 3	Жилой дом	ЦТП-85	1,1634	0,3918	0,430403	13,437	2,4797	0	17,116	61,3	37,4	58,28	3033,2
Пиковая котельная	Университетская, 31	Жилой дом	Прямое	1,597	0	1,49954	19,545	0	0	23,7095	70,18	26,44	70,32	2749,9
Пиковая котельная	Университетская, 31/1	Общественное, МБДОУ детский сад №29 "Журавушка"	Прямое	0,2056	0,2975	0,142076	2,443	2,0696	0	4,9188	70,81	25,42	109,01	2913,2
Пиковая котельная	Университетская, 35	Общественное, Гостиничный комплекс	Прямое	0,293	0,287	0,559958	5,148	0	0	6,7121	69,5	24,28	92,3	3092,2
Пиковая котельная	Университетская, 39	Жилой дом, детский сад	ЦТП-102	0,791	0	0	9,4	0	0	9,4004	57,57	44,26	110,2	3602,4
Пиковая котельная	Университетская, 39/1	Общественное, МБДОУ детский сад №34 "Березка"	ЦТП-102	0,2056	0,298	0	2,443	2,0193	0	4,4627	58,69	42,84	105,62	3430,9
Пиковая котельная	Университетская, 39/1	Общественное, МБДОУ детский сад №34 "Березка" ГВС	ЦТП-102	0	0	0,142076	0	0	0,9791	1,4525	54,85	50,02	129,28	3411,8
Пиковая котельная	Университетская, 4	АБК, ОАО "Тюменьэнерго"	Прямое	1,081	2,502	1,47	12,497	15,7912	0	32,3821	75,03	36,94	60,76	3054,6
Пиковая котельная	Университетская, 41	Жилой дом	ЦТП-102	0,805	0	0	9,567	0	0	9,5667	57,29	44,5	111,06	3632,9
Пиковая котельная	Университетская, 43	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства ХМАО-Югры. Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями поз. 1.	Прямое	0,6641	0,013	0,445	7,892	0,2032	0	9,5137	63,51	24,03	142,56	3871,4
Пиковая котельная	Университетская, 45	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства ХМАО-Югры. Многоквартирный жилой дом поз. 2.	Прямое	0,69	0,009	0,447	8,2	0,1333	0	9,6876	65,84	21,89	138,78	3707,5

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Университетская, 45/1	ООО "Столица" . Многоквартирный жилой дом поз. 6.	Прямое	0,41	0	0,186	5,018	0	0	6,8839	69,86	25,87	138,6	3702
Пиковая котельная	Университетская, 45/2	ООО "Столица" . Многоквартирный жилой дом	Прямое	0,41	0	0,186	5,018	0	0	5,489	70,24	25,52	156,89	3922,1
Пиковая котельная	Университетская, 45/3	ООО "Столица" . Многоквартирный жилой дом	Прямое	0,2914	0	0,0808	3,566	0	0	3,7373	70,03	25,72	161,46	4029,6
Пиковая котельная	Университетская, 47	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями поз. 3.	Прямое	0,9036	0,0169	0,643	10,096	0,0994	0	10,7348	69,52	25,36	142,67	3780,9
Пиковая котельная	Университетская, 49	Многоквартирный жилой дом	Прямое	0,8115	0	0,3008	9,162	0	0	9,393	65,15	22,53	144,6	3865,1
Пиковая котельная	Университетская, 5	Жилой дом	ЦТП-85	1,01	0,0445	0,397	11,665	0,2828	0	13,0553	60,76	38,35	58,17	3064,9
Пиковая котельная	Университетская, 7	Жилой дом	ИТП-61	1,71	0	0,1986	58,421	0	0,993	58,4998	71,78	39,36	65,18	3588,3
Пиковая котельная	Университетская, 7	Жилой дом	ИТП-61	0,45	0	0,198594	14,759	0	0,993	14,8701	72,87	38,15	67,09	3536,9
Пиковая котельная	Университетская, 9	Жилой дом	Прямое	3,3915	0,703	0,386928	39,18	4,4398	0	44,6978	73,19	37,24	66,42	3495
Пиковая котельная	Учебная, 18	Жилой дом	Прямое	0,0054	0	0	0,177	0	0	0,1775	75,06	35,05	135,92	2584,8
Пиковая котельная	Флегонта Показаньева	АБК, КНС-90	ЦТП-49	0,016	0,037	0	0,182	0,2467	0	0,4289	58,61	40,02	133,71	4778,7
Пиковая котельная	Флегонта Показаньева, 10	Жилой дом	ЦТП-49	0,481	0	0	5,478	0	0	5,4785	58,63	40,32	126,24	4796,7
Пиковая котельная	Флегонта Показаньева, 10	Жилой дом ГВС	ЦТП-49	0	0	0,1052	0	0	0,7285	1,0793	67,28	42,49	146,81	4745,7
Пиковая котельная	Флегонта Показаньева, 10/1	Жилой дом	ЦТП-49	0,4809	0	0	5,477	0	0	5,4769	58,34	40,09	110,86	4669,3
Пиковая котельная	Флегонта Показаньева, 10/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-49	0	0	0,1199	0	0	0,8138	1,2135	67,08	42,28	125,95	4650,2
Пиковая котельная	Флегонта Показаньева, 10А	Общественное, Торговый комплекс "КАСКАД"	ЦТП-49	0,036	0	0	0,416	0	0	0,4158	58,53	40	116,61	4704,7
Пиковая котельная	Флегонта Показаньева, 12	Жилой дом	ЦТП-49	0,162	0	0	1,845	0	0	1,8451	57,77	40,9	120,4	4895,2
Пиковая котельная	Флегонта Показаньева, 12	Жилой дом	ЦТП-49	0,17	0	0	1,936	0	0	1,9362	57,74	40,93	130,2	4984,5
Пиковая котельная	Флегонта Показаньева, 12	Жилой дом	ЦТП-49	0,154	0	0	1,754	0	0	1,754	57,74	40,93	134,99	5009,8
Пиковая котельная	Флегонта Показаньева, 12	Жилой дом	ЦТП-49	0,162	0	0	1,845	0	0	1,8451	57,74	40,93	153,63	5060,4
Пиковая котельная	Флегонта Показаньева, 12	Жилой дом	ЦТП-49	0,17	0	0	1,936	0	0	1,9362	57,74	40,93	143,28	5041,5
Пиковая котельная	Флегонта Показаньева, 12	Жилой дом	ЦТП-49	0,171	0	0	1,948	0	0	1,9476	57,75	40,92	125,02	4945,3
Пиковая котельная	Флегонта Показаньева, 12	Жилой дом	ЦТП-49	0,171	0	0	1,948	0	0	1,9476	57,76	40,91	121,99	4917
Пиковая котельная	Флегонта Показаньева, 12	Жилой дом ГВС	ЦТП-49	0	0	0,1401	0	0	1,0032	1,472	66,9	42,16	167,75	4870,7

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Флегонта Показаньева, 12/1	Общественное, МБДОУ детский сад №9 "Метелица"	ЦТП-49	0,364	0,339	0	4,146	2,1888	0	6,3345	58,22	39,93	115,65	4767,3
Пиковая котельная	Флегонта Показаньева, 12/1	Общественное, МБДОУ детский сад №9 "Метелица" ГВС	ЦТП-49	0	0	0,062082	0	0	0,4336	0,6405	66,88	42,12	141,43	4751
Пиковая котельная	Флегонта Показаньева, 2	АБК, НГДУ "Федоровскнефть"	ЦТП-95	0,139	0,575	0	1,605	3,8349	0	5,4403	63,08	41,75	127,83	4681,8
Пиковая котельная	Флегонта Показаньева, 2	АБК, НГДУ "Федоровскнефть" ГВС	ЦТП-95	0	0	0,097384	0	0	0,7177	1,0424	67,22	45,31	213,84	4713,3
Пиковая котельная	Флегонта Показаньева, 2	АБК, НГДУ "Федоровскнефть"	ЦТП-95	0,384	0,823	0,038084	4,435	5,5167	0,1904	9,9609	63,21	41,78	132,69	4717
Пиковая котельная	Флегонта Показаньева, 4	Жилой дом	ЦТП-49	1,698	0	0	18,065	0	0	18,0653	55,95	42,16	120,39	4992,2
Пиковая котельная	Флегонта Показаньева, 4	Жилой дом ГВС	ЦТП-49	0	0	0,2375	0	0	1,653	2,445	67,1	42,37	141,78	4773,6
Пиковая котельная	Флегонта Показаньева, 6	Жилой дом	ЦТП-49	0,248	0	0	2,824	0	0	2,8245	56,73	41,69	112,44	4771,5
Пиковая котельная	Флегонта Показаньева, 6	Жилой дом ГВС	ЦТП-49	0	0	0,0325	0	0	0,2296	0,338	67,08	42,32	144,74	4756,7
Пиковая котельная	Флегонта Показаньева, 6/1	Общественное, Детский сад ГВС	ЦТП-95	0	0	0,197029	0	0	1,3747	2,0314	66,65	44,99	179,42	4598,8
Пиковая котельная	Флегонта Показаньева, 6/1	Общественное, Детский сад	ЦТП-95	0,275	0,071	0	3,132	0,4733	0	3,6053	62,74	41,43	129,26	4607,7
Пиковая котельная	Флегонта Показаньева, 6А	АБК, маг. "Николаевский"	ЦТП-49	0,008	0	0	0,091	0	0	0,0912	56,82	41,37	142,21	4773,5
Пиковая котельная	Флегонта Показаньева, 8	АБК, УСиТ ГВС	ЦТП-49	0,237	1,125	0,109	0	0	0,7858	1,1491	67,22	42,45	179,75	4868,4
Пиковая котельная	Флегонта Показаньева, 8/1	ООО "Автотрейд" кафе "Крошка"	ЦТП-49	0,0296	0	0	0,336	0	0	0,3356	58,53	40,07	138,43	4792,6
Пиковая котельная	Флегонта Показаньева, 8/1	АБК, Гаражные боксы-СТО	ЦТП-49	0,0124	0	0	0,335	0	0	0,3354	58,54	40,06	123,98	4749,4
Пиковая котельная	Флегонта Показаньева, 8/1	ПАО "Сургутнефтегаз" УСиТ Главный корпус	ЦТП-49	0,004867	0	0	0,137	0	0	0,1372	58,6	40	305,85	4889,6
Пиковая котельная	Флегонта Показаньева, 8/1	ПАО "Сургутнефтегаз" УСиТ Гараж со складом	ЦТП-49	0,004867	0	0	0,135	0	0	0,1351	58,6	40	353,68	4903,7
Пиковая котельная	Флегонта Показаньева, 8/1	ПАО "Сургутнефтегаз" УСиТ Вспомогательный корпус	ЦТП-49	0,004867	0	0	0,138	0	0	0,1377	58,6	40	379,61	4912
Пиковая котельная	Чехова, 1	Жилой дом ГВС	ЦТП-24	0	0	0,0296	0	0	0,2286	0,3278	56,52	42	152,26	3694,7
Пиковая котельная	Чехова, 1	Жилой дом	ЦТП-24	0,185	0	0	1,953	0	0	1,953	57,72	40,1	78,11	3722,8
Пиковая котельная	Чехова, 1	ПАО"Запсибкомбанк"	ЦТП-24	0,0449	0	0	0,511	0	0	0,5114	57,76	40,12	80,57	3731,4

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Чехова, 1	ИП Самборский В.Т.	ЦТП-24	0,017	0	0	0,194	0	0	0,1937	57,82	40,18	89,24	3745,8
Пиковая котельная	Чехова, 1	Головенко М.И. маг. "Фокус"	ЦТП-24	0,011	0	0	0,125	0	0	0,1253	57,85	40,21	88,39	3741,7
Пиковая котельная	Чехова, 10	Жилой дом	ЦТП-26	0,488	0	0	5,558	0	0	5,5578	56,13	37,18	50,2	2553,7
Пиковая котельная	Чехова, 10	Жилой дом ГВС	ЦТП-26	0	0	0,1102	0	0	0,7533	1,1204	60,44	39,8	68,45	2544,4
Пиковая котельная	Чехова, 10/1	Жилой дом	ЦТП-26	0,1403	0	0	1,432	0	0	1,4316	56,04	37,12	54,57	2605,2
Пиковая котельная	Чехова, 10/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-26	0	0	0,0695	0	0	0,496	0,7277	61,34	39,51	90,1	2605,4
Пиковая котельная	Чехова, 10/1	Жилой дом	ЦТП-26	0,1403	0	0	1,423	0	0	1,4234	56,16	37,21	52,89	2589,5
Пиковая котельная	Чехова, 10/1	Жилой дом	ЦТП-26	0,1403	0	0	1,412	0	0	1,4125	56,37	37,32	51,31	2564,5
Пиковая котельная	Чехова, 10/2	АБК, Теплица, откл	ЦТП-32	0,004	0	0	0,047	0	0	0,0474	57,29	38,74	135,17	2658
Пиковая котельная	Чехова, 10/2	Общественное, МБОУ средняя общеобразовательная школа №32	ЦТП-32	0,38225	0,073	0	5,768	0	0	5,7679	57,98	38,33	53,72	2601,4
Пиковая котельная	Чехова, 10/2	Общественное, МБОУ средняя общеобразовательная школа №32	ЦТП-32	0,38225	0,073	0	3,845	0,4665	0	4,3117	57,97	38,34	54,7	2614
Пиковая котельная	Чехова, 10/2	Общественное, МБОУ средняя общеобразовательная школа №32 ГВС	ЦТП-32	0	0	0,166075	0	0	1,1625	1,7176	61,65	42,99	85,17	2505
Пиковая котельная	Чехова, 10/2	Общественное, МБОУ средняя общеобразовательная школа №32	ЦТП-32	0,38225	0,073	0	3,842	0,4691	0	4,3114	56,7	39,72	55,17	2662,5
Пиковая котельная	Чехова, 10/2	Общественное, МБОУ средняя общеобразовательная школа №32	ЦТП-32	0,38225	0,073	0	3,837	0,4643	0	4,3013	58,21	39,04	52,16	2559,5
Пиковая котельная	Чехова, 10/3	АБК, маг. "Колизей"	ЦТП-26	0,054	0	0	0,615	0	0	0,615	55,87	36,94	64,77	2641,2
Пиковая котельная	Чехова, 10/3	АБК, маг. "Колизей" ГВС	ЦТП-26	0	0	0,005913	0	0	0,0467	0,0665	61,29	39,46	129,83	2626,3
Пиковая котельная	Чехова, 12	Жилой дом	ЦТП-26	1,302	0	0	15,037	0	0	15,0375	55,78	36,39	80,86	2815,1
Пиковая котельная	Чехова, 12	Жилой дом ГВС	ЦТП-26	0	0	0,1926	0	0	1,3908	2,033	60,96	39,08	270,26	2798,4
Пиковая котельная	Чехова, 14/1	Жилой дом	ЦТП-31	0,1405	0	0	1,437	0	0	1,4373	60,15	39,87	72,75	2732,8
Пиковая котельная	Чехова, 14/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-31	0	0	0,0581	0	0	0,4161	0,6097	50,62	35,15	120,62	2708,8
Пиковая котельная	Чехова, 14/1	Жилой дом	ЦТП-31	0,1405	0	0	1,476	0	0	1,4756	59,57	39,46	78,56	2782,6
Пиковая котельная	Чехова, 14/2	Жилой дом	ЦТП-31	0,162	0	0	1,628	0	0	1,6284	60,36	40,08	62,03	2679
Пиковая котельная	Чехова, 14/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-31	0	0	0,0623	0	0	0,4277	0,6353	50,93	35,46	78,4	2640,5
Пиковая котельная	Чехова, 14/2	Жилой дом	ЦТП-31	0,162	0	0	1,62	0	0	1,6201	60,51	40,22	57,5	2649,2
Пиковая котельная	Чехова, 14/3	Жилой дом	ЦТП-31	0,17	0	0	1,692	0	0	1,6917	61,56	41,48	53,56	2628,6
Пиковая котельная	Чехова, 14/3	Жилой дом	ЦТП-31	0,17	0	0	1,684	0	0	1,6839	60,55	40,27	51,71	2586,9
Пиковая котельная	Чехова, 14/3	Жилой дом	ЦТП-31	0,17	0	0	1,704	0	0	1,7043	63,08	43,22	56,94	2691,5
Пиковая котельная	Чехова, 14/3	Жилой дом ГВС	ЦТП-31	0	0	0,0919	0	0	0,6202	0,9263	50,96	35,49	60,75	2579
Пиковая котельная	Чехова, 14/4	ИП Мамедов Ф.Ф.	ЦТП-31	0,0178	0	0	0,203	0	0	0,2027	60,75	41,4	61,38	2774,2
Пиковая котельная	Чехова, 14/4	ИП Лапардина Н.М.	ЦТП-31	0,023	0	0	0,262	0	0	0,2619	60,85	41,31	60,69	2758,3
Пиковая котельная	Чехова, 14/4	Жилой дом ГВС	ЦТП-31	0	0	0,1656	0	0	1,1574	1,7092	50,14	34,69	107,01	2745,9
Пиковая котельная	Чехова, 14/4	Жилой дом	ЦТП-31	0,0056	0	0	0,062	0	0	0,0622	59,31	39,77	71,44	2763,5
Пиковая котельная	Чехова, 14/4	Жилой дом	ЦТП-31	0,589	0	0	5,975	0	0	5,9751	59,07	39,77	60,97	2777,2

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Чехова, 14/4	Жилой дом	ЦТП-31	0,0122	0	0	0,128	0	0	0,1283	60,92	41,24	64,63	2738,3
Пиковая котельная	Чехова, 14/5	АБК, Офис ООО "А плюс Б флаги"	ЦТП-31	0,1841	0	0,0219	2,097	0	0,1095	2,1092	59,35	39,55	78,4	2799,2
Пиковая котельная	Чехова, 2	Общественное, МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №3 "Эрудит" ГВС	ЦТП-26	0	0	0,437	0	0	2,9237	4,3805	62,95	41,08	40,01	2318,5
Пиковая котельная	Чехова, 2	Общественное, МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №3 "Эрудит"	ЦТП-26	0,399	0,136	0	4,544	0,8421	0	5,3865	56,17	39,51	40,03	2373,1
Пиковая котельная	Чехова, 20	Жилой дом	ЦТП-31	0,16	0	0	1,615	0	0	1,6153	60,09	40,54	65,26	2845,1
Пиковая котельная	Чехова, 20	Жилой дом ГВС	ЦТП-31	0	0	0,0522	0	0	0,3628	0,5366	50,55	35,48	87,78	2839,6
Пиковая котельная	Чехова, 20	Жилой дом	ЦТП-31	0,16	0	0	1,623	0	0	1,6231	60,1	40,56	66,11	2852,4
Пиковая котельная	Чехова, 3	Жилой дом	ЦТП-24	0,5995	0	0	5,942	0	0	5,9421	57,33	38,93	65,43	3525,2
Пиковая котельная	Чехова, 3	Жилой дом ГВС	ЦТП-24	0	0	0,07	0	0	0,4785	0,7118	55,77	41,22	89,09	3507,3
Пиковая котельная	Чехова, 3	Жилой дом	ЦТП-24	0,5995	0	0	5,506	0	0	5,5056	57,36	39,62	68,05	3590
Пиковая котельная	Чехова, 3	Жилой дом ГВС	ЦТП-24	0	0	0,07	0	0	0,494	0,7273	56,11	41,58	110,55	3567,4
Пиковая котельная	Чехова, 4/1	Жилой дом	ЦТП-26	0,1476	0	0	1,503	0	0	1,5035	57,6	38,26	50,31	2500,8
Пиковая котельная	Чехова, 4/1	Жилой дом	ЦТП-26	0,1476	0	0	1,315	0	0	1,3149	56,31	38,13	53,87	2601,4
Пиковая котельная	Чехова, 4/1	Жилой дом	ЦТП-26	0,1476	0	0	1,476	0	0	1,4756	56,56	37,79	48,45	2523,5
Пиковая котельная	Чехова, 4/1	Жилой дом	ЦТП-26	0,1476	0	0	1,465	0	0	1,4645	57,4	37,83	46,75	2452,7
Пиковая котельная	Чехова, 4/1	Жилой дом	ЦТП-26	0,1476	0	0	1,361	0	0	1,3611	56,29	37,93	49,64	2551,8
Пиковая котельная	Чехова, 4/1	Жилой дом	ЦТП-26	0,1476	0	0	1,464	0	0	1,4639	56,73	37,74	46,43	2485,2
Пиковая котельная	Чехова, 4/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-26	0	0	0,1972	0	0	1,3254	1,9829	62,35	40,44	49,53	2407,5
Пиковая котельная	Чехова, 4/1	Жилой дом	ЦТП-26	0,1476	0	0	1,453	0	0	1,453	57,18	37,65	44,57	2436,8
Пиковая котельная	Чехова, 4/2	Жилой дом	ЦТП-26	0,517	0	0	5,105	0	0	5,1055	57,36	37,81	45,76	2450,3
Пиковая котельная	Чехова, 4/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-26	0	0	0,1207	0	0	0,8165	1,2189	62,43	40,55	52,69	2430,6
Пиковая котельная	Чехова, 4/3	Жилой дом	ЦТП-26	0,4985	0	0	4,942	0	0	4,9415	56,74	37,5	48,07	2513,9
Пиковая котельная	Чехова, 4/3	Жилой дом ГВС	ЦТП-26	0	0	0,1124	0	0	0,7675	1,1421	61,99	40,15	62,91	2501,2
Пиковая котельная	Чехова, 5	Жилой дом	ЦТП-24	0,1938	0	0	1,969	0	0	1,9694	56,82	39,62	79,74	3848,5
Пиковая котельная	Чехова, 5	Жилой дом	ЦТП-24	0,1938	0	0	1,965	0	0	1,9648	56,79	39,55	78,77	3832
Пиковая котельная	Чехова, 5	Жилой дом	ЦТП-24	0,1938	0	0	1,974	0	0	1,9743	56,83	39,71	80,61	3864,7
Пиковая котельная	Чехова, 5	Жилой дом	ЦТП-24	0,1938	0	0	1,96	0	0	1,96	56,78	39,4	77,49	3804,9
Пиковая котельная	Чехова, 5	Жилой дом	ЦТП-24	0,1938	0	0	1,947	0	0	1,9472	56,78	38,92	75,18	3742,8
Пиковая котельная	Чехова, 5	Жилой дом	ЦТП-24	0,1938	0	0	1,951	0	0	1,9514	56,81	39,13	75,81	3760,7
Пиковая котельная	Чехова, 5	Жилой дом	ЦТП-24	0,1938	0	0	1,816	0	0	1,8159	56,57	40,08	81,34	3888,4
Пиковая котельная	Чехова, 5	Жилой дом	ЦТП-24	0,1938	0	0	1,825	0	0	1,8245	56,56	40,11	81,71	3894,4
Пиковая котельная	Чехова, 5	Жилой дом ГВС	ЦТП-24	0	0	0,2419	0	0	1,7162	2,522	55,87	41,64	133,84	3881,8
Пиковая котельная	Чехова, 5/1	Жилой дом	ЦТП-24	0,123	0	0	1,22	0	0	1,2198	56,92	38,62	67,08	3586,4
Пиковая котельная	Чехова, 5/1	Жилой дом	ЦТП-24	0,123	0	0	1,23	0	0	1,2301	56,83	38,92	69,47	3643,5
Пиковая котельная	Чехова, 5/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-24	0	0	0,0713	0	0	0,4875	0,7251	55,39	40,89	96,69	3597,2
Пиковая котельная	Чехова, 5/1	Жилой дом	ЦТП-24	0,1278	0	0	1,271	0	0	1,2709	56,84	38,77	68,3	3620,9
Пиковая котельная	Чехова, 5/1	Жилой дом	ЦТП-24	0,123	0	0	1,216	0	0	1,2164	57,15	38,39	64,03	3499,8
Пиковая котельная	Чехова, 5/1	Жилой дом	ЦТП-24	0,123	0	0	1,244	0	0	1,2441	56,73	39,22	70,82	3674,2
Пиковая котельная	Чехова, 5/1	Жилой дом	ЦТП-24	0,123	0	0	1,216	0	0	1,2165	57	38,38	64,82	3523,7
Пиковая котельная	Чехова, 5/1	Жилой дом	ЦТП-24	0,123	0	0	1,267	0	0	1,2666	56,82	39,39	73,15	3700,7
Пиковая котельная	Чехова, 5/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-24	0	0	0,0713	0	0	0,4841	0,7217	55,34	40,79	87,54	3510,6
Пиковая котельная	Чехова, 5/2	АБК, Гараж	ЦТП-24	0,017	0	0	0,194	0	0	0,1936	57,95	38,32	72,08	3421,3

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Чехова, 5/2	Общественное, МБОУ средняя общеобразовательная школа №46 с углубленным изучением отдельных предметов ГВС	ЦТП-24	0	0	0,067995	0	0	0,4676	0,6944	55,17	41,11	81,61	3524,1
Пиковая котельная	Чехова, 5/2	Общественное, МБОУ средняя общеобразовательная школа №46 с углубленным изучением отдельных предметов	ЦТП-24	0,045	0,809	0	0,513	5,1591	0	5,6717	57,78	38,42	75,88	3498,8
Пиковая котельная	Чехова, 5/2	Общественное, МБОУ средняя общеобразовательная школа №46 с углубленным изучением отдельных предметов ГВС	ЦТП-24	0	0	0,627083	0	0	4,2104	6,3009	55,23	41,11	68,33	3387,3
Пиковая котельная	Чехова, 5/2	АБК, Теплица	ЦТП-24	0,027	0	0	0,285	0	0	0,2853	57,89	38,25	67,12	3402,6
Пиковая котельная	Чехова, 5/2	АБК, Теплица ГВС	ЦТП-24	0	0	0,008347	0	0	0,0567	0,0845	55,48	41,17	72,47	3385,6
Пиковая котельная	Чехова, 5/2	Общественное, МБОУ средняя общеобразовательная школа №46 с углубленным изучением отдельных предметов ГВС	ЦТП-24	0	0	0,807939	0	0	5,4444	8,1369	54,91	41,33	72,93	3478,1
Пиковая котельная	Чехова, 5/2	Общественное, МБОУ средняя общеобразовательная школа №46 с углубленным изучением отдельных предметов	ЦТП-24	0,25	0,831	0	2,847	5,1817	0	8,0292	57,49	38,16	63,62	3421,7
Пиковая котельная	Чехова, 5/2	Общественное, МБОУ средняя общеобразовательная школа №46 с углубленным изучением отдельных предметов	ЦТП-24	0,065	0,214	0	0,741	1,426	0	2,1665	57,72	38,16	86,35	3545
Пиковая котельная	Чехова, 6	Жилой дом	ЦТП-26	0,488	0	0	4,857	0	0	4,8567	56,46	37,24	50,78	2547,9
Пиковая котельная	Чехова, 6	Жилой дом ГВС	ЦТП-26	0	0	0,1141	0	0	0,7729	1,1532	61,89	40,03	59,46	2498,3

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Чехова, 6/1	АБК, Супермаркет "Чеховский" ГВС	ЦТП-26	0	0	0,065039	0	0	0,4619	0,6787	61,83	39,94	102,24	2572,7
Пиковая котельная	Чехова, 6/1	АБК, Супермаркет "Чеховский"	ЦТП-26	0,117	0,126	0	1,212	0,8383	0	2,0501	56,7	37,16	61,71	2583,3
Пиковая котельная	Чехова, 6/2	Общественное, Торговый центр "Премьер"	ЦТП-26	0,149	0,197	0	1,697	1,2583	0	2,9552	55,83	37,26	52,27	2590,4
Пиковая котельная	Чехова, 6/2	Общественное, Торговый центр "Премьер" ГВС	ЦТП-26	0	0	0,075994	0	0	0,526	0,7794	61,43	39,57	73,97	2574,9
Пиковая котельная	Чехова, 7	Жилой дом ГВС	ЦТП-96	0	0	0,0657	0	0	0,4887	0,7075	65,02	41,61	150,52	4054,1
Пиковая котельная	Чехова, 7	Жилой дом	ЦТП-96	0,14165	0	0	1,561	0	0	1,5605	59,4	40,55	131,74	4099,4
Пиковая котельная	Чехова, 7	Жилой дом	ЦТП-24	0,14165	0	0	1,335	0	0	1,3353	56,61	39,95	76,1	3778
Пиковая котельная	Чехова, 7	Жилой дом	ЦТП-24	0,14165	0	0	1,382	0	0	1,3824	56,7	40,04	100,36	3811,4
Пиковая котельная	Чехова, 7	Жилой дом	ЦТП-24	0,14165	0	0	1,418	0	0	1,4183	56,66	38,71	72,21	3683,9
Пиковая котельная	Чехова, 7	Жилой дом	ЦТП-26	0,14165	0	0	1,612	0	0	1,6116	56,11	36,58	212,2	2873,7
Пиковая котельная	Чехова, 7	Жилой дом	ЦТП-96	0,14165	0	0	1,494	0	0	1,4945	59,44	40,59	101,88	4052,9
Пиковая котельная	Чехова, 7	Жилой дом	ЦТП-24	0,14165	0	0	1,418	0	0	1,4183	56,83	38,8	71,82	3666,9
Пиковая котельная	Чехова, 7	Жилой дом ГВС	ЦТП-24	0	0	0,0657	0	0	0,4527	0,6715	54,74	40,73	103,61	3659,3
Пиковая котельная	Чехова, 7	Жилой дом	ЦТП-24	0,14165	0	0	1,426	0	0	1,4256	56,73	38,95	73,08	3703,3
Пиковая котельная	Чехова, 7	Жилой дом ГВС	ЦТП-26	0	0	0,0657	0	0	0,5086	0,7276	61,18	39,33	465,49	2853,8
Пиковая котельная	Чехова, 8	Жилой дом ГВС	ЦТП-26	0	0	0,115	0	0	0,781	1,1643	62,02	40,12	64	2490,4
Пиковая котельная	Чехова, 8	Жилой дом	ЦТП-26	0,488	0	0	4,836	0	0	4,8362	56,8	37,41	48,6	2512,8
Пиковая котельная	Чехова, 9	Жилой дом	ЦТП-96	0,1507	0	0	1,587	0	0	1,5868	59,74	40,89	99,94	4040,9
Пиковая котельная	Чехова, 9	Жилой дом ГВС	ЦТП-96	0	0	0,0878	0	0	0,627	0,9196	65,99	42,44	135,08	3951
Пиковая котельная	Чехова, 9	Жилой дом	ЦТП-96	0,1507	0	0	1,566	0	0	1,5665	59,94	40,94	98,18	4015,9
Пиковая котельная	Чехова, 9	Жилой дом	ЦТП-96	0,1508	0	0	1,548	0	0	1,5477	60,42	41,28	94,11	3958,1
Пиковая котельная	Эгтузиастов, 61а	Общественное, Спортивный центр с универсальным игровым залом №1	ЦТП-99	0,2624	0,0488	0	2,988	0,31	0	3,2985	57,74	37,51	100,89	4477
Пиковая котельная	Энергетиков, 49/1	Общественное, Школа русской культуры им. Знаменского	ЦТП-71	0,259	0,048		8,495	0,9074	0	9,4024	49,2	40,39	138,27	3069,4
Пиковая котельная	Энергетиков, 49/1	Общественное, Школа русской культуры им. Знаменского ГВС	ЦТП-71			0,035997	0	0	0,2638	0,385	51,29	41,31	194,35	3055,8
Пиковая котельная	Энергетиков, 53	Жилой дом ГВС	ЦТП-70	0	0	0,1177	0	0	0,8268	1,2191	57,69	40,81	165,87	2887,7
Пиковая котельная	Энергетиков, 53	Жилой дом	ЦТП-70	0,462	0	0	15,153	0	0	15,1528	48,97	36,57	112,04	2900,9
Пиковая котельная	Энергетиков, 55	Жилой дом ГВС	ЦТП-70	0	0	0,0826	0	0	0,5692	0,8446	57,77	40,87	148,04	2829,8
Пиковая котельная	Энергетиков, 55	Жилой дом	ЦТП-70	0,267	0	0	8,757	0	0	8,7572	49,41	36,26	110,37	2844
Пиковая котельная	Энтузиастов, 39А	АБК, Павильон Чайная	ЦТП-1	0,007	0	0,0002	0	0	0,0016	0,0044	70,61	45,79	643,26	5028,2
Пиковая котельная	Энтузиастов, 47	Жилой дом ГВС	ЦТП-1	0	0	0,0724	0	0	0,5041	0,7454	70,5	45,66	204,89	4908,6
Пиковая котельная	Энтузиастов, 47/1	АБК, Универсам №26 "Снежинка" ГВС	ЦТП-1	0	0	0,008	0	0	0,059	0,0857	70,74	45,92	235,12	5002,3
Пиковая котельная	Энтузиастов, 47А	Общественное, Детская юношеская	ЦТП-1	0	0	0,004521	0	0	0,0362	0,0527	70,74	45,8	855	4931,6

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
		школа "Нефтяник" ГВС												
Пиковая котельная	Энтузиастов, 49	Общественное, МБОУ средняя общеобразовательная школа №6 ГВС	ЦТП-1	0	0	0,104	0	0	0,7303	1,0773	70,23	45,3	208,03	4882,1
Пиковая котельная	Энтузиастов, 51	Жилой дом ГВС	ЦТП-1	0	0	0,0672	0	0	0,4532	0,6772	69,61	44,65	142,37	4597,4
Пиковая котельная	Энтузиастов, 51	Жилой дом	ЦТП-1	0,48	0	0	4,916	0	0	4,9155	61,31	38,93	126,38	4597,5
Пиковая котельная	Энтузиастов, 51/1	Общественное, МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №23 "Золотой ключик" ГВС	ЦТП-1	0	0	0,141381	0	0	0,9549	1,4262	69,7	44,85	124,19	4529,3
Пиковая котельная	Энтузиастов, 51/1	Общественное, МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №23 "Золотой ключик"	ЦТП-1	0,2056	0,2978	0	2,342	1,9162	0	4,2578	60,93	39,61	121,4	4540,8
Пиковая котельная	Энтузиастов, 53	Жилой дом	ЦТП-1	0,3346	0	0	3,366	0	0	3,3657	61,36	38,59	120,78	4504,1
Пиковая котельная	Энтузиастов, 53	Жилой дом ГВС	ЦТП-1	0	0	0,0487	0	0	0,3261	0,4884	69,41	44,43	125,49	4507,1
Пиковая котельная	Энтузиастов, 55	Жилой дом ГВС	ЦТП-5	0	0	0,0804	0	0	0,5654	0,8356	64,37	45,8	179,49	4983,2
Пиковая котельная	Энтузиастов, 55	Жилой дом	ЦТП-5	0,481	0	0	4,951	0	0	4,9509	60,67	40,48	138,75	4997,7
Пиковая котельная	Энтузиастов, 59	Жилой дом	ЦТП-5	0,3331	0	0	3,353	0	0	3,3535	60,6	39,99	127,28	4845,3
Пиковая котельная	Энтузиастов, 59	Жилой дом ГВС	ЦТП-5	0	0	0,0884	0	0	0,6006	0,8977	64,08	45,47	136,49	4832,6
Пиковая котельная	Энтузиастов, 59А	АБК, маг. "Восход"	ЦТП-5	0,13	0	0	1,481	0	0	1,4806	60,02	40,12	134,48	5002,3
Пиковая котельная	Энтузиастов, 59А	АБК, маг. "Восход" ГВС	ЦТП-5	0	0	0,009043	0	0	0,0684	0,0988	63,18	45,5	182,72	4978,5
Пиковая котельная	Энтузиастов, 61	Жилой дом	ЦТП-5	0,4306	0,0732	0	4,904	0,47	0	5,3742	60,17	39,81	130,19	4919,9
Пиковая котельная	Энтузиастов, 61	Жилой дом ГВС	ЦТП-5	0	0	0,1633	0	0	1,1114	1,66	63,23	45,38	141,04	4926
Пиковая котельная	Энтузиастов, 61А	Общественные, МБОУ лицей №1 ГВС	ЦТП-5	0	0	0,165031	0	0	1,1335	1,6883	63,83	45,33	148	4906,4
Пиковая котельная	Энтузиастов, 61А	Общественное, Спортивный центр с универсальным игровым залом №1	ЦТП-99	0	0	0,165031	0	0	1,1131	1,6632	58,82	41,01	110,09	4467,8
Пиковая котельная	Энтузиастов, 61А	Общественные, МБОУ лицей №1	ЦТП-5	0,656	0,122	0	7,471	0,7903	0	8,2615	60,01	40,07	129,53	4923,4
Пиковая котельная	Энтузиастов, 63	Жилой дом ГВС	ЦТП-5	0	0	0,1465	0	0	1,0122	1,5043	62,95	45,36	157,24	5030,5
Пиковая котельная	Энтузиастов, 63	Жилой дом	ЦТП-5	0,4858	0	0	5,033	0	0	5,0325	58,56	39,37	140,16	5147,4
Пиковая котельная	Энтузиастов, 65	Общественное, МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №28 "Калинка"	ЦТП-5	0,208	0,246	0	2,369	1,6187	0	3,9876	59,53	39,59	134,11	5008,1
Пиковая котельная	Энтузиастов, 65	Общественное, МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №28 "Калинка" ГВС	ЦТП-5	0	0	0,118948	0	0	0,8234	1,2232	63,3	44,93	160,01	4991,5
Пиковая котельная	Энтузиастов, 67	Жилой дом	ЦТП-5	0,237	0	0	2,471	0	0	2,4708	59,57	39,67	137,65	5045,7
Пиковая котельная	Энтузиастов, 67	Жилой дом ГВС	ЦТП-5	0	0	0,0543	0	0	0,3825	0,5654	63,27	44,9	173,59	5007,2
Пиковая котельная	Энтузиастов, 69	Жилой дом ГВС	ЦТП-5	0	0	0,0411	0	0	0,2937	0,4323	63,16	44,79	184,71	5014,9

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Пиковая котельная	Энтузиастов, 69	Жилой дом	ЦТП-5	0,2428	0	0	2,567	0	0	2,5665	58,77	38,95	141,08	5083,5
Пиковая котельная	Юности, 1	Общественное, Сургутский психоневрологический диспансер ГВС	ЦТП-2	0	0	0,281022	0	0	1,9032	2,8398	69,87	45,7	57,86	1880,1
Пиковая котельная	Юности, 1	Общественное, Сургутский психоневрологический диспансер	ЦТП-2	0,258	0,261	0	8,463	5,0112	0	13,4739	76,04	32,82	38,54	1908,1
Пиковая котельная	Юности, 1А	Жилой дом	Прямое	0,0085	0	0	0,279	0	0	0,2789	76,43	35,61	79,29	2427,7
Пиковая котельная	Юности, 6	Жилой дом	ЦТП-2	0,1089	0	0	3,572	0	0	3,5717	75,57	34,06	43,97	2073,4
Пиковая котельная	Юности, 6	Жилой дом, 6 ГВС	ЦТП-2	0	0	0,0162	0	0	0,1289	0,183	70,59	46,04	218,35	2033,4
Пиковая котельная	Юности, 6а	Общественное, Районный суд	ЦТП-2	0,097	0	0	3,182	0	0	3,1824	75,67	34,25	49,31	2125,7
Пиковая котельная	Юности, 7	Жилой дом, ГВС	ЦТП-2	0	0	0,0212	0	0	0,1654	0,2361	70,48	45,93	211,2	2024,6
Пиковая котельная	Юности, 7	Жилой дом	ЦТП-2	0,1079	0	0	3,539	0	0	3,5389	75,29	34,12	42,43	2065,7
Пиковая котельная	Юности, 8	АБК, Многоэтажный гаражный комплекс со встроенными помещениями общественного назначения	Прямое	0,136	0	0,4061	1,571	0	0	2,713	72,59	36,86	91,08	3814,5
Котельная К-45		3.1. Многоквартирный жилой дом	Прямое	0,54389	0	0,46462	7,28	0	0	9,3155	71,1	34,26	107,01	568,3
Котельная К-45		3.2. Многоквартирный жилой дом	Прямое	0,54389	0	0,46462	7,342	0	0	9,3748	71,29	34,87	111,56	663,8
Котельная К-45		4. Жилой квартал	Прямое	2,244	0,578	0,859	32,396	0	0	34,7983	56,75	35	51,6	2919,6
Котельная К-45	Александра Усольцева, 10	ул. Александра Усольцева, 10	Прямое	0,28	0	0,155	3,68	0	2,6957	3,7418	66,31	37,69	57,07	2508,8
Котельная К-45	Александра Усольцева, 10/1	ул. Александра Усольцева, 10/1	Прямое	0,096	0	0,046	1,265	0	0,8	1,2856	66,24	37,71	57,43	2512,7
Котельная К-45	Александра Усольцева, 12	Александра Усольцева, 12	ЦТП-2 (Усольцева-12)	0,612	0	0	24,485	0	0	24,4849	80,84	51,21	44,06	2122,2
Котельная К-45	Александра Усольцева, 14	Александра Усольцева, 14	ЦТП-3 (Усольцева-14)	0,792	0	0	32,994	0	0	32,9941	80,6	51,45	44,04	2190,3
Котельная К-45	Александра Усольцева, 14	ул. Александра Усольцева, 14	Прямое	0,08	0	0,136	1,068	0	0	2,3765	65,02	39,06	69,91	2819,7
Котельная К-45	Александра Усольцева, 15	Жилой дом	ЦТП-1	1,194	0	0	15,308	0	0	15,3078	104,73	59,14	91	1451,7
Котельная К-45	Александра Усольцева, 16	Александра Усольцева, 16	ЦТП-3 (Усольцева-14)	0,458	0	0	19,065	0	0	19,0646	80,37	55,05	44,94	2239,2
Котельная К-45	Александра Усольцева, 19	Александра Усольцева, 19	Прямое	0,704	0,39	0,494	8,912	5,9241	0	14,8356	71,51	29,34	26,49	847,6
Котельная К-45	Александра Усольцева, 2	ул. Александра Усольцева, 2	Прямое	0,343	0	0	4,573	0	0	4,5734	64,86	39,21	55,86	2688,7

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная К-45	Александра Усольцева, 2/1	ул. Александра Усольцева, 2/1	Прямое	0,096	0	0	1,28	0	0	1,2801	64,14	39,88	54,55	2666,6
Котельная К-45	Александра Усольцева, 25	Александра Усольцева, 25	Прямое	0,704	0,39	0,494	8,912	5,9241	0	14,8356	71,37	28,65	25,11	801,7
Котельная К-45	Александра Усольцева, 26	Жилой дом	Прямое	0,158888	0	0	1,987	0	0	1,987	70,57	60,59	49,18	1618,9
Котельная К-45	Александра Усольцева, 26	Жилой дом	Прямое	0,158888	0	0	1,986	0	0	1,9861	70,32	60,82	37,48	1597,5
Котельная К-45	Александра Усольцева, 26	Жилой дом	Прямое	0,158888	0	0	1,986	0	0	1,9861	70,56	60,59	38,74	1574,7
Котельная К-45	Александра Усольцева, 26	Жилой дом	Прямое	0,158888	0	0	1,986	0	0	1,9861	70,48	60,66	36,22	1561,5
Котельная К-45	Александра Усольцева, 26	Жилой дом	Прямое	0,158888	0	0	1,986	0	0	1,9861	70,26	60,87	38,45	1619
Котельная К-45	Александра Усольцева, 26	Жилой дом	Прямое	0,158888889	0	0	1,986	0	0	1,9861	70,22	60,9	39,58	1639,1
Котельная К-45	Александра Усольцева, 26	Жилой дом	Прямое	0,158888889	0	0	1,986	0	0	1,9861	70,2	60,92	41,1	1659,3
Котельная К-45	Александра Усольцева, 26	Жилой дом	Прямое	0,158888889	0	0	1,986	0	0	1,9861	70,19	60,93	43,18	1677,8
Котельная К-45	Александра Усольцева, 26	Жилой дом	Прямое	0,158888889	0	0	1,987	0	0	1,9866	70,2	60,92	48,66	1700
Котельная К-45	Александра Усольцева, 26	Жилой дом	Прямое	0,158888	0	0	1,986	0	0	1,9861	70,4	60,74	36,73	1577,5
Котельная К-45	Александра Усольцева, 30	Александра Усольцева, 30	Прямое	0,147666	0	0	1,846	0	0	1,8461	67,15	57,49	50,63	1736,2
Котельная К-45	Александра Усольцева, 30	Александра Усольцева, 30	Прямое	0,147666667	0	0	1,846	0	0	1,8461	67,12	57,52	65,12	1826,2
Котельная К-45	Александра Усольцева, 30	Александра Усольцева, 30	Прямое	0,147666	0	0	1,846	0	0	1,8461	67,12	57,52	59,05	1810,2
Котельная К-45	Александра Усольцева, 30	Александра Усольцева, 30	Прямое	0,147666	0	0	1,846	0	0	1,8461	67,12	57,52	56,7	1797,8
Котельная К-45	Александра Усольцева, 30	Александра Усольцева, 30	Прямое	0,147666	0	0	1,846	0	0	1,8461	67,13	57,51	52,17	1756,5
Котельная К-45	Александра Усольцева, 30	Александра Усольцева, 30	Прямое	0,147666	0	0	1,846	0	0	1,8461	67,12	57,52	54,17	1777,8
Котельная К-45	Александра Усольцева, 4	ул. Александра Усольцева, 4	Прямое	0,312	0	0,136	4,16	0	0	5,4124	65,22	38,87	52,52	2610,3
Котельная К-45	Александра Усольцева, 6	ул. Александра Усольцева, 6	Прямое	0,312	0	0,136	4,16	0	0	5,402	66,26	37,9	45,12	2383,5
Котельная К-45	Александра Усольцева, 8	ул. Александра Усольцева, 8	Прямое	0,28	0	0,136	3,664	0	2,3652	3,6939	66,4	37,69	45,36	2377
Котельная К-45	Александра Усольцева, дом № 21	23-х этажный жилой дом башенного типа	Прямое	0,267	0	0,037	3,349	0	0,193	3,3588	75,52	32,17	24,42	660,1
Котельная К-45	Александра Усольцева, дом № 23	23-х этажный жилой дом башенного типа	Прямое	0,704	0,039	0,494	7,544	0,4917	2,47	8,2375	75,1	32,32	14,26	569,4
Котельная К-45	Высоковольтная, 2	Жилой дом, откр ГВС	ЦТП-105 (кот.№31 п. Медвежий угол)	0,1824	0	0	5,107	0	0	5,1072	115,18	25,06	74,56	789,4

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная К-45	Высоковольтная, 3	Административное здание	ЦТП-105 (кот.№31 п. Медвежий угол)	0,0477	0	0	1,336	0	0	1,3358	116,44	25,74	93,3	875,3
Котельная К-45	Высоковольтная, 5	Административное здание	ЦТП-105 (кот.№31 п. Медвежий угол)	0,093	0	0	2,604	0	0	2,6045	115,91	25,25	89,78	884,2
Котельная К-45	г Сургут, ул Крылова, дом № 20	Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, со встроенным детским садом на 40 мест	Прямое	1,61064	0,020635	0,90628	21,754	0	4,5314	22,0001	76,68	40,23	228,34	1620,9
Котельная К-45	Есенина, 2	Есенина, 2	ЦТП-1 (Есенина-2)	0,722	0	0	28,85	0	0	28,8502	65,13	30,92	31,33	1778,3
Котельная К-45	Есенина, 4	Есенина, 4	ЦТП-1 (Есенина-2)	0,606	0	0	24,215	0	0	24,2152	63,86	29,04	34,21	1833,2
Котельная К-45	Есенина, 6	Есенина, 6	ЦТП-2 (Усольцева-12)	0,612	0	0	24,287	0	0	24,2873	80,03	51,2	43,83	2132,1
Котельная К-45	Игоря Киртбая	Многоэтажный 5-секционный жилой дом со встроенными пом. обществ. Назначения поз. 2.	Прямое	0,645	0	0,225	12,007	0	0	12,0071	61,22	39,98	79,66	3296
Котельная К-45	Игоря Киртбая, 22	Многоэтажный 5-секционный жилой дом со встроенными пом. обществ. Назначения поз. 2.	Прямое	1,03	0	0,636	19,13	0	0	19,1296	61,1	40,1	55,92	3034,5
Котельная К-45	Игоря Киртбая, 24	Многоэтажный 5-секционный жилой дом со встроенными пом. обществ. Назначения поз. 2.	Прямое	1,881	0,379	0,861	34,914	7,0333	0	41,9474	60,55	40,61	45,6	2882,1
Котельная К-45	Игоря Киртбая, 24/1	Многоэтажный 5-секционный жилой дом со встроенными пом. обществ. Назначения поз. 2.	Прямое	1,359	0,382	0,663	25,247	7,0965	0	32,3437	61,47	39,75	42,53	2742,5
Котельная К-45	Игоря Киртбая, 28	Многоэтажный 5-секционный жилой дом со встроенными пом. обществ. Назначения поз. 2.	Прямое	0,744	0,092	0,359	11,077	1,712	0	12,7885	61,33	39,87	54,83	3002,9
Котельная К-45	Игоря Киртбая, 29	Многоэтажный 5-секционный жилой дом со встроенными	Прямое	0,645	0	0,225	11,999	0	0	11,9991	60,99	40,2	78,34	3297,9

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
		пом. обществ. Назначения поз. 2.												
Котельная К-45	Игоря Киртбая, 31	Многоэтажный 5-секционный жилой дом со встроенными пом. обществ. Назначения поз. 2.	Прямое	0,645	0	0,225	12,181	0	0	12,1808	61,23	39,98	79,53	3293,4
Котельная К-45	Киртбая (стр.№10)		Прямое	0,596	0,004	0,296	8,001	0	0	8,8466	61,03	39,44	94,62	3385,6
Котельная К-45	Киртбая, 30	ООО "Брусника" - Жилые дома переменной этажности с нежилыми помещениями и паркингами, ГП-8	Прямое	3,011	0,219	0,74	36,094	0	0	38,176	56,16	36,29	61,69	3238,5
Котельная К-45	Крылова, 26	Жилой дом	ЦТП-1	1,858	0	0	23,821	0	0	23,8212	105,01	59,36	90,3	1437,4
Котельная К-45	Крылова, 28	средняя школа на 801 учащегося в 40 мкр.	ЦТП-1	0,422	1,19	0,327	5,41	18,3077	0	23,718	68,68	35,29	92,57	1540
Котельная К-45	Крылова, 28/1	детский сад №44	ЦТП-2 Крылова	0,166	0,06	0,404	0,202	0,6622	0	2,1133	85,87	50,87	1567,32	1653,8
Котельная К-45	Крылова, 30	Жилой дом	ЦТП-2 Крылова	0,768	0	0	6,206	0	0	6,2059	85,4	50,48	112,79	1663,4
Котельная К-45	Крылова, 32	Жилой дом	ЦТП-2 Крылова	1,594	0	0	12,629	0	0	12,6286	86,03	51,03	102,78	1568,3
Котельная К-45	Крылова, 36	Крылова, 36	Прямое	1,06	0,5	0,34	13,418	7,5949	0	21,0129	71,56	27,33	19,3	618,4
Котельная К-45	Крылова, 36/1	МБДОУ детский сад №21 "Светлячок"	Прямое	0,164	0,116	0,21	2,076	1,762	0	3,838	71,7	27,43	20,94	616,4
Котельная К-45	Крылова, 38	Крылова, 38	Прямое	1,103	0,668	0,34	13,964	10,1468	0	24,1104	70,11	28,65	20,73	701,2
Котельная К-45	Крылова, 38/1	АБК	Прямое	0,08	0	0	1	0	0	1	71,64	27,83	8,61	373,4
Котельная К-45	Крылова, 47/2	Крылова, 47/2	Прямое	0,548	0	0,433	6,937	0	0	6,9374	64,95	35,19	107,58	1093,8
Котельная К-45	Крылова, 53/1		Прямое	0,686	0,092	0,294	8,899	1,1642	0	10,0628	71,26	35,66	29,72	570,1
Котельная К-45	Крылова, 53/2	МКД №5 со встроенно-пристроенными помещениями	Прямое	0,653	0,043	0,29	8,466	0,5437	0	9,01	71,55	35,39	26,79	486
Котельная К-45	Крылова, 53/3	Крылова, 53/3	Прямое	0,65	0	0,285	8,228	0	0	8,228	71,82	35,14	71,38	716
Котельная К-45	Крылова, 53/4	Крылова, 53/4	Прямое	0,65	0	0,285	8,228	0	0	8,228	71,83	35,13	39,19	567,5
Котельная К-45	КРЫЛОВА, 57/1		ЦТП -105 Медвежий угол	0,149	0	0	4,173	0	0	4,1728	116,37	26,54	49,86	612,9
Котельная К-45	Крылова, 59	Административное здание	ЦТП -105 Медвежий угол	0,062	0	0	1,736	0	0	1,736	115,99	25,86	65,36	684,5
Котельная К-45	Крылова, дом № 53		Прямое	0,653	0,042	0,355	8,167	0,525	0	9,6739	71,25	35,66	38,91	654,1
Котельная К-45	МКР 39, блок 2		Прямое	0,375	0,738	0	14,842	0	0	14,8421	71,44	27,72	8,42	391,4
Котельная К-45	Семена Билецкого	АБК, ПВНС	ЦТП-2 ПВНС	0,012	0	0	0,478	0	0	0,4782	69,52	35,35	34,08	1885,4
Котельная К-45	Семена Билецкого, 1	Жилой дом	ЦТП-1 (Есенина-2)	0,97	0	0	40,597	0	0	40,5972	66,44	35,85	33,98	1926,2
Котельная К-45	Семена Билецкого, 10	Общественное, Д/с №38	Прямое	0,17	0,49	0,327	8,251	0	0	8,2509	63,34	33,7	41,23	2177,2

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная К-45	Семена Билецкого, 12	Жилой дом	Прямое	0,378	0	0,515	4,785	0	0	4,7849	71,71	28,86	35,48	928
Котельная К-45	Семена Билецкого, 12/1	Жилой дом	Прямое	0,378	0	0,515	4,785	0	0	4,7849	71,9	28,7	29,42	831,4
Котельная К-45	Семена Билецкого, 14	Жилой дом	Прямое	1,029	0,334	1,065	13,025	5,0734	0	18,0989	71,48	27,63	30,18	805,9
Котельная К-45	Семена Билецкого, 14/1	Общественное, МБДОУ детский сад №18 "Мишутка"	Прямое	0,164	0,116	0,21	2,076	1,762	0	3,8381	71,65	28,48	32,7	865,7
Котельная К-45	Семена Билецкого, 2	Жилой дом	ЦТП-2 ПВНС	1,185	0,124	0	47,225	5,952	0	53,1768	69,46	35,47	31,86	1885,5
Котельная К-45	Семена Билецкого, 4	Жилой дом	ЦТП-2 ПВНС	0,787	0,06	0	31,364	2,88	0	34,2441	69,32	35,6	33,5	1936,4
Котельная К-45	Семена Билецкого, 5	Жилой дом	Прямое	1,388	0	0,851	18,179	0	0	18,1791	71,81	35,33	76,77	1045,3
Котельная К-45	Семена Билецкого, 6	Жилой дом	ИТП ПВП	1,94	0,14	0	76,989	6,72	0	83,7091	73,4	63,82	33,2	1923,5
Котельная К-45	Семена Билецкого, 7	Жилой дом	Прямое	0,652	0	0,43	8,254	0	0	8,2537	64,95	35,19	87,09	1038,6
Котельная К-45	Семена Билецкого, 8	Общественное, Школа - детский сад N 1 в микрорайоне 38 (100 учащ./200 мест)	Прямое	0,2	0,304	0,366	2,552	3,8781	1,83	6,5729	69,42	35,8	41,33	2101,7
Котельная К-45	Семена Билецкого, 9	Жилой дом	Прямое	0,605	0	0,707	7,658	0	0	7,6584	70,86	34,2	104,62	1032
Котельная К-45	Семена Билецкого, дом № 3	Детское дошкольное учреждение на 300 мест поз. 6.	Прямое	0,27	0,37	0,216	3,419	4,6853	1,08	8,19	68,33	34,67	28,81	1690,9
Котельная К-45	Тюменский тракт, 10	Жилой дом	ЦТП-2 ПВНС	0,496	0,08	0	19,82	3,84	0	23,6595	67,6	37,97	34,67	2030
Котельная К-45	Тюменский тракт, 2	Жилой дом	ЦТП-1 ПВНС	1,013	0,046	0	40,201	2,208	0	42,4091	73,19	65,62	48,02	2400,4
Котельная К-45	Тюменский тракт, 4	Жилой дом	ЦТП-1 ПВНС	1,25	0,041	0	49,607	1,968	0	51,5747	73,42	64,09	43,68	2227,9
Котельная К-45	Тюменский тракт, 6/1	Жилой дом	ЦТП-1 ПВНС	0,953	0,037	0	37,82	1,776	0	39,5963	73,63	63,91	43,4	2209,8
Котельная К-45	Тюменский тракт, 8	Жилой дом	ЦТП-2 ПВНС	0,671	0,114	0	26,812	5,472	0	32,2843	67,77	38,22	37,73	2148,1
Котельная К-45	Югорский тракт, 4	Жилой дом	Прямое	1,678	0,202	1,013	21,241	3,0684	0	24,3098	56,63	34,98	49,8	2884
Котельная №9 СГМУП "ГТС"	Буровая, 6	Склад № 1	т/м кот.№ 9	0,021	0	0	0,956	0	0	0,9564	39,15	30,64	17,26	360,1
Котельная №9 СГМУП "ГТС"	Буровая, 6	РММ	т/м кот.№ 9	0,161	0	0	7,336	0	0	7,3361	37,86	30,63	7,24	286,6
Котельная №9 СГМУП "ГТС"	Буровая, 6	Гараж на 8 автомашин	т/м кот.№ 9	0,29	0	0	19,364	0	0	19,3638	39,03	30,47	4,69	207,3
Котельная №9 СГМУП "ГТС"	Буровая, 6	КПП	т/м кот.№ 9	0,001	0	0	0,046	0	0	0,0456	39,03	30,45	42,06	330,8
Котельная №9 СГМУП "ГТС"	Буровая, 6	АБК	т/м кот.№ 9	0,146	0	0	9,74	0	0	9,7403	40,34	27,63	3,15	113
Котельная №9 СГМУП "ГТС"	Буровая, 6	Бытовые помещения	т/м кот.№ 9	0,078	0	0	5,203	0	0	5,2029	40,56	26,98	3,86	137,4
Котельная №9 СГМУП "ГТС"	Индустриальная, 17 стр 2	Административное здание	Прямое	0,0363	0	0	2,421	0	0	2,4205	39,7	24,32	25,73	306,9

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №9 СГМУП "ГТС"	Индустриальная, 21	Склад №13	Прямое	0,25975	0	0	17,326	0	0	17,3262	38,72	25,86	7,63	301,4
Котельная №9 СГМУП "ГТС"	Индустриальная, 21	Склад № 3	Прямое	0,25975	0	0	11,844	0	0	11,8436	35,19	30,36	7,09	306,7
Котельная №9 СГМУП "ГТС"	Индустриальная, 21	Склад №10	Прямое	0,25975	0	0	11,852	0	0	11,8517	33,58	30,25	12,06	527,8
Котельная №9 СГМУП "ГТС"	Индустриальная, 21	Склад № 4	Прямое	0,25975	0	0	11,831	0	0	11,8307	35,65	29,44	9,1	406,7
Котельная №9 СГМУП "ГТС"	Индустриальная, 21	Склад № 5	Прямое	0,25975	0	0	11,859	0	0	11,8592	34	31,42	9,57	440,7
Котельная №9 СГМУП "ГТС"	Индустриальная, 21	Склад № 6	Прямое	0,25975	0	0	11,856	0	0	11,8558	33,22	30,17	11,25	489,6
Котельная №9 СГМУП "ГТС"	Индустриальная, 21	Склад №12	Прямое	0,25975	0	0	17,339	0	0	17,3393	36,41	27,93	8,05	347,6
Котельная №9 СГМУП "ГТС"	Индустриальная, 21	Склад № 9	Прямое	0,25975	0	0	11,836	0	0	11,8363	33,83	28,46	13,26	526,6
Котельная №9 СГМУП "ГТС"	Промышленная, 6	АБК, склад	Прямое	0,957	0	0	26,196	0	0	26,1961	34,03	30,56	10,84	507,4
Котельная №7 СГМУП "ГТС"		ООО "Строймашдеталь" Магазин автозапчастей. Теплая стоянка	Прямое	0,054	0	0	1,965	0	0	1,9654	38,99	37,9	61,51	1794,1
Котельная №7 СГМУП "ГТС"	Индустриальная	депо	Прямое	0,0055	0	0	1,105	0	0	1,105	45,34	41,81	70,87	1442
Котельная №7 СГМУП "ГТС"	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ	скв.	Прямое	0,0055	0	0	1,104	0	0	1,1045	41,7	37,53	32,46	1165,6
Котельная №7 СГМУП "ГТС"	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ	водонапорная башня	Прямое	0,0055	0	0	1,104	0	0	1,1043	41,82	37,65	25,78	1146,5
Котельная №7 СГМУП "ГТС"	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ	депо	Прямое	0,0055	0	0	1,105	0	0	1,1049	42,4	38,58	34,05	1219
Котельная №7 СГМУП "ГТС"	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ	скв.	Прямое	0,0055	0	0	1,104	0	0	1,1045	41,53	37,36	33,24	1167,3
Котельная №7 СГМУП "ГТС"	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, 25/2	РММ	Прямое	0,0055	0	0	1,106	0	0	1,1056	41,08	37,28	60,84	1365
Котельная №7 СГМУП "ГТС"	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, 25/2	РММ	Прямое	0,0055	0	0	1,106	0	0	1,1055	40,9	37,47	57,57	1491,8
Котельная №7 СГМУП "ГТС"	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, 25/2	котельная	Прямое	0,0055	0	0	1,105	0	0	1,1053	43,68	39,9	129,49	1514,7
Котельная №7 СГМУП "ГТС"	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, 27	РММ	Прямое	0,0055	0	0	1,106	0	0	1,1057	41,99	38,03	53,24	1233,5
Котельная №7 СГМУП "ГТС"	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, 27*	столовая	Прямое	0,0055	0	0	1,105	0	0	1,1046	42,6	38,86	30,61	1233
Котельная №7 СГМУП "ГТС"	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, 27/1	АБК ЗАО "Автодорстой"	Прямое	0,0055	0	0	1,106	0	0	1,1055	44,78	41,55	63,26	1542,5
Котельная №7 СГМУП "ГТС"	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, 27/1	склад	Прямое	0,0055	0	0	1,105	0	0	1,1052	42,94	39,59	49,48	1430
Котельная №7 СГМУП "ГТС"	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, 27/1		Прямое	0,0055	0	0	1,105	0	0	1,1055	45,54	42,02	81,08	1464,3
Котельная №7 СГМУП "ГТС"	Индустриальная, 32	Административное здание	Прямое	0,1268	0	0	6,346	0	0	6,3455	45,73	32,42	16,96	784,7

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №7 СГМУП "ГТС"	Индустриальная, 34	РММ	Прямое	0,45955	0	0	23,003	0	0	23,0034	44,66	33,4	14,47	733
Котельная №7 СГМУП "ГТС"	Индустриальная, 34	Административное здание	Прямое	0,45955	0	0	23,001	0	0	23,0015	44,71	32,81	11,9	611,1
Котельная №7 СГМУП "ГТС"	Индустриальная, 36	АЗС	Прямое	0,028	0	0	5,604	0	0	5,6045	45,49	31,5	10,98	534
Котельная №7 СГМУП "ГТС"	Индустриальная, 38		Прямое	0,430333	0	0	21,527	0	0	21,5273	47,09	29,66	5,72	169,4
Котельная №7 СГМУП "ГТС"	Индустриальная, 38	Административное здание	Прямое	0,430333	0	0	21,518	0	0	21,5175	50,4	26,42	9,14	252,1
Котельная №7 СГМУП "ГТС"	Индустриальная, 38	электроцех, столярный цех, дизельная	Прямое	0,430333	0	0	21,518	0	0	21,518	50,15	26,57	9,27	260,6
Котельная №7 СГМУП "ГТС"	Индустриальная, 40/1	Административное здание	Прямое	0,253	0	0	12,65	0	0	12,6504	50,65	26,52	8,92	211,3
Котельная №7 СГМУП "ГТС"	Индустриальная, 44	Административное здание	Прямое	0,1014	0	0	5,07	0	0	5,0699	55,21	31,01	28	462,9
Котельная №7 СГМУП "ГТС"	проезд, 4П	Склад	Прямое	0,066	0,051	0	3,3	2,5505	0	5,8509	49,29	27,58	13,46	385,4
Котельная №7 СГМУП "ГТС"	Производственная, 11	АБК, РММ	Прямое	0,114	0	0	5,702	0	0	5,7022	53,42	33,37	33,16	617,2
Котельная №7 СГМУП "ГТС"	Производственная, 11/1	АБК, СТО	Прямое	0,178	0	0	8,901	0	0	8,9011	53,96	30,31	32,78	581,1
Котельная №7 СГМУП "ГТС"	Производственная, 13	АБК, Магазин-Кафе Кодру	Прямое	0,0335	0	0	1,676	0	0	1,6758	53,6	34,03	39,03	661,7
Котельная №7 СГМУП "ГТС"	Производственная, 9/1	АБК, ООО Нефтэк-Кор	Прямое	0,1072	0	0	5,361	0	0	5,3606	53,55	29,87	46,81	721,7
Котельная №7 СГМУП "ГТС"	Промышленная	АБК, склад откл	Прямое	0,0055	0	0	1,105	0	0	1,1052	44,59	41,41	120,96	1851,3
Котельная №7 СГМУП "ГТС"	Промышленная, 12/1	АБК, Автомойка ЗАО "Сибспецмонтаж" откл	Прямое	0,0055	0	0	1,105	0	0	1,1053	46,08	42,89	94,93	1644,9
Котельная №7 СГМУП "ГТС"	Промышленная, 12/2	АБК, Лаборатория МУ Дорожно-транспортная дирекция откл	Прямое	0,0055	0	0	1,105	0	0	1,1052	45,17	41,98	76,06	1619,9
Котельная №7 СГМУП "ГТС"	Промышленная, 12/3	АБК, ГРП откл	Прямое	0,0055	0	0	1,105	0	0	1,1052	44,76	41,58	102,54	1672,9
Котельная №7 СГМУП "ГТС"	Промышленная, 12/3	АБК, ЗАО Карифлекс откл	Прямое	0,0055	0	0	1,105	0	0	1,1051	44,88	41,7	72,17	1625
Котельная №7 СГМУП "ГТС"	Промышленная, 8	АБК, ООО "Ремонтное дорожно-строительное предприятие"	Прямое	0,0055	0	0	1,106	0	0	1,1058	45,79	42,62	132,68	1907
Котельная №7 СГМУП "ГТС"	Промышленная, 8	АБК, столовая откл	Прямое	0,0055	0	0	1,106	0	0	1,1056	43,08	39,85	80,8	1705,4
Котельная №7 СГМУП "ГТС"	Промышленная, 8	АБК, склад откл	Прямое	0,0055	0	0	1,105	0	0	1,1051	45,19	42,02	95,56	1826,3
Котельная №6 СГМУП "ГТС"		Очистные сооружения	Прямое	0,1028	0,0954	0	6,853	6,3633	0	13,2168	35	23,75	55,52	872,3

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
		канализационных сточных вод (КОС) г. Сургут производительностью 150000м3/сут. Строительство нового блока УФО сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями, Заячий остров												
Котельная №6 СГМУП "ГТС"	Заячий остров	гараж	Прямое	5,5027	0,1251	0,034954	176,121	5,0049	0,5826	181,2658	37,19	23,61	0,12	11,2
Котельная №34 СГМУП "ГТС"	Крылова, 40	ПЧ-49 ГУ МЧС России	Прямое	0,07	0	0	2,651	0	0	2,6508	34,47	34,02	1,33	120,6
Котельная №34 СГМУП "ГТС"	Крылова, 40	ПЧ-49 ГУ МЧС России	Прямое	0,108	0	0	3,67	0	0	3,6701	34,44	34,08	1,19	111,7
Котельная №34 СГМУП "ГТС"	Крылова, 40	ПЧ-49 ГУ МЧС России	Прямое	0,326	0,62	0	15,949	21,4487	0	37,3982	34,71	33,96	1,31	121,9
Котельная №33 СГМУП "ГТС"	Геодезистов, 17/1	Ветлечебница	т/м кот.№33 п. Снежный	0,0473	0	0	1,888	0	0	1,8885	44,68	28,19	37,29	256,7
Котельная №33 СГМУП "ГТС"	ЕЛОВАЯ	ООО СНГ филиал	Прямое	0,127	0	0	4,299	0	0	4,2991	44,41	28,58	19,39	351,1
Котельная №33 СГМУП "ГТС"	Еловая, 2	ЛОСК	т/м кот.№33 п. Снежный	0,0476	0	0	1,895	0	0	1,8952	44,43	28,56	18,54	319
Котельная №33 СГМУП "ГТС"	Еловая, 4	"Геронтологический центр" спальный корпус	т/м кот.№33 п. Снежный	0,057	0,707	0	2,28	33,936	0	36,2162	44,04	28,68	6,61	246
Котельная №33 СГМУП "ГТС"	Еловая, 4	"Геронтологический центр"	т/м кот.№33 п. Снежный	0,052	0,086	0	2,08	3,4216	0	5,5018	44,14	28,13	6,4	213,7
Котельная №33 СГМУП "ГТС"	Еловая, 4	Хоспис	т/м кот.№33 п. Снежный	0,102	0,434	0	4,057	2,0832	0	6,1401	44,42	28,57	15,59	321,5
Котельная №33 СГМУП "ГТС"	Еловая, 8	д/д "На Калинке", школьный корпус	т/м кот.№32 п. Снежный	0,1252	0,135	0	5,008	5,3441	0	10,3522	43,56	28,48	20,59	490,8
Котельная №33 СГМУП "ГТС"	Еловая, 8	"Геронтологический центр" спортивный зал	т/м кот.№32 п. Снежный	0,19	0,27	0	7,6	12,96	0	20,5601	43,21	29,18	12,75	459,5
Котельная №33 СГМУП "ГТС"	Еловая, 8/2	"Геронтологический центр" спальный корпус	т/м кот.№33 п. Снежный	0,255	0,462	0	10,2	22,176	0	32,3761	41,17	30,55	13,43	514,4
Котельная №32 СГМУП "ГТС"	Еловая, 8	Учебно-производственные мастерские	т/м кот.№33 п. Снежный	0,095	0,831	0	3,8	33,3446	0	37,1448	49,1	38,3	3,89	114,3
Котельная №32 СГМУП "ГТС"	Еловая, 8	детский дом "На Калинке"	т/м кот.№32 п. Снежный	0,1252	0,135	0	5,024	5,4172	0	10,4413	49,82	39,24	10,48	256,8
Котельная №30 СГМУП "ГТС"		ИЖД ул. Передовая,6а	Прямое	0,0075	0	0	0,3	0	0	0,3002	49,8	32,87	118,59	391
Котельная №30 СГМУП "ГТС"		п.Лунный, линия 9, д.16, Фархутдинова Т.Г.	Прямое	0,0075	0	0	0,3	0	0	0,3005	59,53	42,7	61,12	321,3

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №30 СГМУП "ГТС"			Прямое	0,008	0	0	0,32	0	0	0,3202	54,89	38,22	21,78	287,1
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Аэрофлотская, 13	Жилой дом	т/м кот.№30 п. Лунный	0,1785	0	0	7,14	0	0	7,1401	54,54	45,32	11,1	540,1
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Аэрофлотская, 15	Жилой дом	т/м кот.№30 п. Лунный	0,2201	0	0	8,804	0	0	8,8041	56,2	42,96	8,13	403,5
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Аэрофлотская, 17	Жилой дом	т/м кот.№30 п. Лунный	0,3536	0	0	14,17	0	0	14,17	55,92	44,27	9,16	454,4
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Аэрофлотская, 18	МБОУ средняя общеобразовательная школа №22 имени Пономарева Г.Ф.	т/м кот.№30 п. Лунный	0,1625	0	0	6,519	0	0	6,5192	53,29	44,52	12,29	580,7
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Аэрофлотская, 18	МБОУ средняя общеобразовательная школа №22 имени Пономарева Г.Ф.	т/м кот.№30 п. Лунный	0,1625	0	0	6,519	0	0	6,5192	53,23	44,42	12,26	579,5
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Аэрофлотская, 18/1	Магазин "Продукты"	т/м кот.№30 п. Лунный	0,0506	0	0	2,029	0	0	2,0295	53,81	44,31	26,67	599,1
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Аэрофлотская, 18/2	Жилой дом	т/м кот.№30 п. Лунный	0,1649	0	0	6,602	0	0	6,6021	56,06	41,26	7,94	341,6
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Аэрофлотская, 20	КНС-17	т/м кот.№30 п. Лунный	0,053	0	0	2,127	0	0	2,1271	52,96	45,06	11,83	549,2
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Аэрофлотская, 20	Общественное здание	т/м кот.№30 п. Лунный	0,0317	0	0	1,272	0	0	1,2716	54,06	44,54	20,46	549,7
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Аэрофлотская, 21	Жилой дом	т/м кот.№30 п. Лунный	0,3922	0	0	15,706	0	0	15,7061	56,91	42,94	17,07	505,8
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	ВОСТОКБУРВОД, 1	ВОСТОКБУРВОД 1	Прямое	0,0101	0	0	0,404	0	0	0,4043	56,22	41,24	56,72	568,2
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	ВОСТОКБУРВОД, 42		Прямое	0,0097	0	0	0,388	0	0	0,3883	56,19	41,35	57,67	580,8
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Индустриальная	ООО Северстройинвест	Прямое	0,15	0	0	6,008	0	0	6,0084	54,12	37,7	24,89	410
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Лесная, 18		Прямое	0,0047	0	0	0,188	0	0	0,1883	57,65	44,49	44,94	693,5
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	ЛЕСНАЯ, 21		Прямое	0,0095	0	0	0,381	0	0	0,3805	57,58	43,84	38,49	605,6
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Лесная, 25	Жилой дом, откр ГВС	Прямое	0,0061	0	0	0,244	0	0	0,2444	57,56	43,81	51,75	615,8
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Лесная, 4		Прямое	0,0267	0	0	1,07	0	0	1,0695	57,84	44,34	33,79	638,9
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Лесная, 6А	Жилой дом	Прямое	0,0112	0	0	0,449	0	0	0,4486	57,76	44,42	37,29	664,6
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Лесная, 7	Жилой дом	Прямое	0,0082	0	0	0,328	0	0	0,3283	57,79	44,14	32,45	597,9
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Лесная, 8	Жилой дом	Прямое	0,0173	0	0	0,693	0	0	0,693	57,87	44,31	32,18	616,4
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Линия 1, 1А	Жилой дом, откр ГВС	Прямое	0,0216	0	0	0,865	0	0	0,8646	56,01	39,79	2,76	145,5
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Линия 1, 6		Прямое	0,014	0	0	0,561	0	0	0,5606	55,77	40,82	6,35	185,5
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Линия 10, 23	Жилой дом	Прямое	0,0101	0	0	0,405	0	0	0,4047	55,85	42,97	27,8	459,5

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Линия 10, 4	Жилой дом, откр ГВС	Прямое	0,0168	0	0	0,673	0	0	0,6732	57,41	43,78	43,68	628,2
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Линия 10, 7	Жилой дом, откр ГВС	Прямое	0,0064	0	0	0,256	0	0	0,2563	57,26	42,97	37,01	479,2
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Линия 12, 21	Жилой дом, откр ГВС	Прямое	0,0091	0	0	0,365	0	0	0,3648	56,09	44,04	35,71	539,7
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Линия 12, 31	Жилой дом	Прямое	0,0198	0	0	0,793	0	0	0,7933	56,01	42,77	27,91	458,4
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Линия 12, 39	Жилой дом	Прямое	0,0081	0	0	0,324	0	0	0,3243	56,5	41,45	29,55	426,6
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Линия 3, 1		Прямое	0,0067	0	0	0,268	0	0	0,2682	56,43	39,65	29,13	205,1
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Линия 3, 12		Прямое	0,0088	0	0	0,352	0	0	0,3522	56,34	40,57	31,92	355,6
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Линия 3, 14		Прямое	0,007	0	0	0,28	0	0	0,2803	56,44	40,62	28,93	346,3
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Линия 3, 15	, откр ГВС	Прямое	0,0049	0	0	0,196	0	0	0,1962	56,55	40,75	42,56	370,8
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Линия 3, 15	, откр ГВС	Прямое	0,0067	0	0	0,268	0	0	0,2682	57,11	40,45	15,6	259,1
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Линия 3, 16		Прямое	0,0087	0	0	0,348	0	0	0,3483	56,5	40,71	26,88	335,3
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Линия 3, 9		Прямое	0,0097	0	0	0,388	0	0	0,3883	56,7	39,93	31,21	240,2
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Линия 4, 13А		Прямое	0,0075	0	0	0,301	0	0	0,3006	55,21	44,33	20,97	468,8
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Линия 4, 14А		Прямое	0,008	0	0	0,321	0	0	0,3205	55,72	44,05	20,93	461,6
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Линия 4, 1А		Прямое	0,0081	0	0	0,324	0	0	0,3244	56,72	41,31	16,36	304
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Линия 4, 7		Прямое	0,041	0	0	1,644	0	0	1,6443	54,66	44,65	21,2	481,6
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Линия 5		Прямое	0,008	0	0	0,32	0	0	0,3202	56,47	39,82	9,14	187,1
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Линия 5, 10	Жилой дом, откр ГВС	Прямое	0,0062	0	0	0,248	0	0	0,2481	56,17	39,42	18,2	225,2
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Линия 5, 13		Прямое	0,0089	0	0	0,356	0	0	0,3562	56,35	39,52	11,94	197,2
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Линия 5, 21	Жилой дом, откр ГВС	Прямое	0,0084	0	0	0,336	0	0	0,3363	56,3	40,43	40,03	354,7
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Линия 5, 4	Жилой дом	Прямое	0,0067	0	0	0,268	0	0	0,2683	55,93	38,9	21,71	203,4
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Линия 5, 7	Жилой дом	Прямое	0,0087	0	0	0,348	0	0	0,3482	55,91	39,22	8,08	172,8
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Линия 5, 9		Прямое	0,0087	0	0	0,348	0	0	0,3482	55,99	39,24	9,36	180,6
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Линия 6		Прямое	0,0074	0	0	0,296	0	0	0,2964	56,13	41,53	21,57	377,9
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Линия 6, 11	Жилой дом, откр ГВС	Прямое	0,0181	0	0	0,725	0	0	0,7249	57,03	42,67	21,99	414,7
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Линия 6, 12	Жилой дом, откр ГВС	Прямое	0,0067	0	0	0,268	0	0	0,2684	57,07	42,73	24,74	450,9

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Линия 6, 17		Прямое	0,0053	0	0	0,212	0	0	0,2122	56,81	42,15	18,24	376,8
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Линия 6, 17	Жилой дом	Прямое	0,0018	0	0	0,072	0	0	0,0721	56,82	41,8	27,5	396,4
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Линия 6, 20	Жилой дом	Прямое	0,0111	0	0	0,444	0	0	0,4445	56,56	41,84	21,74	386,3
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Линия 6, 4	Жилой дом, откр ГВС	Прямое	0,0084	0	0	0,336	0	0	0,3365	57,43	43,1	32,69	480,2
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Линия 6, 8	Жилой дом, откр ГВС	Прямое	0,0066	0	0	0,264	0	0	0,2643	57,2	42,98	27,99	471,2
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Линия 7, 11	Жилой дом	Прямое	0,0164	0	0	0,657	0	0	0,6566	55,32	39,42	29,53	230,3
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Линия 7, 13	Жилой дом, откр ГВС	Прямое	0,0073	0	0	0,292	0	0	0,2921	56,05	39,2	30,26	251
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Линия 7, 16	Жилой дом	Прямое	0,0106	0	0	0,424	0	0	0,4243	55,4	39,54	23,41	305,2
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Линия 7, 2	Жилой дом	Прямое	0,0065	0	0	0,26	0	0	0,2601	55,24	38,49	14,61	237,7
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Линия 7, 28	Жилой дом, откр ГВС	Прямое	0,0065	0	0	0,26	0	0	0,2604	55,4	40,86	42,15	452,2
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Линия 9, 1	Жилой дом, откр ГВС	Прямое	0,0056	0	0	0,224	0	0	0,2242	55,82	38,95	68,3	333,8
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Линия 9, 2	Жилой дом, откр ГВС	Прямое	0,0101	0	0	0,404	0	0	0,4043	55,34	39,57	24,58	316,2
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Линия 9, 7	Жилой дом, откр ГВС	Прямое	0,0077	0	0	0,308	0	0	0,3081	55,56	38,71	35,5	309,7
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	ЛИНИЯ, 1, 12	Жилой дом, откр ГВС	Прямое	0,0145	0	0	0,58	0	0	0,5805	56,1	41,01	9,07	219,7
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	ЛИНИЯ, 1, 1Б	Жилой дом, откр ГВС	Прямое	0,0089	0	0,001	0,356	0	0,0167	0,3613	56,07	39,77	3,01	144,6
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	ЛИНИЯ, 1, 7		Прямое	0,0087	0	0	0,348	0	0	0,3484	55,53	41,73	9,24	364,8
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	ЛИНИЯ, 1, 8		Прямое	0,0093	0	0	0,372	0	0	0,3724	55,84	41,02	7,48	205,6
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	ЛИНИЯ, 10, 1		Прямое	0,0083	0	0	0,332	0	0	0,3324	57,52	43,34	46,04	507,4
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	ЛИНИЯ, 10, 1В		Прямое	0,0082	0	0	0,328	0	0	0,3285	57,64	43,83	26,53	541,5
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	ЛИНИЯ, 10, 2		Прямое	0,007	0	0	0,28	0	0	0,2804	57,23	42,97	49,14	498,7
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	ЛИНИЯ, 12, 2	Жилой дом	Прямое	0,0138	0	0	0,553	0	0	0,5529	57,68	44,12	51,75	652,1
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	ЛИНИЯ, 12, 41а		Прямое	0,0101	0	0	0,404	0	0	0,4044	56,11	41,1	52,11	537,2
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	ЛИНИЯ, 12, 42		Прямое	0,0129	0	0	0,517	0	0	0,5166	56,18	41,66	41,59	514,3
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Лунный, 1	Лунный, 1	Прямое	0,1569	0	0,0071	6,281	0	0,1183	6,315	56,14	39,36	2,33	115,7
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Озерная, 10	Жилой дом	Прямое	0,0577	0	0	2,311	0	0	2,3115	57,18	44,08	32,94	594,8
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Озерная, 17	Жилой дом	Прямое	0,0052	0	0	0,208	0	0	0,2083	57,51	43,69	27,52	542,4

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Озерная, 9	Жилой дом	Прямое	0,0191	0	0	0,765	0	0	0,765	57,47	43,44	25,58	480,2
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	синяя	ЛОСК ГВК	Прямое	0,12	0	0	4,803	0	0	4,8026	55,55	38,72	5,89	151,4
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Таежная, 2	Жилой дом	Прямое	0,0082	0	0	0,329	0	0	0,3285	57,69	44,49	42,42	671,5
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Таежная, 22А	Жилой дом	Прямое	0,0065	0	0	0,26	0	0	0,2604	57,87	44,32	39,54	630,6
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Таежная, 4 Б	Жилой дом, откр ГВС	Прямое	0,0041	0	0	0,164	0	0	0,1644	57,86	44,32	52,81	653,6
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	ХРУ ПМК-13, 1	АБК	Прямое	0,011	0	0	0,44	0	0	0,4402	54,47	38,14	23,56	313,6
Котельная №30 СГМУП "ГТС"	Энергостроителей, 2	Жилой дом	Прямое	0,45	0	0	18,018	0	0	18,0184	56,25	41,56	6,34	318,3
Котельная №3		ООО "Евростой-Инвест" Гостиница по ул. Республики	Прямое	0,726	0,916	0,378	8,669	13,8626	0	22,5581	70,15	34,39	44,95	1895,6
Котельная №3		Физкультурно-оздоровительный комплекс "Надежда" (ГВС)	ЦТП-74	0	0	0,0096	0	0	0,0601	0,0604	52,72	29,04	180,03	1969,2
Котельная №3		Физкультурно-оздоровительный комплекс "Надежда"	ЦТП-74	0,09	0	0	1,075	0	0	1,0748	64,49	30,03	56,99	1975,7
Котельная №3	Гагарина	ПГК №1	Прямое	0,1585	0	0	1,606	0	0	1,6064	71,4	35,42	65,94	1908,4
Котельная №3	Гагарина	ПГК №1	Прямое	0,1585	0	0	1,606	0	0	1,6059	71,58	35,49	108,94	1901,4
Котельная №3	Гагарина, 10	Жилой дом ГВС	ЦТП-66	0	0	0,0707	0	0	0,4005	0,5066	69,71	43,28	270,68	2732,1
Котельная №3	Гагарина, 10	Жилой дом	ЦТП-66	0,182	0	0	5,828	0	0	5,8279	53,57	41,14	95,4	2814,6
Котельная №3	Гагарина, 10	Жилой дом	ЦТП-66	0,182	0	0	5,827	0	0	5,8266	54,41	41,72	92,9	2767,2
Котельная №3	Гагарина, 11	Административное здание	т/м 6	0,36	0,278	0,162075	4,064	3,9221	0	8,4204	69,7	34,88	54,42	2119,7
Котельная №3	Гагарина, 12	Жилой дом	т/м 6	1,035	0,262	0,73664	15,392	0	0	17,3957	71,28	36,04	120	2846,5
Котельная №3	Гагарина, 13	ГСК "Энергетик-3"	т/м 6	0,3167	0	0	3,565	0	0	3,5652	69,75	34,23	61,37	2038,9
Котельная №3	Гагарина, 14	Жилой дом	65	0,135333	0	0	4,299	0	0	4,2991	59,38	42,69	126,57	2936,2
Котельная №3	Гагарина, 14	Жилой дом	65	0,135333	0	0	4,299	0	0	4,2986	58,94	42,29	124,16	2905
Котельная №3	Гагарина, 14	Жилой дом	65	0,135333	0	0	4,299	0	0	4,2991	58,86	41,7	124,03	2862,7
Котельная №3	Гагарина, 16	Общественное здание	65	0,1454	0	0	4,618	0	0	4,6185	59,3	42,47	124,16	2899,4
Котельная №3	Гагарина, 24	Жилой дом ГВС	ЦТП-65	0	0	0,039333	0	0	0,2088	0,2679	68,34	43,35	185,78	2909,6
Котельная №3	Гагарина, 24	Гагарина, 24	ЦТП-65	0,167	0	0	5,346	0	0	5,3459	58,1	41,39	128,58	2972,8
Котельная №3	Гагарина, 24	Гагарина, 24 ГВС	ЦТП-65	0	0	0,039333	0	0	0,2188	0,2778	67,38	42,39	204,06	2953,6
Котельная №3	Гагарина, 24	Жилой дом	ЦТП-65	0,167	0	0	5,346	0	0	5,3458	58,75	41,83	126,01	2928,2
Котельная №3	Гагарина, 24	Жилой дом	ЦТП-65	0,167	0	0	5,345	0	0	5,3454	58,93	41,88	126,09	2917,8
Котельная №3	Гагарина, 24	Жилой дом ГВС	ЦТП-65	0	0	0,039333	0	0	0,2088	0,2678	68,3	43,31	179,19	2900,9
Котельная №3	Гагарина, 24	Жилой дом	ЦТП-65	0,067	0	0	2,145	0	0	2,1446	59,33	42,11	134	2889,3
Котельная №3	Гагарина, 24	Жилой дом ГВС	ЦТП-65	0	0	0,015999	0	0	0,096	0,12	68,53	43,53	293,54	2872
Котельная №3	Гагарина, 26	Жилой дом ГВС	ЦТП-65	0	0	0,0514	0	0	0,2828	0,36	67,53	42,54	238,31	2990,7
Котельная №3	Гагарина, 26	Жилой дом	ЦТП-65	0,1425	0	0	4,563	0	0	4,5631	57,2	42,11	128,54	3033,1
Котельная №3	Гагарина, 26	Жилой дом	ЦТП-65	0,1425	0	0	4,563	0	0	4,5627	57,07	41,97	129,25	3027
Котельная №3	Гагарина, 3	Административное здание	т/м 6	0,0038	0	0	0,046	0	0	0,0459	60,09	24,44	1670,07	2648,9

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №3	Гагарина, 30	Жилой дом ГВС	ЦТП-68	0	0	0,0919	0	0	0,4901	0,6282	62,22	37,23	151,74	2589,3
Котельная №3	Гагарина, 30	Жилой дом	ЦТП-68	0,160825	0	0	5,235	0	0	5,235	54,85	35,19	75,17	2636,6
Котельная №3	Гагарина, 30	Жилой дом	ЦТП-68	0,160825	0	0	5,235	0	0	5,2347	54,72	35,12	76,23	2653,2
Котельная №3	Гагарина, 30	Жилой дом	ЦТП-68	0,160825	0	0	5,236	0	0	5,2356	54,24	36,29	79,72	2756,6
Котельная №3	Гагарина, 30	Жилой дом	ЦТП-68	0,160825	0	0	5,235	0	0	5,2352	54,47	35,58	77,52	2696,8
Котельная №3	Гагарина, 32	Жилой дом	ЦТП-68	0,15085	0	0	4,911	0	0	4,9109	54,44	36,55	74,85	2676,1
Котельная №3	Гагарина, 32	Жилой дом	ЦТП-68	0,15085	0	0	4,911	0	0	4,9111	54,22	36,52	76,22	2708,3
Котельная №3	Гагарина, 32	Жилой дом ГВС	ЦТП-68	0	0	0,0406	0	0	0,2225	0,2836	62,68	37,69	183,92	2619,9
Котельная №3	Гагарина, 34	Жилой дом ГВС	ЦТП-68	0	0	0,0414	0	0	0,2257	0,288	62,74	37,75	179,08	2615,5
Котельная №3	Гагарина, 34	Жилой дом	ЦТП-68	0,10425	0	0	3,394	0	0	3,3939	54,98	35,99	73,44	2622
Котельная №3	Гагарина, 34	Жилой дом	ЦТП-68	0,10425	0	0	3,394	0	0	3,3938	55,17	35,57	72,92	2600,2
Котельная №3	Гагарина, 36	СТО	т/м 6	0,077	0	0	0,867	0	0	0,8668	67,58	33,42	65,21	2246,3
Котельная №3	Гагарина, 36	гараж	т/м 6	0,044	0	0	0,495	0	0	0,4952	69,89	33,84	98,92	2018,2
Котельная №3	Гагарина, 36	АЗС №196 ООО "Фобос"	Прямое	0,017	0	0	0,189	0	0	0,1891	68,63	33,5	86,16	2122,4
Котельная №3	Гагарина, 4	Жилой дом ГВС	ЦТП-66	0	0	0,020172	0	0	0,1078	0,1078	70,49	44,04	172,52	2468,5
Котельная №3	Гагарина, 4	Жилой дом	ЦТП-66	0,0554	0,0497	0	1,774	1,9888	0	3,7623	56,01	42,05	80,93	2472,6
Котельная №3	Гагарина, 4	Жилой дом	ЦТП-66	0,170367	0	0	5,454	0	0	5,4537	56	42,09	80,8	2477,1
Котельная №3	Гагарина, 4	Жилой дом	ЦТП-66	0,170367	0	0	5,454	0	0	5,454	43,78	30,21	83,72	2530,8
Котельная №3	Гагарина, 4	Жилой дом ГВС	ЦТП-66	0	0	0,0865	0	0	0,4554	0,5851	70,46	44,01	166,02	2466
Котельная №3	Гагарина, 4	Жилой дом	ЦТП-66	0,170367	0	0	5,454	0	0	5,4541	43,83	30,17	81,72	2499
Котельная №3	Гагарина, 4/1	Магазин "Дарья" ГВС	ЦТП-66	0	0	0,003	0	0	0,0172	0,0172	58,45	32,01	202,37	2532,8
Котельная №3	Гагарина, 4/1	Магазин "Дарья"	ЦТП-66	0,0189	0	0	0,605	0	0	0,6052	43,9	30,1	85,83	2538,7
Котельная №3	ГАГАРИНА, 5/1	ГСК "Каскад-81"	Прямое	0,381	0	0	0,529	0	0	0,5293	69,2	33,57	132,19	2454
Котельная №3	Гагарина, 6	Жилой дом ГВС	ЦТП-66	0	0	0,0591	0	0	0,3308	0,3309	58,45	32,01	192,25	2542,3
Котельная №3	Гагарина, 6	Жилой дом	ЦТП-66	0,318	0	0	10,18	0	0	10,18	43,79	30,21	84,52	2549,4
Котельная №3	Гагарина, 7	Общественное здание	т/м 6	0,167	0	0	1,88	0	0	1,8802	68,73	33,49	190,22	2304,3
Котельная №3	Гагарина, 8	Жилой дом ГВС	ЦТП-66	0	0	0,0427	0	0	0,2413	0,3054	70,51	44,06	280,83	2708,5
Котельная №3	Гагарина, 8	Жилой дом ГВС	ЦТП-66	0	0	0,0427	0	0	0,2423	0,3064	70,34	43,89	284,33	2712
Котельная №3	Гагарина, 8	Жилой дом ГВС	ЦТП-66	0	0	0,0427	0	0	0,2361	0,3002	70,64	44,19	256,23	2649,5
Котельная №3	Гагарина, 8	Жилой дом	ЦТП-66	0,1713	0	0	5,484	0	0	5,4841	43,55	30,44	91,26	2718,3
Котельная №3	Гагарина, 8	Жилой дом	ЦТП-66	0,1713	0	0	5,484	0	0	5,4843	43,55	30,44	91,29	2718,8
Котельная №3	Гагарина, 8	Жилой дом	ЦТП-66	0,1713	0	0	5,484	0	0	5,484	43,65	30,34	88,63	2660,4
Котельная №3	Гагарина, 9	Административное здание	т/м 6	0,2302	0,204	0,031998	2,597	2,8762	0	5,5586	69,68	34,81	53,9	2106,2
Котельная №3	Гагарина, 9		Прямое	0,017	0	0	0,192	0	0	0,1923	68,96	33,31	158,54	2489,9
Котельная №3	Гагарина, 9/1	ПГК "Энергетик-4"	Прямое	0,062	0	0	0,699	0	0	0,6991	68,84	32,79	140,91	2112,9
Котельная №3	Гагарина, 9/3	маг. "Автозапчасти" ООО "Автосервиснефтепродукт"	т/м 6	0,09	0	0	1,013	0	0	1,0134	69,03	33,83	57,43	2069,9
Котельная №3	Гагарина, 9/А	ПГК "Энергетик-4"	Прямое	0,062	0	0	0,698	0	0	0,6978	69,96	34,3	56,21	1974,2
Котельная №3	Гагарина, Республики, 71А/1	мастерская по пошиву чехлов	ЦТП-74	0,002	0	0	0,112	0	0	0,1125	71,43	35,1	59,8	1690,3
Котельная №3	Майская, 10/2	РТС-1 СГМУП "ГТС"	Прямое	0,2061	0	0,002087	2,291	0	0,0104	2,2911	75,79	30,96	0,96	26,7
Котельная №3	Набережный проспект	АБК, ГКНС	Прямое	0,226	0	0	2,511	0	0	2,511	72,52	34,18	50,2	1560,6

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №3	Набережный проспект	АБК, РТС-2 ЦТП-73	ЦТП-73	0,0157	0	0,000696	0,174	0	0,0035	0,1749	60,98	34,53	75,87	1683,9
Котельная №3	Набережный проспект, 1	АБК, Молельный дом	Прямое	0,103	0	0	1,144	0	0	1,1445	72,33	33,92	55,65	1629,9
Котельная №3	Набережный проспект, 1	АБК, Магазин "Мясная лавка"	Прямое	0,005	0	0	0,278	0	0	0,2779	72,55	33,66	108,84	1618,5
Котельная №3	Набережный проспект, 1	АБК, Столовая	Прямое	0,006	0	0	0,333	0	0	0,3334	72,61	33,72	58,25	1577,2
Котельная №3	Набережный проспект, 1	АБК, Соборная мечеть	Прямое	0,28	0	0	3,111	0	0	3,1112	72,21	33,95	56,15	1648
Котельная №3	Набережный проспект, 3/1	АБК, Пождепо и АБК ГУ ОГПС№1 УВД ХМАО	ЦТП-73	0,592	0,85	0	6,618	11,8805	0	18,4988	60,98	34,59	69,03	1698
Котельная №3	Набережный проспект, 3/1	АБК, Пождепо и АБК ГУ ОГПС№1 УВД ХМАО ГВС	ЦТП-73	0	0	0,0416	0	0	0,2178	0,2802	54,02	36,02	116,94	1683,1
Котельная №3	Никольского, 8	АБК, Торгово-офисный центр	Прямое	0,12	0,2	0	1,334	2,7636	0	4,0972	72,92	33,85	49,56	1527,8
Котельная №3	Просвещения, 13	Общественное, Общежитие №5	ЦТП-66	0,305	0	0	9,764	0	0	9,7635	55,34	41,62	85,33	2580,3
Котельная №3	Просвещения, 13	Общественное, Общежитие №5 ГВС	ЦТП-66	0	0	0,1086	0	0	0,5791	0,7421	69,8	43,35	219,55	2571,9
Котельная №3	Просвещения, 15	Жилой дом	ЦТП-66	0,118	0	0	3,777	0	0	3,7773	54,37	40,79	83,06	2541,3
Котельная №3	Просвещения, 15	Жилой дом	ЦТП-66	0,118	0	0	3,777	0	0	3,7773	54,75	41,21	84,45	2558,4
Котельная №3	Просвещения, 15	Жилой дом	ЦТП-66	0,118	0	0	3,777	0	0	3,7774	53,34	39,76	85,32	2567,8
Котельная №3	Просвещения, 15	Жилой дом ГВС	ЦТП-66	0	0	0,0805	0	0	0,4256	0,5463	68,89	42,44	192,83	2516,6
Котельная №3	Просвещения, 17	Жилой дом	ЦТП-66	0,216	0	0	6,913	0	0	6,9132	53,8	36,65	78,92	2192,4
Котельная №3	Просвещения, 17	Жилой дом ГВС	ЦТП-66	0	0	0,029	0	0	0,1737	0,2172	66,67	40,18	140,83	2157
Котельная №3	Просвещения, 17/1	АБК, Здание пункта командного управления(ЗПКУ)	ЦТП-66	0,0116	0	0	1,857	0	0	1,8572	52,03	38,08	79,8	2230,5
Котельная №3	Просвещения, 19	Общественное, Военный комиссариат	ЦТП-66	0,236	0,041	0	7,559	1,587	0	9,1456	52,7	37,31	76,67	2298,9
Котельная №3	Просвещения, 19	Общественное, Военный комиссариат ГВС	ЦТП-66	0	0	0,0574	0	0	0,2982	0,3844	66,39	39,93	122,02	2274,5
Котельная №3	Просвещения, 19/1	АБК, Гараж	ЦТП-66	0,142	0	0	4,546	0	0	4,5461	52,82	39,85	85,66	2600
Котельная №3	Просвещения, 2	АБК, Подземные гаражи ГСК-99	ЦТП-66	0,317	0	0	10,149	0	0	10,1488	54,56	41,57	79,09	2439,8
Котельная №3	Просвещения, 23	Общественное, МБДОУ детский сад №7 "Колокольчик"	ЦТП-65	0,272	0,049	0	8,686	1,9611	0	10,6474	57,16	41,42	123,39	2937,9
Котельная №3	Просвещения, 23	Общественное, МБДОУ детский сад №7 "Колокольчик" ГВС	ЦТП-65	0	0	0,0941	0	0	0,4884	0,6297	67,23	42,29	144,35	2892,9
Котельная №3	Просвещения, 25	Жилой дом	ЦТП-65	0,122	0	0	3,905	0	0	3,9053	58,15	41,7	129,33	3008,1
Котельная №3	Просвещения, 25	Жилой дом	ЦТП-65	0,122	0	0	3,905	0	0	3,905	57,89	41,54	130,92	3035,5
Котельная №3	Просвещения, 25	Жилой дом ГВС	ЦТП-65	0	0	0,1	0	0	0,5378	0,6878	67,89	43	159,45	2986,5
Котельная №3	Просвещения, 25	Жилой дом	ЦТП-65	0,122	0	0	3,906	0	0	3,9061	56,46	41,64	133,67	3104,4

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №3	Просвещения, 25	Жилой дом	ЦТП-65	0,122	0	0	3,905	0	0	3,9053	57,58	41,33	132,39	3060,8
Котельная №3	Просвещения, 27	Жилой дом	ЦТП-65	0,118	0	0	3,777	0	0	3,7767	58,14	41,2	121,09	2859,1
Котельная №3	Просвещения, 27	Жилой дом	ЦТП-65	0,118	0	0	3,777	0	0	3,7768	58,94	42,28	124,66	2935,8
Котельная №3	Просвещения, 27	Жилой дом	ЦТП-65	0,118	0	0	3,777	0	0	3,7772	58,46	41,7	122,52	2895,5
Котельная №3	Просвещения, 27	Жилой дом ГВС	ЦТП-65	0	0	0,0821	0	0	0,4183	0,5415	67,63	42,67	137,61	2855,4
Котельная №3	Просвещения, 29	Жилой дом	ЦТП-65	0,1265	0	0	4,051	0	0	4,0506	56,16	42,14	124,88	2986,1
Котельная №3	Просвещения, 29	Жилой дом ГВС	ЦТП-65	0	0	0,0631	0	0	0,3483	0,443	67,1	42,11	209,82	2959,7
Котельная №3	Просвещения, 29	АБК, Сбербанк № 5940/062	ЦТП-65	0,0197	0	0	3,154	0	0	3,1541	56,03	42,07	125,49	2997,9
Котельная №3	Просвещения, 29	Жилой дом	ЦТП-65	0,1265	0	0	4,051	0	0	4,0513	56,27	42,33	126,83	3022,1
Котельная №3	Просвещения, 29/1	Жилой дом	ЦТП-65	0,171	0	0	5,476	0	0	5,4755	56,33	41,68	123,12	2935
Котельная №3	Просвещения, 29/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-65	0	0	0,0369	0	0	0,1971	0,2525	67	42,01	175,74	2915,9
Котельная №3	Просвещения, 31	Общественное, МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №57 "Дюймовочка" ГВС	ЦТП-65	0	0	0,311977	0	0	1,5977	2,0665	66,3	41,35	155,07	2939,2
Котельная №3	Просвещения, 31	Общественное, МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №57 "Дюймовочка"	ЦТП-65	0,239	0,134	0	7,632	5,3652	0	12,9975	55,32	41,55	123,07	2970,5
Котельная №3	Просвещения, 33	Жилой дом	ЦТП-65	0,16375	0	0	5,229	0	0	5,2292	57,08	41,03	121,14	2864,3
Котельная №3	Просвещения, 33	Жилой дом	ЦТП-65	0,16375	0	0	5,229	0	0	5,2292	57,79	40,59	120,43	2832,2
Котельная №3	Просвещения, 33	Жилой дом	ЦТП-65	0,16375	0	0	5,229	0	0	5,2292	56,42	41,43	121,53	2892,1
Котельная №3	Просвещения, 33	Жилой дом ГВС	ЦТП-65	0	0	0,1269	0	0	0,6375	0,8278	67,34	42,35	125,22	2784,2
Котельная №3	Просвещения, 33	АБК, РТС-2 ЦТП-65	ЦТП-65	0	0	0,001391	0	0	0,008	0,0108	67,05	42,05	221,59	2767,1
Котельная №3	Просвещения, 33	АБК, РТС-2 ЦТП-65	ЦТП-65	0,0154	0	0	0,493	0	0	0,4929	58	40,17	121,58	2786,8
Котельная №3	Просвещения, 33	Жилой дом	ЦТП-65	0,16375	0	0	5,229	0	0	5,2294	58,27	40,65	120,23	2810,5
Котельная №3	Просвещения, 33/1	АБК, маг. №101 "Смешанные товары" ГВС	ЦТП-65	0	0	0,026955	0	0	0,1599	0,2004	66,71	41,72	282,08	2961,3
Котельная №3	Просвещения, 33/1	АБК, маг. №101 "Смешанные товары"	ЦТП-65	0,0244	0	0	0,781	0	0	0,7814	56,3	41,27	156,65	2981,2
Котельная №3	Просвещения, 33/2	Общественное, Спортивный комплекс "Пионер"	Прямое	0,099	0,094	0,030085	2,121	1,3311	0	3,4518	70,14	29,96	486,71	2118,1
Котельная №3	Просвещения, 35	Жилой дом ГВС	ЦТП-65	0	0	0,054	0	0	0,3133	0,3944	67,43	42,45	312,36	3100,6
Котельная №3	Просвещения, 35	Жилой дом	ЦТП-65	0,0404	0	0	1,29	0	0	1,2901	56,28	42,15	130,01	3124
Котельная №3	Просвещения, 35	АБК, МП "Наше время" ГВС	ЦТП-65	0	0	0,0014	0	0	0,0084	0,0085	67,66	42,68	417,39	3095,4
Котельная №3	Просвещения, 35	АБК, МП "Наше время"	ЦТП-65	0,0092	0,0316	0	0,295	1,2651	0	1,5599	56,84	42,52	130,81	3125,1
Котельная №3	Просвещения, 35	Жилой дом	ЦТП-65	0,275	0	0	8,782	0	0	8,7823	55,56	41,9	131,02	3159,3
Котельная №3	Просвещения, 37	Жилой дом ГВС	ЦТП-65	0	0	0,0729	0	0	0,3705	0,4799	67,22	42,23	150,91	2873,9
Котельная №3	Просвещения, 37	Жилой дом	ЦТП-65	0,118	0	0	3,778	0	0	3,7779	56,55	41,06	121,93	2921,7
Котельная №3	Просвещения, 37	Жилой дом	ЦТП-65	0,118	0	0	3,777	0	0	3,7771	58,16	41,21	120,5	2848,6
Котельная №3	Просвещения, 37	Жилой дом	ЦТП-65	0,118	0	0	3,778	0	0	3,7781	57,26	41,25	121,12	2885,7
Котельная №3	Просвещения, 39	Жилой дом ГВС	ЦТП-65	0	0	0,0688	0	0	0,3613	0,4645	66,15	41,16	220,78	2974
Котельная №3	Просвещения, 39	Жилой дом	ЦТП-65	0,118	0	0	3,779	0	0	3,7788	55,74	41,03	124,02	2992,7

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №3	Просвещения, 39	Жилой дом	ЦТП-65	0,118	0	0	3,779	0	0	3,779	56,54	42,12	126	3036,1
Котельная №3	Просвещения, 39	Жилой дом	ЦТП-65	0,118	0	0	3,779	0	0	3,7786	56,22	41,8	125,29	3024
Котельная №3	Просвещения, 41	Жилой дом	ЦТП-65	0,122	0	0	3,896	0	0	3,8959	55,99	41,26	127,22	3051,8
Котельная №3	Просвещения, 41	Жилой дом ГВС	ЦТП-65	0	0	0,0512	0	0	0,2791	0,356	66,44	41,46	261,05	3031,5
Котельная №3	Просвещения, 41	Жилой дом	ЦТП-65	0,122	0	0	3,896	0	0	3,8959	56,22	41,97	128,39	3083
Котельная №3	Просвещения, 41/1	АБК, маг. "Двина"	ЦТП-65	0,038	0	0	1,217	0	0	1,2169	56,47	42,24	129,31	3095,6
Котельная №3	Просвещения, 42	Жилой дом	Прямое	0,1343	0	0,0219	1,513	0	0	1,5252	72,04	30,86	83,43	1947,7
Котельная №3	Просвещения, 42	Жилой дом	Прямое	0,1346	0	0,0219	1,517	0	0	1,5283	72,26	31,04	79,63	1903,4
Котельная №3	Просвещения, 42	Жилой дом	Прямое	0,1344	0	0,0219	1,514	0	0	1,5257	71,88	30,76	78,97	1947,2
Котельная №3	Просвещения, 42/1	АБК, Магазин Каскад	Прямое	0,016	0	0	0,179	0	0	0,179	71,73	30,58	91,37	1962,7
Котельная №3	Просвещения, 43	Жилой дом	ЦТП-68	0,3545	0	0	11,54	0	0	11,5404	53,7	34,65	75,93	2688,8
Котельная №3	Просвещения, 43	Жилой дом ГВС	ЦТП-68	0	0	0,1781	0	0	0,961	1,2289	61,89	37,08	145,28	2729
Котельная №3	Просвещения, 43	Жилой дом	ЦТП-68	0,3545	0	0	11,542	0	0	11,5425	54,5	35,38	82,39	2756,8
Котельная №3	Просвещения, 43	Жилой дом	ЦТП-68	0,355	0	0	11,556	0	0	11,5564	54,35	35,1	73,52	2634,9
Котельная №3	Просвещения, 44	Жилой дом	Прямое	0,261	0	0,054	2,917	0	0	3,0638	72,71	31,5	76,43	1890,9
Котельная №3	Просвещения, 45	Жилой дом	ЦТП-68	0,134	0	0	4,362	0	0	4,3624	55,6	36,77	75,94	2662,7
Котельная №3	Просвещения, 45	Жилой дом	ЦТП-68	0,134	0	0	4,362	0	0	4,362	55,21	36,28	73,73	2631,1
Котельная №3	Просвещения, 45	Жилой дом ГВС	ЦТП-68	0	0	0,0509	0	0	0,2701	0,3467	62,66	37,69	125,43	2577,7
Котельная №3	Просвещения, 46	Жилой дом	Прямое	0,354	0	0,0746	3,957	0	0	4,1587	73,69	32,77	68,39	1847,6
Котельная №3	Просвещения, 47	Жилой дом	ЦТП-68	0,132	0	0	4,297	0	0	4,297	56,97	37,08	73,78	2574,2
Котельная №3	Просвещения, 47	Жилой дом	ЦТП-68	0,132	0	0	4,297	0	0	4,297	56,75	36,66	71,4	2539,4
Котельная №3	Просвещения, 47	Жилой дом ГВС	ЦТП-68	0	0	0,0545	0	0	0,2821	0,364	63,4	38,41	110,37	2489
Котельная №3	Просвещения, 48	Жилой дом	Прямое	0,242	0	0,0524	2,705	0	0	2,8468	74,85	33,87	70,14	1845,2
Котельная №3	Просвещения, 49	Жилой дом	ЦТП-68	0,271	0	0	8,821	0	0	8,8215	58,03	37,14	69,92	2464,6
Котельная №3	Просвещения, 49	Жилой дом ГВС	ЦТП-68	0	0	0,0459	0	0	0,2323	0,3013	64,28	39,29	74,14	2394,8
Котельная №3	Просвещения, 50	Сургутский естественно-научный лицей	ЦТП-67	0,272	0,049	0	3,022	0,677	0	3,6991	61,82	38,9	57,79	1711,4
Котельная №3	Просвещения, 50	Общественное, МБОУ гимназия №4 ГВС	ЦТП-67	0	0	0,09408	0	0	0,5008	0,6421	59,71	34,74	115,02	1699,4
Котельная №3	Просвещения, 52	Жилой дом	ЦТП-67	0,338	0	0	3,756	0	0	3,7556	60,74	40,33	59,26	1788,9
Котельная №3	Просвещения, 52	Жилой дом ГВС	ЦТП-67	0	0	0,0716	0	0	0,3893	0,4967	59,71	34,74	129,02	1735,5
Котельная №3	Просвещения, 54	Жилой дом	ЦТП-67	0,242	0	0	2,689	0	0	2,6888	62,32	39,51	56,55	1704,4
Котельная №3	Просвещения, 54	Жилой дом ГВС	ЦТП-67	0	0	0,0476	0	0	0,2518	0,3232	59,92	34,93	117,87	1686,5
Котельная №3	Просвещения, 7	АБК, Дом Г.С. Клепикова	ЦТП-66	0,027	0,0399	0	0,862	1,6746	0	2,5366	52,58	42,31	86,89	2655,4
Котельная №3	Просвещения, 7/1	АБК, Центр патриотического наследия	ЦТП-66	0,009	0	0	1,434	0	0	1,434	52,16	41,82	89,79	2682,6
Котельная №3	Республики	АБК, ПГК №2	Прямое	0,074	0	0								
Котельная №3	Республики	АБК	Прямое	0,027	0	0	0,304	0	0	0,3041	71,48	35,39	65,09	1855,2
Котельная №3	Республики	АБК, КНС-6	Прямое	0,021	0	0	0,234	0	0	0,2336	73,1	33,9	70,02	1478,1
Котельная №3	Республики 73/2, Республики 73/3	Гостиница, Учебно-тренажерный центр	ЦТП-74	0,1617	0	0	9,094	0	0	9,0944	70,74	35,73	40,2	1743,2
Котельная №3	Республики 73/2, Республики 73/3	Гостиница, Учебно-тренажерный центр	ЦТП-74	0	0	0,0686	0	0	1,1877	1,1884	58,82	34,97	57,85	1732,8
Котельная №3	Республики, 17/2	АБК, ГСК "Энергетик-5"	Прямое	0,17	0	0	1,72	0	0	1,7204	71,5	35,21	56,83	1647,9

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №3	Республики, 4	АБК, ОАО Уралсвязьинформ	Прямое	0,215	0	0	2,422	0	0	2,422	71,98	35,95	49,05	1835,2
Котельная №3	Республики, 4	АБК, ОАО Уралсвязьинформ	Прямое	0,7199	0	0	8,106	0	0	8,1061	71,72	36,04	46,86	1888,1
Котельная №3	Республики, 63	АБК, ОАО Промсвязьбанк" (Магазин)	Прямое	0,04	0	0	0,444	0	0	0,4445	71,49	35,4	46,82	1810
Котельная №3	Республики, 65	Жилой дом	ЦТП-74	0,3839	0	0	4,799	0	0	4,7986	71,18	36,62	52,02	1932
Котельная №3	Республики, 65	Жилой дом ГВС	ЦТП-74	0	0	0,1198	0	0	0,632	0,8116	59,43	35,75	71,1	1921,2
Котельная №3	Республики, 65/1	АБК	ЦТП-74	0,149	0,09	0	1,926	1,2647	0	3,191	70,51	36,91	52,89	1965,2
Котельная №3	Республики, 65/1	АБК ГВС	ЦТП-74	0	0	0,07356	0	0	0,3985	0,509	59,35	35,69	82,54	1970,3
Котельная №3	Республики, 67	Общественное, Фитнес-центр ГВС	ЦТП-74	0	0	0,030085	0	0	0,1603	0,2054	59,21	35,46	70,69	1835,9
Котельная №3	Республики, 67	Жилой дом	ЦТП-74	0,384	0	0	4,267	0	0	4,2665	71,46	36,07	48,64	1833,3
Котельная №3	Республики, 67	Общественное, Фитнес-центр	ЦТП-74	0,1296	0	0	1,44	0	0	1,44	71,4	35,97	50,28	1847
Котельная №3	Республики, 67	Жилой дом ГВС	ЦТП-74	0	0	0,4608	0	0	2,3583	3,0494	59,17	35,47	56,32	1824,8
Котельная №3	Республики, 69	Жилой дом	ЦТП-74	0,384	0	0	4,267	0	0	4,2666	71,37	35,67	41,61	1726,8
Котельная №3	Республики, 69	Жилой дом ГВС	ЦТП-74	0	0	0,1261	0	0	0,6435	0,8329	59,09	35,25	48,5	1705,9
Котельная №3	Республики, 71	АБК, РТС-3 ЦТП-74	ЦТП-74	0,0163	0	0,000696	0,183	0	0,0035	0,1834	71,43	35,06	36,77	1591,4
Котельная №3	Республики, 71	Жилой дом ГВС	ЦТП-74	0	0	0,0706	0	0	0,3582	0,4641	58,87	34,88	41,88	1613,7
Котельная №3	Республики, 71	Жилой дом	ЦТП-74	0,4405	0	0	4,894	0	0	4,8943	71,19	35,26	36,36	1628,8
Котельная №3	Республики, 71	Жилой дом	ЦТП-74	0,4405	0	0	4,894	0	0	4,8944	70,88	35,62	38,3	1679,1
Котельная №3	Республики, 71	АБК, ГСК-6 "Энергостроитель"	Прямое	0,15595	0	0	1,581	0	0	1,5812	71,34	35,25	85,49	1934,6
Котельная №3	Республики, 71	АБК, ГСК-6 "Энергостроитель"	Прямое	0,15595	0	0	1,58	0	0	1,5803	71,22	35,13	74,88	1924
Котельная №3	Республики, 71	Жилой дом ГВС	ЦТП-74	0	0	0,0706	0	0	0,3659	0,4718	58,89	34,91	49,87	1646,6
Котельная №3	Республики, 71/3	АБК, ГСК-6 "Энергостроитель"	Прямое	0,119	0	0	1,204	0	0	1,2042	71,32	36,1	40,44	1738,7
Котельная №3	Республики, 71А	АБК, ГСК-80 "Милосердие" откл	Прямое	1,7617	0	0	20,039	0	0	20,0395	68,11	35,25	54,13	2148,4
Котельная №3	Республики, 71Б	АБК, ГСК "Энергетик-1"	ЦТП-74	0,119	0	0	1,338	0	0	1,3379	71,06	35,5	40,07	1704,8
Котельная №3	Республики, 72	Жилой дом	ЦТП-72	0,192	0	0	6,148	0	0	6,1478	46,08	36,77	35,37	1387,2
Котельная №3	Республики, 72	Жилой дом	ЦТП-72	0,192	0	0	6,148	0	0	6,1478	46,12	36,77	39,24	1432,6
Котельная №3	Республики, 72	АБК, Офис "МТС GSM"	ЦТП-72	0,035	0,032	0	1,122	1,2451	0	2,3667	46,13	36,6	37,77	1415,9
Котельная №3	Республики, 72	Жилой дом ГВС	ЦТП-72	0	0	0,1473	0	0	0,7697	0,9906	64,86	37,49	96,48	1357
Котельная №3	Республики, 72	Жилой дом	ЦТП-72	0,192	0	0	6,148	0	0	6,1482	45,98	36,95	42,26	1492,4
Котельная №3	Республики, 72/1	АБК	ЦТП-72	0,046	0	0	1,469	0	0	1,469	46,22	36,71	39,04	1428,7
Котельная №3	Республики, 72/1	АБК ГВС	ЦТП-72	0	0	0,004	0	0	0,024	0,0301	64,87	37,5	304,77	1407,1
Котельная №3	Республики, 73/1	АБК, Гараж	ЦТП-74	0,014	0	0	0,157	0	0	0,1571	71,56	35,24	103,48	1771
Котельная №3	Республики, 73/1	Общественное, Районная налоговая инспекция министерства РФ по налогам и сборам ГВС	ЦТП-74	0	0	0,0901	0	0	0,4821	0,6172	58,91	34,92	183,84	1706,4
Котельная №3	Республики, 73/1	Общественное, Районная налоговая	ЦТП-74	0,3095	0	0	3,479	0	0	3,4787	71,35	35,12	64,01	1718,1

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
		инспекция министерства РФ по налогам и сборам												
Котельная №3	Республики, 73А	Жилой дом	ЦТП-74	0,0396	0	0	0,445	0	0	0,4454	71,57	35,24	339,69	1766
Котельная №3	Республики, 73А	Жилой дом ГВС	ЦТП-74	0	0	0,001	0	0	0,006	0,0101	59,11	35,11	1027,78	1753,5
Котельная №3	Республики, 74	Жилой дом	ЦТП-72	0,2065	0	0	6,613	0	0	6,6132	45,83	36,6	35,74	1404,8
Котельная №3	Республики, 74	Жилой дом	ЦТП-72	0,2065	0	0	6,612	0	0	6,6123	45,81	36,48	32,98	1347,8
Котельная №3	Республики, 74	АБК, маг. "Мясной двор" ГВС	ЦТП-72	0	0	0,01	0	0	0,06	0,0752	64,54	37,12	170,22	1371
Котельная №3	Республики, 74	Жилой дом ГВС	ЦТП-72	0	0	0,1494	0	0	0,7832	1,0075	64,6	37,25	100,44	1388,1
Котельная №3	Республики, 74	АБК, маг. "Мясной двор"	ЦТП-72	0,029	0	0	0,929	0	0	0,9288	45,85	36,3	38,59	1390,4
Котельная №3	Республики, 74/1	АБК	ЦТП-72	0,029	0	0	0,928	0	0	0,9285	46	36,48	40,56	1410,5
Котельная №3	Республики, 75/1	Общественное, Федеральное учреждение центра госсанэпиднадзора Сургутского района	ЦТП-74	0,069	0	0	0,767	0	0	0,7667	71,89	35,68	127,49	1885,5
Котельная №3	Республики, 75/1	ППК "Роскадастр".	ЦТП-74	0,042	0	0	0,467	0	0	0,4667	71,89	35,67	127,37	1881,9
Котельная №3	Республики, 75/1	ППК "Роскадастр".	ЦТП-74	0,0054	0	0	0,06	0	0	0,06	71,89	35,67	134,47	1881,9
Котельная №3	Республики, 75/1	Общественное, Федеральное учреждение центра госсанэпиднадзора Сургутского района ГВС	ЦТП-74	0	0	0,005043	0	0	0,0303	0,0379	59,52	35,52	1864,99	1875,4
Котельная №3	Республики, 75/3	Общественное, филиал №9 Регистрационной палаты ХМАО по регистрации прав на недвижимое имущество ГВС	ЦТП-74	0	0	0,00626	0	0	0,0376	0,047	59,22	35,22	1565,36	1830,4
Котельная №3	Республики, 75/3	Общественное, филиал №9 Регистрационной палаты ХМАО по регистрации прав на недвижимое имущество	ЦТП-74	0,1071	0	0	1,205	0	0	1,205	71,63	35,37	115,08	1838
Котельная №3	Республики, 75/5	Жилой дом ГВС	ЦТП-74	0	0	0,0007	0	0	0,004	0,0056	59,28	35,28	1850,62	1833,2
Котельная №3	Республики, 75/5	Жилой дом	ЦТП-74	0,0151	0	0	0,17	0	0	0,1701	71,74	35,44	124,72	1841,5
Котельная №3	Республики, 75/6 ст2	АБК, ГСК "Светофор"	Прямое	0,11707	0,0243	0	1,301	0,405	0	1,7058	73,05	33,77	171,48	1678,7
Котельная №3	Республики, 76	АБК, маг. "Колос"	ЦТП-72	0,032	0	0	1,025	0	0	1,0248	45,75	36,55	40,3	1460,4
Котельная №3	Республики, 76	АБК, маг. "Колос"	ЦТП-72	0	0	0,0021	0	0	0,0126	0,0132	64,6	37,19	1129,19	1436,7
Котельная №3	Республики, 76	Жилой дом ГВС	ЦТП-72	0	0	0,1465	0	0	0,7664	0,9862	64,67	37,26	106,76	1389,2
Котельная №3	Республики, 76	Жилой дом	ЦТП-72	0,2905	0	0	9,303	0	0	9,3033	45,23	37,38	38,39	1487
Котельная №3	Республики, 76	Жилой дом	ЦТП-72	0,2905	0	0	9,303	0	0	9,3032	45,3	37,2	35,58	1430,1
Котельная №3	Республики, 76/1	Общественное, Учебный центр	ЦТП-72	0,0879	0,0516	0	2,807	2,0681	0	4,8754	44,22	38,19	38,09	1496,7

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №3	Республики, 78	Общественное, МБОУДОД "Центр детского творчества" ГВС	ЦТП-72	0	0	0,107992	0	0	0,5941	0,7565	64,82	37,49	125,93	1516,7
Котельная №3	Республики, 78	Общественное, МБОУДОД "Центр детского творчества"	ЦТП-72	0,114	0	0	3,641	0	0	3,6406	45,93	36,94	45,93	1545
Котельная №3	Республики, 81	Жилой дом	Прямое	0,31	0	0,100166	3,504	0	0	3,5039	73,16	33,44	30,97	1154,2
Котельная №3	Республики, 83	Жилой дом	Прямое	0,205	0	0,033563	2,31	0	0	2,3998	73,51	32,89	23,5	920,8
Котельная №3	Республики, 85	АБК, маг. "Ярославна"	Прямое	0,35	0	0,1181	3,911	0	0	4,2264	73,45	32,91	21,4	928,8
Котельная №3	Сергея Безверхова, 2	АБК	Прямое	0,1	0	0	1,111	0	0	1,1111	73	33,72	118,7	1583,5
Котельная №3	Сергея Безверхова, 2	АБК, Офисные помещения, цех металлоконструкций, СТО, ТП	Прямое	0,1389	0	0	1,543	0	0	1,5433	73,03	33,79	40,45	1370,3
Котельная №3	Сергея Безверхова, 2/1	АБК	Прямое	0,2683	0,1656	0	2,981	2,2736	0	5,2549	72,8	34,21	39,71	1411,2
Котельная №3	Сергея Безверхова, 6	Жилой дом	Прямое	0,0304	0	0	0,338	0	0	0,3378	73,14	33,69	42,51	1293,2
Котельная №3	Сергея Безверхова, 6/1	Жилой дом	Прямое	0,1652	0	0,0012	1,847	0	0	1,8499	73,16	33,74	44,06	1337,4
Котельная №3	Советов проезд, 2	АБК, РКЦБ	ЦТП-72	0,112	0	0	3,585	0	0	3,5854	34,98	25,04	40,64	1322,7
Котельная №3	Советов проезд, 3	Жилой дом ГВС	ЦТП-72	0	0	0,1336	0	0	0,686	0,8864	65,15	37,7	77,74	1235,3
Котельная №3	Советов проезд, 3	Жилой дом	ЦТП-72	0,387	0	0	12,391	0	0	12,3911	52,77	42,84	31,54	1281,4
Котельная №3	Советов проезд, 4	АБК, МКУ "УИТС г.Сургута", "Комитет по опеке"	Прямое	0,188	0	0,021	2,118	0	0	2,1286	75,33	33,5	47,94	1263,5
Котельная №3	Сургут, Гагарина, 3		Прямое	0,0025	0	0	0,071	0	0	0,0706	83,73	48,26	161,7	2703,1
Котельная №3	Сургут, Гагарина, 3		Прямое	0,0013	0	0	0,037	0	0	0,0367	83,76	48,29	185,37	2699,8
Котельная №3	Сургут, Гагарина, 3		Прямое	0,0113	0	0	0,128	0	0	0,1275	83,63	48,16	143,88	2697,4
Котельная №3	Сургут, Гагарина, 3		Прямое	0,0101	0	0	0,114	0	0	0,114	83,68	48,21	145,1	2696,6
Котельная №3	Сургут, ул. Майская 10/2		Прямое	0,0201	0	0	0,223	0	0	0,2235	79,94	34,96	4,61	27,3
Котельная №3	Сургут, Энергетиков, 14А		ЦТП-72	0,0046	0	0	0,147	0	0	0,1472	52,97	41,07	29,46	1008,9
Котельная №3	Сургут, Энергетиков, 24		ЦТП ЦРБ	0,086	0,286	0,2170272	0,965	4,0093	1,0821	4,974	78,49	37,72	36,71	1375,4
Котельная №3	Сургут, Энергетиков, 24		ЦТП ЦРБ	0,12	0,394	0,2300697	1,346	5,5238	1,1467	6,8701	78,51	37,77	36,52	1378,8
Котельная №3	Сургут, Энергетиков, 24		ЦТП ЦРБ	0,84	0,0795	0,4349239	9,424	1,115	2,1661	10,5394	78,33	37,64	36,09	1379,7
Котельная №3	Сургут, Энергетиков, 24		ЦТП ЦРБ	0,18	0,0795	0,2300697	2,019	1,1144	1,1485	3,1335	78,43	37,65	37,7	1376
Котельная №3	Сургут, Энергетиков, 24/1		ЦТП ЦРБ	0,061	0	0	0,682	0	0	0,6824	78,82	37,92	35,21	1322,8
Котельная №3	Сургут, Энергетиков, 26		Прямое	0,0309	0	0	0,345	0	0	0,3454	79,47	38,34	48,31	1598,5
Котельная №3	Сургут, Энергетиков, 3/1		ЦТП-66	0	0	0,006956	0	0	0,0425	0,0425	78,32	51,83	132,62	2208,1

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №3	Сургут, Энергетиков, 5		ЦТП-66	0,0068	0	0	0,218	0	0	0,2177	64,97	47,08	74,8	2037,9
Котельная №3	Энгельса, 10	АБК, Гараж	Прямое	0,206	0	0	2,289	0	0	2,289	71,02	36,5	52,61	2037,3
Котельная №3	Энгельса, 10	АБК, Районная администрация	Прямое	0,254	0,055	0,138077	2,866	0,7757	0	4,0134	71,38	36,35	50	1982,2
Котельная №3	Энгельса, 11	Общественное, Торговый центр "Сибирь" Блок А	Прямое	0,444	0,086	0,2311	5,016	1,2142	0	6,8538	70,1	35,16	69,59	2314,1
Котельная №3	Энгельса, 11	Общественное, Торговый центр "Сибирь" Блок Б	Прямое	0,219	0,013	0,014	2,474	0,1888	0	2,7011	69,76	34,73	84,46	2392
Котельная №3	Энгельса, 11	Общественное, Торговый центр "Сибирь" 2-ая очередь	Прямое	0,061	0,0195	0,025	0,688	0,2749	0	1,0302	70,49	35,04	67,28	2234,4
Котельная №3	Энгельса, 12	Нежилое здание г. Сургут, Энгельса,12	Прямое	0,159	0,105	0,0223	1,794	1,4807	0	3,3348	71,31	36,36	51,13	1999,9
Котельная №3	Энгельса, 15	АБК, Офисное здание с автопаркингом	Прямое	0,1407	0,2389	0,033215	4,955	0	0	4,9546	67,75	33,62	61,69	2216,2
Котельная №3	Энгельса, 18	Общественное, МАУ "Сургутская филармония"	Прямое	0,28	1,35	0,259981	3,111	18,0533	0	21,8589	71,79	36,2	44,1	1865,1
Котельная №3	Энгельса, 7	Жилой дом	ЦТП-68	0,1705	0	0	5,551	0	0	5,5509	59,42	38,27	70,16	2461,6
Котельная №3	Энгельса, 7	Общественное, МБОУ ДОД "Детская художественная школа №1 им. Л.А. Горды" (ДХШ №1 им. Л.А. Горды) ГВС	ЦТП-68	0	0	0,0099	0	0	0,0549	0,0698	64,93	39,93	164,49	2455,7
Котельная №3	Энгельса, 7	Жилой дом	ЦТП-68	0,1705	0	0	5,551	0	0	5,5507	58,01	36,81	71,16	2481,1
Котельная №3	Энгельса, 7	Общественное, МБОУ ДОД "Детская художественная школа №1 им. Л.А. Горды" (ДХШ №1 им. Л.А. Горды)	ЦТП-68	0,445	0,094	0	14,488	3,5058	0	17,9935	58,55	37,02	71,48	2478,3
Котельная №3	Энгельса, 7	Жилой дом	ЦТП-68	0,1705	0	0	5,551	0	0	5,5512	57,95	36,87	69,61	2455,8
Котельная №3	Энгельса, 7	Жилой дом	ЦТП-68	0,1705	0	0	5,552	0	0	5,5516	59,6	39,7	70,55	2480,7
Котельная №3	Энгельса, 7	Жилой дом ГВС	ЦТП-68	0	0	0,1071	0	0	0,5477	0,7086	64,92	39,93	93,55	2445,5
Котельная №3	Энгельса, 8	АБК, Гараж	Прямое	0,0372	0	0	0,415	0	0	0,4151	95,03	53,21	70,76	1364,7
Котельная №3	Энгельса, 8	АБК, Городская администрация Ввод 2	Прямое	0,201	0	0,0118	2,265	0	0	2,2718	90,63	48,83	76,9	1409
Котельная №3	Энгельса, 8	АБК, Городская администрация Ввод 1	Прямое	0,202	0	0,1344	2,256	0	0,672	2,2713	90,59	48,77	68,26	1363,5
Котельная №3	Энгельса, 9	Жилой дом	ЦТП-68	0,1886	0	0	6,139	0	0	6,1395	55,59	36,69	69,61	2481,9
Котельная №3	Энгельса, 9	Жилой дом	ЦТП-68	0,1886	0	0	6,139	0	0	6,1392	56	36,85	68,72	2455,5

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №3	Энгельса, 9	Жилой дом ГВС	ЦТП-68	0	0	0,134	0	0	0,6788	0,8802	63,72	38,72	79,39	2410,5
Котельная №3	Энгельса, 9	Жилой дом	ЦТП-68	0,1886	0	0	6,139	0	0	6,1394	56,29	37,02	68,67	2453,6
Котельная №3	Энгельса, 9	Жилой дом	ЦТП-68	0,1886	0	0	6,139	0	0	6,1392	56,25	37,6	69,33	2479,8
Котельная №3	Энгельса, 9	Жилой дом	ЦТП-68	0,1886	0	0	6,139	0	0	6,1395	56,38	37,98	70,17	2504,7
Котельная №3	Энергетиков	АБК, Гаражи	ЦТП ЦРБ	0,241	0,0795	0	2,696	1,1116	0	3,8072	73,92	34,01	56,52	1536,6
Котельная №3	Энергетиков	АБК, Гаражи ГВС	ЦТП ЦРБ	0	0,0795	0,2301	0	0	1,1912	1,7662	58,68	35,66	63,1	1523,7
Котельная №3	Энергетиков	АБК, КНС-5	ЦТП-69	0,079	0	0,016	0,877	0	0,08	0,8784	58,54	38,74	51,13	1663,2
Котельная №3	Энергетиков	АБК, Гаражи	ЦТП-69	0,08	0	0,016	1,112	0	0,08	1,1119	58,59	38,7	55,51	1658,2
Котельная №3	Энергетиков, 1	АБК, маг. "Лабаз"	ЦТП-66	0,0504	0	0	1,614	0	0	1,6144	55,22	42,51	82,36	2466,8
Котельная №3	Энергетиков, 1	АБК, маг. "Лабаз" ГВС	ЦТП-66	0,018	0	0,015	0	0	0,0908	0,0911	69,88	43,4	300,91	2430,9
Котельная №3	Энергетиков, 1	АБК, маг. "Лабаз"	ЦТП-66	0,0504	0	0	1,615	0	0	1,6146	56,38	41,37	90,01	2456,5
Котельная №3	Энергетиков, 1	Жилой дом	ЦТП-66	0,19104	0	0	6,118	0	0	6,1185	55,11	42,53	80,65	2440,8
Котельная №3	Энергетиков, 1	Жилой дом	ЦТП-66	0,19104	0	0	6,118	0	0	6,1178	55,36	41,85	79,92	2408,5
Котельная №3	Энергетиков, 1	Жилой дом	ЦТП-66	0,19104	0	0	6,118	0	0	6,1181	55,27	41,58	79,61	2395,1
Котельная №3	Энергетиков, 1	Жилой дом ГВС	ЦТП-66	0	0	0,1689	0	0	0,8939	1,1475	69,7	43,21	206,87	2359
Котельная №3	Энергетиков, 1	Жилой дом	ЦТП-66	0,19104	0	0	6,117	0	0	6,1174	55,48	41,04	79,14	2371,5
Котельная №3	Энергетиков, 1	Жилой дом	ЦТП-66	0,19104	0	0	6,119	0	0	6,1186	55,1	42,68	81,34	2457,1
Котельная №3	Энергетиков, 1/1	Жилой дом	ЦТП-66	0,19	0	0	6,082	0	0	6,0823	55,98	41,97	81,42	2480,7
Котельная №3	Энергетиков, 1/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-66	0	0	0,1407	0	0	0,7379	0,949	70,16	43,71	163,37	2451,6
Котельная №3	Энергетиков, 1/1	Жилой дом	ЦТП-66	0,19	0	0	6,082	0	0	6,0822	55,97	41,97	81,71	2485,9
Котельная №3	Энергетиков, 1/1	Жилой дом	ЦТП-66	0,19	0	0	6,082	0	0	6,0822	55,91	41,97	86,12	2538,1
Котельная №3	Энергетиков, 1/1	Жилой дом	ЦТП-66	0,19	0	0	6,083	0	0	6,0827	55,83	42,03	87,41	2563,4
Котельная №3	Энергетиков, 10	Жилой дом	Прямое	0,434	0	0,0384	4,89	0	0	4,9931	75,65	34,6	62,12	1797,4
Котельная №3	Энергетиков, 10/1	АБК, АОЗТ "Гелеум"	Прямое	0,094	0	0,006956	1,052	0	0	1,0711	75,92	34,86	96,33	1876,6
Котельная №3	Энергетиков, 11	Жилой дом	Прямое	0,354	0	0,0757	3,956	0	0	4,1595	73,22	32,01	73,3	1885,4
Котельная №3	Энергетиков, 11/1	Жилой дом	Прямое	0,432	0	0,0547	4,867	0	0	5,0138	74,61	33,36	59,24	1744
Котельная №3	Энергетиков, 13	Жилой дом	Прямое	0,382	0	0,0681	4,269	0	0	4,4516	73,77	32,54	68,17	1840,4
Котельная №3	Энергетиков, 14	АБК, Городская поликлиника №3, Детская поликлиника	ЦТП ЦРБ	0,34	0	0	3,778	0	0	3,7777	74,74	33,61	33,18	1263,8
Котельная №3	Энергетиков, 14	АБК, Городская поликлиника №3, Детская поликлиника ГВС	ЦТП ЦРБ	0	0	0,394927	0	0	1,9821	2,9693	59,22	35,83	30,93	1247,3
Котельная №3	Энергетиков, 14/2	АБК, Паталого-анатомический корпус ГВС	ЦТП ЦРБ	0	0	0,035	0	0	0,1843	0,2718	58,49	35,42	69,64	1526,4
Котельная №3	Энергетиков, 14/2	АБК, Паталого-анатомический корпус	ЦТП ЦРБ	0,049	0	0	0,544	0	0	0,5444	73,69	33,76	59,94	1541,4
Котельная №3	Энергетиков, 15	Жилой дом	Прямое	0,2273	0	0	2,525	0	0	2,5255	73,28	32,18	67,06	1799
Котельная №3	Энергетиков, 15	Женская консультация	Прямое	0,071	0,006	0	0,79	0,0912	0	0,881	75,31	34,06	81,91	1730,4
Котельная №3	Энергетиков, 15	Жилой дом ГВС	ЦТП-67	0	0	0,152	0	0	0,8158	1,0439	59,34	34,36	129,18	1699,7
Котельная №3	Энергетиков, 15	Жилой дом	Прямое	0,2273	0	0	2,525	0	0	2,5255	75,31	34,06	55,65	1680,7
Котельная №3	Энергетиков, 15	Жилой дом	Прямое	0,2273	0	0	2,525	0	0	2,5255	74,32	33,17	60,65	1739,4
Котельная №3	Энергетиков, 15	Женская консультация гвс	ЦТП-67	0	0	0,018086	0	0	0,1085	0,1088	59,27	34,29	178,61	1743,1

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №3	Энергетиков, 15/1	Общественное, Сургутское отделение Шадринского финансово-экономического колледжа	Прямое	0,246	0,053	0,0141	2,748	0,7401	0	3,5264	74,68	33,56	59,47	1743,6
Котельная №3	Энергетиков, 16	Жилой дом	ЦТП-69	0,353	0	0	3,922	0	0	3,922	57,7	39,37	56	1811
Котельная №3	Энергетиков, 16	Жилой дом ГВС	ЦТП-69	0	0	0,1065	0	0	0,5632	0,7229	72,99	53,04	99,54	1857,7
Котельная №3	Энергетиков, 16	Жилой дом	ЦТП-69	0,353	0	0	3,922	0	0	3,9221	56,91	39,05	59,45	1882,6
Котельная №3	Энергетиков, 16/1	Общественное, Учебно-производственный центр ОАО "Сургутгазпром"	ЦТП-69	0,119	0,118	0	1,323	1,612	0	2,9347	57,83	39,51	52,14	1755
Котельная №3	Энергетиков, 16/1	Общественное, Учебно-производственный центр ОАО "Сургутгазпром" ГВС	ЦТП-69	0	0	0,059996	0	0	0,3138	0,4039	73,68	53,71	72,51	1732,7
Котельная №3	Энергетиков, 16А	Жилой дом ГВС	ЦТП-69	0	0	0,0177	0	0	0,0919	0,1185	73,69	53,73	79,6	1763,1
Котельная №3	Энергетиков, 16А	Жилой дом	ЦТП-69	0,109	0	0	1,211	0	0	1,2111	58,43	39,18	54,97	1764,9
Котельная №3	Энергетиков, 17	Жилой дом ГВС	ЦТП-67	0	0	0,0375	0	0	0,2004	0,2567	59,7	34,72	113,83	1615,5
Котельная №3	Энергетиков, 17	Жилой дом	ЦТП-67	0,1527	0	0	1,697	0	0	1,6967	62,65	38,69	85,95	1632,9
Котельная №3	Энергетиков, 18	Жилой дом ГВС	ЦТП-69	0	0	0,0717	0	0	0,3622	0,4698	73,76	53,78	55,51	1662,3
Котельная №3	Энергетиков, 18	Жилой дом	ЦТП-69	0,386	0	0	4,288	0	0	4,2882	58,55	39,05	53,2	1726,3
Котельная №3	Энергетиков, 19	Жилой дом	Прямое	0,448	0	0	4,966	0	0	4,9658	76,36	34,88	41,46	1442,5
Котельная №3	Энергетиков, 19	Жилой дом ГВС	ЦТП-67	0	0	0,136	0	0	0,6857	0,8898	60,34	35,35	50,96	1498,6
Котельная №3	Энергетиков, 2	АБК, Казачий дом № 21	ЦТП-66	0,0078	0	0,003	1,284	0	0,015	1,2854	54,05	39,64	101,2	2661
Котельная №3	Энергетиков, 2	АБК, Дом художественной обработки дерева	ЦТП-66	0,0112	0	0	0,359	0	0	0,3588	54,11	41,06	100,23	2648,2
Котельная №3	Энергетиков, 2	АБК, Сторожка	ЦТП-66	0,0066	0	0,0024	1,09	0	0,012	1,0904	55,15	40,62	93,4	2553,3
Котельная №3	Энергетиков, 2	АБК, Дом общества "Старожилы Сургута"	ЦТП-66	0,0092	0	0	1,475	0	0	1,4749	50,37	43,39	101,09	2683,1
Котельная №3	Энергетиков, 2	АБК, Дом общества "Старожилы Сургута" ГВС	ЦТП-66	0	0	0,0035	0	0	0,021	0,0263	68,45	41,99	495,48	2677,3
Котельная №3	Энергетиков, 2	АБК, Дом творческой интеллигенции ГВС	ЦТП-66	0	0	0,0083	0	0	0,0498	0,0623	69,3	42,83	519,9	2683,7
Котельная №3	Энергетиков, 2	АБК, Дом творческой интеллигенции	ЦТП-66	0,0223	0	0	0,714	0	0	0,7143	54,82	40,64	104,65	2689,9
Котельная №3	Энергетиков, 2	АБК, Церковь во имя всех Сибирских Святых	ЦТП-66	0,032	0	0	1,016	0	0	1,0164	55,61	40,42	86,66	2450,2

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №3	Энергетиков, 2	АБК, Центр культуры коренных народов Севера	ЦТП-66	0,0129	0	0,0049	0,421	0	0,0245	0,4238	55,49	40,28	98,08	2560
Котельная №3	Энергетиков, 2	АБК, Школа-музей Знаменского ГВС	ЦТП-66	0	0	0,0123	0	0	0,0738	0,0922	67,69	41,29	479,57	2713
Котельная №3	Энергетиков, 2	АБК, Школа-музей Знаменского	ЦТП-66	0,0329	0	0	1,054	0	0	1,0543	52,81	39,74	103,92	2720,1
Котельная №3	Энергетиков, 2	АБК, Центр ремесел	ЦТП-66	0,0288	0	0,0106	0,952	0	0,053	0,9551	55,28	40,43	95,53	2575
Котельная №3	Энергетиков, 2	АБК, Мастерская по обработке дерева	ЦТП-66	0,0098	0	0,0037	1,619	0	0,0185	1,6202	54,76	41	96,08	2598,7
Котельная №3	Энергетиков, 2	АБК, Украинская родына	ЦТП-66	0,0085	0	0,0031	1,406	0	0,0155	1,4066	54,31	41,43	95,84	2593,7
Котельная №3	Энергетиков, 2	АБК, Кафе "Трактир на Сайме" ГВС	ЦТП-66	0	0	0,0052	0	0	0,0312	0,039	68,66	42,2	459,68	2613,3
Котельная №3	Энергетиков, 2	АБК, Кафе "Трактир на Сайме"	ЦТП-66	0,0141	0	0	0,452	0	0	0,4516	54,67	39,91	98,99	2622,2
Котельная №3	Энергетиков, 2	АБК, МБУ историко-культурный центр "Старый Сургут" (МБУ ИКЦ "Старый Сургут")	ЦТП-66	0,0287	0	0,0108	0,948	0	0,054	0,9508	54,65	39,65	98,07	2611,2
Котельная №3	Энергетиков, 2	АБК, Дом художественной обработки дерева ГВС	ЦТП-66	0	0	0,0042	0	0	0,0252	0,0315	69,13	42,67	485,64	2644,3
Котельная №3	Энергетиков, 2	АБК, Дом природопользования	ЦТП-66	0,0082	0	0	1,314	0	0	1,3139	52,77	41,83	100,83	2666,6
Котельная №3	Энергетиков, 2	АБК, Дом природопользования ГВС	ЦТП-66	0	0	0,0031	0	0	0,0186	0,0236	68,8	42,34	498,01	2660,1
Котельная №3	Энергетиков, 2	АБК, Дом Краеведа	ЦТП-66	0,009	0	0	1,442	0	0	1,4418	54,06	41,69	98,29	2645,2
Котельная №3	Энергетиков, 2	АБК, Дом Краеведа ГВС	ЦТП-66	0	0	0,0035	0	0	0,021	0,0263	69,37	42,9	483,63	2638,1
Котельная №3	Энергетиков, 20	АБК, ЗапСибЗНИЭП, филиал "Сургутнефтегазбанка"	ЦТП-69	0,1397	0	0	1,553	0	0	1,5535	58,52	38,65	79,93	1755,4
Котельная №3	Энергетиков, 20	АБК, ЗапСибЗНИЭП, филиал "Сургутнефтегазбанка" ГВС	ЦТП-69	0	0	0,0066	0	0	0,0396	0,0495	73,79	53,79	497,34	1676,7
Котельная №3	Энергетиков, 20	АБК, ЗапСибЗНИЭП, филиал "Сургутнефтегазбанка"	ЦТП-69	0,1397	0	0	1,553	0	0	1,5528	58,7	38,81	69,87	1703,2
Котельная №3	Энергетиков, 20/2	АБК,Терапевтический корпус ЦРБ ГВС	ЦТП ЦРБ	0	0	0,4349	0	0	2,2041	2,2041	58,86	35,99	40,62	1422,7

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №3	Энергетиков, 20/2	АБК, Пищеблок ЦРБ	ЦТП ЦРБ	0,12	0,394	0	1,333	5,509	0	6,8423	74,12	34,22	38,41	1442,2
Котельная №3	Энергетиков, 20/2	АБК, Пищеблок ЦРБ ГВС	ЦТП ЦРБ	0	0,394	0,2301	0	0	1,17	1,1701	58,73	35,84	41,92	1431,2
Котельная №3	Энергетиков, 20/2	АБК,Терапевтический корпус ЦРБ	ЦТП ЦРБ	0,84	0	0	9,333	0	0	9,333	74,25	34,38	37,82	1437,3
Котельная №3	Энергетиков, 21	Жилой дом ГВС	ЦТП-67	0	0	0,0832	0	0	0,4198	0,5446	60,17	35,17	58,91	1506,3
Котельная №3	Энергетиков, 21	Жилой дом	ЦТП-67	0,1685	0	0	1,872	0	0	1,8722	62,91	39,05	50,68	1534,1
Котельная №3	Энергетиков, 21	Жилой дом	ЦТП-67	0,1685	0	0	1,873	0	0	1,8728	62,9	39,05	58,54	1567,1
Котельная №3	Энергетиков, 22	Общественное, Сургутский государственный университет	ЦТП-69	0,464	0,394	0	5,149	5,4672	0	10,6166	57,63	39,18	54,64	1823
Котельная №3	Энергетиков, 22	Общественное, Сургутский государственный университет	ЦТП-69	0,319	0,269	0	3,544	3,7336	0	7,2774	57,83	39	55,04	1821
Котельная №3	Энергетиков, 22	Общественное, Сургутский государственный университет ГВС	ЦТП-69	0	0	0,126947	0	0	0,6538	0,8443	72,86	53,32	61,42	1797,6
Котельная №3	Энергетиков, 22	Общественное, Сургутский государственный университет	ЦТП-69	0,152	0,13	0	1,687	1,8047	0	3,4921	57,66	38,54	57	1812,6
Котельная №3	Энергетиков, 22	Общественное, Сургутский государственный университет	ЦТП-69	0,28	0,441	0	3,111	6,1215	0	9,2327	57,87	38,88	51,92	1756,3
Котельная №3	Энергетиков, 22	Общественное, Сургутский государственный университет ГВС	ЦТП-69	0	0	0,134077	0	0	0,6938	0,895	72,75	53,22	63,14	1811,9
Котельная №3	Энергетиков, 22	Общественное, Сургутский государственный университет ГВС	ЦТП-69	0	0	0,066951	0	0	0,3453	0,4457	72,71	53,15	63,64	1789,9
Котельная №3	Энергетиков, 22	Общественное, Сургутский государственный университет ГВС	ЦТП-69	0	0	0,110079	0	0	0,5629	0,728	73,05	53,42	57,63	1747
Котельная №3	Энергетиков, 22 стр, 1	АБК, Гаражи - 3 бокса	ЦТП-69	0,0161	0	0	0,179	0	0	0,179	57,8	38,66	69,93	1795,7
Котельная №3	Энергетиков, 22 стр, 1	АБК, Гаражи - 3 бокса ГВС	ЦТП-69	0	0	0,004	0	0	0,0242	0,0242	72,82	53,26	102,53	1788,2
Котельная №3	Энергетиков, 23	Жилой дом	Прямое	0,2139	0	0	2,377	0	0	2,3773	76,39	34,93	51,44	1505,8
Котельная №3	Энергетиков, 23	Жилой дом ГВС	ЦТП-67	0	0	0,0857	0	0	0,4374	0,5659	60,39	35,4	55,55	1519,2
Котельная №3	Энергетиков, 24	АБК, Инфекционный корпус	ЦТП ЦРБ	0,49	0	0	5,444	0	0	5,4443	74,97	34,05	37,12	1341,9

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №3	Энергетиков, 24	АБК, Инфекционный корпус ГВС	ЦТП ЦРБ	0	0	0,2501	0	0	1,2622	1,8874	59,37	36,18	34,8	1323,6
Котельная №3	Энергетиков, 24	АБК, Реконструкция поликлиники СОКБ, ГВС	ЦТП ЦРБ	0	0	0,0501	0	0	0,2765	0,4025	59,97	36,44	141,92	1329,7
Котельная №3	Энергетиков, 24	АБК, Административный корпус	ЦТП ЦРБ	0,05	0	0	0,556	0	0	0,5556	75,52	34,56	114,72	1460,1
Котельная №3	Энергетиков, 24	АБК, Административный корпус ГВС	ЦТП ЦРБ	0	0	0,0501	0	0	0,2934	0,4216	60,05	36,69	202,1	1443,9
Котельная №3	Энергетиков, 24	АБК, Реконструкция поликлиники СОКБ	ЦТП ЦРБ	0,38	0,381	0	4,223	5,3274	0	9,5501	74,56	34,48	34,75	1349,7
Котельная №3	Энергетиков, 24/1	АБК, ГП-3	ЦТП ЦРБ	0,057	0	0	0,638	0	0	0,6378	73,45	33,48	113,08	1597,1
Котельная №3	Энергетиков, 24/2	АБК, ООО Экомир	ЦТП ЦРБ	0,058	0	0	0,649	0	0	0,6492	73,45	33,48	130,96	1620,8
Котельная №3	Энергетиков, 24/4	АБК, Детское инфекционное отделение ЦРБ	ЦТП ЦРБ	0,082	0	0	0,911	0	0	0,9111	74,57	33,65	36,71	1331,7
Котельная №3	Энергетиков, 24/4	АБК, Детское инфекционное отделение ЦРБ ГВС	ЦТП ЦРБ	0	0	0,0301	0	0	0,1594	0,1595	59,12	35,76	53,11	1318,1
Котельная №3	Энергетиков, 24/5	АБК, Реконструкция части нежилого здания лечебно-оздоровительного назначения ГВС	ЦТП ЦРБ	0	0	0,128	0	0	0,6421	0,9621	59,43	35,61	29,47	1183,9
Котельная №3	Энергетиков, 24/5	АБК, Реконструкция части нежилого здания лечебно-оздоровительного назначения	ЦТП ЦРБ	0,221	0,322	0	2,471	4,5002	0	6,9712	73,76	34,13	29,05	1203,2
Котельная №3	Энергетиков, 24/7	АБК, Хирургический корпус Блок А ЦРБ ГВС	ЦТП ЦРБ	0	0	0,15	0	0	0,7606	0,7607	59,08	35,85	39,84	1382,3
Котельная №3	Энергетиков, 24/7	АБК, Хирургический корпус Блок Б ЦРБ ГВС	ЦТП ЦРБ	0	0,416	0,1629	0	0	0,8445	0,8445	58,31	35,27	48,47	1487,8
Котельная №3	Энергетиков, 24/7	АБК, Приемное отделение хирургического корпуса ЦРБ Блок В	ЦТП ЦРБ	0,04	0	0	1,667	0	0	1,6667	73,19	34,17	40,63	1516,3
Котельная №3	Энергетиков, 24/7	АБК, Хирургический корпус Блок А ЦРБ	ЦТП ЦРБ	0,304	0,435	0	3,378	6,0821	0	9,4596	74,08	34,27	35,1	1394

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №3	Энергетиков, 24/7	АБК, Приемное отделение хирургического корпуса ЦРБ Блок В ГВС	ЦТП ЦРБ	0	0	0,0901	0	0	0,4726	0,4728	58,4	35,37	53,56	1506,3
Котельная №3	Энергетиков, 24/7	АБК, Хирургический корпус Блок Б ЦРБ	ЦТП ЦРБ	0,394	0,416	0	4,378	5,8131	0	10,1907	72,32	34,77	38,82	1495,2
Котельная №3	Энергетиков, 25	Жилой дом ГВС	ЦТП-67	0	0	0,0721	0	0	0,3683	0,4765	60,22	35,23	77,92	1575,7
Котельная №3	Энергетиков, 25	Жилой дом	ЦТП-67	0,353	0	0	3,922	0	0	3,9221	62,96	39,61	50,8	1588,8
Котельная №3	Энергетиков, 26	АО "Мостострой - 11"	ЦТП-69	0,1039	0	0	1,154	0	0	1,1541	57,98	39,23	50,77	1705,1
Котельная №3	Энергетиков, 26	Жилой дом ГВС	ЦТП-69	0	0	0,0993	0	0	0,5005	0,6495	73,7	53,72	51,62	1639,1
Котельная №3	Энергетиков, 26	Жилой дом	ЦТП-69	0,2545	0	0	2,828	0	0	2,8277	58	39,3	50,09	1700,7
Котельная №3	Энергетиков, 26	Жилой дом	ЦТП-69	0,2545	0	0	2,828	0	0	2,8277	58,29	39,22	51,2	1707,2
Котельная №3	Энергетиков, 26	Жилой дом	ЦТП-69	0,2545	0	0	2,828	0	0	2,8278	57,72	39,5	51,16	1728
Котельная №3	Энергетиков, 26/1	КУ "Управление автомобильных дорог"	ЦТП-69	0,0785	0	0	0,872	0	0	0,8723	57,09	39,52	57,83	1845,3
Котельная №3	Энергетиков, 26/1	Жилой дом	ЦТП-69	0,1955	0	0	2,172	0	0	2,1721	57,58	39,44	53,93	1797,4
Котельная №3	Энергетиков, 26/1	Жилой дом	ЦТП-69	0,1955	0	0	2,172	0	0	2,1722	56,99	39,49	55,29	1832
Котельная №3	Энергетиков, 26/1	Жилой дом	ЦТП-69	0,1955	0	0	2,172	0	0	2,1721	58,04	39,31	52,49	1757,9
Котельная №3	Энергетиков, 26/1	Жилой дом	ЦТП-69	0,1955	0	0	2,172	0	0	2,1722	58,17	39,39	52,33	1750,5
Котельная №3	Энергетиков, 26/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-69	0	0	0,1939	0	0	0,9896	1,2805	73,8	53,83	64,09	1707,6
Котельная №3	Энергетиков, 27	Общественное, МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №39 "Белоснежка" ГВС	ЦТП-67	0	0	0,118948	0	0	0,6309	0,8096	60,04	35,13	92,63	1679,6
Котельная №3	Энергетиков, 27	Общественное, МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №39 "Белоснежка"	ЦТП-67	0,247	0,246	0	2,744	3,3936	0	6,1381	61,96	40,21	56,04	1704,6
Котельная №3	Энергетиков, 28	АБК, Здание лечебно-оздоровительного назначения	Прямое	0,4	0	0,239982	4,583	0	0	4,7052	72,05	35,7	30,98	1243,9
Котельная №3	Энергетиков, 28/1	АБК, Кафе "Калибри"	ЦТП ЦРБ	0,05	0	0	0,56	0	0	0,5597	74,83	33,87	36,79	1321,3
Котельная №3	Энергетиков, 28/1	АБК, Кафе "Калибри" ГВС	ЦТП ЦРБ	0	0	0,08	0	0	0,4034	0,6033	59,3	36,01	34,41	1304,9
Котельная №3	Энергетиков, 29	Жилой дом	Прямое	0,129	0	0	1,434	0	0	1,4335	86,03	44,41	48,28	1379,7
Котельная №3	Энергетиков, 29	Жилой дом	Прямое	0,129	0	0	1,433	0	0	1,4335	85,22	43,6	44,2	1353
Котельная №3	Энергетиков, 29	Жилой дом ГВС	ЦТП-68	0	0	0,1982	0	0	1,0483	1,3462	70,18	45,21	115,01	2555
Котельная №3	Энергетиков, 29	Жилой дом	Прямое	0,131	0	0	1,456	0	0	1,4555	84,41	42,77	40,85	1322,6
Котельная №3	Энергетиков, 29	Жилой дом	Прямое	0,129	0	0	1,434	0	0	1,4335	84,24	42,64	52,86	1406,2
Котельная №3	Энергетиков, 29	Жилой дом	Прямое	0,129	0	0	1,434	0	0	1,4335	82,81	41,21	59,02	1432,7
Котельная №3	Энергетиков, 29	Жилой дом	Прямое	0,129	0	0	1,434	0	0	1,4335	82,48	40,88	68,62	1459,7
Котельная №3	Энергетиков, 29	Жилой дом	Прямое	0,129	0	0	1,434	0	0	1,4335	81,94	40,34	92,33	1493,7
Котельная №3	Энергетиков, 3	АБК, Кафе "Рябинушка" ГВС	ЦТП-66	0	0	0,071	0	0	0,3686	0,369	66,76	40,27	138,53	2239,1

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №3	Энергетиков, 3	Жилой дом	ЦТП-66	0,7013	0	0	22,456	0	0	22,4562	52,82	39,46	75,87	2268,4
Котельная №3	Энергетиков, 3	АБК, Кафе "Рябинушка"	ЦТП-66	0,04	0,024	0	1,281	0,9604	0	2,2411	53,21	37,36	77,06	2265,5
Котельная №3	Энергетиков, 3	АБК, Кафе "Рябинушка" ГВС	ЦТП-66	0	0	0,077907	0	0	0,405	0,4055	66,76	40,27	140,15	2242,4
Котельная №3	Энергетиков, 3	Жилой дом ГВС	ЦТП-66	0	0	0,1469	0	0	0,7497	0,9701	66,98	40,49	116,5	2224,6
Котельная №3	Энергетиков, 3/1	Жилой дом	ЦТП-66	0,364	0	0	11,652	0	0	11,6518	53,07	37,18	74,85	2224
Котельная №3	Энергетиков, 3/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-66	0	0	0,0777	0	0	0,397	0,5137	66,57	40,08	112,27	2193
Котельная №3	Энергетиков, 3/2	Жилой дом	ЦТП-66	0,3195	0	0	10,23	0	0	10,2299	54,34	39,56	81,06	2369,7
Котельная №3	Энергетиков, 3/2	Жилой дом	ЦТП-66	0,3195	0	0	10,228	0	0	10,2284	52,48	38,19	76,44	2270,2
Котельная №3	Энергетиков, 3/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-66	0	0	0,0942	0	0	0,4989	0,4992	66,99	40,52	125,36	2259,4
Котельная №3	Энергетиков, 3/3	Общественное, МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №70 "Голубок"	ЦТП-66	0,262	0,048	0	8,392	1,8643	0	10,2568	54,71	38,98	78,65	2324,4
Котельная №3	Энергетиков, 3/3	Общественное, МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №70 "Голубок" ГВС	ЦТП-66	0	0	0,1501	0	0	0,7755	1,0007	68,12	41,65	141,95	2291,3
Котельная №3	Энергетиков, 31	Жилой дом	Прямое	0,639	0	0,1114	7,136	0	0	7,4322	84,07	42,31	37,01	1251,1
Котельная №3	Энергетиков, 33	Жилой дом	Прямое	0,194	0	0,066	2,178	0	0	2,3532	75,22	33,35	30,94	1145,5
Котельная №3	Энергетиков, 35	Жилой дом	ЦТП-72	0,2055	0	0	6,579	0	0	6,5787	66,38	56,42	32,9	1264,6
Котельная №3	Энергетиков, 35	Жилой дом	ЦТП-72	0,2055	0	0	6,579	0	0	6,5788	46,48	36,67	30,36	1211,6
Котельная №3	Энергетиков, 35	Жилой дом ГВС	ЦТП-72	0	0	0,0958	0	0	0,5045	0,6485	64,98	37,58	63,78	1195,1
Котельная №3	Энергетиков, 37	Жилой дом ГВС	ЦТП-72	0	0	0,0997	0	0	0,5107	0,6602	64,62	37,21	48,84	1143,8
Котельная №3	Энергетиков, 37	Жилой дом	ЦТП-72	0,225	0	0	7,203	0	0	7,2029	46,36	36	27,15	1157,1
Котельная №3	Энергетиков, 37	Жилой дом	ЦТП-72	0,225	0	0	7,203	0	0	7,2032	55,69	45,81	29,67	1216,1
Котельная №3	Энергетиков, 39	Жилой дом ГВС	ЦТП-72	0	0	0,1004	0	0	0,5065	0,6571	64,46	37,02	40,59	1085,3
Котельная №3	Энергетиков, 39	Жилой дом	ЦТП-72	0,2285	0	0	7,314	0	0	7,3142	46,38	35,63	25,16	1097,3
Котельная №3	Энергетиков, 39	Жилой дом	ЦТП-72	0,2285	0	0	7,314	0	0	7,3144	46,2	35,96	27,65	1157,5
Котельная №3	Энергетиков, 4	ООО «Компания прогматик»	Прямое	0,2413	0,2199	0	2,681	3,0673	0	5,7486	73,17	32,19	73,75	1966
Котельная №3	Энергетиков, 41	Жилой дом	ЦТП-72	0,336	0	0	10,756	0	0	10,7564	46,32	35,69	27,32	1137,6
Котельная №3	Энергетиков, 41	Жилой дом ГВС	ЦТП-72	0	0	0,0776	0	0	0,3935	0,5099	64,5	37,04	42,11	1079,2
Котельная №3	Энергетиков, 43	Жилой дом ГВС	ЦТП-72	0	0	0,0865	0	0	0,442	0,5717	64,55	37,1	58,27	1167,1
Котельная №3	Энергетиков, 43	Жилой дом	ЦТП-72	0,336	0	0	10,758	0	0	10,7578	46,28	35,88	27,76	1179,2
Котельная №3	Энергетиков, 45	Жилой дом	ЦТП-72	0,3502	0	0	11,218	0	0	11,2181	46,02	36,15	29,67	1239,7
Котельная №3	Энергетиков, 45	АБК, Клуб-кафе "Собеседник" ГВС	ЦТП-72	0	0	0,0106	0	0	0,0626	0,0628	64,55	37,1	117,93	1207,7
Котельная №3	Энергетиков, 45	АБК, Клуб-кафе "Собеседник"	ЦТП-72	0,065	0,051	0	2,083	1,8986	0	3,9814	46,08	36,07	29,4	1225,9
Котельная №3	Энергетиков, 45	Жилой дом ГВС	ЦТП-72	0	0	0,105	0	0	0,5346	0,6921	64,53	37,09	58,08	1179,5
Котельная №3	Энергетиков, 47	Общественное, Спорткомплекс "Энергетик"	Прямое	0,247	2,798	0,1949	2,774	39,5463	0	42,8385	73,69	33,54	20,5	914,1
Котельная №3	Энергетиков, 49	Общественное, МБОУ средняя общеобразовательная школа №8 имени	ЦТП-72	0	0	0,0571	0	0	0,3175	0,4034	64,62	37,2	112,39	1318,8

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
		Сибирцева А.Н. ГВС												
Котельная №3	Энергетиков, 49	Общественное, МБОУ средняя общеобразовательная школа №8 имени Сибирцева А.Н. ГВС	ЦТП-72	0	0	0,057	0	0	0,3058	0,3913	64,57	37,14	98,43	1273,5
Котельная №3	Энергетиков, 49	Общественное, МБОУ средняя общеобразовательная школа №8 имени Сибирцева А.Н.	ЦТП-72	0,239	0,048	0	7,66	1,8421	0	9,5025	45,88	36,53	35,41	1361,5
Котельная №3	Энергетиков, 49	Общественное, МБОУ средняя общеобразовательная школа №8 имени Сибирцева А.Н.	ЦТП-72	0,155	0,029	0	4,969	1,1024	0	6,0712	45,8	36,51	32,89	1310,5
Котельная №3	Энергетиков, 49А	АБК, Теплица	ЦТП-72	0,011	0	0	0,881	0	0	0,8813	34,39	25,61	44,28	1439
Котельная №3	Энергетиков, 5	Жилой дом	ЦТП-66	0,171	0	0	5,461	0	0	5,4607	51,45	39,43	72,91	2136,1
Котельная №3	Энергетиков, 5	Жилой дом	ЦТП-66	0,171	0	0	5,478	0	0	5,4777	53,01	40,64	75,99	2177,4
Котельная №3	Энергетиков, 5	Жилой дом	ЦТП-66	0,171	0	0	5,478	0	0	5,4781	52,7	40,42	74,46	2153,4
Котельная №3	Энергетиков, 5	Жилой дом	ЦТП-66	0,171	0	0	5,478	0	0	5,4781	52,48	40,04	73,42	2127,3
Котельная №3	Энергетиков, 5	Жилой дом ГВС	ЦТП-66	0	0	0,2291	0	0	1,1613	1,505	67,59	41,12	85,8	2085,3
Котельная №3	Энергетиков, 5	Жилой дом	ЦТП-66	0,171	0	0	5,461	0	0	5,461	50,75	38,69	75,27	2180,9
Котельная №3	Энергетиков, 5	Жилой дом	ЦТП-66	0,172	0	0	5,493	0	0	5,4926	52,05	39,67	72,23	2112,1
Котельная №3	Энергетиков, 5	Жилой дом	ЦТП-66	0,171	0	0	5,461	0	0	5,4607	50,91	39,1	73,93	2161
Котельная №3	Энергетиков, 5/1	Общественное, МБОУ средняя общеобразовательная школа №18 имени Алексеева В.Я.	ЦТП-66	0,525	0,102	0	16,682	3,9257	0	20,6079	53,17	37,62	73,14	2136,2
Котельная №3	Энергетиков, 5/1	Общественное, МБОУ средняя общеобразовательная школа №18 имени Алексеева В.Я. ГВС	ЦТП-66	0	0	0,092	0	0	0,4808	0,6197	66,98	40,48	109,39	2102,1
Котельная №3	Энергетиков, 5/2	Жилой дом	ЦТП-66	0,019	0	0	0,609	0	0	0,6088	53,21	40,75	82,93	2197
Котельная №3	Энергетиков, 5/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-66	0	0	0,026955	0	0	0,1587	0,1996	67,61	41,12	145,95	2180,4
Котельная №3	Энергетиков, 51	Общественное, МБОУ лицей №2	Прямое	0,526	0,104	0,094949	5,866	1,4496	0	7,5684	74,43	32,53	18,25	787,2
Котельная №3	Энергетиков, 51	АБК, Теплица	ЦТП-72	0,019	0	0	1,522	0	0	1,5221	45,46	36,62	36,86	1386,3
Котельная №3	Энергетиков, 6	Жилой дом ГВС	ЦТП-69	0	0	0,0855	0	0	0,463	0,5918	72,55	52,6	122,94	1899,7
Котельная №3	Энергетиков, 6	Жилой дом	ЦТП-69	0,206	0	0	2,285	0	0	2,2846	55,88	38,83	63,45	1962,7
Котельная №3	Энергетиков, 7	Жилой дом	Прямое	0,354	0	0,0812	3,956	0	0	4,1764	72,02	30,9	81,26	1973,9
Котельная №3	Энергетиков, 7/1	Жилой дом	Прямое	0,439	0	0,052	4,946	0	0	5,0854	73,83	32,62	62,06	1797,9
Котельная №3	Энергетиков, 8	Общественное, Отделение Сургутского государственного университета	Прямое	0,267	0,713	0,292	1,113	9,9563	0	11,0697	75,17	34,03	60,59	1770,4
Котельная №3	Энергетиков, 9	Жилой дом	Прямое	0,354	0	0,0686	3,956	0	0	4,141	72,68	31,51	77,15	1929,7

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Авиаторов, 4/1	Жилой дом	т/м кот.№29 п. Таёжный	0,0097	0	0	0,649	0	0	0,6493	46,44	42,41	19,96	495
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Автодорожная, 114	Жилой дом, откр ГВС	т/м кот.№29 п. Таёжный	0,0205	0	0	0,822	0	0	0,8225	46,2	42,67	11,19	468,6
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Автодорожная, 115	Жилой дом, откр ГВС	т/м кот.№29 п. Таёжный	0,0053	0	0	0,354	0	0	0,3543	46,46	42,41	10,04	436,8
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	АВТОДОРОЖНАЯ, 116		Прямое	0,0172	0	0	0,69	0	0	0,6896	46,7	42,17	8,91	410,6
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Автодорожная, 117	Жилой дом	т/м кот.№29 п. Таёжный	0,0137	0	0	0,549	0	0	0,549	47,06	41,82	8,08	376,9
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Автодорожная, 119	Жилой дом, откр ГВС	т/м кот.№29 п. Таёжный	0,0136	0	0	0,545	0	0	0,5447	47,73	41,17	7,08	320,8
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Автодорожная, 99	Автодорожная, 99	Прямое	0,74	0	0	17,819	0	0	17,819	46,05	42,81	10,15	479,4
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Аэрофлотская, 105	Жилой дом, откр ГВС	Прямое	0,021	0	0,001	0,841	0	0,0167	0,8474	49,91	39,03	21,28	379,5
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Аэрофлотская, 105	Жилой дом, откр ГВС	т/м кот.№29 п. Таёжный	0,0001	0	0	0,027	0	0	0,0267	49,96	38,98	37,03	347,7
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Аэрофлотская, 105	Жилой дом, откр ГВС	Прямое	0,021	0	0,001	0,841	0	0,0167	0,8467	49,91	39,02	11,35	362,7
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Аэрофлотская, 11	Жилой дом	т/м кот.№29 п. Таёжный	0,0368	0	0	1,473	0	0	1,4727	50,9	38,07	60,41	291,1
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Аэрофлотская, 23	Жилой дом, откр ГВС	т/м кот.№29 п. Таёжный	0,0081	0	0	1,083	0	0	1,0827	49,32	39,58	10,99	237,4
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Аэрофлотская, 23	Жилой дом, откр ГВС	т/м кот.№29 п. Таёжный	0,0082	0	0	2,195	0	0	2,1947	46,45	42,41	6,25	217,6
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Аэрофлотская, 26	Жилой дом	т/м кот.№29 п. Таёжный	0,0151	0	0	1,008	0	0	1,008	49,55	39,39	22,52	201,5
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Аэрофлотская, 28	Жилой дом	т/м кот.№29 п. Таёжный	0,0198	0	0	1,321	0	0	1,3214	49,55	39,39	17,35	200,1
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Аэрофлотская, 29	Жилой дом	т/м кот.№29 п. Таёжный	0,0198	0	0	1,321	0	0	1,3208	50,31	38,65	8,99	131,7
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Аэрофлотская, 35	Общественное здание	Прямое	0,052	0,106	0	2,085	4,2452	0	6,3298	49,7	39,24	18,1	502,9
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Аэрофлотская, 36	Жилой дом, откр ГВС	т/м кот.№29 п. Таёжный	0,4183	0	0	11,728	0	0	11,7276	49,65	39,29	13,61	472,6
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Аэрофлотская, 38	Жилой дом, откр ГВС	т/м кот.№29 п. Таёжный	0,4199	0	0	11,775	0	0	11,7751	49,32	39,61	14,58	505,3
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Аэрофлотская, 39/1	Административное здание	т/м кот.№29 п. Таёжный	0,052	0,106	0	2,083	4,2445	0	6,3274	49,96	38,98	10,29	358,1
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Аэрофлотская, 45/3		Прямое	0,0839	0	0	3,41	0	0	3,4102	48,03	40,63	25,66	590,8
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Аэрофлотская, 45/3		Прямое	0,0342	0	0	1,393	0	0	1,3928	48,03	40,63	71,23	708,6
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Аэрофлотская, 50	Жилой дом, откр ГВС	т/м кот.№29 п. Таёжный	0,0922	0	0	6,154	0	0	6,1536	49,05	39,9	3,83	174,5
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Аэрофлотская, 52	Жилой дом	Прямое	0,0748	0	0	2,995	0	0	2,9948	50,34	38,62	5,5	230,1
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Березовская, 10	Березовская, 10	Прямое	0,0106	0	0	0,426	0	0	0,4257	46,64	42,21	19,18	468,2
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	БЕРЕЗОВСКАЯ, 12/1		Прямое	0,0116	0	0	0,465	0	0	0,4649	50,2	38,71	23,07	264,2

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Березовская, 21	Жилой дом, откр ГВС	т/м кот.№29 п. Таёжный	0,008	0	0	0,535	0	0	0,5352	49,84	39,03	5,9	202,3
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Березовская, 24	Жилой дом, откр ГВС	т/м кот.№29 п. Таёжный	0,0076	0	0	2,034	0	0	2,0342	49,79	39,07	5,14	217,2
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Березовская, 25	Жилой дом	т/м кот.№29 п. Таёжный	0,0106	0	0	1,71	0	0	1,7101	47,73	41,03	7,64	327,4
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Березовская, 26	Жилой дом	т/м кот.№29 п. Таёжный	0,0088	0	0	2,366	0	0	2,3659	47,64	41,12	6,98	309,5
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Березовская, 27	Жилой дом	т/м кот.№29 п. Таёжный	0,0112	0	0	0,451	0	0	0,4513	48,96	39,83	7,84	299,5
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Березовская, 28	Жилой дом	т/м кот.№29 п. Таёжный	0,0096	0	0	0,645	0	0	0,6447	48,88	39,9	7,31	301,5
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Березовская, 34А	Общежитие	т/м кот.№29 п. Таёжный	0,1122	0	0,04817	3,207	0	0,8028	3,4445	47,98	40,63	12,22	470
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Березовская, 34А	Общежитие	т/м кот.№29 п. Таёжный	0,1	0	0	4,066	0	0	4,0655	48,06	40,6	20,87	540,2
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	БЕРЕЗОВСКАЯ, 49	БЕРЕЗОВСКАЯ 49	Прямое	0,102	0	0	2,888	0	0	2,8882	47,93	40,79	28,64	530,8
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Пилотов	АБК	Прямое	0,01	0	0	0,401	0	0	0,4005	50	38,95	95,77	446,3
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Пилотов, 15	Жилой дом	Прямое	0,0168	0	0	0,338	0	0	0,3376	46,92	41,94	39,36	480,9
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Пилотов, 19	Жилой дом, откр ГВС	Прямое	0,0454	0	0	3,645	0	0	3,6448	46,91	41,95	9,61	399
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Пилотов, 26	Жилой дом	Прямое	0,009	0	0	2,409	0	0	2,4088	46,59	42,27	7,12	353,1
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Пилотов, 27	Жилой дом	Прямое	0,0062	0	0	0,414	0	0	0,4143	49,66	39,25	25,83	251,2
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Пилотов, 29/1	Жилой дом	Прямое	0,025	0	0	4,015	0	0	4,015	46,72	42,14	9,81	411,7
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Пилотов, 29А	Жилой дом	Прямое	0,0066	0	0	1,768	0	0	1,7679	45,64	43,2	8,14	389,1
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Пилотов, 30	Жилой дом	Прямое	0,0095	0	0	2,541	0	0	2,5406	47,53	41,34	7,25	327,2
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Пилотов, 31	Жилой дом	Прямое	0,0029	0	0	0,194	0	0	0,1938	48,36	40,52	6,33	277,5
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Пилотов, 32	Жилой дом	Прямое	0,0056	0	0	1,497	0	0	1,4975	47,66	41,21	5,8	301,9
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Пилотов, 36	АБК	Прямое	0,0084	0	0	0,561	0	0	0,5612	48,63	40,26	5,19	264,2
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Пилотов, 40	Жилой дом	Прямое	0,0095	0	0	0,634	0	0	0,6344	49,77	39,14	4,24	212,9
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Пилотов, 42	Жилой дом	Прямое	0,0135	0	0	0,541	0	0	0,5409	49,87	39,04	4,1	203,8
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Пилотов, 44	Жилой дом	Прямое	0,0063	0	0	1,685	0	0	1,6848	48,19	40,69	7,94	266,9
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Пилотов, 45/1	Жилой дом	Прямое	0,0393	0	0	6,303	0	0	6,3028	49,02	39,88	3,06	169,6
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Пилотов, 49	Жилой дом	Прямое	0,008	0	0	0,536	0	0	0,5355	47,13	41,73	41,22	407,5
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Пилотов, 7	Жилой дом, откр ГВС	Прямое	0,0038	0	0	0,254	0	0	0,2536	50,06	38,89	116,93	477,9

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Пилотов, 9	Жилой дом	Прямое	0,0147	0	0	0,589	0	0	0,5887	50,05	38,9	119,12	498,6
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Сургут, Аэрофлотская, 37А		Прямое	0,0115	0	0	0,46	0	0	0,4603	56,57	43,46	55,28	232,4
Котельная №29 СГМУП "ГТС"	Сургут, Аэрофлотская, 99А		Прямое	0,0108	0	0	0,433	0	0	0,4335	54,66	50,61	30,45	509,2
Котельная №28 СГМУП "ГТС"		МКД с офисными помещениями	Прямое	0,318	0	0	12,72	0	0	12,7202	53,47	36,52	72,76	644
Котельная №28 СГМУП "ГТС"		ООО"СтройГарант". МКД с офисными помещениями г. Сургут, на пересечении улиц Контейнерной и Привокзальной	Прямое	0,318	0	0	12,72	0	0	12,7202	53,44	36,55	72,83	645,2
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	КОЛЬЦЕВАЯ	КНС	Прямое	0,01	0	0	0,945	0	0	0,9447	51,33	34,32	125,4	1852,8
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Кольцевая, 22	Жилой дом	Прямое	0,27	0	0	11,476	0	0	11,4762	51,3	34,41	119,58	1829
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Красная, 18	Жилой дом	Прямое	0,0613	0	0	2,785	0	0	2,7846	49,72	36,62	106,49	1671,7
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Красная, 18/1	Жилой дом	Прямое	0,0501	0	0	2,276	0	0	2,2762	49,69	36,83	106,01	1659,2
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Линейная, 17Б	Жилой дом	Прямое	0,0074	0	0	1,398	0	0	1,398	48,55	36,65	107,07	1273,2
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Линейная, 23Г	Жилой дом	Прямое	0,0094	0	0	0,532	0	0	0,5325	53,16	36,13	101,91	1179,7
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Линейная, 4А	Жилой дом	Прямое	0,0077	0	0	0,458	0	0	0,458	51,06	38,83	125	1019,7
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	ЛИНЕЙНАЯ, 68		Прямое	0,0204	0	0	1,157	0	0	1,1571	47,11	37,28	61,91	1045
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Линейная, 7/14	Жилой дом	Прямое	0,0053	0	0	0,424	0	0	0,4242	50,91	38,98	179,89	1314,1
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Линейная, 9		Прямое	0,015	0	0	0,893	0	0	0,8927	51,09	38,8	42,4	637,2
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	МК-32, 50	МК-32, 50	Прямое	0,008	0	0	1,813	0	0	1,8126	45,87	36,09	138,16	1440,6
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Молодежная, 1/2	Жилой дом	т/м кот.№28 п. Юность	0,0096	0	0	0,544	0	0	0,5436	54,05	35,82	44,94	722,1
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Первомайская, 10	Жилой дом	Прямое	0,0072	0	0	0,429	0	0	0,4286	49,04	39,43	118,6	1303,2
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Первомайская, 12	Жилой дом	Прямое	0,0086	0	0	0,512	0	0	0,5121	48,28	39,58	119,85	1327,8
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Первомайская, 14	Жилой дом	Прямое	0,0086	0	0	0,512	0	0	0,5122	48,15	39,71	120,66	1342,1
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Первомайская, 17	Жилой дом	Прямое	0,0097	0	0	0,577	0	0	0,577	48,34	38,98	133,28	1294
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Первомайская, 5	Жилой дом, откр ГВС	Прямое	0,0085	0	0	0,506	0	0	0,5056	48,86	39,05	109,27	1225,7
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Первомайская, 7	Жилой дом	Прямое	0,0073	0	0	0,434	0	0	0,4341	50,77	38,93	108,01	1208,6

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Саянская, 15	АБК, МП "Тепловик"	Прямое	0,1494			6,667	0	0	6,6667	49,22	38,76	110,57	516
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Саянская, 15/1	Общественное, Поликлиника МУЗ "МГБ № 1"	Прямое	0,202	0,012	0	9,015	0,4999	0	9,5153	50,13	39,72	23,74	626,7
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Саянская, 18	Общественное, Общежитие	Прямое	0,1425	0	0	5,7	0	0	5,7004	54,68	35,32	65,48	367,2
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Саянская, 1Б	АБК	Прямое	0,0099	0	0	0,561	0	0	0,5607	52,6	36,07	52,98	905,5
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Саянская, 1В	Жилой дом	Прямое	0,0095	0	0,0186	0,576	0	0,096	0,6715	50,62	39,16	174,35	808
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Саянская, 20/1	АБК, откл	Прямое	0,0616	0	0	3,49	0	0	3,4896	53,78	36,19	37,8	869,5
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Саянская, 20/1	АБК, АЗС "Гелеум"	т/м кот.№28 п. Юность	0,004	0	0	0,227	0	0	0,2267	53,85	36,12	59,55	905,7
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Саянская, 20/2	АБК	т/м кот.№28 п. Юность	0,1095	0	0	4,663	0	0	4,6631	51,27	38,67	42,02	1012,6
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Саянская, 20/3	Жилой дом	т/м кот.№28 п. Юность	0,0854	0	0	3,873	0	0	3,8731	53,03	36,93	36,87	859,1
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Саянская, 22	АБК	Прямое	0,04925	0	0	2,79	0	0	2,7896	53,81	36,16	36,66	858,2
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Саянская, 22	АБК	Прямое	0,04925	0	0	2,791	0	0	2,791	53,25	36,71	34,22	826,8
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Саянская, 22	АБК, маг.	Прямое	0,019	0	0	1,077	0	0	1,0775	52,31	37,64	41,64	967,7
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Саянская, 22	АБК	Прямое	0,04925	0	0	2,792	0	0	2,792	51,68	36,75	51,01	968,8
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Саянская, 22	АБК	Прямое	0,04925	0	0	2,79	0	0	2,79	53,7	36,27	40,05	918,4
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Саянская, 2В	Жилой дом	Прямое	0,0142	0	0,0159	0,872	0	0,0809	0,9529	46,91	39,18	165,35	797,6
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Саянская, 9А	Общественное, МОУ СОШ №11 имени Дмитрия Коротчаева	Прямое	0,775	0	0	23,823	0	0	23,8228	44,67	42,57	10,02	577,8
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Сургут, Молодежная, 1		Прямое	0,01	0	0	0,566	0	0	0,5665	47,99	29,95	203,3	1577,3
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Сургут, Молодежная, 1		Прямое	0,01	0	0	0,566	0	0	0,5664	48,08	30,02	203,05	1574,5
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Сургут, Саянская, 11А		Прямое	0,332	0	0	16,394	0	0	16,3937	36,6	33,89	10,15	578,9
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Сургут, Саянская, 23/1		Прямое	0,0025	0	0	0,236	0	0	0,2362	53,82	36,15	126,69	1272,7
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Сургут, Транспортных строителей, 1/2		Прямое	0,1708	0	0	7,319	0	0	7,3186	48,63	34,05	24,34	530,8
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Сургут, Транспортных строителей, 1/2		Прямое	0,1243	0	0	5,322	0	0	5,3224	49,5	33,2	24,21	518,9
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Сургут, Юбилейная, 8		Прямое	0,0064	0	0	0,304	0	0	0,3045	42,7	30,69	138,63	1323,2

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Сургут, Юбилейная, 8/1		Прямое	0,019	0	0	0,904	0	0	0,9042	42,69	30,68	136,56	1322,4
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Транспортных строителей, 1 А	АБК, маг. "Овощи"	Прямое	0,0381	0	0	2,148	0	0	2,1482	46,87	42,9	7,85	251,3
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Шушенская	АБК	Прямое	0,01	0	0	0,568	0	0	0,568	53,57	36,4	18,91	209
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Шушенская	АБК	Прямое	0,025	0	0	1,424	0	0	1,4239	50,03	39,89	20,41	240,6
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Шушенская	АБК, Столярный цех	Прямое	0,025	0	0	1,392	0	0	1,3925	39,45	35,57	16,02	178
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Шушенская, 15	Жилой дом	Прямое	0,1155	0	0	4,968	0	0	4,9675	52,38	36,7	5,99	275,4
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Шушенская, 15	Жилой дом	Прямое	0,116	0	0	4,964	0	0	4,9642	51,82	36,26	29,43	296,8
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Шушенская, 18	АБК, ОАО СМП-330	Прямое	0,17523	0	0,001565	7,502	0	0,0078	7,5057	51,79	36,72	6,24	270,4
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Шушенская, 20а	Жилой дом	Прямое	0,026	0	0,0316	1,2	0	0,158	1,2763	40,72	36,56	7,52	216
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Шушенская, 26	Котельная	Прямое	0,0055	0	0	0,311	0	0	0,3113	54,96	35,04	54,21	86,9
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Шушенская, 26 А	Жилой дом	Прямое	0,016	0	0,0056	0,921	0	0,028	0,936	42,48	35,81	14,9	198,1
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Шушенская, 26а	Жилой дом	Прямое	0,0064	0	0	0,294	0	0	0,2939	42,78	35,53	14,02	167,1
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Юбилейная, 2	Жилой дом	Прямое	0,0246	0	0	1,464	0	0	1,4636	50,02	39,11	128,98	1306,2
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Юбилейная, 22	Жилой дом	Прямое	0,0069	0	0	0,411	0	0	0,411	48,83	39,75	122	1357,4
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Юбилейная, 5	Жилой дом	Прямое	0,0068	0	0	0,404	0	0	0,4045	50,99	38,86	153,81	1172,7
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Юбилейная, 5	Жилой дом, откл	Прямое	0,0068	0	0	0,404	0	0	0,4044	50,95	38,94	128,73	1287
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Юбилейная, 6	Жилой дом	Прямое	0,0473	0	0	2,815	0	0	2,8152	49,99	39,39	110,46	1241,2
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Юбилейная, 7в	Жилой дом	Прямое	0,008	0	0	0,476	0	0	0,4759	49,17	38,97	194,77	1286,8
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Юбилейная, 7г	Жилой дом	Прямое	0,0078	0	0	0,464	0	0	0,4642	50,33	39,03	172,76	1261,8
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Юбилейная, 7д	Жилой дом	Прямое	0,0112	0	0	0,666	0	0	0,6661	47,53	38,94	156,93	1188,2
Котельная №28 СГМУП "ГТС"	Юбилейная, 8а	Жилой дом	Прямое	0,0103	0	0	0,613	0	0	0,6128	47,86	39,13	126,93	1292,8
Котельная №27 СГМУП "ГТС"	Набережный пр-т, 17	Жилой дом	Прямое	0,648	0	0	25,944	0	0	25,9441	53,2	32,95	1,73	80,8
Котельная №27 СГМУП "ГТС"	Набережный пр-т, 17/1	Жилой дом	Прямое	0,439	0	0	17,571	0	0	17,5705	53,36	32,48	2,07	82,5
Котельная №26 СГМУП "ГТС"	Набережный пр-т, 17/2	Жилой дом	Прямое	0,529	0	0	21,16	0	0	21,1602	45,56	23,29	0,69	31,4
Котельная №25 СГМУП "ГТС"	Лесной, 1	Жилой дом, откр ГВС	Прямое	0,0071	0	0,001	1,14	0	0,0167	1,153	27,83	16,32	13,12	244,3
Котельная №25 СГМУП "ГТС"	Лесной, 101	Лесной, 101	Прямое	0,0081	0	0	1,304	0	0	1,3042	25,62	18,5	8,43	260,7

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №25 СГМУП "ГТС"	ЛЕСНОЙ, 107А		Прямое	0,0085	0	0	1,371	0	0	1,3706	24,53	19,57	10,65	258,5
Котельная №25 СГМУП "ГТС"	ЛЕСНОЙ, 113		Прямое	0,0068	0	0	1,092	0	0	1,0919	27,44	16,71	7,42	221,2
Котельная №25 СГМУП "ГТС"	Лесной, 117	Лесной, 117	Прямое	0,0093	0	0	1,492	0	0	1,4924	28,03	16,13	9,13	216,8
Котельная №25 СГМУП "ГТС"	ЛЕСНОЙ, 123А		Прямое	0,0057	0	0	0,918	0	0	0,9178	25,57	18,55	9,34	281,3
Котельная №25 СГМУП "ГТС"	Лесной, 123Б	Жилой дом, откр ГВС	Прямое	0,0115	0	0,001	0,767	0	0,0167	0,7812	28,04	16,12	36,74	272,4
Котельная №25 СГМУП "ГТС"	Лесной, 125	Жилой дом, откр ГВС	Прямое	0,0064	0	0,001	1,027	0	0,0167	1,0412	28,57	15,57	18,58	314,9
Котельная №25 СГМУП "ГТС"	ЛЕСНОЙ, 13		Прямое	0,0068	0	0	1,09	0	0	1,09	29,19	14,99	10,5	244,3
Котельная №25 СГМУП "ГТС"	Лесной, 133	Лесной, 133	Прямое	0,0281	0	0	1,873	0	0	1,8734	28,96	15,23	4,33	151,3
Котельная №25 СГМУП "ГТС"	ЛЕСНОЙ, 134		Прямое	0,007	0	0	1,122	0	0	1,1222	28,98	15,22	4,81	152,8
Котельная №25 СГМУП "ГТС"	Лесной, 137	Лесной, 137	Прямое	0,0103	0	0	0,413	0	0	0,4127	29,15	15,03	12,29	263,4
Котельная №25 СГМУП "ГТС"	Лесной, 14	Жилой дом, откр ГВС	Прямое	0,0086	0	0,001	1,38	0	0,0167	1,3926	28,86	15,3	6,48	119,4
Котельная №25 СГМУП "ГТС"	Лесной, 143	Лесной, 143	Прямое	0,008	0	0	1,286	0	0	1,2856	26,92	17,22	10,78	244,1
Котельная №25 СГМУП "ГТС"	ЛЕСНОЙ, 145		Прямое	0,0076	0	0	1,22	0	0	1,2196	27,94	16,22	21,1	262,8
Котельная №25 СГМУП "ГТС"	ЛЕСНОЙ, 15		Прямое	0,0069	0	0	1,107	0	0	1,1068	28,63	15,55	7,65	220,2
Котельная №25 СГМУП "ГТС"	Лесной, 16	Лесной, 16	Прямое	0,0079	0	0	0,317	0	0	0,3172	27,28	16,86	8,63	223,1
Котельная №25 СГМУП "ГТС"	ЛЕСНОЙ, 18		Прямое	0,0028	0	0	0,449	0	0	0,4486	29,77	14,43	4,23	84,5
Котельная №25 СГМУП "ГТС"	ЛЕСНОЙ, 18		Прямое	0,0028	0	0	0,449	0	0	0,4486	29,79	14,42	4,09	82,4
Котельная №25 СГМУП "ГТС"	Лесной, 2	Лесной, 2	Прямое	0,0075	0	0	1,205	0	0	1,2045	27,49	16,66	5,84	187,9
Котельная №25 СГМУП "ГТС"	ЛЕСНОЙ, 22		Прямое	0,0001	0	0	0,016	0	0	0,016	29,98	14,23	32,52	120,2
Котельная №25 СГМУП "ГТС"	Лесной, 28	Жилой дом, откр ГВС	Прямое	0,0113	0	0,001	0,453	0	0,0167	0,4671	29,69	14,49	8,66	139,8
Котельная №25 СГМУП "ГТС"	Лесной, 3	Жилой дом, откр ГВС	Прямое	0,0072	0	0,001	1,155	0	0,0167	1,1689	29,12	15,05	25,25	177,9
Котельная №25 СГМУП "ГТС"	Лесной, 39	Лесной, 39	Прямое	0,0115	0	0	0,461	0	0	0,4607	29,32	14,88	2,84	112,9
Котельная №25 СГМУП "ГТС"	Лесной, 41	Лесной, 41	Прямое	0,0125	0	0	0,501	0	0	0,5007	29,89	14,31	28,41	166,9
Котельная №25 СГМУП "ГТС"	Лесной, 41	Лесной, 41	Прямое	0,0125	0	0	0,502	0	0	0,502	27,33	16,82	6,53	202,4
Котельная №25 СГМУП "ГТС"	Лесной, 42а	Лесной, 42а	Прямое	0,0131	0	0	0,525	0	0	0,5247	29,58	14,62	13,12	233,4
Котельная №25 СГМУП "ГТС"	Лесной, 5	Лесной, 5	Прямое	0,0122	0	0	0,489	0	0	0,489	29,2	14,99	4,88	127,7

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №25 СГМУП "ГТС"	Лесной, 57	Жилой дом, откр ГВС	Прямое	0,00345	0	0,001	0,553	0	0,0167	0,5669	29,43	14,75	19,6	308,5
Котельная №25 СГМУП "ГТС"	Лесной, 57	Жилой дом, откр ГВС	Прямое	0,00345	0	0,001	0,553	0	0,0167	0,5674	29,35	14,83	19,93	315,1
Котельная №25 СГМУП "ГТС"	ЛЕСНОЙ, 59		Прямое	0,0097	0	0	1,555	0	0	1,5547	29,47	14,72	20,16	312,7
Котельная №25 СГМУП "ГТС"	Лесной, 60	Жилой дом, откр ГВС	Прямое	0,0076	0	0,001	1,219	0	0,0167	1,2328	29,17	15,01	15,43	281,1
Котельная №25 СГМУП "ГТС"	ЛЕСНОЙ, 65		Прямое	0,01	0	0	0,401	0	0	0,4006	29,6	14,6	23,25	273,1
Котельная №25 СГМУП "ГТС"	ЛЕСНОЙ, 70		Прямое	0,0094	0	0	1,507	0	0	1,507	29,11	15,08	4,93	100,7
Котельная №25 СГМУП "ГТС"	Лесной, 8	Лесной, 8	Прямое	0,0119	0	0	0,477	0	0	0,4769	29,28	14,92	3,73	117,4
Котельная №25 СГМУП "ГТС"	Лесной, 87	Лесной, 87	Прямое	0,0075	0	0	1,205	0	0	1,205	26,94	17,2	8,08	242,1
Котельная №25 СГМУП "ГТС"	ЛЕСНОЙ, 90		Прямое	0,0061	0	0	0,98	0	0	0,9802	27,02	17,12	13,54	254,1
Котельная №25 СГМУП "ГТС"	Лесной, 96	Жилой дом, откр ГВС	Прямое	0,0044	0	0,001	0,705	0	0,0167	0,7178	29,51	14,68	5,04	156,3
Котельная №25 СГМУП "ГТС"	Сургут, п Лесной, 109		Прямое	0,0056	0	0	0,225	0	0	0,2248	27,13	15,03	23,48	231,2
Котельная №25 СГМУП "ГТС"	Сургут, п Лесной, 49		Прямое	0,0067	0	0	0,268	0	0	0,2685	28,36	13,31	17,55	248,6
Котельная №24 Поликл СГМУП "ГТС"	Игоря Киртбая, 12	Поликлиника "Нефтяник" ГВС	Прямое	0	0	0,4318	0	0	6,2977	8,4709	38,64	28,7	5,92	126,8
Котельная №24 Поликл СГМУП "ГТС"	Игоря Киртбая, 12	Поликлиника "Нефтяник"	Прямое	0,3817	1,2714	0	9,963	40,6848	0	50,6479	38,38	29,14	3,02	128,6
Котельная №23 "Ледовый дворец" СГМУП "ГТС"	Югорский тракт, 40	АБК, МБУ "Ледовый дворец спорта"	Прямое	1,091	3,5	1,748043	17,626	58,5852	8,7402	76,8986	29,65	19,27	2,84	111
Котельная №22 СГМУП "ГТС"		Музей "Барсова гора"	Прямое	0,2131	0,1686	0	19,395	0	0	19,3954	27,93	27	30,66	983,2
Котельная №22 СГМУП "ГТС"	Олимпийская	АБК, Казарма №1	Прямое	0,046	0	0	1,84	0	0	1,84	34,22	22,77	23,49	452,4
Котельная №22 СГМУП "ГТС"	Олимпийская	АБК, Казарма №4	Прямое	0,028	0	0	2,24	0	0	2,24	33,57	23,42	39,98	742,1
Котельная №22 СГМУП "ГТС"	Олимпийская	АБК, Казарма №3	Прямое	0,028	0	0	1,12	0	0	1,12	33,94	23,05	37,36	682,2
Котельная №22 СГМУП "ГТС"	Олимпийская	АБК, Боксы	Прямое	0,026	0	0	1,04	0	0	1,04	34,21	23,04	70,85	795,3
Котельная №22 СГМУП "ГТС"	Олимпийская	АБК, Казарма №2	Прямое	0,039	0	0	1,56	0	0	1,56	33,89	23,1	37,74	690,9
Котельная №22 СГМУП "ГТС"	Олимпийская	АБК, Гараж на 10 ед.	Прямое	0,049	0	0	1,96	0	0	1,96	33,82	23,18	35,4	673
Котельная №22 СГМУП "ГТС"	Олимпийская	Общественное, Медицинский корпус	Прямое	0,01	0	0	0,8	0	0	0,8	34,21	23,04	45,53	687
Котельная №22 СГМУП "ГТС"	Олимпийская	Общественное, Спортивный зал	Прямое	0,114	0	0	4,56	0	0	4,56	32,96	24,04	34,53	677,4

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №22 СГМУП "ГТС"	Олимпийская	АБК, Столовая	Прямое	0,039	0	0	2,6	0	0	2,6	34	23	31,47	587,3
Котельная №22 СГМУП "ГТС"	Олимпийская	АБК, Общественное, Гостиничный корпус №3	Прямое	0,128	0	0	5,12	0	0	5,1201	33,54	23,47	19,12	429,9
Котельная №22 СГМУП "ГТС"	Олимпийская	Общественное, МБОУ ДО СДЮСШОР по зимним видам спорта Кедр	Прямое	0,046	0	0	1,84	0	0	1,84	33,73	23,28	13,1	330,4
Котельная №22 СГМУП "ГТС"	Олимпийская	АБК, База проката лыж	Прямое	0,0322	0	0	1,288	0	0	1,2881	34,07	22,93	17,88	332,2
Котельная №22 СГМУП "ГТС"	Олимпийская	АБК, РТС-1 Станция водоподготовки ВОС	Прямое	0,0494	0	0	1,976	0	0	1,9761	34,13	22,88	7,78	210,6
Котельная №22 СГМУП "ГТС"	Олимпийская	АБК, Административный корпус с гостиницей	Прямое	0,043	0	0	1,72	0	0	1,7201	34,05	22,96	33,08	463,5
Котельная №22 СГМУП "ГТС"	Олимпийская	АБК, Судейская	Прямое	0,003	0	0	0,72	0	0	0,7202	34,07	22,94	32,05	430,6
Котельная №22 СГМУП "ГТС"	Олимпийская	АБК, Общественное, Гостиничный корпус № 1 78 мест (29 номеров)	Прямое	0,121	0	0	4,84	0	0	4,84	33,13	23,86	5,31	187,8
Котельная №22 СГМУП "ГТС"	Олимпийская	АБК, Столовая на 90 посадочных мест	Прямое	0,247	0,167	0	9,88	8,016	0	17,8961	33,14	23,85	3,4	144,2
Котельная №22 СГМУП "ГТС"	Олимпийская	Общественное, Лечебно-оздоровительный корп. с сауной и трен. Залом	Прямое	0,044	0	0	1,76	0	0	1,76	33,78	23,23	11,12	300,2
Котельная №22 СГМУП "ГТС"	Олимпийская	Общественное, Спортивно-оздоровительный корпус	Прямое	0,101	0	0	4,04	0	0	4,04	33,14	23,85	8,19	263,7
Котельная №22 СГМУП "ГТС"	Олимпийская	АБК, Котельная (неф. Старая)	Прямое	0,046	0	0	1,84	0	0	1,84	34,82	22,18	2,32	44,7
Котельная №22 СГМУП "ГТС"	Олимпийская	АБК, Павильон-кафе	Прямое	0,0219	0	0	2,19	0	0	2,1902	34,05	22,96	33,29	466,3
Котельная №21 СГМУП "ГТС"	Индустриальная, 24	клуб	ЦТП-47	0,347	0	0	14,527	0	0	14,5272	51,8	37,35	12,44	589
Котельная №21 СГМУП "ГТС"	Индустриальная, 24	учебные классы/спальный корпус	ЦТП-47	0,223	0	0	9,271	0	0	9,2713	52,5	36,58	9,67	488,5
Котельная №21 СГМУП "ГТС"	Индустриальная, 24	Административное здание	ЦТП-47	0,064	0	0	2,661	0	0	2,6609	51,89	37,3	12,1	574,3
Котельная №21 СГМУП "ГТС"	Индустриальная, 24	гараж	ЦТП-47	0,058	0	0	2,412	0	0	2,4115	53,37	37,37	16,75	598,7

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №21 СГМУП "ГТС"	Индустриальная, 24	Сургутский филиал объед. учебного центра УВД ХМАО	ЦТП-47	0,198	0	0	8,232	0	0	8,232	55,94	33,53	8,33	363,7
Котельная №21 СГМУП "ГТС"	Индустриальная, 24	склад	ЦТП-47	0,071	0	0	2,952	0	0	2,9519	53,57	36,48	11,88	498,8
Котельная №21 СГМУП "ГТС"	Индустриальная, 24	Штаб	ЦТП-47	0,132	0	0	5,488	0	0	5,488	56,79	33,08	4,43	221,5
Котельная №21 СГМУП "ГТС"	Индустриальная, 24	Штаб ГВС	ЦТП-47	0	0	0,016	0	0	0,096	0,12	62,38	42,39	563,81	208,7
Котельная №21 СГМУП "ГТС"	Индустриальная, 24	бпк	ЦТП-47	0,065	0	0	2,702	0	0	2,7024	56,67	34,66	8,92	354,2
Котельная №21 СГМУП "ГТС"	Индустриальная, 30/ Трубная, 18	Мошчиц Л.А. Склад № 1	ЦТП-47	0,055	0	0	2,287	0	0	2,2869	58,56	31,33	26,13	221,5
Котельная №21 СГМУП "ГТС"	Трубная, 16	АБК, Автомойка	ЦТП-47	0,1257	0,0504	0	5,238	2,1003	0	7,3384	58,41	31,23	10,98	159,2
Котельная №21 СГМУП "ГТС"	Трубная, 16/1	АБК, Арочник	ЦТП-47	0,03	0,025	0	1,247	1,0418	0	2,2891	58,61	31,38	25,78	219,8
Котельная №21 СГМУП "ГТС"	Трубная, 5/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-47	0	0	0,0817	0	0	0,4283	0,5509	62,65	42,66	30,29	116,1
Котельная №21 СГМУП "ГТС"	Трубная, 5/1	Жилой дом	ЦТП-47	0,2404	0	0	9,995	0	0	9,9949	55,65	34,95	4,43	153,8
Котельная №21 СГМУП "ГТС"	Трубная, 5/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-47	0	0	0,1226	0	0	0,6311	0,8152	62,12	42,17	20,84	142
Котельная №21 СГМУП "ГТС"	Трубная, 5/2	Жилой дом	ЦТП-47	0,3387	0	0	14,082	0	0	14,0821	57,49	31,96	3,71	152,7
Котельная №21 СГМУП "ГТС"	Трубная, 5/3	Жилой дом ГВС	ЦТП-47	0	0	0,1484	0	0	0,7632	0,9858	62,13	42,16	21,13	131,3
Котельная №21 СГМУП "ГТС"	Трубная, 5/3	Жилой дом	ЦТП-47	0,4449	0	0	18,561	0	0	18,5606	56,32	33,96	4,23	195,1
Котельная №21 СГМУП "ГТС"	Трудовая, 2	АБК, ЛИУ-11	ЦТП-47	0,381	0	0	15,84	0	0	15,8403	56,61	35,55	10,77	430,7
Котельная №2	60 лет Октября, 14	Жилой дом ГВС	ЦТП-94	0	0	0,0707	0	0	0,3953	0,5013	55,05	37,33	103,85	1731
Котельная №2	60 лет Октября, 14	Жилой дом	т/м 4	0,2483	0	0	2,931	0	0	2,9314	66,51	30,07	111,19	1229,8
Котельная №2	60 лет Октября, 2	Жилой дом	т/м 4	0,3014	0	0,0594	3,609	0	0	3,7768	66,69	30,14	107,9	1168,9
Котельная №2	60 лет Октября, 3	Жилой дом	т/м 4	0,3328	0	0	3,929	0	0	3,9289	66,08	29,84	86,42	1046,3
Котельная №2	60 лет Октября, 8А	Административное здание	т/м 4	0,178	0	0,09095	2,103	0	0	2,3708	67,25	30,7	162,53	1308,5
Котельная №2	Артема, 11	Общежитие №6 ГВС	ЦТП-94	0	0	0,08695	0	0	0,4427	0,5731	56,75	38,76	58,23	1410
Котельная №2	Артема, 11	Общежитие №6	ЦТП-94	0,048	0	0	0,567	0	0	0,5669	59,5	38,09	43	1425,1
Котельная №2	Артема, 15	Медицинское учреждение ГВС	ЦТП-94	0	0	0,005913	0	0	0,0338	0,0427	56,45	38,6	98,2	1439,2
Котельная №2	Артема, 15	Медицинское учреждение	т/м 4	0,048	0	0	0,567	0	0	0,5672	66,62	32,5	40,78	1309
Котельная №2	Артема, 8	Общежитие №6	ПС-2	0,048	0	0,100862	1,643	0	0,5043	1,9408	50,51	32,87	55,39	1410,9
Котельная №2	Артема, 9	АБК ГОУ "Сургутский педагогический университет" Блок Г	ЦТП-94	0,1056	0,344367	0	1,247	5,2655	0	6,5122	57,99	38,64	43,84	1510,1
Котельная №2	Артема, 9	АБК ГОУ "Сургутский педагогический	ЦТП-94	0,122	0,3415	0	1,44	4,7121	0	6,1524	58,03	39,45	41,98	1500,7

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
		университет" Блок А, В												
Котельная №2	Артема, 9	АБК ГОУ "Сургутский педагогический университет" Блок А, В	ЦТП-94	0,122	0,3415	0	1,44	5,2072	0	6,6475	58,11	39,37	41,9	1496,8
Котельная №2	Артема, 9	АБК ГОУ "Сургутский педагогический университет" ГВС	ЦТП-94	0	0	0,123991	0	0	0,6381	0,8241	56,77	38,79	75,37	1477,4
Котельная №2	Артема, 9	АБК ГОУ "Сургутский педагогический университет" ГВС	ЦТП-94	0	0	0,49405	0	0	2,4863	3,2274	56,5	38,55	46,94	1433,1
Котельная №2	Артема, 9	АБК ГОУ "Сургутский педагогический университет" Блок Б	ЦТП-94	0,25	0,626	0	2,951	9,5467	0	12,4981	57,53	39,51	42,23	1451,2
Котельная №2	Артема, 9	АБК ГОУ "Сургутский педагогический университет" ГВС	ЦТП-94	0	0	0,74064	0	0	3,731	4,8419	56,12	38,33	48,77	1488,8
Котельная №2	Артема, 9	АБК ГОУ "Сургутский педагогический университет" Блок Г	ЦТП-94	0,1056	0,344367	0	1,247	4,7707	0	6,0174	58,25	38,36	43,71	1502,1
Котельная №2	Артема, 9	АБК ГОУ "Сургутский педагогический университет" Блок Г	ЦТП-94	0,1056	0,344367	0	1,247	4,7649	0	6,0116	57,99	38,63	43,88	1511,8
Котельная №2	Восход, 1	ООО "ВостокСтрой-Капитал". Жилой дом со встроенными предприятиями общественного назначения и подземными гаражами	т/м 4	1,6406	0,1668	1,223	66,791	1,4532	0	68,2443	66,88	33,02	35,46	1177,9
Котельная №2	Восход, 2	Жилой дом	т/м 4	0,142	0	0,0055	1,664	0	0	1,679	67,93	32,75	45,42	1137,6
Котельная №2	Восход, 21	Жилой дом	т/м 4	1,051	0	0,263806	12,557	0	0	13,2835	67,88	32,17	24,32	862,7
Котельная №2	Восход, 4	Административное здание	т/м 4	0,387	0,3961	0,114078	4,634	5,5395	0	10,4895	67,56	33,33	36,1	1192,2
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 14	Административное здание	т/м 4	0,236	0	0,011999	2,786	0	0	2,8203	67,12	31,54	52,03	1102,4
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 15	ТЦ "Пассаж"4	т/м 4	0,112	0	0	1,322	0	0	1,3223	67,26	31,29	26,1	825
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 15	БУ ХМАО "ОКД ЦД и ССХ" склад	т/м 4	0,053	0	0	0,626	0	0	0,6257	67,24	31,58	23,92	809,5
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 15	ИП Татаренко ТЦ "Самсон"	т/м 4	0,1075	0	0	1,269	0	0	1,2691	67,22	31,59	24,02	815,3

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 15	Склады ООО "Рукодельница"	т/м 4	0,2842	0	0	3,355	0	0	3,3554	67,69	31,45	28,18	789,3
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 15	Ксюф А.Н. маг. "Атлант"	т/м 10 кот. № 1	0,035	0	0	0,414	0	0	0,4137	67,7	31,44	49,82	763,7
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 15/1	ООО "Сургутобувьторг" Склад № 1.1	т/м 4	0,199	0	0	2,349	0	0	2,3494	66,78	31,24	84,42	1120,5
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 15/2	склад, маг. "ООО Квестор"	т/м 4	0,026	0	0	0,311	0	0	0,3113	66,91	31,23	85,21	1075,3
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 15/2	ООО "Технология плюс" Гараж на базе ТПУ	Прямое	0,054	0	0	0,638	0	0	0,6378	66,92	31,25	43,93	1016,6
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 15/3	Жилой дом	т/м 4	0,266	0,03	0,194594	3,187	0,4693	0	4,197	67,12	31,58	31,75	978,2
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 15А	торговый дом "Ребус"	Прямое	0,1132	0	0	1,414	0	0	1,4136	66,94	31,51	27,95	866,2
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 15А	БУ ХМАО "ОКД ЦД и ССХ" склад	Прямое	0,1132	0	0	1,414	0	0	1,4138	67,03	31,42	25,07	820,6
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 16	Гаражи УКРС и ПНП	т/м 4	0,0519	0	0	0,614	0	0	0,6138	67,23	31,71	74,04	1034,6
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 16	ПАО «СНГ» ТПУ. ИТП общий	т/м 4	0,287	0,338	0,236	8,196	0	0	8,3462	67,2	31,68	29,82	976,5
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 17	ГОМ-1 УВД г. Сургута и Сургутского района ГВС	ЦТП-29	0	0	0,04504	0	0	0,2377	0,3053	56,97	36,98	58,67	1071,5
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 17	ГОМ-1 УВД г. Сургута и Сургутского района	ЦТП-29	0,217	0,178	0	2,562	2,4713	0	5,033	57,44	37,51	40,11	1080,5
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 17	гараж ГВС	ЦТП-29	0	0	0,015999	0	0	0,0968	0,0968	56,99	37	98,96	1097,6
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 17	гараж	ЦТП-29	0,08	0,06	0	0,944	0,8333	0	1,7773	57,8	37,24	46,01	1103,5
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 17/1	ГК "Фаэтон-экспрес"	ЦТП-29	0,064	0	0	0,755	0	0	0,7553	56,91	37,57	56,81	1241
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 17/1	ГК "Фаэтон-экспрес"	ЦТП-29	0,064	0	0	3,552	0	0	3,5516	56,66	37,68	47,71	1194,1
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 19	Административное здание	ЦТП-29	0,1123	0,2246	0	1,345	3,1634	0	4,5079	58,21	37,52	44,7	1123,1
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 19	Административное здание ГВС	ЦТП-29	0	0	0,059996	0	0	0,3144	0,4045	57,32	37,34	63,38	1110,7
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 20	Жилой дом ГВС	ЦТП-25	0	0	0,1174	0	0	0,6311	0,8072	62,81	37,85	109,07	1438,4
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 20	Жилой дом	ЦТП-25	0,142857	0	0	1,826	0	0	1,8256	62,08	42,76	52,72	1620,6
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 20	Жилой дом	ЦТП-25	0,142857	0	0	1,822	0	0	1,8222	63,14	42,22	46,73	1479,6
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 20	Жилой дом	ЦТП-25	0,142857	0	0	1,821	0	0	1,821	62,63	42,48	48,68	1539,4
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 20	Жилой дом	ЦТП-25	0,142857	0	0	1,821	0	0	1,8213	62,52	42,51	49,34	1555,9

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 20	Жилой дом ГВС	ЦТП-25	0	0	0,0063	0	0	0,0378	0,048	62,51	37,55	505,07	1599,1
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 20	Жилой дом	ЦТП-25	0,142857	0	0	1,783	0	0	1,7832	63,47	41,94	45,39	1434,4
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 20	Жилой дом	ЦТП-25	0,142857	0	0	1,821	0	0	1,8207	62,26	42,68	49,96	1575,5
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 20	Жилой дом	ЦТП-25	0,142857	0	0	1,822	0	0	1,8216	63,3	42,15	46,11	1459,9
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 3	Сургутский нефтяной техникум (филиал) ФГБОУВО "Югорский государственный университет"	ЦТП-15	0,157	0	0	1,852	0	0	1,8521	58,59	36,54	46,52	914,4
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 3	Сургутский нефтяной техникум (филиал) ФГБОУВО "Югорский государственный университет"	ЦТП-15	0,228	0	0	2,692	0	0	2,6921	58,54	36,49	45,58	910,3
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 3	Сургутский нефтяной техникум (филиал) ФГБОУВО "Югорский государственный университет" ГВС	ЦТП-15	0	0	0,059996	0	0	0,3499	0,441	58,79	34,8	250,7	878,4
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 3	Сургутский нефтяной техникум (филиал) ФГБОУВО "Югорский государственный университет"	ЦТП-15	0,228	0	0	2,692	0	0	2,6921	58,68	36,53	79,27	951,3
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 5	Административное здание	ЦТП-28	0,2	0	0	2,361	0	0	2,3611	56,69	40,06	25,31	710,1
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 5	Административное здание ГВС	ЦТП-28	0	0	0,016521	0	0	0,0991	0,1239	60,81	32,95	109,55	698
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 5/1	Административное здание, Санэпиднадзор ГВС	ЦТП-15	0	0	0,006956	0	0	0,0417	0,0522	58,98	34,99	345,48	863
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 5/1	санэпиднадзор	ЦТП-15	0,0982	0	0	1,16	0	0	1,1598	58,73	36,43	36,14	775,6
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 5/1	Административное здание, Санэпиднадзор	ЦТП-15	0,1365	0	0	1,611	0	0	1,6111	58,61	36,75	40,38	873,8
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 5/1	санэпиднадзор ГВС	ЦТП-15	0	0	0,001043	0	0	0,0063	0,0064	58,88	34,88	565,89	753,5
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 5/2	Административное здание ГВС	ЦТП-28	0	0	0,397535	0	0	2,0265	2,6227	60,64	33,03	37,91	656,8
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 5/2	Административное здание	ЦТП-28	0,877	0,612	0	10,499	8,6009	0	19,1003	56,98	40,1	22,26	662,3
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 5/3	Жилой дом ГВС	ЦТП-15	0	0	0,0546	0	0	0,3109	0,3928	58,54	34,56	208,75	855,7

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 5/3	Жилой дом	ЦТП-15	0,233	0	0	2,749	0	0	2,7495	58,17	36,43	40,91	882,5
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 7	Жилой дом	ЦТП-28	0,5177	0	0	6,1	0	0	6,1003	57,23	39,86	22,5	646,6
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 7	Жилой дом ГВС	ЦТП-28	0	0	0,119	0	0	0,6068	0,7853	60,96	33,11	38,04	631,7
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 9	Жилой дом	ЦТП-28	0,489	0	0	5,771	0	0	5,7712	58,46	39,14	23,83	643,5
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 9	Жилой дом ГВС	ЦТП-28	0	0	0,1068	0	0	0,5467	0,707	61,16	33,26	36,25	589,4
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 9/1	Жилой дом	ЦТП-28	0,488	0	0	5,757	0	0	5,7566	58,58	39,01	23,97	631,7
Котельная №2	Григория Кукуевицкого, 9/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-28	0	0	0,1087	0	0	0,5619	0,7252	61,21	33,32	39,88	613
Котельная №2	Губкина, 13	Административное здание	ЦТП-15	0,708	0,385	0,085037	8,339	5,8082	0	14,3822	58,71	38,78	25,6	646,4
Котельная №2	Губкина, 13А	Административное здание	ЦТП-15	0,088	0	0,03478	1,039	0	0	1,1353	59,81	37,02	27,71	569,6
Котельная №2	Губкина, 14	Жилой дом	ЦТП-4	0,376	0	0	4,802	0	0	4,8018	55,21	37,87	22,08	694,7
Котельная №2	Губкина, 14	Жилой дом ГВС	ЦТП-4	0	0	0,0461	0	0	0,2766	0,3456	53,26	33,73	60,28	719,9
Котельная №2	Губкина, 15	Жилой дом ГВС	ЦТП-15	0	0	0,09	0	0	0,4587	0,5938	60,16	36,16	44,05	540,5
Котельная №2	Губкина, 15	РТС-3 ЦТП-15	ЦТП-15	0,0143	0	0	0,169	0	0	0,1691	60,03	37,13	60,15	512,4
Котельная №2	Губкина, 15	Жилой дом	ЦТП-15	0,3335	0	0	3,935	0	0	3,9348	59,57	38,12	23,41	547
Котельная №2	Губкина, 15	РТС-3 ЦТП-15 ГВС	ЦТП-15	0	0	0,001391	0	0	0,0074	0,0119	59,87	35,87	176	496,4
Котельная №2	Губкина, 15А	Административное здание	ЦТП-15	0,1296	0,0698	0	1,552	0,9821	0	2,5337	59,25	38,05	30,61	632,3
Котельная №2	Губкина, 15А	Административное здание ГВС	ЦТП-15	0	0	0,034084	0	0	0,1854	0,2365	59,97	36	68,04	618
Котельная №2	Губкина, 16	Жилой дом ГВС	ЦТП-4	0	0	0,0682	0	0	0,3917	0,4939	53,22	33,62	42,47	598,6
Котельная №2	Губкина, 16	Жилой дом	ЦТП-4	0,554	0	0	6,54	0	0	6,5404	55,63	37,31	19,09	617
Котельная №2	Губкина, 16А	спорткомплекс "Олимпиец"	ЦТП-4	0,3	0,129	0	3,542	1,7929	0	5,3349	56,25	36,86	28,04	714,3
Котельная №2	Губкина, 16А	спорткомплекс "Олимпиец" ГВС	ЦТП-4	0	0	0,069038	0	0	0,4087	0,5121	53,69	34,21	49,99	691,2
Котельная №2	Губкина, 17	Жилой дом ГВС	ЦТП-15	0	0	0,0865	0	0	0,4465	0,5763	60,15	36,18	47,46	579,3
Котельная №2	Губкина, 17	Жилой дом	ЦТП-15	0,3408	0	0	4,018	0	0	4,0176	59,48	38,25	26,25	596,2
Котельная №2	Губкина, 17А	МБДОУ детский сад присмотра и оздоровления №7 "Буровичок" ГВС	ЦТП-28	0	0	0,776985	0	0	3,9878	5,1532	60,31	32,51	65,36	756
Котельная №2	Губкина, 17А	МБДОУ детский сад присмотра и оздоровления №7 "Буровичок"	ЦТП-28	0,2	0,084	0	2,361	1,1664	0	3,5277	58,17	38,05	76,1	771,3
Котельная №2	Губкина, 18	Жилой дом ГВС	ЦТП-4	0	0	0,0747	0	0	0,4155	0,5274	53,54	33,7	29,78	457,5
Котельная №2	Губкина, 18	Жилой дом	ЦТП-4	0,554	0	0	6,541	0	0	6,5406	56,11	36,31	17,36	550
Котельная №2	Губкина, 19	Магазин "Одесса" ГВС	ЦТП-15	0	0	0,002087	0	0	0,0125	0,0172	60,08	36,12	260,15	699,8
Котельная №2	Губкина, 21	ОАО "Ханты-МансийскДорстрой"	ЦТП-15	0,0501	0	0	0,592	0	0	0,5919	59,37	36,85	35,26	726,9
Котельная №2	Губкина, 21	Жилой дом ГВС	ЦТП-15	0	0	0,072	0	0	0,3795	0,4875	59,36	35,37	141,4	704,3
Котельная №2	Губкина, 21	Жилой дом	ЦТП-15	0,238	0	0	2,81	0	0	2,8099	59,43	36,91	34,61	728,9

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №2	Губкина, 21/1	Административное здание	ЦТП-15	0,317	0,568	0,054952	3,795	8,0452	0	11,9927	51,03	43,18	36,2	869,1
Котельная №2	Губкина, 23	Жилой дом	ЦТП-28	0,196	0	0	2,312	0	0	2,3116	58,4	39,7	22,36	565,2
Котельная №2	Губкина, 23	Жилой дом	ЦТП-28	0,196	0	0	2,311	0	0	2,3109	58,23	39,7	23,39	589,1
Котельная №2	Губкина, 23	Жилой дом	ЦТП-28	0,196	0	0	2,311	0	0	2,3113	58,37	39,21	21,22	527,1
Котельная №2	Губкина, 23	Жилой дом	ЦТП-28	0,196	0	0	2,312	0	0	2,3124	58,05	39,62	25,55	622,2
Котельная №2	Губкина, 23	Жилой дом	ЦТП-28	0,196	0	0	2,312	0	0	2,3117	58,52	39,07	20,61	508,6
Котельная №2	Губкина, 23	Жилой дом	ЦТП-28	0,1825	0	0	2,155	0	0	2,1547	58,71	38,08	19,46	501,1
Котельная №2	Губкина, 23	Жилой дом	ЦТП-28	0,1825	0	0	2,155	0	0	2,1553	58,66	38,02	20,7	511,5
Котельная №2	Губкина, 23	Жилой дом ГВС	ЦТП-28	0	0	0,1997	0	0	1,0074	1,307	61,05	33,07	24,4	454,4
Котельная №2	Губкина, 23	Жилой дом	ЦТП-28	0,196	0	0	2,312	0	0	2,3118	58,08	39,66	28,08	647,3
Котельная №2	Губкина, 23	ГС ЦТП-28 ИТП	ЦТП-28	0,0133	0	0	0,157	0	0	0,157	58,93	38,11	22,66	445,2
Котельная №2	Губкина, 23	Жилой дом	ЦТП-28	0,197	0	0	2,324	0	0	2,3244	58,68	38,59	20,09	484,7
Котельная №2	Губкина, 23	ГС ЦТП-28 ИТП ГВС	ЦТП-28	0	0	0,000696	0	0	0,0042	0,0042	60,99	33	278,46	436,5
Котельная №2	Губкина, 23	Жилой дом ГВС	ЦТП-28	0	0	0,0571	0	0	0,2872	0,3729	60,89	32,93	26,29	481,5
Котельная №2	ЗАЯЧИЙ ОСТРОВ	КНС-1	ПС-2	0,0055	0	0	0,882	0	0	0,8819	50,85	32,79	169,6	1810,5
Котельная №2	КЕДРОВЫЙ ПР-Д, 4/1	Храма "Всех скорбящих радостей"	ПС-2	0,0733	0	0,024	4,172	0	0	4,2807	66,48	33,75	51,6	1351,5
Котельная №2	КЕДРОВЫЙ ПР-Д, 4/2	библиотека храма "Всех скорбящих радостей"	ПС-2	0,011	0	0	1,841	0	0	1,8415	47,03	36,9	50,34	1422,3
Котельная №2	Кедровый проезд, 4	православный храм "Всех скорбящих радость"	ПС-2	0,0595	0	0	2,112	0	0	2,1124	49,94	33,94	50,28	1409,8
Котельная №2	Ленинградская, 15	Жилой дом ГВС	ЦТП-25	0	0	0,0722	0	0	0,362	0,4703	62,5	37,51	42,57	1216,5
Котельная №2	Ленинградская, 15	Жилой дом	ЦТП-25	0,162	0	0	1,913	0	0	1,9125	64,97	39,98	41,53	1258,6
Котельная №2	Ленинградская, 15	Жилой дом	ЦТП-25	0,162	0	0	1,913	0	0	1,9125	65,29	39,69	41,49	1243,4
Котельная №2	Ленинградская, 15	Жилой дом	ЦТП-25	0,162	0	0	1,912	0	0	1,9122	64,89	40,07	42,95	1282,9
Котельная №2	Ленинградская, 17	АБК ГВС	ЦТП-25	0	0	0,0701	0	0	0,3641	0,4692	62,44	37,48	78,9	1356,7
Котельная №2	Ленинградская, 17	Жилой дом	ЦТП-25	0,236	0	0	2,782	0	0	2,7821	64,12	41,01	42,95	1342
Котельная №2	Ленинградская, 17	Жилой дом	ЦТП-25	0,236	0	0	2,783	0	0	2,7831	64,09	41,15	43,31	1355,6
Котельная №2	Ленинградская, 17	АБК	ЦТП-25	0,0918	0	0	1,083	0	0	1,083	64,12	41,12	43,14	1351,1
Котельная №2	Ленинградская, 17	Жилой дом	ЦТП-25	0,236	0	0	2,783	0	0	2,7835	64,29	40,6	42,16	1307,5
Котельная №2	Ленинградская, 17	Жилой дом ГВС	ЦТП-25	0	0	0,0969	0	0	0,495	0,6404	62,46	37,47	63,54	1290,2
Котельная №2	Ленинградская, 17А	СК "Подводсибстрой" ГВС	ЦТП-25	0	0	0,07	0	0	0,3611	0,414	62,51	37,52	51,45	1230,2
Котельная №2	Ленинградская, 17А	СК "Подводсибстрой"	ЦТП-25	0,0918	0	0	1,084	0	0	1,0838	65,49	39,57	47,31	1247,7
Котельная №2	Магистральная, 9	Сургутское производственно-техническое управление связи	ЦТП-28	0,121	0	0	1,427	0	0	1,4271	69,33	50,23	28,47	700,3
Котельная №2	Марии Поливановой, 8	склад	ПС-2	0,004	0	0	0,641	0	0	0,6414	50,01	32,97	59,19	1421,9
Котельная №2	Марии Поливановой, 8а	МБДОУ №6 "Василек"	ПС-2	0,133	0,032	0,055	4,489	1,2842	0	6,1516	50	33,61	46,5	1322,7
Котельная №2	Набережный проспект	АБК, водозабор "Кедровый Лог"	Прямое	0,275	0	0	3,313	0	0	3,3125	55,39	39,78	77,08	2224,1

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №2	Набережный проспект, 10	Общественное, общежитие №37 ОАО "Сургутнефтегаз"	ЦТП-25	0,465	0	0	5,49	0	0	5,4896	64,67	40,29	46,43	1407,3
Котельная №2	Набережный проспект, 11/1	АБК, маг. "Хозтовары"	Прямое	0,017	0	0	0,47	0	0	0,4703	66,45	32,26	100,91	1653,7
Котельная №2	Набережный проспект, 11/2	АБК, торговый павильон "Уралочка"	Прямое	0,007	0	0	0,389	0	0	0,389	66,49	32,31	120,45	1716,8
Котельная №2	Набережный проспект, 23/1	АБК, гараж ВОА (Всероссийское общество автолюбителей)	ПС-3	0,069	0	0	2,341	0	0	2,3414	49,97	32,46	118,82	1518,1
Котельная №2	Набережный проспект, 62	АБК	Прямое	0,172	0	0	2,032	0	0	2,0322	66,26	30,08	95,73	1166,7
Котельная №2	Набережный проспект, 7	АБК, киновидеоцентр	ПС-3	0,0126	0,0172	0	0,425	0,6866	0	1,1119	50,72	32,47	124,84	1447,3
Котельная №2	Набережный пр-т, 10	Общественное, общежитие №37 ОАО "Сургутнефтегаз" ГВС	ЦТП-25	0	0	0,374928	0	0	1,8958	2,4582	62,4	37,53	58,45	1391,8
Котельная №2	Набережный пр-т, 12	АБК, ИТП	Прямое	0,6265	0	0,1175	7,471	0	0	7,7959	67,68	33,1	35,78	1162,9
Котельная №2	Набережный пр-т, 12/1	Жилой дом	ЦТП-25	0,473	0	0	5,584	0	0	5,5841	64,88	40,25	48,06	1434,1
Котельная №2	Набережный пр-т, 12/1	АБК, Набережный проспект, 12/1 ГВС	ЦТП-25	0	0	0,1032	0	0	0,524	0,6788	62,43	37,62	60,88	1421,1
Котельная №2	Набережный пр-т, 13	АБК, мини-кафе "На Набережной"	Прямое	0,011	0	0	0,13	0	0	0,1299	67,15	32,92	100,47	1608
Котельная №2	Набережный пр-т, 13/1	АБК, Бизнес-центр с гостиницей	Прямое	0,133	0,048	0,085037	2,279	0	0	2,2795	66,99	32,97	66,25	1500,9
Котельная №2	Набережный пр-т, 13/2	АБК	Прямое	0,0433	0	0	0,509	0	0	0,5093	67,09	32,86	95,11	1604,3
Котельная №2	Набережный пр-т, 14	Жилой дом ГВС	ЦТП-25	0	0	0,1175	0	0	0,6011	0,7773	62,62	37,82	71,19	1474,4
Котельная №2	Набережный пр-т, 14	Жилой дом	ЦТП-25	0,473	0	0	5,584	0	0	5,5841	64,93	40,63	50,21	1488,2
Котельная №2	Набережный пр-т, 14/1	АБК, кафе-магазин ООО "Сервисруп"	ЦТП-25	0,0406	0,1243	0,094775	0,456	1,7362	0,4739	2,2482	64,77	40,74	51,68	1507,5
Котельная №2	Набережный пр-т, 15	АБК, Торгово-офисные помещения	Прямое	0,1504	0,2253	0,09808	1,858	3,1582	0	5,0166	66,4	33,15	67,78	1523,5
Котельная №2	Набережный пр-т, 16	Общественное, гостиница "Обь"	ЦТП-25	0,466	0	0	5,499	0	0	5,4993	64,49	41,55	56,47	1581
Котельная №2	Набережный пр-т, 16	Общественное, гостиница "Обь" ГВС	ЦТП-25	0	0	0,241025	0	0	1,253	1,6145	62,85	38,06	86,41	1552,5
Котельная №2	Набережный пр-т, 19	АБК, база ОМТС УДДУ ОАО "СНГ"	Прямое	0,2	0	0	2,352	0	0	2,3523	66,97	32,57	48,33	1328,4

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №2	Набережный пр-т, 19Б	АБК, Католическая Церковь Святого Иосифа Труженика	Прямое	0,028	0,049	0	0,334	0,6874	0	1,0212	66,8	32,39	90,57	1414,8
Котельная №2	Набережный пр-т, 21	АБК, Опорный пункт охраны	ПС-3	0,015	0	0	0,509	0	0	0,509	50,69	32,45	111,54	1421,5
Котельная №2	Набережный пр-т, 22	АБК, здание №3 ПАО «СНГ» НГДУ «Сургутнефть», откр ГВС	Прямое	0,3994	0,2524	0,057735	4,746	3,5284	0	8,4354	66,3	33,77	59,11	1349,2
Котельная №2	Набережный пр-т, 22	АБК, здание №3 ПАО «СНГ» НГДУ «Сургутнефть», откр ГВС	Прямое	0,2468	0,1447	0,075299	2,934	2,0239	0	5,1688	67,16	32,97	62,44	1421,2
Котельная №2	Набережный пр-т, 22	АБК, здание №3 ПАО «СНГ» НГДУ «Сургутнефть», откр ГВС	Прямое	0,1165	0,2757	0,194246	1,375	3,8281	0	5,7477	66,29	33,64	62,88	1444,9
Котельная №2	Набережный пр-т, 31	Общественное, гостиница "Ермак"	Прямое	0,125	0,12	0,39997	1,536	2	0	4,0667	56,21	40,26	74,56	2225,1
Котельная №2	Набережный пр-т, 33	Общественное, гостиница "Северная" ОАО "Сургутнефтегаз"	Прямое	0,275	0,964	0,458053	3,292	13,9193	0	18,5003	56,12	40,38	63,67	2139,3
Котельная №2	Набережный пр-т, 46	Жилой дом	Прямое	0,195	0	0	2,316	0	0	2,3159	58,53	39,03	56,62	1775,6
Котельная №2	Набережный пр-т, 46	Жилой дом ГВС	ЦТП-94	0	0	0,0624	0	0	0,361	0,4546	56,77	38,79	197,24	1763,5
Котельная №2	Набережный пр-т, 48	Жилой дом ГВС	ЦТП-94	0	0	0,0582	0	0	0,3492	0,4374	56,5	38,53	240,72	1859,5
Котельная №2	Набережный пр-т, 48	Жилой дом	Прямое	0,195	0	0	2,318	0	0	2,3179	58,04	39,01	57,75	1893,1
Котельная №2	Набережный пр-т, 5	АБК, ОАО "Сургутнефтегаз" Тир, бомбоубежище	ПС-2	0,03	0	0	1,022	0	0	1,0224	50,72	32,78	173,61	1864,7
Котельная №2	Набережный пр-т, 50	Жилой дом ГВС	ЦТП-94	0	0	0,0794	0	0	0,4241	0,5431	56,07	38,27	85,59	1691,3
Котельная №2	Набережный пр-т, 50	Жилой дом	ЦТП-94	0,2922	0	0	3,447	0	0	3,4471	58,84	37,72	63,38	1701,7
Котельная №2	Набережный пр-т, 51	Жилой дом	ЦТП-94	0,2921	0	0	3,449	0	0	3,449	58,88	37,74	56,74	1655
Котельная №2	Набережный пр-т, 51	Жилой дом ГВС	ЦТП-94	0	0	0,0744	0	0	0,3826	0,4943	55,96	38,13	68,57	1594,7
Котельная №2	Набережный пр-т, 52	АБК, клуб- ресторан "Сосновый бор"	ЦТП-94	0,053	0	0	0,626	0	0	0,6255	58,68	37,47	60,55	1655,2
Котельная №2	Набережный пр-т, 53	Жилой дом ГВС	ЦТП-94	0	0	0,0652	0	0	0,3341	0,4319	55,92	38,08	67,24	1588,7
Котельная №2	Набережный пр-т, 53	Жилой дом	ЦТП-94	0,265	0	0	3,129	0	0	3,1291	58,52	37,36	57,06	1652,9
Котельная №2	Набережный пр-т, 54	Общественное, Общежитие №1	ЦТП-94	0,249	0	0	2,94	0	0	2,9397	58,51	37,39	67,07	1728,9

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №2	Набережный пр-т, 54	Общественное, Общежитие №1 ГВС	ЦТП-94	0	0	0,198072	0	0	1,0423	1,3393	55,64	37,97	80,05	1715,3
Котельная №2	Набережный пр-т, 56	АБК, Кинотеатр Рубин	Прямое	0,097	0	0	1,146	0	0	1,1455	66,94	30,39	131,44	1250,6
Котельная №2	Набережный пр-т, 6	Общественное, общежитие №39 ОАО "Сургутнефтегаз" ГВС	ЦТП-25	0	0	0,374928	0	0	1,912	2,4743	62,23	37,66	62,13	1462,9
Котельная №2	Набережный пр-т, 6	Общественное, общежитие №39 ОАО "Сургутнефтегаз"	ЦТП-25	0,465	0	0	5,49	0	0	5,4896	63,85	41,05	49,3	1480,8
Котельная №2	Набережный пр-т, 62	Ресторан "Ермак"	Прямое	0,136	0,242	0,221027	1,605	3,3842	1,1051	5,0873	65,7	30,49	95,15	1169,7
Котельная №2	Набережный пр-т, 64	Общественное, общежитие №18	Прямое	0,5411	0	0	6,388	0	0	6,388	65,85	30,15	122,47	1338,4
Котельная №2	Набережный пр-т, 8	Общественное, общежитие №40 ОАО "Сургутнефтегаз" ГВС	ЦТП-25	0	0	0,374928	0	0	1,9056	2,468	62,24	37,64	60,34	1440,3
Котельная №2	Набережный пр-т, 8	Общественное, общежитие №40 ОАО "Сургутнефтегаз"	ЦТП-25	0,465	0	0	5,49	0	0	5,4896	64,39	40,53	48,27	1453,9
Котельная №2	Нефтяников, 10/1	Жилой дом	ЦТП-29	0,489	0	0	5,77	0	0	5,7696	57,36	37,34	45,9	1168,2
Котельная №2	Нефтяников, 10/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-29	0	0	0,1079	0	0	0,5837	0,7456	56,83	36,85	94,74	1156,5
Котельная №2	Нефтяников, 11	АБК, Торговый павильон	ЦТП-27	0,004	0	0	0,222	0	0	0,2222	58,11	37,96	26,63	639,7
Котельная №2	Нефтяников, 11	Жилой дом ГВС	ЦТП-27	0	0	0,0621	0	0	0,3153	0,4085	50,97	33,97	617,45	490,7
Котельная №2	Нефтяников, 11	Жилой дом	ЦТП-27	0,316	0	0	3,729	0	0	3,7295	58,11	38,24	47,68	821,2
Котельная №2	Нефтяников, 13А	АБК, адм. УВСИНГ ГВС	ЦТП-27	0	0	0,006087	0	0	0,0365	0,0457	55,43	35,57	2169,34	739,3
Котельная №2	Нефтяников, 13А	АБК, адм. УВСИНГ	ЦТП-27	0,136	0	0	1,606	0	0	1,6058	58,15	38,16	48,03	753,7
Котельная №2	Нефтяников, 2	Жилой дом ГВС	ЦТП-29	0	0	0,1073	0	0	0,5601	0,7211	57,72	37,74	75,18	1132,9
Котельная №2	Нефтяников, 2	Жилой дом	ЦТП-29	0,489	0	0	5,773	0	0	5,7725	58,44	38,25	44,6	1141,1
Котельная №2	Нефтяников, 2/1	АБК, ЗАО "Сургутнефтегазбанк" ГВС	ЦТП-29	0	0	0,010086	0	0	0,0579	0,073	57,64	37,65	108,93	1134,1
Котельная №2	Нефтяников, 2/1	АБК, ЗАО "Сургутнефтегазбанк"	ЦТП-29	0,0611	0	0	0,721	0	0	0,7213	58,45	37,95	46,88	1140,3
Котельная №2	Нефтяников, 20	АБК, РЭУ-1	Прямое	0,03	0	0	0,354	0	0	0,3541	58,45	38,61	142,08	1025,6
Котельная №2	Нефтяников, 20	АБК, РЭУ-1 ГВС	Прямое	0	0	0,019	0	0	0,114	0,1425	55,73	35,96	234,99	1010,8
Котельная №2	Нефтяников, 24	АБК, СГМУП "ГТС" Кот №2	Прямое	0,21965	0	0,0089	2,592	0	0	2,6169	78,97	41,73	1,27	50,6
Котельная №2	Нефтяников, 27/1	Общественное, МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №6 "Василек"	ЦТП-4	0,208	0,246	0	2,456	3,4172	0	5,8729	57,74	37,59	19,24	580,8

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №2	Нефтяников, 27/1	Общественное, МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №6 "Василек" ГВС	ЦТП-4	0	0	0,118948	0	0	0,6663	0,8446	54,91	35,09	46,56	564,2
Котельная №2	Нефтяников, 29	АБК, химчистка и прачечная ОАО "Сургутнефтегаз"	ЦТП-4	0,126	0,421	0	1,488	5,8492	0	7,3368	57,08	36,48	12,13	389,5
Котельная №2	Нефтяников, 29	АБК, химчистка и прачечная ОАО "Сургутнефтегаз" ГВС	ЦТП-4	0	0	0,599955	0	0	3,2902	4,1899	54,06	34,19	12,7	377,7
Котельная №2	Нефтяников, 29/2	АБК, НГДУ "Федоровскнефть" ГВС	ЦТП-4	0	0	0,014955	0	0	0,0897	0,1122	54,33	34,5	117,93	617,4
Котельная №2	Нефтяников, 29/2	АБК, НГДУ "Федоровскнефть"	ЦТП-4	0,727	0	0	8,583	0	0	8,5827	56,8	37,32	20,82	635,5
Котельная №2	Нефтяников, 29А	Жилой дом	ЦТП-4	0,3319	0	0	3,922	0	0	3,9216	57,46	36,99	12,81	440,6
Котельная №2	Нефтяников, 29А	АБК, РМЦ ЦТП-4а склад РСГ	Прямое	0,0152	0	0,000696	0,18	0	0,0035	0,18	65,34	28,23	17,31	192,5
Котельная №2	Нефтяников, 29А	Жилой дом ГВС	ЦТП-4	0	0	0,0996	0	0	0,5479	0,6972	54,48	34,62	23,68	424,9
Котельная №2	Нефтяников, 31	Общественное, баня "Нефтяник" СГМУП "Городские тепловые сети"	ЦТП-4	0,0677	0,0692	0	0,8	0,9615	0	1,7614	56,79	36,13	18,61	396,4
Котельная №2	Нефтяников, 31	Общественное, баня "Нефтяник" СГМУП "Городские тепловые сети" ГВС	ЦТП-4	0	0	0,057735	0	0	0,3165	0,4031	53,94	34,02	11,7	356,3
Котельная №2	Нефтяников, 4/1	Жилой дом	ЦТП-29	0,489	0	0	5,772	0	0	5,7722	58,37	37,75	42,06	1092,7
Котельная №2	Нефтяников, 4/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-29	0	0	0,1065	0	0	0,5445	0,7043	57,51	37,52	55,64	1085,6
Котельная №2	Нефтяников, 4/2	АБК, мебельный салон "Интерьер" ГВС	ЦТП-29	0	0	0,009043	0	0	0,0534	0,067	57,67	37,69	127,43	1161,5
Котельная №2	Нефтяников, 4/2	АБК, мебельный салон "Интерьер"	ЦТП-29	0,0457	0	0	0,54	0	0	0,5396	58,4	38	50,76	1171,1
Котельная №2	Нефтяников, 6/1	Жилой дом	ЦТП-29	0,489	0	0	5,771	0	0	5,7708	58,09	37,73	40,85	1083
Котельная №2	Нефтяников, 6/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-29	0	0	0,115	0	0	0,5909	0,7634	57,36	37,37	54,73	1075
Котельная №2	Нефтяников, 7	АБК, СНГ АООТ "Сургутремстрой"	ЦТП-27	0,068	0	0	0,803	0	0	0,8032	58,68	38,69	89,45	895,4
Котельная №2	Нефтяников, 8/1	Жилой дом	ЦТП-29	0,489	0	0	5,772	0	0	5,7716	57,71	37,19	41,47	1085,2
Котельная №2	Нефтяников, 8/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-29	0	0	0,1112	0	0	0,5737	0,7405	56,94	36,95	70,94	1074,4
Котельная №2	Нефтяников, 8/2	АБК, универсам "Орион"	ЦТП-29	0,094	0	0	1,11	0	0	1,1096	58,05	37,3	43,9	1104,4
Котельная №2	Нефтяников, 8/2	АБК, универсам "Орион" ГВС	ЦТП-29	0	0	0,005043	0	0	0,0288	0,0364	57,13	37,13	112,71	1099,4
Котельная №2	Сургут, Губкина, 13А		ЦТП-15	0,062	0	0	0,732	0	0	0,7318	60,9	38,15	25,1	566,5
Котельная №2	Сургут, Нефтяников, 11		Прямое	0,0144	0	0,0001739	0,17	0	0,0009	0,1701	68,27	31,4	576,34	471,4
Котельная №2	Сургут, Нефтяников, 6/1		ЦТП-29	0,0261	0	0	0,308	0	0	0,3082	64,22	43,28	40,25	1014,3

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №2	Сургут, ул. Нефтяников 24		Прямое	0,0405	0	0	0,478	0	0	0,4782	66,7	29,3	6,69	88,8
Котельная №2	Сургут, ул. Нефтяников 24		Прямое	0,0405	0	0	0,478	0	0	0,4783	66,7	29,3	6,84	89,8
Котельная №2	ул. Энтузиастов,21	Нежилое здание ул. Энтузиастов,21	Прямое	0,074	0,119	0	2,881	0	0	2,8812	66,4	31,54	34,18	1105,5
Котельная №2	Эгтузиастов, 49а	АБК	Прямое	0,017	0	0	0,201	0	0	0,2007	65,84	29,17	78,84	865,3
Котельная №2	Энтузиастов, 1	Общественное, Детский клуб "Амулет"	Прямое	0,104	0,04	0	1,222	0,5533	0	1,7755	67,95	33,16	33,15	1095
Котельная №2	Энтузиастов, 1	Жилой дом	Прямое	0,2403	0	0,0303	2,881	0	0	2,8813	67,69	33,13	37,64	1178,6
Котельная №2	Энтузиастов, 17	Жилой дом	Прямое	0,392	0	0,027128	4,693	0	0	4,7725	67,68	32,28	26,64	931,5
Котельная №2	Энтузиастов, 21А	АБК, Дом мебели "Камея"	ПС-2	0,063	0	0	2,146	0	0	2,1462	50,59	33,02	48,19	1376,3
Котельная №2	Энтузиастов, 25	Жилой дом	Прямое	0,285	0,047	0,2671	3,412	0,6617	0	4,0739	67,3	32,42	32,14	1082,4
Котельная №2	Энтузиастов, 27	АБК, маг. промтоваров	Прямое	0,0303	0	0	0,421	0	0	0,4209	67,07	32,38	37,08	1144,9
Котельная №2	Энтузиастов, 28	Общественное, Музыкальное училище ГВС	ЦТП-4	0	0	0,0259	0	0	0,1547	0,1935	55,73	35,95	101,47	825,3
Котельная №2	Энтузиастов, 28	Общественное, Музыкальное училище	ЦТП-4	0,227	0,145	0	2,68	2,0139	0	4,694	58,41	38,61	38,6	852,5
Котельная №2	Энтузиастов, 29	АБК, ООО "Анюта" Магазин Продукты	Прямое	0,014	0	0,0021	0,477	0	0,0105	0,4848	50,57	32,33	95,61	1277,9
Котельная №2	Энтузиастов, 3	Жилой дом	Прямое	0,7059	0	0,0892	8,458	0	0	8,4583	67,84	32,66	27,21	970
Котельная №2	Энтузиастов, 30	АБК, Сбербанк № 5940/020 ГВС	ЦТП-4	0	0	0,0111	0	0	0,0666	0,0832	55,34	35,59	96,57	777,2
Котельная №2	Энтузиастов, 30	АБК, Сбербанк № 5940/020	ЦТП-4	0,0799	0	0	0,944	0	0	0,944	58,11	38,24	37,5	798,3
Котельная №2	Энтузиастов, 30/1	АБК, НГДУ "Быстринскнефть"	ЦТП-4	0,247	0	0	2,916	0	0	2,9161	58,07	38,14	37,5	797,1
Котельная №2	Энтузиастов, 30/1	АБК, НГДУ "Быстринскнефть" ГВС	ЦТП-4	0	0	0,08695	0	0	0,512	0,6423	55,29	35,54	79,92	775,5
Котельная №2	Энтузиастов, 31	Общественное, МБОУ средняя общеобразовательная школа №3 ГВС	ЦТП-4	0	0	0,122947	0	0	0,7086	0,8928	53,56	33,99	34,53	599,5
Котельная №2	Энтузиастов, 31	Общественное, МБОУ средняя общеобразовательная школа №3	ЦТП-4	0,594	0,111	0	7,013	1,5422	0	8,5549	56,2	36,83	20,4	619,7
Котельная №2	Энтузиастов, 35	АБК, УПРР ОАО "Сургутнефтегаз"	Прямое	0,138	0	0	1,629	0	0	1,6292	66,47	32,41	38,58	1309,9
Котельная №2	Энтузиастов, 36	Общественное, Гостиница "Нефтяник" ГВС	ЦТП-4	0	0	0,2784	0	0	1,5767	1,9932	53,71	34,45	36,06	687,9
Котельная №2	Энтузиастов, 36	Общественное, Гостиница "Нефтяник"	ЦТП-4	0,6299	0,3185	0	7,436	4,4275	0	11,864	56,6	37,28	29,18	752,6
Котельная №2	Энтузиастов, 37	Жилой дом ГВС	ЦТП-94	0	0	0,0668	0	0	0,3457	0,4458	55,99	38,21	62,48	1524,2

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №2	Энтузиастов, 37	Жилой дом	Прямое	0,2913	0	0	3,439	0	0	3,439	67,21	31,16	129,07	1427,5
Котельная №2	Энтузиастов, 38	Общественное, ГОУ "Сургутский институт нефти и газа" филиал Тюменского государственного нефтегазовог	ЦТП-4	0,208	0	0,107992	2,456	0	0,54	2,5056	56,45	37,09	43,69	803,1
Котельная №2	Энтузиастов, 38	Общественное, ГОУ "Сургутский институт нефти и газа" филиал Тюменского государственного нефтегазовог	ЦТП-4	0	0	0,108	0	0	0,6378	0,7995	53,68	34,42	60,11	779,2
Котельная №2	Энтузиастов, 39	Жилой дом	Прямое	0,2943	0	0	3,474	0	0	3,4744	66,87	30,77	117,22	1335,9
Котельная №2	Энтузиастов, 39	Жилой дом ГВС	ЦТП-94	0	0	0,0767	0	0	0,4056	0,5205	55,58	37,84	75,21	1613,2
Котельная №2	Энтузиастов, 4	Жилой дом	Прямое	1,096	0	0,123	13,097	0	0	13,4353	67,65	31,87	23,29	816,3
Котельная №2	Энтузиастов, 40	Жилой дом	ЦТП-4	0,3849	0	0	4,918	0	0	4,9183	54,98	38,77	27,91	803,4
Котельная №2	Энтузиастов, 40	Жилой дом ГВС	ЦТП-4	0	0	0,0608	0	0	0,3648	0,4558	53,39	33,87	71,92	766,2
Котельная №2	Энтузиастов, 42, 44	Жилой дом	Прямое	0,3456	0	0,0712	4,173	0	0	4,1735	64,86	28,18	63,42	621,9
Котельная №2	Энтузиастов, 44А	Ресторан "Ластория"	Прямое	0,077	0,178	0,0393	0,946	2,5068	0	3,4526	64,94	28,12	68,69	677,2
Котельная №2	Энтузиастов, 45	Жилой дом	Прямое	0,276	0	0	3,258	0	0	3,2584	66,65	30,35	115,67	1273,3
Котельная №2	Энтузиастов, 45	Жилой дом ГВС	ЦТП-94	0	0	0,0415	0	0	0,2362	0,2984	55,23	37,51	110,72	1734,9
Котельная №2	Энтузиастов, 47	Жилой дом	Прямое	0,554	0	0	6,541	0	0	6,5414	65,45	29,22	77,03	875,4
Котельная №2	Энтузиастов, 47/1	АБК, Универсам №26 "Снежинка"	Прямое	0,109	0	0	1,287	0	0	1,2871	66	29,62	92,63	1046,7
Котельная №2	Энтузиастов, 47А	Общественное, Детская юношеская школа "Нефтяник"	Прямое	0,208	0,136	0	2,456	1,889	0	4,3447	66,11	29,56	84,52	951,8
Котельная №2	Энтузиастов, 48	АБК, Здание производственное ГВС	ЦТП-15	0	0	0,127121	0	0	0,675	0,8657	59,59	35,64	125,1	767,5
Котельная №2	Энтузиастов, 48	АБК, Здание производственное	ЦТП-15	0,3258	0,3624	0	3,9	5,6625	0	9,563	58,9	38,12	34,31	848
Котельная №2	Энтузиастов, 49	Общественное, МБОУ средняя общеобразовательная школа №6	Прямое	0,273	0,046	0	3,223	0,6389	0	3,8619	65,53	29,05	79,45	893,1
Котельная №2	Энтузиастов, 50	АБК, "НИПИнефть" ОАО "Сургутнефтегаз"	ЦТП-15	0,2368	0	0	2,796	0	0	2,7956	59,05	36,96	37,06	795,1
Котельная №2	Энтузиастов, 50	АБК, "НИПИнефть" ОАО "Сургутнефтегаз" ГВС	ЦТП-15	0	0	0,0572	0	0	0,3089	0,3947	59,43	35,46	144,25	762,6
Котельная №2	Энтузиастов, 50	АБК, "НИПИнефть" ОАО "Сургутнефтегаз"	ЦТП-15	0,5	0	0	5,903	0	0	5,9029	59,18	37,12	35,78	778,8

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №2	Энтузиастов, 50	АБК, "НИПИнефть" ОАО "Сургутнефтегаз"	ЦТП-15	0,117	0,3132	0	1,382	4,3463	0	5,7281	58,61	36,71	38,75	832
Котельная №2	Энтузиастов, 50/1	АБК, "АСУнефть" ОАО "Сургутнефтегаз"	ЦТП-15	0,321	0,2	0	3,79	2,7762	0	6,5659	59,11	36,94	29,78	712,1
Котельная №2	Энтузиастов, 50/1	АБК, "АСУнефть" ОАО "Сургутнефтегаз" ГВС	ЦТП-15	0	0	0,02852	0	0	0,1506	0,1935	59,35	35,36	120,75	697
Котельная №2	Энтузиастов, 50Б	АБК, Цех ремонта оборудования	ЦТП-15	0,032	0	0	0,378	0	0	0,3778	58,83	36,51	43,3	785,6
Котельная №2	Энтузиастов, 52	Жилой дом (Блок Б, В)	ЦТП-15	0,522	0	0	6,162	0	0	6,162	57,77	36,37	36,08	840,2
Котельная №2	Энтузиастов, 52	Жилой дом (Блок Б, В) ГВС	ЦТП-15	0	0	0,0913	0	0	0,4919	0,492	58,31	34,39	126,79	827,8
Котельная №2	Энтузиастов, 52	Жилой дом (блок А)	ЦТП-15	0,2456	0	0,017042	2,941	0	0	2,988	58,25	35,97	42,69	835,7
Котельная №2	Энтузиастов, 52/1	АБК, ООО "Страховое общество ОАО "Сургутнефтегаз"	ЦТП-15	0,172	0,258	0,069038	2,059	3,6351	0	5,8878	57,78	35,67	45,99	899,4
Котельная №2	Энтузиастов, 54	АБК, СУБР- 1 ОАО "Сургутнефтегаз"	ЦТП-15	0,4	0,0376	0	4,722	0,522	0	5,2444	56,99	35,71	43,43	964,6
Котельная №2	Энтузиастов, 54	АБК, СУБР- 1 ОАО "Сургутнефтегаз" ГВС	ЦТП-15	0	0	0,098949	0	0	0,5599	0,7083	57,6	33,69	158,82	942,7
Котельная №2	Энтузиастов, 6	Жилой дом ГВС	ЦТП-4	0	0	0,0521	0	0	0,3126	0,3907	56,63	36,87	250,26	1152,9
Котельная №2	Энтузиастов, 6	Жилой дом ГВС	ЦТП-4	0	0	0,0521	0	0	0,3126	0,3907	56,69	36,93	362,55	1248,4
Котельная №2	Энтузиастов, 6	Жилой дом	ЦТП-4	0,353	0	0	4,167	0	0	4,1675	59,35	39,64	89,74	1097
Котельная №2	Энтузиастов, 6	Жилой дом	ЦТП-4	0,353	0	0	4,167	0	0	4,1674	59,28	39,55	66,78	999,3
Котельная №2	Энтузиастов, 8	Жилой дом	ЦТП-4	0,518	0	0	6,115	0	0	6,1153	59,15	39,43	71,93	1105,5
Котельная №2	Энтузиастов, 8	Жилой дом ГВС	ЦТП-4	0	0	0,0803	0	0	0,4818	0,6021	56,49	36,73	198,41	1085,4
Котельная №2	Энтузиастов, 8	Жилой дом ГВС	ЦТП-4	0	0	0,0803	0	0	0,4782	0,5985	56,21	36,44	134,27	939,8
Котельная №2	Энтузиастов, 8	Жилой дом	ЦТП-4	0,518	0	0	6,115	0	0	6,1154	58,88	39,14	47,7	961,1
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Дорожный	КНС н/д	Прямое	0,004	0	0	0,187	0	0	0,1867	56,91	27,4	38,14	338,6
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	ДОРОЖНЫЙ	пож. резервуар	Прямое	0,0138	0	0	0,644	0	0	0,6441	56,89	27,37	48,4	333,2
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	ДОРОЖНЫЙ		Прямое	0,01	0	0	0,467	0	0	0,4667	56,9	27,43	31,97	323,4
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Дорожный, 2/1	Медицинский корпус, 2	Прямое	0,183	0	0	8,54	0	0	8,54	53,02	31,06	28,48	528
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Дорожный, 2/1	Торговый цент	Прямое	0,0503	0	0	2,515	0	0	2,5151	56,51	27,46	44,17	582,3
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Дорожный, 20	Жилой дом	Прямое	0,0803	0	0	3,747	0	0	3,7474	50,08	34,46	8,77	554,5
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Дорожный, 23/1	Гараж, пожарное депо	Прямое	0,005	0	0	0,233	0	0	0,2334	57,29	26,8	20,32	165,1
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Дорожный, 23/1	Административное здание, пожарное депо	Прямое	0,0243	0	0	1,134	0	0	1,134	57,38	26,68	37,43	153,7

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Дорожный, 24	Жилой дом	Прямое	0,0523	0	0	2,441	0	0	2,4407	53,48	30,34	10,99	598,5
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Дорожный, 25	Жилой дом	Прямое	0,0524	0	0	2,445	0	0	2,4454	53,46	30,34	11,05	599,7
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Дорожный, 26	Жилой дом	Прямое	0,0451	0	0	2,105	0	0	2,1047	51,89	31,84	11,04	661,6
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Дорожный, 27	Жилой дом	Прямое	0,0451	0	0	2,105	0	0	2,1047	52,42	32,41	11,36	667,5
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Дорожный, 28	Жилой дом	Прямое	0,0492	0	0	2,296	0	0	2,296	54,96	28,98	12,86	560,7
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Дорожный, 29	Жилой дом	Прямое	0,052	0	0	2,427	0	0	2,4267	54,88	29,13	14,43	600,2
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Дорожный, 30	Жилой дом	Прямое	0,0497	0	0	2,319	0	0	2,3194	54,85	29,27	15,38	638,2
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Дорожный, 31	Жилой дом	Прямое	0,0524	0	0	2,445	0	0	2,4454	54,81	29,39	17,6	678,9
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Дорожный, 32	Жилой дом	Прямое	0,0505	0	0	2,357	0	0	2,3567	54,19	30,1	19,66	738,1
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Дорожный, 33	Жилой дом	Прямое	0,0486	0	0	2,268	0	0	2,268	51,14	32,7	10,98	691,3
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Дорожный, 34	Жилой дом	Прямое	0,0522	0	0	2,436	0	0	2,436	50,02	33,9	11,44	736,4
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Дорожный, 35	Жилой дом	Прямое	0,056	0	0	2,613	0	0	2,6134	49,02	34,97	12,14	781,6
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Замятинская, 1	Жилой дом	т/м кот.№ 5	0,08	0	0	2,334	0	0	2,3338	43,75	41,04	29,03	1407,7
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Замятинская, 1/1	Жилой дом	т/м кот.№ 5	0,08	0	0	2,333	0	0	2,3334	44,09	40,71	25,2	1329,5
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Замятинская, 1/2	Жилой дом	Прямое	0,013	0	0	0,379	0	0	0,3792	44,2	40,6	24,68	1304,2
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Замятинская, 1/2	Жилой дом	т/м кот.№ 5	0,08	0	0	2,333	0	0	2,3334	44,11	40,68	24,01	1306,3
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Замятинская, 10	Торговый центр ИП Насруллаев Ф.А.	Прямое	0,0253	0	0	1,265	0	0	1,2651	53,24	31,26	8,05	434,2
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Замятинская, 11	Жилой дом	Прямое	0,0589	0	0	2,945	0	0	2,9451	47,81	36,16	17,83	931,5
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Замятинская, 11	Встроенное нежилое помещение УК Центр Менеджмент	Прямое	0,035	0	0	1,75	0	0	1,7501	47,81	36,16	18,17	931,6
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Замятинская, 11/1	Жилой дом	Прямое	0,09	0	0	4,5	0	0	4,5	48,09	36,51	23,31	985,6
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Замятинская, 11/2	Жилой дом	Прямое	0,09	0	0	4,501	0	0	4,5007	47,78	36,13	18,25	936
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Замятинская, 13	ООО УК "Система"Четырёхэтажный многоквартирный жилой дом	Прямое	0,221	0	0,353	8,842	0	0,5721	8,8424	49,33	35,47	17,93	890,6
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Замятинская, 3	Жилой дом	т/м кот.№ 5	0,08	0	0	4	0	0	4	45,28	39,54	18,4	1146,1

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Замятинская, 3/1	Жилой дом	т/м кот.№ 5	0,08	0	0	4	0	0	4,0001	45,15	39,67	18,77	1157,2
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Замятинская, 3/2	Жилой дом	т/м кот.№ 5	0,08	0	0	4	0	0	4	44,97	39,84	19,17	1170,9
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Замятинская, 3/3	Жилой дом	т/м кот.№ 5	0,08	0	0	4	0	0	4,0001	45,12	39,7	18,77	1159
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Замятинская, 4	Школа, спортзал	Прямое	0,053	0	0	1,59	0	0	1,59	44,7	39,93	12,36	750,4
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Замятинская, 4	Школа, МБОУ СОШ №22 имени Геннадия Федотовича Пономарева	т/м кот.№ 5	0,108	0,386	0	3,78	23,16	0	26,9402	44,43	40,12	10,99	732,9
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Замятинская, 4	Гараж с пристроенной теплицей	т/м кот.№ 5	0,088	0,0396	0	4,107	3,168	0	7,2747	47,39	37,18	9,87	635,2
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Замятинская, 4	Школа, МБОУ СОШ №22 имени Геннадия Федотовича Пономарева	т/м кот.№ 5	0,167	0,516	0	5,01	16,5173	0	21,5274	44,46	40,13	11,82	762,1
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Замятинская, 4	Школа, МБОУ СОШ №22 имени Геннадия Федотовича Пономарева	т/м кот.№ 5	0,0355	0	0	1,657	0	0	1,6572	54,26	30,43	26,37	826,5
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Замятинская, 5	Жилой дом	т/м кот.№ 5	0,08	0	0	4	0	0	4,0001	45,33	38,79	17,66	1094,8
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Замятинская, 5/1	Жилой дом	т/м кот.№ 5	0,08	0	0	4	0	0	4	44,88	39,21	17,61	1109,5
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Замятинская, 5/2	Встроенное нежилое помещение УК Центр Менеджмент	Прямое	0,0346	0	0	1,73	0	0	1,7301	44,65	39,4	18,63	1122,3
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Замятинская, 5/2	Жилой дом	Прямое	0,0554	0	0	2,77	0	0	2,77	44,58	39,47	17,93	1122,7
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Замятинская, 5/3	Жилой дом	т/м кот.№ 5	0,08	0	0	4	0	0	4,0001	44,94	39,13	17,64	1107,3
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Замятинская, 7	Жилой дом	т/м кот.№ 5	0,085	0	0	2,479	0	0	2,4792	43,61	40,43	20,73	1236,1
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Замятинская, 7/1	Жилой дом	т/м кот.№ 5	0,085	0	0	2,479	0	0	2,4792	43,54	40,5	21,27	1249,8
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Замятинская, 7/2	Жилой дом	т/м кот.№ 5	0,085	0	0	2,479	0	0	2,4792	43,49	40,55	21,78	1260,6
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Замятинская, 7/3	Жилой дом	т/м кот.№ 5	0,085	0	0	2,479	0	0	2,4792	43,55	40,49	21,29	1248
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Замятинская, 9	Жилой дом	т/м кот.№ 5	0,077	0	0	3,85	0	0	3,8502	48,16	35,98	14,14	854,9
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Замятинская, 9/1	Жилой дом	Прямое	0,0346	0	0	1,73	0	0	1,73	48,13	35,97	14,66	859,3
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Замятинская, 9/1	Жилой дом	Прямое	0,0591	0	0	2,955	0	0	2,9551	48,13	35,97	14,72	860,9

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Замятинская, 9/2	Жилой дом	Прямое	0,077	0	0	3,85	0	0	3,8502	48,16	35,93	16,36	867,2
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Строителей, 13/1	АБК, маг. "У друзей"	Прямое	0,352	0	0	16,427	0	0	16,427	45,04	39,29	16,54	1067,4
Котельная №19 СГМУП "ГТС"	Сургут, Замятинская, 19		Прямое	0,0257	0	0	0,72	0	0	0,7198	72,99	43,99	11,42	289,8
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова,	КНС-9	ЦТП-83	0,021	0	0	0,839	0	0	0,8393	68,29	29,77	69,75	2740,4
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 1	Жилой дом	ЦТП-81	0,1389	0	0	5,562	0	0	5,5621	54,68	45,79	51,67	2461
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 1	Жилой дом ГВС	ЦТП-81	0	0	0,1111	0	0	0,7972	1,0178	56,94	42,11	192,46	2385,7
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 1	Жилой дом	ЦТП-81	0,1389	0	0	5,562	0	0	5,5618	54,79	45,68	48,03	2403,7
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 1	Жилой дом	ЦТП-81	0,1389	0	0	5,562	0	0	5,5625	54,7	45,77	49,22	2431,9
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 1	Жилой дом	ЦТП-81	0,1389	0	0	5,56	0	0	5,5604	55,03	45,44	47,19	2372,9
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 10	Жилой дом	КРП ПИКС	0,178	0	0,202072	3,013	0	0	3,7633	71,15	27,67	51,96	2142,3
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 11	Жилой дом ГВС	ЦТП-81	0	0	0,0866	0	0	0,6124	0,7856	56,73	41,78	91,95	1931,1
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 11	Жилой дом	ЦТП-81	0,2055	0	0	8,213	0	0	8,2134	57,09	43,05	39,71	1955,8
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 12	Сургутский музыкально-драматический театр	ЦТП-83	0,2822	0,3698	0,039649	11,278	12,8131	0,1982	24,1806	66,48	33,04	67,51	2762,4
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 12	пож. водоем	ЦТП-83	0,006	0	0	0,406	0	0	0,4062	69,17	29,36	67,26	2720,2
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 13	Жилой дом ГВС	ЦТП-81	0	0	0,0787	0	0	0,5619	0,5633	56,35	41,36	102,4	1820,7
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 13	Жилой дом	ЦТП-81	0,146	0	0	5,835	0	0	5,8346	54,38	45,63	36,39	1911,9
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 13	Жилой дом	ЦТП-81	0,146	0	0	5,875	0	0	5,8755	53,69	46,51	36,82	1933,9
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 13	Жилой дом	ЦТП-81	0,146	0	0	5,869	0	0	5,869	54,13	45,2	35,34	1885,3
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 2	Общественное здание	ЦТП-83	0,2203	0	0	8,805	0	0	8,8054	60,71	40,24	66,41	2858
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 2	Общественное здание ГВС	ЦТП-83	0	0	0,079994	0	0	0,5685	0,7273	58,8	42,05	120,5	2807,8
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 2/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-83	0	0	0,0791	0	0	0,5476	0,7045	58,92	42,13	109,87	2740,9
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 2/1	Жилой дом	ЦТП-83	0,382	0	0	15,266	0	0	15,266	60,75	40,29	55,78	2772,1
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 3	Жилой дом	ЦТП-81	0,1147	0	0	4,592	0	0	4,5918	55,17	45,51	43,49	2239,6
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 3	Жилой дом	ЦТП-81	0,1147	0	0	4,584	0	0	4,5838	55,05	45,65	43,41	2240,3

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 3	Встроенное нежилое помещение ГВС	ЦТП-81	0	0	0,03485	0	0	0,255	0,255	57,09	42,21	147,38	2219,2
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 3	АО"Почта России" ОПС-14	ЦТП-81	0,0282	0	0	1,127	0	0	1,127	55,15	45,53	43,53	2240,4
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 3	Жилой дом ГВС	ЦТП-81	0	0	0,03485	0	0	0,2549	0,324	57,09	42,21	147,81	2218,7
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 4	Жилой дом	ЦТП-83	0,132467	0	0	5,294	0	0	5,2938	59,99	40,62	56,43	2798
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 4	Жилой дом	ЦТП-83	0,132467	0	0	5,294	0	0	5,2938	60,06	40,55	54,78	2772,3
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 4	Жилой дом ГВС	ЦТП-83	0	0	0,0577	0	0	0,4099	0,5247	58,67	41,86	134,1	2728,9
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 4	Жилой дом	ЦТП-83	0,132467	0	0	5,294	0	0	5,2938	60,03	40,58	55,32	2784,4
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 4/1	Жилой дом	ЦТП-83	0,11975	0	0	4,786	0	0	4,7857	63,87	36,81	56,05	2773,5
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 4/1	Жилой дом	ЦТП-83	0,11975	0	0	4,786	0	0	4,7856	64,38	35,76	53,79	2711,7
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 4/1	Жилой дом	ЦТП-83	0,11975	0	0	4,786	0	0	4,7856	64,42	36,02	55,37	2745,3
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 4/1	Жилой дом	ЦТП-83	0,11975	0	0	4,786	0	0	4,7856	64,53	35,59	52,86	2682,9
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 4/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-83	0	0	0,1067	0	0	0,7263	0,9382	58,39	41,57	92,44	2640,9
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 4/2	Жилой дом	ЦТП-83	0,119775	0	0	4,787	0	0	4,7866	66,42	33,09	53,08	2643
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 4/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-83	0	0	0,104	0	0	0,7127	0,9196	58,08	41,24	95,07	2606,2
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 4/2	Жилой дом	ЦТП-83	0,119775	0	0	4,787	0	0	4,7866	66,61	33,01	52,24	2617
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 4/2	Жилой дом	ЦТП-83	0,119775	0	0	4,787	0	0	4,7866	66,57	33,41	57,23	2702,6
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 4/2	Жилой дом	ЦТП-83	0,119775	0	0	4,787	0	0	4,7866	66,44	33,28	54,71	2676,9
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 4/3	ТЦ "Пикс" ГВС	ЦТП-83	0	0	0,037041	0	0	0,2902	0,3688	57,97	41,12	402,61	2625,3
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 4/3	ТЦ "Пикс"	ЦТП-83	0,0509	0	0	2,035	0	0	2,0348	68,23	31,17	58,44	2668,3
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 4/4	Детский сад №36 "Яблонька" ГВС	ЦТП-83	0	0	0,210071	0	0	1,4212	1,8381	57,97	41,45	76,54	2591,5
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 4/4	Детский сад №36 "Яблонька"	ЦТП-83	0,15	0,16	0	5,996	6,528	0	12,5237	67,95	32,01	53,13	2628
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 5	Жилой дом ГВС	ЦТП-81	0	0	0,1537	0	0	1,0874	1,3936	57,25	42,32	169,25	2241,7
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 5	Жилой дом	ЦТП-81	0,5836	0	0	23,413	0	0	23,413	52,9	47,98	41,03	2261
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 7	Жилой дом	ЦТП-81	0,1294	0	0	5,171	0	0	5,1713	56,9	43,42	49,02	2081,4
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 7	Жилой дом ГВС	ЦТП-81	0	0	0,0497	0	0	0,3669	0,4654	56,94	42,02	120,15	2062

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 7	Жилой дом	ЦТП-81	0,1294	0	0	5,171	0	0	5,1713	54,81	45,76	41,26	2078,9
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 7/1	Магазин Продтовары	ЦТП-81	0,04	0	0	1,599	0	0	1,5986	54,34	45,88	45,89	2093,1
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 8	Жилой дом	ЦТП-83	0,1102	0	0	4,479	0	0	4,4785	61,87	38,81	54,51	2766,1
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 8	Жилой дом	ЦТП-83	0,1102	0	0	4,479	0	0	4,4787	61,63	38,66	57,91	2815,7
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 8	Жилой дом ГВС	ЦТП-83	0	0	0,136	0	0	0,9354	1,2057	58,67	41,9	110,27	2719
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 8	Торговый центр Стелла	ЦТП-83	0,158	0,124	0	6,314	5,0592	0	11,3734	61,19	39,47	53,05	2737,1
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 8	Жилой дом	ЦТП-83	0,1102	0	0	4,479	0	0	4,4786	61,59	38,51	59,59	2840,1
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 8	Жилой дом	ЦТП-83	0,1102	0	0	4,479	0	0	4,4795	61,37	38,34	63,13	2875
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 8	Торговый центр Стелла ГВС	ЦТП-83	0	0	0,066951	0	0	0,4564	0,5892	58,67	41,89	98,76	2687,5
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 8	Жилой дом	ЦТП-83	0,1102	0	0	4,479	0	0	4,479	61,75	38,75	55,8	2788,5
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 8/1	Жилой дом	КРП ПИКС	0,177	0	0,048692	2,95	0	0	3,1327	71,29	28,2	67,03	2345,6
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 8/2	Жилой дом	КРП ПИКС	0,258	0	0,076168	4,3	0	0	4,5882	71,6	28,49	73,88	2411,6
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 8/3	Жилой дом	КРП ПИКС	0,258	0	0,080864	4,3	0	0	4,603	71,34	28	65,76	2313,3
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 8/4	Жилой дом	КРП ПИКС	0,177	0	0,045214	2,95	0	0	3,1184	71,6	28,16	55,76	2198
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 8а	ТЦ"Стелла"	ЦТП-83	0,158	0,124	0	6,314	4,6587	0	10,973	64,08	36,61	52,99	2692,5
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 8а	ТЦ"Стелла" ГВС	ЦТП-83	0	0	0,67	0	0	4,4987	4,4988	58,07	41,83	79,18	2646,3
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 9	Жилой дом ГВС	ЦТП-81	0	0	0,119	0	0	0,8463	1,0838	56,63	41,69	139,21	2083,1
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Грибоедова, 9	Жилой дом	ЦТП-81	0,5885	0	0	23,599	0	0	23,5995	53,24	46,72	38,21	2102,1
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 11	Административное здание	ЦТП-81	0,072	0	0	2,879	0	0	2,8791	57,14	45,03	52,18	2254
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 11	Административное здание ГВС	ЦТП-81	0	0	0,04104	0	0	0,2996	0,381	57,86	42,93	186,77	2236,7
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 13	Жилой дом ГВС	ЦТП-81	0	0	0,0783	0	0	0,535	0,6903	57,21	42,27	141,91	2130,5
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 13	Жилой дом	ЦТП-81	0,26835	0	0	10,724	0	0	10,7241	56,16	44,68	39,88	2148,6
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 13	Жилой дом	ЦТП-81	0,26835	0	0	10,736	0	0	10,7356	56,02	44,94	40,64	2182,2
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 15	Жилой дом	ЦТП-81	0,3186	0	0	12,751	0	0	12,7514	55,48	45,4	43,68	2285,6
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 15	Жилой дом ГВС	ЦТП-81	0	0	0,0745	0	0	0,5201	0,6678	57,23	42,31	169,43	2268,5
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 17	Жилой дом	ЦТП-81	0,333	0	0	13,339	0	0	13,3393	54,2	45,78	47,1	2389,7

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 17	Жилой дом ГВС	ЦТП-81	0	0	0,0699	0	0	0,5031	0,6417	56,75	41,86	192,78	2364,9
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 17	"Стоматологическая поликлиника	ЦТП-81	0,0537	0	0,005043	2,151	0	0,0263	2,1595	54,32	45,85	47,22	2390,1
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 19	Жилой дом	ЦТП-80	0,463	0	0	18,504	0	0	18,5036	67,53	33,25	93,88	3738,5
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 19	Жилой дом, ГВС	ЦТП-80	0	0	0,0992	0	0	0,7104	0,9093	71,68	41,77	196,97	3731,5
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 21	Жилой дом ГВС	ЦТП-80	0	0	0,1203	0	0	0,8429	1,0836	71,7	41,79	170,54	3679,7
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 21	Жилой дом	ЦТП-80	0,463	0	0	18,503	0	0	18,503	67,47	33,17	90,15	3675,5
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 21/1	Магазин, ГВС	ЦТП-80	0	0	0,002087	0	0	0,0167	0,022	71,86	41,95	288,74	3719,7
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 21/1	маг. "Виктория"	ЦТП-80	0,013	0	0	0,52	0	0	0,5195	67,63	33,24	109,35	3714,2
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 21/2	Административное здание	ЦТП-80	0,1066	0	0	4,26	0	0	4,2604	67,79	33,27	90,43	3658
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 21/2	Административное здание ГВС	ЦТП-80	0	0	0,014086	0	0	0,1064	0,1348	71,96	42,04	189,09	3662,2
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 23	Жилой дом	ЦТП-80	0,368	0	0	14,707	0	0	14,7066	66,18	34,71	87,56	3661,3
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 23	Жилой дом ГВС	ЦТП-80	0	0	0,0776	0	0	0,5419	0,6971	71,81	41,9	167,98	3660,7
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 23/1	Гостиничный комплекс "Медвежий Угол" ГВС	ЦТП-80	0	0	0,099993	0	0	0,7049	0,9048	71,88	42,18	171,36	3725,1
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 23/1	Гостиничный комплекс "Медвежий Угол"	ЦТП-80	0,226	0,215	0	9,124	7,224	0	16,3478	64,17	37,13	88,64	3739,7
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 25	Жилой дом ГВС	ЦТП-80	0	0	0,0828	0	0	0,5727	0,7384	71,94	42,02	156,2	3606,3
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 25	Жилой дом	ЦТП-80	0,368	0	0	14,716	0	0	14,7164	66,6	34,52	86,4	3610,3
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 27	Жилой дом ГВС	ЦТП-80	0	0	0,085	0	0	0,591	0,7611	72,04	42,13	158,14	3619,7
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 27	Жилой дом	ЦТП-80	0,368	0	0	14,969	0	0	14,9688	65,05	36,17	86,43	3625,7
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 29	Жилой дом	ЦТП-80	0,1054	0	0	4,212	0	0	4,2121	67,46	34,51	86,98	3582,9
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 29	Жилой дом	ЦТП-80	0,1054	0	0	4,212	0	0	4,2121	66,55	34,55	86,94	3587,8
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 29	Жилой дом ГВС	ЦТП-80	0	0	0,1141	0	0	0,7782	1,0066	72,31	42,38	137,78	3529,2
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 29	Жилой дом	ЦТП-80	0,1054	0	0	4,212	0	0	4,2121	67,33	34,37	85,3	3543,3
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 29	Жилой дом	ЦТП-80	0,1054	0	0	4,212	0	0	4,2121	67,56	34,34	85,69	3555,1
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 29	Жилой дом	ЦТП-80	0,1054	0	0	4,212	0	0	4,2121	66,91	34,66	85,72	3561,4

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 29/1	Школа, СОШ №29, Бассейн, ГВС	ЦТП-80	0	0	0,065473	0	0	0,4764	0,6075	72,2	42,42	148,21	3616,3
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 29/1	МБОУ СОШ №29	ЦТП-80	0,18	0,079	0	7,281	2,6544	0	9,9349	68,26	32,42	88,49	3588
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 29/1	Школа, МБОУ СОШ №29 ГВС	ЦТП-80	0	0	0,035	0	0	0,2538	0,3238	71,63	41,84	146,91	3592,7
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 29/1	бассейн	ЦТП-80	0,048	0,786	0	1,92	26,4096	0	28,3298	68,81	33,09	89,14	3611,7
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 29/1	Школа, СОШ №29, ГВС	ЦТП-80	0	0	0,065473	0	0	0,4637	0,5951	72,36	42,44	137,75	3502,5
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 31	Детский сад №36 "Яблонька"	ЦТП-80	0,2052	0,2098	0	8,201	7,0493	0	15,2499	69,57	32,46	84,08	3450,6
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 31	Детский сад №36 "Яблонька" ГВС	ЦТП-80	0	0	0,328671	0	0	2,2245	2,882	72,42	42,48	124,93	3459,3
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 35	Жилой дом ГВС	ЦТП-80	0	0	0,0668	0	0	0,4731	0,6067	71,91	42,21	173,07	3732,4
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 35	Жилой дом	ЦТП-80	0,3694	0	0	14,957	0	0	14,9571	63,91	37,56	88,72	3744,3
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 37	Жилой дом	ЦТП-80	0,3878	0	0	15,498	0	0	15,4978	68,95	33,34	81,75	3323,7
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 37	Жилой дом ГВС	ЦТП-80	0	0	0,0949	0	0	0,6469	0,8368	72,62	42,66	107,37	3321
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 39	Жилой дом ГВС	ЦТП-80	0	0	0,0772	0	0	0,5196	0,6741	72,84	42,86	91,77	3241,1
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 39	Жилой дом ГВС	ЦТП-80	0,3823	0	0	15,288	0	0	15,2882	71,04	31,75	80,45	3238
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 39/1	Жилой дом	ЦТП-46	0,0789	0	0	3,153	0	0	3,1531	51,02	40,39	71,58	3038,5
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 39/1	Встроенное нежилое помещение ИП Шарипов В.В.	ЦТП-46	0,012	0	0	0,48	0	0	0,4796	50,63	41,35	78,8	3160,8
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 39/1	Жилой дом	ЦТП-46	0,0789	0	0	3,153	0	0	3,1531	50,61	41,47	80,52	3187,2
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 39/1	Жилой дом	ЦТП-46	0,0789	0	0	3,153	0	0	3,1531	50,53	41,28	74,11	3116,7
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 39/1	Жилой дом	ЦТП-46	0,0789	0	0	3,153	0	0	3,1531	50,56	41,16	73,1	3094,7
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 39/1	Магазин "Смешанные товары" ИП Мадьяров Т.Ш.	ЦТП-46	0,0133	0	0	0,532	0	0	0,5316	50,71	40,95	74,54	3076,7
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 39/1	Жилой дом	ЦТП-46	0,0789	0	0	3,153	0	0	3,1531	50,74	40,85	72,18	3064,4
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 39/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-46	0	0	0,1524	0	0	1,0383	1,3406	62,11	42,48	96,83	3030,2
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 41	Жилой дом	ЦТП-80	0,3756	0	0	15,01	0	0	15,0103	69,91	32,8	81,72	3316,8
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 41	Жилой дом ГВС	ЦТП-80	0	0	0,0881	0	0	0,5985	0,7747	72,79	42,82	106,22	3314,4
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 41/1	Жилой дом	ЦТП-46	0,15	0	0	5,995	0	0	5,9946	50,78	40,95	81,37	3254

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 41/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-46	0	0	0,252	0	0	1,7318	2,2315	62	42,41	98,7	3102,1
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 41/1	Жилой дом	ЦТП-46	0,15	0	0	5,995	0	0	5,9947	50,81	41,01	82,43	3269
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 41/1	АО "Специализированный застройщик Сургустройтрест"	ЦТП-46	0,0213	0	0	0,85	0	0	0,8497	50,85	40,62	78,54	3180,1
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 41/1	Жилой дом	ЦТП-46	0,15	0	0	5,995	0	0	5,9946	51,06	40,43	78,51	3171,6
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 41/1	АО "Специализированный застройщик Сургустройтрест"	ЦТП-46	0,0122	0	0	0,486	0	0	0,4865	50,97	40,34	76,92	3141,3
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 41/1	ИП Мартынюк С.В.	ЦТП-46	0,0213	0	0	0,85	0	0	0,8496	50,97	40,3	76,41	3131
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 41/1	АО "Специализированный застройщик Сургустройтрест"	Прямое	0,0054	0	0	0,269	0	0	0,2692	51	40,37	78,57	3167,3
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 41/1	АО "Специализированный застройщик Сургустройтрест"	ЦТП-46	0,0054	0	0	1,077	0	0	1,0771	50,73	40,6	77,32	3154,9
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 41/1	ИП Панасенко Д.А.	ЦТП-46	0,0203	0	0	0,81	0	0	0,8099	50,68	41,15	81,86	3265,5
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 41/1	АО "Специализированный застройщик Сургустройтрест"	ЦТП-46	0,0132	0	0	0,526	0	0	0,5265	50,81	40,91	81,17	3244,6
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 43	Жилой дом	ЦТП-80	0,3805	0	0	15,216	0	0	15,2165	71,58	32,06	80,55	3219,7
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 43	Жилой дом ГВС	ЦТП-80	0	0	0,0883	0	0	0,5982	0,7749	73,03	43,06	85,44	3198,1
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 43/1	Жилой дом	ЦТП-46	0,24305	0	0	9,713	0	0	9,7134	51,12	41,05	72,57	3018,6
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 43/1	Жилой дом	ЦТП-46	0,24305	0	0	9,713	0	0	9,7131	52,02	40,04	71,8	2979,9
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 43/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-46	0	0	0,096	0	0	0,6761	0,8665	62,71	42,78	103,22	2946
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 45	Жилой дом ГВС	ЦТП-80	0	0	0,0944	0	0	0,6424	0,8314	72,52	42,57	115,94	3374,1
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 45	Жилой дом	ЦТП-80	0,4145	0	0	16,565	0	0	16,5648	69,77	32,44	83,27	3362,9
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 47	Жилой дом	ЦТП-80	0,15085	0	0	6,029	0	0	6,0285	69,89	33,12	86,14	3427,7
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 47	Жилой дом ГВС	ЦТП-80	0	0	0,1136	0	0	0,7776	1,0048	72,66	42,84	117,5	3435,6
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 47	Магазин "Промтовары"	ЦТП-80	0,0117	0,01	0	0,477	0,336	0	0,8126	70,07	33,58	86,45	3439,6
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 47	ПАО "Сбербанк"	ЦТП-80	0	0	0,0132	0	0	0,0912	0,1177	72,67	42,84	123,84	3428,8

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 47	9-ти этажная угловая вставка	ЦТП-80	0,101	0,01	0	4,037	0,336	0	4,3725	70,55	34,25	87,76	3465,4
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 47	9-ти этажная угловая вставка ГВС	ЦТП-80	0	0	0,1447	0	0	0,9983	1,288	72,64	42,85	122,69	3471,1
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 47	Магазин "Промтовары" ГВС	ЦТП-80	0	0	0,0103	0	0	0,0716	0,0922	72,66	42,84	127,61	3436
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 47	ООО"Капитал-Групп" Нежилое помещение	ЦТП-80	0	0	0,0079	0	0	0,056	0,0719	72,67	42,84	140,29	3433
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 47	ООО"Капитал-Групп" Нежилое помещение	ЦТП-80	0,01535	0,01	0	0,625	0,336	0	0,9614	70,04	33,6	86,45	3440,9
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 47	ПАО "Сбербанк"	ЦТП-80	0,022	0,01	0	0,896	0,336	0	1,2323	71,23	34,94	86,82	3453,1
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 47	Жилой дом	ЦТП-80	0,15085	0	0	6,028	0	0	6,0285	69,66	33,34	86,64	3450,6
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 49	Жилой дом	Прямое	0,408	0	0,085733	6,915	0	0	7,227	83,04	42,5	104,01	3498,7
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 5	Жилой дом	ЦТП-82	0,1616	0	0	6,458	0	0	6,4581	75,97	61,66	35,67	2058,1
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 5	Жилой дом ГВС	ЦТП-82	0	0	0,0824	0	0	0,5891	0,7527	74,74	44,95	171,1	1978,3
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 5	Жилой дом	ЦТП-82	0,1616	0	0	6,553	0	0	6,5526	73,96	63,63	36,28	2097,9
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 5	Жилой дом	ЦТП-82	0,1616	0	0	6,458	0	0	6,4581	67,17	51,75	34,67	2015,9
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 6а	Административное здание	ЦТП-82	0,1723	0	0	6,886	0	0	6,8857	68,07	48,24	36,61	1934
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 6а	Административное здание ГВС	ЦТП-82	0	0	0,0035	0	0	0,0278	0,0347	73,35	43,56	345,3	1896,8
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 7	Жилой дом	ЦТП-82	0,14	0	0	5,687	0	0	5,6872	60,64	54,03	40,48	2254,9
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 7	Жилой дом	ЦТП-82	0,14	0	0	5,688	0	0	5,6878	60,67	54,25	39,07	2232,1
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 7	Жилой дом	ЦТП-82	0,14	0	0	5,687	0	0	5,6869	61,17	54,53	37,95	2204,3
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 7	Жилой дом	ЦТП-82	0,14	0	0	5,685	0	0	5,6851	61,84	54,71	37,13	2173,7
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 7	Жилой дом ГВС	ЦТП-82	0	0	0,2091	0	0	1,491	1,9063	74,26	44,48	172,6	2007,7
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 7	Жилой дом	ЦТП-82	0,14	0	0	5,68	0	0	5,6802	62,94	54,38	36,1	2123,2
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 7	Жилой дом	ЦТП-82	0,14	0	0	5,595	0	0	5,5948	64,02	53,62	35,43	2081,6
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 7	Жилой дом	ЦТП-82	0,14	0	0	5,595	0	0	5,5948	65,39	52,56	34,91	2042,7
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 7/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-82	0	0	0,0551	0	0	0,4128	0,5222	72,66	42,88	174,31	1952,9
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 7/1	Жилой дом	ЦТП-82	0,071075	0	0	2,84	0	0	2,8404	66,76	48,08	37,7	1990

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 7/1	Жилой дом	ЦТП-82	0,071075	0	0	2,84	0	0	2,8405	67,07	48,81	39,48	2027,6
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 7/1	Жилой дом	ЦТП-82	0,071075	0	0	2,84	0	0	2,8404	66,96	48,37	38,69	2008,1
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 7/1	Жилой дом	ЦТП-82	0,071075	0	0	2,84	0	0	2,8404	66,78	47,9	37,11	1973,8
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 7/2	Жилой дом	ЦТП-82	0,129	0	0	5,212	0	0	5,2117	78,21	59,47	37,83	1990
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 7/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-82	0	0	0,0275	0	0	0,2099	0,2646	72,79	43	182,08	1954,6
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 7/3	Административное здание	ЦТП-82	0,0121	0	0,006434	1,955	0	0,0322	1,9693	78,75	58,94	37,11	1933,5
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Крылова, 9	ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре"	ЦТП-81	0,0972	0	0	3,887	0	0	3,8869	58,02	45,97	96,65	2509,9
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Мечникова, 1	лыжная база, баня ГВС	ЦТП-81	0	0	0,048	0	0	0,3447	0,4399	57,64	42,7	180,37	2217,1
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Мечникова, 1	лыжная база, баня	ЦТП-81	0,055	0	0	2,198	0	0	2,198	56,95	44,73	51,08	2233,5
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Мечникова, 10	Кафе Мираж ГВС	ЦТП-81	0	0	0,010086	0	0	0,0694	0,0895	56,9	41,92	54,56	1746,6
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Мечникова, 10	Кафе Мираж	ЦТП-81	0,116	0	0	4,636	0	0	4,6358	58,45	42,08	32,5	1761,7
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Мечникова, 11	общежитие	ЦТП-81	0,197	0	0	7,873	0	0	7,873	58,74	41,72	34,29	1784,5
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Мечникова, 11	общежитие ГВС	ЦТП-81	0	0	0,0716	0	0	0,485	0,627	56,85	41,88	51,33	1769
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Мечникова, 13	общежитие	Прямое	0,191	0	0	6,871	0	0	6,8713	58,83	41,97	39,09	1854,2
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Мечникова, 13	общежитие ГВС	Прямое	0	0	0,0591	0	0	0,4214	0,5397	57,01	42,04	96,44	1838,1
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Мечникова, 2	Мечникова, 2 ГВС	ЦТП-81	0	0	0,0678	0	0	0,465	0,5994	57,33	42,39	128,82	2120,9
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Мечникова, 2	Мечникова, 2	ЦТП-81	0,263	0	0	10,51	0	0	10,5103	56,35	44,73	39,32	2140,1
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Мечникова, 3	детская ж/д поликлиника	ЦТП-81	0,688	0	0	27,497	0	0	27,4973	56,97	44,64	38,91	2097,4
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Мечникова, 3	поликлиника железнодорожная	ЦТП-81	0,192	0	0	7,679	0	0	7,6787	56,91	44,9	64,11	2395,4
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Мечникова, 3	детская ж/д поликлиника ГВС	ЦТП-81	0	0	0,1941	0	0	1,3242	1,7103	57,6	42,66	122,03	2078,1
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Мечникова, 4	Мечникова, 4	ЦТП-81	0,282	0	0	11,27	0	0	11,2696	56,46	44,8	37,92	2087,9
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Мечникова, 4	Мечникова, 4 ГВС	ЦТП-81	0	0	0,0965	0	0	0,6586	0,8502	57,4	42,48	113,24	2069,7
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Мечникова, 5	МБОУ НШ №42 ГВС	ЦТП-81	0	0	0,035997	0	0	0,2653	0,3372	57,77	42,83	116,93	2007,3
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Мечникова, 5	МБОУ НШ №42	ЦТП-81	0,232	0,041	0	9,272	1,3776	0	10,6492	57,55	44,43	39,32	2027,9

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Мечникова, 5А	Тюменский СКЦ Спортивный комплекс ГВС	ЦТП-81	0	0	0,0261	0	0	0,2071	0,2588	57,78	42,94	126,55	2169,9
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Мечникова, 5А	Тюменский СКЦ Спортивный комплекс	ЦТП-81	0,328	0	0	12,901	0	0	12,9009	56,01	46,45	43,6	2197,8
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Мечникова, 6	Мечникова, 6 ГВС	ЦТП-81	0	0	0,0677	0	0	0,4618	0,596	57,12	42,17	84,86	1957,2
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Мечникова, 6	Мечникова, 6	ЦТП-81	0,262	0	0	10,47	0	0	10,4704	56,46	44,48	36,1	1975,4
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Мечникова, 8	Мечникова, 8 ГВС	ЦТП-81	0	0	0,0678	0	0	0,4524	0,5869	57,32	42,36	56,9	1855,8
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Мечникова, 8	Мечникова, 8	ЦТП-81	0,263	0	0	10,51	0	0	10,5103	57,27	44,09	33,63	1868,2
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Мечникова, 9	общежитие ГВС	ЦТП-81	0	0	0,0586	0	0	0,393	0,5092	56,73	41,76	42,34	1733,2
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Мечникова, 9	общежитие	ЦТП-81	0,1881	0	0	7,517	0	0	7,5172	58,66	41,58	32,71	1748,8
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Мечникова, 9а	МБДОУ детский сад комбинированного вида №22 "Сказка" ГВС	ЦТП-81	0	0	0,1309	0	0	0,8859	1,1455	57,25	42,4	62,19	1939,1
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Мечникова, 9а	МБДОУ детский сад комбинированного вида №22 "Сказка"	ЦТП-81	0,1145	0,035	0	4,576	1,176	0	5,7518	56,74	44,71	36,15	1958
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 10	Жилой дом	ЦТП-81	0,0257	0	0,001391	1,027	0	0,007	1,0301	55,82	43,41	33,37	1770,8
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 10	Жилой дом	ЦТП-81	0,5021	0	0	20,065	0	0	20,0655	51,54	47,46	32,67	1788,4
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 10	Жилой дом ГВС	ЦТП-81	0	0	0,0807	0	0	0,5429	0,7031	56,44	41,45	46,37	1720,7
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 10	Жилой дом	ЦТП-81	0,0032	0	0,000174	0,128	0	0,0009	0,1284	54,53	44,17	41,42	1829,6
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 13	АБК, Гаражи	Прямое	0,016	0	0,00278	0,267	0	0,0139	0,2727	73,29	28,78	132,87	2266,3
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 13	АБК, Станция "Сургут"	Прямое	0,074	0	0,027824	1,233	0	0,1391	1,2918	73,32	28,84	130,24	2268,5
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 15	АБК, СОХР, пожарная часть Сургутского отделения свердлвской железной дороги (ведомственная охрана)	Прямое	0,1	0	0	1,667	0	0	1,6669	72,84	28,64	75,15	2115,8
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 15	АБК, ГВС откд	ЦТП-83	0	0	0,0614	0	0	0,4164	0,5393	56,87	39,88	89,81	2360,6
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 16	Жилой дом	ЦТП-83	0,122233	0	0	4,885	0	0	4,8848	67,94	29,77	49,82	2423,5
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 16	Жилой дом	ЦТП-83	0,122233	0	0	4,885	0	0	4,8848	67,13	30,31	50,18	2446,5

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 16	Жилой дом	ЦТП-83	0,122233	0	0	4,885	0	0	4,8848	69,23	28,8	49,5	2398,8
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 16	Жилой дом, ГВС	ЦТП-83	0	0	0,0558	0	0	0,3805	0,3805	57,37	40,39	106,82	2382
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 16/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-83	0	0	0,0755	0	0	0,5437	0,6948	57,45	40,55	129,49	2519,3
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 16/1	Жилой дом	ЦТП-83	0,3669	0	0	14,663	0	0	14,6628	66,11	32,12	52,04	2534,9
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 16/2	Жилой дом	ЦТП-83	0,475	0	0,0956	18,984	0	0,478	19,1928	69,2	28,86	51,45	2471
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 16/3	Жилой дом	ЦТП-83	0,2575	0	0,0814	10,292	0	0,407	10,4697	69,68	28	51,38	2432,6
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 16/3	Жилой дом	ЦТП-83	0,2575	0	0	10,291	0	0	10,2906	69,53	27,63	49,75	2395,5
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 17	АБК, Отделение милиции Сургутского отделения свердлвской железной дороги (СЛВУДТ) - АБК	Прямое	0,153	0	0,0383	2,551	0	0	2,6916	71,94	28,02	63,96	2091,6
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 17	АБК, Гаражи полиции	Прямое	0,034	0	0	0,567	0	0	0,5667	72,44	27,9	54,5	1941,7
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 18	Жилой дом	ЦТП-83	0,0626	0	0	2,502	0	0	2,5017	69,64	28,43	49,42	2382,7
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 18	Жилой дом	ЦТП-83	0,0626	0	0,0614	2,502	0	0,307	2,6375	69,6	28,56	50,47	2410,8
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 18	Жилой дом	ЦТП-83	0,0626	0	0	2,502	0	0	2,5018	67,88	30,4	51,13	2445,5
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 18/1	Жилой дом	ЦТП-83	0,183	0	0	7,314	0	0	7,3135	70,19	27,91	59,9	2432,2
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 18/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-83	0	0	0,0729	0	0	0,5133	0,6598	57,5	40,51	122,99	2420,6
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 18/2	Жилой дом	Прямое	1,088	0	0,35893	18,444	0	0	19,684	70,55	27,59	50,39	2342,7
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 18/3	Жилой дом	ЦТП-83	0,126	0	0	5,035	0	0	5,0354	69,1	28,46	53,42	2489,2
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 18/3	Жилой дом	ЦТП-83	0,126	0	0	5,035	0	0	5,0354	69,39	28,73	54,56	2513,6
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 18/3	Жилой дом ГВС	ЦТП-83	0	0	0,1216	0	0	0,8228	1,0644	57,07	40,14	82,64	2458,2
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 18/3	Жилой дом	ЦТП-83	0,126	0	0	5,035	0	0	5,0355	69,15	29,44	55,1	2537,2
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 18/4	Жилой дом	ЦТП-83	0,1344	0	0	5,371	0	0	5,3711	69,15	30,53	67,78	2572,3
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 18/4	Жилой дом	ЦТП-83	0,1344	0	0	5,371	0	0	5,371	69,52	29,99	67,35	2552
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 18/4	Жилой дом	ЦТП-83	0,1344	0	0	5,371	0	0	5,371	69,58	29,79	66,81	2533,5
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 18/4	Жилой дом	ЦТП-83	0,1344	0	0	5,371	0	0	5,3711	69,86	29,42	66,59	2516,5

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 18/4	Жилой дом ГВС	ЦТП-83	0	0	0,0816	0	0	0,5792	0,7427	58,01	41,03	115,2	2497
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 19	АБК, СДСС (РЦС-5)	Прямое	0,151	0	0	2,517	0	0	2,5167	69,99	29,37	36,6	1712,8
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 19	АБК, СДСС (РЦС-5) ГВС	ЦТП-81	0	0	0,04904	0	0	0,3459	0,4432	56,09	41,15	92,7	1893,5
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 19/1	АБК, ГВС	ЦТП-81	0	0	0,149	0	0	1,0437	1,34	55,96	41,04	86,62	1926,3
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 19/1	АБК, ВЧД-20 Сургутского отделения свердлвской железной дороги	Прямое	0,076	0	0	1,267	0	0	1,2667	71,81	27,49	39,05	1742,6
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 19/2	АБК, ПТО Сургутского отделения свердлвской железной дороги (ВЧД-20)	Прямое	0,029	0	0	0,483	0	0	0,4833	72,4	27,51	43,07	1789,5
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 19/3	АБК, ОАО ФПК "Здание склада" (СТО "ЮНОН")	Прямое	0,0395	0	0	0,658	0	0	0,6583	72,14	26,78	35,88	1666
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 19/3	АБК, ГВС	ЦТП-81	0	0	0,004	0	0	0,0303	0,0383	55,66	40,71	103,6	1843,1
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 2	Жилой дом	ЦТП-82	0,1186	0	0	4,74	0	0	4,7396	70,37	43,74	26,98	1508,4
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 2	Жилой дом	ЦТП-82	0,1186	0	0	4,266	0	0	4,2658	69,38	45,01	29,6	1600,2
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 2	Жилой дом	ЦТП-82	0,1186	0	0	4,74	0	0	4,7396	69,92	44,24	27,7	1540,3
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 2	Жилой дом ГВС	ЦТП-82	0	0	0,1106	0	0	0,7608	0,9805	72,37	42,45	56,43	1545,1
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 2	Жилой дом	ЦТП-82	0,1186	0	0	4,74	0	0	4,7396	69,79	44,51	28,89	1574,6
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 20/1	Жилой дом	ЦТП-83	0,541	0	0	21,62	0	0	21,6202	69,1	30,06	50,35	2495,5
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 20/1	Пром встроенная часть	ЦТП-83	0,0035	0	0	0,14	0	0	0,1401	69,21	29,96	90,75	2499,3
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 20/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-83	0	0	0,1277	0	0	0,8507	1,104	57,88	41,04	63,41	2464,3
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 20/1	Пром встроенная часть ГВС	ЦТП-83	0	0	0,1054	0	0	0,7026	0,9117	57,88	41,04	63,72	2466,2
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 22	Жилой дом	ЦТП-46	0,1934	0	0	7,729	0	0	7,7289	48,73	41,86	73,04	3101,7
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 22	Жилой дом	ЦТП-46	0,1935	0	0	7,733	0	0	7,7329	49,95	39,5	70,49	2998,7
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 22	Жилой дом	ЦТП-46	0,1935	0	0	7,733	0	0	7,7329	49,83	39,18	70,77	2993,6
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 22	Жилой дом ГВС	ЦТП-46	0	0	0,1306	0	0	0,8924	1,1514	61,12	41,42	85,47	2962,5
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 24	Жилой дом	ЦТП-46	0,181	0	0	7,234	0	0	7,2336	50,89	39,04	70,3	2965,1

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 24	Жилой дом ГВС	ЦТП-46	0	0	0,0774	0	0	0,5231	0,6766	61,25	41,53	79,54	2923
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 24	Жилой дом	ЦТП-46	0,181	0	0	7,233	0	0	7,2334	50,82	38,83	69,55	2947,7
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 25	АБК, НОД-8	Прямое	0,536	0	0,0708	8,933	0	0,354	9,0204	68,48	28	37,11	1868,8
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 25	АБК, НОД-8	Прямое	0,1786	0	0	3,017	0	0	3,0169	69,02	27,78	37,25	1869,2
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 25	АБК, Сургутского отделения ЖД	Прямое	0,1786	0	0	3,012	0	0	3,0122	70,28	26,76	37,62	1872,6
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 26	Жилой дом	ЦТП-46	0,16	0	0	6,394	0	0	6,3941	50,98	38,65	67,3	2870,3
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 26	Жилой дом ГВС	ЦТП-46	0	0	0,1076	0	0	0,7181	0,9315	61,46	41,62	71,99	2842,5
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 26	Жилой дом	ЦТП-46	0,16	0	0	6,394	0	0	6,3941	50,62	38,55	69,3	2911,5
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 26	Жилой дом	ЦТП-46	0,16	0	0	6,394	0	0	6,3941	51,3	39,09	67,4	2874,7
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 26	Жилой дом	ЦТП-46	0,16	0	0	6,394	0	0	6,3941	51,6	39,61	69,05	2908,8
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 27	АБК, откл	ЦТП-83	0,0055	0	0	0,748	0	0	0,7476	67,77	32,6	53,52	2534,8
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 28	Жилой дом	ЦТП-46	0,1457	0	0	5,823	0	0	5,8226	52,71	38,85	68,01	2850,5
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 28	Жилой дом	ЦТП-46	0,1457	0	0	5,823	0	0	5,8226	53,14	39,23	69,6	2854,4
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 28	Жилой дом ГВС	ЦТП-46	0	0	0,1164	0	0	0,7783	1,0092	62,52	42,55	73,45	2805,2
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 28	Жилой дом	ЦТП-46	0,1457	0	0	5,823	0	0	5,8226	52,64	39,02	69,73	2892,9
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 29	АБК, УОСП Узел федеральной почтовой связи	ЦТП-83	0,4	0	0	15,987	0	0	15,9871	65,22	38,35	55,99	2735,7
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 2а	АБК, Пром встроенная часть ОАО ЖТК	ЦТП-82	0,015	0	0	0,599	0	0	0,5995	70,67	43,35	34,48	1534,6
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 2а	АБК, Пром встроенная часть ОАО ЖТК ГВС	ЦТП-82	0	0	0,005043	0	0	0,04	0,0502	72,32	42,39	127,16	1536,9
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 30	Общественное, Хореографическая школа	ЦТП-46	0,041	0,153	0	1,639	5,197	0	6,8357	51,37	38,51	68,05	2886,1
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 30	Общественное, Хореографическая школа ГВС	ЦТП-46	0	0	0,05304	0	0	0,3589	0,4642	61,51	41,73	78,16	2883,3
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 32	Общественное, Школа исскуств	ЦТП-46	0,2053	0,3335	0	8,206	13,6068	0	21,8123	51,5	39,01	68,25	2893,7
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 32	Общественное, Школа исскуств ГВС	ЦТП-46	0	0	0,089037	0	0	0,5981	0,7748	61,78	42	76,03	2887,1
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 3А	АБК, Кафе	Прямое	0,004	0	0,002	0,243	0	0	0,2522	69,88	28,79	64,17	2012,4

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 4	Жилой дом ГВС	ЦТП-82	0	0	0,0823	0	0	0,5519	0,7152	72,36	42,41	40,49	1460,5
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 4	Жилой дом	ЦТП-82	0,128333	0	0	5,129	0	0	5,1286	69,21	44,63	26,59	1490,2
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 4	Жилой дом	ЦТП-82	0,128333	0	0	5,129	0	0	5,1286	71,83	42,29	26,36	1464
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 4	Жилой дом	ЦТП-82	0,128333	0	0	5,129	0	0	5,1286	67,3	46,21	26,86	1516,3
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 4А	Жилой дом	ЦТП-82	0,128333	0	0	5,132	0	0	5,132	72,05	42,11	25,7	1428,3
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 4А	Жилой дом	ЦТП-82	0,128333	0	0	5,132	0	0	5,1321	70,92	42,91	27,18	1484,3
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 4А	Жилой дом ГВС	ЦТП-82	0	0	0,0815	0	0	0,553	0,715	72,32	42,39	39,95	1463,1
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 4А	Жилой дом	ЦТП-82	0,128333	0	0	5,132	0	0	5,132	71,77	42,32	26,59	1457,9
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 4б	Жилой дом	ЦТП-82	0,128333	0	0	5,129	0	0	5,1286	71,31	42,7	27,14	1481,4
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 4б	Жилой дом	ЦТП-82	0,128333	0	0	5,129	0	0	5,1286	71,61	42,51	26,22	1450,9
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 4б	Жилой дом	ЦТП-82	0,128333	0	0	5,129	0	0	5,1287	70,48	43,4	27,77	1509,3
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 4б	Жилой дом ГВС	ЦТП-82	0	0	0,0797	0	0	0,5499	0,7085	72,31	42,35	53,96	1485
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 6	Жилой дом	ЦТП-82	0,152	0	0	6,179	0	0	6,1789	60,57	51,45	29,79	1688,9
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 6	Жилой дом	ЦТП-82	0,152	0	0	6,171	0	0	6,171	62,03	50,18	29,15	1654,4
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 6	Жилой дом ГВС	ЦТП-82	0	0	0,1133	0	0	0,797	1,0222	71,55	41,65	71,45	1624,9
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 6	Жилой дом	ЦТП-82	0,152	0	0	6,074	0	0	6,0744	63,7	49,06	27,88	1587,9
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 6	Жилой дом	ЦТП-82	0,152	0	0	6,074	0	0	6,0745	62,75	49,67	28,43	1618,6
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Сургут, Грибоедова, 12/1		ЦТП-83	0,024	0	0	0,975	0	0	0,9753	71,89	31,76	68,04	2727,5
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Толстого, 16	Жилой дом	ЦТП-82	0,1315	0	0	5,259	0	0	5,259	72,56	42,16	29,46	1518,5
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Толстого, 16	Жилой дом	ЦТП-82	0,1315	0	0	5,259	0	0	5,2587	72,86	42,18	28,09	1483,6
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Толстого, 16	Жилой дом ГВС	ЦТП-82	0	0	0,0849	0	0	0,5994	0,7681	72,84	42,84	105,21	1485,8
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Толстого, 16	Жилой дом	ЦТП-82	0,1315	0	0	5,259	0	0	5,2588	72,31	42,92	28,61	1506,1
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Толстого, 16/1	БУ "Сургутская городская клиническая станция скорой помощи" ГВС	ЦТП-82	0	0	0,0021	0	0	0,0147	0,02	72,52	42,52	51,83	1364,9
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Толстого, 16/1	БУ "Сургутская городская клиническая	ЦТП-82	0,093	0,017	0	3,717	0,6936	0	4,4102	73,26	41,13	25,31	1385,9

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
		станция скорой помощи"												
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Толстого, 18	Жилой дом ГВС	ЦТП-82	0	0	0,0469	0	0	0,3126	0,4057	72,51	42,59	31,8	1428,6
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Толстого, 18	Жилой дом	ЦТП-82	0,101333	0	0	4,05	0	0	4,0496	71,35	43,08	26,59	1473,8
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Толстого, 18	Жилой дом	ЦТП-82	0,101333	0	0	4,05	0	0	4,0496	71,72	42,81	25,66	1449,8
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Толстого, 18	Жилой дом	ЦТП-82	0,101333	0	0	4,05	0	0	4,0497	71,51	43,04	26	1462,5
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Толстого, 20	Общественное, МДОУ Ласточка ГВС	ЦТП-82	0	0	0,124	0	0	0,8401	1,0864	72,82	43,01	47,43	1579,8
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Толстого, 20	Общественное, МДОУ Ласточка	ЦТП-82	0,336	0,09	0	13,428	3,672	0	17,0997	68,86	46,32	27,59	1607,5
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Толстого, 20А	Общественное, МБОУ СОШ №20 Блок Б,В	ЦТП-81	0,134	0,272	0	5,355	9,1392	0	14,4945	55,5	46,39	39,74	2131,8
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Толстого, 20А	Общественное, МБОУ СОШ №20 Блок Б,В ГВС	ЦТП-81	0	0	0,026433	0	0	0,1863	0,2387	57,48	42,66	94,67	2113,9
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Толстого, 20А	Общественное, МБОУ СОШ №20 Блок А,Г ГВС	ЦТП-81	0	0	0,022955	0	0	0,1738	0,2196	57,62	42,8	124,64	2169,4
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Толстого, 20А	Общественное, Общественное, Общежитие МБОУ СОШ №20	ЦТП-81	0,094	0	0	3,643	0	0	3,6426	55,78	47,03	43,78	2221,4
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Толстого, 20А	Общественное, Общежитие МБОУ СОШ №20 ГВС	ЦТП-81	0	0	0,0115	0	0	0,0859	0,1088	57,47	43,1	116,44	2202,6
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Толстого, 20А	Общественное, МБОУ СОШ №20 Переход	ЦТП-81	0	0	0,015	0	0	0,1089	0,1386	57,37	43	105,5	2194,8
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Толстого, 20А	Общественное, МБОУ СОШ №20 столовая с новым переходом	ЦТП-81	0,046	0,183	0	1,781	6,1488	0	7,9293	56,13	46,37	42,73	2187,4
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Толстого, 20А	Общественное, МБОУ СОШ №20 Блок А,Г	ЦТП-81	0,1439	0,184	0	5,752	6,1824	0	11,934	55,1	47,06	41,29	2188,5
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Толстого, 20А	Общественное, МБОУ СОШ №20, столовая ГВС	ЦТП-81	0	0	0,277544	0	0	1,9222	1,9222	57,28	42,93	87,08	2167,4
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Толстого, 20А	АБК, Склад школы №20 ГВС	ЦТП-81	0	0	0,002087	0	0	0,0164	0,0206	57,27	42,39	135,88	2003,3
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Толстого, 20А	АБК, Склад школы №20	ЦТП-81	0,0082	0	0	1,287	0	0	1,2873	56,3	45,08	38,03	2022,8
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Толстого, 22	Жилой дом ГВС	ЦТП-82	0	0	0,1163	0	0	0,7956	1,0264	73,25	43,5	68,54	1714,5
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Толстого, 22	Жилой дом	ЦТП-82	0,345	0	0	13,797	0	0	13,797	68,79	47,34	30,39	1744,2

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Толстого, 24	Жилой дом ГВС	ЦТП-82	0	0	0,135	0	0	0,9042	1,1721	72,29	42,43	38,53	1511
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Толстого, 24	Жилой дом	ЦТП-82	0,436	0	0	17,566	0	0	17,5658	69,91	44,19	26,73	1537,4
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Толстого, 26	Жилой дом	ЦТП-82	0,186	0	0	7,434	0	0	7,4336	69,17	47,72	30,21	1694,8
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Толстого, 26	Жилой дом ГВС	ЦТП-82	0	0	0,1117	0	0	0,763	0,9848	72,99	43,17	52,93	1587,9
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Толстого, 26	Жилой дом	ЦТП-82	0,186	0	0	7,433	0	0	7,4333	69,29	46,25	28,04	1618,5
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Толстого, 26	Жилой дом	ЦТП-82	0,186	0	0	7,433	0	0	7,4332	69,61	46,62	28,81	1641,2
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Толстого, 28	Жилой дом ГВС	ЦТП-82	0	0	0,09	0	0	0,6572	0,8369	74,78	44,99	162,67	1926,8
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Толстого, 28	Жилой дом	ЦТП-82	0,23755	0	0	9,501	0	0	9,5009	68,84	50,28	36,92	1967,6
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Толстого, 28	Жилой дом	ЦТП-82	0,23755	0	0	9,5	0	0	9,4996	68,57	49,67	33,62	1899,4
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Толстого, 30	Жилой дом	ЦТП-82	0,069725	0	0	2,786	0	0	2,7864	68,55	48,85	32,68	1856,9
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Толстого, 30	Жилой дом	ЦТП-82	0,069725	0	0	2,786	0	0	2,7864	68,55	49	33,18	1870,6
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Толстого, 30	Жилой дом ГВС	ЦТП-82	0	0	0,0529	0	0	0,3747	0,4797	74,01	44,23	120,87	1830,8
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Толстого, 30	Жилой дом	ЦТП-82	0,069725	0	0	2,816	0	0	2,8163	78,45	59,23	34,85	1905,5
Котельная №14 СГМУП "ГТС"	Толстого, 30	Жилой дом	ЦТП-82	0,069725	0	0	2,816	0	0	2,8158	78,59	59,1	34,08	1886,7
Котельная №13 СГМУП "ГТС"		ВЧД-20 Гараж	Прямое	0,016	0	0	0,481	0	0	0,4814	37,08	29,64	41,31	1100,2
Котельная №13 СГМУП "ГТС"		ВЧД-20 Компрессорная	Прямое	0,089	0	0	2,677	0	0	2,6772	37,28	30,03	48,11	1190
Котельная №13 СГМУП "ГТС"		Производственный корпус	Прямое	0,231	0	0	8,671	0	0	8,6711	35,68	26,59	20,17	756,1
Котельная №13 СГМУП "ГТС"		ПЧ-31 Гараж для дрезин	Прямое	0,034	0	0	1,024	0	0	1,0241	33,05	25,26	55,01	946,2
Котельная №13 СГМУП "ГТС"		ОРС (офис)	Прямое	0,0353	0	0	1,063	0	0	1,0628	36,34	29,2	61,13	1088,8
Котельная №13 СГМУП "ГТС"			Прямое	0,003	0	0	0,481	0	0	0,4813	37,42	30,11	56,89	1221,5
Котельная №13 СГМУП "ГТС"		Склад масел	Прямое	0,127	0	0	4,13	0	0	4,1302	40,07	32,58	48,34	1120,1
Котельная №13 СГМУП "ГТС"		Насосная дизельного топлива	Прямое	0,0239	0	0	1,263	0	0	1,2628	40,08	32,57	48,46	1088,7
Котельная №13 СГМУП "ГТС"		Реконструкция ПТОЛ Сургут	Прямое	1,4492	1,144	0	51,758	49,0286	0	100,7863	35,05	21,94	13,29	471,2
Котельная №13 СГМУП "ГТС"		КИП СЦБ	Прямое	0,034	0	0	1,023	0	0	1,0229	34,24	26,6	29,25	940,5
Котельная №13 СГМУП "ГТС"			Прямое	0,0042	0	0	0,127	0	0	0,1275	34,81	30,41	46,67	1273,6
Котельная №13 СГМУП "ГТС"		Токарный цех	Прямое	0,653	0	0	19,818	0	0	19,8184	34,22	30,29	28,31	1209

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №13 СГМУП "ГТС"		Гаражи	Прямое	0,042	0	0	1,264	0	0	1,264	32,89	25,5	36,14	1040,2
Котельная №13 СГМУП "ГТС"		ПЧ31 Гаражи	Прямое	0,042	0	0	1,264	0	0	1,2642	32,38	25,11	35,3	1062,8
Котельная №13 СГМУП "ГТС"		ПЧ-31 (Кузница)	Прямое	0,101	0	0	3,039	0	0	3,0391	33,1	25,52	31,74	987,4
Котельная №13 СГМУП "ГТС"		ЭЧ-1 (Гараж)	Прямое	0,006	0	0	0,181	0	0	0,1807	31,8	24,62	46,01	1118,4
Котельная №13 СГМУП "ГТС"		Пожарная насосная	Прямое	0,0239	0	0	0,777	0	0	0,7769	40,22	32,44	40,9	1005,4
Котельная №13 СГМУП "ГТС"		МЧ-8	Прямое	0,025	0	0	0,761	0	0	0,7611	36,48	32,42	96,48	1776,7
Котельная №13 СГМУП "ГТС"			Прямое	0,003	0	0	0,09	0	0	0,0903	36,1	28,95	50,3	1039,9
Котельная №13 СГМУП "ГТС"			Прямое	0,15	0	0	4,516	0	0	4,5159	34,56	27,35	21,79	868,3
Котельная №13 СГМУП "ГТС"		ЭЧ-1 (Склад)	Прямое	0,06	0	0	1,806	0	0	1,806	31,2	24,18	41,41	1160,7
Котельная №13 СГМУП "ГТС"		ВЧД ЦДРВ	Прямое	0,234	0	0	7,039	0	0	7,0386	37,11	29,65	37,34	1084,9
Котельная №13 СГМУП "ГТС"		ВЧД МПРВ	Прямое	0,234	0	0	7,039	0	0	7,0393	36,24	29,08	37,77	1110,6
Котельная №13 СГМУП "ГТС"		Экспертный цех	Прямое	0,116	0	0	5,8	0	0	5,8002	37,69	25,69	7,61	352,2
Котельная №13 СГМУП "ГТС"		Ангар	Прямое	0,049	0	0	1,576	0	0	1,5758	38,47	27,36	10,03	449,6
Котельная №13 СГМУП "ГТС"		Гараж	Прямое	0,0604	0	0	1,953	0	0	1,9532	39,56	30,39	16,58	682,7
Котельная №13 СГМУП "ГТС"		Вагон охраны	Прямое	0,005	0	0	1,333	0	0	1,3334	37,73	28,55	11,66	502,2
Котельная №13 СГМУП "ГТС"		"Трансспецстрой"	Прямое	0,0239	0	0	1,196	0	0	1,1965	40,72	26,21	42,71	272
Котельная №13 СГМУП "ГТС"		Административное здание, ОМТО-5	Прямое	0,056	0	0	1,705	0	0	1,7051	38,26	34,44	129,64	2160,6
Котельная №13 СГМУП "ГТС"		Административное здание, ОМТО-5	Прямое	0,025	0	0	0,761	0	0	0,7612	38,27	34,43	120,07	2103,6
Котельная №13 СГМУП "ГТС"		МЧ-8	Прямое	0,021	0	0	0,639	0	0	0,6393	36,57	32,51	96,41	1774,8
Котельная №13 СГМУП "ГТС"		Депо	Прямое	0,24	0	0	7,311	0	0	7,3115	37,16	33,99	92,53	1992,4
Котельная №13 СГМУП "ГТС"		Диспетчерская	Прямое	0,005	0	0	0,151	0	0	0,1505	35,9	28,71	40,93	984,8
Котельная №13 СГМУП "ГТС"		Общежитие	Прямое	0,05	0	0	1,508	0	0	1,5077	34,44	28,01	23,71	960,4
Котельная №13 СГМУП "ГТС"		Бомбоубежище	Прямое	0,0055	0	0	0,168	0	0	0,1676	34,67	30,55	39,18	1352,3
Котельная №13 СГМУП "ГТС"	Дмитрия Коротчаева, 5А		Прямое	0,081	0	0,0100862	2,472	0	0,1754	2,5188	35,74	31,68	132,28	1878,9
Котельная №13 СГМУП "ГТС"	Западная,	УОВ-1 (установка очистки воды)	т/м кот.№13	0,038	0	0	1,14	0	0	1,1403	40,41	26,27	33,4	338,2
Котельная №13 СГМУП "ГТС"	Западная, 1/1	Станция водоочистки	Прямое	0,081	0	0	2,633	0	0	2,633	40,23	32,42	26,33	903

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №13 СГМУП "ГТС"	Западная, 1/1	Станция водоочистки	Прямое	0,395	0,11	0	12,845	4,4714	0	17,3166	39,68	32,96	21,3	930,6
Котельная №13 СГМУП "ГТС"	Западная, 1/1	Станция водоочистки	Прямое	0,127	0	0	4,128	0	0	4,1284	40,2	32,45	20,66	884,4
Котельная №13 СГМУП "ГТС"	Западная, 1/1	Станция водоочистки	Прямое	0,262	0	0,23007	8,551	0	3,8345	9,351	40,23	32,35	18,19	844,3
Котельная №13 СГМУП "ГТС"	Западная, 1/1	Станция водоочистки	Прямое	0,264	0	0	8,582	0	0	8,5815	40,25	32,41	19,04	860,5
Котельная №13 СГМУП "ГТС"	Западная, 1/1	Станция водоочистки	Прямое	1,059	0,218	0	34,403	8,8524	0	43,2551	39,99	32,13	16,93	818,3
Котельная №13 СГМУП "ГТС"	Западная, 1/1	Пост ЭЦ станции "Сургут"	Прямое	0,0037	0	0	0,185	0	0	0,1848	34,65	20,82	115,68	635,8
Котельная №13 СГМУП "ГТС"	Западная, 1/1	Цех по ремонту приводов ШН-20	Прямое	0,0041	0	0	0,205	0	0	0,2053	34,16	20,33	139,77	679,9
Котельная №13 СГМУП "ГТС"	Контейнерная	КПП	Прямое	0,003	0	0	0,091	0	0	0,0914	37,02	33,24	92,86	1909,7
Котельная №13 СГМУП "ГТС"	Линейная, 28	Административное здание, ОМТО-5	Прямое	0,099	0	0	3,015	0	0	3,0151	38	34,53	119,33	2105,7
Котельная №13 СГМУП "ГТС"	Линейная, 28	Административное здание, ОМТО-5	Прямое	0,006	0	0	0,183	0	0	0,1831	38,11	34,27	175,79	2139,8
Котельная №13 СГМУП "ГТС"	Линейная, 28	Административное здание, ОМТО-5	Прямое	0,056	0	0	1,706	0	0	1,7061	38,08	34,1	129,6	2062,8
Котельная №13 СГМУП "ГТС"	Привокзальная	АБК, ОРС	Прямое	0,036	0	0	1,084	0	0	1,0844	35,61	28,43	54,04	1031,2
Котельная №13 СГМУП "ГТС"	Привокзальная	АБК, Пекарня	Прямое	0,123	0	0	3,704	0	0	3,7035	35,57	28,79	33,21	974,2
Котельная №13 СГМУП "ГТС"	Привокзальная	АБК, НГЧ-15	Прямое	0,231	0	0	7,068	0	0	7,0678	34,14	31,77	36,6	1448,1
Котельная №13 СГМУП "ГТС"	Привокзальная	АБК, Пилорама	Прямое	0,0246	0	0	0,749	0	0	0,7489	35,19	31,05	49,46	1483
Котельная №13 СГМУП "ГТС"	Привокзальная	АБК, НГЧ-15 КПП	Прямое	0,161	0	0	4,892	0	0	4,8922	34,37	30,3	30,24	1265
Котельная №13 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 1	НГЧ-15 (Гараж)	Прямое	0,1041	0	0	3,182	0	0	3,1819	34,47	31,03	35,93	1430,1
Котельная №13 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 1		Прямое	0,0388	0	0	1,186	0	0	1,1859	34,65	31,05	36,32	1430,5
Котельная №13 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 1		Прямое	0,004	0	0	0,122	0	0	0,1223	34,69	31,11	40,9	1438,1
Котельная №13 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 1	АБК, НГЧ-15	Прямое	0,935	0	0,097036	26,18	0	1,6173	26,5926	34,63	30,92	33,84	1380,4
Котельная №13 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 11	АБК, ЭЧ-1 (АБК-2)	Прямое	0,034	0	0	1,024	0	0	1,0243	30,11	23,08	65,66	1236
Котельная №13 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 11	АБК, ЭЧ-1 (АБК-1)	Прямое	0,139	0	0	4,184	0	0	4,1838	30,68	23,81	44,19	1193,2
Котельная №13 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 3	АБК, ВОДЧ-8	Прямое	0,197	0	0	5,976	0	0	5,9761	34,76	30,79	33,21	1298,8
Котельная №13 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 3/1	АБК	Прямое	0,102	0	0	3,071	0	0	3,071	35,12	28,04	26,96	921,8
Котельная №13 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 5	АБК, ПЧ-31	Прямое	0,081	0	0	2,437	0	0	2,4373	33,55	26,13	29,24	964,3
Котельная №13 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 5/2	АБК, ОРС (Склад №3)	Прямое	0,041	0	0	1,235	0	0	1,2346	36,25	29,11	50,73	1054,4

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №13 СГМУП "ГТС"	Привокзальная, 9	Общественное, Общежитие	Прямое	0,051	0	0,0099	1,594	0	0,165	1,6318	33,24	25,8	33,95	1017,9
Котельная №13 СГМУП "ГТС"	Сургут, Дмитрия Коротчаева, 50		Прямое	0,087	0	0	2,623	0	0	2,6232	30,67	24,59	101,07	1070,3
Котельная №13 СГМУП "ГТС"	Сургут, Западная, 1		Прямое	0,0353	0	0	1,059	0	0	1,0587	32,39	18,6	22,22	404,1
Котельная №13 СГМУП "ГТС"	Сургут, Западная, 1		Прямое	0,0488	0	0	1,463	0	0	1,4635	32,39	18,6	21,59	401,3
Котельная №13 СГМУП "ГТС"	Сургут, Западная, 1		Прямое	0,0324	0	0	0,972	0	0	0,9716	32,4	18,59	21,68	398,4
Котельная №13 СГМУП "ГТС"	Сургут, Западная, 1		Прямое	0,1218	0	0	3,653	0	0	3,6526	32,34	18,65	20,92	396,1
Котельная №13 СГМУП "ГТС"	Табельная	АБК	Прямое	0,001	0	0	0,038	0	0	0,0375	35,22	23,12	33,36	599,7
Котельная №1		Спортивный центр с универсальным игровым залом №7 (МБОУ СШ №12, микрорайон А)	ЦТП-6	0,0769	0,0932	0	1,068	1,3247	0	2,3929	62,56	28,24	24,67	864,1
Котельная №1		Спортивный центр с универсальным игровым залом №7 (МБОУ СШ №12, микрорайон А)	ЦТП-6	0	0	0,232	0	0	3,7916	3,7917	51,94	27,08	20,75	845,6
Котельная №1		ОАО "Сургутнефтегаз". Здание производственное административное. ТПУ	Прямое	0,176	0,338	0,207	7,094	0	0	8,97	66,75	32,07	8,33	359,2
Котельная №1		Нежилое помещение по ул. Магистральная, 26	ЦТП-11	0	0	0,17	0	0	2,9922	3,5592	61,75	40,02	24,65	602,3
Котельная №1	Григория Кукуевицкого, 10	Жилой дом	ЦТП-10	0,459	0	0	5,052	0	0	5,0523	60,41	37,52	29,23	925,2
Котельная №1	Григория Кукуевицкого, 10	Жилой дом	ЦТП-10	0,459	0	0	5,053	0	0	5,0526	55,76	32,17	26,74	851,5
Котельная №1	Григория Кукуевицкого, 10	Жилой дом ГВС	ЦТП-10	0	0	0,1386	0	0	2,331	3,024	56,82	47,33	29,3	842,5
Котельная №1	Григория Кукуевицкого, 10/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-10	0	0	0,071	0	0	1,2171	1,5718	55,96	46,76	41,64	1004,3
Котельная №1	Григория Кукуевицкого, 10/1	Жилой дом	ЦТП-10	0,376	0	0	4,073	0	0	4,0734	54,47	32,51	32,66	1016
Котельная №1	Григория Кукуевицкого, 10/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-10	0	0	0,046	0	0	0,8083	1,0382	56,36	47,17	57,55	1086,1
Котельная №1	Григория Кукуевицкого, 10/2	Жилой дом	ЦТП-10	0,376	0	0	4,137	0	0	4,137	54,65	33,44	39,62	1144,5
Котельная №1	Григория Кукуевицкого, 10/3	МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №41"Рябинушка" ГВС	ЦТП-10	0	0	0,182073	0	0	3,0447	3,9551	57,45	47,65	21,96	740,8

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №1	Григория Кукуевицкого, 10/3	МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №41"Рябинушка"	ЦТП-10	0,396	0,059	0	4,291	0,8331	0	5,1238	56,24	32,66	25,33	815,9
Котельная №1	Григория Кукуевицкого, 10/4	Жилой дом ГВС	ЦТП-11	0	0	0,1698	0	0	2,8395	3,6885	61,44	39,66	21,15	557,5
Котельная №1	Григория Кукуевицкого, 10/4	Жилой дом	ЦТП-11	0,3287	0	0	3,42	0	0	3,4204	58,67	35,48	16,55	571,4
Котельная №1	Григория Кукуевицкого, 10/4	Жилой дом	ЦТП-11	0,3287	0	0	3,422	0	0	3,4217	58,59	35,69	17,14	597,3
Котельная №1	Григория Кукуевицкого, 10/4	Жилой дом	ЦТП-11	0,3287	0	0	3,42	0	0	3,4196	58,53	36,51	20,03	703,5
Котельная №1	Григория Кукуевицкого, 10/5	Жилой дом ГВС	ЦТП-11	0	0	0,0396	0	0	0,6715	0,8695	61,71	40	32,24	674,8
Котельная №1	Григория Кукуевицкого, 10/5	Жилой дом	ЦТП-11	0,37	0	0	3,854	0	0	3,8544	57,15	36,86	20,72	730,4
Котельная №1	Григория Кукуевицкого, 10/6	МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №41 "Рябинушка"	ЦТП-11	0,232	0,13	0	2,417	1,8026	0	4,2194	58,26	36,78	20,66	707,8
Котельная №1	Григория Кукуевицкого, 10/6	МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №41 "Рябинушка" ГВС	ЦТП-11	0	0	0,057039	0	0	0,9645	1,2497	61,88	40,2	31,23	679,4
Котельная №1	Григория Кукуевицкого, 12	Жилой дом	ЦТП-10	0,44555	0	0	4,827	0	0	4,8269	56,31	33,27	25,49	848,7
Котельная №1	Григория Кукуевицкого, 12	Жилой дом ГВС	ЦТП-10	0	0	0,1432	0	0	2,3956	3,1115	57,25	47,53	22,79	762
Котельная №1	Григория Кукуевицкого, 12	Жилой дом	ЦТП-10	0,44555	0	0	4,828	0	0	4,8278	56,13	33,36	30,1	922,7
Котельная №1	Григория Кукуевицкого, 12/1	Жилой дом	ЦТП-10	0,554	0	0	6,002	0	0	6,0018	57,2	32,93	26,21	774,9
Котельная №1	Григория Кукуевицкого, 12/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-10	0	0	0,088	0	0	1,4761	1,9161	58,28	48,3	31,81	750,3
Котельная №1	Григория Кукуевицкого, 12/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-10	0	0	0,0453	0	0	0,7685	0,995	58,46	48,48	57,66	842,8
Котельная №1	Григория Кукуевицкого, 12/2	Жилой дом	ЦТП-10	0,376	0	0	4,074	0	0	4,0739	56,97	33,01	39,69	914,3
Котельная №1	Григория Кукуевицкого, 12/3	МБОУ средняя общеобразовательная школа №12	ЦТП-6	0,612	0,114	0	6,376	1,6204	0	7,996	67,74	33,69	26,82	930,6
Котельная №1	Григория Кукуевицкого, 12/3	МБОУ средняя общеобразовательная школа №12 ГВС	ЦТП-6	0	0	0,162944	0	0	2,672	3,4728	56,54	32,43	21,81	890,3
Котельная №1	Григория Кукуевицкого, 14/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-10	0	0	0,097	0	0	1,6897	2,1744	58,27	48,54	106,53	1007,8
Котельная №1	Григория Кукуевицкого, 14/1	Жилой дом	ЦТП-10	0,246	0	0	2,665	0	0	2,6651	57,33	33,33	50,76	1028,8
Котельная №1	Григория Кукуевицкого, 15	ТЦ "Пассаж" 1	т/м 10 кот. № 1	0,271	0	0	2,936	0	0	2,9362	70,18	31,39	444,18	708,7
Котельная №1	Григория Кукуевицкого, 15	ТЦ "Пассаж" 2	т/м 10 кот. № 1	0,271	0	0	2,936	0	0	2,9359	70,14	31,39	271,86	689,1

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №1	Григория Кукуевицкого, 15	ТЦ "Пассаж"3	т/м 10 кот. № 1	0,127	0	0	1,376	0	0	1,3759	69,99	31,28	286,87	774,3
Котельная №1	Григория Кукуевицкого, 15/1	склад-магазин ЗАО "Сургутобувьторг", производственно-торговая фирма АОЗТ "Одежда"	т/м 10 кот. № 1	0,177	0	0	1,918	0	0	1,9176	69,87	31,13	295,12	783,5
Котельная №1	Григория Кукуевицкого, 15/1	Склад № 3 Березка	т/м 10 кот. № 1	0,0632	0,0292	0	0,685	0,4059	0	1,0906	69,99	31,31	284,04	769,6
Котельная №1	Григория Кукуевицкого, 15/1	ТЦ "Альтаир"	т/м 10 кот. № 1	0,1127	0,045	0	1,221	0,6256	0	1,8465	70,06	31,39	274,18	715,5
Котельная №1	Григория Кукуевицкого, 8	стоматологическая поликлиника №1 ГВС	ЦТП-11	0	0	0,122947	0	0	2,0942	2,7089	59,94	38,23	54,11	692,2
Котельная №1	Григория Кукуевицкого, 8	стоматологическая поликлиника №1	ЦТП-11	0,157	0,367	0	1,633	5,0886	0	6,7218	60,06	38,96	21,39	701,5
Котельная №1	Григория Кукуевицкого, 8	аптека №237	ЦТП-11	0,071	0	0	0,738	0	0	0,738	59,05	37,86	30,35	743,8
Котельная №1	Григория Кукуевицкого, 8	гараж	ЦТП-11	0,017	0	0	0,236	0	0	0,2361	56,18	34,95	23,49	694
Котельная №1	Григория Кукуевицкого, 8	аптека №237 ГВС	ЦТП-11	0	0	0,005913	0	0	0,1159	0,1455	60,33	38,43	103,7	733,3
Котельная №1	Григория Кукуевицкого, 8/1	Жилой дом	ЦТП-11	0,1856	0	0	1,931	0	0	1,9308	56,81	34,69	22,1	622,1
Котельная №1	Григория Кукуевицкого, 8/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-11	0	0	0,0379	0	0	0,6418	0,8314	60,15	38,23	37,8	602,2
Котельная №1	Григория Кукуевицкого, 8/2	ФГАУ "Аварийно-спасательное формирование "Западно-Сибирская противофонтанная военизированная часть"	ЦТП-11	0,12	0,362	0	1,164	5,019	0	6,1831	56,07	35,08	21,79	713,8
Котельная №1	Григория Кукуевицкого, 8/2	Пожарная часть №26	ЦТП-11	0,004	0	0	0,129	0	0	0,1292	58,56	33,89	70,29	490,3
Котельная №1	Григория Кукуевицкого, 8/2	ФГАУ "Аварийно-спасательное формирование "Западно-Сибирская противофонтанная военизированная часть"	ЦТП-11	0	0	0,025563	0	0	0,4479	0,5757	60,07	38,17	62,88	704,9
Котельная №1	Дзержинского, 10	Жилой дом	ЦТП-6	0,376	0	0	3,917	0	0	3,9167	67,64	34,21	21,24	877,4
Котельная №1	Дзержинского, 10	Жилой дом ГВС	ЦТП-6	0	0	0,0586	0	0	0,9543	1,2402	62,25	32,62	22,28	853,3
Котельная №1	Дзержинского, 10/1	Магазин Овощи	ЦТП-6	0,03	0	0	0,313	0	0	0,3128	67,62	34,2	44,3	939,4
Котельная №1	Дзержинского, 10/1	Магазин Овощи	ЦТП-6	0	0	0,0071	0	0	0,1271	0,1273	62,24	32,61	62,3	895,6
Котельная №1	Дзержинского, 12	Жилой дом	ЦТП-6	0,376	0	0	3,917	0	0	3,9168	68,14	33,6	19,63	792,1
Котельная №1	Дзержинского, 12	Жилой дом ГВС	ЦТП-6	0	0	0,0555	0	0	0,9034	1,1741	62,34	32,49	19,55	771,3
Котельная №1	Дзержинского, 14А	Жилой дом ГВС	ЦТП-11	0	0	0,0689	0	0	1,1622	1,5066	61,86	40,33	38,7	784,9
Котельная №1	Дзержинского, 14А	Жилой дом	ЦТП-11	0,554	0	0	5,771	0	0	5,7709	58,5	36,81	23,9	801,8
Котельная №1	Дзержинского, 14Б	Жилой дом ГВС	ЦТП-11	0	0	0,0197	0	0	0,3344	0,4329	61,74	40,51	44,19	879,3
Котельная №1	Дзержинского, 14Б	Жилой дом	ЦТП-11	0,109	0	0	1,135	0	0	1,1355	58,66	36,99	32,44	897,3

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №1	Дзержинского, 14В	Жилой дом	ЦТП-11	0,4805	0	0	5,007	0	0	5,0068	58,66	37,08	39,3	975,2
Котельная №1	Дзержинского, 14В	Жилой дом ГВС	ЦТП-11	0	0	0,0704	0	0	1,214	1,5669	61,77	40,56	60,18	960,6
Котельная №1	Дзержинского, 16В	Жилой дом ГВС	ЦТП-11	0	0	0,0795	0	0	1,3443	1,7418	61,8	40,22	38,03	762
Котельная №1	Дзержинского, 16В	Жилой дом	ЦТП-11	0,554	0	0	5,771	0	0	5,7709	58,42	36,53	32,89	813
Котельная №1	Дзержинского, 18	Жилой дом	ЦТП-11	0,554	0	0	5,772	0	0	5,7717	58,29	37,11	30,29	922,8
Котельная №1	Дзержинского, 18	Жилой дом ГВС	ЦТП-11	0	0	0,0847	0	0	1,4418	1,8653	61,65	40,36	42,21	842,3
Котельная №1	Дзержинского, 24	Жилой дом	ЦТП-11	0,2436	0	0	2,535	0	0	2,5352	58,18	36,06	26,64	729,7
Котельная №1	Дзержинского, 24	Магазин	ЦТП-11	0,079	0,1082	0	1,096	1,5008	0	2,5969	58,07	36,02	26,88	735,3
Котельная №1	Дзержинского, 24	Жилой дом	ЦТП-11	0,2436	0	0	2,534	0	0	2,5339	58,17	36,07	26,73	731,5
Котельная №1	Дзержинского, 24	Магазин	ЦТП-11	0,079	0,1082	0	1,097	1,5008	0	2,5975	58,07	36,01	26,56	729,9
Котельная №1	Дзержинского, 24	Жилой дом ГВС	ЦТП-11	0	0	0,04415	0	0	0,7661	0,7662	61,43	39,62	61,03	714,3
Котельная №1	Дзержинского, 24	Жилой дом ГВС	ЦТП-11	0	0	0,04415	0	0	0,7641	0,9848	61,5	39,69	59,89	707,9
Котельная №1	Дзержинского, 6/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-6	0	0	0,1061	0	0	1,7793	2,2967	61,41	32,73	50,97	1319,6
Котельная №1	Дзержинского, 6/1	Жилой дом	ЦТП-6	0,3137	0	0	3,269	0	0	3,2687	65,89	35,79	56,26	1465,4
Котельная №1	Дзержинского, 6/1	Жилой дом	ЦТП-6	0,3137	0	0	3,268	0	0	3,2677	66,04	35,63	49,1	1360,9
Котельная №1	Дзержинского, 6/2	Жилой дом	ЦТП-6	0,4855	0	0	5,176	0	0	5,1764	66	35,65	43	1375,6
Котельная №1	Дзержинского, 6/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-6	0	0	0,0691	0	0	1,1519	1,4888	61,1	32,75	44,85	1283,7
Котельная №1	Дзержинского, 6Б	МБОУ СОШ№12	ЦТП-11	0,278	0,203	0	2,897	2,8146	0	5,7113	58,6	37,28	41,77	1039,2
Котельная №1	Дзержинского, 6Б	МБОУ СОШ№12	ЦТП-6	0,306	0,203	0	3,188	2,8853	0	6,0728	66,82	34,94	23,28	964,8
Котельная №1	Дзержинского, 6Б	МБОУ СОШ№12 ГВС	ЦТП-6	0	0	0,191986	0	0	3,1419	4,0785	60,9	32,69	25,13	950,9
Котельная №1	Дзержинского, 6Б	МБОУ СОШ№12 ГВС	ЦТП-11	0	0	0,191986	0	0	3,2904	4,2505	61,64	40,64	53,85	1021,3
Котельная №1	Дзержинского, 8	Жилой дом	ЦТП-6	0,3355	0	0	3,495	0	0	3,4949	67,09	34,67	22,81	965
Котельная №1	Дзержинского, 8	Жилой дом ГВС	ЦТП-6	0	0	0,054	0	0	0,8805	1,1439	62,06	32,65	25,8	945,9
Котельная №1	Дзержинского, 8А	Жилой дом ГВС	ЦТП-6	0	0	0,0926	0	0	1,5118	1,9636	61,84	32,68	30,91	1067,3
Котельная №1	Дзержинского, 8А	Жилой дом	ЦТП-6	0,31695	0	0	3,302	0	0	3,3016	66,24	35,41	27,5	1145,1
Котельная №1	Дзержинского, 8А	Жилой дом	ЦТП-6	0,31695	0	0	3,302	0	0	3,3016	66,4	35,27	25,04	1084,9
Котельная №1	Дзержинского, 8Б	Жилой дом ГВС	ЦТП-6	0	0	0,0171	0	0	0,2798	0,3633	61,96	32,65	31,15	996,3
Котельная №1	Дзержинского, 8Б	Жилой дом	ЦТП-6	0,1335	0	0	1,391	0	0	1,3907	66,81	34,89	24,51	1014,1
Котельная №1	Ленина пр-т, 45	Жилой дом	Прямое	0,11	0	0	1,192	0	0	1,1917	68,81	31,96	590,59	885,1
Котельная №1	Ленина пр-т, 45	Жилой дом	Прямое	0,11	0	0	1,192	0	0	1,1917	68,94	31,84	583,76	808,4
Котельная №1	Ленина пр-т, 45	Жилой дом	Прямое	0,11	0	0	1,192	0	0	1,1917	68,82	31,95	585,36	852,5
Котельная №1	Ленина пр-т, 45	Жилой дом	Прямое	0,11	0	0	1,192	0	0	1,1917	68,88	31,89	581,91	809,6
Котельная №1	Ленинградская, 1	Жилой дом ГВС	ЦТП-6	0	0	0,1255	0	0	2,081	2,6926	57,75	33,33	48,72	1566,1
Котельная №1	Ленинградская, 1	Жилой дом	ЦТП-6	0,3245	0	0	3,46	0	0	3,4597	64,56	36,88	43,3	1627,8
Котельная №1	Ленинградская, 1	Жилой дом	ЦТП-6	0,3245	0	0	3,46	0	0	3,4597	64,56	36,9	48,97	1670,1
Котельная №1	Ленинградская, 1/1	Магазин "Уралочка" ОАО "САОПИН"	ЦТП-6	0,0308	0	0	0,321	0	0	0,3208	64,6	36,87	43,85	1572,8
Котельная №1	Ленинградская, 1/1	Магазин "Уралочка" ОАО "САОПИН" ГВС	ЦТП-6	0	0	0,007999	0	0	0,136	0,175	57,84	33,37	55,49	1550,1
Котельная №1	Ленинградская, 1/2	Торговый центр "Невский"	ЦТП-6	0,1581	0,4236	0	1,647	6,0182	0	7,6654	64,43	37,05	40,61	1596,2
Котельная №1	Ленинградская, 1/2	Торговый центр "Невский" ГВС	ЦТП-6	0	0	0,129555	0	0	2,156	2,7875	57,78	33,38	47,84	1561,7
Котельная №1	Ленинградская, 10А	МБОУ ДОД "Детская художественная школа декоративно-прикладного	ЦТП-10	0	0	0,0101	0	0	0,0611	0,0614	58,47	48,49	293,51	1072,2

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
		искусства" (ДХШ ДПИ) ГВС												
Котельная №1	Ленинградская, 10А	Жилой дом ГВС	ЦТП-10	0	0	0,0414	0	0	0,2247	0,2868	58,49	48,51	183,71	1017,2
Котельная №1	Ленинградская, 10А	Жилой дом	ЦТП-10	0,1085	0	0	1,302	0	0	1,302	57,31	33,33	54,15	1051,1
Котельная №1	Ленинградская, 10А	МБОУ ДОД "Детская художественная школа декоративно-прикладного искусства" (ДХШ ДПИ)	ЦТП-10	0,065	0	0	0,78	0	0	0,7801	57,28	33,32	65,65	1097
Котельная №1	Ленинградская, 10А	Жилой дом	ЦТП-10	0,1085	0	0	1,302	0	0	1,3022	57,29	33,34	57,69	1078,7
Котельная №1	Ленинградская, 11	ООО "Акрополь"	ЦТП-6	0,6332	0,052	0	6,596	0,7394	0	7,3354	65,42	36,14	32,77	1318,9
Котельная №1	Ленинградская, 11	ООО "Акрополь"	ЦТП-6	0,0173	0	0	0,18	0	0	0,1803	65,47	36,08	39,2	1306,7
Котельная №1	Ленинградская, 11	Жилой дом ГВС	ЦТП-6	0	0	0,1669	0	0	2,7404	3,5545	58,65	33	34,85	1237
Котельная №1	Ленинградская, 12	МБОУ ДОД "Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого" (ДШИ им. Г. Кукуевицкого)	ЦТП-10	0,264	0,2	0	3,117	2,8237	0	5,9405	56,88	33,71	61,39	1131,6
Котельная №1	Ленинградская, 12	МБОУ ДОД "Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого" (ДШИ им. Г. Кукуевицкого) ГВС	ЦТП-10	0	0	0,027	0	0	0,162	0,2025	58,48	48,5	238,36	1111,4
Котельная №1	Ленинградская, 3	Жилой дом ГВС	ЦТП-6	0	0	0,1258	0	0	2,0686	2,6824	52,97	33,29	35,72	1274,7
Котельная №1	Ленинградская, 3	Жилой дом	ЦТП-6	0,489	0	0	4,863	0	0	4,8631	65,24	36,26	34,18	1351,6
Котельная №1	Ленинградская, 3/1	Административное здание ГВС	ЦТП-6	0	0	0,023998	0	0	0,4026	0,5196	57,99	33,32	49,84	1513,2
Котельная №1	Ленинградская, 3/1	ИП Светикова Е.В.	ЦТП-6	0,0379	0	0	0,404	0	0	0,4041	64,87	36,6	45,35	1537
Котельная №1	Ленинградская, 4	Жилой дом	ЦТП-6	0,1419	0	0	1,512	0	0	1,5124	65,95	35,68	43,25	1373,6
Котельная №1	Ленинградская, 4	Жилой дом	ЦТП-6	0,1419	0	0	1,512	0	0	1,5119	66	35,64	41,95	1356,1
Котельная №1	Ленинградская, 4	Жилой дом ГВС	ЦТП-6	0	0	0,0359	0	0	0,6074	0,7826	61,07	32,74	51,26	1325,3
Котельная №1	Ленинградская, 5	Жилой дом	ЦТП-6	0,465	0	0	4,844	0	0	4,8444	65,51	35,99	32,74	1300,8
Котельная №1	Ленинградская, 5	Жилой дом ГВС	ЦТП-6	0	0	0,421534	0	0	6,8971	8,954	53,11	33,28	33,79	1232
Котельная №1	Ленинградская, 7	Жилой дом ГВС	ЦТП-6	0	0	0,1287	0	0	2,1126	2,7404	60,4	32,87	35,3	1229,1
Котельная №1	Ленинградская, 7	Жилой дом	ЦТП-6	0,524	0	0	5,585	0	0	5,5847	65,91	35,62	31,98	1248,6
Котельная №1	Ленинградская, 7	Кафе Капелька любви ГВС	ЦТП-6	0	0	0,007999	0	0	0,1445	0,1838	60,42	32,85	75,77	1288,4
Котельная №1	Ленинградская, 7	Кафе Капелька любви	ЦТП-6	0,01	0	0	0,104	0	0	0,1045	65,92	35,59	105,65	1311,1
Котельная №1	Ленинградская, 9	АУ "СПК"	ЦТП-6	0,12	0	0	1,25	0	0	1,25	65,67	35,92	30,6	1260,7
Котельная №1	Ленинградская, 9	АУ "СПК"	ЦТП-6	0,12	0,281	0	1,25	3,9935	0	5,2436	65,17	36,4	31,41	1293,6
Котельная №1	Ленинградская, 9	АУ "СПК"	ЦТП-6	0,12	0	0	1,25	0	0	1,25	65,63	35,97	31,38	1277,8
Котельная №1	Ленинградская, 9	Жилой дом ГВС	ЦТП-6	0	0	0,1579	0	0	2,5832	3,3534	59,27	32,96	33,4	1192,5
Котельная №1	Магистральная, 10	Магистральная, 10	ЦТП-11	0,237	0	0	2,467	0	0	2,4668	58,16	34,03	15,25	500,7
Котельная №1	Магистральная, 10	Магистральная, 10 ГВС	ЦТП-11	0	0	0,0541	0	0	0,9033	1,1738	60,76	38,8	15,92	463,6
Котельная №1	Магистральная, 22	Магистральная, 22 ГВС	ЦТП-11	0	0	0,0553	0	0	0,9579	1,2346	61,85	39,98	48,19	632,5

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
Котельная №1	Магистральная, 22	Магистральная, 22	ЦТП-11	0,3589	0	0	3,739	0	0	3,7386	59,3	35,5	27,01	653,2
Котельная №1	Магистральная, 22А	Магистральная, 22А ГВС	ЦТП-11	0	0	0,0145	0	0	0,2504	0,3229	61,75	39,87	45,6	613,1
Котельная №1	Магистральная, 22А	Магистральная, 22А	ЦТП-11	0,104	0	0	1,083	0	0	1,0833	59,28	35,32	25,26	627,9
Котельная №1	Магистральная, 24	Магистральная, 24	ЦТП-11	0,554	0	0	5,771	0	0	5,7709	58,91	34,86	18,41	555,1
Котельная №1	Магистральная, 24	Магистральная, 24 ГВС	ЦТП-11	0	0	0,0788	0	0	1,3217	1,7158	61,11	39,21	18,49	484,4
Котельная №1	Магистральная, 26	Магистральная, 26	ЦТП-11	0,353	0	0	3,677	0	0	3,6771	58,2	35,34	20,8	631,5
Котельная №1	Магистральная, 26	Магистральная, 26	ЦТП-11	0,353	0	0	3,677	0	0	3,6771	57,96	35,04	17,32	581,7
Котельная №1	Магистральная, 26	ООО "Новый Авгур"	ЦТП-11	0,084	0	0	0,875	0	0	0,875	58,01	35,13	20,09	614,4
Котельная №1	Магистральная, 26	Магистральная, 26 ГВС	ЦТП-11	0	0	0,0966	0	0	1,6237	2,1066	60,89	39,06	24,98	574,6
Котельная №1	Магистральная, 26А	Кафе-бар ГВС	ЦТП-11	0	0	0,022085	0	0	0,3812	0,4916	60,59	38,66	34,79	564,4
Котельная №1	Магистральная, 26А	Кафе-бар	ЦТП-11	0,0129	0	0	0,134	0	0	0,1344	57,94	34,32	60,13	574,1
Котельная №1	Магистральная, 28	Магистральная, 28 ГВС	ЦТП-11	0	0	0,0742	0	0	1,2515	1,6225	59,89	37,97	41,22	614,3
Котельная №1	Магистральная, 28	Магистральная, 28	ЦТП-11	0,52	0	0	5,408	0	0	5,4083	56,17	34,57	17,91	623,1
Котельная №1	Набережный проспект, 2А	Магазин "Садко" ИП Максимов	ЦТП-6	0,045	0	0	0,469	0	0	0,4689	64,66	36,99	56,64	1665
Котельная №1	Набережный проспект, 2А	ПАО банк ФК "Открытие"	ЦТП-6	0,052	0	0	0,542	0	0	0,5417	64,65	36,99	51,32	1658,3
Котельная №1	Набережный проспект, 4	Общественное, общежитие №4 ГВС	ЦТП-6	0	0	0,1122	0	0	1,8538	2,4006	57,75	33,3	42,74	1496,5
Котельная №1	Набережный проспект, 4	Общественное, общежитие №4	ЦТП-6	0,473	0	0	5,039	0	0	5,0394	64,78	36,6	37,88	1519
Котельная №1	Набережный пр-т, 2	Общественное, общежитие №1 ГВС	ЦТП-6	0	0	0,1337	0	0	2,2273	2,879	57,82	33,37	51,97	1605,5
Котельная №1	Набережный пр-т, 2	Общественное, общежитие №1	ЦТП-6	0,4134	0	0	4,306	0	0	4,3063	64,6	36,93	43,73	1626,1
Котельная №1	Набережный пр-т, 2/1	ИП Осокин	ЦТП-6	0,05	0	0	0,533	0	0	0,5328	64,55	36,78	61,18	1669,3
Котельная №1	Набережный пр-т, 2/1	АБК, маг. "Аист" ГВС	ЦТП-6	0	0	0,002087	0	0	0,0407	0,0509	57,86	33,25	281,42	1645,9
Котельная №1	Набережный пр-т, 4Б	Общественное, общежитие ГВС	ЦТП-6	0	0	0,1142	0	0	1,8816	2,4382	57,93	33,21	40,24	1436,5
Котельная №1	Набережный пр-т, 4Б	Общественное, общежитие	ЦТП-6	0,473	0	0	5,039	0	0	5,0389	64,73	36,58	35,14	1459,5
Котельная №1	Набережный пр-т, 4В	Общественное, общежитие №38 ОАО "Сургутнефтегаз"	ЦТП-6	0,465	0	0	4,844	0	0	4,8438	65,17	36,24	33,74	1390
Котельная №1	Набережный пр-т, 4В	Общественное, общежитие №38 ОАО "Сургутнефтегаз" ГВС	ЦТП-6	0	0	0,421534	0	0	6,9128	8,9679	55,5	33,35	36,79	1367,6
Котельная №1	Набережный пр-т, 6/1	АБК, маг. "Жасмин"	ЦТП-6	0,1509	0,0755	0	1,572	1,073	0	2,6449	64,23	37,21	38,37	1536,1
Котельная №1	Нефтяников, 12	АБК, Управление по эксплуатации зданий и	Прямое	0,344	0	0	3,727	0	0	3,7267	70,18	31,46	266,49	639,5

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
		сооружений ОАО "Сургутнефтегаз"												
Котельная №1	Нефтяников, 24	Общественное, спортзал СГМУП "Городские тепловые сети" откл	Прямое	0,085	0	0	1,181	0	0	1,1814	97,2	58,41	13	65
Котельная №1	Нефтяников, 24	АБК, Медпункт, КОП Столовая №3 откл	Прямое	0,16	0	0,011	2,245	0	0	2,245	84,83	46,16	69,82	214,9
Котельная №1	Нефтяников, 24	АБК, СГМУП "ГТС" Кот №1	Прямое	0,21965	0	0	2,38	0	0	2,3796	68,93	30,07	1,23	24,5
Котельная №1	Нефтяников, 24	АБК, гараж СГМУП "Городские тепловые сети" откл	Прямое	0,08	0	0,0031	1,118	0	0	1,1177	93,72	54,92	40,72	135
СГРЭС-2 (ВЖР)		Гаражный бокс Карпов Виталий Анатольевич	Прямое	0,002	0	0	0,025	0	0	0,025	101,57	24,02	220,84	10018,8
СГРЭС-2 (ВЖР)		17. Жилой дом со встроенными помещениями	Прямое	0,642	0	0,323	8,833	0	0	10,3415	105,5	24,07	159,37	7881,6
СГРЭС-2 (ВЖР)		Незавершенное строительство ул. Мелик-Карамова,4/4 Стилобатная часть ЖК Возраждение XIII В этап 1 этаж S=1946,1 кв.м	Прямое	0,15	0,277	0	5,992	0	0	5,992	107,79	31,52	203,23	10294,3
СГРЭС-2 (ВЖР)		8-этажный жилой дом со встроенными объектами соцкультбыта и гостиничным комплексом	Прямое	1,02	0	0,71	13,6	0	0	20,1563	99,83	23,46	182,16	9644,5
СГРЭС-2 (ВЖР)		Комплекс апартаментов гостиничного типа	Прямое	0,23	0	0,205	3,067	0	0	4,9902	93,37	19,83	198,18	10049,8
СГРЭС-2 (ВЖР)		Административное здание ИФНС	Прямое	0,237	0,167	0,085	5,05	0	0	5,8613	101,32	24,07	195,55	9987,8
СГРЭС-2 (ВЖР)		Комплекс апартаментов гостиничного типа	Прямое	0,23	0	0,205	3,067	0	0	4,9983	93,1	20,07	199,81	10092,9
СГРЭС-2 (ВЖР)		теплица	ЦТП-51	0,005	0	0	0,8	0	0	0,8001	52,19	35,02	198,83	10408,8
СГРЭС-2 (ВЖР)			ЦТП-87	0,005	0	0	0,8	0	0	0,8002	47,43	28,54	235,55	9750,6
СГРЭС-2 (ВЖР)		СТО заявитель Мельник Сергей Михайлович	ЦТП-88	0,037	0,016	0	1,481	0,6404	0	2,1216	48,64	25,94	253,65	9346,8
СГРЭС-2 (ВЖР)		Гавриленко Д.В. Часть нежилого здания: теплый склад (гараж) 462,2 кв.м., часть нежилого здания: гараж 280,9 кв.м.	ЦТП-90	0,1802	0,097	0	7,511	4,0429	0	11,5536	35,28	16,7	120,19	6578,1

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (ВЖР)	Взлётный пр-д, 1	Жилой дом	ЦТП-60	0,14775	0	0	1,568	0	0	1,5682	57,78	38,89	197,53	9794,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Взлётный пр-д, 1	Жилой дом ГВС	ЦТП-60	0	0	0,0942	0	0	1,2752	1,6523	55,46	43,7	209,97	9684
СГРЭС-2 (ВЖР)	Взлётный пр-д, 1	Жилой дом	ЦТП-60	0,14775	0	0	1,567	0	0	1,567	57,71	38,95	199,3	9819,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Взлётный пр-д, 1	Жилой дом	ЦТП-60	0,14775	0	0	1,57	0	0	1,5697	58,27	38,77	193,24	9712,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Взлётный пр-д, 1	Жилой дом	ЦТП-60	0,14775	0	0	1,569	0	0	1,569	58,01	38,87	194,52	9744,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Взлётный пр-д, 11	Жилой дом	ЦТП-59	0,1154	0	0	1,227	0	0	1,2267	61,33	34,97	177,01	9515,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Взлётный пр-д, 11	Жилой дом	ЦТП-59	0,1154	0	0	1,225	0	0	1,2251	61,48	35,12	178,8	9527,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Взлётный пр-д, 11	Жилой дом	ЦТП-59	0,1154	0	0	1,225	0	0	1,2252	61,56	35,27	180,64	9547,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Взлётный пр-д, 11	Жилой дом	ЦТП-59	0,1154	0	0	1,227	0	0	1,2266	61,29	35,04	185,67	9591,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Взлётный пр-д, 11	Жилой дом	ЦТП-59	0,1154	0	0	1,226	0	0	1,2255	61,25	34,94	183,98	9572,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Взлётный пр-д, 11	Жилой дом ГВС	ЦТП-59	0	0	0,129	0	0	1,7302	2,2463	64,39	42,7	177,22	9496,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Взлётный пр-д, 2	Жилой дом ГВС	ЦТП-59	0	0	0,1096	0	0	1,4837	1,9221	63,35	42,18	206,93	9997,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Взлётный пр-д, 2	Жилой дом	ЦТП-59	0,83	0	0	8,819	0	0	8,8188	56,49	38,19	185,49	10016,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Взлётный пр-д, 3	МБОУ СОШ №45	ЦТП-60	0,388	0,142	0	4,123	1,491	0	5,6136	59,03	38,08	213,95	9882
СГРЭС-2 (ВЖР)	Взлётный пр-д, 3	МБОУ СОШ №45 ГВС	ЦТП-60	0	0	0,89402	0	0	12,0484	15,6244	54,93	43,78	207,54	9871,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Взлётный пр-д, 4	Жилой дом	ЦТП-59	0,134033	0	0	1,415	0	0	1,4154	57,63	37,41	182,21	9848,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Взлётный пр-д, 4	Жилой дом	ЦТП-59	0,134033	0	0	1,416	0	0	1,4165	57,7	37,59	186,11	9902
СГРЭС-2 (ВЖР)	Взлётный пр-д, 4	Жилой дом	ЦТП-59	0,134033	0	0	1,417	0	0	1,4168	57,65	37,49	183,53	9869,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Взлётный пр-д, 4	Жилой дом	ЦТП-59	0,134033	0	0	1,415	0	0	1,4154	57,76	37,68	189,08	9930,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Взлётный пр-д, 4	Жилой дом	ЦТП-59	0,134033	0	0	1,416	0	0	1,4161	57,76	37,69	196,81	9978,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Взлётный пр-д, 4	Жилой дом ГВС	ЦТП-59	0	0	0,1671	0	0	2,2476	2,916	63,65	42,22	197,73	9809,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Взлётный пр-д, 4	Жилой дом	ЦТП-59	0,134033	0	0	1,416	0	0	1,4163	57,74	37,67	204,64	10003,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Взлётный пр-д, 4/1	Жилой дом	ЦТП-59	0,136	0	0	1,436	0	0	1,4359	56,88	38,19	193,69	10010,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Взлётный пр-д, 4/1	Жилой дом	ЦТП-59	0,136	0	0	1,437	0	0	1,4368	56,8	38,11	186,55	9975,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Взлётный пр-д, 4/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-59	0	0	0,0545	0	0	0,7354	0,9534	63,46	42,17	200,28	9909,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Взлётный пр-д, 4/1	Жилой дом	ЦТП-59	0,136	0	0	1,435	0	0	1,4349	56,76	38,05	184,95	9960,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Взлётный пр-д, 5	Жилой дом	ЦТП-60	0,238	0	0	2,529	0	0	2,5292	59,22	37,89	202,58	9732,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Взлётный пр-д, 5	Жилой дом ГВС	ЦТП-60	0	0	0,0514	0	0	0,6901	0,8957	55,13	43,66	199,35	9720,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Взлётный пр-д, 5/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-60	0	0	0,0546	0	0	0,7345	0,9529	55,14	43,77	204,05	9795,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Взлётный пр-д, 5/1	маг. "Продукты"	ЦТП-60	0,011	0	0,018955	0,725	0	0,1617	0,725	59,39	38,11	217,93	9855,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Взлётный пр-д, 5/1	Жилой дом	ЦТП-60	0,249	0	0	2,642	0	0	2,6422	59,26	37,99	210,02	9807,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Взлётный пр-д, 6	МБОУ средняя общеобразовательная школа №45	ЦТП-59	0,3375	0,967	0	3,564	10,1535	0	13,7177	59,4	35,98	179,41	9739,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Взлётный пр-д, 6	МБОУ средняя общеобразовательная школа №45 ГВС	ЦТП-59	0	0	0,167466	0	0	2,2565	2,9272	63,88	42,35	191,82	9714,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Взлётный пр-д, 6	МБОУ средняя общеобразовательная школа №45 ГВС	ЦТП-59	0	0	0,167466	0	0	2,245	2,9152	63,82	42,22	183,49	9621,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Взлётный пр-д, 6	МБОУ средняя общеобразовательная школа №45	ЦТП-59	0,3375	0,967	0	3,576	10,1535	0	13,7291	59,91	35,38	178,92	9655
СГРЭС-2 (ВЖР)	Взлётный пр-д, 7	Жилой дом ГВС	ЦТП-60	0	0	0,0821	0	0	1,099	1,4274	55,5	43,74	193,22	9604,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Взлётный пр-д, 7	Жилой дом	ЦТП-60	0,361	0	0	3,837	0	0	3,8372	59,45	37,93	192,71	9616,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Взлётный пр-д, 8	Общественное здание	ЦТП-59	0,052	0	0,004	0,557	0	0,064	0,5574	61,24	34,32	173,66	9427,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Взлётный пр-д, 9	МБДОУ детский сад присмотра и	ЦТП-59	0,38	0,096	0	4,038	1,008	0	5,0455	61,07	35,05	178,66	9550,1

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
		оздоровления №27 "Микки-Маус"												
СГРЭС-2 (ВЖР)	Взлётный пр-д, 9	МБДОУ детский сад присмотра и оздоровления №27 "Микки-Маус" ГВС	ЦТП-59	0	0	0,241025	0	0	3,2423	4,207	64,19	42,61	179,58	9535,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Восточная, 12	Жилой дом	ЦТП-90	0,01	0	0	0,34	0	0	0,3402	35,61	17,19	160,09	7106,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Восточная, 38Б	Жилой дом	ЦТП-90	0,0064	0	0	1,024	0	0	1,024	32,58	16,25	189,75	7316,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 10	Универсам "РОСИЧ"	ЦТП-ТП "Росич"	0,252	0,656	0,425012	8,545	22,0416	0	37,9283	77,51	47,65	194,16	9722
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 13	МБДОУ детский сад комбинированного вида №77 "Бусинка" ГВС	ЦТП-61	0	0	0,282066	0	0	3,8078	4,9361	58,76	49,15	186,54	9474,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 13	МБДОУ детский сад комбинированного вида №77 "Бусинка"	ЦТП-61	0,244	0,068	0	8,296	2,2848	0	10,5809	47,55	35,73	172,06	9477,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 13/1	Жилой дом	ЦТП-55	0,155	0	0	1,646	0	0	1,6463	55,15	36,03	185,91	9582,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 13/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-55	0	0	0,0838	0	0	1,1354	1,4706	63,27	48,74	189,58	9545,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 13/1	Жилой дом	ЦТП-55	0,155	0	0	1,645	0	0	1,6452	55,04	36,13	188,47	9623
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 13/1	Жилой дом	ЦТП-55	0,155	0	0	1,646	0	0	1,6456	55,02	36,15	192,19	9655,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 15	Жилой дом ГВС	ЦТП-55	0	0	0,08935	0	0	1,2116	1,569	63,28	48,77	189,86	9550
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 15	Жилой дом	ЦТП-55	0,156667	0	0	1,664	0	0	1,6642	55,36	36	191,77	9611,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 15	Жилой дом	ЦТП-55	0,156667	0	0	1,665	0	0	1,6648	55,07	36,09	184,8	9544,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 15	Жилой дом	ЦТП-55	0,156667	0	0	1,663	0	0	1,6633	55,31	35,96	190,74	9605,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 15	Жилой дом	ЦТП-55	0,156667	0	0	1,663	0	0	1,6631	54,55	35,57	185,14	9546,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 15	Жилой дом	ЦТП-55	0,156667	0	0	1,665	0	0	1,6648	54,88	35,61	181,53	9493,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 15	Жилой дом ГВС	ЦТП-55	0	0	0,08935	0	0	1,2075	1,565	63,34	48,48	186,12	9448,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 15	Жилой дом	ЦТП-55	0,156667	0	0	1,663	0	0	1,6628	55,09	35,92	182,57	9511,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 15/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-97	0	0	0,3301	0	0	4,4266	5,7482	52,42	37,56	199,81	9841,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 15/1	Жилой дом	ЦТП-97	1,2887	0	0	13,693	0	0	13,6925	50,49	33,6	201,63	9855,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 17	Жилой дом	ЦТП-55	0,1364	0	0	1,449	0	0	1,4493	54,59	35,07	176,39	9382
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 17	Жилой дом	ЦТП-55	0,1364	0	0	1,449	0	0	1,4493	54,59	34,74	172,19	9314,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 17	Стогниев Валерий Викторович	ЦТП-55	0,023	0	0	0,287	0	0	0,2875	54,49	34,9	177,04	9375,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 17	Жилой дом ГВС	ЦТП-55	0	0	0,016433	0	0	0,2363	0,3021	62,81	47,83	211,81	9369,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 17	ИП Тихонова Ирина Анатольевна	ЦТП-55	0,023	0	0	0,288	0	0	0,2876	54,8	35,05	176,25	9354
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 17	ИП Тихонова Ирина Анатольевна, ГВС	ЦТП-55	0	0	0,0163	0	0	0,2289	0,2289	62,92	47,95	197,7	9345,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 17	Жилой дом ГВС	ЦТП-55	0	0	0,016433	0	0	0,227	0,2928	62,63	47,65	188,28	9306,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 17	Жилой дом ГВС	ЦТП-55	0	0	0,016433	0	0	0,2256	0,2914	62,72	47,74	193,05	9320,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 17	Жилой дом	ЦТП-55	0,1364	0	0	1,449	0	0	1,4493	54,64	34,87	173,14	9335,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 17б	ИП Балан Тамара Федоровна	ЦТП-55	0,011	0	0	0,117	0	0	0,1169	54,62	34,77	179,1	9329,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 18	Жилой дом	ЦТП-61	0,1845	0	0	6,273	0	0	6,273	47,76	35,86	174,59	9661,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 18	Жилой дом ГВС	ЦТП-61	0	0	0,03155	0	0	0,4331	0,5592	58,6	49,34	203,32	9660,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 18	Жилой дом	ЦТП-61	0,1845	0	0	6,273	0	0	6,273	46,23	37,48	174,69	9673,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 18	Жилой дом ГВС	ЦТП-61	0	0	0,03155	0	0	0,4355	0,5616	58,72	49,49	206,11	9684,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 18/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-61	0	0	0,03895	0	0	0,5268	0,6825	58,42	49,12	191,17	9586,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 18/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-61	0	0	0,03895	0	0	0,5304	0,6861	58,49	49,27	198,98	9671,4

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 18/1	Жилой дом	ЦТП-61	0,278	0	0	9,452	0	0	9,452	47,9	35,48	174,79	9674,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 18/1	Жилой дом	ЦТП-61	0,278	0	0	9,452	0	0	9,452	48,46	34,93	173,92	9623,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 18/2	КУ ХМАО-Югра "Центр профилактики и борьбы со СПИД", ГВС	ЦТП-61	0	0	0,017564	0	0	0,2485	0,249	58,51	49,11	232,45	9546,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 18/2	КУ ХМАО-Югра "Центр профилактики и борьбы со СПИД"	ЦТП-61	0,15	0	0	5,1	0	0	5,1	47,63	35,53	172,54	9582,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 18/2	КУ ХМАО-Югра "Центр профилактики и борьбы со СПИД"	ЦТП-61	0,023	0	0	0,782	0	0	0,782	47,74	35,53	172,98	9587,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 19	Жилой дом	ЦТП-55	0,17975	0	0	1,91	0	0	1,9102	54,87	35	172,47	9313,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 19	Жилой дом	ЦТП-55	0,17975	0	0	1,909	0	0	1,9094	54,87	35	178,44	9335,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 19	Жилой дом ГВС	ЦТП-55	0	0	0,1392	0	0	1,864	2,4208	62,8	47,83	169,5	9262,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 19	Жилой дом	ЦТП-55	0,17975	0	0	1,912	0	0	1,9117	54,89	34,99	168,01	9274,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 19	Жилой дом	ЦТП-55	0,17975	0	0	1,912	0	0	1,9116	54,89	34,99	170,6	9283,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 19/1	Гимназия "Солнечный город"	ЦТП-55	0,275	0,372	0	2,922	3,906	0	6,8279	55,1	36,12	174,35	9466,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 19/1	Гимназия "Солнечный город" ГВС	ЦТП-55	0	0	0,250068	0	0	3,3652	4,3656	62,34	48,7	179,16	9448,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 2	Гараж	т/м 9	0,047	0	0	0,499	0	0	0,4994	100,76	23,23	202,82	9957,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 2	Административное здание	т/м 9	1,71	0	0,09008	18,169	0	1,2011	18,3884	100,51	23,16	195	9975,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 21	Жилой дом	ЦТП-55	0,165222	0	0	1,753	0	0	1,7534	54,48	35,24	171,97	9397,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 21	Жилой дом	ЦТП-55	0,165222	0	0	1,755	0	0	1,7552	54,54	35,15	170,11	9360,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 21	Жилой дом	ЦТП-55	0,165222	0	0	1,754	0	0	1,7545	54,32	35,01	181,92	9451,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 21	Жилой дом ГВС	ЦТП-55	0	0	0,1445	0	0	1,9351	2,5131	62,72	47,87	171,86	9322,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 21	Жилой дом	ЦТП-55	0,165222	0	0	1,754	0	0	1,7542	54,34	35,01	174,45	9408,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 21	Жилой дом	ЦТП-55	0,165222	0	0	1,754	0	0	1,7539	54,5	35,09	170,59	9363,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 21	Жилой дом ГВС	ЦТП-55	0	0	0,1445	0	0	1,9705	2,5485	62,29	47,7	183,52	9472,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 21	Жилой дом	ЦТП-55	0,165222	0	0	1,754	0	0	1,7537	54,03	35,36	189,45	9595,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 21	Жилой дом	ЦТП-55	0,165222	0	0	1,754	0	0	1,7544	54,22	35,53	182,2	9554,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 21	Жилой дом	ЦТП-55	0,165222	0	0	1,754	0	0	1,7536	54,33	35,56	178,39	9509,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 21	Жилой дом	ЦТП-55	0,165222	0	0	1,756	0	0	1,7557	54,46	35,54	176,33	9473,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 22	Жилой дом	ЦТП-61	0,093571	0	0	3,181	0	0	3,1815	49,28	32,91	168,23	9335,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 22	Жилой дом	ЦТП-61	0,093571	0	0	3,181	0	0	3,1814	48,82	33,36	168,65	9360,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 22	Жилой дом	ЦТП-61	0,093571	0	0	3,181	0	0	3,1814	48,63	33,55	169,01	9375,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 22	Жилой дом	ЦТП-61	0,093571	0	0	3,181	0	0	3,1814	48,6	33,58	169,19	9381,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 22	Жилой дом	ЦТП-61	0,093571	0	0	3,181	0	0	3,1815	48,53	33,66	169,73	9393,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 22	Жилой дом	ЦТП-61	0,093571	0	0	3,181	0	0	3,1814	49,29	32,88	168,14	9334,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 22	Жилой дом	ЦТП-61	0,093571	0	0	3,182	0	0	3,1815	48,39	33,83	170,3	9409,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 22	Жилой дом ГВС	ЦТП-61	0	0	0,1691	0	0	2,2731	2,9496	58,01	48,53	170,85	9296,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 22/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-61	0	0	0,0623	0	0	0,8398	1,0893	58,52	48,58	175,21	9272,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 22/1	Жилой дом	ЦТП-61	0,253	0	0	8,603	0	0	8,6026	49,92	32,47	169,57	9339,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 24	Жилой дом ГВС	ЦТП-61	0	0	0,204	0	0	2,7478	3,5638	58,38	48,66	180,86	9361

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 24	Магазин "Саопин" ГВС	ЦТП-61	0	0	0,0069	0	0	0,1038	0,1317	58,45	48,57	226,24	9401,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 24	Жилой дом	ЦТП-61	0,0705	0	0	2,397	0	0	2,3971	48,71	33,59	170,75	9402,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 24	Жилой дом	ЦТП-61	0,0705	0	0	2,397	0	0	2,397	48,85	33,51	169,83	9383,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 24/1	Магазин "Саопин"	ЦТП-61	0,05	0	0	1,7	0	0	1,7003	48,65	33,54	172,53	9421,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 26	Торговый комплекс "Гера"	т/м 9	0,498	0,558	0,143989	6,528	4,236	0	11,8508	102,12	22,82	177,19	9196,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 4	Административное здание	т/м 9	0,15	0,42	0,153032	1,784	4,1033	0	6,3339	100,63	23,84	187,93	9884,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 4	ТП-МЭС, дизельная электростанция	Прямое	0,15	0,42	0,153	8,727	0,63	1,5759	9,3568	95,48	27,78	189,03	9964,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 7/1	МБОУ средняя общеобразовательная школа №19 ГВС	ЦТП-51	0	0	0,099993	0	0	1,3608	1,7616	51,15	41,36	220,27	10473,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 7/1	МБОУ средняя общеобразовательная школа №19	ЦТП-51	0,551	0,103	0	17,632	3,4608	0	21,0929	49,61	37,17	194,56	10492,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 9	Общественное здание, Торговый центр "Славянский" ГВС	ЦТП-52	0	0	0,23007	0	0	3,0984	4,0189	63,32	47,77	205,07	10326,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Геологическая, 9	Общественное здание, Торговый центр "Славянский"	ЦТП-52	0,474	0	0	16,116	0	0	16,1162	53,24	33,14	192,71	10354,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Декабристов, 1А	МП оптово-торговая база "Декабрьская"	ЦТП-90	0,175	0	0	5,95	0	0	5,9503	36,05	18,48	150,17	7148,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Декабристов, 1А	МП оптово-торговая база "Декабрьская"	ЦТП-90	0,34	0	0	11,56	0	0	11,56	35,35	18,24	150,12	7174,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Декабристов, 1А	РММ-1, РММ-2	ЦТП-90	0,097	0	0	3,311	0	0	3,3109	38,8	20,19	140,4	7117,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Декабристов, 3В	Административное здание	ЦТП-90	0,0672	0	0	2,289	0	0	2,2887	30,49	18,7	133,43	6992,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Заводская, 11	Жилой дом	Прямое	0,0066	0	0	1,056	0	0	1,056	44,44	30,91	222,81	10482,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Заводская, 20	Жилой дом	Прямое	0,089	0	0,02	1,127	0	0,3478	1,1487	99,58	26,39	165,39	8830,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Заводская, 23	Жилой дом	Прямое	0,021	0	0,037	2,281	0	0,3659	2,2815	99,89	26,25	160,54	8759,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Заводская, 31	Приход Храма в честь святителя Николая Чудотворца	Прямое	0,52	0	0	5,774	0	0	5,7745	101,59	22,4	163,65	8639,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Заводская, 4	Жилой дом	Прямое	0,0132	0	0	4,224	0	0	4,2241	43,86	31,06	223,73	10526
СГРЭС-2 (ВЖР)	Заводская, 5	Жилой дом	Прямое	0,0069	0	0	1,104	0	0	1,1043	47,31	28,58	273,99	9890,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Заводская, 6	Жилой дом	Прямое	0,0094	0	0	1,504	0	0	1,504	44,24	30,7	223,11	10502,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Заводская, 7	Жилой дом	Прямое	0,0029	0	0	0,464	0	0	0,464	44,47	30,46	224,3	10498,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Заводская, 8	Жилой дом	Прямое	0,0103	0	0	0,35	0	0	0,3502	44,86	30,03	222,47	10449,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Заводская, 9	Жилой дом	Прямое	0,0102	0	0	0,347	0	0	0,3468	44,67	30,6	222,85	10466,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Заводской, 9	Куницына Татьяна Николаевна Жилой дом	Прямое	0,021	0	0	0,842	0	0	0,8417	43,41	30,52	222,45	10479,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	ЗАТОНСКАЯ, 1		ЦТП-88	0,0191	0	0	0,649	0	0	0,6494	41,06	17,89	245,07	9120,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Затонская, 11	Жилой дом, откр ГВС	ЦТП-88	0,0119	0	0	0,405	0	0	0,4046	48,65	25,04	249,89	9209,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Затонская, 12	Жилой дом	ЦТП-88	0,0089	0	0	1,424	0	0	1,424	46,32	24,63	228,78	9004,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Затонская, 13А	Жилой дом	ЦТП-88	0,0299	0	0	1,017	0	0	1,0167	48,61	25,66	247,74	9226,4

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (ВЖР)	Затонская, 14	Жилой дом, откр ГВС	ЦТП-88	0,025	0	0	0,85	0	0	0,85	47,71	23,77	224,66	8906,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Затонская, 18	Жилой дом	ЦТП-88	0,0097	0	0	1,552	0	0	1,552	46,74	25,78	226,71	8991,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Затонская, 1А	пожарная часть №1	ЦТП-88	0,1222	0	0	4,155	0	0	4,1549	48,08	24,77	231,32	9036,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Затонская, 2	Жилой дом	ЦТП-88	0,0072	0	0	1,152	0	0	1,152	41	17,95	212,74	8636,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Затонская, 22	Жилой дом	ЦТП-88	0,0075	0	0	1,2	0	0	1,2001	46,96	26,33	231,32	9048,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Затонская, 24	Жилой дом	ЦТП-88	0,009	0	0	1,44	0	0	1,44	47,04	26,56	231,96	9077,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Затонская, 3	Жилой дом	ЦТП-88	0,019	0	0	0,646	0	0	0,646	46,92	24,24	231,03	9042,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Затонская, 4	Жилой дом	ЦТП-88	0,017	0	0	0,578	0	0	0,578	41,11	17,84	257,12	9132,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Затонская, 6	Жилой дом	ЦТП-88	0,0022	0	0	0,352	0	0	0,352	41,11	17,84	242,26	9101,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Затонская, 7	Жилой дом	ЦТП-88	0,0089	0	0	0,303	0	0	0,3026	47,38	25,18	241,58	9160,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Затонская, 7А	Жилой дом, откр ГВС	ЦТП-88	0,0082	0	0	0,328	0	0	0,328	48,18	24,47	240,19	9127
СГРЭС-2 (ВЖР)	Затонская, 8	Жилой дом	ЦТП-88	0,0071	0	0	1,136	0	0	1,136	41,01	17,94	236,3	9074,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Затонская, 9	Жилой дом	ЦТП-88	0,0087	0	0	0,348	0	0	0,348	48,35	24,54	240,22	9119,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Затонская, 9А	Жилой дом	ЦТП-88	0,0413	0	0	1,404	0	0	1,4042	47,1	25,93	241,4	9177,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Зеленая, 19	Жилой дом	Прямое	0,048	0	0,002	0,6	0	0,0267	0,6062	104,59	30,21	166,61	8788,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Зеленая, 19/1	Жилой дом	Прямое	0,016	0,002	0	0,17	0,021	0	0,1911	104,59	30,2	174,09	8792,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Зеленая, 40	Жилой дом	Прямое	0,012	0	0	0,128	0	0	0,1276	104,95	30,01	169,69	8649
СГРЭС-2 (ВЖР)	Зеленая, 45	Жилой дом	Прямое	0,046	0	0,025	0,495	0	0,3333	0,5325	104,2	30,33	158,22	8723,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Зеленая, 9	Жилой дом	Прямое	0,02	0	0	0,253	0	0	0,2532	103,76	23,67	152,31	8421,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Зеленый пр, 4А	Жилой дом	Прямое	0,03	0	0,022	0,323	0	0,2933	0,3582	104,8	30,07	161,99	8729,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	ИВАНА ЗАХАРОВА, 10		Прямое	0,523	0	0	5,627	0	0	5,6274	103,13	21,92	151,78	7870,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	ИВАНА ЗАХАРОВА, 10/1		Прямое	0,153	0	0	1,646	0	0	1,6464	102,95	21,71	155,41	7912,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Ивана Захарова, 12	Ивана Захарова, 12	Прямое	0,869	0	0	9,35	0	0	9,3501	102,99	21,47	152,89	7896,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Ивана Захарова, 12/1	Ивана Захарова, 12/1	Прямое	0,738	0	0	7,941	0	0	7,9406	101,9	22,06	158,13	8034
СГРЭС-2 (ВЖР)	Ивана Захарова, 2	Жилой дом	Прямое	0,341	0	0,270936	4,406	0	0	6,432	102,83	24,22	133,84	7793,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Ивана Захарова, 2/1	Помещения общественного назначения	Прямое	1,843	0	1,826646	23,717	0	0	29,4749	102,69	24,65	134,86	7869,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Ивана Захарова, 4	Жилой дом	Прямое	0,327	0,008	0,3221	4,193	0,0594	0	6,6507	103	24,05	130,13	7727,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Ивана Захарова, 5	Многоквартирный жилой дом 21 эт. КПД со встроенными поменщениями. поз. 23	Прямое	0,392	0	0,35	4,286	0	0	5,7093	97,4	16,16	145,27	7851,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Ивана Захарова, 5/1	Жилой дом №24 в зоне многоэтажной жилой застройки мкр.30	Прямое	0,9461	0	0,458922	13,055	0	0	14,1904	102,93	22,6	158,21	8157,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Ивана Захарова, 7	Многоквартирный жилой дом 22 эт. КПД со встроенными поменщениями. поз. 22	Прямое	0,392	0	0,35	14,975	0	0	14,9748	96,75	16,76	142,18	7916,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Ивана Захарова, 9/1	Многоквартирный жилой дом 17/2	Прямое	0,4147	0	0,2622412	4,535	0	0	4,5346	97,16	16,38	185,14	8244,8

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (ВЖР)	Ивана Захарова, 9/2	ООО СЗ "17-1 квартал". Многоквартирный жилой дом 17/1	Прямое	0,4147	0	0,262241	4,534	0	0	4,5342	97,21	16,34	168,9	8175,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Ивана Кайдалова, 18		Прямое	0,426	0	0	5,681	0	0	5,6813	103,39	46,32	221,41	10414,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Ивана Кайдалова, 20	Многоэтажный жилой дом № 3 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения	Прямое	0,273	0	0	3,64	0	0	3,6403	94,77	37,6	218,26	10364,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Ивана Кайдалова, 28	Жилой дом ТУ-1	ЦТП-97	0,147737	0	0	1,57	0	0	1,5697	51,78	34,95	231,82	10113,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Ивана Кайдалова, 28	Тебелиус Светлана Миннеаксямовна, Мкрдумян Артур Джалалович, ГВС	ЦТП-97	0	0	0,068613	0	0	0,94	0,94	50,45	35,7	255,79	10303,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Ивана Кайдалова, 28	Жилой дом ТУ5+Тебелиус Светлана Миннеаксямовна, Мкрдумян Артур Джалалович	ЦТП-97	0,147737	0	0	1,57	0	0	1,5697	48,47	32,04	255,41	10320,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Ивана Кайдалова, 28	Жилой дом ТУ6+ООО СФ "Экпаш", МКУ "Наш город"	ЦТП-97	0,147737	0	0	1,57	0	0	1,5697	49,27	32,84	261,56	10354,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Ивана Кайдалова, 28	Батуева К.Ю., Орел Е.В., Ковалева С.В., ГВС	ЦТП-97	0	0	0,068613	0	0	0,9554	0,9554	52,92	38,3	289,31	10419,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Ивана Кайдалова, 28	Жилой дом ТУ8+Батуева К.Ю., Орел Е.В., Ковалева С.В.	ЦТП-97	0,147737	0	0	1,57	0	0	1,5697	50,88	34,74	276,51	10424,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Ивана Кайдалова, 28	Жилой дом ТУ3+ООО Транспортная Компания "Синергия", Обь - Иртышское УГМРН Ространснадзора	ЦТП-97	0,147737	0	0	1,568	0	0	1,5679	49,33	32,75	242,52	10233,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Ивана Кайдалова, 28	Афанасьев Игорь Владимирович, Ведягин Евгений Валерьевич, ГВС	ЦТП-97	0	0	0,068613	0	0	0,9491	0,9491	52,37	37,63	279,45	10385,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Ивана Кайдалова, 28	Жилой дом ТУ7+Афанасьев Игорь Владимирович, Ведягин Евгений Валерьевич	ЦТП-97	0,147737	0	0	1,57	0	0	1,5697	50,28	33,77	270,23	10393,3

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (ВЖР)	Ивана Кайдалова, 28	ООО РУСТ Регион, ГригоренкоА.В., ГВС	ЦТП-97	0	0	0,068613	0	0	0,9309	0,9309	53,79	39,02	232,07	10168,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Ивана Кайдалова, 28	ООО Транспортная Компания "Синергия", Обь - Иртышское УГМРН Ространснадзора, ГВС	ЦТП-97	0	0	0,068613	0	0	0,9336	0,9336	51,83	37,07	239,43	10217,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Ивана Кайдалова, 28	Жилой дом ТУ4+ИП Мостовой Роман Иванович,Туганова Ольга Николаевна	ЦТП-97	0,147737	0	0	1,57	0	0	1,5696	47,64	31,07	247,07	10265,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Ивана Кайдалова, 28	ООО СФ "Экпаш", МКУ "Наш город", ГВС	ЦТП-97	0	0	0,068613	0	0	0,9437	0,9437	51,38	36,63	265,72	10342,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Ивана Кайдалова, 28	Жилой домТУ2 +ООО РУСТ Регион, ГригоренкоА.В.	ЦТП-97	0,147737	0	0	1,569	0	0	1,5691	51,79	35,24	235,35	10176,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Ивана Кайдалова, 28	ИП Мостовой Роман Иванович,Туганова Ольга Николаевна, ГВС	ЦТП-97	0	0	0,068613	0	0	0,9357	0,9358	49,6	34,84	245,18	10250,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Ивана Кайдалова, 28	Жилой дом, УЗ1 ГВС	ЦТП-97	0	0	0,068613	0	0	0,9275	1,2019	53,66	38,85	223,28	10099,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Ивана Кайдалова, 28/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-55	0	0	0,0805	0	0	1,1288	1,4515	63,66	49,29	194,24	9599,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Ивана Кайдалова, 28/1	Жилой дом	ЦТП-55	0,639	0	0	6,789	0	0	6,7895	55,69	36,8	185,69	9618,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Ивана Кайдалова, 28/2	МБДОУ детский сад №33 "Аленький цветочек" ГВС	ЦТП-97	0	0	0,196855	0	0	2,651	3,4381	53,31	38,59	215,08	10033,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Ивана Кайдалова, 28/2	МБДОУ детский сад №33 "Аленький цветочек"	ЦТП-97	0,2746	0,3559	0	2,918	3,737	0	6,6546	51,49	34,66	222,43	10049,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Ивана Кайдалова, 30	Жилой дом	ЦТП-97	0,549	0	0	5,834	0	0	5,8342	51,2	34,44	283,15	10445,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Ивана Кайдалова, 30	Жилой дом ГВС	ЦТП-97	0	0	0,0739	0	0	1,0367	1,3332	53,11	38,33	312,75	10432,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Инженерная, 10	торговый павильон МП "Оптовый городской рынок" (Аскания)	Прямое	1,959	0	0	21,087	0	0	21,0872	104,66	16,4	112,93	6078,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Инженерная, 11	СГМУП "ДорРемТех" и др.	ЦТП Рацоионализаторов	0,518	0	0	18,651	0	0	18,6512	44,82	25,15	150,18	6669,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Инженерная, 2/1	МБУ ИКЦ Старый Сургут Закрытая стоянка Таганай	ЦТП-90	0,288	0	0	9,799	0	0	9,7988	36,25	18,68	126,69	6735,3

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (ВЖР)	Инженерная, 2а	Инженерная, 2а	ЦТП-100	0,103	0	0,02	0	0	0,3045	0,3844	31,25	25,34	191	6923,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Инженерная, 8/2		Прямое	0,167	0	0	2,255	0	0	2,2554	105,66	17,77	107,29	5955,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Иосифа Каролинского, 1	АЗС	Прямое	0,001	0	0	0,053	0	0	0,0533	105,62	24,11	2216,7	9002,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Иосифа Каролинского, 1	СТО	Прямое	0,02	0	0	0,258	0	0	0,2578	105,61	24,12	2215,01	9002,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Иосифа Каролинского, 1	Автомойка	Прямое	0,008	0	0	0,213	0	0	0,2134	105,63	24,1	2219,64	9026,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 10/1	Поликлиника "Геолог"	ЦТП-53	0,246	0,164	0	8,364	5,5104	0	13,8746	61	34,23	185,83	9981,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 10/1	Поликлиника "Геолог" ГВС	ЦТП-53	0	0	0,02	0	0	0,2697	0,3497	64,95	42,04	193,15	9973,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 10/2	Гаражи	Прямое	0,051	0	0	0,638	0	0	0,6376	100,08	26,58	194,69	10227,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 12	Жилой дом	ЦТП-53	0,126	0	0	4,284	0	0	4,2841	61,39	34,82	189,63	10047,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 12	Жилой дом	ЦТП-53	0,126	0	0	4,284	0	0	4,284	62,7	34,81	187,13	9972,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 12	Жилой дом	ЦТП-53	0,126	0	0	4,284	0	0	4,284	62,04	34,74	189,08	10026,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 12	Жилой дом	ЦТП-53	0,126	0	0	4,284	0	0	4,2841	62,57	35,11	187,04	9974,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 12/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-53	0	0	0,0632	0	0	0,8551	1,1081	65,7	42,76	192,3	9936
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 12/1	Жилой дом	ЦТП-53	0,171	0	0	5,814	0	0	5,814	61,02	35,67	186,38	9968,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 12/1	Жилой дом	ЦТП-53	0,171	0	0	5,814	0	0	5,8141	60,91	36,61	186,7	9984,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 13	Жилой дом	Прямое	1,5622	0	0,45917	16,809	0	0	16,8088	102,52	24,32	181,23	9616,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 14/1,2,3,4,5,6	Жилой дом ГВС	ЦТП-53	0	0	0,309509	0	0	4,1364	5,3748	63,96	41,91	187,11	9945,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 14/1,2,3,4,5,6	Жилой дом	ЦТП-53	0,6995	0	0	23,783	0	0	23,7831	60,79	33,93	185,36	9954,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 15	Жилой дом	ЦТП-55	0,1975	0	0	2,098	0	0	2,0978	54,92	36,32	190,8	9692,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 15	Жилой дом	ЦТП-55	0,1975	0	0	2,099	0	0	2,0986	54,69	36,49	192,96	9736,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 15	Жилой дом	ЦТП-55	0,1975	0	0	2,096	0	0	2,0962	55,05	36,22	188,22	9638,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 15	Жилой дом	ЦТП-55	0,1975	0	0	2,097	0	0	2,0975	55,04	36,23	188,43	9646,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 15	Жилой дом	ЦТП-55	0,1975	0	0	2,098	0	0	2,0982	54,99	36,26	189,7	9670
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 15	Жилой дом ГВС	ЦТП-55	0	0	0,3785	0	0	5,134	6,6471	62,43	48,78	190,7	9604,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 15	Жилой дом	ЦТП-55	0,1975	0	0	2,099	0	0	2,0987	54,81	36,41	191,76	9714,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 19	Жилой дом	ЦТП-61	0,098	0	0	3,332	0	0	3,332	47,94	36,33	176,8	9767,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 19	Жилой дом	ЦТП-61	0,098	0	0	3,332	0	0	3,332	47,86	36,43	178,06	9794,9

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 19	Жилой дом	ЦТП-61	0,098	0	0	3,332	0	0	3,3323	47,78	36,52	179,81	9824,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 19	ООО "Северная кооперация"	ЦТП-61	0,098	0	0	3,344	0	0	3,344	45,67	38,6	177,51	9821,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 19	ООО "Северная кооперация", ГВС	ЦТП-61	0	0	0,105	0	0	1,444	1,8632	58,46	49,74	210,51	9774,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 19	ООО "Северная кооперация"	ЦТП-61	0,098	0,66	0	3,34	18,5212	0	21,8608	47,34	37,04	176,89	9785,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 19	ООО "Северная кооперация"	ЦТП-61	0,098	0	0	3,343	0	0	3,3434	45,84	38,45	178,68	9852,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 19	ООО "Северная кооперация"	ЦТП-61	0,098	0	0	3,344	0	0	3,344	45,8	38,61	177,49	9820,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 19	ООО "Северная кооперация"	ЦТП-61	0,098	0	0	3,343	0	0	3,3427	46,02	38,39	178,59	9848
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 19	Жилой дом	ЦТП-61	0,098	0	0	3,332	0	0	3,332	47,83	36,42	178,19	9797,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 19	Жилой дом	ЦТП-61	0,098	0	0	3,332	0	0	3,332	47,81	36,45	180,92	9826,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 20/1	Жилой дом	ЦТП-52	0,212	0	0	7,208	0	0	7,2081	48,52	40,13	191,79	10388,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 20/1	Жилой дом	ЦТП-52	0,212	0	0	7,208	0	0	7,2081	48,32	40,74	191,92	10396
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 21	Жилой дом	ЦТП-62	0,6365	0	0	21,641	0	0	21,6412	55,13	32,49	188,33	9579,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 21	Жилой дом	ЦТП-62	0,6365	0	0	21,641	0	0	21,6411	55,32	32,22	184,94	9468,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 21	Жилой дом ГВС	ЦТП-62	0	0	0,2483	0	0	3,3176	4,3108	64,18	47,77	185,11	9450,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 21/1	Жилой дом	ЦТП-62	0,113667	0	0	3,865	0	0	3,8647	55,18	32,06	185,58	9464,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 21/1	Жилой дом	ЦТП-62	0,113667	0	0	3,865	0	0	3,8648	54,51	32,46	187,83	9532,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 21/1	Жилой дом	ЦТП-62	0,113667	0	0	3,865	0	0	3,8647	54,82	32,17	187,21	9511,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 22	Административное здание ГВС	ЦТП-52	0	0	0,3349	0	0	4,5065	5,8463	63,43	48,16	202,13	10283,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 22	Административное здание	ЦТП-52	0,368	0	0	12,512	0	0	12,5122	51,98	35,42	191,66	10305,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 24	Общественное здание	ЦТП-52	0,028	0	0	0,952	0	0	0,9521	52,47	35,86	200,89	10535,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 25	Жилой дом	ЦТП-63	0,0807	0,042	0	2,747	1,1769	0	3,9242	49,74	33,03	187,97	9498
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 27	Жилой дом	ЦТП-63	0,6365	0	0	21,643	0	0	21,6433	49,24	34,01	174,73	9361,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 27	Жилой дом	ЦТП-63	0,6365	0	0	21,641	0	0	21,6411	50,75	32,73	172,26	9245,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 27/1	Жилой дом	ЦТП-63	0,18	0	0	6,12	0	0	6,12	50,24	32,36	174,9	9277,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 27/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-63	0	0	0,0411	0	0	0,5608	0,7253	64,77	48,8	200,47	9265,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 27/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-63	0	0	0,0411	0	0	0,5542	0,7186	64,84	48,88	184,32	9240,5

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 27/1	Жилой дом	ЦТП-63	0,18	0	0	6,12	0	0	6,12	50,36	32,42	172,73	9248,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 27/2	Административное здание ГВС	ЦТП-63	0	0	0,0029	0	0	0,0464	0,0581	64,86	48,89	326,61	9325,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 29	МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И. ГВС	ЦТП-63	0	0	0,217	0	0	2,911	3,779	64,23	48,69	177,24	9301,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 29	МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И.	ЦТП-63	0,132	0,19	0	4,488	6,384	0	10,8721	49,91	32,41	176,1	9326,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 29/1	спортивный корпус	ЦТП-63	0,0681	0	0,0496	2,412	0	0,6613	2,6491	49,85	32,75	177,79	9364,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 29/2	общежитие лицея милиции	ЦТП-63	0,137	0	0	4,658	0	0	4,6583	49,71	32,34	177,65	9348,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 29/2	общежитие лицея милиции ГВС	ЦТП-63	0	0	0,0741	0	0	1,0029	1,2994	64,14	48,62	180,59	9336,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 30	Комсомольский пр-кт, 30 ГВС	ЦТП-52	0	0	0,1621	0	0	2,2055	2,8525	61,24	48,94	208,22	10510,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 31	Магазин "Москва"	ЦТП-62	0,074	0	0	2,516	0	0	2,516	54,92	32,58	192,28	9671,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 31	Магазин "Москва" ГВС	ЦТП-62	0	0	0,0162	0	0	0,2197	0,2845	62,15	47,84	193,66	9654,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 38	Жилой дом	ЦТП-60	0,428	0	0	4,559	0	0	4,559	58,29	39,28	189,04	9645,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 38/1	АТС-25 ООО "Уралсвязьинформ"	ЦТП-60	0,056	0	0,0212158	0,601	0	0,2829	0,6384	58,15	39,27	191,82	9679
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 40/1	маг. "Ласточкино гнездо"	ЦТП-60	0,013	0	0,011999	0,65	0	0,2	0,6886	59,34	38,4	188,1	9523,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 44	Жилой дом	ЦТП-60	0,1492	0	0	1,584	0	0	1,5841	59,39	39,23	194,9	9686,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 44	Жилой дом	ЦТП-60	0,1492	0	0	1,586	0	0	1,586	59,51	39,33	190,4	9654,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 44	Жилой дом	ЦТП-60	0,1492	0	0	1,585	0	0	1,5845	59,16	39,19	197,57	9724
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 44	Жилой дом	ЦТП-60	0,1492	0	0	1,586	0	0	1,5859	59,57	39,47	189,58	9654,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 44/1	Жилой дом	ЦТП-60	0,16	0	0	1,7	0	0	1,6996	58,94	39,01	197,64	9752,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 44/1	Жилой дом	ЦТП-60	0,16	0	0	1,699	0	0	1,6992	59,38	39,2	189,67	9651,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 44/1	Жилой дом	ЦТП-60	0,16	0	0	1,7	0	0	1,6999	58,76	39,01	199,74	9784,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 44/1	Жилой дом	ЦТП-60	0,16	0	0	1,698	0	0	1,6983	59,18	39,12	191,54	9683,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 6/1	Жилой дом	ЦТП-53	0,1885	0	0	6,409	0	0	6,409	59,95	36,86	189,63	10187,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 6/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-53	0	0	0,0687	0	0	0,9259	1,2008	65,58	42,94	201,61	10162,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 6/1	Жилой дом	ЦТП-53	0,1885	0	0	6,409	0	0	6,4092	58,56	37,88	190,17	10218

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 6А	Магазин, зоомаркет "Котопес"	ЦТП-86	0,0465	0	0,0741	7,325	0	0,8383	7,3247	51,63	31,85	219,81	10650
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 6б	Административное здание ГВС	ЦТП-53	0	0	0,003478	0	0	0,0499	0,0639	64,69	43,04	216,52	10283,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 6Б	Административное здание	ЦТП-53	0,2337	0	0	7,946	0	0	7,9458	59,26	37,54	192,45	10290
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-кт, 9/1	Детский сад №65 "Фестивальный"	ЦТП-62	0,237	0,06	0,14	8,058	2,016	0	12,3456	54,94	32,24	184,54	9447,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 11	Жилой дом	Прямое	0,583	0	0,127643	6,194	0	0	7,1538	104	26,12	197,46	9984,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 11/1	Жилой дом	Прямое	0,66	0	0,2984	7,103	0	0	7,1028	103,34	45,58	236,73	10548,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 11/2	Жилой дом	Прямое	0,5361	0	0,6131	5,769	0	0	5,7693	103,41	45,52	230,3	10483,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 12	Жилой дом ГВС	ЦТП-53	0	0	0,1078	0	0	1,4519	1,8835	66,36	43,38	193,39	9928,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 13/1	Школа-детский сад на 300 мест	ЦТП-97	0,3958	0,5645	0	4,206	5,9273	0	10,1332	50,68	34,48	210,18	9975,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 13/1	Школа-детский сад на 300 мест ГВС	ЦТП-97	0	0	0,103644	0	0	1,3994	1,8141	52,83	38,11	208,57	9960,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 14	Административное здание	ЦТП-53	0,0373	0	0	1,268	0	0	1,2682	62,09	35,48	193,49	10056
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 14	Административное здание ГВС	ЦТП-53	0	0	0,034954	0	0	0,4823	0,6222	65,77	43,26	195,85	10049,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 16	Детская поликлиника Геолог ГВС	ЦТП-53	0	0	0,790028	0	0	10,5672	13,7276	65,24	42,46	193,58	10040,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 16	Детская поликлиника Геолог	ЦТП-53	0,3812	0,6168	0	12,961	20,7245	0	33,6854	59,45	36,52	186,61	10055,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 17	Жилой дом ГВС	ЦТП-61	0	0	0,0334	0	0	0,4692	0,6027	58,89	49,68	213,69	9724,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 17	Жилой дом	ЦТП-61	0,2008	0	0	6,828	0	0	6,8278	47,73	36,44	176,94	9719,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 19	Жилой дом ГВС	ЦТП-61	0	0	0,105	0	0	1,4424	1,862	58,9	49,7	210,81	9762,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 20	Жилой дом	Прямое	0,399	0	0,103123	5,186	0	0	5,9604	102,98	25,73	184,98	9852,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 20/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-52	0	0	0,0599	0	0	0,8183	1,0579	64,32	49,08	208,85	10361,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 21/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-62	0	0	0,0822	0	0	1,1043	1,4332	64,52	47,59	190,28	9456,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 21/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-62	0	0	0,016521	0	0	0,2266	0,2927	64,43	47,48	209,76	9501,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 21/2	Административное здание	ЦТП-62	0,042	0	0	1,428	0	0	1,428	54,91	32,33	189,38	9537,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 21/2	Административное здание ГВС	ЦТП-62	0	0	0,027998	0	0	0,3884	0,5005	64,43	47,57	211,46	9525,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 25	Жилой дом	ЦТП-63	0,127111	0	0	4,322	0	0	4,3218	49,65	33,03	179,19	9451,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 25	Жилой дом ГВС	ЦТП-63	0	0	0,18185	0	0	2,4816	2,4829	64,62	48,88	199,52	9446,8

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 25	Жилой дом	ЦТП-63	0,127111	0	0	4,322	0	0	4,3218	49,67	33,14	182,14	9496,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 25	Жилой дом	ЦТП-63	0,127111	0	0	4,322	0	0	4,3218	49,91	32,8	176,19	9375,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 25	Жилой дом	ЦТП-63	0,127111	0	0	4,322	0	0	4,3218	49,93	32,8	177,33	9389,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 25	Жилой дом	ЦТП-63	0,127111	0	0	4,322	0	0	4,3218	49,93	32,82	179,8	9410,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 25	Жилой дом	ЦТП-63	0,127111	0	0	4,322	0	0	4,3218	49,87	32,84	176,81	9393,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 25	Жилой дом	ЦТП-63	0,127111	0	0	4,322	0	0	4,3218	49,85	32,84	177,47	9406,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 25	Жилой дом	ЦТП-63	0,127111	0	0	4,322	0	0	4,3218	49,74	32,91	178,2	9424,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 25	Жилой дом ГВС	ЦТП-63	0	0	0,18185	0	0	2,4497	3,177	64,66	48,87	187,12	9348,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 25	Жилой дом	ЦТП-63	0,127111	0	0	4,322	0	0	4,3218	50	32,75	184,68	9429,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 27	Жилой дом ГВС	ЦТП-63	0	0	0,2549	0	0	3,4137	4,4337	65,14	49,26	174,56	9223,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 27/1	РТС-3 ЦТП-63 (базовое)	ЦТП-63	0,0252	0	0	0,857	0	0	0,8568	50,8	31,99	172,08	9189,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 27/1	РТС-3 ЦТП-63 (базовое)	ЦТП-63	0	0	0,000696	0	0	0,0098	0,0098	64,87	48,87	217,96	9167,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 31	Жилой дом	ЦТП-62	0,141778	0	0	4,82	0	0	4,8205	54,45	32,64	193,92	9727
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 31	Жилой дом	ЦТП-62	0,141778	0	0	4,82	0	0	4,8205	53,62	32,7	197,26	9827,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 31	Жилой дом	ЦТП-62	0,141778	0	0	4,821	0	0	4,8205	54,62	32,73	192,95	9691,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 31	Жилой дом ГВС	ЦТП-62	0	0	0,3352	0	0	4,5229	5,8631	62,02	47,81	191,5	9651,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 31	Жилой дом	ЦТП-62	0,141778	0	0	4,82	0	0	4,8205	53,79	32,65	196,6	9807,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 31	Жилой дом	ЦТП-62	0,141778	0	0	4,82	0	0	4,8205	53,51	32,69	198,18	9847,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 31	Жилой дом	ЦТП-62	0,141778	0	0	4,82	0	0	4,8205	53,39	32,79	198,3	9852,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 31	Жилой дом	ЦТП-62	0,141778	0	0	4,82	0	0	4,8205	54,3	32,62	194,56	9747,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 31	Жилой дом	ЦТП-62	0,141778	0	0	4,82	0	0	4,8205	54,18	32,59	195,25	9767
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 31	Жилой дом	ЦТП-62	0,141778	0	0	4,82	0	0	4,8205	54,07	32,54	196,13	9787,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 36	Жилой дом ГВС	ЦТП-60	0	0	0,1063	0	0	1,4414	1,8666	55,7	44,29	199,45	9692,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 36	Жилой дом	ЦТП-60	0,506	0	0	5,393	0	0	5,3931	57,43	40,25	190,93	9730,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 36/1	Клинико-диагностическая лаборатория ГВС	ЦТП-60	0	0	0,114078	0	0	1,5518	2,008	55,39	44,09	200,61	9714

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 36/1	Клинико-диагностическая лаборатория	ЦТП-60	0,0406	0	0	0,433	0	0	0,4328	57,55	39,8	196,18	9729,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 36/2	Административное здание ГВС	ЦТП-60	0	0	0,048518	0	0	0,6685	0,8627	55,75	44,33	205,26	9727,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 36/2	Административное здание	ЦТП-60	0,142	0	0	1,509	0	0	1,5088	57,63	40,06	193,42	9740,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 38	Жилой дом ГВС	ЦТП-60	0	0	0,1125	0	0	1,513	1,963	55,69	43,99	193,07	9596,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 40	Жилой дом ГВС	ЦТП-60	0	0	0,2111	0	0	2,8245	3,669	55,66	43,84	190,83	9547,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 40	Жилой дом	ЦТП-60	0,143429	0	0	1,524	0	0	1,5241	59,09	38,43	189,59	9572,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 40	Жилой дом	ЦТП-60	0,143429	0	0	1,523	0	0	1,5231	59	38,47	188,78	9604
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 40	Жилой дом	ЦТП-60	0,143429	0	0	1,523	0	0	1,5231	58,76	38,63	193,88	9700,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 40	Жилой дом	ЦТП-60	0,143429	0	0	1,523	0	0	1,5227	59,12	38,45	188,81	9577,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 40	Жилой дом	ЦТП-60	0,143429	0	0	1,524	0	0	1,524	59,04	38,53	191,15	9609,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 40	Жилой дом	ЦТП-60	0,143429	0	0	1,523	0	0	1,5227	58,86	38,5	191,87	9667,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 40	Жилой дом	ЦТП-60	0,143429	0	0	1,523	0	0	1,523	58,93	38,49	190,28	9636,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 42	Жилой дом	ЦТП-60	0,5029	0	0	5,318	0	0	5,3181	58,55	39,31	186,03	9556,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 42	Жилой дом ГВС	ЦТП-60	0	0	0,1261	0	0	1,6872	2,1916	55,8	43,96	187,39	9510,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 42/1	подстанция №2 скорой медицинской помощи ГВС	ЦТП-60	0	0	0,014955	0	0	0,2188	0,2788	55,95	44,1	225,21	9599,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 42/1	подстанция №2 скорой медицинской помощи	ЦТП-60	0,04	0,268	0	0,419	2,814	0	3,2334	58,04	39,95	187,79	9607,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 44	Жилой дом ГВС	ЦТП-60	0	0	0,124	0	0	1,6653	2,1613	56,28	44,53	195,45	9629,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 44/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-60	0	0	0,1061	0	0	1,4247	1,8492	56,19	44,4	195,41	9619,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 44/2	Жилой дом	ЦТП-60	0,339	0	0	3,602	0	0	3,6024	59,62	38,1	187,36	9538,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 44/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-60	0	0	0,0678	0	0	0,9053	1,1765	55,86	43,95	186,63	9491,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 46	Жилой дом	ЦТП-60	0,1694	0	0	1,798	0	0	1,7975	59,8	40,1	205,41	9840,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 46	Жилой дом	ЦТП-60	0,1694	0	0	1,8	0	0	1,7998	59,58	39,69	191,97	9703,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 46	Жилой дом ГВС	ЦТП-60	0	0	0,1552	0	0	2,1267	2,7469	55,1	45,09	204,07	9834,7

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 46	Жилой дом	ЦТП-60	0,1694	0	0	1,799	0	0	1,7992	59,51	40,01	207,32	9870,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 46	Жилой дом	ЦТП-60	0,1694	0	0	1,798	0	0	1,7975	59,62	39,81	193,92	9734,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 46	Жилой дом	ЦТП-60	0,1694	0	0	1,799	0	0	1,7986	59,68	39,91	197,96	9774,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 48	Жилой дом	ЦТП-57	0,164667	0	0	1,749	0	0	1,7485	57,33	35,65	185,77	9525,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 48	Жилой дом ГВС	ЦТП-57	0	0	0,195	0	0	2,6228	3,4035	50	30,17	185,17	9452,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 48	Жилой дом	ЦТП-57	0,164667	0	0	1,748	0	0	1,7478	57,49	35,73	181,96	9480,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 48	Жилой дом	ЦТП-57	0,164667	0	0	1,748	0	0	1,7481	57,19	35,53	191,7	9559,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 50	Жилой дом	ЦТП-57	0,249	0	0,261	2,679	0	0	4,7124	57,79	34,83	204,19	9476,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 52	Жилой дом	Прямое	0,4851	0	0,298065	5,22	0	0	5,2198	104,64	24,44	166,2	8768,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 6	Жилой дом ГВС	ЦТП-53	0	0	0,0503	0	0	0,684	0,8854	65,9	43,26	204,96	10183,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 6	Жилой дом	ЦТП-53	0,136	0	0	4,624	0	0	4,6241	60,35	37,32	191,08	10223
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 6	Жилой дом	ЦТП-53	0,136	0	0	4,624	0	0	4,6241	60,1	36,99	191,03	10221,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 6А		ЦТП-86	0,045	0	0	1,526	0	0	1,5264	49,4	27,84	220,35	10641,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 6А		ЦТП-86	0,009	0	0	0,305	0	0	0,3053	48,78	27,18	223,05	10640
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 6Б	Гараж	ЦТП-53	0,0057	0	0	0,194	0	0	0,194	60,37	36,3	225,59	10327
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 7	Многоэтажный жилой дом № 1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения	Прямое	0,307	0	0	4,583	0	0	4,583	103,66	46,7	220,99	10421,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 9	Жилой дом	Прямое	0,516	0	0,0714	5,483	0	0	6,0215	103,73	27,13	209,6	10172,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Комсомольский пр-т, 9/1	Жилой дом	Прямое	0,524	0	0,686036	5,568	0	0	10,7603	95,25	37,15	214,87	10290,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 1/1	Мелик-Карамова, 1/1	ЦТП-86	0,08	0	0	2,72	0	0	2,72	42,38	38,3	246,76	11615
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 12	Культурно-спортивный комплекс "Геолог"	Прямое	0,993	0,431	0,713	10,557	4,5255	9,5067	16,8749	100,41	23,51	213,98	10148,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 16	Жилой дом, откр ГВС	ЦТП-58	0,008	0	0	0,257	0	0	0,2566	49,33	40,47	214,02	10599,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 18	Мелик-Карамова, 18	ЦТП-58	0,0097	0	0	1,552	0	0	1,552	49,54	40,99	202,27	10559,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 18	Мелик-Карамова, 18	ЦТП-58	0,0099	0	0	1,584	0	0	1,584	49,48	40,95	202,1	10556,2

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 18/1	Гостиничный комплекс Сургут ГВС	ЦТП-58	0	0	0,157	0	0	2,2052	2,2079	71,63	47,03	258,16	10520,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 18/1	административное здание с выставычными залами	ЦТП-58	0,462	0	0	14,784	0	0	14,7843	49,66	40,78	201,8	10545,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 18/1	Семейное кафе с комплексной инфра-структурой	ЦТП-58	0,1101	0,1864	0	5,505	9,3741	0	14,8796	38,17	33,73	203,5	10635
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 20	Мелик-Карамова, 20	ЦТП-58	0,144	0	0	4,608	0	0	4,608	51,14	40,42	199,83	10420
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 20	Мелик-Карамова, 20	ЦТП-58	0,144	0	0	4,608	0	0	4,608	50,87	40,31	201,63	10456,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 20	Мелик-Карамова, 20	ЦТП-58	0,144	0	0	4,608	0	0	4,6081	50,1	40,9	202,52	10491,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 20	Мелик-Карамова, 20	ЦТП-58	0,144	0	0	4,608	0	0	4,608	51,78	40,54	197,98	10364,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 20	Мелик-Карамова, 20 ГВС	ЦТП-58	0	0	0,1222	0	0	1,663	2,1518	72,93	48,26	233,15	10331,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 20/1	специальная коррекционная школа-интернат ГВС	ЦТП-58	0	0	0,1343	0	0	1,8355	2,373	72,55	47,96	233,18	10362,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 20/1	специальная коррекционная школа-интернат	ЦТП-58	0,4532	0,1304	0	14,503	4,3814	0	18,8845	50,65	41,26	198,19	10389,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 20А		ЦТП-58	0,02	0	0	0,64	0	0	0,64	49,84	41,04	204,06	10583,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 22	Мелик-Карамова, 22	ЦТП-58	0,0112	0	0	1,792	0	0	1,792	49,84	41,45	205,68	10612,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 22/2	Мелик-Карамова, 22/2	ЦТП-58	0,0025	0	0	0,4	0	0	0,4	50,08	41,32	206,74	10617,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 24	Мелик-Карамова, 24	ЦТП-58	0,12654	0	0	4,049	0	0	4,0493	51,85	40,04	196,22	10266,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 24	Мелик-Карамова, 24 ГВС	ЦТП-58	0	0	0,1169	0	0	1,5809	2,0484	72,64	47,91	221,88	10224,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 24	Мелик-Карамова, 24	ЦТП-58	0,12654	0	0	4,049	0	0	4,0493	51,39	40,89	197,65	10316,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 24	Мелик-Карамова, 24	ЦТП-58	0,12654	0	0	4,049	0	0	4,0493	51,65	40,44	196,96	10292,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 24	Мелик-Карамова, 24	ЦТП-58	0,12654	0	0	4,049	0	0	4,0493	51,82	39,86	196,47	10268,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 24	Мелик-Карамова, 24	ЦТП-58	0,14	0	0	4,48	0	0	4,48	51,24	40,36	197,22	10298,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 24/1	участок №2 СГМУП "Горэнерго"	ЦТП-58	0,0316	0	0	1,011	0	0	1,0112	53,18	38,47	204,42	10275,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 24/1	участок №2 СГМУП "Горэнерго" ГВС	ЦТП-58	0	0	0,002956	0	0	0,0473	0,0592	72,66	47,82	448,31	10232,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 24А	Жилой дом, откр ГВС	ЦТП-58	0,0087	0	0	1,392	0	0	1,392	50,14	41,62	208,85	10645,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 25	Мелик-Карамова, 25	ЦТП-54	0,15375	0	0	4,92	0	0	4,92	50,9	42,93	196,92	10586,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 25	Мелик-Карамова, 25	ЦТП-54	0,15375	0	0	4,92	0	0	4,92	51,49	42,63	196,33	10558,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 25	Мелик-Карамова, 25 ГВС	ЦТП-54	0	0	0,2587	0	0	3,4788	4,5138	59,3	50,88	199,01	10419,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 25	Мелик-Карамова, 25	ЦТП-54	0,15375	0	0	4,92	0	0	4,92	50,24	43,62	198,16	10631,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 25	Мелик-Карамова, 25	ЦТП-54	0,15375	0	0	4,92	0	0	4,9201	55,96	38,61	195,36	10473,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 25	Мелик-Карамова, 25	ЦТП-54	0,15375	0	0	4,92	0	0	4,92	55,33	39,23	195,14	10471
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 25	Мелик-Карамова, 25	ЦТП-54	0,15375	0	0	4,92	0	0	4,92	50,63	42,98	197,65	10610,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 25	Мелик-Карамова, 25	ЦТП-54	0,15375	0	0	4,92	0	0	4,92	53,98	40,57	195,39	10493,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 25	Мелик-Карамова, 25	ЦТП-54	0,15375	0	0	4,92	0	0	4,92	52,66	41,72	195,74	10521,5

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 25/1	маг. "Федор"	ЦТП-54	0,02	0	0	0,64	0	0	0,64	59,86	33,75	195,69	10333,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 25/1	Мелик-Карамова, 25/1 ГВС	ЦТП-54	0	0	0,0486	0	0	0,6547	0,8492	60,34	50,45	199,67	10372
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 25/1	Мелик-Карамова, 25/1	ЦТП-54	0,1635	0	0	5,232	0	0	5,2321	56,44	37,61	194,63	10414
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 25/1	Мелик-Карамова, 25/1	ЦТП-54	0,1635	0	0	5,232	0	0	5,2321	56,23	37,52	194,68	10416,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 25/1	маг. "Федор"	ЦТП-54	0	0	0,029041	0	0	0,3894	0,5056	60,23	50,26	195,25	10308,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 25/2	Мелик-Карамова, 25/2	ЦТП-54	0,1635	0	0	5,232	0	0	5,2321	54,06	39,92	194,85	10424,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 25/2	Мелик-Карамова, 25/2 ГВС	ЦТП-54	0	0	0,0508	0	0	0,6866	0,8899	60,33	50,45	200,85	10381,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 25/2	Мелик-Карамова, 25/2	ЦТП-54	0,1635	0	0	5,232	0	0	5,2321	54,66	38,95	194,57	10412,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 25А	маг. ООО "Зеркало" (5хлебов)	Прямое	0,027	0,058	0,101036	0,36	0,4504	0	1,5792	99,02	25,99	199,87	10434,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 26	маг. "Черный мыс"	ЦТП-58	0,1096	0	0	3,507	0	0	3,5073	51,53	40	198,99	10350,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 26	маг. "Черный мыс" ГВС	ЦТП-58	0	0	0,101	0	0	1,381	1,7849	72,5	47,78	238,45	10313,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 28/1	Мелик-Карамова, 28/1 ГВС	ЦТП-58	0	0	0,0792	0	0	1,0989	1,4158	72,87	47,96	248,06	10068,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 28/1	Мелик-Карамова, 28/1	ЦТП-58	0,316	0	0	10,112	0	0	10,1122	56,9	35,14	198,95	10103,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 28/2	Мелик-Карамова, 28/2	ЦТП-58	0,161333	0	0	5,163	0	0	5,1628	55,35	36,32	194,92	10029,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 28/2	Мелик-Карамова, 28/2	ЦТП-58	0,161333	0	0	5,163	0	0	5,1627	56,03	35,66	194,29	10001,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 28/2	Мелик-Карамова, 28/2 ГВС	ЦТП-58	0	0	0,0814	0	0	1,1102	1,4359	72,8	47,83	210,45	9943,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 28/2	Мелик-Карамова, 28/2	ЦТП-58	0,161333	0	0	5,163	0	0	5,1628	55,58	36,21	194,19	10005,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 28/3	Мелик-Карамова, 28/3	ЦТП-58	0,129667	0	0	4,149	0	0	4,1494	57,1	34,57	194,59	9958,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 28/3	Мелик-Карамова, 28/3 ГВС	ЦТП-58	0	0	0,0708	0	0	0,9581	1,2414	72,8	47,81	204,13	9908,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 28/3	Мелик-Карамова, 28/3	ЦТП-58	0,129667	0	0	4,149	0	0	4,1494	57,02	34,73	194,18	9969,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 28/3	Мелик-Карамова, 28/3	ЦТП-58	0,129667	0	0	4,149	0	0	4,1494	56,99	34,79	196,85	10005
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 3	Мелик-Карамова, 3	Прямое	0,063	0	0	2,019	0	0	2,0195	40,42	31,52	225,08	10648,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 37/1	Сургутский районный военкомат	Прямое	0,135	0	0	1,434	0	0	1,4344	100,68	23,25	210,33	10027,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 37/1	Гаражи	Прямое	0,0128	0	0	0,136	0	0	0,1361	100,81	23,36	256,34	10078,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 37/1	Гаражи Администрации	Прямое	0,0492	0	0	0,523	0	0	0,5228	100,91	23,48	216,9	10050,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 38	кафе "Сургутская изба"	Прямое	0,033	0	0	0,36	0	0	0,36	99,73	30,97	197,37	9728,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 39	Мелик-Карамова, 39	ЦТП-59	0,155	0	0	1,647	0	0	1,647	55,9	38,48	197,09	10203,2

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 39	Мелик-Карамова, 39	ЦТП-59	0,155	0	0	1,647	0	0	1,647	55,89	38,49	202,38	10241,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 39	Мелик-Карамова, 39	ЦТП-59	0,155	0	0	1,647	0	0	1,647	56,05	38,34	188,82	10084,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 39	Мелик-Карамова, 39	ЦТП-59	0,155	0	0	1,648	0	0	1,6476	55,89	38,49	211,4	10274,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 39	Мелик-Карамова, 39	ЦТП-59	0	0	0,2414	0	0	3,2626	4,2282	63,19	42,05	205,67	9991,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 39	Мелик-Карамова, 39	ЦТП-59	0,155	0	0	1,647	0	0	1,647	55,92	38,46	193,64	10168,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 39	Мелик-Карамова, 39	ЦТП-59	0,155	0	0	1,647	0	0	1,647	56,11	38,28	187,52	10058,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 39	Мелик-Карамова, 39	ЦТП-59	0,155	0	0	1,647	0	0	1,647	56,2	38,2	186,75	10033,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 39	Мелик-Карамова, 39	ЦТП-59	0,155	0	0	1,647	0	0	1,6469	55,97	38,41	189,62	10120,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 39	Пром встроенная часть (Белина Т.Ю.)	ЦТП-59	0	0	0,022	0	0	0,3037	0,3917	63,13	41,99	217,19	10063,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 4	ИТП 14, 18	Прямое	0,965382	0	0,102427	10,932	0	0	10,9317	100,17	24,1	213,46	10469,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 4	Встроенно-пристроенные помещения общественного назначения ИТП-20	Прямое	0,965382	0	0,432663	12,872	0	7,5246	12,9333	100,39	24,02	203,7	10294,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 4	ИТП 5, 12	Прямое	0,965382	0	0	10,388	0	0	10,3884	100,67	23,71	199,63	10141,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 4	ИТП 1, 15	Прямое	0,965382	0	0,065039	20,791	0	0	20,7907	99,91	24,37	213,1	10530
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 4	ИТП 2, 11, 16	Прямое	0,965382	0	0,102427	20,841	0	0	20,8411	100,31	24,05	209,75	10425
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 4	ИТП 6, 13, 17	Прямое	0,965382	0,3356	4,289591	13,362	0	0	46,2602	100,2	24,08	198,88	10210,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 4	ИТП 3, 4, 19	Прямое	0,965382	0	0,53996	14,363	0	0	14,3626	100,67	23,79	204,46	10256,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 4/1	ИТП 8	Прямое	0,965382	0	0,432663	10,795	0	0	10,7945	99,89	24,41	227,25	10668,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 4/2	Музей «Россия-моя история» ИТП-18	Прямое	0,965382	0	0	10,387	0	0	10,3871	99,95	24,31	214,69	10547,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 4/2	ИТП 9	Прямое	0,965382	0,295	0,110079	10,387	2,752	0	13,4927	99,97	24,29	214,65	10545,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 4/3	ИТП 10	Прямое	0,965382	0,3987	0,110079	10,93	3,7174	0	14,6479	100,23	24,04	206,55	10363,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 40	Мелик-Карамова, 40	Прямое	0,461	0,028	0	4,96	0,2977	0	5,2581	99,43	31,56	192,43	9821,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 40/1	Мелик-Карамова, 40/1	Прямое	0,431	0,028	0	4,637	0,2977	0	4,9352	99,63	31,67	187,98	9766,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 41	Мелик-Карамова, 41 ГВС	ЦТП-59	0	0	0,1526	0	0	2,0602	2,6706	63,31	42,09	201,83	9934,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 41	Мелик-Карамова, 41	ЦТП-59	0,194	0	0	2,048	0	0	2,0481	56,62	38,04	189,82	10008,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 41	Мелик-Карамова, 41	ЦТП-59	0,194	0	0	2,049	0	0	2,0493	56,55	37,97	184,43	9966
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 41	Мелик-Карамова, 41	ЦТП-59	0,194	0	0	2,05	0	0	2,0496	56,53	37,96	188,23	9991,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 41	Мелик-Карамова, 41	ЦТП-59	0,194	0	0	2,049	0	0	2,0485	56,57	38,01	184,53	9970,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 41	Мелик-Карамова, 41	ЦТП-59	0,194	0	0	2,048	0	0	2,0478	56,61	38,02	187,17	9990,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 41/1	торговый центр "Геолог" ГВС	ЦТП-59	0	0	0,057735	0	0	0,8046	1,0365	63,15	41,9	228,97	10020,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 41/1	торговый центр "Геолог"	ЦТП-59	0,077	0	0	0,813	0	0	0,8132	56,37	37,77	202,4	10040,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 41/2	Мелик-Карамова, 41/2 ГВС	ЦТП-59	0	0	0,239982	0	0	3,2508	4,214	63,37	41,97	214,15	9901,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 41/2	Мелик-Карамова, 41/2	ЦТП-59	0,214	0	0	2,274	0	0	2,2738	57,12	37,3	190,88	9923,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 43	Жилой дом	ЦТП-59	0,14125	0	0	1,404	0	0	1,4042	56,32	37,64	189,61	10011,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 43	Жилой дом	ЦТП-59	0,14125	0	0	1,404	0	0	1,4036	56,71	37,3	187,71	9963,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 43	Жилой дом	ЦТП-59	0,14125	0	0	1,491	0	0	1,4909	56,75	38,09	181,97	9880,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 43	Жилой дом	ЦТП-59	0,14125	0	0	1,494	0	0	1,4942	59,09	35,49	187,63	9817,6

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 43	Жилой дом	ЦТП-59	0,14125	0	0	1,404	0	0	1,4038	56,92	37,41	184,42	9918
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 43	Жилой дом	ЦТП-59	0,14125	0	0	1,495	0	0	1,4949	59,32	35,58	181,78	9749,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 43	Жилой дом	ЦТП-59	0,14125	0	0	1,403	0	0	1,4034	57,21	37,5	181,96	9872,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 43	Жилой дом, ГВС	ЦТП-59	0	0	0,142	0	0	1,9131	2,4814	63,67	42,21	196,5	9819,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 43	Жилой дом, ГВС	ЦТП-59	0	0	0,1419	0	0	1,9066	2,4743	63,51	42,18	185,53	9697,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 43	Жилой дом	ЦТП-59	0,14125	0	0	1,403	0	0	1,4027	56,02	37,96	190,15	10028,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 43	Жилой дом	ЦТП-59	0,14125	0	0	1,495	0	0	1,4951	59,15	35,5	183,6	9777,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 43	Жилой дом	ЦТП-59	0,14125	0	0	1,495	0	0	1,4955	59,41	35,57	183,06	9746,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 43	Жилой дом	ЦТП-59	0,14125	0	0	1,494	0	0	1,4942	59,09	35,51	189,79	9834,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 43	Жилой дом	ЦТП-59	0,14125	0	0	1,493	0	0	1,4926	57,51	37,37	181,32	9844
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 45	Мелик-Карамова, 45	ЦТП-59	0,162333	0	0	1,721	0	0	1,7213	59,33	34,86	186,73	9770,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 45	Мелик-Карамова, 45	ЦТП-59	0,162333	0	0	1,722	0	0	1,7223	59,33	34,88	190,04	9797,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 45	Мелик-Карамова, 45	ЦТП-59	0,162333	0	0	1,722	0	0	1,7219	59,34	34,83	184,29	9742,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 45	Мелик-Карамова, 45 ГВС	ЦТП-59	0	0	0,0775	0	0	1,0583	1,3687	63,16	41,7	189,86	9690
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 45/1	Мелик-Карамова, 45/1 ГВС	ЦТП-59	0	0	0,1182	0	0	1,5935	2,0662	63,09	41,92	185,21	9663,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 45/1	Мелик-Карамова, 45/1	ЦТП-59	0,6828	0	0	7,255	0	0	7,2549	59,43	35,15	180,99	9704,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 45/2	Мелик-Карамова, 45/2 ГВС	ЦТП-59	0	0	0,1652	0	0	2,219	2,88	63,25	42,08	181,91	9646,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 45/2	Мелик-Карамова, 45/2	ЦТП-59	0,4374	0	0	4,647	0	0	4,6475	59,7	35,17	180,98	9667,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 45/3	маг. "Универсам"	ЦТП-59	0,0303	0,1248	0	0,322	1,3104	0	1,6328	59,73	35,07	186,68	9740,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 45/3	Мелик-Каримова, 45/3 ГВС	ЦТП-59	0	0	0,033563	0	0	0,466	0,6006	63,19	42,03	197,8	9726,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 47	Мелик-Карамова, 47	ЦТП-59	0,1532	0	0	1,624	0	0	1,6238	59,57	34,99	183,61	9737,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 47	Мелик-Карамова, 47	ЦТП-59	0,1532	0	0	1,624	0	0	1,6236	59,19	34,81	192,31	9839,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 47	Мелик-Карамова, 47	ЦТП-59	0,1532	0	0	1,625	0	0	1,6248	59,21	34,88	200,84	9896,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 47	Мелик-Карамова, 47	ЦТП-59	0,1532	0	0	1,625	0	0	1,6246	59,35	34,9	185,78	9772,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 47	Мелик-Карамова, 47 ГВС	ЦТП-59	0	0	0,1509	0	0	2,0372	2,641	62,89	41,98	186,1	9691,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 47	Мелик-Карамова, 47	ЦТП-59	0,1532	0	0	1,625	0	0	1,6253	59,79	35,09	185,04	9736,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 47/1	Мелик-Карамова, 47/1 ГВС	ЦТП-59	0	0	0,1715	0	0	2,3047	2,9907	62,94	41,8	184,44	9656,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 47/1	Мелик-Карамова, 47/1	ЦТП-59	0,4211	0	0	4,474	0	0	4,4744	59,62	34,77	181,14	9684,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 47/2	Мелик-Карамова, 47/2	ЦТП-59	0,248	0	0	2,635	0	0	2,6351	59,75	34,84	181,97	9680,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 47/2	Мелик-Карамова, 47/2	ЦТП-59	0,248	0	0	2,635	0	0	2,6352	59,79	34,88	183,08	9687,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 47/2	Мелик-Карамова, 47/2 ГВС	ЦТП-59	0	0	0,1521	0	0	2,0448	2,6533	63,08	41,9	184,56	9656,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 47а	магазин «Красно-Белое» Трифан А.Г.)	ЦТП-59	0,022	0	0	0,275	0	0	0,2754	56,05	38,59	224,83	10270
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 57	Мелик-Карамова, 57	ЦТП-58	0,00285	0	0	0,456	0	0	0,456	50,4	41,69	212,79	10671,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 57	Мелик-Карамова, 57	ЦТП-58	0,00285	0	0	0,456	0	0	0,456	50,44	41,73	213,8	10677,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 60	Мелик-Карамова, 60 ГВС	ЦТП-51	0	0	0,1262	0	0	1,6959	2,2007	50,89	41,1	209,44	10418,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 60	Мелик-Карамова, 60	ЦТП-51	0,353	0	0	11,297	0	0	11,2968	48,29	37,83	195,08	10514,7

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 60	Мелик-Карамова, 60	ЦТП-51	0,353	0	0	11,296	0	0	11,296	48,8	37,35	193,51	10457,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 60А	МАОУДОД детский оздоровительно-образовательный центр плавания "Дельфин" ГВС	ЦТП-51	0	0	0,194072	0	0	2,6315	3,4099	51,23	41,52	215,02	10437,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 60А	МАОУДОД детский оздоровительно-образовательный центр плавания "Дельфин"	ЦТП-51	0,254	0,038	0	8,128	1,2768	0	9,4049	51,94	35	197,94	10454,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 62	Мелик-Карамова, 62	ЦТП-51	0,243	0	0	7,776	0	0	7,7761	46,08	39,67	197,35	10692,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 62	Мелик-Карамова, 62 ГВС	ЦТП-51	0	0	0,0607	0	0	0,8349	1,0777	50,49	40,92	238,94	10673,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 64	Мелик-Карамова, 64	ЦТП-51	0,234425	0	0	7,502	0	0	7,5017	47,47	38,31	198,94	10725,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 64	Мелик-Карамова, 64	ЦТП-51	0,234425	0	0	7,502	0	0	7,5017	45,96	39,79	199,73	10790,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 64	Мелик-Карамова, 64 ГВС	ЦТП-51	0	0	0,0663	0	0	0,9007	1,1659	50,85	41,06	240,27	10588,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 64	Мелик-Карамова, 64	ЦТП-51	0,234425	0	0	7,502	0	0	7,5018	47,48	38,4	199,33	10734,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 64	Мелик-Карамова, 64	ЦТП-51	0,234425	0	0	7,502	0	0	7,5018	48,31	37,76	196,5	10611,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 64/1	Мелик-Карамова, 64/1 ГВС	ЦТП-51	0	0	0,0663	0	0	0,9121	1,1773	50,65	40,92	253,77	10706,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 64/6	Мелик-Карамова, 64/6 ГВС	ЦТП-51	0	0	0,0663	0	0	0,9208	1,1859	50,61	40,91	262,82	10778,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 66	Мелик-Карамова, 66 ГВС	ЦТП-51	0	0	0,0825	0	0	1,1461	1,476	50,81	41,42	255,03	10776,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 66	Мелик-Карамова, 66	ЦТП-51	0,516	0	0	16,512	0	0	16,5122	44,93	41,65	200,08	10847,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 66/1	столовая-магазин	ЦТП-51	0,0809	0	0	2,589	0	0	2,5891	45,34	41,82	201,82	10859,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 66А	маг. "Все для дома"	ЦТП-51	0,139	0	0	4,448	0	0	4,4481	44,97	41,67	200,34	10848,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 68	Мелик-Карамова, 68	ЦТП-51	0,527	0	0	16,864	0	0	16,8641	46,76	39,05	195,95	10640,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 68	Мелик-Карамова, 68 ГВС	ЦТП-51	0	0	0,09	0	0	1,2205	1,5803	50,53	40,93	233,62	10628,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 70	Мелик-Карамова, 70	ЦТП-51	0,523	0	0	16,736	0	0	16,7365	46,22	39,81	197,8	10727,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 70	Мелик-Карамова, 70 ГВС	ЦТП-51	0	0	0,0936	0	0	1,2761	1,6501	50,36	40,96	237,52	10696,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 72	Мелик-Карамова, 72 ГВС	ЦТП-51	0	0	0,0976	0	0	1,3487	1,7391	50,32	40,99	244,53	10763,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 72	Мелик-Карамова, 72	ЦТП-51	0,554	0	0	17,728	0	0	17,7283	46,16	39,8	201,67	10791,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 72А	маг. "Солнышко"	ЦТП-51	0,0173	0	0	0,554	0	0	0,5536	46,51	39,92	229	10856,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 74	Парикмахерская Пьер ГВС	ЦТП-51	0	0	0,004	0	0	0,0587	0,0747	51,72	41,76	276,63	10332,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 74	интернет-кафе "Space", ГВС	ЦТП-51	0	0	0,0021	0	0	0,0336	0,0421	51,71	41,75	342,11	10354,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 74	Мелик-Карамова, 74	ЦТП-51	0,4467	0	0	14,294	0	0	14,2945	53,66	33,7	195,86	10367,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 74	Парикмахерская Пьер	ЦТП-51	0,0119	0	0	0,381	0	0	0,3808	54,01	33,63	197,17	10349,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 74	Мелик-Карамова, 74 ГВС	ЦТП-51	0	0	0,0816	0	0	1,1119	1,4383	51,67	41,73	211,38	10311,9

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 74	интернет-кафе "Space"	ЦТП-51	0,068	0	0	3,264	0	0	3,2641	53,75	33,88	197,58	10372,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 74А	общежитие №1	ЦТП-51	0,5576	0	0	17,843	0	0	17,8434	53,82	32,72	191,37	10226,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 74А	общежитие №1	ЦТП-51	0,144	0,06	0	4,609	2,016	0	6,6246	52,41	33,71	194,39	10357,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 74А	Мелик-Карамова, 74а ГВС	ЦТП-51	0	0	0,1156	0	0	1,5512	2,0137	51,15	41,18	196,03	10213,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 74А	Мелик-Карамова, 74а ГВС	ЦТП-51	0	0	0,350061	0	0	4,6943	6,0952	50,24	41,19	198,94	10343,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 74Б	общежитие №8	ЦТП-51	0,554	0	0	17,728	0	0	17,728	51,58	34,55	192,34	10316,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 74Б	Мелик-Карамова, 74б ГВС	ЦТП-51	0	0	0,1084	0	0	1,4513	1,885	50,72	41,19	197,88	10305,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 76	Мелик-Карамова, 76 ГВС	ЦТП-51	0	0	0,1276	0	0	1,7186	2,2291	51,78	41,83	201,19	10265,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 76	Мелик-Карамова, 76	ЦТП-51	0,486	0	0	15,554	0	0	15,5537	54,45	33,35	195,87	10314,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 76/1	православный храм Преображения Господня	Прямое	0,207	0,334	0,034954	2,765	2,604	0	5,6352	98,77	26,2	206,05	10561,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 76/2	Православная гимназия	Прямое	0,217	0	0,054779	2,958	0	0	3,38	98,71	26,16	214,41	10617
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 76А	Мелик-Карамова, 76а ГВС	ЦТП-51	0	0	0,0769	0	0	1,0497	1,3574	50,97	41,13	210,82	10349,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 76А	Мелик-Карамова, 76А	ЦТП-51	0,345	0	0	11,04	0	0	11,0404	53,49	33,11	196,8	10370,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 76Б	Мелик-Карамова, 76б ГВС	ЦТП-51	0	0	0,087	0	0	1,1694	1,5174	51,08	41,15	197	10226,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 76Б	Мелик-Карамова, 76Б	ЦТП-51	0,34	0	0	10,88	0	0	10,8802	53,85	32,75	192,22	10250,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 76В	Мелик-Карамова, 76в ГВС	ЦТП-51	0	0	0,022955	0	0	0,3099	0,4018	50,99	41,1	198,02	10249,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 76В	Мелик-Карамова, 76В ГВС	ЦТП-51	0	0	0,0737	0	0	1,0021	1,2969	51,12	41,29	206,77	10337,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 76В	ООО УЗЛДЦ «Наджа»	ЦТП-51	0,0542	0	0	1,734	0	0	1,7344	53,39	33,09	194,66	10319,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 76В	Жилой дом	ЦТП-51	0,455	0	0	14,56	0	0	14,5602	53,31	33,16	194,85	10329,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 78	Мелик-Карамова, 78	ЦТП-51	0,227333	0	0	7,275	0	0	7,2747	44,85	41,57	202,3	10909,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 78	Мелик-Карамова, 78	ЦТП-51	0,227333	0	0	7,275	0	0	7,2747	44,59	41,73	202,01	10902,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 78	Мелик-Карамова, 78 ГВС	ЦТП-51	0	0	0,0823	0	0	1,1659	1,495	50,71	41,27	270,37	10879,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 78	Мелик-Карамова, 78	ЦТП-51	0,227333	0	0	7,275	0	0	7,275	45,01	41,43	203,46	10932,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 86	маг. "Левада"	ЦТП-54	0,063	0	0	2,016	0	0	2,016	59,46	35,25	202,26	10595,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 88	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой	ЦТП-86	1,12	0	0	35,863	0	0	35,8628	49,61	28,38	207,97	10693,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 90	Мелик-Карамова, 90	ЦТП-54	0,319	0	0	10,208	0	0	10,208	57,95	37,2	205,92	10783,1

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 90	Мелик-Карамова, 90 ГВС	ЦТП-54	0	0	0,0948	0	0	1,3291	1,7081	60,83	51,13	245,68	10741,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 92	Мелик-Карамова, 92 ГВС	ЦТП-54	0	0	0,0712	0	0	1,0046	1,2893	60,83	51,18	247,9	10766,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мелик-Карамова, 92	Мелик-Карамова, 92	ЦТП-54	0,277	0	0	8,864	0	0	8,8641	57,86	37,41	206,91	10810,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Московская, 32а	Жилой дом ГВС	ЦТП-53	0	0	0,0868	0	0	1,1708	1,5178	65,07	43,62	206,01	10325,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Московская, 32а	Жилой дом	ЦТП-53	0,3474	0	0	11,812	0	0	11,8116	59,7	38,17	193,2	10332,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Московская, 32б	Общественное, МБДОУ детский сад комбинированного вида №2 "Ромашка"	ЦТП-53	0	0	0,111992	0	0	1,5277	1,5279	65,02	43,67	210,06	10369,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Московская, 32б	Общественное, МБДОУ детский сад комбинированного вида №2 "Ромашка"	ЦТП-53	0,2	0	0	6,8	0	0	6,8003	60,32	37,68	196,98	10397,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Московская, 33	Общественное, МОУ Гимназия № 3 ввод 1	ЦТП-86	0,15	0,377	0	5,1	12,6672	0	17,7672	50,9	32,73	194,09	10511,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Московская, 33	Общественное, МОУ Гимназия №3 ввод 1 ГВС	ЦТП-53	0	0	0,09095	0	0	1,2389	1,6026	64,61	43,07	216,82	10402,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Московская, 33	Общественное, МОУ Гимназия № 3 ввод 2	ЦТП-86	0,119	0,276	0	4,048	9,2736	0	13,3215	47,43	34,18	200,77	10794
СГРЭС-2 (ВЖР)	Московская, 34	Жилой дом	ЦТП-86	0,331	0	0	11,254	0	0	11,254	50,9	33,14	194,94	10558,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Московская, 34	Жилой дом ГВС	ЦТП-53	0	0	0,0776	0	0	1,0627	1,3729	64,72	43,27	220,6	10457,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Московская, 34/1	Жилой дом	ЦТП-53	0,252	0	0	8,568	0	0	8,568	59,48	38,86	194,32	10378,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Московская, 34/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-53	0	0	0,0326	0	0	0,4458	0,5763	65,23	43,82	214,71	10364,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Московская, 34А	Жилой дом	ЦТП-86	0,627	0	0	21,319	0	0	21,3191	51,36	33,76	198,18	10624,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Московская, 34А	Жилой дом ГВС	ЦТП-53	0	0	0,1187	0	0	1,6387	2,1131	64,93	43,8	223,78	10519,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Московская, 34Б	Жилой дом	ЦТП-53	0,158	0	0	5,372	0	0	5,372	60,29	39,49	204,61	10629,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Московская, 34Б	Жилой дом	ЦТП-53	0,158	0	0	5,372	0	0	5,372	60,3	39,23	199,44	10536,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Московская, 34Б	Жилой дом	ЦТП-53	0,158	0	0	5,372	0	0	5,372	60,27	39,37	200,94	10573,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Московская, 34Б	АБК ГВС	ЦТП-53	0	0	0,2065	0	0	2,8009	3,6261	65,65	44,46	213,12	10444,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Московская, 34Б	Жилой дом	ЦТП-53	0,158	0	0	5,372	0	0	5,372	60,51	38,98	196,64	10453,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Московская, 34Б	Жилой дом	ЦТП-53	0,158	0	0	5,372	0	0	5,3723	60,33	39,42	207,57	10666,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Московская, 34Б	Жилой дом	ЦТП-53	0,158	0	0	5,372	0	0	5,372	60,26	39,38	201,72	10588,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Московская, 34В	АБК ГВС	ЦТП-53	0	0	0,21894	0	0	3,034	3,9088	65,67	44,96	233,04	10692,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Московская, 34В	Общественное, спорткомплекс "Виктория"	ЦТП-53	0,114	0	0	3,876	0	0	3,876	59,6	40,42	207,84	10701,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Московская, 37 А	АБК, маг. "Хозтовары"	ЦТП-86	0,0215	0	0	3,44	0	0	3,4401	47,9	34,47	198,73	10737,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Московская, 45	Жилой дом, откр ГВС	Прямое	0,0628	0	0	2,135	0	0	2,1353	50,37	33,74	268,84	10800,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мунарева пр-д, 2	Жилой дом	ЦТП-59	0,175	0	0	1,848	0	0	1,8476	56,31	38,79	194,68	10184,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мунарева пр-д, 2	Жилой дом	ЦТП-59	0,175	0	0	1,846	0	0	1,8459	56,32	38,65	193,11	10158,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мунарева пр-д, 2	Жилой дом	ЦТП-59	0,175	0	0	1,847	0	0	1,8468	56,3	38,23	188,25	10067,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мунарева пр-д, 2	Жилой дом	ЦТП-59	0,175	0	0	1,848	0	0	1,8476	56,24	38,43	189,6	10106,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мунарева пр-д, 2	Жилой дом	ЦТП-59	0,175	0	0	1,848	0	0	1,8484	56,26	38,55	191,03	10133

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мунарева пр-д, 4	Встроенное нежилое помещение ПАО Сбербанк России Сургутское отделение № 5940 ГВС+Встроенное нежилое помещение ИП Малышев Виктор Борисович ГВС	ЦТП-60	0	0	0,123734	0	0	1,6775	2,1722	54,47	43,86	216,02	9767,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мунарева пр-д, 4	Жилой дом ГВС	ЦТП-60	0	0	0,061867	0	0	0,8378	1,0852	55,37	43,81	216,14	9749,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мунарева пр-д, 4	Нежилое помещение ИП Гасанова Насиба Дильгам кызы ГВС+Встроенно-пристроенное нежилое помещение ИП Гасанова Насиба Дильгам кызы ГВС	ЦТП-60	0	0	0,123734	0	0	1,6773	2,1719	54,54	43,85	215,99	9766
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мунарева пр-д, 4	Жилой дом ТУ1	ЦТП-60	0,071236	0,010383	0	0,756	0,109	0	0,865	58,06	38,55	209,92	9894,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мунарева пр-д, 4	Жилой дом ТУ3	ЦТП-60	0,071236	0,010383	0	0,755	0,109	0	0,8643	58,27	38,7	199,91	9820,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мунарева пр-д, 4	Встроенное нежилое помещение ООО Авиакомпания "Скол" ГВС	ЦТП-60	0	0	0,061867	0	0	0,8406	1,0881	55,12	43,82	216,54	9769,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мунарева пр-д, 4	АБК, Магазин Аленка ИП Клесов Александр Федорович+Гусейнов Магамед Гаджан оглы	ЦТП-60	0,142472	0,010383	0	1,514	0,109	0	1,6229	58,06	38,6	209,1	9894,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мунарева пр-д, 4	АБК, Пристроенное нежилое помещение ИП Малышев Виктор Борисович+ООО Авиакомпания "Скол"	ЦТП-60	0,142472	0,010383	0	1,514	0,109	0	1,6229	58,14	38,68	203,04	9861,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мунарева пр-д, 4	Жилой дом ТУ2	ЦТП-60	0,071236	0,010383	0	0,757	0,109	0	0,8656	58,18	38,65	202,6	9850,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мунарева пр-д, 4	Жилой дом ТУ4	ЦТП-60	0,071236	0,010383	0	0,755	0,109	0	0,8642	58,37	38,74	197,68	9790,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мунарева пр-д, 4	АБК, Встроенное нежилое помещение ИП Гасанова Насиба Дильгам кызы+Офис ИП Гасанова Насиба Дильгам кызы	ЦТП-60	0,142472	0,010383	0	1,514	0,109	0	1,6228	58,29	38,72	197,57	9797,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мунарева пр-д, 4	ПАО Сбербанк России Сургутское отделение № 5940+АБК, Магазин	ЦТП-60	0,142472	0,010383	0	1,514	0,109	0	1,6229	58,49	38,88	199,76	9799,6

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
		ИП Гасанова Насиба Дильгам кызы												
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мунарева пр-д, 4	Жилой дом ТУ5	ЦТП-60	0,071236	0,010383	0	0,756	0,109	0	0,8649	58,55	38,87	200,39	9795,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мунарева, 2	Жилой дом ГВС	ЦТП-59	0	0	0,188	0	0	2,5491	3,301	63,25	42,11	210,97	10047,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мунарева, 3	АБК, ГОМ-3 УВД г. Сургута и Сургутского района ГВС	ЦТП-59	0	0	0,186943	0	0	2,5823	3,3329	63,28	42,2	231,63	10195,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мунарева, 3	АБК, гараж ГОМ-3 УВД г. Сургута и Сургутского района	Прямое	0,039	0	0	0,432	0	0	0,4325	101,27	24,09	221,97	10113,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мунарева, 3	АБК, ГОМ-3 УВД г. Сургута и Сургутского района	Прямое	0,217	0,267	0	2,403	2,8035	0	5,2061	100,69	24,68	216,87	10113,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Мунарева, 5	АБК, ООО «Гурмания»	ЦТП-60	0,137	0,2805	0,077038	1,458	2,9453	1,0272	4,6202	56,35	39,05	201,93	9880,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Нагорная, 1/1	Сауна	ЦТП-58	0,011	0	0	0,354	0	0	0,354	45,64	40,98	205,61	10631,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Нагорная, 11	Жилой дом ГВС	ЦТП-58	0	0	0,0804	0	0	1,0849	1,4065	72,58	47,75	219,65	10165,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Нагорная, 11	Жилой дом	ЦТП-58	0,333	0	0	10,656	0	0	10,656	53,15	38,34	196,2	10204,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Нагорная, 13	Жилой дом	ЦТП-58	0,2341	0	0	7,501	0	0	7,5009	52,8	38,68	200,03	10302,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Нагорная, 13	Жилой дом ГВС	ЦТП-58	0	0	0,0947	0	0	1,2966	1,6756	72,42	47,77	229,44	10260,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Нагорная, 15	Жилой дом	ЦТП-58	0,2342	0	0	7,495	0	0	7,4945	52,88	38,63	199,33	10285,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Нагорная, 15	Жилой дом ГВС	ЦТП-58	0	0	0,0822	0	0	1,1251	1,4539	72,48	47,77	229,41	10253
СГРЭС-2 (ВЖР)	Нагорная, 17	АБК, МКУ "Сургутский спасательный центр"	ЦТП-58	0,068	0	0	2,176	0	0	2,176	54,83	36,73	212,81	10301,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Нагорная, 2	Жилой дом	ЦТП-58	0,0056	0	0	0,896	0	0	0,896	48,99	44,91	203,1	10621,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Нагорная, 2	Жилой дом	ЦТП-58	0,0056	0	0	2,464	0	0	2,464	38,14	33,76	204,16	10640,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Нагорная, 3	Жилой дом ГВС	ЦТП-58	0	0	0,0592	0	0	0,8151	1,052	72,61	47,78	236,88	10222,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Нагорная, 3	Жилой дом	ЦТП-58	0,273	0	0	8,736	0	0	8,736	52,13	39,39	197,3	10250,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Нагорная, 3а	Жилой дом, откр ГВС	ЦТП-58	0,0034	0	0	0,544	0	0	0,544	38,6	33,3	202,42	10575,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Нагорная, 4	Жилой дом	ЦТП-58	0,0088	0	0	1,408	0	0	1,408	38,06	33,84	202,99	10612,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Нагорная, 4А	Жилой дом, откр ГВС	Прямое	0,0211	0	0	0,717	0	0	0,7174	99,09	24,99	342,63	10312,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Нагорная, 5Б	Жилой дом, откр ГВС	ЦТП-58	0,0047	0	0	0,566	0	0	0,5661	52,22	39,31	201,48	10333,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Нагорная, 5В	Жилой дом	ЦТП-58	0,0064	0	0	1,024	0	0	1,024	48,42	42,59	201,14	10531,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Нагорная, 6	Жилой дом	Прямое	0,0043	0	0	0,688	0	0	0,688	47,99	42,64	201,96	10566,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Нагорная, 6	Жилой дом	Прямое	0,01	0	0	1,6	0	0	1,6	47,79	42,77	201,9	10571,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Нагорная, 6А	Жилой дом, откр ГВС	Прямое	0,0253	0	0	0,86	0	0	0,8603	98,8	25,27	343,63	10354,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Нагорная, 7	Жилой дом	ЦТП-58	0,3892	0	0	12,455	0	0	12,4546	52,68	38,78	195,35	10199,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Нагорная, 7	Жилой дом ГВС	ЦТП-58	0	0	0,0962	0	0	1,2982	1,683	72,57	47,75	218,36	10164,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Нагорная, 8	Жилой дом	Прямое	0,0097	0	0	0,31	0	0	0,3104	48,75	42,33	202,76	10541,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Нагорная, 8	Баня	Прямое	0,0006	0	0	0,144	0	0	0,144	48,77	42,35	205,65	10547,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Нагорная, 9	Жилой дом ГВС	ЦТП-58	0	0	0,0772	0	0	1,0644	1,3734	72,4	47,76	242,05	10354,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Нагорная, 9	Жилой дом	ЦТП-58	0,389	0	0	12,448	0	0	12,4484	49,85	41,55	199,23	10385,3

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (ВЖР)	Нагорная, 9/3	Жилой дом, откр ГВС	Прямое	0,0097	0	0	1,623	0	0	1,6234	98,67	25,34	342,21	10349,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Нагорная, 9А кв1	Жилой дом, откр ГВС	Прямое	0,0084	0	0,001	1,405	0	0,0167	1,4147	98,96	25,08	340,3	10302,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Нагорная, 9А кв2	Жилой дом, откр ГВС	Прямое	0,0107	0	0,001	1,791	0	0,0167	1,8014	97,71	26,24	344,63	10417,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Озерная, 1/1	Общественное, МБДОУ детский сад комбинированного вида №19 "Ручеек"	ЦТП-87	0,189	0,041	0,085	7,574	0	0	7,5743	48,21	29,75	183,63	9642,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Озерная, 10А	Жилой дом	Прямое	0,021	0	0	0,266	0	0	0,2659	104,14	30,37	173,07	8828,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Озерная, 11в	Жилой дом	Прямое	0,035	0	0,025	0,372	0	0,3333	0,4658	104,09	30,35	171,47	8830
СГРЭС-2 (ВЖР)	Озерная, 12А	Жилой дом	Прямое	0,01	0	0,0022	0,143	0	0,0293	0,1478	104,14	30,35	183,4	8851,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Озерная, 13В	Жилой дом	Прямое	0,05	0	0,007	0,532	0	0,0933	0,5576	104,58	30,21	176,06	8829,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Озерная, 17А	Жилой дом	ЦТП-56	0,0367	0	0	0,489	0	0	0,4894	60,16	40,67	344,88	10205,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Озерная, 17А	Жилой дом ГВС	ЦТП-56	0	0	0,034432	0	0	0,6706	0,76	62,74	46,09	259,19	10189
СГРЭС-2 (ВЖР)	Озерная, 19/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-56	0	0	0,0003	0	0	0,0048	0,008	62,76	45,44	366,79	10168,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Озерная, 19/1	Жилой дом	ЦТП-56	0,0133	0	0	0,166	0	0	0,1663	59,88	39,88	348,58	10186,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Озерная, 2	Общественное, больница "Водник" откл	ЦТП-87	0,309	0	0,169	10,506	0	0	13,0291	48,3	29,5	193,88	9711,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Озерная, 22/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-56	0	0	0,0003	0	0	0,0048	0,0083	62,33	44,98	1270,15	10182,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Озерная, 22/1	Жилой дом, откл	ЦТП-56	0,0285	0	0	0,303	0	0	0,3031	59,39	39,35	362,54	10197,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Озерная, 24	Жилой дом	Прямое	0,024	0	0	0,304	0	0	0,3041	103,47	23,91	179,05	8561,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Озерная, 29	Жилой дом	ЦТП-87	0,19	0	0,0336	6,46	0	0,448	6,5888	48,42	30,39	180,96	9446,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Озерная, 7а	Жилой дом	Прямое	0,014	0	0,025	1,518	0	0,2461	1,5182	103,92	30,53	157,81	8727,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Озерная, 9	Жилой дом, откл	Прямое	0,039	0	0	0,488	0	0	0,4875	104,5	30,4	171,65	8831,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Октябрьская, 10	Жилой дом	ЦТП-88	0,0102	0	0	0,347	0	0	0,3468	46,74	22,54	245,73	8866,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Октябрьская, 12	Жилой дом	ЦТП-88	0,0325	0	0	1,105	0	0	1,1051	46,84	22,64	247,98	8887,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Октябрьская, 17	Жилой дом	ЦТП-88	0,0074	0	0	1,184	0	0	1,184	46,1	25,1	226,19	8977,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Октябрьская, 18	Жилой дом, откр ГВС	ЦТП-88	0,04	0	0	1,36	0	0	1,36	44,83	26,29	226,47	8993,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Октябрьская, 26А	Жилой дом, откр ГВС	ЦТП-88	0,0062	0	0	0,248	0	0	0,248	46,97	25,97	238,68	8901,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Октябрьская, 27	Жилой дом	ЦТП-88	0,021	0	0	0,84	0	0	0,84	47,06	26,36	234,16	9127,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Октябрьская, 28	Жилой дом	ЦТП-88	0,0081	0	0	0,324	0	0	0,324	47,06	26,07	247,13	8937,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Октябрьская, 31	Прудников Андрей Михайлович Жилой дом	ЦТП-88	0,04	0	0	1,602	0	0	1,6023	46,75	26,17	239,33	9196,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Октябрьская, 7	Жилой дом	ЦТП-88	0,0469	0	0	1,595	0	0	1,5946	42,35	18,61	226,96	8806,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Октябрьская, 8	Жилой дом	ЦТП-88	0,0132	0	0	0,449	0	0	0,4489	46,78	22,67	244,42	8876,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Октябрьская, 9	Жилой дом	ЦТП-88	0,0392	0	0	1,333	0	0	1,3328	46,91	23,44	227,46	8818,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	пер Зеленый, 2	Жилой дом	Прямое	0,044	0	0,033	0,473	0	0,44	0,5387	104,71	24,51	160,16	8696
СГРЭС-2 (ВЖР)	пер Зеленый, 3А	Жилой дом	Прямое	0,044	0	0	0,474	0	0	0,4735	104,86	30,06	164,02	8719,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	пер Зеленый, 4	Жилой дом	Прямое	0,041	0	0,019	0,531	0	0,3304	0,554	104,6	30,2	166,1	8780,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	пер Зеленый, 5А	Жилой дом	Прямое	0,045	0	0,01	0,484	0	0,1333	0,5021	104,79	30,08	166,62	8757,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	пер Зеленый, 6	Жилой дом	Прямое	0,04	0	0,01	0,517	0	0,1739	0,5334	104,78	30,09	171,38	8781,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 1	Жилой дом	ЦТП-61	0,304	0	0	10,336	0	0	10,3361	49,56	32,74	167,21	9294
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 1	Жилой дом ГВС	ЦТП-61	0	0	0,1144	0	0	1,5339	1,9915	58,43	48,56	169,92	9265,3

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 10	Жилой дом	ЦТП-62	0,2	0	0	6,8	0	0	6,8	54,76	31,88	190,05	9539,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 10	Жилой дом ГВС	ЦТП-62	0	0	0,0563	0	0	0,7614	0,9866	64,14	47,36	196,03	9532,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 11	Жилой дом	ЦТП-62	0,118133	0	0	4,017	0	0	4,0166	53,44	34,1	188,53	9657,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 11	Жилой дом	ЦТП-62	0,118133	0	0	4,017	0	0	4,0167	53,47	34,17	189,64	9671,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 11	Жилой дом	ЦТП-62	0,118133	0	0	4,017	0	0	4,0166	53,49	33,87	187,35	9627
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 11	Жилой дом ГВС	ЦТП-62	0	0	0,0871	0	0	1,168	1,5163	64,31	47,76	195,26	9611,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 11/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-62	0	0	0,0655	0	0	0,883	1,145	64,28	47,85	204,7	9744
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 11/1	Жилой дом	ЦТП-62	0,241	0	0	8,194	0	0	8,194	52,24	35,13	189,46	9752,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 11/2	Жилой дом	ЦТП-62	0,1885	0	0	6,409	0	0	6,409	52,18	35,03	191,8	9812,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 11/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-62	0	0	0,0734	0	0	0,9952	1,2887	64,12	47,72	209,61	9789,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 11/2	Жилой дом	ЦТП-62	0,1885	0	0	6,409	0	0	6,4091	52,12	35,01	191,85	9814,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 12/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-63	0	0	0,270936	0	0	3,6491	4,7323	62,02	48,69	182,92	9485,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 12/1	АБК	ЦТП-63	0,007	0	0	1,12	0	0	1,1201	49,5	33,6	188,85	9590,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 12/1	Общественное, дет. сад	ЦТП-63	0,182	0,047	0	6,188	1,5792	0	7,7672	48,56	33,61	178,88	9502,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 13	Жилой дом	ЦТП-63	0,187	0	0	6,358	0	0	6,358	49,2	32,74	174,61	9375,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 13	Жилой дом	ЦТП-63	0,187	0	0	6,358	0	0	6,358	48,77	33,36	175,45	9411,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 13	Жилой дом ГВС	ЦТП-63	0	0	0,1166	0	0	1,5656	2,032	64,07	48,53	180,39	9362,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 13	Жилой дом	ЦТП-63	0,187	0	0	6,358	0	0	6,3582	48,81	33,41	176,2	9432,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 14	Жилой дом	ЦТП-63	0,118	0	0	4,013	0	0	4,0125	49,8	33,01	180,6	9440,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 14	АБК, Отделение связи №5	ЦТП-63	0,02	0	0	0,68	0	0	0,6801	49,65	33,02	182,88	9456
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 14	АБК, Отделение связи №5	ЦТП-63	0	0	0,004	0	0	0,064	0,0803	64,24	48,88	270,62	9435,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 14	Жилой дом	ЦТП-63	0,118	0	0	4,012	0	0	4,012	49,7	33,18	179,46	9439,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 14	Жилой дом	ЦТП-63	0,118	0	0	4,012	0	0	4,012	49,92	33,24	177,91	9412,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 14	Жилой дом ГВС	ЦТП-63	0	0	0,1089	0	0	1,4794	1,9149	64,48	49,13	188,7	9383,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 14/1	Жилой дом	ЦТП-63	0,2	0	0	6,8	0	0	6,8	50,13	33	174,77	9327,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 14/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-63	0	0	0,0576	0	0	0,7753	1,0057	64,73	49,07	185,05	9316,6

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 15/1	Жилой дом	ЦТП-63	0,1915	0	0	6,511	0	0	6,511	49,53	33,71	180,02	9546,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 15/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-63	0	0	0,0777	0	0	1,0463	1,3569	63,51	48,97	184,3	9489
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 15/1	Жилой дом	ЦТП-63	0,1915	0	0	6,511	0	0	6,511	49,41	33,34	178,5	9498,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 18	АБК, Ресторан "Сибирь", встроенно-пристроенное неж пом.	ЦТП-63	0,115	0	0	3,91	0	0	3,9101	49,15	33,38	175,61	9383,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 18	Жилой дом ГВС	ЦТП-63	0	0	0,0818	0	0	1,1122	1,44	64,6	48,82	188,55	9328
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 18	Общественное, Общежитие №2	ЦТП-63	0,347	0	0	11,798	0	0	11,7982	49,37	33,01	175,32	9370,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 1А	АБК, МКУ "Казна городского хозяйства"	ЦТП-61	0,062	0	0	2,108	0	0	2,108	49,8	32,47	168,45	9312
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 1А	АБК, МКУ "Казна городского хозяйства" ГВС	ЦТП-61	0	0	0,009043	0	0	0,1265	0,1265	58,33	48,56	186	9284,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 2	Общественное, Общежитие	ЦТП-61	0,2705	0	0	9,197	0	0	9,197	48,53	34,04	170,33	9498,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 2	Общественное, Общежитие	ЦТП-61	0,2705	0	0	9,197	0	0	9,197	48,16	34,56	171,09	9538,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 2	Жилой дом ГВС	ЦТП-61	0	0	0,1928	0	0	2,5946	3,3654	58,18	48,79	185,45	9515,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 4	Общественное, Общежитие №1	ЦТП-61	0,2705	0	0	9,197	0	0	9,1971	49,63	33,2	169,07	9411,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 4	Жилой дом ГВС	ЦТП-61	0	0	0,2165	0	0	2,905	3,7707	58,38	48,81	181,74	9440,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 4	Общественное, Общежитие №1	ЦТП-61	0,2705	0	0	9,197	0	0	9,197	48,56	34,05	169,47	9450,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 5	Сургутская технологическая школа	ЦТП-61	0,518	0,1	0	17,612	3,36	0	20,9722	48,85	34,42	171,07	9499,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 5	Сургутская технологическая школа ГВС	ЦТП-61	0	0	0,133	0	0	1,8066	2,3389	58,74	49,13	189,57	9484,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 7/1	Жилой дом	ЦТП-61	0,135	0	0	4,59	0	0	4,59	49,32	34,31	177,55	9593,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 7/1	Жилой дом	ЦТП-61	0,135	0	0	4,59	0	0	4,59	49,37	34,29	175,04	9557,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 7/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-61	0	0	0,0521	0	0	0,7158	0,9241	58,92	49,31	204,6	9551,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 7/2	АБК, маг. "Принцип"	ЦТП-61	0,034	0	0	1,156	0	0	1,156	49,6	34,04	172,45	9471,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 7/2	АБК, маг. "Принцип" ГВС	ЦТП-61	0	0	0,005	0	0	0,0726	0,0927	58,93	49,29	212,43	9463,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 8	АБК, маг. "Луч"	ЦТП-62	0,027	0	0	0,918	0	0	0,9181	54,51	31,61	198,88	9665,8

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 8	АБК, маг. "Луч" ГВС	ЦТП-62	0	0	0,0019	0	0	0,0304	0,0312	63,86	47,12	796,1	9651,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 8	Жилой дом	ЦТП-62	0,116333	0	0	3,955	0	0	3,9553	54,52	31,72	196,21	9647,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 8	Жилой дом	ЦТП-62	0,116333	0	0	3,955	0	0	3,9555	54,47	32,21	194,56	9630,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 8	Жилой дом	ЦТП-62	0,116333	0	0	3,955	0	0	3,9553	54,68	31,76	194,18	9615,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 8	Жилой дом ГВС	ЦТП-62	0	0	0,138	0	0	1,8828	2,4347	64,05	47,32	203,98	9595,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 9	Жилой дом	ЦТП-62	0,19	0	0	6,46	0	0	6,4605	53,63	33,25	188,57	9609,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 9	Жилой дом	ЦТП-62	0,19	0	0	6,46	0	0	6,46	53,79	33,2	186,98	9576,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 9	Жилой дом	ЦТП-62	0,19	0	0	6,46	0	0	6,4602	53,86	33,29	187,35	9581,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Первопроходцев пр-д, 9	Жилой дом ГВС	ЦТП-62	0	0	0,1148	0	0	1,5415	2,0009	64,29	47,59	195,17	9559,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пионерская, 10	Жилой дом	ЦТП-88	0,0167	0	0	0,568	0	0	0,5679	41,47	17,48	220,77	8789,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пионерская, 12	Жилой дом	ЦТП-88	0,0103	0	0	1,648	0	0	1,648	47,42	23,84	217,68	8761,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пионерская, 14	Жилой дом	ЦТП-88	0,005	0	0	0,8	0	0	0,8	47,22	23,18	218,32	8765,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пионерская, 16	Жилой дом	ЦТП-88	0,0341	0	0	1,159	0	0	1,1595	46,91	23,84	219,19	8794,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пионерская, 18	Жилой дом	ЦТП-88	0,0067	0	0	1,072	0	0	1,072	47,49	23,93	221,86	8866,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пионерская, 20	Жилой дом	ЦТП-88	0,0093	0	0	1,488	0	0	1,488	47,06	24,8	222,1	8882,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пионерская, 22	Жилой дом	ЦТП-88	0,0143	0	0	5,72	0	0	5,7201	47,46	24,41	223,97	8926,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пионерская, 24	Жилой дом	ЦТП-88	0,0085	0	0	0,289	0	0	0,289	47,94	24,77	227,58	8937,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пионерская, 5	Жилой дом	ЦТП-88	0,0126	0	0	0,428	0	0	0,4284	41,6	17,36	213,82	8671,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пионерская, 7	Жилой дом	ЦТП-88	0,0071	0	0	1,136	0	0	1,136	41,22	17,73	217,74	8771,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пионерская, 9	Жилой дом	ЦТП-88	0,028	0	0	0,952	0	0	0,9521	47,1	23,56	218,51	8782
СГРЭС-2 (ВЖР)	Почтовый переулок, 1	Жилой дом	ЦТП-58	0,005	0	0	0,8	0	0	0,8	49,55	41,09	207,7	10671,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Проезд Тихий, 2	Жилой дом	ЦТП-86	0,2838	0,0084	0	9,649	0,2325	0	9,8818	44,95	35,7	205,65	10966,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Проезд Тихий, 2/1	ООО "Северстрой" Жилой дом №5 со встроенными пред-приятиями общественного назначения	ЦТП-86	0,781	0,205	0	31,025	8,1433	0	39,1681	44,71	33,15	200,49	10814,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 10	Жилой дом	ЦТП-55	0,1794	0	0	1,905	0	0	1,905	54,51	35,59	176,51	9453,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 10	Жилой дом	ЦТП-55	0,1794	0	0	1,906	0	0	1,9065	54,37	35,98	179,68	9532,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 10	Жилой дом	ЦТП-55	0,1794	0	0	1,903	0	0	1,903	54,4	36,09	181,11	9556,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 10	Жилой дом ГВС	ЦТП-55	0	0	0,189	0	0	2,5647	3,3206	62,96	48,16	193,94	9491,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 10	Жилой дом	ЦТП-55	0,1794	0	0	1,904	0	0	1,9035	54,51	35,85	178,42	9504,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 10	Жилой дом	ЦТП-55	0,1794	0	0	1,904	0	0	1,9043	54,43	35,72	177,37	9478,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 10/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-55	0	0	0,1137	0	0	1,5728	2,0281	63,14	48,38	211,03	9600,7

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 10/1	Жилой дом	ЦТП-55	0,352	0	0	3,741	0	0	3,7405	54,51	36,09	190,17	9681,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 10/1	Жилой дом	ЦТП-55	0,1803	0	0	1,916	0	0	1,9158	54,66	35,98	187,68	9628,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 10/2	Жилой дом	Прямое	1,077	0	0,2524	13,929	0	0	15,8177	101,46	23,85	167,42	9263
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 10/3	ООО "Управляющая компания "Наш дом"	Прямое	0,212	0	0,1104	2,253	0	1,472	2,5216	101,6	23,87	169,32	9261,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 10/3	ТУ МКУК "Сургутская районная цетрализованная библиотечная система"	Прямое	0,032	0,06	0,027998	0,865	0	0	1,0761	101,6	23,87	171,99	9262,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 12	Жилой дом	ЦТП-61	0,16367	0	0	5,565	0	0	5,5648	47,87	34,72	170,56	9445,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 12	Жилой дом	ЦТП-61	0,16367	0	0	5,565	0	0	5,5648	47,76	34,69	169,17	9423,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 12	Жилой дом	ЦТП-61	0,16367	0	0	5,565	0	0	5,5648	47,94	34,5	168,59	9402,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 12	Жилой дом ГВС	ЦТП-61	0	0	0,1045	0	0	1,4131	1,8311	58,53	48,68	186,69	9380,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 14	Жилой дом	ЦТП-61	0,172571	0	0	5,867	0	0	5,8674	46,38	37,35	172,24	9569,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 14	Жилой дом	ЦТП-61	0,172571	0	0	5,867	0	0	5,8674	48,19	34,37	169,45	9429,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 14	Жилой дом	ЦТП-61	0,172571	0	0	5,867	0	0	5,8674	46,93	36,1	170,28	9486,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 14	Жилой дом	ЦТП-61	0,172571	0	0	5,867	0	0	5,8674	47,52	35,24	169,77	9454,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 14	Жилой дом	ЦТП-61	0,172571	0	0	5,867	0	0	5,8674	46,6	36,7	170,92	9519,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 14	Жилой дом	ЦТП-61	0,172571	0	0	5,867	0	0	5,8674	46,52	36,97	171,55	9543,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 14	Жилой дом ГВС	ЦТП-61	0	0	0,2412	0	0	3,2602	4,2262	58,66	48,74	190,22	9401,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 14	Жилой дом	ЦТП-61	0,172571	0	0	5,867	0	0	5,8674	45,64	38,29	172,74	9594,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 14А	Общественное, Спортивный центр с универсальным игровым залом №3 ГВС	ЦТП-61	0	0	0,08382	0	0	1,1613	1,4976	58,66	49,07	207,58	9571,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 14А	Общественное, Спортивный центр с универсальным игровым залом №3	ЦТП-61	0,0954	0,0732	0	3,244	2,4595	0	5,7038	48,6	34,57	174,82	9581
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 14А	Общественное, МБОУ средняя общеобразовательная школа №38 ГВС	ЦТП-61	0	0	0,121034	0	0	1,6803	2,1645	58,68	48,87	212,3	9426,8

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 14А	Общественное, МБОУ средняя общеобразовательная школа №38	ЦТП-61	0,38	0,244	0	12,92	8,1984	0	21,1185	50,48	32,42	175,89	9431,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 18	Жилой дом	ЦТП-61	0,102367	0	0	3,48	0	0	3,4805	49,39	34,47	183,59	9679,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 18	АБК, маг. "Рушана"	ЦТП-61	0	0	0,008	0	0	0,128	0,1283	59,04	49,52	275,39	9689,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 18	Жилой дом ГВС	ЦТП-61	0	0	0,0516	0	0	0,7225	0,9287	58,77	49,25	212,42	9623,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 18	АБК, маг. "Рушана"	ЦТП-61	0,102367	0	0	3,481	0	0	3,4806	49,24	34,85	184,31	9701,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 18	Жилой дом	ЦТП-61	0,102367	0	0	3,481	0	0	3,4805	49,24	34,28	180,59	9635,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 20	Жилой дом	ЦТП-62	0,575	0	0	19,55	0	0	19,5501	52,46	34,91	196,02	9925,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 20	Жилой дом ГВС	ЦТП-62	0	0	0,1254	0	0	1,7166	2,2181	64,24	47,84	242,28	9920
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 20/1	Общественное, МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №83 "Утиное гнездышко" ГВС	ЦТП-62	0	0	0,378059	0	0	5,1049	6,6172	63,86	47,83	205,71	9794,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 20/1	Общественное, МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №83 "Утиное гнездышко"	ЦТП-62	0,184	0,139	0	6,256	4,6704	0	10,9267	52,02	34,97	190,86	9798,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 22	Жилой дом ГВС	ЦТП-62	0	0	0,1267	0	0	1,7482	2,255	64,5	48,12	249,73	9972,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 22	Жилой дом	ЦТП-62	0,4385	0	0	14,91	0	0	14,9097	52,46	35,69	199,98	10041,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 22	Жилой дом	ЦТП-62	0,4385	0	0	14,909	0	0	14,9091	52,55	35,4	198,93	10007,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 24	Жилой дом ГВС	ЦТП-62	0	0	0,085	0	0	1,1537	1,4937	64,43	48	220,78	9823,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 24	Жилой дом	ЦТП-62	0,315	0	0	10,71	0	0	10,71	52,37	35,3	191,87	9822,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 26	АБК, маг. "Метеорит"	ЦТП-62	0,056	0	0	1,905	0	0	1,9051	52,86	35,62	208,67	9940,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 26	АБК, маг. "Метеорит" ГВС	ЦТП-62	0	0	0,006956	0	0	0,1077	0,1358	64,55	48,41	264,46	9936,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 26	Жилой дом ГВС	ЦТП-62	0	0	0,0809	0	0	1,115	1,4384	64,1	47,96	216,56	9883,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 26	Жилой дом	ЦТП-62	0,315	0	0	10,71	0	0	10,7101	52,38	35,15	194,76	9886,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 28	Жилой дом	ЦТП-63	0,191667	0	0	6,517	0	0	6,5167	49,48	34,11	187,73	9739,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 28	Жилой дом	ЦТП-63	0,191667	0	0	6,517	0	0	6,5167	49,6	34,34	188,61	9763,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 28	Жилой дом ГВС	ЦТП-63	0	0	0,1029	0	0	1,4095	1,8207	63,46	49,29	202,64	9707,3

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 28	Жилой дом	ЦТП-63	0,191667	0	0	6,517	0	0	6,5167	49,4	33,85	187,02	9715
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 30	Жилой дом	ЦТП-63	0,133	0	0	4,522	0	0	4,522	49,4	34,8	192,95	9871,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 30	Жилой дом	ЦТП-63	0,133	0	0	4,522	0	0	4,522	49,47	34,73	192,12	9851,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 30	Жилой дом	ЦТП-63	0,133	0	0	4,522	0	0	4,522	49,7	34,5	191,45	9825,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 30	Жилой дом ГВС	ЦТП-63	0	0	0,1453	0	0	2,0098	2,5903	63,88	49,77	212,04	9783,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 30	Жилой дом	ЦТП-63	0,133	0	0	4,522	0	0	4,522	49,44	34,76	192,45	9861,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 30	Жилой дом	ЦТП-63	0,133	0	0	4,522	0	0	4,5221	49,03	35,16	193,42	9889,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 30/1	Жилой дом	ЦТП-63	0,0798	0	0	2,713	0	0	2,7132	49,67	33,7	182,93	9622,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 30/1	Жилой дом	ЦТП-63	0,0798	0	0	2,713	0	0	2,7132	49,5	33,63	184,58	9661,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 30/1	Жилой дом	ЦТП-63	0,0798	0	0	2,713	0	0	2,7132	49,77	33,74	182,17	9602,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 30/1	Жилой дом	ЦТП-63	0,0798	0	0	2,713	0	0	2,7132	49,85	33,79	181,6	9587,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 30/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-63	0	0	0,08	0	0	1,0828	1,4024	63,71	49,43	189,02	9577
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 30/1	Жилой дом	ЦТП-63	0,0798	0	0	2,713	0	0	2,7132	49,58	33,65	183,76	9642,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 32	Жилой дом	ЦТП-56	0,14675	0	0	1,551	0	0	1,5508	59,72	42,47	194,62	9903,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 32	Жилой дом	ЦТП-56	0,14675	0	0	1,552	0	0	1,5516	59,81	42,4	192,41	9867,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 32	Жилой дом ГВС	ЦТП-56	0	0	0,1293	0	0	1,751	2,2679	63,09	46,8	194,68	9814,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 32	Жилой дом	ЦТП-56	0,14675	0	0	1,552	0	0	1,5524	59,88	42,34	191,9	9855,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 32	Жилой дом	ЦТП-56	0,14675	0	0	1,551	0	0	1,5514	59,28	42,87	195,15	9922
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 35	Жилой дом	Прямое	0,784	0,025	0,0001	8,436	0,2658	0	8,7016	103,64	23,21	144,32	8243,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 39	Жилой дом	Прямое	0,485	0,02	0,0001	5,472	0	0	5,4728	103,94	23,77	165,12	8426,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 8	Жилой дом	ЦТП-55	0,2162	0	0	2,294	0	0	2,2944	53,76	37,55	181,22	9704,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 8	Жилой дом	ЦТП-55	0,2162	0	0	2,291	0	0	2,291	53,49	37,41	185,52	9757,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 8	Жилой дом	ЦТП-55	0,2162	0	0	2,292	0	0	2,292	53,58	37,48	182,9	9733,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 8	Жилой дом ГВС	ЦТП-55	0	0	0,1632	0	0	2,2614	2,914	63,34	48,64	252,25	9714,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 8	Жилой дом	ЦТП-55	0,2162	0	0	2,295	0	0	2,2954	54,27	37,46	179,17	9647
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 8	Жилой дом	ЦТП-55	0,2162	0	0	2,291	0	0	2,2913	53,97	37,56	180,15	9678,8

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 8/1	Жилой дом	ЦТП-55	0,1452	0	0	1,541	0	0	1,5414	54,87	36,18	182,75	9584,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 8/1	Жилой дом	ЦТП-55	0,1452	0	0	1,543	0	0	1,5429	54,89	36,02	175,72	9501,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 8/1	Жилой дом	ЦТП-55	0,1452	0	0	1,542	0	0	1,5419	55,04	35,98	174,16	9468,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 8/1	Жилой дом	ЦТП-55	0,1452	0	0	1,542	0	0	1,5416	54,8	36,01	177,21	9524,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 8/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-55	0	0	0,1238	0	0	1,6641	2,1593	63,37	48,58	181,12	9439,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 8/1	Жилой дом	ЦТП-55	0,1452	0	0	1,54	0	0	1,5403	54,92	36,41	184,79	9615,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 8/2	Жилой дом	ЦТП-55	0,16825	0	0	1,787	0	0	1,7872	54,89	36,49	174,62	9498,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 8/2	Жилой дом	ЦТП-55	0,16825	0	0	1,785	0	0	1,7853	54,76	36,95	175,68	9539,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 8/2	Жилой дом	ЦТП-55	0,16825	0	0	1,785	0	0	1,7849	54,48	37,4	177,9	9611,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 8/2	Жилой дом	ЦТП-55	0,16825	0	0	1,784	0	0	1,7836	54,64	37,21	176,66	9573,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 8/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-55	0	0	0,1128	0	0	1,5191	1,9703	63,45	48,71	183,02	9471,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 8/3	АБК, маг. "Ремавто"	ЦТП-55	0,0426	0	0	0,451	0	0	0,451	53,52	37,38	189,01	9765,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский пр-т, 8/3	АБК, маг. "Ремавто" ГВС	ЦТП-55	0	0	0,041	0	0	0,5755	0,7397	63,27	48,56	257,87	9747,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский, 8/1	Савельева Алевтина Викторовна	ЦТП-55	0,015	0	0	0,159	0	0	0,1594	55	36,49	191,46	9636,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский, 8/1	Савельева Алевтина Викторовна, ГВС	ЦТП-55	0	0	0,011	0	0	0,169	0,1693	63,54	48,8	229,94	9613,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский, 8/2	Тагиев Эйваз Магомед Оглы, ГВС	ЦТП-55	0	0	0,005	0	0	0,0681	0,0681	63,45	48,69	185,5	9471,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Пролетарский, 8/2	Тагиев Эйваз Магомед Оглы	ЦТП-55	0,0148	0	0	0,157	0	0	0,1573	54,99	36,31	176,95	9489,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Разведчиков, 10	Жилой дом	ЦТП-88	0,0122	0	0	1,952	0	0	1,952	46,54	27,75	253,69	9373,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Разведчиков, 12А	Жилой дом	ЦТП-88	0,0064	0	0	1,024	0	0	1,0241	47,01	27,28	247,37	9277,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Разведчиков, 4	Жилой дом	ЦТП-88	0,006	0	0	0,72	0	0	0,7204	47,67	25,27	245,21	9217,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Разведчиков, 8	Жилой дом	ЦТП-88	0,007	0	0	1,12	0	0	1,12	46,97	26,98	245,11	9232,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Рационализаторов, 27	АБК, ООО "Теплотехник"	ЦТП Рацоионализаторов	13,795	2,353	0,014	108,335	14,4896	0,1867	122,8959	45,05	25,36	106,62	6253,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Рационализаторов, 6	АБК, ООО "Сибпромстрой Югория"	Прямое	0,209	0	0	2,225	0	0	2,2254	105,77	19,63	361,14	7170,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Речная, 14	Жилой дом	ЦТП-58	0,0273	0	0,0013	1,201	0	0,0217	1,2113	52,22	39,26	201,02	10328,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Речная, 3	Жилой дом	ЦТП-58	0,0038	0	0	0,153	0	0	0,153	47,31	42,58	218,13	10658,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Речная, 5А/4	АБК	ЦТП-58	0,005	0	0	0,8	0	0	0,8001	51,46	40,11	202,11	10359,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Речная, 74В	Жилой дом	Прямое	0,0134	0	0	0,456	0	0	0,4558	98,12	25,75	351,14	10421,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Речная, 85	откл	Прямое	0,0085	0	0	1,422	0	0	1,4219	99,08	25,01	341,18	10307,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Рыбников, 1	Жилой дом, откр ГВС	ЦТП-88	0,0081	0	0	1,296	0	0	1,2961	48,27	24,35	247,4	9189,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Рыбников, 11	Жилой дом	ЦТП-88	0,016	0	0	0,544	0	0	0,5443	41,44	17,52	267,66	9309,2

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (ВЖР)	Рыбников, 12	Жилой дом	ЦТП-88	0,0097	0	0	1,552	0	0	1,5521	41,12	17,83	277,83	9473,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Рыбников, 14	Жилой дом, откр ГВС	ЦТП-88	0,0096	0	0	1,536	0	0	1,536	48,37	24,96	275,81	9446,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Рыбников, 14А	АБК	Прямое	0,026	0,007	0	0,884	0,2352	0	1,1193	41,42	17,53	272,45	9398,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Рыбников, 14А	АБК, маг. "Мясо" ЗАО "Автосибсервис"	Прямое	0,0062	0	0	0,992	0	0	0,992	41,29	17,67	275,43	9424,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Рыбников, 14А	АБК, Склад ЗАО "Автосибсервис" откл	ЦТП-88	0,1177	0	0	4,002	0	0	4,0018	41,06	17,89	282,19	9494,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Рыбников, 14Б	АБК	Прямое	0,004	0	0	0,64	0	0	0,64	41,38	17,58	278,07	9431,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Рыбников, 14В	откл	Прямое	0,0137	0	0	0,466	0	0	0,4658	41,33	17,62	284,67	9440,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Рыбников, 16/1	откл	ЦТП-88	0,06	0	0	9,612	0	0	9,6119	47,16	27,28	283,62	9561,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Рыбников, 16/3	АБК	Прямое	0,058	0	0	2,32	0	0	2,3204	48,27	25,44	286,98	9583,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Рыбников, 17	АБК, Гостиница Ханты-корт"	ЦТП-88	0,1023	0	0	3,478	0	0	3,4784	39,99	18,93	268,47	9437,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Рыбников, 18	АБК, Сургутский коопзверопромхоз	ЦТП-88	0,1068	0	0	3,631	0	0	3,6312	49,06	26,14	377,5	9634,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Рыбников, 18/1	АБК, маг. "Гермес"	ЦТП-87	0,0764	0	0	2,598	0	0	2,5976	43,42	27,95	200,86	10096,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Рыбников, 18/2	Жилой дом	ЦТП-87	0,171	0	0	5,815	0	0	5,8147	44,49	27,3	206,46	10195,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Рыбников, 18А	Жилой дом	Прямое	0,0364	0	0	1,238	0	0	1,2376	48,67	26,23	259,71	9355,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Рыбников, 19/1	Жилой дом	ЦТП-88	0,0148	0	0	0,503	0	0	0,5032	40,45	18,49	267,85	9402,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Рыбников, 1А	Жилой дом, откр ГВС	ЦТП-88	0,0067	0	0	1,072	0	0	1,072	48,33	24,39	243,95	9157,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Рыбников, 2	Жилой дом	ЦТП-88	0,0128	0	0	0,435	0	0	0,4352	48,37	24,88	245,88	9196,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Рыбников, 20	АБК, Сауна	ЦТП-87	0,025	0	0	0,85	0	0	0,85	44,98	27,93	215,8	10220,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Рыбников, 20А	Жилой дом	Прямое	0,0108	0	0	0,367	0	0	0,3672	48,6	25,87	252,65	9327,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Рыбников, 22	АБК	ЦТП-87	0,007	0	0	1,12	0	0	1,12	45,05	27,52	214,33	10187,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Рыбников, 22А	Жилой дом	Прямое	0,0109	0	0	0,371	0	0	0,3707	48,41	25,59	252,24	9310,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Рыбников, 24А	Жилой дом Шаула Б.А.	ЦТП-87	0,0308	0	0	1,232	0	0	1,232	44,87	27,77	214,77	10205,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Рыбников, 2А	Жилой дом	ЦТП-88	0,0201	0	0	0,683	0	0	0,6834	48,1	24,4	250,13	9213,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Рыбников, 3	АБК, маг.	ЦТП-88	0,016	0	0	0,544	0	0	0,544	41,45	17,51	257,7	9266,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Рыбников, 31	откл	ЦТП-87	0,69	0	0	23,502	0	0	23,5024	42,15	28,75	200,61	10118,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Рыбников, 31/3	АБК	ЦТП-88	0,127	0	0	4,319	0	0	4,319	48,79	25,08	287,11	9547,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Рыбников, 4	Жилой дом, откр ГВС	ЦТП-88	0,0131	0	0	0,445	0	0	0,4454	48,41	24,57	248,82	9191,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Рыбников, 6	Жилой дом	ЦТП-88	0,0121	0	0	0,412	0	0	0,4115	48,28	24,48	253,78	9223
СГРЭС-2 (ВЖР)	Рыбников, 9	Жилой дом	ЦТП-88	0,0135	0	0	0,459	0	0	0,4591	41,38	17,57	263,48	9312,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сосновая, 1	АБК, АЗС	ЦТП-90	0,081	0	0	3,254	0	0	3,2542	36,43	19,78	141,29	7151,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сосновая, 1		ЦТП-90	0,152	0	0,124	6,319	0	2,1565	7,3555	37,42	18,95	140,1	7109,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сосновая, 11	АБК	ЦТП-90	0,413	0,221	0	14,043	7,4256	0	21,4686	35,49	16,95	125,2	6772,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сосновая, 11/2	АБК, Цех ремонта	ЦТП-90	0,225	0	0	7,65	0	0	7,6502	37,62	18,17	127,72	6763,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сосновая, 11/2	АБК, Гараж	ЦТП-90	0,225	0	0	7,65	0	0	7,6501	37,31	17,96	127,05	6736,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сосновая, 12	АБК	ЦТП-88	0,702	0,076	0	23,89	2,1292	0	26,0192	44,99	21,92	195,18	8178,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сосновая, 12	АБК, ООО ПСП"Сургутгазстрой" Нежилые здания: Склад №4	ЦТП-88	0,162	0	0	5,189	0	0	5,1886	45,43	23,51	194,11	8103,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сосновая, 12	АБК, ООО ПСП"Сургутгазстро	ЦТП-88	0,045	0	0	1,441	0	0	1,4408	46,22	22,73	189,08	7970,6

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
		й" Нежилые здания склад №6												
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сосновая, 12/1	АБК, Агабабян Л.П.	ЦТП-88	0,0379	0	0	1,516	0	0	1,5161	46,89	22,57	336,68	8424,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сосновая, 12/1	Агабабян Л.П. Склад №5	Прямое	0,0379	0	0	0,408	0	0	0,4078	98,37	13,42	167,78	7230,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сосновая, 13	АБК	ЦТП-90	0,1066	0,1306	0	3,624	4,3882	0	8,0126	32,83	19,81	119,84	6560,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сосновая, 19	АБК, Торговый комплекс "Восточный"	ЦТП-90	0,216	0	0	7,345	0	0	7,3449	33,84	17,59	124,34	6736,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сосновая, 20	АБК, ОАО "Стройиндустрия-2"	ЦТП-88	0,0095	0	0	0,38	0	0	0,3802	45,22	18,24	682,98	7977,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сосновая, 20	АБК, Компрессорная	ЦТП-88	0,0319	0	0	1,085	0	0	1,0846	45	18,02	612,41	7935,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сосновая, 3	АБК, Склад №5	ЦТП-90	0,093	0	0	3,162	0	0	3,1624	37,97	18,86	135,69	6944,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сосновая, 3	АБК, ООО "Югорские Закрома"	ЦТП-90	0,028	0	0	1,173	0	0	1,1728	21,29	16,52	133,66	7014,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сосновая, 4	АБК, Зимняя теплица	ЦТП-90	0,215	0	0	8,599	0	0	8,5986	35	16,62	125,61	6788,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сосновая, 4/1	АБК, Зимняя теплица	ЦТП-90	0,215	0	0	7,309	0	0	7,3086	35,06	16,56	125,84	6788,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сосновая, 5	АБК, Склад-арочник	ЦТП-90	0,067	0	0	2,278	0	0	2,278	36,08	18,2	141,67	7039,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сосновая, 6	АБК, Склад откл	ЦТП-90	0,653	0	0	18,284	0	0	18,2838	26,02	21,8	129,93	7043,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сосновая, 6	АБК, маг. "Строй-Сити"	ЦТП-90	0,653	0	0	18,284	0	0	18,2839	29,64	19,58	126,75	6915,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сосновая, 6	АБК, ООО "Сургутская база комплектации"	ЦТП-90	0,653	0	0	19,59	0	0	19,5899	34,68	16,62	125,1	6785,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сосновая, 6/2	АБК, Пекарня ООО СИБИНКООП	ЦТП-90	0,09	0	0	3,06	0	0	3,06	32,02	18,99	127,05	6867,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургут, Взлётный пр-д, 11		ЦТП-59	0,0141	0	0,0006956	0,191	0	0,0121	0,1914	66,74	40,3	185,67	9510,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургут, Восточная, 16		ЦТП-90	0,0055	0	0	0,22	0	0	0,22	46	27,6	188,18	7188,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургут, Восточная, 16		ЦТП-90	0,0037	0	0	0,148	0	0	0,1481	45,75	27,35	191,69	7187,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургут, Геологическая, 21		Прямое	0,0153	0	0	0,207	0	0	0,2068	104,54	27	167,02	9224,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургут, Комсомольский пр-т, 21		ЦТП-62	0,0267	0	0	1,068	0	0	1,0684	59,81	36,02	183,79	9402
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургут, Комсомольский пр-т, 44		Прямое	0,0112	0	0	0,152	0	0	0,1518	107,59	28,63	187,72	9434,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургут, Комсомольский пр-т, 6		ЦТП-53	0,0028	0	0	0,112	0	0	0,1118	63,18	39,12	205,84	10307,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургут, Комсомольский пр-т, 6		ЦТП-53	0,0027	0	0	0,108	0	0	0,1077	63,13	39,07	200,6	10295,3

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургут, Комсомольский пр-т, 6		ЦТП-53	0,0027	0	0	0,108	0	0	0,1077	63,09	39,03	197,9	10289,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургут, Комсомольский пр-т, 6		ЦТП-53	0,0027	0	0	0,108	0	0	0,1077	63,2	39,14	203,23	10300,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургут, Мелик-Карамова, 25/1		ЦТП-54	0,0151	0	0	0,604	0	0	0,6042	66,9	40,12	195,11	10310,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургут, Мелик-Карамова, 28/2		ЦТП-58	0,0073	0	0	0,292	0	0	0,2921	66,91	43,21	194,31	9879,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургут, Нагорная, 5А		ЦТП-58	0,0052	0	0	0,209	0	0	0,2087	58,56	51,89	207,77	10537,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургут, Октябрьская, 21		ЦТП-88	0,046	0	0	1,842	0	0	1,8417	59,1	36,74	229,71	9004,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургут, Октябрьская, 21		ЦТП-88	0,0294	0	0	1,177	0	0	1,1767	59,21	36,63	228,43	8978
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургут, Пионерская, 19		ЦТП-88	0,0074	0	0	0,297	0	0	0,2965	59,78	35,81	253,64	8936,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургут, Разведчиков, 3		ЦТП-88	0,0097	0	0	0,388	0	0	0,3885	60,02	36,93	253,55	9265,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургут, Рыбников, 35		ЦТП-87	0,902	0	0	30,067	0	0	30,0667	47,65	30,32	183,91	9680,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургут, Сосновая, 13		ЦТП-90	0,1314	0	0	5,258	0	0	5,2585	44,14	24,54	128,23	6721,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургут, Сосновая, 3		ЦТП-90	0,002	0	0	0,08	0	0	0,08	45,34	26,65	146,37	6875,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургут, Сосновая, 3/2		ЦТП-90	0,212	0	0	8,501	0	0	8,5005	44,48	25,5	132,89	6927,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургут, Сосновая, 3/4		ЦТП-90	0,014	0	0	0,56	0	0	0,5599	45,33	26,65	144,79	6878,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургут, Сосновая, 3/5		ЦТП-90	0,026	0	0	1,043	0	0	1,0434	44,36	25,81	139,23	7027,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургут, Сосновая, 3/6		ЦТП-90	0,0673	0	0	2,706	0	0	2,7056	38,22	33,06	134,32	7026,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургут, Сосновая, 7		ЦТП-90	0,1231	0	0	4,952	0	0	4,9522	37,66	33,57	134,18	7037,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургут, Сосновая, 9		ЦТП-90	0,0497	0	0	1,987	0	0	1,9874	45,32	26,66	131,34	6812,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургут, Сосновая, 9/1		ЦТП-90	0,012	0	0	0,48	0	0	0,4799	45,36	26,63	134,91	6818,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургут, Школьная, 13/1		ЦТП-88	0,0128	0	0	0,513	0	0	0,5128	59,41	37,52	214,72	8599,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургут, Школьная, 14А		ЦТП-88	0,0095	0	0	0,381	0	0	0,3807	59,17	37,28	223,49	8619,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургут, Югорская, 42/1		Прямое	0,268	0	0,2319826	3,675	0	4,0345	3,7865	108,85	32,91	206,62	10034,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургут, Югорская, 5		ЦТП-56	0,0072	0	0	0,1	0	0	0,1002	64,23	43,31	212,8	9528,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургутская, 13	Жилой дом, откр ГВС	ЦТП-88	0,009	0	0	1,441	0	0	1,441	47,93	23,99	224,91	8872,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургутская, 15	Жилой дом Соколов В.Б.	ЦТП-88	0,0149	0	0	2,384	0	0	2,3841	46,66	25,07	224,75	8947,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургутская, 17	Жилой дом	ЦТП-88	0,0382	0	0	1,299	0	0	1,2993	46,27	25,25	219,33	8754,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургутская, 17А	Жилой дом	ЦТП-88	0,0061	0	0	0,976	0	0	0,976	46,75	24,93	224,08	8947,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургутская, 21	Жилой дом, откр ГВС	ЦТП-88	0,0114	0	0	0,388	0	0	0,3876	46,89	24,77	227,28	8971

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургутская, 25		ЦТП-88	0,0346	0	0	1,386	0	0	1,3859	45,69	25,65	211,91	8696,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургутская, 28	Жилой дом, откр ГВС	ЦТП-88	0,008	0	0	0,32	0	0	0,32	45,82	24,94	214,99	8706,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургутская, 28	Жилой дом, откр ГВС	ЦТП-88	0,008	0	0	0,32	0	0	0,32	45,85	24,91	214,29	8699
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургутская, 29	Жилой дом	ЦТП-90	0,0128	0	0	0,435	0	0	0,4353	33,24	16,86	155,63	7255,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургутская, 30 (5)	Жилой дом, откр ГВС	ЦТП-90	0,0146	0	0,001	2,339	0	0,0167	2,3444	33,03	17,95	145,77	7174,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургутская, 4	Жилой дом, откл	ЦТП-88	0,0247	0	0	3,954	0	0	3,9536	47,82	23,84	233,21	9028,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургутская, 5	Жилой дом	ЦТП-88	0,0242	0	0	0,823	0	0	0,8235	48,03	24,05	258,16	9148,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургутская, 5	АБК, Баня	ЦТП-88	0,0787	0	0	3,148	0	0	3,1481	48,19	24,48	238,9	9110,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургутская, 6	Жилой дом, откр ГВС	ЦТП-88	0,0086	0	0	0,293	0	0	0,2925	41,43	17,52	242,97	9079,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Сургутская, 9	Жилой дом	ЦТП-88	0,0086	0	0	1,376	0	0	1,376	47,5	24,49	227,71	8968,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Терешковой, 1	АБК, ОАО "Сургутский речной порт"	ЦТП-88	0,4025	0	0	13,685	0	0	13,6849	41,66	17,3	198,85	8305,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Терешковой, 17	Жилой дом	ЦТП-88	0,0064	0	0	0,256	0	0	0,256	45,79	24,97	217,12	8723,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Терешковой, 18	Жилой дом	ЦТП-90	0,02	0	0	3,2	0	0	3,2004	32,43	17,66	151,46	7303,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Терешковой, 18	Жилой дом	ЦТП-90	0,0078	0	0	1,25	0	0	1,2496	31,99	18,2	151,43	7295,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Терешковой, 19	Жилой дом	ЦТП-88	0,0123	0	0	0,418	0	0	0,4183	45,76	25,36	217,55	8745,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Терешковой, 20	АБК, МП оптово-торговая база "Декабрьская"	ЦТП-90	0,0662	0	0	2,251	0	0	2,2514	35,62	19,32	154,22	7253,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Терешковой, 27	Жилой дом	ЦТП-88	0,019	0	0	0,76	0	0	0,7601	47,06	25,92	247,72	8888,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Терешковой, 3	АБК, Магазин Строй-двор	ЦТП-88	0,1193	0	0	4,056	0	0	4,0562	45,74	24,7	205,2	8518
СГРЭС-2 (ВЖР)	Терешковой, 48	АБК, маг. "Родничок"	ЦТП-90	0,06	0	0	9,653	0	0	9,653	34,18	21,97	145,11	7284,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Терешковой, 50	АБК	ЦТП-90	0,096	0	0	3,279	0	0	3,2786	38,54	21,16	154,74	7312,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Терешковой, 50	АБК, Автосервис	ЦТП-90	0,074	0	0	2,527	0	0	2,5272	38,06	20,63	145,77	7246,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Терешковой, 50	АБК, Гараж	ЦТП-90	0,222	0	0	7,584	0	0	7,584	38,23	21,07	149,19	7322
СГРЭС-2 (ВЖР)	Тихий пр-д, 1	Жилой дом	ЦТП-86	0,178	0	0	5,971	0	0	5,9707	44,62	36,72	208,47	11053,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Тихий проезд, 4		Прямое	0,3799	0,06	0	15,197	2,3776	0	17,5749	46,28	37,55	202,14	10896,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	ул. Декабристов, 1а	СТО Ибрагимов И.Г.	ЦТП-90	0,0409	0	0,0729	1,391	0	0	2,4884	43,88	25,92	141,8	7175,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Фармана Салманова, 2	Жилой дом	ЦТП-56	0,569	0	0	6,046	0	0	6,0458	60,24	41,81	192,38	9834,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Фармана Салманова, 2	Жилой дом ГВС	ЦТП-56	0	0	0,1556	0	0	2,103	2,725	63	46,71	193,94	9803,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Фармана Салманова, 4	АБК, Пожарное депо ГУ ОГПС №1 УВД ХМАО	ЦТП-56	0,218	0,56	0	2,316	5,88	0	8,1963	59,4	41,65	198,41	9964,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Фармана Салманова, 4	АБК, Пожарное депо ГУ ОГПС №1 УВД ХМАО ГВС	ЦТП-56	0	0	0,044	0	0	0,6337	0,8108	62,65	46,21	229,95	9934,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 1	Жилой дом	ЦТП-58	0,0431	0	0	1,379	0	0	1,3793	48,89	41,71	210,46	10742,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 1/2	Жилой дом	ЦТП-58	0,051	0	0	1,632	0	0	1,632	49,13	41,99	211,57	10768,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 11, 13	Жилой дом	Прямое	0,0207	0	0	0,268	0	0	0,2676	100,08	32,19	391,5	9926,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 3	Жилой дом, откр ГВС	ЦТП-58	0,0092	0	0	0,736	0	0	0,736	49,68	41,96	213,64	10791,1

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 3/1	Жилой дом	ЦТП-58	0,004	0	0	0,481	0	0	0,481	49,66	41,75	213,4	10781,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 5	Жилой дом	ЦТП-54	0,1883	0	0	6,026	0	0	6,0258	56,48	38,47	198,98	10605
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 5	Жилой дом	ЦТП-54	0,1883	0	0	6,026	0	0	6,0256	57,53	37,43	198,42	10575,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 5	Жилой дом	ЦТП-54	0,1883	0	0	6,026	0	0	6,0256	57,6	37,36	197,44	10550,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 5	Жилой дом	ЦТП-54	0,1883	0	0	6,026	0	0	6,0256	58,16	36,82	196,39	10503,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 5	Жилой дом, ГВС	ЦТП-54	0	0	0,1898	0	0	2,5494	3,3085	60,56	50,73	203,25	10426,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 5	Жилой дом	ЦТП-54	0,1883	0	0	6,026	0	0	6,0256	57,8	37,17	196,85	10527
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 5	Жилой дом	ЦТП-54	0,1883	0	0	6,026	0	0	6,0256	58,77	36,22	196	10477,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 5/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-54	0	0	0,0571	0	0	0,7847	1,0133	60,95	51,12	226,25	10567
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 5/1	Жилой дом	ЦТП-54	0,168	0	0	5,376	0	0	5,376	59,01	36,74	201,84	10644,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 5/1	Жилой дом	ЦТП-54	0,168	0	0	5,376	0	0	5,376	58,95	36,38	200,57	10614,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 5/2	Жилой дом	ЦТП-54	0,13752	0	0	4,401	0	0	4,4007	59,6	35,79	201,01	10590,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 5/2	Жилой дом	ЦТП-54	0,13752	0	0	4,401	0	0	4,4007	59,45	35,69	199,53	10572,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 5/2	Жилой дом	ЦТП-54	0,13752	0	0	4,401	0	0	4,4007	59,25	35,26	198,12	10532,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 5/2	Жилой дом	ЦТП-54	0,13752	0	0	4,401	0	0	4,4007	59,27	34,74	196,74	10481,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 5/2	Жилой дом	ЦТП-54	0,13752	0	0	4,401	0	0	4,4007	59,61	34,68	195,46	10435,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 5/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-54	0	0	0,1374	0	0	1,84	2,3896	60,54	50,65	201,25	10387,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 5/3	АБК, ООО "УК ДЕЗ Восточного жилого района"	ЦТП-54	0,295	0	0	9,44	0	0	9,44	55,79	40,08	202,46	10654
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 5/3	АБК, ООО "УК ДЕЗ Восточного жилого района" ГВС	ЦТП-54	0	0	0,155	0	0	2,1299	2,7499	61,33	51,5	233,89	10617,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 59	Жилой дом	ЦТП-52	0,13325	0	0	4,531	0	0	4,5307	52,78	34,6	193,97	10339,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 59	Жилой дом	ЦТП-52	0,13325	0	0	4,531	0	0	4,5305	47,95	40,09	193,35	10452,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 59	Жилой дом	ЦТП-52	0,13325	0	0	4,531	0	0	4,5305	48,28	39,9	193,07	10439,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 59	Жилой дом	ЦТП-52	0,13325	0	0	4,531	0	0	4,5306	48,66	40,03	192,45	10411,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 59	Жилой дом	ЦТП-52	0,13325	0	0	4,531	0	0	4,5305	47,23	40,34	194,37	10484,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 59	Жилой дом ГВС	ЦТП-52	0	0	0,17045	0	0	2,314	2,9958	63,88	48,7	207,14	10363,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 59	Жилой дом	ЦТП-52	0,13325	0	0	4,531	0	0	4,5305	48,8	39,38	192,21	10402,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 59	Жилой дом	ЦТП-52	0,13325	0	0	4,531	0	0	4,5305	53,33	33,33	190,6	10252,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 59	Жилой дом	ЦТП-52	0,13325	0	0	4,531	0	0	4,5305	53,36	33,56	192,94	10299
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 59	Жилой дом	ЦТП-52	0,13325	0	0	4,531	0	0	4,5305	53,48	33,19	189,61	10223,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 59	Жилой дом ГВС	ЦТП-52	0	0	0,17045	0	0	2,2838	2,9656	63,69	47,85	198,47	10188
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 59	Жилой дом	ЦТП-52	0,13325	0	0	4,531	0	0	4,5305	53,56	33,16	189,25	10212,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 59	Жилой дом	ЦТП-52	0,13325	0	0	4,531	0	0	4,5305	51,29	36	190,05	10274,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 59	Жилой дом	ЦТП-52	0,13325	0	0	4,531	0	0	4,5305	53,44	33,52	189,66	10236,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 5А	Жилой дом, откр ГВС	ЦТП-58	0,0066	0	0	1,056	0	0	1,0561	49,1	43,33	223,26	10891,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 6	Общественное, МБОУ средняя общеобразовательная школа №4	ЦТП-58	0,287	0,053	0	7,653	0,636	0	8,2894	49,38	42,33	224,27	10990,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 6	Общественное, МБОУ средняя общеобразовательная школа №4	ЦТП-58	0,2	0,037	0,087993	5,333	0,444	0	7,3091	49,16	41,98	222,7	10958,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 61	Жилой дом ГВС	ЦТП-52	0	0	0,057	0	0	0,7779	1,0057	62,86	48,9	209,42	10460,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 61	Жилой дом	ЦТП-52	0,2075	0	0	7,055	0	0	7,055	52,31	36,05	196,35	10501,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 61	Жилой дом	ЦТП-52	0,2075	0	0	7,055	0	0	7,0552	53,95	34,34	196,5	10486,1

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 61/1	Общественное, Медицинский колледж	ЦТП-52	0,257	0,124	0	8,739	4,1664	0	12,9053	54,68	32,8	193,11	10308,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 61/1	Общественное, Медицинский колледж ГВС	ЦТП-52	0	0	0,2	0	0	2,6918	3,4924	63,69	48,02	200,96	10248,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 63	Общественное, МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа-детский сад №2	ЦТП-51	0,272	0,295	0	8,704	9,912	0	18,6163	49,5	37,04	194,28	10492,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 63	Общественное, МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа-детский сад №2 ГВС	ЦТП-51	0	0	0,102079	0	0	1,3764	1,7848	51,01	41,21	217,11	10465,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 65	Жилой дом ГВС	ЦТП-52	0	0	0,0962	0	0	1,3138	1,6985	62,87	47,31	223,41	10377,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 65	Жилой дом	ЦТП-52	0,309	0	0	10,512	0	0	10,5115	53,14	32,29	199,25	10387,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 66А	Общественное, гостиница "Геолог" ГВС	ЦТП-54	0	0	0,030085	0	0	0,4089	0,5293	60,78	50,93	206,91	10430,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 66А	Общественное, гостиница "Геолог"	ЦТП-54	0,072	0	0	2,304	0	0	2,304	59,8	35,04	196,69	10464,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 67	Жилой дом ГВС+ИП Балдина Ираида Николаевна, ГВС	ЦТП-52	0	0	0,1025	0	0	1,3779	1,7878	63,22	47,66	203,22	10303,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 67	Жилой дом+ИП Балдина Ираида Николаевна	ЦТП-52	0,304	0	0	10,342	0	0	10,3415	53,57	32,64	191,86	10312,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 68А	Общественное, МБОУ ДО "Детская школа искусств №3"	ЦТП-54	0,149	0	0	4,768	0	0	4,768	58,65	36,41	204,44	10654,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 68А	Общественное, МБОУ ДО "Детская школа искусств №3" ГВС	ЦТП-54	0	0	0,002956	0	0	0,0473	0,0593	60,94	51,1	516,75	10613,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 69	Жилой дом ТУ-1	ЦТП-52	0,068477	0	0	2,328	0	0	2,3282	54,5	33,77	192,39	10351
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 69	Жилой дом+ИП Соболева Лариса Владимировна ТУ-12	ЦТП-52	0,0731	0	0	2,485	0	0	2,4854	53,96	34,3	192,65	10370
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 69	Жилой дом ТУ-14	ЦТП-52	0,068477	0	0	2,328	0	0	2,3282	53,49	34,76	193,39	10402,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 69	Деркач Павел Иванович, ГВС	ЦТП-52	0	0	0,0106	0	0	0,1441	0,1865	59,87	44,81	206,68	10382,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 69	БУ "Сургутская городская	ЦТП-52	0	0	0,051	0	0	0,7008	0,9046	61,57	46,65	211,49	10448,8

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
		клиническая поликлиника № 2", ГВС												
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 69	Жилой дом+Серых Илья Александрович ТУ-15	ЦТП-52	0,0767	0	0	2,608	0	0	2,6078	53,35	34,89	193,92	10420,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 69	Жилой дом+Деркач Павел Иванович ТУ-13	ЦТП-52	0,0741	0	0	2,519	0	0	2,5194	53,61	34,64	193,08	10391,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 69	Серых Илья Александрович, ГВС	ЦТП-52	0	0	0,0151	0	0	0,2066	0,2669	54,19	39,19	209,07	10414
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 69	Жилой дом ТУ-3	ЦТП-52	0,068477	0	0	2,328	0	0	2,3282	54,37	33,89	193,09	10378,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 69	Жилой дом, ГВС	ЦТП-52	0	0	0,1297	0	0	1,7448	2,2634	63,74	48,58	203,03	10336,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 69	Жилой дом ТУ-4	ЦТП-52	0,068477	0	0	2,328	0	0	2,3282	54,31	33,95	193,54	10393,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 69	Жилой дом +п-ка№2 ТУ-16	ЦТП-52	0,1414	0	0	4,808	0	0	4,8076	53,14	35,1	195,65	10463
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 69	Жилой дом+Хасанова Мавлия Шагидулловна ТУ-17	ЦТП-52	0,0746	0	0	2,536	0	0	2,5364	53,17	35,07	198,95	10489,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 69	Хасанова Мавлия Шагидулловна, ГВС+Хасанова Мавлия Шагидулловна, ГВС	ЦТП-52	0	0	0,027	0	0	0,3851	0,3851	63,48	48,54	226,31	10497,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 69	Жилой дом +п-ка №2ТУ-11	ЦТП-52	0,1244	0	0	4,23	0	0	4,2299	52,9	35,29	201,8	10584,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 69	Жилой дом ТУ6	ЦТП-52	0,068477	0	0	2,328	0	0	2,3282	53,05	35,19	196,04	10492,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 69	Бартенев Роман Евгеньевич, ГВС	ЦТП-52	0	0	0,0042	0	0	0,0672	0,0842	61,56	48,9	260,2	10566,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 69	Жилой дом + Бартенев Роман Евгеньевич ТУ-10	ЦТП-52	0,073277	0	0	2,491	0	0	2,4914	52,92	35,32	201,22	10575,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 69	Жилой дом ТУ-9	ЦТП-52	0,068477	0	0	2,328	0	0	2,3282	52,92	35,31	200,08	10551,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 69	Жилой дом ТУ-8	ЦТП-52	0,068477	0	0	2,328	0	0	2,3282	52,96	35,27	197,11	10516,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 69	Жилой дом ТУ-7	ЦТП-52	0,068477	0	0	2,328	0	0	2,3282	53	35,24	196,39	10503
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 69	Жилой дом ТУ-5	ЦТП-52	0,068477	0	0	2,328	0	0	2,3283	53,07	35,17	196,04	10490,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 69	Жилой дом, ГВС	ЦТП-52	0	0	0,1297	0	0	1,7579	2,2756	61,16	48,71	206,74	10476,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 69	Жилой дом ТУ-2	ЦТП-52	0,068477	0	0	2,328	0	0	2,3282	54,44	33,83	192,69	10363,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 7	Жилой дом, откр ГВС	ЦТП-58	0,009	0	0	1,44	0	0	1,44	49,83	43,23	221,24	10847,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 70	Общественное, Торговый центр "Геолог"	ЦТП-54	0,123	0	0	3,936	0	0	3,936	59,38	36,24	208,44	10679,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 73	Общественное, МБОУ ДОД "Детская школа искусств №3" (ДШИ №3)	ЦТП-54	0,082	0	0	2,624	0	0	2,624	59,28	34,95	199,31	10541,9

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 84	Общественное, Детский сад "Веснушка" №92	ЦТП-86	0,154	0,033	0	5,236	1,1088	0	6,3451	44,77	36,65	205,65	10999,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Федорова, 86А	АБК, Районный комитет ДОСААФ	Прямое	0,0933	0	0	3,172	0	0	3,1722	44,45	36,62	210,03	11054,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Школьная, 10	Жилой дом	ЦТП-88	0,0095	0	0	0,38	0	0	0,38	45,88	23,34	206,27	8512,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Школьная, 11	Жилой дом	ЦТП-88	0,0036	0	0	0,144	0	0	0,1441	45,95	23,38	213,7	8526,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Школьная, 11/1	Жилой дом заявитель Ильиных Л.А.	ЦТП-88	0,021	0	0	0,84	0	0	0,84	45,81	23,41	205,47	8511,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Школьная, 12	Жилой дом, откр ГВС	ЦТП-88	0,0105	0	0	0,42	0	0	0,42	45,92	23,68	206,44	8534,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Школьная, 13	Жилой дом	ЦТП-88	0,034	0	0	1,156	0	0	1,1561	45,56	24,34	206,98	8566
СГРЭС-2 (ВЖР)	Школьная, 14	Жилой дом	ЦТП-88	0,0192	0	0	0,653	0	0	0,6528	45,91	24,12	207,5	8576,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Школьная, 15	Жилой дом	ЦТП-88	0,0079	0	0	0,316	0	0	0,316	46,08	24,45	210,93	8616
СГРЭС-2 (ВЖР)	Школьная, 16	Жилой дом	ЦТП-88	0,006	0	0	0,24	0	0	0,24	46,04	24,39	209,93	8605,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Школьная, 17	Жилой дом	ЦТП-88	0,0113	0	0	0,384	0	0	0,3842	46,07	24,87	210,6	8650,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Школьная, 18	Жилой дом	ЦТП-88	0,036	0	0	1,44	0	0	1,44	45,37	25,5	209,95	8656,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Школьная, 1А	Жилой дом	ЦТП-88	0,0083	0	0	0,332	0	0	0,332	41,6	17,36	203,48	8410,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Школьная, 21	Жилой дом	ЦТП-88	0,0172	0	0	0,585	0	0	0,5849	46,58	25,34	219,13	8727,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Школьная, 21А	Жилой дом	ЦТП-88	0,0172	0	0	0,585	0	0	0,5848	46,18	25,12	211,24	8671,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Школьная, 23	Жилой дом, откр ГВС	ЦТП-88	0,0088	0	0,001	0,352	0	0,0167	0,3595	46,68	25,64	230,47	8849,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Школьная, 24	Школьная, 24	ЦТП-88	0,0061	0	0	0,244	0	0	0,244	46,84	25,7	237,49	8848,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Школьная, 24/1	Жилой дом	ЦТП-88	0,0222	0	0	0,755	0	0	0,7548	46,29	25,53	214,52	8714,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Школьная, 26в	Жилой дом	ЦТП-88	0,0075	0	0	0,3	0	0	0,3002	47,18	26,03	257,66	8900,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Школьная, 27	Жилой дом, откр ГВС	ЦТП-88	0,0085	0	0	0,34	0	0	0,34	47,07	26,05	229,97	8825,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Школьная, 28	Жилой дом	ЦТП-88	0,0174	0	0	0,592	0	0	0,5917	46,47	27,27	226,42	8863,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Школьная, 29	Жилой дом	ЦТП-88	0,0056	0	0	0,224	0	0	0,224	47,25	26,29	231,16	8850,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Школьная, 31	Жилой дом	ЦТП-88	0,0234	0	0	0,796	0	0	0,7956	46,81	27,04	228,79	8879
СГРЭС-2 (ВЖР)	Школьная, 4	Жилой дом	ЦТП-88	0,0025	0	0	0,1	0	0	0,1	41,61	17,35	211,79	8421,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Школьная, 6	Жилой дом	ЦТП-88	0,0039	0	0	0,156	0	0	0,156	46,9	23,1	208,08	8439,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Школьная, 6А	Жилой дом	ЦТП-88	0,0055	0	0	0,22	0	0	0,2201	45,82	22,6	209,9	8481,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Школьная, 7	Жилой дом	ЦТП-88	0,0092	0	0	0,368	0	0	0,368	45,87	22,78	205,34	8473
СГРЭС-2 (ВЖР)	Школьная, 8	Жилой дом	ЦТП-88	0,0044	0	0	0,176	0	0	0,176	45,89	22,77	208,56	8477,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Школьная, 9	Жилой дом	ЦТП-88	0,0027	0	0	0,108	0	0	0,108	45,9	23,06	210,46	8493,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Щепеткина, 17	АБК, ООО "СКВИ"	Прямое	0,067	0	0	0,68	0	0	0,6799	97,85	26,28	168,15	8895,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Щепеткина, 4/1	Жилой дом	ЦТП-58	0,058	0	0	1,856	0	0	1,856	49,97	42,14	220,73	10850,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Щепеткина, 48	АБК	ЦТП-90	0,1136	0	0	3,862	0	0	3,8624	36,7	19,85	145,18	7263,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Щепеткина, 5	Жилой дом, откр ГВС	Прямое	0,0062	0	0	0,992	0	0	0,9921	44,02	30,15	221,27	10430,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Щепеткина, 50	АБК	ЦТП-90	0,232	0	0	7,888	0	0	7,8881	38,52	19,38	139,25	6978,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Щепеткина, 50	Мельник Сергей Михайлович Склад (1/3)	ЦТП-90	0,136	0	0	4,64	0	0	4,6401	36,78	20,9	134,13	6975,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Щепеткина, 50	АБК	ЦТП-90	0,3489	0	0	11,863	0	0	11,8628	38,49	19,35	137,37	6952,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Щепеткина, 50/1	АБК, Автостоянка закрытая	ЦТП-90	0,174	0	0	5,916	0	0	5,9161	37,94	18,66	131,82	6878,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Щепеткина, 51	АБК, База ОАО "Сургутская	ЦТП-90	1,006	0	0	34,204	0	0	34,2044	37,66	22,19	142,24	7214

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
		геофизическая экспедиция"												
СГРЭС-2 (ВЖР)	Щепеткина, 52	АБК, Складской блок РММ	ЦТП-90	0,125	0	0	4,25	0	0	4,2503	38,69	19,47	138,69	6961,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Щепеткина, 52	АБК, Склад	ЦТП-90	0,136	0	0	4,625	0	0	4,6246	38,2	19,13	145,23	6969,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Щепеткина, 53	АБК сооружение 1-6	ЦТП-100	0,0285	0,01	0	0,969	0,336	0	1,305	42,89	21,24	156,23	6972,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Щепеткина, 53	УВД КПП	ЦТП-100	0,012	0	0	0,912	0	0	0,9121	42,77	20,82	130,4	6764,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Щепеткина, 53	АБК, РММ	ЦТП-100	0,722	0,226	0	24,548	6,4865	0	31,0349	42,61	20,96	134,67	6879,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Щепеткина, 53	ЭКО	ЦТП-100	0,1	0,117	0	3,4	3,4337	0	6,8338	42,53	21,21	139,9	6889,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Щепеткина, 53	АБК сооружение 1-6	ЦТП-100	0,0285	0,01	0	2,166	0,4592	0	2,6253	42,45	21,14	138,19	6886,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Щепеткина, 53	АБК сооружение 1-6 ГВС	ЦТП-100	0	0	0,02	0	0	0,2887	0,3688	30,94	25,01	170,14	6853,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Щепеткина, 54	АБК	ЦТП-90	0,2484	0	0	8,446	0	0	8,4456	38,61	19,5	152,15	7007,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Щепеткина, 7	Жилой дом	Прямое	0,0069	0	0	1,104	0	0	1,104	44,4	29,62	219,04	10383,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Щепеткина, 8/1	АБК, "Сургутнефтегазбанк"	ЦТП-87	0,0545	0	0	1,853	0	0	1,853	43,35	30,17	209,07	10308
СГРЭС-2 (ВЖР)	Щепеткина, 8/1	АБК, "Сургутнефтегазбанк"	ЦТП-87	0,0545	0	0	1,853	0	0	1,853	41,95	31,58	210,17	10333,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 1	Жилой дом	ЦТП-56	0,181567	0	0	1,929	0	0	1,9292	60,44	41,21	193,85	9751,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 1	Жилой дом ГВС	ЦТП-56	0	0	0,125733	0	0	1,6994	2,2023	63,81	46,72	198,85	9769,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 1	Жилой дом ГВС	ЦТП-56	0	0	0,125733	0	0	1,7134	2,2162	64,07	46,99	206,73	9824
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 1	Жилой дом	ЦТП-56	0,181567	0	0	1,929	0	0	1,9292	60,37	41,18	192,41	9745,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 1	Жилой дом	ЦТП-56	0,181567	0	0	1,929	0	0	1,9292	60,93	41,75	215,26	9852,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 1	Жилой дом ГВС	ЦТП-56	0	0	0,125733	0	0	1,6902	2,193	63,45	46,33	190,47	9703,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 1/1	Жилой дом	ЦТП-56	0,133	0	0	1,407	0	0	1,4075	60,38	41,92	189,33	9774,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 1/1	Жилой дом	ЦТП-56	0,133	0	0	1,407	0	0	1,407	60,04	41,63	194,55	9816,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 1/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-56	0	0	0,0582	0	0	0,7863	1,0191	63,86	46,73	193,06	9732,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 1/1	Жилой дом	ЦТП-56	0,133	0	0	1,409	0	0	1,4088	60,22	41,78	189,66	9781,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 1/2	Жилой дом	ЦТП-56	0,1956	0	0	2,069	0	0	2,0685	59,26	42,11	191,04	9846,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 1/2	Жилой дом	ЦТП-56	0,1956	0	0	2,069	0	0	2,0689	60,05	41,88	188,11	9772,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 1/2	Жилой дом	ЦТП-56	0,1956	0	0	2,072	0	0	2,072	59,85	41,84	188,72	9789,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 1/2	Жилой дом	ЦТП-56	0,1956	0	0	2,07	0	0	2,0702	59,09	42,2	192,82	9879,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 1/2	Жилой дом	ЦТП-56	0,1956	0	0	2,07	0	0	2,0697	59,65	41,84	190,53	9826,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 1/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-56	0	0	0,1783	0	0	2,398	3,111	63,61	46,66	191,31	9729,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 1/3	Общественное, МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №92 "Веснушка"	ЦТП-56	0,222	0,082	0	2,359	0,861	0	3,2198	60,5	40,69	188,94	9653,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 1/3	Общественное, МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №92 "Веснушка" ГВС	ЦТП-56	0	0	0,282066	0	0	3,7857	4,914	63,87	46,18	188,92	9632
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 1/4	ООО "СпецИнвест" Спортивный магазин ГВС	ЦТП-56	0	0	0,016	0	0	0,2772	0,319	63,5	46,39	196,41	9749,5

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 1/4	ООО "СпецИнвест" Спортивный магазин	ЦТП-56	0,072	0,058	0	0,9	0,7224	0	1,6227	60,04	41,46	192,09	9781,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 11	АБК, боулинг клуб "Джуманжи" ГВС	ЦТП-57	0	0	0,007999	0	0	0,128	0,1604	48,93	28,93	290,29	9477,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 11	АБК, боулинг клуб "Джуманжи"	ЦТП-57	0,35	0,157	0	3,719	1,6485	0	5,3674	56,61	34,18	196,03	9520,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 12/4	Жилой дом	ЦТП-63	0,133	0	0	4,522	0	0	4,522	49,42	33,05	176,22	9435,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 12/4	Жилой дом ГВС	ЦТП-63	0	0	0,0831	0	0	1,1169	1,4492	64,04	48,82	183,77	9423,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 12/4	Жилой дом	ЦТП-63	0,133	0	0	4,522	0	0	4,522	49,43	32,75	175,4	9404,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 12/4	Жилой дом	ЦТП-63	0,133	0	0	4,522	0	0	4,522	49,56	33,33	178,26	9464,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 13	Жилой дом	Прямое	0,479	0	0,1437	6,243	0	0	7,324	99,86	32,54	181,68	9682,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 13	Жилой дом	Прямое	0,479	0	0,1437	6,289	0	0	7,3739	100,07	33,24	184,11	9742
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 15	Жилой дом	Прямое	1,271	0	0,2969	13,505	0	0	13,5046	100,57	31,15	176,41	9506,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 15/1	АБК, Сургутский коледж предпринимательства	Прямое	0,041	0,051	0,014086	0,441	0,4639	0,1878	0,9365	100,06	31,23	196,1	9720,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 17	Жилой дом	Прямое	0,475	0,148	0,099645	6,165	1,1187	0	8,0307	99,6	24,41	179,03	9578,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 18	Жилой дом	ЦТП-63	0,384	0	0	13,057	0	0	13,0569	50,16	33,1	173,88	9315,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 18	Жилой дом ГВС	ЦТП-63	0	0	0,1251	0	0	1,6745	2,1749	64,77	48,98	175,48	9260
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 20	Жилой дом	ЦТП-63	0,118	0	0	4,012	0	0	4,012	47,42	36,32	181	9618,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 20	АБК, торговый центр "Ритм"	ЦТП-63	0,052	0	0	1,768	0	0	1,7681	47,33	36,92	185,31	9705,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 20	Жилой дом	ЦТП-63	0,118	0	0	4,012	0	0	4,012	47,45	36,98	183,68	9682,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 20	Жилой дом ГВС	ЦТП-63	0	0	0,0826	0	0	1,1514	1,4838	64,37	49,6	227,14	9617,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 20	Жилой дом	ЦТП-63	0,118	0	0	4,012	0	0	4,012	47,36	36,75	182,1	9653,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 22	Жилой дом	ЦТП-63	0,134	0	0	4,556	0	0	4,556	49,51	33,58	179,23	9520
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 22	Жилой дом	ЦТП-63	0,134	0	0	4,556	0	0	4,556	48,45	34,88	179,64	9550,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 22	Жилой дом ГВС	ЦТП-63	0	0	0,0871	0	0	1,1801	1,5282	63,94	49,17	190,38	9502,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 22	Жилой дом	ЦТП-63	0,134	0	0	4,556	0	0	4,556	47,81	35,72	180,15	9581,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 22а	АБК, маг. "Продукты" ГВС	ЦТП-63	0	0	0,02	0	0	0,2729	0,353	64,33	49,12	196,25	9470,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 22А	АБК, маг. "Продукты"	ЦТП-63	0,057	0	0	1,938	0	0	1,938	49,68	33,4	177,82	9474,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 23	АБК, управление ФСИН по ХМАО-Югре ГВС	ЦТП-56	0	0	0,071	0	0	0,958	1,2421	63,74	45,96	186,11	9559,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 23	АБК, управление ФСИН по ХМАО-Югре	ЦТП-56	0,1248	0	0	1,326	0	0	1,3258	60,87	40,07	190,24	9574,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 23	АБК, управление ФСИН по ХМАО-Югре	ЦТП-56	0,239	0	0	2,539	0	0	2,5395	60,83	40,06	189,47	9591,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 23	АБК, управление ФСИН по ХМАО-Югре ГВС	ЦТП-56	0	0	0,038	0	0	0,5185	0,6705	63,75	45,95	190,22	9572,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 23а	АБК, Сауна, ГВС	ЦТП-56	0	0	0,01	0	0	0,1451	0,1451	63,66	46,11	215,93	9847,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 23а	АБК, Сауна	ЦТП-56	0,061	0	0	3,049	0	0	3,0489	60,29	40,64	201,34	9863,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 24	АБК, маг. "Эльдорадо"	ЦТП-63	0,055	0	0	1,87	0	0	1,8701	48,09	35,39	174,9	9383,9

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 24	Жилой дом	ЦТП-63	0,488	0	0	16,592	0	0	16,5922	48,71	34,54	174,46	9371,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 24	Жилой дом ГВС	ЦТП-63	0	0	0,0718	0	0	0,9735	1,2607	64,85	49,1	183,91	9329,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 24	АБК, маг. "Эльдорадо" ГВС	ЦТП-63	0	0	0,043301	0	0	0,5965	0,5968	65,01	49,27	194,45	9360,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 3	Жилой дом	Прямое	0,368	0,12	0,0833	4,755	0,9013	0	6,2791	103,47	24,39	174,28	9244,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 3/1	Торговый центр ООО "Масштаб" (ИП Хамхоев Р.Б.)	ЦТП-56	0	0	0,011	0	0	0,1874	0,1874	63,91	46,03	190,7	9569
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 3/1	Торговый центр ООО "Масштаб" (ИП Хамхоев Р.Б.)	ЦТП-56	0,079	0	0	0,988	0	0	0,9876	60,81	40,22	184,96	9592,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 3/1 стр	Общественные, Торговый центр	ЦТП-56	0,079	0,04	0	0,988	0,4999	0	1,4875	60,88	40,61	184,92	9607,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 3/1 стр	Общественные, Торговый центр ГВС	ЦТП-56	0	0	0,011	0	0	0,188	0,2167	64,12	46,29	187,86	9581,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 30/1	Жилой дом	ЦТП-60	0,155	0	0	1,645	0	0	1,6447	59,32	39,68	194,87	9752,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 30/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-60	0	0	0,0789	0	0	1,0668	1,3824	56,05	44,31	202,11	9686,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 30/1	Жилой дом	ЦТП-60	0,155	0	0	1,647	0	0	1,647	59,28	39,45	192,96	9719
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 30/1	Жилой дом	ЦТП-60	0,155	0	0	1,645	0	0	1,6453	59,36	39,88	196,96	9783
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 30/2	Жилой дом	ЦТП-60	0,161333	0	0	1,714	0	0	1,7141	58,85	39,29	193,74	9749,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 30/2	Жилой дом	ЦТП-60	0,161333	0	0	1,713	0	0	1,7132	58,84	39,53	194,76	9779,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 30/2	Жилой дом	ЦТП-60	0,161333	0	0	1,714	0	0	1,7141	58,87	39,75	196,04	9810,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 30/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-60	0	0	0,0796	0	0	1,0819	1,4002	55,84	44,12	209,54	9740,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 32	Жилой дом	ЦТП-60	0,189667	0	0	2,015	0	0	2,0152	58,75	40,03	199,64	9883,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 32	Жилой дом ГВС	ЦТП-60	0	0	0,0762	0	0	1,0578	1,3626	56,06	44,51	220,76	9855,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 32	Жилой дом	ЦТП-60	0,189667	0	0	2,015	0	0	2,0152	58,46	39,82	202,12	9916,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 32	Жилой дом	ЦТП-60	0,189667	0	0	2,015	0	0	2,0154	58,04	39,73	204,36	9956,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 32/1	Жилой дом	ЦТП-60	0,146	0	0	1,55	0	0	1,5503	58,63	39,61	200,51	9860,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 32/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-60	0	0	0,0285	0	0	0,3982	0,5123	55,89	44,25	223,11	9837,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 32/1	Жилой дом	ЦТП-60	0,146	0	0	1,549	0	0	1,5494	58,36	39,49	202,82	9892,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 34	ИП Алимбаева Альбина Рамильевна	ЦТП-59	0,062	0	0	0,659	0	0	0,6588	60,75	34,9	180,87	9618,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 34	Биктимирова Гульнара Галимьяновна	ЦТП-59	0,0099	0	0	0,105	0	0	0,1052	60,58	34,52	183,46	9557,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 34	Кирсанов Алексей Вячеславович	ЦТП-59	0,009	0	0	0,096	0	0	0,0956	60,68	35,28	184,24	9654,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 34	Жилой дом	ЦТП-59	0,1029	0,0217	0	1,093	0,2279	0	1,3212	60,98	35,11	187,15	9669,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 34	Жилой дом	ЦТП-59	0,1029	0,0217	0	1,093	0,2279	0	1,3212	60,89	35	183,98	9642,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 34	Жилой дом	ЦТП-59	0,1029	0,0217	0	1,093	0,2279	0	1,3213	60,88	35,07	188,9	9690,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 34	Жилой дом	ЦТП-59	0,1029	0,0217	0	1,093	0,2279	0	1,3212	60,62	34,62	177,25	9563,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 34	ООО "Группа РиА"	ЦТП-59	0,03	0,0471	0	0,319	0,4116	0	0,7304	60,62	35,55	184,61	9683,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 34	Жилой дом	ЦТП-59	0,1029	0,0217	0	1,093	0,2279	0	1,3212	60,73	34,82	180,18	9608,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 34	Жилой дом	ЦТП-59	0,1029	0,0217	0	1,093	0,2279	0	1,3212	60,64	34,56	176,23	9541,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 34	Жилой дом со встроенные нежилыми помещениями, ГВС	ЦТП-59	0	0	0,4261	0	0	5,6937	7,3985	63,88	42,16	176,73	9521,4

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 36	АБК, Реабилитационно-технический центр	ЦТП-59	0,131	0	0	1,389	0	0	1,389	60,24	35,1	181,47	9631,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 36	АБК, Реабилитационно-технический центр ГВС	ЦТП-59	0	0	0,016521	0	0	0,24	0,3062	63,93	42,25	207,79	9616,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 38	Жилой дом	Прямое	0,947	0	0,0829	12,372	0	0	12,9966	99,9	23,51	203,87	9979,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 38/1	Жилой дом	Прямое	0,37	0	0,0348	4,884	0	0	5,148	99,87	23,73	207,27	10038,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 3А	АБК, маг. "Автозапчасти" ЗАО "Автотехника"	ЦТП-56	0,062	0,04	0,0101	0,659	0,42	0,1347	1,1046	61,01	40,45	186,08	9605,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 40	Жилой дом	Прямое	0,7257	0	0,1951	9,551	0	0	11,0258	99,64	23,33	209,35	10047,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 40/1	Жилой дом	Прямое	0,4854	0	0,153	6,405	0	0	7,5625	99,73	23,51	210,8	10057,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 42	Жилой дом	Прямое	0,113	0	0,0643	1,574	0	0	2,0756	89,81	13,45	251,02	10133,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 42/1	АБК, автостоянка подземная	Прямое	0,058	0	0	0,616	0	0	0,6163	99,69	23,34	211,54	10034,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 42/1	Жилой дом	Прямое	0,031	0,087	0,011	0,408	0,6639	0	1,155	99,68	23,31	206,19	10007,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 5	Жилой дом	ЦТП-56	0,25675	0	0	2,726	0	0	2,7263	60,22	41,47	189,73	9764,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 5	Жилой дом	ЦТП-56	0,25675	0	0	2,728	0	0	2,7277	60,62	41,2	188,79	9734,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 5	Жилой дом ГВС	ЦТП-56	0	0	0,1993	0	0	2,676	3,4734	64,21	46,53	192,55	9680,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 5	Жилой дом	ЦТП-56	0,25675	0	0	2,727	0	0	2,7266	60,23	41,91	190,93	9798,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 5	Жилой дом	ЦТП-56	0,25675	0	0	2,727	0	0	2,7267	60,62	41,96	193,61	9835
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 5/1	Жилой дом ГВС	ЦТП-56	0	0	0,1004	0	0	1,3564	1,7579	64,58	47,14	206,07	9864
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 5/1	Жилой дом	ЦТП-56	0,1475	0	0	1,566	0	0	1,5664	61,03	41,63	207,36	9950,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 5/1	Жилой дом	ЦТП-56	0,1475	0	0	1,566	0	0	1,5663	61,13	41,71	199,66	9921,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 5/1	Жилой дом	ЦТП-56	0,1475	0	0	1,565	0	0	1,5652	61,2	41,76	195,91	9895
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 5/1	Жилой дом	ЦТП-56	0,1475	0	0	1,567	0	0	1,5674	61,17	41,92	198,4	9931,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 5/2	Жилой дом	ЦТП-56	0,2184	0	0	2,317	0	0	2,317	60,34	42,91	198,91	10005,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 5/2	Жилой дом ГВС	ЦТП-56	0	0	0,3753	0	0	5,0904	6,5911	64,67	47,68	210,86	9937,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 5/2	Жилой дом	ЦТП-56	0,2184	0	0	2,317	0	0	2,3172	59,93	43,37	197,86	10014,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 5/2	Жилой дом	ЦТП-56	0,2184	0	0	2,315	0	0	2,3147	59,85	43,41	198,13	10023,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 5/2	Жилой дом	ЦТП-56	0,2184	0	0	2,315	0	0	2,315	59,65	43,43	199,81	10057,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 5/2	Жилой дом	ЦТП-56	0,2184	0	0	2,317	0	0	2,3167	59,44	43,43	202,33	10105,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 5/2	Жилой дом	ЦТП-56	0,2184	0	0	2,316	0	0	2,3164	60,36	43,08	197,29	9980,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 5/2	Жилой дом	ЦТП-56	0,2184	0	0	2,318	0	0	2,3185	60,6	42,93	196,87	9969,1
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 5/2	Жилой дом	ЦТП-56	0,2184	0	0	2,313	0	0	2,3134	59,1	43,4	203,18	10126,9
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 5/2	Жилой дом	ЦТП-56	0,2184	0	0	2,318	0	0	2,3175	60,51	42,89	198	9986,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 5/2	Централизованная религиозная организация Западно-Сибирская Миссия Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня, ГВС	ЦТП-56	0	0	0,0077	0	0	0,1183	0,1183	64,53	47,36	266,83	10058,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 5/2	Люкевич Галина Петровна	ЦТП-56	0,037	0	0	0,392	0	0	0,3924	59,1	43,47	205,49	10147,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 5/2	Люкевич Галина Петровна, ГВС	ЦТП-56	0	0	0,009	0	0	0,1382	0,1384	64,39	47,23	284,08	10110,4

Источник теплоснабжения	Адрес узла ввода	Наименование узла	Тип подключения	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 5/2	Люкевич Галина Петровна	ЦТП-56	0,0092	0	0	0,098	0	0	0,0978	59,12	43,46	208,2	10146,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 5/3	Жилой дом	ЦТП-56	0,1525	0	0	1,62	0	0	1,62	61,24	41,82	212,57	10011,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 5/3	Жилой дом	ЦТП-56	0,1525	0	0	1,621	0	0	1,6208	61,21	41,79	208,14	9995,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 5/3	Жилой дом	ЦТП-56	0,1525	0	0	1,62	0	0	1,6197	61,17	41,69	200,44	9929
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 5/3	Жилой дом	ЦТП-56	0,1525	0	0	1,62	0	0	1,6202	61,21	41,77	204,31	9968,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 5/3а,б	Жилой дом ГВС	ЦТП-56	0	0	0,1559	0	0	2,1214	2,7446	63,99	47,17	206,99	9900,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 5/4	Жилой дом	ЦТП-56	0,68	0	0	7,317	0	0	7,3166	61,1	41,72	193,82	9844,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 5/4	Жилой дом ГВС	ЦТП-56	0	0	0,1628	0	0	2,2079	2,8587	62,84	46,09	198,89	9819,6
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 5А	Магазин "Продовольственные товары"	ЦТП-56	0,0232	0	0	0,322	0	0	0,3223	60,55	40,46	192,64	9763,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 7	Жилой дом ГВС	ЦТП-57	0	0	0,16	0	0	2,1421	2,7822	49,69	29,77	180,75	9403,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 7	Жилой дом	ЦТП-57	0,2285	0	0	2,427	0	0	2,4265	57,43	35,56	179,94	9447,2
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 7	Жилой дом	ЦТП-57	0,2285	0	0	2,428	0	0	2,4276	57	34,96	180,3	9440,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 7	Жилой дом	ЦТП-57	0,2285	0	0	2,426	0	0	2,4259	57,29	34,96	179,13	9414,8
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 7	Жилой дом	ЦТП-57	0,2285	0	0	2,428	0	0	2,4278	57,35	35,23	178,82	9418,5
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 9	Жилой дом	ЦТП-57	0,111	0	0	1,18	0	0	1,1795	56,47	34,76	193,54	9514,4
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 9	Жилой дом ГВС	ЦТП-57	0	0	0,0514	0	0	0,7133	0,9192	49,22	29,22	245,78	9438,7
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорская, 9	Жилой дом	ЦТП-57	0,111	0	0	1,18	0	0	1,1796	56,67	34,57	193,74	9507,3
СГРЭС-2 (ВЖР)	Югорский тракт, 43	Жилой дом	Прямое	2,014	0,1	0,466052	26,464	0,7694	0	30,3128	95,41	27,52	209,03	10162,1